

**Азовские межрайонные электрические сети**

Участок	Дата и время возникновения	Краткое описание	Дата и время ликвидации	Тип оборудования	Классификация : по признаку технических причин	Классификация : по признаку организационных причин	Классификация : по признаку стихийных явлений
<b>Январь</b>							
Азовский УЭС	2012-01-11 17:10:00.0	Действием МТЗ отк. РП-3 Л-307 (ЛЗФ7) из-за повреждения кабеля между ТП-58 и ТП-68 сторонней организацией при проведении работ в охранной зоне КЛ, потребители запитаны 11.01.2012 г. в 17-58	2012-01-11 17:58:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Азовский УЭС	2012-01-18 19:00:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-122 6 кВ ПС 110/35/6 кВ А-1 из-за обрыва проводов на опоре 32 при ударе в нее автотранспортом. Потребители запитаны в 22-58 18.01.12	2012-01-18 22:58:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Азовский УЭС	2012-01-26 11:10:00.0	Действием МТЗ откл. Л1ф10 в РП-1 из-за перекрытия опорных изоляторов 'Ввод Т-1' при перегорании ПК-10 кВ в ТП-81. Потребители запитаны 26.01.2012 г. в 11-33. ТП-81 включена в работу в 15-30	2012-01-26 11:33:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Термическое повреждение, перегрев, пережог		
Самарский УЭС	2012-01-07 06:50:00.0	Действием МТЗ авар.откл.Л-1013 10кВ ПС А-10 из-за неисправности в установке потребителя ТП-09.Потребители запитаны в 09-55 07.01.12	2012-01-07 09:55:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Самарский УЭС	2012-01-15 06:54:00.0	Действием МТЗ авар. отк. Л-1013 10кВ ПС А-10 из-за КЗ в пролете опор ?111-112 при падении ветви дерева вследствие снегопада Потребители запитаны в 10-11 15.01.12	2012-01-15 10:11:00.0	ВЛ 6-35 кВ			гололёд снегопад
Зерноградский УЭС	2012-01-15 06:14:00.0	Действием МТО авар.откл. ВЛ 10кВ Л-113 от ПС ЗР-1 из-за к.з. в пролете опор ?10-11в результате наклонившейся ветки под действием выпавшего снега. Включена Л-113 в 9:54, полностью 10:31	2012-01-15 09:54:00.0	ВЛ 6-35 кВ			гололёд снегопад
Кагальницкий УЭС	2012-01-22 18:57:00.0	Действием МТЗ откл. Л 204 10 кВ ПС 35/10 кВ КГ-2. Потребители запитаны 22.01.12 в 20-01	2012-01-22 20:01:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Кагальницкий УЭС	2012-01-23 01:52:00.0	Действием МТЗ авар. откл. Л 204 на ПС КГ-2 из-за повреждения оборудования абонентской ТП-05. Л-204 введена полностью 7:20 2012-01-23	2012-01-23 07:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Мечетинский УЭС	2012-01-11 10:45:00.0	Действием МТЗ авар.откл. ВЛ 10кВ Л-915 от ПС ЗР-9. Осмотром выявлено срабатывание двух некалиброванных ПК-10кВ в РУ 10кВ абонентской КТП 025 вследствие КЗ. После отключения РТП-025 ВЛ 10кВ Л-915 от ПС ЗР-9 введена в работу 11.01.12 в	2012-01-11 12:08:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Мечетинский УЭС	2012-01-23 05:26:00.0	Действием МТЗ авар.откл. ВЛ 10кВ Л-916 от ПС ЗР-9 из-за КЗ. вызванного неисправностью электроустановок потребителей -КТП-09 и КТП-030. Абонентские КТП отключены, потребители запитаны 23.01.2012 г. в 11-27	2012-01-23 11:34:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
<b>Февраль</b>							
Азовский УЭС	2012-02-03 04:58:00.0	Действием МТЗ откл. яч. 13 в РП-6 из-за повреждения кабеля 6 кВ между ТП-54 и ТП-121, нарушение целостности изоляции в результате длительной эксплуатации. Потребители запитаны 03.02.12 в 07-36	2012-02-03 07:36:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Азовский УЭС	2012-02-24 13:15:00.0	Оперативным персоналом откл. КЛ - 6 кВ Л 102/1 А ПС А-1 из-за повреждения кабеля между яч. ? 2 ПС А-1 и РП-7, нарушение целостности изоляции в результате длительной эксплуатации. Произведено переключение на резервную КЛ - 6 кВ без откл. потребителей.	2012-02-24 13:15:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Азовский УЭС	2012-02-29 13:52:00.0	Действием МТЗ отк. Л-10ф8. Причина не установлена	2012-02-29 16:34:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Зерноградский УЭС	2012-02-11 11:05:00.0	Действием МТО авар.откл. ВЛ 10кВ Л-1802 от ПС ЗР-18 причина не установлена. Включена Л-1802 в 11:55	2012-02-11 11:55:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Зерноградский УЭС	2012-02-27 05:00:00.0	Действием МТЗ авар. откл. Л-130 10 кВ ПС Зерновая из-за дефекта привода МВ в ТП 105. При отключении Л-130 произошло отключение яч.? 26 и яч. ? 8 на ПС Зерновой из-за неселективности защит. Потребители запитаны 27.02. в 8-05	2012-02-27 08:02:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Механическое повреждение, деформация, перекос		
Зерноградский УЭС	2012-02-29 14:15:00.0	Действием МТЗ откл. Л-101 10 кВ из-за повреждения абонентского кабеля 10 кВ. потребители запитаны 29.02. в 16-34	2012-02-29 16:34:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
<b>Март</b>							
Азовский УЭС	2012-03-10 01:15:00.0	Действием МТЗ откл. Л2ф6 6 кВ РП-2 из-за повреждения кабеля между ТП-011 и ТП-012, нарушение целостности изоляции в результате длительной эксплуатации. Потребители запитаны 10.03.12 г. в 03-50	2012-03-10 03:50:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Азовский УЭС	2012-03-11 13:44:00.0	Действием МТЗ откл. Л4ф9 от РП-4 из-за повреждения кабеля 6 кВ между ТП-049 и ТП-47 при проведении земляных работ сторонней организацией. Потребители запитаны 11.03.12 в 15-20	2012-03-11 15:20:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Самарский УЭС	2012-03-24 01:48:00.0	Действием МТЗ авар. откл.ВЛ-10кВ Л-1013 от ПС А-10 из-за схлеста проводов в пролете опор ?76-77 при обрыве вязки провода на опоре ?77 Потребители запитаны в 04-25 24.03.12	2012-03-24 04:25:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Зерноградский УЭС	2012-03-22 06:30:00.0	Действием МТЗ откл. Л-1009 10 кВ ПС ЗР-10 из-за пробоя изолятора фазы А на оп 13.6. Потребители ТП-16,15,52 запитаны 7:05; ТП-025,0147 запитаны 7:51; ТП-42,4,0130 запитаны 16:43 22.03.12	2012-03-22 16:43:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение структуры материала		

Зерноградский УЭС	2012-03-24 00:52:00.0	Действием МТО авар. откл. ВЛ-10 кВ Л-1813 из-за упавшей ветки на провода в пролете оп 4-5. Потребители запитаны 24.03.12 в 2:41	2012-03-24 02:41:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
<b>Апрель</b>							
Азовский УЭС	2012-04-01 15:20:00.0	Действием МТЗ откл. ВЛ-10 кВ Л-217 ПС А-2 при сильном ветре и дожде. Потребители запитаны 01.04.12 в 16-30	2012-04-01 16:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Азовский УЭС	2012-04-06 13:10:00.0	Действием МТЗ откл. Л12ф9 РП-12 из-за к.з., вызванного повреждением абонентской КЛ-10 кВ от оп.789 к ТП-0100. Потребители запитаны 06.04.12 в 15-33	2012-04-06 15:33:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Азовский УЭС	2012-04-10 15:15:00.0	Действием МТЗ откл. Л-108 (норм схема Л-126)ПС А-1 из-за повреждения КЛ-6 кВ между ТП-45 и ТП30 при проведении земляных работ сторонней организацией. Потребители запитаны 10.04.12 в 16-04	2012-04-10 16:04:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Азовский УЭС	2012-04-10 21:52:00.0	Действием МТЗ откл. Л1ф13 в РП-1 из-за перекрытия на шинах РУ-6 кВ в абонентской ТП-0136 при проникновении животного. Потребители запитаны 11.04.12 в 00-25	2012-04-11 00:25:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Азовский УЭС	2012-04-14 09:27:00.0	Действием МТЗ авар. откл. Л2ф5 из-за повреждения концевой муфты КЛ-6 кВ на оп.32 к ТП132. Потребители запитаны 14.04.12 в 14-47	2012-04-14 14:47:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Азовский УЭС	2012-04-20 09:58:00.0	Действием МТЗ откл. Л-2512 6 кВ ПС 110/6 кВ А-25 из-за повреждения кабеля между ПС А-25 и ТП-02, нарушение целостности изоляции в результате длительной эксплуатации. Потребители запитаны по резерву 20.04.12 в 10-18	2012-04-20 10:18:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Азовский УЭС	2012-04-25 03:45:00.0	Действием МТЗ откл. Л6ф13 из-за повреждения абонентского кабеля 6 кВ к ТП 060. Потребители запитаны 25.04.12 в 05-42	2012-04-25 05:42:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Азовский УЭС	2012-04-30 22:05:00.0	Действием МТО откл. Л122 ПС А-1 из-за повреждения абонентского кабеля. Потребители запитаны 01.05.12 в 10-55.	2012-05-01 10:55:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Зерноградский УЭС	2012-04-01 12:13:00.0	Действием МТО авар. откл. Л-10 кВ 101 ПС ЗР-1 из-за сорванной ветки дерева и упавшей на провода в пролете опор 29-30. Потребители запитаны 1.04.12 13:03	2012-04-01 13:03:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Зерноградский УЭС	2012-04-01 13:01:00.0	Действием МТО авар. откл. ВЛ-10 кВ Л-1813 ПС ЗР-18 из-за упавшей ветки на провода в пролете оп 3-4. Потребители запитаны 1.04.12 в 16:32	2012-04-01 16:32:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Зерноградский УЭС	2012-04-06 15:40:00.0	Действием МТО авар. откл. Л-1802 ПС ЗР-18 из-за повреждения в сети абонента 'Оборонэнерго'. ВЛ-10 кВ Л-1802 до ТП-028 включена 6.04.12 16:18	2012-04-06 16:18:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Зерноградский УЭС	2012-04-07 02:05:00.0	Действием МТО авр.откл. Л-10 кВ 125 ПС ЗР-1 из-за повреждения концевой муфты в яч. 10кВ Л-125 ПС ЗР-1. Потребители запитаны 7.04.12 03:35	2012-04-07 03:35:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Зерноградский УЭС	2012-04-07 17:12:00.0	Действием МТО авар. откл. Л-1802 ПС ЗР-18 при включении КЛ-10кВ ТП-08-026 'Оборонэнерго'. Абоненты запитаны 7.04.12 17:37	2012-04-07 17:37:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Зерноградский УЭС	2012-04-15 18:32:00.0	Действием МТО авар. откл. Л-1802 ПС ЗР-18 из-за повреждения в сети абонента 'Оборонэнерго'. ВЛ-10 кВ Л-1802 до ТП-028 включена 15.04.12 19:35	2012-04-15 19:35:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Зерноградский УЭС	2012-04-17 20:25:00.0	Действием МТО авар. откл. Л-109 10кВ ПС ЗР-1 из-за повреждения КЛ-10кВ от оп.19 до ТП-55. Потребители запитаны 17.04.12 20:22 от Л-103. Л-109 включена 17.04.12 21:59	2012-04-17 21:59:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Кагальницкий УЭС	2012-04-01 09:20:00.0	Действием МТО авар. откл. Л 204 на ПС КГ-2 из-за повреждения оборудования абонентской ТП-011. Л-204 введена полностью в 16:38 01.04.2012	2012-04-01 16:38:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Азовский УЭС	2012-04-01 11:59:00.0	В ТП-115 защитой откл. Л-1 0,4 кВ (сработали предохранители) из-за схлеста проводов при сильном ветре.	2012-04-01 12:04:00.0	ВЛ ниже 6 кВ			сильный ветер, ураган
<b>Май</b>							
Азовский УЭС	2012-05-10 19:26:00.0	Действием МТЗ откл. Л-217 10 кВ ПС 35/10 кВ А-2 из-за повреждения кабеля от оп. 743 к ТП-98, нарушение целостности изоляции в результате длительной эксплуатации. Потребители запитаны 11.05.12 г. в 01-25	2012-05-11 01:25:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Азовский УЭС	2012-05-12 15:54:00.0	Действием МТЗ авар. откл. Л-127 ТП-053 ф13 ПС 110/35/6 кВ А-1 из-за механического повреждения КЛ-6 кВ между ТП-053 и РП-6 при проведении работ сторонней организацией в охранной зоне КЛ. Потребители запитаны 12.05.12 в 17-57	2012-05-12 17:57:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Азовский УЭС	2012-05-16 19:02:00.0	Действием МТЗ откл. Л-10ф8 РП-10 из-за повреждения концевой муфты на оп.22Б абонентской КЛ-10 кВ к ТП-0106. Потребители запитаны 16.05.12 в 21-40	2012-05-16 21:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Азовский УЭС	2012-05-25 08:35:00.0	Оперативным персоналом откл. яч. 203 в РП-15 из-за появления 'земли' при повреждении концевой муфты на оп. ? 18 КЛ-6 кВ к РП-2 Л-15ф3 РП-15 - РП-2. Потребители запитаны 25.05.12 в 08-58	2012-05-25 08:58:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Азовский УЭС	2012-05-29 08:27:00.0	Действием МТЗ откл. Л-10ф8 РП-10 из-за повреждения концевой муфты на оп. ? 22А абонентской КЛ-10 кВ к ТП-0106. Потребители запитаны 29.05.12 в 11-42	2012-05-29 11:42:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		

<b>Июнь</b>							
Азовский УЭС	2012-06-02 21:40:00.0	Действием МТЗ откл. Л-2515 ПС А-25 из-за падения ветки на провода в пролете опор ? 83 - 84. Потребители запитаны 02.06.12 в 23-27.	2012-06-02 23:27:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
Азовский УЭС	2012-06-14 21:58:00.0	Действием МТЗ откл. Лбф13 РП-6 из-за повреждения гибкого соединения от трансформатора Т-2 к руб. ввода 0,4 кВ В ТП-71. Потребители запитаны 15.06.12 в 01:08	2012-06-15 01:08:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Зерноградский УЭС	2012-06-16 13:56:00.0	Действием МТО авар. откл Л-113 ПС ЗР-1 из-за падения ветки дерева в пролете оп 65 - оп 65.1, ответвление организации потребителя. Другие потребители запитаны 16.06.12 в 14:48	2012-06-16 14:48:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Зерноградский УЭС	2012-06-28 18:27:00.0	Действием МТЗ авар. откл. Л-113 ПС ЗР-1 из-за неисправности оборудования в сетях абонента. Потребители запитаны 28.06.12 в 20-01	2012-06-28 20:01:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Кагальницкий УЭС	2012-06-14 15:05:00.0	Оперативным персоналом откл. Л-203 ПС КГ-2 из-за разрушения изолятора на опоре 2. Потребители запитаны 14.06.12 17:02	2012-06-14 17:02:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение структуры материала		

Ответственность зон обслуживания электрических сетей:

Азовского УЭС - г. Азов; Зерноградского УЭС - г. Зерноград; Мечетинского УЭС - с. Мечетинское; Кагальницкого УЭС - с. Кагальницкое; Самарский УЭС - с. Самарское.

**Батайские межрайонные электрические сети**

Участок	Дата и время возникновения	Краткое описание	Дата и время ликвидации	Тип оборудования	Классификация : по признаку технических причин	Классификация : по признаку организационных причин	Классификация : по признаку стихийных явлений
<b>Январь</b>							
Батайский РЭС	2012-01-15 06:15:00.0	Действием защиты аварийно отключилась ЛЭП-6 кВ Л-124 от БТ-1 в РП-2 из-за схлеста проводов в результате падения веток дерева.	2012-01-15 09:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Батайский РЭС	2012-01-15 09:20:00.0	Действием защиты аварийно отключилась ЛЭП-6 кВ Л-222 от БТ-2 в ТП-075 из-за к.з. в результате обрыва проводов, вызванного падением дерева	2012-01-15 16:37:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Батайский РЭС	2012-01-30 14:30:00.0	Замыкание на землю ЛЭП-6 кВ Л-217 от БТ-2 из-за срыва изолятора на опоре 92-1	2012-01-30 17:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Механическое повреждение, деформация, перекос		
Батайский РЭС	2012-01-31 05:40:00.0	Отсутствует напряжение в одной фазе ЛЭП-6 кВ Л-143 от БТ-1 из-за обрыва провода ВЛ в результате механического повреждения	2012-01-31 06:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Внешнее механическое воздействие		
<b>Февраль</b>							
Батайский РЭС	2012-02-01 03:40:00.0	Действием защиты МТЗ аварийно отключилась КВЛ-6 кВ Л-222 от БТ-2 в ТП-075 из-за разрушения опорного изолятора РУ-6 кВ в ТП-91	2012-02-01 04:10:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Механическое повреждение, деформация, перекос		
Батайский РЭС	2012-02-06 11:55:00.0	Действием защиты отключена КВЛ-6 кВ Л-141 (ремонтная схема) от БТ-1 в РП-8 из-за перегрузки	2012-02-06 16:25:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Батайский РЭС	2012-02-07 03:05:00.0	Действием защиты отключилась КВЛ-6 кВ Л-407 от БТ-4 в ТП-168 из-за к.з. на абонентской ТП-0186.	2012-02-07 03:27:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Батайский РЭС	2012-02-09 20:35:00.0	Действием защиты отключена КВЛ-6 кВ Л-2Ф1 (бывшая Л-142 от БТ-1) в РП-2 из-за перекрытия изоляции в РУ-6 кВ ТП-16	2012-02-09 21:15:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Механическое повреждение, деформация, перекос		
Батайский РЭС	2012-02-16 03:15:00.0	Действием защиты аварийно отключена КВЛ-6 кВ Л-7Ф4 (по рем.схеме бывшая Л-145) от БТ-1 в РП-7 из-за к.з. на абонентской ТП-0120.	2012-02-16 04:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Батайский РЭС	2012-02-16 06:40:00.0	Действием защиты аварийно отключена КВЛ-6 кВ Л-7Ф4 (по рем.схеме бывшая Л-145) от БТ-1 в РП-7 из-за к.з.и повреждения трансформатора на абонентской ТП-0120.	2012-02-16 11:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
<b>Март</b>							
Батайский РЭС	2012-03-01 04:50:00.0	Действием защиты аварийно отключена ЛЭП-6 кВ Л-5Ф1 (бывшая Л-132 от БТ-1) в РП-5, из-за перекрытия изоляции в РУ-6 кВ ТП-64	2012-03-01 05:45:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Батайский РЭС	2012-03-06 14:35:00.0	Действием защиты аварийно отключена ЛЭП-6 кВ Л-324 от БТ-3 в КРН-9, из-за перекрытия изоляции ВЛЗ на опоре 24 упавшей веткой дерева.	2012-03-06 15:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Батайский РЭС	2012-03-07 10:30:00.0	Действием защиты аварийно отключена ЛЭП-6 кВ Л-2Ф22 (бывшая Л-144 от БТ-1) в РП-2, из-за повреждения КЛ-6 кВ К-139А от КРН-6 до КРН-7 сторонней организацией	2012-03-07 11:35:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Батайский РЭС	2012-03-11 09:12:00.0	Действием защиты аварийно отключена ЛЭП-6 кВ Л-2Ф11 (бывшая Л-142 ) в РП-2, из-за повреждения КЛ-6 кВ К-68 от ТП-59 до ТП-89 сторонней организацией.	2012-03-11 10:30:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Батайский РЭС	2012-03-24 00:30:00.0	Сработала защита от замыканий на землю в БТ-3, из-за замыкания на землю в ЛЭП-6 кВ Л-334, в результате срыва изолятора ШС-10 на опоре 24/1.	2012-03-24 01:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
Батайский РЭС	2012-03-27 10:10:00.0	Действием защиты отключена ЛЭП-6 кВ Л-141 от БТ-1 в РП-8, в результате перегрузки сработала защита в яч. 10	2012-03-27 10:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Батайский РЭС	2012-03-28 18:32:00.0	Действием защиты отключена ЛЭП-6 кВ Л-7Ф4 (бывшая Л-144 от БТ-1) в РП-7 из-за схлеста проводов ВЛ-6 кВ, в результате наезда на опору ном 90/24	2012-03-28 19:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Батайский РЭС	2012-03-28 18:46:00.0	Сработала защита от замыканий на землю в БТ-1 , из-за замыкания в ЛЭП-6 кВ Л-5Ф1(бывшая Л-132) в результате повреждения КЛ-6 кВ К-9 (отТП-64 до ТП-4) сторонними лицами	2012-03-29 16:50:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Багаевский УЭС	2012-03-22 08:35:00.0	Действием оперативного персонала БГ-1 отключена ЛЭП-10 кВ Л-102, из-за замыкания на землю, в результате обрыва провода ВЛ-10 кВ упавшим деревом.	2012-03-22 11:48:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Багаевский УЭС	2012-03-22 08:45:00.0	Действием оперативного персонала БГ-1 отключена ЛЭП-10 кВ Л-109, из-за замыкания на землю, в результате обрыва вязки провода ВЛ-10 кВ на опоре 50/5.	2012-03-22 10:33:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Механическое повреждение, деформация, перекос		
Багаевский УЭС	2012-03-23 12:40:00.0	Действием оперативного персонала БГ-1 отключена ЛЭП-10 кВ Л-109, из-за замыкания на землю, в результате разрушения изолятора ШФ-20 на опоре 50/7.	2012-03-23 14:54:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Механическое повреждение, деформация, перекос		
<b>Апрель</b>							
Батайский РЭС	2012-04-01 11:48:00.0	Действием защиты аварийно отключена КВЛ-6 кВ Л-343 от БТ-3 в ТП-159, из-за схлеста проводов ВЛ-6 кВ, вызванного упавшей сломанной веткой дерева, в пролете оп.80/46-оп.80/47.	2012-04-01 13:27:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Батайский РЭС	2012-04-01 11:58:00.0	Действием защиты аварийно отключена КВЛ-6 кВ Л-224 в БТ-2, из-за повреждения абонентской отпайке к ТП-059, вызванного упавшим деревом.	2012-04-01 12:34:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Батайский РЭС	2012-04-01 15:54:00.0	Действием защиты аварийно отключена КВЛ-6 кВ Л-5Ф1 (бывшая Л-132 от БТ-1) в РП-5, из-за схлеста проводов ВЛ-6 кВ в пролете оп.6-оп.7, вызванного упавшей сломанной веткой дерева.	2012-04-01 18:53:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган

Батайский РЭС	2012-04-01 19:45:00.0	Действием защиты аварийно отключена КВЛ-6 кВ Л-203 в БТ-2 упавшее из-за сильного ветра дерево, оборвало провода ВЛ-6 кВ, в полете оп.4-оп.5.	2012-04-02 10:11:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Батайский РЭС	2012-04-12 08:15:00.0	Действием МТО отключена КВЛ-6 кВ Л-225 от БТ-2 в ТП-69 из-за схлеста проводов ВЛ-6 кВ в результате наезда автотранспорта на опору 59 ВЛ-6 кВ	2012-04-12 10:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Батайский РЭС	2012-04-13 15:20:00.0	Действием защиты аварийно отключена КВЛ-6 кВ Л-131 от БТ-1 в КРН-31 из-за повреждения КЛ-6 кВ к-6 от оп.50 до ТП-63 сторонней организацией	2012-04-13 15:57:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Батайский РЭС	2012-04-14 14:10:00.0	Действием МТЗ отключена КВЛ-6 кВ Л-2Ф16 (бывшая Л-123 от БТ-1) в РП-2 из-за повреждения концевой кабельной муфты КЛ-6 кВ К-177 (ввод в ТП-145) в РУ-6 кВ ТП-145.	2012-04-14 18:38:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Багаевский УЭС	2012-04-01 16:35:00.0	Действием защиты аварийно отключена ВЛ-10 кВ Л-107А, из-за перекрытия изоляции ВЛ-10 кВ абонентской отпайки к ТП-019, сломанной веткой дерева	2012-04-01 17:25:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
<b>Май</b>							
Батайский РЭС	2012-05-25 17:27:00.0	Действием защиты МТО отключилась КВЛ-6 кВ Л-2Ф11 (бывшая Л-142 от БТ-1) в РП-2 из-за схлеста проводов ВЛ-6 кВ в результате наезда автомобиля на опору ВЛ	2012-05-25 17:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Батайский РЭС	2012-05-25 19:20:00.0	Сработала защита от замыканий на землю в БТ-1 на Л-145 из-за перекрытия изоляции в КРН-7 (Л-2Ф22 бывшая Л-144 ремонтная схема) в результате течи воды под прокладкой проходного изолятора	2012-05-26 00:35:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Нарушение герметичности		
Батайский РЭС	2012-05-29 16:30:00.0	Действием МТЗ отключена КВЛ-6 кВ Л-324 от БТ-3 в КРН ?9 из-за перекрытия изоляции ВЛ-6 кВ абонентской отпайки к ТП-015 веткой дерева.	2012-05-29 17:17:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Батайский РЭС	2012-05-30 08:42:00.0	Действием защиты отключена КВЛ-6 кВ Л-112 в БТ-1 из-за повреждения КЛ-6 кВ к-247 (от БТ-1 до КРН-12) сторонними лицами	2012-05-30 09:30:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Батайский РЭС	2012-05-31 10:18:00.0	Действием МТЗ отключена КВЛ-6 кВ Л-2Ф11 (бывшая Л-142 от БТ-1) из-за повреждения концевой кабельной муфты КЛ-6 кВ к-84 (ТП-41-ВЛ-6 кВ)	2012-05-31 11:05:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
<b>Июнь</b>							
Батайский РЭС	2012-06-03 00:50:00.0	Действием защиты МТЗ отключена КВЛ-6 кВ Л-7Ф16 (бывшая Л-121) в РП-7 из-за перекрытия изоляции ВЛ-6 кВ веткой дерева	2012-06-03 12:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Батайский РЭС	2012-06-05 16:45:00.0	Действием защиты отключена КВЛ-6 кВ Л-343 в БТ-3 из-за перекрытия изоляции в РУ-0,4 кВ ТП-159	2012-06-05 17:53:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Батайский РЭС	2012-06-14 23:10:00.0	Действием защиты аварийно отключена КВЛ-6 кВ Л-7Ф16 рем.схема (бывшая Л-121) в РП-7 из-за повреждения в абонентской ТП-0278	2012-06-14 23:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Батайский РЭС	2012-06-15 00:58:00.0	Действием защиты аварийно отключена КВЛ-6 кВ Л-7Ф16 рем.схема (бывшая Л-121) в РП-7 из-за повреждения в абонентской ТП-0278	2012-06-15 01:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Батайский РЭС	2012-06-16 21:00:00.0	Действием защиты отключена КВЛ-6 кВ Л-222 в ТП-075 из-за перекрытия изоляции ВЛ-6 кВ ветками дерева	2012-06-16 21:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Батайский РЭС	2012-06-17 04:40:00.0	Действием защиты отключена КВЛ-6 кВ Л-2Ф16 в РП-2 и КВЛ-6 кВ Л-7Ф16 в РП-7 из-за повреждения КЛ-6 кВ к-228 в результате усадки фундамента РП-7	2012-06-17 14:03:00.0	КЛ 6-10 кВ	Механическое повреждение, деформация, перекос		
Батайский РЭС	2012-06-23 17:35:00.0	Действием защиты отключена КВЛ-6 кВ Л-2Ф16 (бывшая Л-123) из-за пробоя изоляции концевой муфты КЛ-6 кВ к-29 в ТП-93	2012-06-23 21:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Батайский РЭС	2012-06-25 06:30:00.0	Действием защиты отключены КВЛ-6 кВ Л-217 и Л-224 в БТ-2 из-за перекрытия изоляции разъединителя РВ в КРН-24	2012-06-25 07:20:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв сети		
Батайский РЭС	2012-06-26 23:25:00.0	Действием защиты аварийно отключена КВЛ-6 кВ Л-2Ф6 (бывшая Л-124 от БТ-1) в РП-2 из-за повреждения ВЛ-6 кВ сваебойным агрегатом	2012-06-27 02:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Батайский РЭС	2012-06-29 08:55:00.0	Действием защиты аварийно отключена КВЛ-6 кВ Л-324 от БТ-3 в КРН-9 из-за повреждения КЛ-6 кВ К-53 от ВЛ до ТП-53 сторонней организацией	2012-06-29 09:55:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Батайский РЭС	2012-06-30 09:20:00.0	Действием защиты аварийно отключена КВЛ-6 кВ Л-2Ф3 (бывшая Л-144 от БТ-1) в РП-2 из-за схлеста проводов ВЛ-6 кВ в результате падения ветки дерева спиленной посторонними лицами	2012-06-30 10:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Батайский РЭС	2012-06-03 12:40:00.0	На ПС БТ-1 появилась земля на Л-112. Линия выведена в ремонт. При обходе линии обнаружено что в траншею КЛ между РП-8 и ТП-166 обвалилось устройство сторонней организации. После удаления механизма из траншеи и испытания КЛ Л-112 включена в работу	2012-06-03 12:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Багаевский УЭС	2012-06-04 13:50:00.0	Действием защиты аварийно отключена ВЛ-10 кВ Л-107А в КРН-2 из-за перекрытия изоляции ВЛ-10 кВ подхлестнувшимся при обрыве телефонным проводом	2012-06-04 14:48:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Багаевский УЭС	2012-06-04 19:50:00.0	Действием защиты аварийно отключена ВЛ-10 кВ Л-105А в КРУН-1 из-за повреждения концевой муфты КЛ-10 кВ к-1 ввод в ТП-312 (бывшая ТП-12)	2012-06-04 20:35:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Багаевский УЭС	2012-06-09 13:42:00.0	Действием оперативного персонала отключена ВЛ-10 кВ Л-102 из-за срабатывания защиты от замыканий на землю в результате пробоя опорного изолятора в ТП-330 (бывшая ТП-30)	2012-06-09 16:50:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Нарушение электрической изоляции		

Ответственность зон обслуживания электрических сетей:

Батайский РЭС- г. Батайск; Багаевского УЭС - станция Багаевская.

Волгодонские межрайонные электрические сети

Участок	Дата и время возникновения	Краткое описание	Дата и время ликвидации	Тип оборудования	Классификация : по признаку технических причин	Классификация : по признаку организационных причин	Классификация : по признаку стихийных явлений
<b>Январь</b>							
Волгодонский РЭС	2012-01-14 09:04:00.0	Действием Т.О. откл. Л-40 ПС 'ЮЗР' на рп. 26/20 произошло разрушение фазы 'В'	2012-01-14 12:09:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Волгодонский РЭС	2012-01-16 22:28:00.0	По аварийной заявке выведена в ремонт ВЛ-6 кВ Л-13 ПС 'Шлюзовая' (совместный подвес Л-4 ПС 'Шлюзовая') на оп. 24. разбит изолятор ШФ-10	2012-01-16 23:24:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение структуры материала		
Цимлянский УЭС	2012-01-23 08:35:00.0	Действием МТЗ откл. Л-3 ПС 'Цимлянская' из-за повреждения кабеля яч. 3-оп.-1 в результате длительной эксплуатации	2012-01-23 11:38:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
<b>Февраль</b>							
Волгодонский РЭС	2012-02-03 11:32:00.0	Действием МТЗ откл Л-10 ПС ЮЗР в результате ошибочных действий электромонтера при выполнении работ ТП-77	2012-02-03 13:52:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ		Ошибочные или неправильные действия собственного ремонтного или наладочного персонала организации	
Волгодонский РЭС	2012-02-18 11:32:00.0	Действием Т.О. откл. Л-6 ПС ЮЗР в результате К.З у проходных изоляторов на абон. ТП-01221 (ворона попала на спуск РЛНД)	2012-02-18 13:52:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Цимлянский УЭС	2012-02-06 13:45:00.0	Действием МТЗ откл на ПС Разделительная ввод 10кВ 2 секции в результате осмотра было выявлено, что яч.6(ввод с тр-ра вторая секция шин), перегружена, увеличили номинал уставок	2012-02-06 14:03:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Константиновский УЭС	2012-02-08 11:40:00.0	Действием МТЗ откл. Л-14 ПС Константиновская, на ЗТП-45 произошло КЗ ф.Город в сторону РУ-0,4кВ, в результа чего сторели ПК	2012-02-08 14:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
Мартыновский УЭС	2012-02-24 19:35:00.0	аварийно отключилась Л-4 ПС Северный Портал (не выпали блинкера), в результате осмотра дефекты не обнаружены	2012-02-24 20:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Семикаракорский УЭС	2012-02-22 10:27:00.0	По телефонному сообщению зам.гвного врача по хоз.части МУЗ ЦРБ отсутствует напряжение от ЗТП-4021. В результате осмотра установлено: обрыв фазы 'С' обмотки высокого напряжения ТР-2	2012-02-22 10:52:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Не классифицированные причины		
<b>Март</b>							
Волгодонский РЭС	2012-03-04 02:15:00.0	Действием МТЗ откл. Л-17 ПС Добровольская, наброс на провода в пролете опор 49/3-49/4	2012-03-04 04:04:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Волгодонский РЭС	2012-03-04 03:00:00.0	Действием МТЗ откл. Л-1 ПС Шлюзовая исчерпание ресурса кабельной линии ТП-3-ТП-5	2012-03-04 04:04:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Волгодонский РЭС	2012-03-06 06:23:00.0	Действием МТЗ откл Л-17 ПС Добровольская наброс на провода в пролете опор 49/1-49/2	2012-03-06 19:08:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Волгодонский РЭС	2012-03-21 12:18:00.0	Действием МТЗ откл. Л-6 ПС ЮЗР на оп. 1 отгорел наконечник шлейфа	2012-03-21 15:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Волгодонский РЭС	2012-03-23 23:50:00.0	Действием МТЗ откл Л-1 ПС 'Шлюзовая' на оп. 1 отгорел шлейф от РВО	2012-03-24 12:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение структуры материала		
Цимлянский УЭС	2012-03-22 08:30:00.0	Действием МТЗ откл. Л-13 ПС 'Цимлянская', в пролеты опор 4-5 попала птица	2012-03-22 08:37:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Константиновский УЭС	2012-03-21 13:29:00.0	Действием МТЗ откл. Л-13 ПС 'Константиновская', на оп 31/1 отгорел шлейфк абонентской ТП-03024	2012-03-21 15:41:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Константиновский УЭС	2012-03-23 19:10:00.0	Действием МТЗ откл. Л-13 ПС 'Константиновская' в результате предположительно из-за падения ветки на провода при обходе нарушений не выявлено	2012-03-23 20:12:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Константиновский УЭС	2012-03-24 03:40:00.0	Действием МТЗ откл Л-13 ПС 'Константиновская', повреждение изолятора ф. В на оп. 59, в результате из-за разрушения	2012-03-24 06:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
Мартыновский УЭС	2012-03-23 23:25:00.0	Действием МТЗ откл. Л-4 ПС Мартыновская в результате обрыва провода в пролете опор ?86-86/1 из-за сильного порыва ветра	2012-03-24 01:53:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Семикаракорский УЭС	2012-03-23 23:58:00.0	Действием МТЗ отключена ВЛ-10кВ Л-1 ф.3 (от РП-2) (Красноармейская),плохие погодные условия (ливень, ветер)	2012-03-23 00:09:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Семикаракорский УЭС	2012-03-29 08:04:00.0	Действием МТЗ отключена ВЛ-10кВ Л-116 на СМ-1, плохие погодные условия( снег, гололед)	2012-03-29 10:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ			гололёд снегопад
<b>Апрель</b>							
Волгодонский РЭС	2012-04-02 05:48:00.0	Действием МТЗ откл. Л-5 ПС 'Добровольская' повреждение в соединительной муфте оп 19 ТП-045	2012-04-02 11:21:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Волгодонский РЭС	2012-04-05 05:58:00.0	Действием МТЗ откл Л-19 ПС 'Добровольская' (Л-5 ПС 'Добровольская')повреждение в соединительной муфте ТП-11-ТП-55	2012-04-05 07:54:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		

Цимлянский УЭС	2012-04-30 16:40:00.0	отсутствие электроэнергии у абонентов запитанных от ТП-66, из-за плохого контакта на губках предохранителя, сгорели ПК-10, заменили	2012-04-30 17:35:00.0	Устройства РЗ и А		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Цимлянский УЭС	2012-04-30 17:35:00.0	отсутствие электроэнергии у абонентов запитанных от ТП-100, из-за КЗ при сорватом кожухе трансформатора ветром, сгорели ПК-10, заменили	2012-04-30 18:30:00.0	ПС, РП, ТП 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Мартыновский УЭС	2012-04-08 19:15:00.0	Действием МТЗ во время грозы откл Л-4 ПС Северный портал, в результате осмотра дефектов не обнаружено	2012-04-08 19:44:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Семикаракорский УЭС	2012-04-12 19:16:00.0	Действием МТЗ откл. Л-121 ПС Семикаракорская, на абонентской ТП сработали 2 ПК и оплавилась ножи РЛНД	2012-04-12 19:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
<b>Май</b>							
Волгодонский РЭС	2012-05-07 01:02:00.0	Действием аварийно откл Л-8 ПС 'ЮЗР', на опоре 3/1 в сторону оп. 3 отгорел шлей на РЛНД	2012-05-07 01:56:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Волгодонский РЭС	2012-05-09 00:55:00.0	Действием МТЗ аварийно откл. Л-13 ПС 'Шлюзовая', в результате осмотра дефектов не обнаружено	2012-05-09 09:57:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Волгодонский РЭС	2012-05-14 10:30:00.0	Действием ТО аварийно отключилась Л-29 ПС 'ЮЗР', повреждение кабеля произошло по вине МУП 'ВКХ', проводившего ремонтные работы в оханной зоне КЛ	2012-05-17 19:24:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Волгодонский РЭС	2012-05-16 14:50:00.0	Действием МТЗ аварийно откл. Л-1 ПС 'Шлюзовая' (совм. подвес Л-2 ПС 'Шлюзовая') , в пролете опор 22-23 ветка в проводах сорван изолятор	2012-05-16 18:12:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Волгодонский РЭС	2012-05-16 14:50:00.0	Действием МТЗ аварийно откл. Л-3 ПС 'Центральная', в результате осмотра дефектов не обнаружено	2012-05-16 15:12:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Волгодонский РЭС	2012-05-16 14:50:00.0	Действием МТЗ аварийно откл. Л-6 ПС 'Шлюзовая', в результате осмотра дефектов не обнаружено	2012-05-16 15:47:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Цимлянский УЭС	2012-05-28 17:05:00.0	Действием МТЗ аварийно откл Л-8 ПС 'ЖБИ' повреждение в концевой муфте на оп57/5 (абонентский кабель)	2012-05-28 21:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Мартыновский УЭС	2012-05-28 12:45:00.0	Действием МТЗ аварийно откл Л-4 ПС 'Мартыновская', на ТП-5010 пробило опорный изолятор в РУ-10 кВ	2012-05-26 15:00:00.0	ПС, РП, ТП 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
<b>Июнь</b>							
Цимлянский УЭС	2012-06-17 19:10:00.0	действием МТЗ откл. Л-3 ПС 'Разделительная', К.3 на главном автомате РУ-10 кВ ТП2018	2012-06-17 19:20:00.0	ПС, РП, ТП 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Цимлянский УЭС	2012-06-20 10:54:00.0	стали поступать жалобы на отсутствие электроэнергии по Л-10 ПС 'Цимлянская', В результате осмотра было выявлено, что в ТП-2087 в РУ-10 кВ ввод с ТП-2060 откл. ВН-16 (привод в верхнем положении)	2012-06-20 11:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Цимлянский УЭС	2012-06-21 14:50:00.0	Действием МТЗ откл. Л-8 ПС 'ЖБИ' во время осмотра дефектов не обнаружено	2012-06-21 15:04:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Константиновский УЭС	2012-06-17 20:10:00.0	Действием МТЗ откл. Л-13 ПС 'Константиновская', повреждения оборудования абонентской ТП-03018	2012-06-17 21:22:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Константиновский УЭС	2012-06-27 14:40:00.0	Земля на Л-14 ПС 'Константиновская', дефектов в результате осмотра не обнаружено	2012-06-27 15:35:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Семикаракорский УЭС	2012-06-19 17:45:00.0	Действием МТЗ откл. Л-110 ПС 'СМ-1' . Гр. Марков Г.Г. проводил рбрезку веток дерева, в результате чего ветка упала на провода в пролете опор 158/8/828-158/8/829	2012-06-19 20:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	

Ответственность зон обслуживания электрических сетей:

Волгодонский РЭС - г. Волгодонск; Цимлянский УЭС - г. Цимлянск; Константиновский УЭС - г. Константиновск; Семикаракорский УЭС - г. Семикаракорск;

Мартыновский УЭС - сл. Большая Мартыновка, с.п. Южненское.



Гуковские межрайонные электрические сети

Участок	Дата и время возникновения	Краткое описание	Дата и время ликвидации	Тип оборудования	Классификация : по признаку технических причин	Классификация : по признаку организационных причин	Классификация : по признаку стихийных явлений
<b>Январь</b>							
Гуковские ГЭС	2012-01-03 01:10:00.0	Авар. откл. яч.2 РП-11 от МТЗ (Ввод с Л-224)-нар. контактов на кабельном выходе на опору 1 Л-11ф.14-потребители переведены на резерв.	2012-01-03 01:37:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв сети		
Гуковские ГЭС	2012-01-14 03:20:00.0	Авар. откл. яч.1. п/с Г-17 (Л-1701) схема ремонтная норм Л-1712 от МТО-повр. изоляции КЛ ТП1-ТП24 (каб. выход с ТП1) (по норм. схеме от яч. !2 п/с Г-17	2012-01-14 10:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Гуковские ГЭС	2012-01-21 02:10:00.0	Авар. откл. яч.23 п/с Г-2 (Л-223) от МФО-обрыв ВЛ	2012-01-21 04:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Гуковские ГЭС	2012-01-24 23:00:00.0	Авар. откл. яч. 14 п/с Г-18 от МФО (Л-1814) выход из строя КЛ 'яч.14-опора1 ВЛ' предпол. заводской деф. кабеля, потребители переведены на резерв.	2012-01-26 12:50:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		
Гуковские ГЭС	2012-01-30 22:20:00.0	Аварийное откл. яч. 14 РП-7 (Л.7ф.14) от МТЗ из-за отгорания жил в кабельной муфте КЛ 6 кВ 'опора7 ВЛ-КТП143',30.01 в 22-00 все потребители, кроме КТП-143 поставлены под напряжение	2012-01-30 16:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Зверевские РЭС	2012-01-18 06:15:00.0	Аварийное откл. яч. 4 п/с Г-11 (Л-1104) от МТЗ-нарушение эл. изоляции КЛ 'яч.4-ТП159', потребители переведены на резерв	2012-01-18 06:50:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
<b>Февраль</b>							
Гуковские ГЭС	2012-02-08 10:04:00.0	Аварийное откл. яч.23 п/с Г-2 от МТЗ (Л-223)-разрушение изолятора на опоре 9 ВЛ-потребители переведены на резерв, во время перерыва произошло откл. яч. 1п/с Г-17 от МТЗ из-за перегруза(Л1701)	2012-02-08 12:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
Гуковские ГЭС	2012-02-14 10:48:00.0	Отключение ячейки 12 п/с Г-17 по сигналу 'Земля' (Л-1712)-разрушение изоляторов на оп.21,34-потребители переведены на резерв.	2012-02-14 11:52:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
Гуковские ГЭС	2012-02-24 13:16:00.0	Откл. яч.9 п/с Г-16 по сигналу 'Земля' (Л-1609)-повреждение разрядника в абон. подстанции КТПШ-068	2012-02-24 14:53:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Гуковские ГЭС	2012-02-26 10:20:00.0	Авар. откл. яч.1 п/с Г-17 (Л-1701) от МФО, успешное ПВ, причина не уст.	2012-02-26 13:52:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Гуковские ГЭС	2012-02-26 13:05:00.0	Откл.яч.17 п/с Г-2 (Л-217)-повр. изоляции концевой муфты нар. уст.кабельного спуска с ВЛ в ТП-29	2012-02-26 14:36:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Гуковские ГЭС	2012-02-26 14:36:00.0	Авар. откл. яч.31 п/с Г-8 от МТЗ (Л-831)-схема ремонтная-повр. КЛ 'ТП5-ТП38'	2012-02-26 19:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Гуковские ГЭС	2012-02-29 11:07:00.0	Аварийное откл. яч.17 п/с Г-2 (Л-217) от МТЗ-пробой изоляции концевой муфты КЛ 'ТП29-ТП5' (кабельный выход)	2012-02-29 12:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Зверевские РЭС	2012-02-21 04:25:00.0	Авар. откл. МВ яч.4 ТП-203 от МТЗ, секционирующей Л-501-из-за поаредения трансформатора в абонентском ТП-0230	2012-02-21 05:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Зверевские РЭС	2012-02-24 10:26:00.0	Откл. по сигналу 'Земля' яч.10 п/с Г-11 (Л-1110) из-за повреждения изоляции КЛ 'ТП168-ТП169', потребители переведены на резерв, повр. кабель выведен в ремонт.	2012-02-24 11:50:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
<b>Март</b>							
Гуковские ГЭС	2012-03-12 21:09:00.0	Аварийное откл. яч.14 п/с Г-18 от МТЗ (Л-1814)-обрыв провода и нарушение электрической изоляции КЛ 'Л1814-КТПН47'	2012-03-13 11:35:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Гуковские ГЭС	2012-03-22 12:43:00.0	Аварийное откл. яч.5 РП-9 (Л-9 ф.5) от МТЗ-нарушение изоляции КЛ ТП121-ТП131	2012-03-22 15:45:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Гуковские ГЭС	2012-03-29 17:15:00.0	Нарушение электрического контакта между кабельной вставкой и ВЛ на Л-223, фаза 'С' на опоре 41 во время сильного ветра, потребители частично ост. без напряжения	2012-03-29 19:38:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Гуковские ГЭС	2012-03-29 23:50:00.0	Аварийное откл. яч.10 п/с Г-18 (Л-1810) от МТЗ во время ветра и осадков-предпол. схлёт ВЛ 'ТП42-ТП46', усп. вкл. после осмотра	2012-03-30 03:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Зверевские РЭС	2012-03-08 11:00:00.0	КТП-197 РУ-6 кВ разрушение В/В предохр. ф.С	2012-03-08 14:00:00.0	Устройства РЗ и А	Не классифицированные причины		
Зверевские РЭС	2012-03-29 21:10:00.0	Аварийное откл. СП-1 Л-1040 от ТО во время силноого ветра и осадков-схлёт ВЛ	2012-03-30 12:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Зверевские РЭС	2012-03-31 16:55:00.0	Аварийное откл. СП-3 от ТО-Л-5 яч.5 ГПП ш. 'Зверевская-Западная-2'-обрыв ВЛ	2012-03-31 18:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
<b>Апрель</b>							
Гуковские ГЭС	2012-04-20 06:40:00.0	Аварийное откл. яч.11 РП-3 от МТЗ (Л-3.ф.11)-повреждение изоляции концевой муфты на кабельной вставке ВЛ на опоре 2-потребители переведены на резерв.	2012-04-20 07:15:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		

Гуковские ГЭС	2012-04-25 13:15:00.0	Откл.яч.31 п/с Г-8 по сигналу 'Земля' (Л-831)повр. КЛ 'Яч31-опора 1 ВЛ'-потребители переведены н резерв.	2012-04-25 14:50:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Зверевские РЭС	2012-04-01 13:00:00.0	Авар. откл. СП-1 Л-1040 от ТО-схлёт ВЛ во время ветра и осадков	2012-04-01 16:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Зверевские РЭС	2012-04-10 11:50:00.0	Авар. откл. яч.21 п/с Г-11 от ТО (Л-1121) нарушение изоляции КЛ 'ТП175-опора1 ВЛ', потребители переключены на резерв.	2012-04-10 12:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
<b>Май</b>							
Гуковские ГЭС	2012-05-04 00:01:00.0	Аварийное одновременное отключение яч.2 (вводЛ1233 в РП9) и ячейки 3-Л9ф.3 от МТЗ причина не установлена, усп.ПВ	2012-05-04 16:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Гуковские ГЭС	2012-05-08 12:55:00.0	Аварийное откл. яч.27 п/с Г-8 (Л-827) от МТЗ-повр. изоляции КЛ 'ТП33-опора 9 ВЛ-Л827.	2012-05-08 16:59:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Гуковские ГЭС	2012-05-12 10:50:00.0	Аварийное откл. яч.12 п/с Г-8 (Л812) от МТЗ-нарушение изоляции муфты КЛ'ТП-17-Опора 12 Л812' потребители переведены на резерв.	2012-05-12 14:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Гуковские ГЭС	2012-05-13 14:15:00.0	Отключение яч.24 п/с Г-2 (Л224) по сигналу 'Земля'-повр. в/в изолятора на опоре 16 ВЛ	2012-05-13 16:23:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Механическое повреждение, деформация, перекос		
Гуковские ГЭС	2012-05-28 18:27:00.0	Аварийное откл.яч.9 п/с Г18 (Л1809) от МФО- нар. изоляции конц. муфты каб. выхода на опору 1 ВЛ, потр. переведены на резерв.	2012-05-28 18:45:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Гуковские ГЭС	2012-05-29 14:00:00.0	Аварийное откл. К-1702 яч.1 ТП-17 от МТЗ-повреждение КЛ 'ТП15-ТП16' при производстве земляных работ	2012-05-29 15:15:00.0	КЛ 6-10 кВ	Внешнее механическое воздействие		
<b>Июнь</b>							
Гуковские ГЭС	2012-06-24 11:00:00.0	Откл. яч.27 п/с Г-8 (Л-827) по сигналу 'Земля'-разрушение изолятора на опоре 6,потребители переведены на резерв	2012-06-24 13:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
Гуковские ГЭС	2012-06-26 18:00:00.0	Аварийное откл. яч.7 РП-7 (Л7ф.7) от МТЗ-причина не уст. Успешное ПВ после осмотра ВЛ	2012-06-26 19:12:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Гуковские ГЭС	2012-06-27 18:55:00.0	Аварийное откл. яч31 п/с Г-8 (Л-831) от МТЗ-повр. кабельной вставки меду опорами 7-8-подкл. резервный кабель	2012-06-27 19:25:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Зверевские РЭС	2012-06-08 08:05:00.0	Аварийное откл. яч.21 п/с Г-11 от МТЗ (Л-1121)- повр. КЛ ТП-175-выход на пору 1 ВЛ-потр. переведены на резерв	2012-06-08 09:26:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Зверевские РЭС	2012-06-18 22:45:00.0	Аварийное откл. яч.29 п/с Г-6 от МТЗ, успешное ПВ-причина не уст.	2012-06-18 23:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		

Ответственность зон обслуживания электрических сетей:

Гуковских РЭС - г.Гуково; Зверевских РЭС - г. Звереве.

Каменские межрайонные электрические сети

Участок	Дата и время возникновения	Краткое описание	Дата и время ликвидации	Тип оборудования	Классификация : по признаку технических причин	Классификация : по признаку организационных причин	Классификация : по признаку стихийных явлений
<b>Январь</b>							
Белокалитвенский УЭС	2012-01-14 14:48:00.0	В РП-25 от действия МТЗ отключился масляный выключатель 10 кВ Л-25Ф8 (РП-ТП-149 ячейка 8). Электрический пробой концевой муфты в ЗРУ-10 кВ ЗТП-51 КЛ-6 кВ от РП-25 до ТП-51.	2012-01-14 15:36:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Белокалитвенский УЭС	2012-01-31 09:50:00.0	В РУП-7 от действия МТЗ отключился масляный выключатель 10 кВ Л-726 (ячейка 26). Электрический пробой межфазной изоляции КЛ-10 кВ от ТП-108 до ТП-107.	2012-01-31 12:02:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Каменский УЭС	2012-01-15 18:29:00.0	На п/ст 'Водоканал' от действия МТЗ отключился вакуумный выключатель 6 кВ Л-10 (ячейка 10). Электрический пробой межфазной изоляции КЛ-6 кВ от ТП-38 до ТП-37.	2012-01-15 20:59:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Морозовский УЭС	2012-01-18 15:30:00.0	КТП N1-15 в кабине трансформатора персоналом отключен силовой трансформатор ТМ-160-10/0,4 кВ для переключения переключателя ПБВ и измерения сопротивления обмоток. При расшивке силового трансформатора провернулась шпилька фазы 'С' НН.	2012-01-18 00:00:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса		
Обливский УЭС	2012-01-14 10:15:00.0	На п/ст 'Обливская-1' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 10 кВ Л-7. Наезд автомобиля на опору 227 Л-7 ВЛ-10 кВ.	2012-01-14 16:01:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Обливский УЭС	2012-01-17 05:30:00.0	КТП N9 в кабине трансформатора персоналом отключен силовой трансформатор ТМ-100-10/0,4 кВ. Внутреннее повреждение силового трансформатора: замыкание обмоток НН на корпус, обрыв обмотки НН фазы 'А'.	2012-01-17 16:25:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса		
Донецкие РЭС	2012-01-10 16:15:00.0	В РП-8 (ЦРП-7) от действия МТЗ отключился масляный выключатель 6 кВ Л-8Ф15. Электрический пробой эпоксидной соединительной муфты КЛ-6 кВ от РП-8 до ТП-5.	2012-01-10 16:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
<b>Февраль</b>							
Белокалитвенский УЭС	2012-02-23 17:45:00.0	На п/ст 'Б-10' от действия МФО отключился масляный выключатель 10 кВ Л-1004 (ячейка 4). Электрический пробой изоляции соединительной муфты КЛ-10 кВ от п/ст 'Б-10' до КТП-2.	2012-02-23 18:58:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Белокалитвенский УЭС	2012-02-28 14:26:00.0	В РП-27 (РП-1) от действия МТЗ отключился масляный выключатель 10 кВ Л-27Ф3 (ячейка 3). В ТП-11 электрический пробой межфазной изоляции кабельной перемычки от ВН-16 до силового трансформатора.	2012-02-28 00:01:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Белокалитвенский УЭС	2012-02-29 05:32:00.0	На п/ст 'Б-10' от действия МФО отключился масляный выключатель 10 кВ Л-1004 (ячейка 4). Повреждение электротехнического оборудования в абонентской ТП-119П.	2012-02-29 07:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Глубокинский УЭС	2012-02-02 08:27:00.0	На п/ст 'Г-5' от действия МТЗ отключился вакуумный выключатель 6 кВ Л-510 (ячейка 10). Отгорел шлейф абонентской ВЛ-6 кВ на опоре 1.	2012-02-02 09:34:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Морозовский УЭС	2012-02-01 18:15:00.0	В РП-30 от действия МТЗ отключился масляный выключатель 10 кВ Л-30Ф14 (РП-1 фидер 'Ляшенко'). Выход из строя трех не калиброванных ПК-10 кВ в абонентской ТП-0851 (ТП N2-025).	2012-02-01 18:29:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Морозовский УЭС	2012-02-15 01:45:00.0	В РП-30 от действия МТЗ отключился масляный выключатель 10 кВ Л-30Ф11 (РП-1 фидер 'Ворошилова'). Выход из строя не калиброванного ПК-10 кВ в абонентской ТП-0807 (ТП N6-06).	2012-02-15 05:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Тацинский УЭС	2012-02-01 00:22:00.0	На п/ст 'Б-8' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 6 кВ Л-807 (ячейка 'Тацинская-2'). Электрический пробой межфазной изоляции КЛ-6 кВ 'ввод' в ТП-1 (ТП-4201).	2012-02-01 03:38:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Коксовский УЭС	2012-02-28 07:34:00.0	На п/ст 'Б-1' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 6 кВ Л-101 (фидер 'Восток-1'). Перекрытие проходных изоляторов на абонентских КТП-513П, КТП-530П.	2012-02-28 14:04:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Коксовский УЭС	2012-02-28 07:34:00.0	На п/ст 'Б-1' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 6 кВ Л-106 (фидер 'Основная-1'). Электрический пробой межфазной изоляции КЛ-6 кВ от п/ст 'Б-1' до опоры 1 ВЛ-6 кВ.	2012-02-28 14:13:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
<b>Март</b>							
Шолоховский УЭС	2012-03-01 20:23:00.0	На п/ст 'Б-5' персоналом отключен масляный выключатель 6 кВ Л-514, 'земля' в сети 6 кВ. Электрический пробой изоляции концевой муфты на опоре 8 ВЛ-6 кВ КЛ-6 кВ 'ввод' в ТП-413П.	2012-03-01 22:19:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		

Белокалитвенский УЭС	2012-03-23 19:14:00.0	В РП-ТП-84П (ТП-0684) от действия МТЗ оключился масляный выключатель 10 кВ ячейки 7. Электрический пробой изоляции эпоксидной соединительной муфты КЛ-10 кВ от РП-ТП-84П (ТП-0684) до ТП-85 (ТП-3085).	2012-03-23 22:45:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Каменский УЭС	2012-03-30 20:55:00.0	На п/ст 'Водоканал' от действия МТЗ отключился вакуумный выключатель 6 кВ Л-10 (ячейка) 10.(норм схема 13Ф14 В ТП-24 (ТП-2075) электрический пробой межфазной изоляции кабельной перемычки от РВ-6 кВ до силового трансформатора.	2012-03-31 02:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
<b>Апрель</b>							
Шолоховский УЭС	2012-04-16 11:28:00.0	На п/ст 'Б-5' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 6 кВ Л-514 ( ячейка 'Северная-2'). Повреждение проходного изолятора в РУ-6 кВ абонентской ТП-414П.	2012-04-16 12:47:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Шолоховский УЭС	2012-04-20 06:25:00.0	На п/ст 'Б-5' от действия МТЗ отключился масляный выключатель Л-513 (ячейка 'АБЗ'). Повреждение абонентской КЛ-6 кВ 'ввод' с ВЛ-6 кВ в абонентскую ТП-428П (ТП-0428).	2012-04-20 11:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Белокалитвенский УЭС	2012-04-04 08:53:00.0	На п/ст 'Б-10' от действия МФО отключился масляный выключатель 10 кВ Л-1004 (ячейка 4). На опоре 1 ВЛ-10 кВ электрический пробой изоляции концевой муфты КЛ-10 кВ N1 'выход' на опору 1 ВЛ-10 кВ Л-27Ф3.	2012-04-04 12:08:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Белокалитвенский УЭС	2012-04-27 12:00:00.0	На п/ст 'Б-10' от действия МТЗ оключился масляный выключатель 10 кВ Л-1017 (ячейка 17). На опоре 82 ВЛ-10 кВ электрический пробой концевой муфты КЛ-10 кВ 'ввод' с опоры 82 ВЛ-10 кВ в РП-24.	2012-04-27 12:15:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Морозовский УЭС	2012-04-07 01:15:00.0	На п/ст 'Эlevator' от действия МТЗ оключился масляный выключатель 10 кВ Л-1 (ячейка 'Горсеть-1'). В РУ-10 кВ абонентской КТП N2-035 (КТП-0865). вышли из строя три ПК-10 кВ из-за повреждения абонентского силового трансформатора ТМ-250-10/0,4.	2012-04-07 10:43:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Морозовский УЭС	2012-04-20 14:00:00.0	КТП ?238 (4450), запитанная по Л-1 ПС 'Эlevator', отключена персоналом из-за повреждения проходных изоляторов 10кВ ф.В силового трансформатора ТМ-40010	2012-04-20 21:07:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса		
<b>Май</b>							
Белокалитвенский УЭС	2012-05-13 09:10:00.0	В РП-27 персоналом отключен масляный выключатель 10 кВ Л-27Ф4 (ячейка 4), 'земля' по фазе 'В' в сети 10 кВ. Разрушен штыревой изолятор ШФ-10 фазы 'В' на опоре 50 ВЛ-10 кВ.	2012-05-13 11:23:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
Горняцкий УЭС	2012-05-01 18:27:00.0	На п/ст 'Б-2' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 6 кВ Л-207 (ячейка 'Южная-1'). Повреждение электродвигателя насоса полива 0,4 кВ в сети абонентской ТП-0453.	2012-05-01 18:52:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Горняцкий УЭС	2012-05-02 10:58:00.0	На п/ст 'Б-2' персоналом отключен масляный выключатель 6 кВ Л-221 (ячейка 'РП-Горняцкая'), 'земля' в сети 6 кВ фаза 'А'. Повреждение абонентской КЛ-6 кВ в абонентской ТП-0455.	2012-05-02 11:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Горняцкий УЭС	2012-05-05 10:35:00.0	На п/ст 'Б-2' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 6 кВ Л-207 (ячейка 'Южная-1'). Повреждение КЛ-6 кВ от опоры ВЛ-6 кВ 154 до опоры 155 посторонними лицами при проведении земляных работ в охранной зоне КЛ-6 кВ без согласования.	2012-05-05 11:31:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Каменский УЭС	2012-05-22 12:38:00.0	В РП-13 от действия МТЗ-1 отключился вакуумный выключатель 6 кВ Л-13Ф13 (фидер 'Город-13'). Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-72 (ТП-2135) до ТП-160 (ТП-2056) при проведении частным лицом земляных работ в охранной зоне КЛ-6 кВ без согласования.	2012-05-22 13:31:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Морозовский УЭС	2012-05-26 11:54:00.0	На п/ст 'Б-11' от действия МФО отключился масляный выключатель 10 кВ Л-1139 (ячейка 'Горсеть-4'). Обрыв вязки провода фазы 'С' на опоре 162 ВЛ-10 кВ.	2012-05-26 14:46:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
Тацинский УЭС	2012-05-21 21:22:00.0	На п/ст 'Б-8' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 6 кВ Л-807 (ячейка 'Тацинская-2'). Перекрытие веткой дерева (тополь), крона конторого находится за границей охранной зоны ВЛ-6 кВ, линейных проводов ВЛ-6 кВ Л-807 в пролете опор 22-23.	2012-05-21 23:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Донецкие РЭС	2012-05-18 00:45:00.0	На п/ст 'Тундоровская' от действия МФО отключился масляный выключатель 6 кВ Л-25 (фидер 'Город-3'). Повреждение проходных изоляторов ТП-1028 (КТП-28).	2012-05-18 11:41:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
<b>Июнь</b>							

Белокалитвенский УЭС	2012-06-05 19:17:00.0	На п/ст 'Б-3' от действия МФО отключился масляный выключатель 10 кВ Л-353 (ячейка 53). Повреждение электротехнического оборудования в абонентской ТП-0618.	2012-06-05 20:11:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Белокалитвенский УЭС	2012-06-14 14:32:00.0	На п/ст 'Б-3' от действия МФО отключился масляный выключатель 10 кВ Л-342 (ячейка 42). Механическое повреждение сторонней организацией межфазной изоляции КЛ-10 кВ от п/ст 'Б-3' ячейка 42 до ТП-0692 (ТП-92П) ячейка 2.	2012-06-14 23:05:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц
Горняцкий УЭС	2012-06-14 19:30:00.0	На п/ст 'Б-2' персоналом отключен масляный выключатель 6 кВ Л-221 (ячейка 'РП-Горняцкая'), 'земля' в сети 6 кВ по фазе 'А'. 'Перекрытие' штыревого изолятора фазы 'А' на опоре 22 ВЛ-6 кВ Л-221.	2012-06-14 23:37:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса	
Каменский УЭС	2012-06-03 06:43:00.0	В РП-12 (РП-1) от действия МТЗ отключился масляный выключатель 6 кВ Л-12Ф4 (фидер 'Город-4/5'). Электрический пробой межфазной изоляции соединительной муфты КЛ-6 кВ от РП-12 до ТП-0220 (ТП-118) из-за увлажнения изоляции (сильный дождь).	2012-06-03 07:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
Каменский УЭС	2012-06-03 12:45:00.0	В РП-12 (РП-1) персоналом отключен масляный выключатель 6 кВ Л-12Ф1 (фидер 'Город-4/4'), 'земля' в сети 6 кВ. В ТП-0215 (ТП-146) электрический пробой межфазной изоляции концевой муфты КЛ-6 кВ от опоры 230.17 ВЛ-6 кВ до ТП-0215.	2012-06-03 19:50:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
Каменский УЭС	2012-06-19 09:40:00.0	На п/ст 'Каменская СХТ' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 10 кВ Л-2. Механическое повреждение сторонней организацией межфазной изоляции КЛ-10 кВ от ТП-2301 (ТП-179) до ТП-2302 (ТП-8).	2012-06-19 17:02:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц
Каменский УЭС	2012-06-20 15:30:00.0	В РП-17 (РП-6) от действия МТЗ отключился масляный выключатель 6 кВ Л-17Ф5 (ячейка 5). Механическое повреждение сторонней организацией межфазной изоляции КЛ-6 кВ от ТП-2152 (ТП-135) до ТП-2153 (ТП-12).	2012-06-20 21:55:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц
Каменский УЭС	2012-06-24 19:00:00.0	В РП-17 от действия МТЗ отключился масляный выключатель 6 кВ Л-17Ф16 (ячейка 16). Излишнее срабатывание РЗиА при пробое трубчатых разрядников из-за атмосферных перенапряжений.	2012-06-24 20:23:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Тацинский УЭС	2012-06-03 19:35:00.0	На п/ст 'Б-8' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 6 кВ Л-805 (ячейка 'Тацинская-1'). Перекрытие веткой дерева линейных проводов ВЛ-6 кВ Л-805 в пролете опор 103-104.	2012-06-03 21:08:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств
Тацинский УЭС	2012-06-03 19:35:00.0	На п/ст 'Б-8' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 6 кВ Л-807 (ячейка 'Тацинская-2'). Перекрытие веткой дерева линейных проводов ВЛ-6 кВ Л-807 в пролете опор 1-2 'выход из ТП-4218(ТП-18)'.	2012-06-03 22:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств

#### Июль

Ответственность зон обслуживания электрических сетей:

Каменский УЭС — г. Каменск-Шахтинский; Машзаводский УЭС - п. Машзаводской; Белокалитвенский УЭС - г. Белая Калитва; Синегорский УЭС - п. Синегорский, п. Ясногорский; Морозовский УЭС - г. Морозовск; Донецкие РЭС — г. Донецк; Коксовский УЭС - п. Коксовый; Горняцкий УЭС - п. Горняцкий; Тацинский УЭС - станция Тацинская; Обливский УЭС - станция Обливская; Шолоховский УЭС - р.п. Шолоховский; Чистоозёрный УЭС - п. Чистоозёрный.

Миллеровские межрайонные электрические сети

Участок	Дата и время возникновения	Краткое описание	Дата и время ликвидации	Тип оборудования	Классификация : по признаку технических причин	Классификация : по признаку организационных причин	Классификация : по признаку стихийных явлений
<b>Январь</b>							
Миллеровский УЭС	2012-01-02 02:32:00.0	В ручную аварийно отключена Л-13 10 кВ ПС ГОК, при появлении ЗЕМЛИ на ф С, повреждении на абонентском КТП-0120 АБЗ.Было обесточено	2012-01-02 03:12:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Чертковский УЭС	2012-01-02 06:51:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-10 10 кВ ПС Чертковская, из-за налпепания снега на линейные провода в пролёте оп. 82/10-82/11, произошёл схлест проводов.	2012-01-02 07:06:00.0	ВЛ 6-35 кВ			гололёд снегопад
Чертковский УЭС	2012-01-02 07:53:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-10 10 кВ ПС Чертковская, из-за провиса провода в пролёте оп. 82/10-82/11, при ветре произошёл схлест проводов, произвели перетяжку проводов и замени траверсу.	2012-01-02 09:57:00.0	ВЛ 6-35 кВ			гололёд снегопад
Вёшенский УЭС	2012-01-04 04:35:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-5 10 кВ ПС Вёшенская, из-за повреждении на КТП-531 в РУ-10 кВ опорных изоляторов ф А и ф В, заменили опорные изоляторы.	2012-01-04 05:12:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Нарушение электрической изоляции		
<b>Февраль</b>							
Миллеровский УЭС	2012-02-26 02:25:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-17 10 кВ ПС 'Промзона', из-за повреждения на КТП-70, при воздействии эл. дуги на проходных изоляторов КТП-70(при резком повышении температур +1). Потребители запитаны 25.02.2012г. в 05-30.	2012-02-26 05:30:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Миллеровский УЭС	2012-02-26 16:50:00.0	Действием ТО аварийно отключилась Л-6 10 кВ ПС 'ГОК', при повреждении опорных изоляторов в ЗТП-27, из-за повышения температуры +1 поизошел пробой опорной изоляции.	2012-02-26 18:45:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Электродуговое повреждение		
Тарасовский УЭС	2012-02-07 13:45:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-5 10 кВ ПС Тарасовская, при отгорании шлейфа концевой муфты на опоре ? 85, из-за плохого контакта на соединении кабеля и линейного проводапо фазе 'А'. Потребители полностью запитаны 07.02.2012г. в 15-28.	2012-02-07 15:28:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объёмах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Чертковский УЭС	2012-02-09 06:15:00.0	Аварийно отключился силовой трансформатор 250 кВА в ЗТП-821, из-за КЗ обмоток ВН и НН пробоя на корпус. Силовой трансформатор 1971г. Потребители запитаны 09.02.2012г. в 12-00.	2012-02-09 12:00:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Не классифицированные причины		
Вёшенский УЭС	2012-02-11 01:50:00.0	В ручную отключена Л-3 10 кВ ПС 'Калининская', из-за обрыва линейного провода по фазе 'В' при длительной эксплуатации(перетерся провод на изоляторе)(оборудование чешское). Потребители запитаны 10.02.2012г. в 05-27.	2012-02-11 05:27:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв сети		
Вёшенский УЭС	2012-02-28 16:50:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-5 10 кВ ПС 'Вёшенская', из-за повреждения на абонентском КТП-036(Рыбколхоз), отключен РТП-10 кВ на КТП-036. Потребители запитаны 28.02.2012г. в 18-30.	2012-02-28 18:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
<b>Март</b>							
Миллеровский УЭС	2012-03-15 07:05:00.0	Действием ТО аварийно отключилась Л-4 10 кВ ПС Промзона, из-за повреждения на абонентском КТП-0134(миллеровское СПО). т. к от КТП-0134 запитываются абоненты частного сектора Потребители запитаны 15.03.2012г. в 11-24	2012-03-15 11:24:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Тарасовский УЭС	2012-03-23 22:56:00.0	Аварийно в ручную отключена Л-2 10 кВ ПС Тарасовская-СХТ, из-за обрыва линейных проводов фаз А и В из-за падения на линейные провода металлической трубы с не действующей котельны ОАО АТП. Потребители запитаны 24.03.2012г. в 14-35	2012-03-24 14:35:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Внешнее механическое воздействие		
Вёшенский УЭС	2012-03-14 14:00:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-3 10 кВ ПС Вёшенская, из-за отгорания шлейфа на ЛР-20 по фазе А, при взлёте стаи птиц линейных проводов(перетерании провода на наконечнике обжима). Потребители запитаны 14.03.2012г в 14-40.	2012-03-14 14:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Коррозийный, эрозийный износ		
<b>Апрель</b>							

Миллеровский УЭС	2012-04-09 11:45:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-13 10 кВ ПС ГОК, при попадании конька с 5-ти этажного дома в линейные провода в пролёте опор 118/1-118/2. Потребители включены 09.04.2012г. в 13-18 ч.	2012-04-09 13:18:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Миллеровский УЭС	2012-04-20 00:05:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-8 10 кВ ПС Промзона, из-за воздействия грозы. Потребители включены 20.04.2012г. в 02-17 ч.	2012-04-20 02:17:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Кашарский УЭС	2012-04-20 23:01:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-2 10 кВ ПС Кашарская, из-за повреждения силового трансформатора на КТП-322(меж. витковое замыкание) 1978г.. Потребители запитаны 21.04.2012г. в 16-00 ч.	2012-04-21 16:00:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Тарасовский УЭС	2012-04-03 09:42:00.0	В ручную аварийно отключилась Л-2 10 кВ ПС Тарасовская-СХТ, при обрыве линейного тпровода по фазе А, из-за удара опоры 33 грейдером.	2012-04-03 17:16:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц
Чертковский УЭС	2012-04-19 17:40:00.0	Действием защиты аварийно отключилась КТП-802(2) (сработали ПК-10 кВ), при витковом замыкании по ВН по фазе А, сил. трансформатор 1970г. Потребители запитаны (Замена сил. трансформатора)19.04.2012г. в 22-07ч.	2012-04-19 22:07:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Нарушение электрической изоляции	
<b>Май</b>						
Миллеровский УЭС	2012-05-13 14:05:00.0	В ручную аварийно отключена Л-12 10 кВ ПС 'ГОК', при появлении ЗЕМЛЯ на фазе В, из-за попадания проволоки в линейные провода в пролёте опор 103/55-103/56.	2012-05-13 17:08:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Загрязнение, попадание инородных предметов	
Миллеровский УЭС	2012-05-16 21:45:00.0	Действием ТО аварийно отключена Л-4 10 кВ ПС Промзона, из-за повреждении КЛ-10 кВ от ПС Промзона до 1 опоры. Потребители переключены на Л-10 10 кВ ПС промзона.	2012-05-16 22:45:00.0	КЛ 6-10 кВ		грозы, ливни
Миллеровский УЭС	2012-05-21 05:05:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-6 РП-1(от ПС Промзона-17), из за повреждения на ЗТП-4 повреждены 2-ва опорных изолятора в РУ-10 кВ.	2012-05-21 05:27:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Нарушение структуры материала	
Миллеровский УЭС	2012-05-26 10:15:00.0	Действием ТО аварийно отключилась Л-6 ПС ГОК, из-за наезда автотранспортом на опору 10 кВ ? 73. Потребители запитаны и работы завершены по устранению замены опоры ? 73 26.05.2012г в 16-32	2012-05-26 16:32:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц
Миллеровский УЭС	2012-05-31 12:19:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-13 10 кВ ПС ГОК, из-за повреждения на абонентском КТП-080 при воздействии грозы. Потребители запитаны 31.05.2012г. в 12-28.	2012-05-31 12:28:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Тарасовский УЭС	2012-05-16 18:40:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-2 10 кВ ПС Тарасовская-СХТ, из-за повреждения на абонентском РТП-10 кВ ? 059 от КТП-059(ДРСУ). Потребители запитаны 16.05.2012г. в 19-32.	2012-05-16 19:32:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
<b>Июнь</b>						
Миллеровский УЭС	2012-06-07 02:53:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-12 10 кВ ПС ГОК, из-за повреждения на абонентском КТП-080(ОАО ГОК). Потребители запитаны 07.06.2012г. в 03-06.	2012-06-07 03:06:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Миллеровский УЭС	2012-06-24 04:55:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-12 10 кВ ПС ГОК, при запуске феверков выпускниками в выпускной день в пролёте опор 103/52-103/53. Потребители запитаны 24.06.2012г. в 05-38.	2012-06-24 05:38:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Миллеровский УЭС	2012-06-29 11:31:00.0	Действием ТО аварийно отключилась Л-10 10 кВ ПС ГОК, из-за повреждения проходного изолятора по фазе А на КТП-16. Потребители запитаны 29.06.2012г. в 16-08.	2012-06-29 16:08:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Нарушение структуры материала	
Тарасовский УЭС	2012-06-29 01:39:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-2 10 кВ ПС Тарасовская-СХТ, из-за воздействия грозы сработал РВО-10 по фазе А на КТП-209(9). Потребители запитаны 29.06.2012г. в 06-04.	2012-06-29 06:04:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ		грозы, ливни
Чертковский УЭС	2012-06-24 19:47:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-6 10 кВ ПС Чертковская, из-за воздействия зрозы и сквалистого ветра и дождя. Потребители запитаны 24.06.2012г. в 21-07.	2012-06-24 21:07:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Чертковский УЭС	2012-06-24 19:58:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-8 10 кВ ПС Чертковская, из-за воздействия зрозы и сквалистого ветра и дождя. Потребители запитаны 24.06.2012г. в 20-56.	2012-06-24 20:56:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Вёшенский УЭС	2012-06-18 12:17:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-3 10 кВ ПС Вёшенская-1, из-за повреждения на абонентско КТП-034. Потребители запитаны 18.06.2012г. в 13-12.	2012-06-18 13:12:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	

Вёшенский УЭС	2012-06-26 14:56:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-3 10 кВ ПС Вёшенская-1, из-за воздействия грозы сквалистого ветра и дождя. Потребители запитаны 26.06.2012г. в 15-10.	2012-06-26 15:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
---------------	-----------------------	--	-----------------------	------------	--	--	--------------

Ответственность зон обслуживания электрических сетей:

Миллеровский УЭС — г. Миллерово; Чертковский УЭС- п. Чертково; Тарасовский УЭС - п. Тарасовский; Казанский УЭС - станица Казанская; Кашарский УЭС - сл. Кашары;  
Вёшенский УЭС - станица Вёшенская; Боковский УЭС - станица Боковская.



Новочеркасские межрайонные электрические сети

Участок	Дата и время возникновения	Краткое описание	Дата и время ликвидации	Тип оборудования	Классификация : по признаку технических причин	Классификация : по признаку организационных причин	Классификация : по признаку стихийных явлений
<b>Январь</b>							
Аксайский РЭС	2012-01-14 12:36:00.0	Л-102ф3 РП-102 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Падение части ствола дерева, растущего вне охранной зоны, на ВЛ-6кВ между опорами 19-20 (район ТП-3062)	2012-01-14 15:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Аксайский РЭС	2012-01-14 13:38:00.0	Л-1207 АС-12 действием МТЗ отключился МВ-10кВ. Перекрытие на СШ-10кВ ТП-811	2012-01-14 18:33:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Аксайский РЭС	2012-01-23 17:19:00.0	Авар откл Л-318 КС-3 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Повреждение КЛ-6кВ ТП-313 - ТП-318	2012-01-24 00:57:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Аксайский РЭС	2012-01-23 17:19:00.0	Л-102ф-3 РП-102 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Повреждение абонентского КЛ-6кВ ТП-325 - ТП-03078	2012-01-23 18:36:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Каменоломенный РЭС	2012-01-15 16:15:00.0	Л-Учхоз Ш-39 (Л-3907) действием МТЗ отключился МВ-10кВ. Падение ветки при сильном ветре на ВЛ отпайка к ТП-754	2012-01-15 16:55:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Каменоломенный РЭС	2012-01-26 06:40:00.0	Л-Каменоломни-2 Ш-16 (Л-1622) действием МТЗ отключился МВ-10кВ. Повреждение КЛ-10кВ ТП-711 - ТП-746	2012-01-26 07:45:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Промышленный УЭС	2012-01-05 13:58:00.0	Л-103 (Л-27) НГ-1 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Повреждение КЛ-6кВ ТП-203 - Р-79	2012-01-05 14:34:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Донской УЭС	2012-01-11 14:33:00.0	Л-8ф5 РП-8 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Повреждение КЛ-6кВ РП-8 - ТП-507	2012-01-11 16:02:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Донской УЭС	2012-01-19 07:57:00.0	Л-8ф-6 РП-8 появилась 'земля' отключена вручную. Повреждение КЛ-6кВ ТП-511 - ТП-512	2012-01-19 08:53:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
<b>Февраль</b>							
Центральный РЭС	2012-02-14 12:05:00.0	Л-11ф24 РП-11 действием МТЗ отключился ВВ-6кВ. Схлест проводов при сильном ветре.	2012-02-14 12:47:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Центральный РЭС	2012-02-16 16:22:00.0	Л-108 НГ-1 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Повреждение абонентского КЛ-6кВ НГ-1 Л-108 - ТП-01097	2012-02-16 17:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		
Центральный РЭС	2012-02-17 03:32:00.0	Л-102 НГ-1 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Повреждение КЛ-6кВ ТП-14 - ТП-15	2012-02-17 04:56:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Центральный РЭС	2012-02-24 12:10:00.0	Л-11ф24 РП-11 действием МТЗ отключился ВВ-6кВ. Повреждение на абонентской отпайке к ТП-1058	2012-02-24 16:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Аксайский РЭС	2012-02-04 20:50:00.0	Л-201 АС-2 действием МТЗ отключил МВ-6кВ. АПВ успешное. в ТП-363 сгорел ПК-6кВ	2012-02-04 20:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Аксайский РЭС	2012-02-06 09:30:00.0	Л-102ф12 РП-102 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Повреждение в абонентском ТП-03101	2012-02-06 10:12:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		
Аксайский РЭС	2012-02-14 11:35:00.0	Л-348 КС-3 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Повреждение КЛ-6кВ КС-3 яч.48 - РП-101 яч 3.	2012-02-14 13:45:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Каменоломенный РЭС	2012-02-23 13:45:00.0	Л-1622 Ш-16 действием МТЗ отключился МВ-10кВ. Повреждение абонентского КЛ-10кВ ТП-7022 - ТП-720	2012-02-23 14:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Промышленный УЭС	2012-02-19 06:02:00.0	Л-1 ЦРП появилась 'земля', отключена вручную. Повреждение КЛ-6кВ ЦРП Л-1 - ТП-430	2012-02-19 07:54:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Промышленный УЭС	2012-02-23 21:12:00.0	Л-903 НГ-9 действием МТЗ отключился ВВ-6кВ. Перекрытие на ВЛ. на оп. 11 воздушные шары на проводах.	2012-02-23 22:33:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Промышленный УЭС	2012-02-27 14:58:00.0	Л-903 НГ-9 в 14-58 появилась 'земля'. Повреждение КЛ-6кВ ТП-216 - оп. 1/1 (Разъединитель-100)	2012-02-27 16:59:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Донской УЭС	2012-02-05 12:42:00.0	Л-8ф15 РП-8 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Повреждение в абонентском ТП-4020	2012-02-05 13:20:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		

<b>Март</b>							
Центральный РЭС	2012-03-05 05:20:00.0	Л-30 НЗПМ действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Повреждение КЛ-6кВ ТП-117 - оп.29	2012-03-05 05:58:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Центральный РЭС	2012-03-18 18:28:00.0	Л-105 НГ-1 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Повреждение КЛ-6кВ ТП-175 - ТП-49	2012-03-18 19:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Центральный РЭС	2012-03-23 16:19:00.0	Л-508 НГ-5 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Падение дерева на ВЛ на абонентской отпайке к ТП-1015.	2012-03-23 18:25:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Центральный РЭС	2012-03-23 22:26:00.0	Л-304 НГ-3 появилась 'земля'. оп.1164 слетел изолятор при сильном ветре.	2012-03-24 00:58:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Центральный РЭС	2012-03-28 15:29:00.0	Л-306 НГ-3 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Повреждение КЛ-6кВ Л-306 НГ-3 - ТП-9 при выполнении земляных работ сторонней организацией ОАО 'Горгаз'	2012-03-28 15:38:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Аксайский РЭС	2012-03-09 23:41:00.0	Л-202 АС-2 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Произведен осмотр ВЛ, выявленные замечания зафиксированы и установлены сроки их устранения. КЛ-6кВ ТП-358 - Р-158 под подозрением на повреждение. Испытание выдержал, включен в работу.	2012-03-10 03:04:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Аксайский РЭС	2012-03-17 16:04:00.0	Л-102ф3 РП-102 (норм схема Л-202)действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Повреждение КЛ-6кВ ТП-305 - Разъединитель-116	2012-03-17 16:35:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Аксайский РЭС	2012-03-23 12:05:00.0	Л-204 АС-2 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Повреждение разрядника на абонентской отпайке к ТП-03010	2012-03-23 13:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Промышленный УЭС	2012-03-07 10:07:00.0	Л-22 ГТП-1 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Повреждение КЛ-6кВ ТП-419 - ТП-424	2012-03-07 10:35:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Промышленный УЭС	2012-03-23 23:50:00.0	Л-5 ЦРП действием МТО отключился МВ-6кВ. Схлест проводов ВЛ при сильном ветре	2012-03-23 00:54:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Промышленный УЭС	2012-03-24 02:00:00.0	Л-5 ЦРП действием МТО отключился МВ-6кВ. Схлест ВЛ в результате падения дерева на провода оп.54 - оп.55 при сильном ветре	2012-03-24 03:01:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Промышленный УЭС	2012-03-29 05:00:00.0	Л-18 ГТП-4 появилась 'земля'. При осмотре ВЛ обнаружено, что на оп.19 расстрелен из дроби изолятор.	2012-03-29 12:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
<b>Апрель</b>							
Центральный РЭС	2012-04-02 10:00:00.0	Л-11ф25 РП-11 действием МТЗ появилась 'земля' и действием МТЗ отключился ВВ-6кВ. Повреждение абонентской КЛ-6кВ ТП-100 - ТП-1079 и нашей КЛ-6кВ ТП-100 - ТП-214	2012-04-02 10:55:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		
Центральный РЭС	2012-04-17 05:58:00.0	Л-502 НГ-5 действием МТО отключился МВ-6кВ. Повреждение КЛ-6кВ ТП-123 - ТП-156	2012-04-17 06:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Центральный РЭС	2012-04-26 11:28:00.0	Л-503 НГ-5 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Повреждение КЛ-6кВ ТП-143 - ТП-235 ввод1. Следы земляных работ на месте повреждения КЛ.	2012-04-26 13:34:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Аксайский РЭС	2012-04-01 12:42:00.0	Л-321 КС-3 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Повреждения абонентской концевой муфты на РТП-03065	2012-04-01 14:08:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Аксайский РЭС	2012-04-01 14:00:00.0	Л-35 КС-3 появилась 'земля'. Сильный ветер. Выполнен полный осмотр ВЛ и оборудования ТП	2012-04-01 14:27:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Аксайский РЭС	2012-04-01 14:30:00.0	Л-202 АС-2 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Схлест проводов при сильном ветре	2012-04-01 16:35:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Аксайский РЭС	2012-04-03 14:06:00.0	Л-202 АС-2 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Повреждение КЛ-6кВ ТП-324 - Разъединитель-110 (Р-110).	2012-04-03 17:32:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Аксайский РЭС	2012-04-07 22:36:00.0	КС-3 Л-26 появилась 'земля' фаза 'С'. Повреждение абонентской КЛ-6кВ Л-101ф8 от РП-101 - ТП-03046	2012-04-07 23:38:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Каменоломненский РЭС	2012-04-13 10:43:00.0	Л-1606 Ш-16 действием МТЗ отключился МВ-10кВ. Повреждение безхозного КЛ-10кВ ТП-731 - Р-39	2012-04-13 11:18:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение электрической изоляции		

Промышленный УЭС	2012-04-26 11:34:00.0	Л-214 ГТП-2 действием МТО отключился МВ-6кВ. Повреждение на абонентской отпайке к ТП-4072	2012-04-26 12:18:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Промышленный УЭС	2012-04-27 15:02:00.0	Л-221 ГТП-2 появилась 'земля' и действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Повреждение КЛ-6кВ ГТП-2 Л-221 - РП-3	2012-04-27 15:23:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Промышленный УЭС	2012-04-27 23:26:00.0	Л-909 НГ-9 действием МТЗ отключился ВВ-6кВ. Временно выведены из схемы 2 абонентских КЛ-6кВ с подозрением на повреждение ТП-134 - ТП-04043 и ТП-04043 - ТП-04042	2012-04-27 00:23:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Донской УЭС	2012-04-08 12:46:00.0	Л-8ф15 РП-8 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Повреждение в абонентской ТП-4023	2012-04-08 15:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение нормального вибросостояния	
<b>Май</b>						
Центральный РЭС	2012-05-06 05:52:00.0	Л-507 НГ-5 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. В ТП-32 перекрытие на ПК силового тра. В РУ-6кВ попал кот.	2012-05-06 06:18:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств
Центральный РЭС	2012-05-17 15:45:00.0	Л-11ф24 РП-11 действием МТЗ отключился ВВ-6кВ. Схлест проводов на абонентской отпайке к ТП-1058	2012-05-17 16:02:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Центральный РЭС	2012-05-22 15:11:00.0	Л-306 НГ-3 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Повреждение КЛ-6кВ ТП-115 - ТП-184	2012-05-22 15:54:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Центральный РЭС	2012-05-26 19:22:00.0	Л-22ф3 РП-22 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Повреждение КЛ-6кВ Р-53 - ТП-187	2012-05-26 19:51:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Центральный РЭС	2012-05-27 11:36:00.0	Л-464 НГ-4 действием МТЗ отключился МВ-10кВ. Повреждение КЛ-10кВ Л-464 НГ-4 - РП-4	2012-05-27 15:04:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Аксацкий РЭС	2012-05-06 02:54:00.0	Л-318 КС-3 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Повреждение КЛ-6 кВ ТП-313 - ТП-318; РП-104 яч.18 - п/ст КС-3 яч.18	2012-05-06 06:52:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Аксацкий РЭС	2012-05-17 15:02:00.0	Л-321 КС-3 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Повреждение изоляторов на опоре 8; повреждение КЛ-6 кВ РП-311 - п/ст КС-3 яч.21	2012-05-17 16:46:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Каменоломненский РЭС	2012-05-13 07:45:00.0	Л-1622 Ш-16 действием МТЗ отключился МВ-10кВ. Повреждение КЛ-10кВ ТП-07071 - ТП-793	2012-05-13 08:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Каменоломненский РЭС	2012-05-25 10:23:00.0	Л-1606 Ш-16 действием МТЗ отключился МВ-10кВ. Повреждение концевой муфты в ТП-745 КЛ-10кВ ТП-745 - ТП-724 во время грозы попадание дождевой воды в РУ-10кВ.	2012-05-25 11:35:00.0	КЛ 6-10 кВ		грозы, ливни
Промышленный УЭС	2012-05-03 06:45:00.0	Л-12 ЦРП действием МТО отключился МВ-6кВ. Повреждение КЛ-6кВ Л-12 ЦРП - ТП-450	2012-05-03 07:38:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Промышленный УЭС	2012-05-25 18:15:00.0	Л-418 ГТП-4 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Обрыв провода ВЛ-6кВ оп. 113-114 во время грозы.	2012-05-25 19:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Промышленный УЭС	2012-05-29 16:30:00.0	Л-418 ГТП-4 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Повреждение КЛ-6кВ Л-344 ГТП-3 - РП-7	2012-05-29 16:44:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Промышленный УЭС	2012-05-30 09:20:00.0	Л-418 ГТП-4 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Повреждение КЛ-6кВ Л-344 ГТП-3 - РП-7	2012-05-30 09:38:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
<b>Июнь</b>						
Центральный РЭС	2012-06-14 23:06:00.0	Л-22ф15 РП-22 действием МТЗ отключилась МВ-6кВ. В ТП-36 вышел из строя силовой трансформатор. Повреждение обмотки высокого напряжения	2012-06-14 23:11:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв сети	
Центральный РЭС	2012-06-24 07:10:00.0	Л-508 НГ-5 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Повреждение абонентской КЛ-6кВ Л-508 НГ-5 - ТП-01013	2012-06-24 09:42:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Каменоломненский РЭС	2012-06-02 13:19:00.0	Авар отк Л-1622 на ПС Ш-16 из за повреждения безхозной кабельной линии между ТП-720 и опорой?5/1 в концевой муфте.	2012-06-02 14:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Каменоломненский РЭС	2012-06-30 14:08:00.0	Аварийно откл Л-1622 на ПС Ш-16 из-за повреждения безхозной КЛ между ТП-723 и ТП-720	2012-06-30 14:42:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	

Промышленный УЭС	2012-06-03 11:19:00.0	Л-10ф5 РП-10 (Л-7 ЦРП) действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Повреждение КЛ-6кВ РП-10 Л-10ф5 - ТП-463 1СШ	2012-06-03 11:42:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Промышленный УЭС	2012-06-20 09:49:00.0	Л-911 НГ-9 действием МТЗ отключился ВВ-6кВ. Повреждение КЛ-6кВ ТП-205 - ТП-203	2012-06-20 10:19:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Промышленный УЭС	2012-06-21 17:00:00.0	Л-10-ф5 РП-10 (Л-7 ЦРП) действием МТЗ отключился МВ-6кВ. схлест проводов при сильном ветре во время грозы	2012-06-21 18:02:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни

Ответственность зон обслуживания электрических сетей:

Центральный РЭС и Промышленный РЭС - г. Новочеркасск; Аксайский РЭС - г. Аксай, х. Большой Лог, п. Рассвет; Каменоломненский РЭС - р.п. Каменоломни; Донской УЭС — п. Донской.

Новошахтинские межрайонные электрические сети

Участок	Дата и время возникновения	Краткое описание	Дата и время ликвидации	Тип оборудования	Классификация : по признаку технических причин	Классификация : по признаку организационных причин	Классификация : по признаку стихийных явлений
<b>Январь</b>							
Соколовский УЭС	2012-01-08 16:20:00.0	Аварийно от МТЗ откл. Л-4418 с ПС Ш-44 из-за обрыва 3 проводов в пролете опор 1-2, при подення 2 деревьев, в результате подпилвания. Потребители запитаны в 18-45, 08.01.12 г.	2012-01-08 18:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
<b>Февраль</b>							
Новошахтинский УЭС	2012-02-15 15:40:00.0	Аварийно откл. Л-1Ф12 с РП-1 из-за повреждения КЛ-6 кВ.в ТП-173 ввод с опоры 48. Потребители запитаны в 19-20, 15.02.12 г.	2012-02-15 19:20:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Соколовский УЭС	2012-02-16 03:30:00.0	Аварийно откл. Л-812 с ПС Н-8 из-за повреждения КЛ-6 кВ. с опоры 6 на опору 7. Потребители запитаны в 09-20, 16.02.12 г.	2012-02-16 09:20:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
<b>Март</b>							
Новошахтинский УЭС	2012-03-30 10:30:00.0	Действием МТО аварийно откл. Л-111 сН-1 из-за повреждения КЛ-6 кВ. с ТП-18 на ТП-19. Потребители запитаны в 19-30, 30.03.12 г.	2012-03-30 19:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Соколовский УЭС	2012-03-10 09:35:00.0	Аварийно откл. Л-22Ф4 с РП-22 из-за повреждения КЛ-6 кВ. с опоры 13 ввод в ТП-204. Потребители запитаны в 11-10, 10.03.12 г.	2012-03-10 11:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
<b>Апрель</b>							
Новошахтинский УЭС	2012-04-09 11:35:00.0	Действием МТО аварийно откл. Л-403 с КРУН-1 ПС Н-4 из-за повреждения КЛ-6 кВ. с ТП-107 на ТП-106. Потребители запитаны в 17-15, 09.04.12 г.	2012-04-09 17:15:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Соколовский УЭС	2012-04-06 20:00:00.0	Аварийно отключена Л-833 с ПС Н-8 из-за повреждения КЛ-6 кВ. с опоры 50/8 ввод в КТП-280/2. Потребители запитаны в 21-25, 06.04.12 г.	2012-04-06 21:41:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
<b>Май</b>							
Новошахтинский УЭС	2012-05-03 22:00:00.0	Осмотром и измерениями поврежденных не выявлено. Потребители запитаны в 23-10, 03.05.12 г.	2012-05-03 23:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Новошахтинский УЭС	2012-05-03 22:00:00.0	Действием МТО аварийно отключена Л-1601 с ПС Н-16 из-за повреждения КЛ-10 кВ. с Н-16 ввод в ТП-249. Потребители запитаны в 23-30, 03.05.12 г.	2012-05-03 23:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение структуры материала		
Новошахтинский УЭС	2012-05-11 07:35:00.0	Аварийно отключена Л-404 с ПС Н-4 из-за повреждения КЛ-6 кВ. с опоры 31/3 ввод в ТП-0301. Потребители запитаны в 11-30, 11.05.12 г.	2012-05-11 11:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение структуры материала		
Новошахтинский УЭС	2012-05-18 13:00:00.0	Аварийно откл. Л-413 Микрайон-1 с ПС Н-4 в результате касания провода ЛЭП-6 кВ ковшем экскаватором. Потребители запитаны в 13-45, 18.05.12 г.	2012-05-18 13:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Новошахтинский УЭС	2012-05-25 12:00:00.0	Аварийно отключилась ЛЭП-6 кВ. с Н-5 Л-509 'Прибор' переломилась траверса на опоре 78. Потребитель запитан 14-00, 25.05.12 г.	2012-05-25 14:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
<b>Июнь</b>							
Новошахтинский УЭС	2012-06-07 07:10:00.0	В КТП-93 вышел из строя тр-р ТМГ-100/6/0,4 ном. 1377765 из-за обрываВВ обмотки фазы 'В'. трансформатор заменен в 12-25 07.06.12 г. Потребитель запитан в 12-30 07.06.12 г.	2012-06-07 12:30:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Нарушение структуры материала		
Новошахтинский УЭС	2012-06-08 14:00:00.0	Аварийно откл. Л-413 Микрайон-1 с ПС Н-4 в результате касания провода ЛЭП-6 кВ кузовом автотранспорта. Потребители запитаны в 15-05, 08.06.12 г.	2012-06-08 15:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Новошахтинский УЭС	2012-06-17 19:45:00.0	Отключена Л-123 с ПС Н-1 из-за повреждения КЛ-6 кВ. с ТП-28 на ТП- 195 Н-1. Потребители запитаны в 20-50, 17.06.12 г.	2012-06-17 20:50:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Новошахтинский УЭС	2012-06-24 22:30:00.0	Аварийно отключена Л-123 с ПС Н-1 из-за пробоя изолятора на опоре 5. Потребители запитаны в 23-59, 24.06.12 г.	2012-06-24 23:59:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		

Родионо-Несветаевский УЭС	2012-06-21 07:30:00.0	Аварийно отключена Л-918 с ПС Н-9 из-за повреждения КЛ-10 кВ. с ТП-219 на ТП-224. Потребители запитаны в 08-10, 21.06.12 г.	2012-06-21 08:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Соколовский УЭС	2012-06-02 20:00:00.0	Аварийно откл. Л-833 'Поселок' с ПС Н-4 в результате выхода из строя опорного изолятора в РУ--6 кВ ЯКНО. Потребители запитаны в 23-30, 02.06.12 г.	2012-06-02 23:30:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
Соколовский УЭС	2012-06-03 01:20:00.0	Аварийно отключена Л-831 с ПС Н-8 из-за повреждения КЛ-6 кВ. с опоры 37 ввод в ТП-182 (резерв) Потребители запитаны в 10-15, 03.06.12 г.	2012-06-03 10:15:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Соколовский УЭС	2012-06-07 00:20:00.0	Аварийно отключена Л-831 с ПС Н-8 из-за повреждения КЛ-6 кВ. с Н-8 на опору 1. Потребители запитаны в 21-40, 07.06.12 г.	2012-06-07 21:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		

Ответственность зон обслуживания электрических сетей:

Новошахтинский УЭС -г. Новошахтинск; Соколовский УЭС - п. Соколовка; Самбековский УЭС - п. Самбек; Родионо-Несветаевский УЭС - сл. Радионово-Несветаевская.

Ростовские городские электросети

Участок	Дата и время возникновения	Краткое описание	Дата и время ликвидации	Тип оборудования	Классификация : по признаку технических причин	Классификация : по признаку организационных причин	Классификация : по признаку стихийных явлений
	<u>Январь</u>						
ВРЭС	2012-01-05 19:17:00.0	отк. Л-211, причина - повр. участка тп492 - тп668 (Л-211/2)	2012-01-05 21:33:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2012-01-07 15:32:00.0	отк. Л-204, причина - повр. в сети абонента (тп1505)	2012-01-07 17:42:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
ВРЭС	2012-01-14 11:57:00.0	отк. Л-442, повр. не обнаружено, линия включена	2012-01-14 15:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
ВРЭС	2012-01-14 12:04:00.0	земля в сети р4 (Л-444), причина - -повр. участка р4 - тп3097	2012-01-14 13:18:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2012-01-16 12:20:00.0	отк. Л-442, причина - повр. в сети абонента (тп026)	2012-01-16 15:08:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
ВРЭС	2012-01-18 14:15:00.0	земля в сети р4 (Л-440), причина - повр. участка р4 - мр вых. на вл	2012-01-18 14:15:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2012-01-18 21:45:00.0	отк. Л-53ф13, причина - повреждение изоляторов ошиновки 2й секции 0,4кВ	2012-01-18 22:29:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
ВРЭС	2012-01-19 19:02:00.0	отк. Л-28ф7, причина - повр. участка тп709 - тп3011	2012-01-19 20:49:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2012-01-22 08:15:00.0	отк. Л-3905, причина - повр. участка тп658 - тп551	2012-01-22 10:06:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2012-01-25 19:15:00.0	отк. Л-28ф12, причина - повр. кабеля к Т-2 в тп3157	2012-01-25 22:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		
ВРЭС	2012-01-30 22:40:00.0	отк. Л-2 РСМ, причина - повр. каб. 'Б' участка гп РСМ - рп10	2012-01-31 01:48:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2012-01-30 22:40:00.0	отк. Л-6 РСМ, причина - пропуск защит в РП-11 из-за повреждения в сети абонента (Л-11ф6)	2012-01-30 23:27:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
ВРЭС	2012-01-31 12:31:00.0	отк. Л-204, повреждение шлейфа на опоре 1, ликвидировано, линия включена	2012-01-31 14:38:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ВРЭС	2012-01-31 16:48:00.0	отк. Л-204, повреждений не найдено, вкл до крн 11	2012-01-31 17:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ВРЭС	2012-01-31 18:26:00.0	отк. Л-204, повреждений не найдено, линия включена	2012-01-31 21:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ВРЭС	2012-01-31 22:35:00.0	отк. Л-204, повреждений не найдено, линия вкл.	2012-01-31 22:48:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ЮРЭС	2012-01-02 04:56:00.0	отк. Л-303, причина - повр. каб Б участка р3 - рп3	2012-01-02 04:56:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2012-01-05 18:32:00.0	отк. Л-36ф12, причина - повр. участка рп36 - тп3201	2012-01-05 20:01:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		
ЮРЭС	2012-01-05 18:40:00.0	земля в сети рп36 (Л-36ф10), причина - повр. участка тп15 - рп67	2012-01-05 21:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		
ЮРЭС	2012-01-06 08:00:00.0	отк. Л-505, причина - повр. Б участка р5 - рп1	2012-01-06 08:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2012-01-08 11:20:00.0	отк. Л-3317, причина - повр. участка р33 - тп3119	2012-01-08 12:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		
ЮРЭС	2012-01-14 23:20:00.0	отк. Л-118, причина - повр. участка тп135 - тп55	2012-01-14 23:20:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2012-01-14 23:20:00.0	отк. Л-26ф6, причина - повр. участка тп174 - тп193	2012-01-15 00:23:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2012-01-16 12:58:00.0	отк. Л-40ф12, причина - повр. участка тп50 - тп945	2012-01-16 15:56:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2012-01-16 23:58:00.0	земля в сети рп39 (Л-39ф11), причина - повр. мр ввода в тп999	2012-01-17 03:23:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
ЮРЭС	2012-01-16 23:58:00.0	отк. Л-1246, причина - повр. участка тп213 - мр48	2012-01-17 02:35:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2012-01-18 08:24:00.0	отк. Л-19ф13, причина - повр. участка тп601 - тп717	2012-01-18 10:47:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2012-01-22 01:33:00.0	земля в сети рп4 (Л-4ф8), причина - повреждение в сети абонента (тп1629)	2012-01-22 02:55:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
ЮРЭС	2012-01-22 11:56:00.0	отк. Л-3903, повреждений не найдено, линия вкл.	2012-01-22 17:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
ЮРЭС	2012-01-23 05:00:00.0	отк. Л-55ф9, повреждение рамы пк Т-1 в тп374	2012-01-23 06:20:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
ЮРЭС	2012-01-26 10:10:00.0	тп69 повреждена шпилька на тр-ре Т-1	2012-01-26 17:39:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2012-01-27 20:45:00.0	отк. Л-3306, причина - повр. каб А участка р33 - пп1	2012-01-28 00:45:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2012-01-28 04:58:00.0	отк. Л-335, причина - повр. участков тп3156 - тп38	2012-01-28 06:02:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
ЮРЭС	2012-01-28 06:23:00.0	отк. Л-344 (рем. сх. Л-335), причина - повреждение участка тп38 - тп265	2012-01-28 07:36:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
ЮРЭС	2012-01-28 06:23:00.0	отк. Л-303, причина - повр. каб А участка р3 - рп3	2012-01-28 06:23:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2012-01-31 19:10:00.0	отк. Л-32ф7, причина - повреждение рубильника в ру0,4кВ тп220, разрушение пк на мр ввода в тп220	2012-01-31 20:35:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
СРЭС	2012-01-08 05:38:00.0	отк. Л-43ф14, причина - повр. участка тп3187 - тп924	2012-01-08 06:55:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		
СРЭС	2012-01-08 06:02:00.0	земля в сети рп43 (Л-43ф20), причина - повр. каб Б участка рп43 - рп49	2012-01-08 06:02:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2012-01-09 13:43:00.0	отк. Л-6 рвпо, Л-58ф13, причина - повр. участка тп447 - тп645	2012-01-09 13:43:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
СРЭС	2012-01-10 21:06:00.0	отк. Л-1025, причина - повр. участка тп694 - тп699	2012-01-10 22:59:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2012-01-12 01:38:00.0	отк. Л-43ф17, причина - повр. участка тп965 - тп3155	2012-01-12 02:26:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		
СРЭС	2012-01-15 00:22:00.0	откл. Л-718, причина - повр. каб Б участка рп6 - р7	2012-01-15 00:22:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		

СРЭС	2012-01-15 07:35:00.0	отк. Л-1003, причина - повр. участка тп656 - тп651	2012-01-15 08:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2012-01-16 20:19:00.0	отк. Л-2437, причина - повр. участка р24 - мр вых. на вл	2012-01-16 23:33:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2012-01-16 21:27:00.0	отк. Л-45ф11, причина - пожар в ктп-868	2012-01-16 22:05:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ			Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств
СРЭС	2012-01-16 21:41:00.0	земля в сети р10 (Л-1003), причина - повр. участка тп761 - тп650	2012-01-17 00:13:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2012-01-16 23:15:00.0	отк. Л-45ф11, причина - повр. участка тп3013 - мр вых. на вл	2012-01-17 00:54:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2012-01-19 09:40:00.0	тп393 поврежден силовой тр-р	2012-01-19 16:40:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2012-01-20 10:45:00.0	отк. Л-1028, причина - повреждение в сети абонента (тп2162)	2012-01-20 12:17:00.0	ВЛ 6-35 кВ			Воздействие посторонних лиц
СРЭС	2012-01-26 20:45:00.0	отк. Л-3308,Л-3311, причина - пропуск защит в рп 52 (по Л-52ф15) при повр. тр-ра в тп164	2012-01-26 22:02:00.0	Устройства РЗ и А			Ошибочные или неправильные действия собственного ремонтного или наладочного персонала организации
СРЭС	2012-01-26 20:45:00.0	тп164 поврежден силовой тр-р (Л-52ф15)	2012-01-27 11:20:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2012-01-26 22:23:00.0	отк. Л-14ф5, причина - повр. участка тп600 - тп393	2012-01-27 01:58:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2012-01-27 05:16:00.0	отк. Л-1042, причина - повр. участка р10 - рп62	2012-01-27 07:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение нормального вибро-состояния		
СРЭС	2012-01-27 08:15:00.0	тп169 поврежден трансформатор	2012-01-27 17:50:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2012-01-03 21:51:00.0	земля в сети пс Хапры (Л-1 Хапры), причина - повр. в сети абонента, за крн-8	2012-01-04 10:54:00.0	ВЛ 6-35 кВ			Воздействие посторонних лиц
ЗРЭС	2012-01-10 16:40:00.0	отк. Л-919, причина - повр. участка тп539 - тп538	2012-01-10 18:12:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2012-01-10 17:00:00.0	отк. Л-939, причина - повр. каб Б участка р9 - рп8	2012-01-10 17:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2012-01-15 07:07:00.0	отк. Л-1ф4 (рем. сх Л-819), причина - падение ветки на провода вл участка тп222 - тп517	2012-01-15 12:35:00.0	ВЛ 6-35 кВ			Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств
ЗРЭС	2012-01-15 07:12:00.0	отк. Л-851, повреждений нет, линия вкл.	2012-01-15 11:26:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
ЗРЭС	2012-01-15 07:35:00.0	отк. Л-819, причина - падение ветки на провода вл на участке тп675 - мр124	2012-01-15 13:25:00.0	ВЛ 6-35 кВ			Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств
ЗРЭС	2012-01-16 06:30:00.0	отк. Л-2805, повреждений нет, линия вкл.	2012-01-16 08:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Невыявленные причины		
ЗРЭС	2012-01-16 06:30:00.0	отк. Л-37ф21, причина - повр. каб Б участка рп37 - тп748	2012-01-16 07:42:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2012-01-16 07:20:00.0	отк. Л-2806, повреждений нет, линия вкл.	2012-01-16 07:53:00.0	КЛ 6-10 кВ	Невыявленные причины		
ЗРЭС	2012-01-18 18:26:00.0	отк. Л-2007, причина - включение мв при наличии зн на мр201, при произв. работ	2012-01-18 23:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ			Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала
ЗРЭС	2012-01-20 11:50:00.0	отк. Л-1923, причина - повр. участка р19 - тп3149	2012-01-20 14:14:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		
ЗРЭС	2012-01-22 20:37:00.0	отк. Л-2007, повр. нет, линия включена	2012-01-22 23:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
ЗРЭС	2012-01-23 19:29:00.0	тп111 повр. тр-р, разрушение ПК тр-ра	2012-01-24 12:30:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2012-01-24 02:00:00.0	земля на р8 (Л-804), причина - повреждение в сети абонента (тп1531)	2012-01-24 04:42:00.0	ВЛ 6-35 кВ			Воздействие посторонних лиц
ЗРЭС	2012-01-24 11:20:00.0	отк. Л-940, Л-977, причина - повр. в сети абонента (кнс тп1257)	2012-01-24 15:25:00.0	КЛ 6-10 кВ			Воздействие посторонних лиц
ЗРЭС	2012-01-25 18:00:00.0	тп960 повр. общий рубильник РУ-0,4кВ, тт, ПК тр-ра	2012-01-25 20:10:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
ЗРЭС	2012-01-27 22:25:00.0	отк. Л-815, причина - повр. участка р8 - тп3227	2012-01-28 01:44:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		
ЗРЭС	2012-01-28 11:12:00.0	отк. Л-961, причина - повр. каб Б участка р9 - тп546	2012-01-28 13:38:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2012-01-29 11:55:00.0	отк. Л-818, причина - повр. каб А участка р8 - рп8	2012-01-29 11:55:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2012-01-30 05:11:00.0	отк. Л-4603, причина - повр. в сети абонента (тп1433)	2012-01-30 11:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ			Воздействие посторонних лиц
ЗРЭС	2012-01-30 15:18:00.0	отк. Л-4603, повреждений нет, линия вкл.	2012-01-30 19:07:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
ЗРЭС	2012-01-02 07:25:00.0	Авар отк Л-25ф3 из-за повреждения кабеля между РП-25 и ТП-1178	2012-01-02 07:25:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРП и ВИ	2012-01-10 16:30:00.0	рп31 поврежден силовой тр-р т-1	2012-01-10 23:47:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Электродуговое повреждение		
	<b>Февраль</b>						
ВРЭС	2012-02-01 08:06:00.0	отк. Л-1744, причина - повр. участка пп5 - тп408	2012-02-02 02:35:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2012-02-01 21:30:00.0	отк. Л-28ф14, причина - повр. участка рп28 - тп571	2012-02-01 22:53:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2012-02-04 10:08:00.0	отк. Л-433, Л-442 (рем.сх), причина - повр. в сети абонента (тп1438)	2012-02-04 12:54:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
ВРЭС	2012-02-05 20:16:00.0	отк. Л-1730 (+Л-28ф14 - рем.сх), причина - повр. участка р17 - тп415	2012-02-05 22:01:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		



ВРЭС	2012-02-07 22:12:00.0	отк. Л-205, причина - повр. силового тр-ра тп418	2012-02-07 22:48:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2012-02-08 21:14:00.0	отк. Л-2511, причина - повр. каб Б участка р25 - рп7	2012-02-08 22:05:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2012-02-10 08:41:00.0	отк. Л-10ф11, причина - повр. участка рп10 - мр вых. на ВЛ	2012-02-10 10:02:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2012-02-11 06:10:00.0	отк. Л-4022, причина - повр. каб А участка р40 - рп44	2012-02-11 06:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2012-02-11 08:58:00.0	земля в сети р40 (Л-4033), причина - повр. каб Б участка р40 - рп47	2012-02-11 08:58:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2012-02-12 19:25:00.0	отк. Л-10ф16, причина - повр. участка тп621 - тп553	2012-02-13 01:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2012-02-12 21:28:00.0	отк. Л-204 рем схема Л-10ф16, причина - повр. участка тп621 - тп553	2012-02-12 21:55:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2012-02-13 10:39:00.0	отк. Л-47ф18, причина - повр. участка мр106 - тп931	2012-02-13 12:50:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2012-02-14 20:00:00.0	отк. Л-2340, повреждений нет, линия вкл.	2012-02-14 23:02:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины	
ВРЭС	2012-02-16 00:18:00.0	отк. Л-2 РСМ, причина - повыр. каб Б участка ГПП РСМ - рп10	2012-02-16 03:38:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2012-02-16 06:16:00.0	отк. Л-1721, причина - повр. участка р17 - тп1375	2012-02-16 06:16:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2012-02-17 20:48:00.0	отк. Л-10 РСМ, причина - повр. каб Б участка гпп рсм - рп10	2012-02-17 21:52:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2012-02-20 19:05:00.0	отк. Л-1501, причина - повр. участка мр ввода - тп290	2012-02-20 20:56:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2012-02-20 21:44:00.0	отк. Л-214, причины - повреждение участка р2 - тп123	2012-02-20 23:03:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2012-02-24 15:54:00.0	отк. Л-7ф9 рем схема Л-9ф15, причина - повр. опорного изолятора мр ввода в тп3192	2012-02-24 16:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
ВРЭС	2012-02-25 12:29:00.0	отк. Л-4012, причина - падение ветки на провода ВЛ к мр120	2012-02-25 14:58:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств
ВРЭС	2012-02-27 17:16:00.0	отк. Л-3259, причина - повреждение участка рп30 - р32	2012-02-27 18:25:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2012-02-01 21:48:00.0	отк. Л-32ф7, причина - повреждение пк на мрвода в тп220	2012-02-02 00:29:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
ЮРЭС	2012-02-02 04:11:00.0	земля в сети р1 (Л-118), причина - повр. участка тп135 - тп55	2012-02-02 05:36:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2012-02-07 10:35:00.0	отк. Л-55ф10, причина - повр. пк Т-2 в тп239	2012-02-07 12:10:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
ЮРЭС	2012-02-07 13:40:00.0	отк. Л-55ф10, причина - повр. пк Т-2 в тп239	2012-02-07 14:30:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
ЮРЭС	2012-02-07 23:00:00.0	отк. Л-118, причина - повр. рамы пк тр-ра в тп136	2012-02-08 02:38:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
ЮРЭС	2012-02-08 11:20:00.0	тп6 повр. силового трансформатора, заменен	2012-02-08 19:10:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2012-02-08 21:34:00.0	отк. Л-21ф1, причина - разрушение пк тр-ра в тп282	2012-02-09 02:08:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
ЮРЭС	2012-02-10 16:08:00.0	отк. Л-19ф12, причина - повр. участка рп19 - тп16	2012-02-10 18:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2012-02-10 16:13:00.0	отк. Л-1307, причина - повр. каб А участка р13 - рп19	2012-02-10 16:13:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2012-02-11 11:20:00.0	тп76 повр. силовой тр-р Т-2	2012-02-11 12:10:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2012-02-11 11:45:00.0	отк. Л-1307, причина - повр. каб Б участка р13 - рп19	2012-02-11 11:45:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2012-02-11 17:30:00.0	отк. Л-1306, причина - повр. участка тп304 - тп14	2012-02-11 18:20:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2012-02-13 14:46:00.0	земля в сети р33 (Л-3366), причина - повр. каб А участка р33 - рп48	2012-02-13 14:46:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2012-02-14 08:31:00.0	отк. Л-4ф6, причина - повр. вн Т-1 в тп239	2012-02-14 09:11:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
ЮРЭС	2012-02-14 17:16:00.0	тп265 повр. силовой тр-р	2012-02-14 22:52:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2012-02-16 04:42:00.0	отк. Л-2206, причина - неисправность блока ВВ в рп64	2012-02-16 05:30:00.0	Устройства РЗ и А	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв сети	
ЮРЭС	2012-02-20 16:28:00.0	тп32 повр. силовой тр-р Т-1	2012-02-20 22:50:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2012-02-22 14:31:00.0	отк. Л-303, причина - повр. каб А участка р3 - рп3	2012-02-22 14:31:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2012-02-25 16:20:00.0	отк. Л-308, Л-3ф13 (рем.сх), причина - повр. участка тп3156 - тп80	2012-02-25 17:34:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2012-02-26 02:58:00.0	земля в сети р1 (Л-104), причина - повр. каб А участка р1 - рп26	2012-02-26 03:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2012-02-26 05:00:00.0	отк. Л-3905, причина - повр. участка р39 - тп23	2012-02-26 06:33:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2012-02-27 19:45:00.0	земля в сети р5 (Л-505, Л-1ф13 - рем.сх), причина - повреждение силового тр-ра в тп573	2012-02-27 23:39:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2012-02-28 14:00:00.0	отк. Л-2204, причина - повр. участка р22 - рп73	2012-02-28 14:36:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
ЮРЭС	2012-02-29 11:58:00.0	отк. Л-26ф8, причина - повр. участка тп726 - тп624	2012-02-29 14:27:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2012-02-01 21:13:00.0	отк. Л-43ф18, повреждений не найдено, линия включена	2012-02-01 22:49:00.0	Устройства РЗ и А	Невыявленные причины	
СРЭС	2012-02-01 21:57:00.0	отк. Л-23ф11, повреждений нет, линия включена	2012-02-01 22:56:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины	
СРЭС	2012-02-01 22:49:00.0	земля в сети рп43 (Л-43ф14), причина - поврежден участок рп43 - тп920	2012-02-01 23:38:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2012-02-05 13:45:00.0	отк. Л-718, причина - повр. каб А участка р7 - рп6	2012-02-05 15:14:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2012-02-06 02:14:00.0	отк. Л-43ф17, причина - повр. участка рп43 - тп968	2012-02-06 03:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2012-02-09 20:17:00.0	отк. Л-1048, причина - повр. Т-2 в тп3015	2012-02-09 22:01:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса	

СРЭС	2012-02-09 21:10:00.0	тп3179 повр. силовой тр-р	2012-02-09 22:40:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2012-02-11 06:10:00.0	отк. Л-43ф9, причина - повр. участка тп962 - тп963	2012-02-11 07:41:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2012-02-11 06:10:00.0	отк. Л-44ф7, причина - повр. участка тп3044 - тп3007	2012-02-11 08:44:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2012-02-14 20:17:00.0	земля в сети р24 (Л-2437), причина - повр. в сети абонента (за крн-7)	2012-02-14 20:38:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
СРЭС	2012-02-16 07:26:00.0	отк. Л-3315, причина - повр. участка р33 - рп50	2012-02-16 07:26:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2012-02-17 11:59:00.0	отк. Л-2437, причина - повр. в сети абонента	2012-02-17 11:59:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
СРЭС	2012-02-28 13:17:00.0	отк. Л-2437, причина - повреждение в сети абонента (тп08)	2012-02-28 14:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
СРЭС	2012-02-19 19:01:00.0	отк. Л-1047, причина - повр. каб Б участка р10 - рп41	2012-02-19 19:01:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2012-02-21 11:00:00.0	земля в сети р5 (Л-504), причина - обрыв шлейфа на мр ввода в рп23	2012-02-21 15:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
СРЭС	2012-02-21 12:16:00.0	отк. Л-1035, причина - повр. каб Б участка р10 - рп49	2012-02-21 12:16:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2012-02-21 15:53:00.0	отк. Л-43ф9, причина - повр. участка тп962 - тп963	2012-02-21 16:20:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2012-02-22 23:21:00.0	отк. Л-1040, причина - повр. каб Б участка р10 - рп43	2012-02-22 23:21:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2012-02-22 23:21:00.0	отк. Л-1046, причина - повр. участка р10 - тп981	2012-02-23 01:37:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2012-02-22 23:21:00.0	отк. Л-43ф18, повреждений нет, линия вкл.	2012-02-23 02:32:00.0	КЛ 6-10 кВ	Невыявленные причины		
СРЭС	2012-02-23 15:09:00.0	отк. Л-14ф5, причина - повреждение РВ ввода в тп669	2012-02-23 16:37:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
СРЭС	2012-02-23 21:23:00.0	отк. Л-2410, причина - повр. участка р24 - тп1381	2012-02-23 21:23:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2012-02-24 10:26:00.0	отк. Л-1102, причина - повр. рамы пк т-2 в тп247	2012-02-24 12:29:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
СРЭС	2012-02-24 11:44:00.0	отк. Л-20ф8, Л-14ф5, причина - повр. вн тп381 к тп3078	2012-02-24 12:58:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
СРЭС	2012-02-26 23:04:00.0	отк. Л-43ф9, причина - повр. участка рп43 - тп920	2012-02-27 00:33:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2012-02-28 02:45:00.0	отк. Л-15ф9, причина - повр. в сети абонента	2012-02-28 04:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
ЗРЭС	2012-02-07 05:54:00.0	отк. Л-34ф15, причина - повр. участка тп708 - тп873	2012-02-07 07:45:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2012-02-07 19:17:00.0	отк. Л-807, причина - повр. каб А участка р8 - рп12	2012-02-07 21:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2012-02-07 21:07:00.0	отк. Л-815, причина - повр. участка тп3227 - тп584	2012-02-08 00:05:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2012-02-07 21:21:00.0	отк. Л-816, Л-12ф5(рем. сх), причина - повр. концевой муфты на мр ввода в тп223	2012-02-07 23:37:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2012-02-08 12:12:00.0	отк. Л-807, причина - повр. каб Б участка р8 - рп12	2012-02-08 13:49:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
ЗРЭС	2012-02-09 13:00:00.0	отк. Л-8ф13, причина - повр. рамы пк тр-ра в тп753	2012-02-09 14:06:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
ЗРЭС	2012-02-12 12:42:00.0	отк. Л-807, причина - повр. каб Б участка р8 - рп12	2012-02-12 22:18:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2012-02-14 03:42:00.0	отк. Л-37ф10, причина - повр. участка тп3111 - тп3126	2012-02-14 04:43:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2012-02-19 21:33:00.0	отк. Л-860, причина - разрушение пк на мр ввода в тп388 при повреждении ошиновки ру-0,4кВ	2012-02-19 21:53:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Электродуговое повреждение		
ЗРЭС	2012-02-26 05:16:00.0	земля в сети р8 (Л-858), причина - повр. каб А участка р8 - рп33	2012-02-26 05:16:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2012-02-27 23:47:00.0	тп434 поврежден силовой тр-р	2012-02-28 11:20:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2012-02-28 10:53:00.0	земля в сети р20 (Л-2007), причина - нарушение изоляции птицей на мр205	2012-02-28 13:19:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Загрязнение, попадание инородных предметов		
	<b>Март</b>						
ВРЭС	2012-03-06 16:16:00.0	отк. Л-433, Л-442, причина - повреждение в сети абонента (тп1744)	2012-03-06 19:18:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
ВРЭС	2012-03-09 06:28:00.0	отк. Л-1510, причина - повр. участка тп822 - тп605	2012-03-09 07:33:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2012-03-09 07:43:00.0	отк. Л-21ф6 (рем.сх Л-115), причина - повр. участка тп331 - тп426	2012-03-09 09:26:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2012-03-18 15:18:00.0	отк. Л-433, Л-442, повреждений нет, линия вкл.	2012-03-18 19:12:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
ВРЭС	2012-03-21 04:31:00.0	отк. Л-71ф18, повреждений нет, линия вкл.	2012-03-21 06:06:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ВРЭС	2012-03-22 21:36:00.0	отк. Л-4113, причина - повр. участка тп1 аэропорт - тп1182	2012-03-22 21:36:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2012-03-23 19:45:00.0	отк. Л-433, Л-442, повр. не обнаружено, линия вкл.	2012-03-23 22:24:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ВРЭС	2012-03-24 03:27:00.0	отк. Л-433, Л-442, повреждений нет, линия вкл.	2012-03-24 11:26:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ВРЭС	2012-03-24 06:12:00.0	ОЗВ в сети р32 (Л-3258), причина - повреждение разделки на т-2 в тп3174	2012-03-24 06:38:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2012-03-24 23:40:00.0	отк. Л-211, причина - повреждение опоры 39 при наезде автомобиля	2012-03-25 00:18:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
ВРЭС	2012-03-26 15:40:00.0	отк. Л-4012, причина - повр. в сети абонентов (тп1715, тп2074, тп1745, тп1739)	2012-03-26 18:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
ВРЭС	2012-03-26 15:40:00.0	отк. Л-4013, причина - повр. каб А участка р40 - рп47	2012-03-26 15:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2012-03-27 10:33:00.0	отк. Л-220, причина - повр. участка тп148 - тп428	2012-03-27 12:25:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2012-03-29 07:25:00.0	отк. Л-205, причина - повр. участка тп982 - мр вых на вл	2012-03-29 10:37:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		

ВРЭС	2012-03-29 13:38:00.0	отк. Л-4033, причина - повр. каб Б участка р40 - рп47	2012-03-29 14:57:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2012-03-30 18:26:00.0	отк. Л-722, причина - повр. каб А участка р7 - рп22	2012-03-30 18:26:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2012-03-05 09:28:00.0	отк. Л-1304, причина - повр. каб А участка тп63 - тп595	2012-03-05 12:43:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2012-03-06 07:10:00.0	ОЗВ в сети р22 (Л-2205), причина - повр. участка тп238 - тп230	2012-03-06 08:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2012-03-06 18:30:00.0	тп274 повр. силового трансформатора т-1	2012-03-06 19:00:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2012-03-11 14:25:00.0	отк. Л-502, причина - повр. каб А участка тп389 - тп2	2012-03-11 18:50:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2012-03-12 18:44:00.0	отк. Л-16ф10, причина - повр. участка рп16 - тп88	2012-03-12 18:44:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2012-03-16 06:42:00.0	ОЗВ в рп39 (Л-39ф11), причина - повр. участка тп3022 - тп210	2012-03-16 07:20:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2012-03-22 10:12:00.0	отк. Л-512, причина - повр. каб Б участка р5 - рп1	2012-03-22 10:12:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2012-03-31 11:26:00.0	отк. Л-3905, повреждений нет, линия вкл.	2012-03-31 13:41:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
СРЭС	2012-03-05 15:30:00.0	отк. Л-1022, причина - повр. участка тп744 - тп741	2012-03-05 16:28:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2012-03-05 20:24:00.0	отк. Л-14ф5, причина - повр. участок рп14 - тп669	2012-03-06 00:25:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2012-03-06 23:43:00.0	тп287 повреждение силового трансформатора т-2	2012-03-07 01:10:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
СРЭС	2012-03-07 16:51:00.0	ОЗВ в сети р24 (Л-2410), причина - повр. участка р24 - тп1381	2012-03-07 16:51:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2012-03-09 16:02:00.0	отк. Л-2417, причина - повр. вв в тп3020	2012-03-09 18:04:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Электродуговое повреждение		
СРЭС	2012-03-11 01:58:00.0	отк. Л-41ф8, причина - повр. участка тп760 - тп758	2012-03-11 06:05:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2012-03-11 01:58:00.0	отк. Л-1046, причина - повр. участка тп758 - тп755	2012-03-11 06:05:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2012-03-11 06:00:00.0	ОЗВ в сети р10 (Л-1039), причина - повр. участка тп715 - тп942	2012-03-11 07:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2012-03-11 11:35:00.0	отк. Л-508, причина - повр. каб Б участка р5 - рп15	2012-03-11 15:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2012-03-11 11:35:00.0	отк. Л-504, причина - повр. каб Б участка р5 - мр выхода на вл	2012-03-11 15:25:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2012-03-11 14:45:00.0	ОЗВ в сети р7 (Л-718), причина - повр. каб А участка р7 - рп6	2012-03-11 15:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2012-03-12 16:32:00.0	отк. Л-1114 (рем. сх Л-40ф4), причина - повр. участка тп95 - тп177	2012-03-12 21:49:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2012-03-12 18:44:00.0	отк. Л-16ф4, причина - повр. ошиновки в тп740 (к тп129)	2012-03-12 19:08:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
СРЭС	2012-03-14 10:16:00.0	отк. Л-44ф8, причина - повр. в тп3007 (падение штукатурки на 2 секцию)	2012-03-14 11:15:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Загрязнение, попадание инородных предметов		
СРЭС	2012-03-14 22:26:00.0	отк. Л-6ф11, повреждений нет, линия вкл.	2012-03-15 01:35:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
СРЭС	2012-03-16 06:38:00.0	отк. Л-616, причина - повр. каб А участка р6 - рп35	2012-03-16 06:38:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2012-03-18 18:34:00.0	отк. Л-20ф4, причина - попадание ливневых вод в тп648	2012-03-18 21:50:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Нарушение электрической изоляции		
СРЭС	2012-03-18 22:50:00.0	отк. Л-20ф5, Л-20ф4, причина - повр. участка Л-14ф15 (рем.сх Л-20ф4) тп648 - тп325, участка Л-20ф5 рп20 - тп324	2012-03-19 01:14:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2012-03-19 18:42:00.0	отк. Л-508, причина - повр. каб Б участка р5 - рп15	2012-03-19 23:15:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2012-03-21 08:35:00.0	отк. Л-714, причина - повр. участка тп45 - тп567	2012-03-21 10:28:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2012-03-21 08:35:00.0	отк. Л-720, причина - повр. каб А р7 - рп20	2012-03-21 08:35:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2012-03-21 17:08:00.0	отк. Л-43ф18, причина - повр. участка тп968 - рп43	2012-03-21 21:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2012-03-22 13:53:00.0	отк. Л-6ф11, Л-23ф11 (рем.сх Л-6ф11), причина - повр. участка тп453 - мр ввода	2012-03-22 18:34:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2012-03-23 22:02:00.0	отк. Л-2417, повреждений нет, линия вкл.	2012-03-24 09:58:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган	
СРЭС	2012-03-25 12:05:00.0	отк. Л-25ф5, причина - повр. участка тп678 - мр вых на вл	2012-03-25 13:12:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2012-03-26 09:19:00.0	отк. Л-2437, причина - повр. в сети абонента (за крн-7)	2012-03-26 09:19:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
СРЭС	2012-03-28 15:40:00.0	отк. Л-619, причина - повр. каб Б участка р6 - рп35	2012-03-28 16:36:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2012-03-29 13:38:00.0	отк. Л-47ф18, причина - повр. изоляции при протечки кровли в тп679	2012-03-29 15:46:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Нарушение электрической изоляции		
СРЭС	2012-03-31 02:09:00.0	отк. Л-1025, причина - повр. участков тп691 - тп694, тп699 - тп692	2012-03-31 05:18:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2012-03-31 09:38:00.0	тп691 повр. силовой трансформатор т-2	2012-03-31 10:20:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2012-03-11 14:26:00.0	ОЗВ в сети рп1 (Л-1ф4), причина - повр. участка тп222 - мр вых на вл	2012-03-11 15:22:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2012-03-11 19:50:00.0	ОЗВ в сети р8 (Л-819), причина - обрыв провода пер.Олимпийский, 1	2012-03-11 21:44:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2012-03-14 09:02:00.0	отк. Л-3104, причина - повр. участка р31 - тп1434	2012-03-14 09:02:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2012-03-15 20:50:00.0	отк. Л-3117, причина - повр. участка р31 - тп1911	2012-03-15 20:50:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2012-03-18 14:00:00.0	отк. Л-939, причина - повр. каб Б участка р9 - рп8	2012-03-18 14:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2012-03-19 18:27:00.0	отк. Л-34ф20, Л-34ф19 (рем. сх), причина - повр. участка тп3039 - тп3034	2012-03-19 22:48:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2012-03-20 16:05:00.0	отк. Л-811, причина - повр. участка р8 - тп432	2012-03-20 17:14:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2012-03-21 13:35:00.0	отк. Л-4603, повреждений нет, линия вкл.	2012-03-21 15:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		

ЗРЭС	2012-03-21 16:07:00.0	отк. Л-4603, причина - повр. в сети абонента	2012-03-22 11:35:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
ЗРЭС	2012-03-21 22:12:00.0	отк. Л-932, причина - повр. участка р9 - тп712	2012-03-22 00:05:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2012-03-22 10:12:00.0	отк. Л-506, причина - повр. каб А участка р5 - мр вых. на вл	2012-03-22 14:24:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2012-03-22 17:23:00.0	ОЗЗ в сети р26 (Л-2621), Л-506 (рем. сх), причина - повр. опорного изолятора на опоре по ул.Нефтяной, 13	2012-03-22 18:55:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
ЗРЭС	2012-03-25 13:06:00.0	ОЗЗ в сети рп25 (Л-25ф3), причина - повр. участка рп25 -тп1178	2012-03-25 13:06:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2012-03-30 01:28:00.0	отк. Л-860, поврежденный нет, линия вкл	2012-03-30 04:28:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
	<b>Апрель</b>						
ВРЭС	2012-04-01 09:31:00.0	отк. Л-4012, причина - падение дерева на провода вл за мр120	2012-04-01 11:06:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
ВРЭС	2012-04-09 06:48:00.0	отк. Л-3257, причина - повр. участков тп3074 - тп3040 (Л-30ф10), тп3048 - р32	2012-04-09 10:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2012-04-11 11:37:00.0	отк. Л-47ф14, причина - повр. участка рп47 - тп1552	2012-04-11 11:37:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2012-04-12 09:20:00.0	отк. Л-1020, причина - повр. участков тп733 - тп731, тп733 - р10	2012-04-12 11:11:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2012-04-13 10:29:00.0	ОЗЗ в сети р10 (Л-1027), причина - повр. участка р10 - тп732	2012-04-13 11:26:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2012-04-14 07:35:00.0	отк. Л-22ф13, причина - повр. концевой муфты, изоляторов, на мр вых. на вл из тп397	2012-04-14 10:09:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		
ВРЭС	2012-04-15 19:00:00.0	отк. Л-3214, причина - повр. участка р32 - тп895	2012-04-15 21:27:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2012-04-17 13:10:00.0	отк. Л-3905, причина - повр. участка тп658 - тп551	2012-04-17 16:03:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2012-04-22 12:17:00.0	отк. Л-3905, причина - повр. участка тп549 - 658	2012-04-23 17:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2012-04-23 07:06:00.0	отк. Л-13ф3, причина - повр. участка мр ввода - тп3138	2012-04-23 10:24:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2012-04-27 20:23:00.0	отк. Л-10ф11, повр. не обнаружено, линия вкл.	2012-04-27 22:35:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
ЮРЭС	2012-04-01 12:00:00.0	отк. Л-3905, причина - падение веток в пролете опор 6-7	2012-04-01 13:59:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
ЮРЭС	2012-04-02 16:40:00.0	ОЗЗ в сети р1 (Л-104), причина - повр. каб Б участка р1 - рп26	2012-04-02 16:48:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2012-04-02 19:55:00.0	отк. Л-3306, причина - повр. каб Б участка пп1 - мр вых. на вл	2012-04-03 00:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2012-04-03 19:31:00.0	отк. Л-25ф5, причина - повр. участка тп34 - тп389	2012-04-03 22:59:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2012-04-05 09:51:00.0	отк. Л-1304, причина - повр. участка тп35 - тп305	2012-04-05 14:01:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2012-04-05 09:53:00.0	отк. Л-1312, причина - повр. участка р13 - тп3150	2012-04-05 16:38:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2012-04-08 03:24:00.0	ОЗЗ в сети рп21 (Л-21ф20), причина - повр. участка рп21 - тп481	2012-04-08 04:23:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2012-04-09 09:20:00.0	тп76 повр. силовой тр-р т1, заменен	2012-04-09 14:55:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2012-04-11 01:40:00.0	отк. Л-21ф1, причина - повр. каб А участка тп724 - тп106	2012-04-12 03:46:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2012-04-11 01:40:00.0	отк. Л-119, причина - повр. каб Б участка р1 - рп26	2012-04-11 01:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2012-04-15 04:41:00.0	ОЗЗ в сети р16 (Л-1606), причина - повр. в сети абонента	2012-04-15 05:52:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение нормального вибросостояния		
ЮРЭС	2012-04-19 11:20:00.0	отк. Л-56ф12, причина - повр. участка тп513 - тп809, тп513 - тп76	2012-04-19 13:38:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2012-04-20 10:08:00.0	отк. Л-502, причина - повр. каб А участка р5 - тп389	2012-04-20 14:37:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2012-04-20 13:35:00.0	ОЗЗ в сети рп39 (Л-39ф8), причина - повр. аб участка (тп589 - тп1040)	2012-04-20 14:15:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение нормального вибросостояния		
ЮРЭС	2012-04-21 21:32:00.0	отк. Л-1312, причина - повр. участка р13 - тп3150	2012-04-21 22:26:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		
ЮРЭС	2012-04-21 23:50:00.0	отк. Л-3304, причина - повр. участка р33 - рп40	2012-04-21 23:50:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2012-04-21 23:50:00.0	отк. Л-3310, причина - повр. каб Б участка р33 - тп437	2012-04-22 01:38:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2012-04-22 10:10:00.0	отк. Л-3351, причина - повр. каб А,Б участка р33 - рп48	2012-04-22 10:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2012-04-22 10:10:00.0	отк. Л-3361, причина - повр. каб Б участка р33 - рп29	2012-04-22 10:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2012-04-24 01:27:00.0	отк. Л-66ф7, Л-66ф11, Л-36ф9, причина - повр. участка рп36 - рп66 (л-36ф9)	2012-04-24 02:27:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		
ЮРЭС	2012-04-25 16:26:00.0	ТП573 ПОВРЕЖДЕН СИЛОВОЙ ТР-Р 400кВА	2012-04-25 18:37:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2012-04-25 18:50:00.0	отк. Л-349, причина - повр. в сети абонента (тп1197)	2012-04-25 20:47:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		
ЮРЭС	2012-04-26 23:30:00.0	отк. Л-3ф6, причина - повр. каб Б участка тп229 - тп78	2012-04-27 01:17:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2012-04-29 06:24:00.0	отк. Л-48ф14, причина - повр. участка рп48 - тп934	2012-04-29 07:04:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2012-04-30 12:36:00.0	отк. Л-19ф11, причина - повр. участка тп722 - тп945	2012-04-30 15:42:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2012-04-01 12:33:00.0	отк. Л-2417, причина - падение веток дерева на отпайке абонента (к тп1607)	2012-04-01 15:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		

СРЭС	2012-04-03 06:43:00.0	отк. Л-3306, причина - повр. рубильников Л-1, Л-2 в тп874	2012-04-03 10:00:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
СРЭС	2012-04-04 14:34:00.0	отк. Л-47ф18, причина - повр. изолятора ошиновки в ру-6кВ тп679	2012-04-04 15:33:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
СРЭС	2012-04-04 23:14:00.0	ОЗЗ в сети р6(Л-619), причина - повр. каб А участка р6 - рп35	2012-04-04 23:14:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2012-04-06 12:18:00.0	отк. Л-41ф21, причина - повр. участка рп41 - тп984	2012-04-06 13:27:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2012-04-12 09:20:00.0	отк. Л-1012, причина - повр. участка тп691 - тп694	2012-04-12 14:12:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2012-04-12 09:20:00.0	отк. Л-41ф10, причина - повр. участка тп770 - мр вых на ВЛ	2012-04-12 11:20:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2012-04-12 10:27:00.0	отк. Л-1032, причина - повр. участка тп654 - тп653	2012-04-12 13:50:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2012-04-12 14:28:00.0	отк. Л-1012, причина - повр. изолятора ошиновки в тп692, повр. силового тр-ра	2012-04-12 17:13:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Не классифицированные причины		
СРЭС	2012-04-12 23:47:00.0	отк. Л-2444, причина - повр. каб А участка рп38 - мр вых на вл	2012-04-12 23:47:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2012-04-15 13:25:00.0	ОЗЗ в сети РП15 (Л-15ф9), причина - повр. в сети абонента (тп1081)	2012-04-15 14:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
СРЭС	2012-04-17 07:49:00.0	ОЗЗ в сети р10 (Л-1022), причина - повр. участка тп649 - тп1399	2012-04-17 09:56:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2012-04-17 18:58:00.0	отк. Л-23ф4, причина - повр. участка тп581 - мр вых на вл	2012-04-17 18:58:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2012-04-17 18:58:00.0	отк. Л-15ф12, причина - повр. участка тп108 - тп720	2012-04-17 21:27:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2012-04-19 16:03:00.0	отк. Л-2417, причина - повр. участка тп997 - р24	2012-04-19 17:42:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2012-04-20 10:08:00.0	отк. Л-506, причина - повр. участка Л-72ф10 между рп72 и тп ООО 'МИС'	2012-04-20 13:04:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		
СРЭС	2012-04-21 01:12:00.0	отк. Л-1039, причина - повр. участка тп715 - тп942	2012-04-21 02:14:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2012-04-21 17:36:00.0	отк. Л-3314, причина - повр. участка р33 - рп50	2012-04-21 18:04:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2012-04-21 17:36:00.0	отк. Л-50ф12, причина - повр. участка тп826 - тп983	2012-04-21 18:36:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2012-04-24 14:11:00.0	отк. Л-1110, причина - повр. участков тп77 - тп392, тп720 - тп396	2012-04-24 16:48:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2012-04-24 14:44:00.0	ОЗЗ в сети р11 (Л-1114, Л-40ф4), причина - повр. участка р11 - тп590	2012-04-24 15:31:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2012-04-27 13:43:00.0	отк. Л-15ф12, причина - повр. участка рп15 - тп3080	2012-04-27 14:42:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2012-04-27 15:29:00.0	отк. Л-619, причина - повр. каб Б участка р6 - рп35	2012-04-27 15:29:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2012-04-30 02:15:00.0	отк. Л-1024 (рем. сх Л-1052), причина - повр. участка тп715 - тп1895	2012-04-30 03:31:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2012-04-30 08:34:00.0	отк. Л-2621, Л-506, причина - повр. в сети абонента (полигон РИСИ)	2012-04-30 11:42:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
СРЭС	2012-04-30 10:13:00.0	отк. Л-616, причина - повр. каб Б участка р6 - рп35	2012-04-30 10:13:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2012-04-03 00:54:00.0	отк. Л-919, причина - повр. участка р9 - тп539	2012-04-03 01:53:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2012-04-04 09:39:00.0	отк. Л-1921, причина - повр. участка тп790 - мр вых на вл	2012-04-04 11:38:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2012-04-05 11:35:00.0	отк. Л-806, причина - разрушение пк т2 в рп68	2012-04-05 12:56:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Электродуговое повреждение		
ЗРЭС	2012-04-07 13:42:00.0	отк. Л-3801 (с Л-2007 - рем. сх), причина - повр. участка крп6 - мр вых на вл	2012-04-08 01:12:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2012-04-09 06:08:00.0	отк. Л-51ф14, причина - повр. участка тп3088 - тп3089	2012-04-09 07:15:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2012-04-10 08:53:00.0	ОЗЗ в сети ПС Хапры (Л-1), причина - повр. в сети абонента	2012-04-10 10:58:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
ЗРЭС	2012-04-11 11:48:00.0	отк. Л-37ф10, причина - повр. участка тп3111 - тп3126	2012-04-11 13:55:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2012-04-11 11:48:00.0	отк. Л-37ф14, причина - повр. участка тп260 - тп611	2012-04-11 13:18:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2012-04-19 18:34:00.0	отк. Л-920, причина - повр. участок р9 - мр вых. на вл	2012-04-19 21:31:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2012-04-21 16:44:00.0	отк. Л-932, причина - повр. участка р9 - тп712	2012-04-21 17:54:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2012-04-24 11:44:00.0	отк. Л-1921, причина - повр. участка тп790 - мр вых	2012-04-24 13:41:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2012-04-24 16:41:00.0	отк. Л-851, причина - повр. участка тп622 - мр вых	2012-04-24 18:05:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2012-04-24 22:18:00.0	отк. Л-961, причина - повр. каб Б участка р9 - тп546	2012-04-25 00:02:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2012-04-28 13:58:00.0	отк. Л-1913, причина - повр. участка тп3170 - тп52	2012-04-28 17:19:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2012-04-28 14:13:00.0	отк. Л-34ф19, Л-34ф20, причина - повр. участка тп3039 - тп3056 (Л-34ф20)	2012-04-28 17:13:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2012-04-28 18:47:00.0	отк. Л-25ф3, причина - повр. участка рп25 - тп1178	2012-04-28 18:47:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
	<b>Mai</b>						
ВРЭС	2012-05-01 14:26:00.0	отк. Л-433, Л-442, причина - падение веток дерева на провода вл в пролете опор 8-9	2012-05-01 16:06:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
ВРЭС	2012-05-03 06:19:00.0	отк. Л-4033, причина - повр. каб 'А' участка р40 - рп47	2012-05-03 06:19:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2012-05-05 22:15:00.0	отк. Л-28ф17, Л-403, причина - повреждение СР в тп3021	2012-05-06 00:20:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Электродуговое повреждение		
ВРЭС	2012-05-05 22:15:00.0	отк. Л-430, Л-28ф6, причина - повр. участка рп28 - тп3042	2012-05-05 00:20:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2012-05-08 17:25:00.0	отк. Л-214, повр. не найдено, линия вкл.	2012-05-08 18:35:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
ВРЭС	2012-05-13 13:01:00.0	отк. Л-21ф11, причина - повр. каб 'А' участка рп21 - тп107	2012-05-13 15:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2012-05-13 13:04:00.0	отк. Л-107, причина - повр. участка р1 - тп1177	2012-05-13 13:04:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		

ВРЭС	2012-05-13 13:25:00.0	отсутствие напр. у потребителей 0,4кВ тп137, причина - повр. силового тра Т-1, повр. обор РУ-0,4кВ	2012-05-13 17:10:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
ВРЭС	2012-05-17 13:45:00.0	отк. Л-3214, причина - повр.в сети абонента (тп1646)	2012-05-17 16:08:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		
ВРЭС	2012-05-17 14:52:00.0	отк. Л-204, причина - крн-5 залит ливневыми водами	2012-05-17 18:22:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ			грозы, ливни
ВРЭС	2012-05-17 15:35:00.0	отк. Л-71ф18, повр. нет, линия вкл.	2012-05-17 17:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
ВРЭС	2012-05-17 16:50:00.0	ОЗЗ в сети рп11, (Л-11ф12), причина - повр. участка тп599 - тп3168	2012-05-17 17:50:00.0	КЛ 6-10 кВ	Невыявленные причины		
ВРЭС	2012-05-18 00:08:00.0	отк. Л-211, причина - повр. каб 211/2, участок тп337 - мр вых на ВЛ	2012-05-18 02:53:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2012-05-18 00:15:00.0	отк. Л-205, причина - повр. участков тп139 - тп418, тп982 - мр вых. на ВЛ	2012-05-18 03:32:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2012-05-19 13:10:00.0	отк Л-220, причина - повр. каб 'А' участка мр ввода - тп156	2012-05-19 16:44:00.0	КЛ 6-10 кВ			сильный ветер, ураган
ВРЭС	2012-05-19 13:35:00.0	отк. Л-71ф18, причина - схлест проводов на мр ввода в тп621, повреждение разрядников мр ввода в тп480, повр. кабеля ввода в тп831	2012-05-19 23:57:00.0	КЛ 6-10 кВ			сильный ветер, ураган
ВРЭС	2012-05-19 14:45:00.0	отк. Л-44ф10, причина - схлест проводов в пролете опор 4-5	2012-05-20 00:42:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ВРЭС	2012-05-21 17:07:00.0	отк. Л-4042, причина - повр. участка р40 - тп3105	2012-05-21 18:49:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2012-05-22 07:40:00.0	отк. Л-13ф3, причина - повр. участка тп3138 - мр ввода в тп	2012-05-22 10:19:00.0	КЛ 6-10 кВ	Невыявленные причины		
ВРЭС	2012-05-23 14:30:00.0	отк. Л-4012, причина - повр. в сети абонента (тп1712)	2012-05-23 17:59:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ВРЭС	2012-05-23 19:52:00.0	отк. Л-4031, причина - повр. участка р40 - тп3105	2012-05-24 09:18:00.0	КЛ 6-10 кВ	Невыявленные причины		
ВРЭС	2012-05-24 21:54:00.0	ОЗЗ в сети р40 (Л-4012), причина - повр. в сети абонента (каб. ввода в тп1164)	2012-05-25 00:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ВРЭС	2012-05-25 11:35:00.0	ОЗЗ в сети р40 (Л-4012), причина - падение веток дерева на провода вл в пролете опор 20-21	2012-05-25 13:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ВРЭС	2012-05-27 11:42:00.0	отк. Л-204, причина - повр. каб 'А' ввода в КРН-11	2012-05-27 15:13:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2012-05-27 13:46:00.0	отк. Л-30ф10, причина - повр. участка тп3074 - тп3040	2012-05-27 14:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Невыявленные причины		
ВРЭС	2012-05-27 13:46:00.0	отк. Л-3274, причина - повр. участка р32 - рп30	2012-05-27 13:48:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2012-05-28 13:16:00.0	отк. Л-205, причина - повр. участка тп418 - тп519	2012-05-28 14:46:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2012-05-29 16:02:00.0	отк. Л-4012, причина - подтопление ктп364 ливневыми водами	2012-05-29 18:40:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ			грозы, ливни
ВРЭС	2012-05-29 16:40:00.0	ОЗЗ в сети р18 (Л-2), причина - повр. участка р18 - тп1176	2012-05-29 16:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2012-05-31 09:34:00.0	Авар откл Л-3905 из-за повреждения кабеля на участке между ТП-585 и ТП-549 в результате нарушения изоляции	2012-05-31 12:05:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2012-05-05 14:37:00.0	отк. Л-4ф8, причина - повр. участка тп254 - тп235	2012-05-05 15:47:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2012-05-05 19:40:00.0	отк. Л-104, причина - повр. каб 'А', 'Б' участка р1 - рп26	2012-05-05 19:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2012-05-06 14:04:00.0	отк. Л-3354, причина - повр. каб 'Б' участка р33 - рп36	2012-05-06 14:04:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2012-05-07 04:08:00.0	отк. Л-1103, причина - повр. участка тп789 - тп99	2012-05-07 05:20:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2012-05-08 17:25:00.0	отк. Л-3905, причина - падение веток на провода вл, подход к тп764	2012-05-08 21:25:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
ЮРЭС	2012-05-10 03:55:00.0	ОЗЗ в сети р3 (Л-335), причина - повр. участка тп265 - тп38	2012-05-10 05:18:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2012-05-10 23:30:00.0	отк. Л-57ф11, причина - повр. участка тп3 - тп121	2012-05-11 00:24:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		
ЮРЭС	2012-05-13 13:00:00.0	отк. Л-21ф13, причина - повр. участка тп597 - тп134	2012-05-13 14:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2012-05-15 13:27:00.0	отк. Л-21ф13, причина - повр. каб 'А' участка тп97 - тп464, тп763 - рп21	2012-05-15 16:54:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2012-05-17 22:04:00.0	отк. Л-3905, поврежденных нет, линия включена	2012-05-18 04:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
ЮРЭС	2012-05-19 17:47:00.0	отк. Л-32ф7, причина - падение дерева на провода вл	2012-05-19 19:53:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ЮРЭС	2012-05-21 16:58:00.0	отк. Л-3905, причина - повр. участка тп23 - тп953	2012-05-21 23:25:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2012-05-21 16:58:00.0	отк. Л-3905, причина - повр. участка тп953 - тп970	2012-05-21 23:25:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
ЮРЭС	2012-05-22 14:27:00.0	отк. Л-26ф8, причина - повр. выключателя нагрузки в тп726, напр. к тп624	2012-05-22 17:15:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Электродуговое повреждение		
ЮРЭС	2012-05-24 17:38:00.0	отк. Л-1304, причина - повр. каб 'Б' участка тп595 - тп63	2012-05-24 21:20:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2012-05-24 17:38:00.0	отк. Л-1306, причина - повр. участка тп304 - тп14	2012-05-24 19:20:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2012-05-29 05:30:00.0	отк. Л-303, причина - повр. каб 'А' участка р3 - рп3	2012-05-29 05:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2012-05-29 05:30:00.0	отк. Л-304, причина - повр. каб 'А' участка р3 - рп4	2012-05-29 06:25:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2012-05-31 21:45:00.0	Авар откл Л-3905 при осмотре повреждения не обнаружено линия включена	2012-05-31 23:32:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
СРЭС	2012-05-01 20:18:00.0	отк. Л-1048, причина - повр. участка тп3110 - тп941	2012-05-02 00:48:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2012-05-01 20:18:00.0	отк. Л-43ф14, Л-43ф18, причина - повр. участка тп920 - тп3187 (Л-43ф14)	2012-05-02 02:20:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		
СРЭС	2012-05-01 21:54:00.0	отк. Л-1042, причина - повр. участка р10 - рп62	2012-05-01 22:15:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		
СРЭС	2012-05-01 23:07:00.0	ОЗЗ в сети р10 (Л-1035), причина - повр. каб 'А' участка р10 - рп49	2012-05-01 23:08:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		

СРЭС	2012-05-03 00:18:00.0	отк. Л-6ф16, причина - повр. участка мр ввода - тп495	2012-05-03 01:12:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2012-05-03 00:30:00.0	отк. Л-20ф6, причина - повр. участка тп257 - тп332	2012-05-03 01:20:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2012-05-04 04:54:00.0	отк. Л-1040, причина - повр. каб 'Б' участка р10 - рп43	2012-05-04 04:54:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2012-05-04 13:22:00.0	отк. Л-43ф12, повреждений нет, линия включена	2012-05-04 15:28:00.0	КЛ 6-10 кВ	Невыявленные причины	
СРЭС	2012-05-04 13:38:00.0	отк. Л-43ф20, причина - повр. каб 'А' участка рп43 - рп49	2012-05-04 13:38:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2012-05-07 04:08:00.0	отк. Л-1109, причина - повр. участка р11 - тп556	2012-05-07 05:02:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2012-05-10 09:48:00.0	отк. Л-2418, причина - повр. каб 'А' участка р24 - рп38	2012-05-10 09:48:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2012-05-15 12:05:00.0	отк. Л-702, причина - повр. участка мр ввода - тп627	2012-05-15 14:04:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2012-05-17 11:43:00.0	отк. Л-1114, причина - повр. участка р11 - тп590	2012-05-17 12:48:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2012-05-17 16:36:00.0	отк. Л-2446 (с участком Л-2417 -рем. сх), повреждений нет, линия включена	2012-05-17 22:33:00.0	КЛ 6-10 кВ	Невыявленные причины	
СРЭС	2012-05-17 17:40:00.0	отк. Л-1040, причина - повр. каб 'А' участка р10 - рп43	2012-05-17 17:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2012-05-17 17:40:00.0	отк. Л-43ф20, повр. нет, линия включена	2012-05-17 19:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Невыявленные причины	
СРЭС	2012-05-18 10:45:00.0	отк. Л-1052 (с уч. Л-1048 - рем. сх), причина - повр. участка р10 - тп3030	2012-05-18 12:45:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2012-05-18 16:15:00.0	отк. Л-44ф6, причина - повр. участка рп44 - тп976	2012-05-18 17:19:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2012-05-18 16:27:00.0	отк. Л-4031, причина - повр. уч. р40 - тп3105, мр ввода - тп3224	2012-05-18 22:02:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
СРЭС	2012-05-21 17:07:00.0	отк. Л-43ф9, повр. нет, линия включена	2012-05-21 18:43:00.0	КЛ 6-10 кВ	Невыявленные причины	
СРЭС	2012-05-21 17:07:00.0	отк. Л-43ф11, причина - повр. участка тп3116 - тп923	2012-05-21 22:42:00.0	КЛ 6-10 кВ	Невыявленные причины	
СРЭС	2012-05-21 17:07:00.0	отк. Л-43ф17, повр. нет, линия включена	2012-05-21 18:49:00.0	КЛ 6-10 кВ	Невыявленные причины	
СРЭС	2012-05-21 17:07:00.0	отк. Л-43ф5, повр. нет, линия включена	2012-05-21 18:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Невыявленные причины	
СРЭС	2012-05-22 11:19:00.0	отк. Л-1115, причина - повр. участка р11 - тп947	2012-05-22 13:56:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2012-05-25 04:05:00.0	отк. Л-1041, причина - повр. участка р10 - тп981	2012-05-25 05:05:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2012-05-25 15:30:00.0	отк. Л-43ф17, Л-43ф18, причина - повр. участка тп967 - тп968 (Л-43ф17)	2012-05-25 17:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2012-05-30 07:30:00.0	отк. Л-1107, причина - повр. участка тп100 - тп446	2012-05-30 10:33:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2012-05-31 02:18:00.0	ОЗВ в сети р24 (Л-2444), причина - повр. каб 'А' участка мр ввода - рп38	2012-05-31 02:18:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЗРЭС	2012-05-03 16:56:00.0	отк. Л-816, причина - повр. каб 'А', 'Б' участка р8 - мр вых на вл	2012-05-03 18:07:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЗРЭС	2012-05-04 15:49:00.0	отк. Л-1914, причина - повр. участка р19 - тп3096	2012-05-04 21:55:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
ЗРЭС	2012-05-07 16:20:00.0	отк. Л-12ф5, причина - повр. в сети абонента (каб. к тп1084, тп1490)	2012-05-07 18:58:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины	
ЗРЭС	2012-05-07 16:35:00.0	ОЗВ в сети рп68 (Л-68ф12), причина - повр. участка тп813 - тп454	2012-05-07 18:16:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЗРЭС	2012-05-08 17:40:00.0	отк. Л-819, прич. - обрыв провода вл ул. Минераловодская/ пер. Рыбный	2012-05-08 19:28:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган
ЗРЭС	2012-05-08 18:34:00.0	отк. Л-1ф4, причина - повр. участок КЛ тп222 - мр выхода	2012-05-08 20:41:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЗРЭС	2012-05-11 12:53:00.0	ОЗВ в сети р46 (Л-4603), причина - повр. в сети абонента (тп1449, тп1433, тп1899)	2012-05-11 15:27:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган
ЗРЭС	2012-05-15 17:30:00.0	отк. Л-37ф7, причина - повр. в сети абонента (тп1087, тп1570)	2012-05-15 19:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины	
ЗРЭС	2012-05-18 22:08:00.0	отк. Л-608, Л-607 (рем. сх), причина - повр. участка тп952 - тп855 по Л-607	2012-05-18 23:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЗРЭС	2012-05-19 18:50:00.0	отк. Л-1926, причина - повр. каб 'Б' участка р19 - рп51	2012-05-19 18:50:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЗРЭС	2012-05-19 18:52:00.0	отк. Л-1922, причина - повр. каб 'А', 'Б' участка р19 - рп34	2012-05-19 18:52:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЗРЭС	2012-05-19 20:15:00.0	отк. Л-34ф15, причина - повр. участка рп34 - тп909	2012-05-19 21:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЗРЭС	2012-05-23 09:10:00.0	отк. Л-809, причина - повр. каб 'А' участка р8 - рп27	2012-05-23 10:41:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
	<b>Июнь</b>					
ВРЭС	2012-06-01 12:55:00.0	отк. Л-3211, причина - повр. каб А, Б участка р32 - тп1597	2012-06-01 12:55:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2012-06-04 18:30:00.0	ОЗВ в сети р31 (Л-3103), причина - повр. участка р31 - тп1576	2012-06-04 18:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2012-06-05 13:50:00.0	отк. Л-28ф14, причина - повр. участка тп571 - мр вых. на вл	2012-06-05 15:47:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2012-06-07 04:07:00.0	отк. Л-31ф1, причина - повр. участка тп3204 - тп3081	2012-06-07 08:02:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2012-06-07 11:41:00.0	отк. Л-111, причина - повр. участка тп3077 - тп113	2012-06-07 15:20:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2012-06-09 10:07:00.0	отк. Л-13ф6, причина - повр. участка мр ввода - тп131	2012-06-09 11:04:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2012-06-11 22:07:00.0	отк. Л-41ф10, причина - повр. участка тп770 - тп771	2012-06-11 23:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2012-06-13 11:25:00.0	отк. Л-30ф7, причина - повр. участка рп30 - тп3074	2012-06-13 11:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2012-06-14 22:32:00.0	отк. Л-4113, причина - повр. участка тп1 аэропорт - тп1182	2012-06-14 22:32:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2012-06-15 01:35:00.0	отк. Л-31ф20 (рем. сх Л-3257), причина - повр. участка тп140 - тп3120 , Л-3257	2012-06-15 02:56:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
ВРЭС	2012-06-15 10:43:00.0	отк. Л-47ф9, причина - повр. участка рп47 - тп3199	2012-06-15 11:46:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
ВРЭС	2012-06-15 10:43:00.0	отк. Л-4033, причина - повр. каб. Б участка р40 - рп47	2012-06-15 10:43:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
ВРЭС	2012-06-15 10:48:00.0	отк. Л-4012, причина - обрыв провода линии олб-7	2012-06-15 16:47:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2012-06-17 06:41:00.0	отк. Л-220, причина - повр. в сети абонента - (тп1108)	2012-06-17 10:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
ВРЭС	2012-06-17 07:29:00.0	отк. Л-433 (с уч-ом Л-442 - рем. сх), причина - повр. в сети абонентов (тп1493, тп1896)	2012-06-17 11:48:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	

ВРЭС	2012-06-17 16:18:00.0	отк. Л-10ф11, причина - повр. каб Б участка мр46 - мр64	2012-06-17 18:15:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2012-06-20 08:48:00.0	отк. Л-4022, причина - повр. каб А участка р40 - рп44	2012-06-20 08:48:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2012-06-21 03:39:00.0	отк. Л-28ф14, причина - повр. участка рп28 - тп571	2012-06-21 05:06:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2012-06-21 06:35:00.0	отк. Л-28ф7(с уч-ом Л-28ф14), поврежденный нет, линия вкл.	2012-06-21 07:19:00.0	КЛ 6-10 кВ	Невыявленные причины	
ВРЭС	2012-06-21 07:34:00.0	отк. Л-1731, причина - повр. каб Б участка р17 - рп22	2012-06-21 07:34:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2012-06-21 07:35:00.0	отк. Л-28ф7 (с уч-ом Л-28ф14), повр. нет, линия вкл.	2012-06-21 07:59:00.0	КЛ 6-10 кВ	Невыявленные причины	
ВРЭС	2012-06-21 14:02:00.0	отк. Л-1730, повр. нет, линия вкл	2012-06-21 14:45:00.0	КЛ 6-10 кВ	Невыявленные причины	
ВРЭС	2012-06-21 14:02:00.0	отк. Л-28ф7, причина - повр. участка рп28 - тп710, повр. участка мр ввода - тп491 по Л-28ф14	2012-06-21 17:53:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2012-06-21 14:49:00.0	отк. Л-1730, причина - повр. участка тп618 - тп320	2012-06-21 16:57:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2012-06-21 15:20:00.0	отк. Л-211, повр. нет, линия вкл.	2012-06-21 22:14:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины	
ВРЭС	2012-06-21 18:54:00.0	отк. Л-30ф10, причина - повр. участка рп30 - тп3074	2012-06-22 05:35:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2012-06-21 20:03:00.0	отк. Л-28ф12 (рем. сх Л-28ф7, Л-28ф14), причина - повр. участка тп734 - тп3011 по Л-28ф7, мр ввода - тп342, каб Б по Л-28ф14	2012-06-22 06:45:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2012-06-22 14:33:00.0	ОЗЗ в сети рп28 (Л-28ф12), причина - повр. участка тп632 - тп359	2012-06-22 15:26:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2012-06-26 16:58:00.0	отк. Л-204, причина - падение дерева на провода вл, падение опоры 79 на участке между тп797 - тп308	2012-06-26 18:55:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Внешнее механическое воздействие	
ВРЭС	2012-06-26 20:15:00.0	отк. Л-112, причина - повр. каб А участка р1 - рп9	2012-06-26 20:15:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2012-06-27 12:58:00.0	повр. Т-2 в тп137, заменен	2012-06-27 17:50:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Не классифицированные причины	
ВРЭС	2012-06-29 15:22:00.0	ОЗЗ в сети р32 (Л-3211), причина - повр. каб А, Б участка р32 - тп1597	2012-06-29 15:22:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2012-06-30 10:44:00.0	отк. Л-206, причина - повр. при земл. работах ООО'ДЭМ' участка тп635 - тп885	2012-06-30 11:47:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц
ЮРЭС	2012-06-02 19:35:00.0	отк. Л-3905, повр. нет, линия вкл.	2012-06-02 22:14:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины	
ЮРЭС	2012-06-06 12:58:00.0	отк. Л-3905, повр. нет, линия вкл.	2012-06-06 16:42:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины	
ЮРЭС	2012-06-07 14:10:00.0	отк. Л-56ф12, причина - повр. участка тп574 - тп74	2012-06-07 15:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2012-06-09 03:21:00.0	отк. Л-312, причина - повр. участка тп730 - тп258	2012-06-09 04:50:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2012-06-12 14:30:00.0	отк. Л-32ф7, причина - повр. участка тп713 - мр вых.	2012-06-12 15:50:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2012-06-12 18:02:00.0	откл. Л-39ф18, Л-39ф21, причина - повр. в сети абонента (тп2173)	2012-06-12 20:33:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
ЮРЭС	2012-06-13 16:04:00.0	отк. Л-1307, причина - повр. каб Б участка р13 - рп19	2012-06-13 16:04:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2012-06-21 01:15:00.0	отк. Л-3905, причина - повр. участка тп714 - мр вых.	2012-06-21 04:23:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2012-06-26 19:08:00.0	отк. Л-4ф3, поврежденный нет, линия вкл.	2012-06-26 20:23:00.0	КЛ 6-10 кВ	Невыявленные причины	
ЮРЭС	2012-06-26 22:24:00.0	ОЗЗ в сети рп4 (Л-4ф3), причина - повр. участка тп809 - тп3037	2012-06-26 23:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2012-06-27 14:06:00.0	отк. Л-1304, причина - повр. каб А участка тп595 - тп63	2012-06-27 16:44:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2012-06-27 14:06:00.0	отк. Л-1306, схема ремонтная (Л-1310 норм схема) причина - повр. участка тп304 - тп162	2012-06-27 16:23:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2012-06-04 21:33:00.0	Аварийно от руки отключена Л-1246 на ПС Р-12 из-за перекрытия животным (котом) шин 6 кВ в ТП-360 и повреждения ПК в ТП-360 и МР-ввода в ТП-360	2012-06-04 22:04:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств
СРЭС	2012-06-03 01:48:00.0	отк. Л-43ф14, причина - повр. участка рп43 - тп920	2012-06-03 02:43:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2012-06-03 01:48:00.0	отк. Л-43ф12 (рем. сх.Л-43ф14), причина - повр. участка тп961 - тп924	2012-06-03 04:24:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2012-06-04 17:29:00.0	отк. Л-52ф15, причина - повр. участка тп275 - тп164	2012-06-04 18:53:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2012-06-06 14:42:00.0	отк. Л-43ф12, причина - повр. участков тп921 - рп43, тп963 - тп923	2012-06-06 18:27:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2012-06-06 14:42:00.0	отк. Л-43ф20, причина - повр. каб Б рп43 - рп49	2012-06-06 14:42:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
СРЭС	2012-06-07 20:46:00.0	ОЗЗ в сети р6 (Л-619), причина - повр. каб Б участка р6 - рп35	2012-06-07 20:46:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2012-06-08 04:17:00.0	отк. Л-50ф12, причина - повр. участка тп774 - тп826	2012-06-08 05:50:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2012-06-10 04:15:00.0	отк. Л-14ф15, причина - повр. участка тп648 - тп325	2012-06-10 05:55:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2012-06-10 04:17:00.0	отк. Л-714, причина - повр. участка тп438 - тп495	2012-06-10 05:34:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2012-06-10 20:45:00.0	отк. Л-52ф15, причина - повр. участка рп52 - мр вых	2012-06-10 21:43:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2012-06-10 22:56:00.0	отк. Л-44ф5, причина - повр. участка рп44 - тп3043	2012-06-10 23:50:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2012-06-10 23:12:00.0	отк. Л-43ф17, причина - повр. участка тп965 - тп3155	2012-06-11 01:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
СРЭС	2012-06-11 04:40:00.0	отк. Л-47ф18 с участком Л-1054(рем.сх), повр. нет, линия вкл.	2012-06-11 07:21:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины	
СРЭС	2012-06-11 20:33:00.0	отк. Л-45ф11, причина - повр. участка рп45 - тп3013	2012-06-11 21:36:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
СРЭС	2012-06-11 20:38:00.0	отк. Л-1003, причина - повр. участка тп651 - тп656	2012-06-11 22:34:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2012-06-11 20:44:00.0	ОЗЗ в сети р10 (Л-1025), причина - повр. участка тп742 - тп690	2012-06-11 21:45:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2012-06-13 15:17:00.0	тп357 поврежден силовой тр-р, заменен	2012-06-13 20:10:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса	



СРЭС	2012-06-13 17:32:00.0	отк. Л-15ф2, причина - падение веток на провода вл мр выхода из РП-15	2012-06-14 00:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
СРЭС	2012-06-14 20:43:00.0	отк. Л-41ф15, причина - повреждение каб перемычки Т-1 в тп754	2012-06-14 22:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2012-06-14 20:43:00.0	отк. Л-41ф19, причина - повр. каб. перемычки Т-1 в тп860	2012-06-14 22:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2012-06-17 02:56:00.0	ОЗЗ в сети р7 (Л-702), причина - повреждение изолятора на опоре, отпайка к тп336	2012-06-17 03:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
СРЭС	2012-06-19 05:26:00.0	отк. Л-1024 (рем. сх Л-1052), причина - повр. участка тп942 - тп715	2012-06-19 07:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2012-06-20 08:47:00.0	отк. Л-44ф7, причина - повр. участка рп44 - тп3007	2012-06-20 10:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2012-06-24 09:10:00.0	тп924 поврежден силовой тр-р т-1, нагрузки 0,4кВ переведены на т-2	2012-06-24 11:10:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2012-06-25 11:15:00.0	отк. Л-714, причина - повр. участка тп719 - тп1347 персоналом ПО Водоканал	2012-06-25 13:38:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
СРЭС	2012-06-25 14:12:00.0	отк. Л-6ф6, причина - повр. участка рп6 - тп1400 КЛ 'Б'	2012-06-25 14:12:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2012-06-27 09:18:00.0	ОЗЗ в сети рп43 (Л-43ф18 - рем. сх Л-43ф14), причина - повр. участка тп924 - тп961 по Л-43ф14	2012-06-27 12:21:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2012-06-28 11:00:00.0	отк. Л-1028, повр. нет, линия вкл.	2012-06-28 14:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
ЗРЭС	2012-06-02 15:53:00.0	отк. Л-506, причина - повр. в сети абонента (полигон РИСИ)	2012-06-02 21:31:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
ЗРЭС	2012-06-04 10:50:00.0	отк. Л-932, причина - повр. участка р9 - тп712	2012-06-04 12:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2012-06-04 16:00:00.0	отк. Л-68ф11, причина - повр. участка мр ввода - тп89	2012-06-04 17:20:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2012-06-05 16:20:00.0	ОЗЗ в сети рп51 (Л-51ф11), причина - повр. участка рп51 - тп3092	2012-06-05 18:08:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2012-06-05 17:04:00.0	отк. Л-34ф16 (рем. сх Л-608), причина - повр. участка тп708 - тп869	2012-06-05 21:06:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2012-06-06 10:14:00.0	отк. Л-3801, причина - повр. в сети абонента (тп1945)	2012-06-06 21:35:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
ЗРЭС	2012-06-10 17:19:00.0	ОЗЗ в сети рп1 (Л-1ф4), причина - повр. участка тп222 - тп361	2012-06-10 18:35:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2012-06-14 16:00:00.0	отк. Л-860, причина - повр. участка мр ввода - тп388	2012-06-14 18:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2012-06-14 16:00:00.0	отк. Л-856, причина - повр. участка тп992 - тп993	2012-06-14 17:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2012-06-14 23:10:00.0	тп871 повр. силовой тр-р т1, нагрузка переведена на т-2	2012-06-14 23:50:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2012-06-17 04:47:00.0	отк. Л-1ф4, причина - повреждение шлейфа вл на мр 53	2012-06-17 06:48:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2012-06-18 16:25:00.0	отк. Л-1ф4, причина - повр. участка тп222 - мр вых. на вл	2012-06-18 17:29:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2012-06-18 17:22:00.0	ОЗЗ в сети рп60 (Л-60ф5), причина - повр. участка рп60 - тп1394	2012-06-18 17:22:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		
ЗРЭС	2012-06-21 22:45:00.0	отк. Л-68ф19, причина - повреждение в сети абонента (тп1628)	2012-06-21 03:13:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
ЗРЭС	2012-06-22 00:30:00.0	ОЗЗ в сети р8 (Л-823), причина - повр. участка р8 - рп68	2012-06-22 00:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		
ЗРЭС	2012-06-22 09:45:00.0	отк. Л-826, причина - повр. участка тп512 - тп488	2012-06-22 14:35:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2012-06-22 10:10:00.0	отк. Л-68ф19, повр. нет, линия вкл.	2012-06-22 13:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
ЗРЭС	2012-06-22 11:08:00.0	отк. Л-68ф11, причина - повр. каб Б участка тп521 - мр вых. на Вл	2012-06-22 12:57:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2012-06-22 11:50:00.0	ОЗЗ в сети р8 (Л-806), причина - повр. участка р8 - рп68	2012-06-22 12:26:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		
ЗРЭС	2012-06-23 10:00:00.0	отк. Л-909, причина - повр. участка мр ввода - тп905	2012-06-23 15:35:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2012-06-25 16:37:00.0	ОЗЗ в сети р8 (Л-823), причина - повр. участка р8 - рп68	2012-06-25 16:37:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		
ЗРЭС	2012-06-26 23:55:00.0	отк. Л-932, причина - повр. участка р9 - тп712	2012-06-26 03:04:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2012-06-30 23:35:00.0	отк. Л-1914, причина - повр. участка тп3002 - тп3139	2012-07-01 03:04:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		
ЗРЭС	2012-06-30 23:36:00.0	отк. Л-51ф15, причина - повр. участка рп51 - тп3086	2012-07-01 02:23:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		
ЗРЭС	2012-06-06 10:00:00.0	Аварийно откл Л-69ф15 из-за повреждения силового трансформатора в ТП-443 ТМ-400 кВА из-за износа изоляции обмотки ВН	2012-06-06 13:40:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2012-06-07 15:32:00.0	Авар откл от МТЗ Л-859 и Л-858 из-за повреждения концевой муфты в ПС Р-8 на КЛ Л-859 'А'	2012-06-07 16:39:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		

Ответственность зон обслуживания электрических сетей:

Восточный РЭС - районы Пролетарский и Первомайский г. Ростова-на-Дону; Южный РЭС - районы Кировский и Ленинский г. Ростова-на-Дону; Северный РЭС - районы Октябрьский и Ворошиловский г. Ростова-на-Дону; Западный РЭС - районы Железнодорожный и Советский г. Ростова -на-Дону

Сальские межрайонные электрические сети

Участок	Дата и время возникновения	Краткое описание	Дата и время ликвидации	Тип оборудования	Классификация : по признаку технических причин	Классификация : по признаку организационных причин	Классификация : по признаку стихийных явлений
<b>Январь</b>							
Заветинский УЭС	2012-01-21 16:50:00.0	Сработала сигнализация контроля изоляции замыкания на землю по ВЛ 10 кВ Л-4 ПС Заветинская из-за повреждения изолятора на опоре 4 в результате выскрела из охотничьего ружья не установленными лицами.	2012-01-21 18:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Пролетарский УЭС	2012-01-04 21:48:00.0	Действием МТО авар. откл. ВЛ-10кВ Л-16 ПС Пролетарская из-за возникновения дуги при отключении СРЛ-16-1 посторонними лицами (запирающее устройство сорвано).	2012-01-04 23:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
<b>Февраль</b>							
Песчанокопский УЭС	2012-02-22 14:38:00.0	Сработала сигнализация контроля изоляции замыкания на землю ВЛ-10 кВ Л-10 ПС 'Песчанокопская' из-за повреждения ОПН-10 на КТП-46	2012-02-22 16:44:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Нарушение структуры материала		
Пролетарский УЭС	2012-02-15 08:15:00.0	Действием МТО авар.откл. ВЛ 10 кВ Л 16 ПС 110/35/10 кВ Пролетарская. В результате осмотра установлено, что на опоре 99 произошел обрыв провода по фазе В в сторону опоры 99/1 (отпайка принадлежит ООО Дикс).	2012-02-15 10:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
<b>Март</b>							
Зимовниковский УЭС	2012-03-08 16:54:00.0	Действием МТЗ авар.откл. ВЛ 10 кВ Л-11 ПС Василевская из-за возгорания КТП-0104 (ЗАО 'Веста')	2012-03-08 17:26:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Заветинский УЭС	2012-03-24 00:52:00.0	От МТО отключилась Л-2 ПС Заветная из-за обрыва шлейфа 10 кВ фазы В от РТП 042 до КТП 042 (ПЖКХ). РТП 042 отключили, Л 10 кВ 21 в 1ч 15 минут включена в работу.	2012-03-24 01:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Сальский РЭС	2012-03-24 02:20:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-9 п/с 'Мелькомбинат' из-за короткого замыкания в РУ-10 кВ ТП-0145.	2012-03-24 03:14:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Сальский РЭС	2012-03-25 03:08:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-12 п/с 'Сальская', автомобилем ВАЗ 'Калина' гос.номер О 429 НС сбита опора 39 (совместный подвес с ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП-39 пролет опор 5/1-5/2).	2012-03-25 13:48:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Песчанокопский УЭС	2012-03-04 18:20:00.0	Сработала сигнализация контроля изоляции замыкания на землю ВЛ-10 кВ Л-10 ПС 'Песчанокопская' обрыв провода в пролете опор 110-111	2012-03-04 21:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Песчанокопский УЭС	2012-03-12 13:03:00.0	Сработала сигнализация контроля изоляции замыкания на землю ВЛ-10кВ Л-7 пс 'Песчанокопская' из за повреждения разрядника GZA-12.7/5-5V на КТП-58	2012-03-12 15:38:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Механический износ, неудовлетворительная смазка		
<b>Апрель</b>							
Зимовниковский УЭС	2012-04-28 18:57:00.0	В РУ 10 кВ КТПН-65 перегорели 2 ПК-10 из-за попадание под напряжение постороннего лица в трансформаторный отсек в результате несанкционированного проникновения	2012-04-28 22:07:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Сальский РЭС	2012-04-03 16:32:00.0	На ТП-50 в РУ 10 кВ сработал ПК 10 по фазе 'В'. В результате осмотра дефектов не выявлено.	2012-04-03 17:15:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Сальский РЭС	2012-04-07 21:33:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-3 п/с 'Сальская' из-за повреждения бесхозной КЛ-10 кВ от ЗТП-163 до ОР-3-3.	2012-04-07 01:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Сальский РЭС	2012-04-13 07:15:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-4Ф1. На ТП - 0218 шлейфа по ВЛ-10 кВ провисли и посечены.	2012-04-13 07:36:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Егорлыкский УЭС	2012-04-02 00:45:00.0	Сработала сигнализация контроля изоляции замыкания на землю на ВЛ-10 кВ Л-305 ПС 'Егорлыкская-3', в результате осмотра выявлен срыв изолятора на опоре 305/155	2012-04-02 12:08:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Егорлыкский УЭС	2012-04-15 13:36:00.0	Действием МТО аварийно отключилась ВЛ 10 кВ Л-213 ПС 110/35/10 кВ 'Егорлыкская-2'. В результате осмотра выявлено упавшее сухое дерево в пролёте опор 213/36/2-213/36/3	2012-04-15 14:31:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Пролетарский УЭС	2012-04-08 22:25:00.0	Сработала сигнализация контроля изоляции замыкания на землю по фазе 'С' ВЛ-10кВ Л-16 ПС 110/35/10 кВ 'Пролетарская'.В ходе осмотра замечания не выявлены.Потребители запитанны в 1ч05м	2012-04-09 01:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		

Пролетарский УЭС	2012-04-09 04:00:00.0	Сработала сигнализация контроля изоляции замыкания на землю по фазе 'С' ВЛ-10кВ Л-16 ПС 110/35/10 кВ 'Пролетарская'. В ходе осмотра обнаружено, что произошло попадание молнии в подвижный нож и пробой изолятора подвижного ножа РТП-74.Отключен РТП-74	2012-04-09 05:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Электродуговое повреждение		
<b>Май</b>							
Зимовниковский УЭС	2012-05-11 12:32:00.0	На ТП-34 трансформатор ТМ-160 кВА не прошел испытания и был заменен.	2012-05-11 20:56:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Дубовский УЭС	2012-05-29 22:03:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась ВЛ-10кВ Л-13 ПС 'Дубовская'. В результате обхода осмотра ВЛ-10кВ Л-13 ПС 'Дубовская' причина отключения не установлена.	2012-05-30 00:14:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Ремонтненский УЭС	2012-05-02 14:18:00.0	По сообщению инженера ЭТС Донченко А. А. л/а ВА3 2110 совершил наезд на опору 71. Опора разрушена у основания. В 14ч 18мин дежурным персоналом ПС Ремонтненская ВЛ 10 кВ Л 13 выведена в ремонт.	2012-05-02 17:55:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Сальский РЭС	2012-05-30 02:47:00.0	Сработала сигнализация контроля изоляции замыкания на землю по ВЛ 10 кВ 3 ПС 220/110/10 кВ Сальская. При осмотре установлено, что поврежден изолятор ШФ-10 фазы В на опоре 107	2012-05-30 03:26:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
Сальский РЭС	2012-05-30 05:57:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась ВЛ 10кВ Л-1 РП-4 по ВЛ 10 кВ Л 23 ПС 220/110/10 кВ Сальская. В результате осмотра причина отключения не установлена.	2012-05-30 06:19:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Гигантовский УЭС	2012-05-07 18:01:00.0	Действием МТО аварийно отключилась ВЛ-10кВ ?17 из-за попадания птицы между ножами разъединителя ОР-17-3 наопоре 58/10.	2012-05-07 18:43:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
<b>Июнь</b>							
Зимовниковский УЭС	2012-06-12 12:20:00.0	В 12ч 15мин диспетчеру Зимовниковского УЭС поступило сообщение от жителей о том, что произошло возгорание ТП 10/0,4 кВ ? 33. В 12ч 21мин персоналом ОВБ был отключен РТП ?33. Предположительно причиной пожара является поджог не установленными лицами.	2012-06-12 21:40:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Зимовниковский УЭС	2012-06-18 07:40:00.0	Действием МТО авар.откл. ВЛ 10 кВ Л-20 ПС 'Зимовниковская' из-за обрыва в/в шлейфа к ТП-0125	2012-06-18 10:14:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Сальский РЭС	2012-06-02 14:09:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась ВЛ 10кВ Л-1 РП-4 по ВЛ 10 кВ Л-23 ПС ?Сальская?. В результате обрыва провода в пролете опор ?? 58-59 в результате падения спиленного дерева посторонними лицами. ТП ? 0122 включена в 18ч 05мин.	2012-06-02 15:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Сальский РЭС	2012-06-02 14:48:00.0	Сработала сигнализация контроля изоляции замыкания на землю по ВЛ 10 кВ Л-23 п/с 'Сальская' из-за повреждения кабельной муфты на опоре 1.	2012-06-02 20:31:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Гигантовский УЭС	2012-06-17 10:18:00.0	Действием МТО аварийно отключилась ВЛ 10 кВ Л-4 пс. 'Трубецкая' 110/35/10кВ из-за попадания молнии в концевую муфту на опоре 1.	2012-06-17 16:52:00.0	КЛ 6-10 кВ	Электродуговое повреждение		
Песчанокопский УЭС	2012-06-16 09:25:00.0	Действием МТО авар. откл. ВЛ 10кВ Л-3 ПС 'Песчанокопская' из за дождя, грозы, шквалистого ветра	2012-06-16 13:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Песчанокопский УЭС	2012-06-16 09:25:00.0	Действием МТО авар. откл. ВЛ 10кВ Л-7 ПС 'Песчанокопская' из за дождя,грозы,шквалистого ветра произошел обрыв провода в пролетах опор 56-61	2012-06-16 21:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Песчанокопский УЭС	2012-06-16 09:25:00.0	Действием МТО авар. откл. ВЛ 10кВ Л-10 ПС 'Песчанокопская' из за дождя, грозы, шквалистого ветра произошел наброс ветки на провода в пролете опор 16-17	2012-06-16 13:55:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Егорлыкский УЭС	2012-06-01 14:32:00.0	Действием МТО авар.откл. ВЛ 10 кВ Л-213 ПС 'Егорлыкская-2'.В результате обрезки деревьев частными лицами произошло падение ветки на линейные провода в пролёте опор 213/8-213/9.	2012-06-01 15:47:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	

Ответственность зон обслуживания электрических сетей:

Сальский РЭС - г. Сальск; Пролетарский УЭС - г. Пролетарск; Песчанокопский УЭС - с. Песчанокопское; Гигантовский УЭС - п. Гигант; Дубовский УЭС - с. Дубовское; Ремонтненский УЭС - с. Ремонтное; Егорлыкский УЭС - станция Егорлыкская; Орловский УЭС - п. Орловский; Зимовниковский УЭС - п. Зимовники; Целинский УЭС — п. Целина.

Шахтинские межрайонные электрические сети

Участок	Дата и время возникновения	Краткое описание	Дата и время ликвидации	Тип оборудования	Классификация : по признаку технических причин	Классификация : по признаку организационных причин	Классификация : по признаку стихийных явлений
<b>Январь</b>							
Центральный УЭС	2012-01-11 02:32:00.0	Ав откл Л 1308 (Горняк) от Ш 13. Земля. (по нормальной схеме - Л 1334) Повреждена КЛ 10 кВ РП 2- ТП 157	2012-01-11 03:51:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Центральный УЭС	2012-01-12 02:40:00.0	Ав откл Л 8 (Спортивный) от ГПП Гидропривод. ТО. Причина отключения не определена	2012-01-12 13:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Центральный УЭС	2012-01-14 18:20:00.0	В РП 03 авар откл Л-03ф12 (ТП 044), в РП 4 откл Л-4ф8 (ТП 164) и Л-4ф6 (ТП 91) .МТЗ В ТП 317 повреждена КП 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 317- ТП 051	2012-01-14 22:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Центральный УЭС	2012-01-15 09:00:00.0	Ав откл от МТЗ В РП 7 откл Л 1328 в ТП 196 РУ 10 кВ повреждены опорный изолятор на СШ 10 кВ а F и КЛ 10 кВ ТП 55- ТП 137, и концевая муфта в ТП-278	2012-01-15 14:28:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Центральный УЭС	2012-01-19 13:50:00.0	Ав откл Л 1316 (Центральный) от Ш 13 МТЗ Повреждена КЛ 10 кВ. ТП 144- ТП 25	2012-01-19 14:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Центральный УЭС	2012-01-20 11:53:00.0	Ав откл Л 609 (Аксацкий -1) Земля Повреждена КЛ 10 кВ. Ш 6- ТП 334 (линия находилась в горячем резерве)	2012-01-20 12:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Центральный УЭС	2012-01-20 17:06:00.0	Ав откл Л 8 (Спортивный ) от ГПП Гидропривод ТО Повреждена КЛ 10 кВ ГПП- выход на ВЛ 10 кВ опора ? 1	2012-01-21 01:50:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Центральный УЭС	2012-01-25 20:36:00.0	Ав откл Л 662 от Ш 6 МФО На ВЛ 10 кВ Ш 6- РП 13 обрыв шлейфа от опоры ? 1 а	2012-01-25 23:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв сети		
Неждановский УЭС	2012-01-01 00:05:00.0	авар откл Л6 (Фрунзе 1) от ГПП Гидропривод. ТО. Повреждение в абонентском ТП 0306	2012-01-01 02:25:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		
Неждановский УЭС	2012-01-12 02:40:00.0	Ав откл Л 6 (Фрунзе 1) от ГПП Гидропривод. ТО. Земля. Повреждена кабельная перемычка РП 6 - выход на опору ? 70 в сторону Ш 50	2012-01-12 04:20:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		
Неждановский УЭС	2012-01-13 10:48:00.0	Ав откл Л 1222 (Майский 3) от Ш 12 МТЗ В ТП 516 повреждена концевая заделка КЛ 6 кВ. на тр-р	2012-01-13 13:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Неждановский УЭС	2012-01-14 15:26:00.0	Ав откл Л 913 (Аюта 3) от Ш 9. МТЗ В ТП 530 повреждена КП на тр-р	2012-01-14 17:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Неждановский УЭС	2012-01-18 13:40:00.0	Ав откл Л-6 (Фрунзе 1) от ГПП Гидропривод. МТЗ Земля Наброс на ВЛ 10 кВ РП 6- в сторону Ш 50. Повреждена КЛ 10 кВ. РП 6- выход на опору ? 70 в сторону Ш 50 (концевая опора).	2012-01-18 21:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Артёмовский УЭС	2012-01-24 20:00:00.0	Ав откл Л 2209 (Мирный 2) от Ш 9. МТЗ Повреждение в абонентском ТП 0379	2012-01-24 22:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Артёмовский УЭС	2012-01-26 09:00:00.0	Ав откл от МТЗ Л 2209. В абонентском ТП 0379 повреждены ПК на тр-р	2012-01-26 10:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Артёмовский УЭС	2012-01-31 20:44:00.0	Ав откл Л 2209. VNP/ Перегруз. температура окружающего воздуха - 21 градус.	2012-01-31 22:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Красносулинский РЭС	2012-01-14 12:50:00.0	Ав откл Л 135 (Жби 1) Земля. В ТП 078 разрушен проходной изолятор	2012-01-14 14:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
<b>Февраль</b>							
Центральный УЭС	2012-02-19 07:20:00.0	Ав откл Л 662 (Н. Азовка) от Ш 6 МФО На ВЛ 10 кВ Ш 6- выход на опору ? 1 разрушен разрядник	2012-02-19 08:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Взрыв, возгорание, пожар		
Центральный УЭС	2012-02-23 15:15:00.0	Ав откл Л 662 (Н Азовка) от Ш 6 МТЗ Повреждена КП Ш 6- выход на опору ? 1	2012-02-23 17:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Октябрьский УЭС	2012-02-27 19:35:00.0	Ав откл Л 4620 (Котельная) от Ш 46 МФО Повреждена КПШ 46- выход на опору ? 1	2012-02-27 23:09:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Неждановский УЭС	2012-02-02 05:50:00.0	Ав откл Л 913 (Аюта 3) от Ш 9. МТЗ В ТП 531 поврежден силовой трансформатор ТП 250 кВа 6/ 0,4 кВ. в результате естественного износа.	2012-02-02 21:10:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Не классифицированные причины		
Неждановский УЭС	2012-02-15 14:15:00.0	Ав откл Л 905 (Аюта 1) Земля На ВЛ 6 кВ ОТ ОПОРЫ ? 31 В СТОРОНУ АБОНЕНТСКОГО тп 0650 на провода упало дерево	2012-02-15 15:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Внешнее механическое воздействие		
Неждановский УЭС	2012-02-29 17:40:00.0	Ав откл Л 1232 (Майский 1) от Ш 12 МТЗ В ТП 522 повреждена КП с ВН до Тр-ра	2012-02-29 23:35:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Артёмовский УЭС	2012-02-02 20:30:00.0	Ав откл Л 2209 (Мирная 2) от Ш 22. Перегруз в результате низкой температуры окружающего воздуха (-19 С)	2012-02-02 21:35:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		

Артёмовский УЭС	2012-02-07 19:40:00.0	Ав откл Л 2209 (Мирная 2) от Ш 22 МТЗ Превышение токов нагрузки над токами уставки на Ш 22	2012-02-07 21:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Артёмовский УЭС	2012-02-23 15:15:00.0	Ав откл Л 660 (Поселок) от Ш 6 МТЗ Причина отключения не определена	2012-02-23 16:26:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Красносулинский РЭС	2012-02-24 20:30:00.0	Ав откл Л 923 (Горная) от Ш 9 Земля Причина отключения не определена	2012-02-24 21:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Красносулинский РЭС	2012-02-26 07:46:00.0	Ав откл Л 135 (ЖБИ 1) от С 1 МТЗ Повреждение в абонентском ТП 078	2012-02-26 14:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Красносулинский РЭС	2012-02-26 08:03:00.0	На РП Огнеупорная оперативно откл присоединения Л 111 и Л 112 Земля На ВЛ 6 кВ. ТП 68- ТП 9 на опоре ? 8 - отпайка в сторону ТП 39 разрушен изолятор	2012-02-26 12:33:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Механическое повреждение, деформация, перекос		
<b>Март</b>							
Центральный УЭС	2012-03-11 10:24:00.0	Ав откл Л-8 (Спортивный) от ГПП Гидропривод ТО Повреждена КЛ 10 кВ РП 5- выход на ВЛ 10 кВ в сторону ТП 0167	2012-03-11 16:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Центральный УЭС	2012-03-21 02:00:00.0	Ав откл Л 1326 (Больница) от Ш 13 МТЗ Повреждена КЛ 10 кВ РП 8- ТП 58	2012-03-21 04:28:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Центральный УЭС	2012-03-26 14:38:00.0	Ав откл Л 1302 (Кирпичный) от Ш 13 МТЗ Повреждение в абонентском ТП 0621	2012-03-26 18:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Центральный УЭС	2012-03-26 14:45:00.0	Оперативно откл Л 1304 (ИВЦ ') Земля Повреждена КЛ 10 кВ РП 7- Ш 13	2012-03-26 00:01:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Центральный УЭС	2012-03-27 14:34:00.0	Ав откл Л 1328 (ИВЦ 1) от Ш 13 МТЗ Повреждена КЛ 10 кВ ТП 92- ТП 1	2012-03-27 18:25:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Октябрьский УЭС	2012-03-09 12:25:00.0	Ав откл Л 1628 (Парковый 2) от Ш 16 МФО В КТП 589 в РУ 0,4 кВ перекрыло на шинах. В РУ 10 кВ сработали 2 ПК и по дуге перекрыло. Двухфазное КЗ.	2012-03-09 16:30:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв сети		
Октябрьский УЭС	2012-03-19 14:32:00.0	Ав откл Л 4618 (Воровского) от Ш 46 МТЗ Отгорел шлейф к абоненткой ТП 0597	2012-03-19 16:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Октябрьский УЭС	2012-03-23 20:20:00.0	На Ш 4 оперативно отключена Л 409 Посторонними лицами произведен поджег деревянной опоры	2012-03-23 21:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Взрыв, возгорание, пожар		
Октябрьский УЭС	2012-03-24 03:25:00.0	Ав откл Л 1628 (Парковый 2) от Ш 16 МТЗ КЗ на ошиновке в абонентском ТП 0165	2012-03-24 06:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Октябрьский УЭС	2012-03-26 07:05:00.0	Ав откл Л 1620 (Парковый 1) от Ш 16 МТЗ На ВЛ 10 кВ ТП 78- ТП 130 в полете опор ?? 89-90 упала ветка на провода ВЛ в результате порыва ветра (дерево не в охранной зоне)	2012-03-26 11:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Октябрьский УЭС	2012-03-28 05:30:00.0	Ав откл Л 1628 (Парковый 2) от Ш 16 ТО В абонентском ТП 0198 на ВН попала крыса	2012-03-28 08:47:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Октябрьский УЭС	2012-03-29 11:29:00.0	Ав откл Л 1302 (Кирпичный) от Ш 13 На ВЛ 10 кВ ТП 114- ТП 136 на опоре ? 85разрушение 2-х разрядников	2012-03-29 12:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение структуры материала		
Неждановский УЭС	2012-03-20 17:05:00.0	Ав откл Л 2909 (Нежданная 2) от Ш 29 Повреждена концевая муфта в ТП 497 КЛ 6 кВ ТП 499- ТП 497	2012-03-21 01:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Неждановский УЭС	2012-03-26 16:04:00.0	Ав откл Л 1504 (Южная 4) от Ш 15 ТО В ТП 471 повреждены 2 опорных изолятора на СШ 6 кВ	2012-03-26 18:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Механическое повреждение, деформация, перекос		
Артёмовский УЭС	2012-03-20 05:40:00.0	В РП 19 от МТЗ отключена Л 19ф11 (по нормальной схеме это присоединение Л 4906 (Городские 2) от Ш 49. Повреждена КЛ 10 кВ ТП 432- ТП 459	2012-03-20 07:03:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Красносулинский РЭС	2012-03-17 18:10:00.0	Операт откл Л 122 (Насосная) от С 1 Земля Повреждена КЛ 6 кВ С 1- ТП 146	2012-03-17 18:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Красносулинский РЭС	2012-03-30 14:00:00.0	Ав откл Л 135 (ЖБИ 1) от С 1МТЗ В абонентском ТП 078 поврежден проходной изолятор	2012-03-30 14:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Красносулинский РЭС	2012-03-30 14:00:00.0	Ав откл Л 129 (Рубин) от С 1 МТЗ Отключение произошло из за повреждения в ТП 078 присоединения С 1	2012-03-30 14:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
<b>Апрель</b>							
Центральный УЭС	2012-04-05 06:34:00.0	Ав откл Л 662 от Ш 6МФО На ВЛ 10 кВ на отпайке в сторону абонентского ТП 0223 отгорел шлейф от РЛНД (абонентский)	2012-04-05 08:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Центральный УЭС	2012-04-05 23:20:00.0	Ав откл Л 662 от Ш 6 мфо ПОВРЕЖДЕНА кл 10 Кв РП 13- выход на опору ? 1 в сторону ТП 357	2012-04-06 00:08:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение нормального вибросостояния		
Центральный УЭС	2012-04-12 21:00:00.0	Ав откл Л 662 (Н. Азовка) от Ш 6 МТЗ Повреждение в абонентском ТП 0220	2012-04-12 21:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Центральный УЭС	2012-04-21 03:08:00.0	Ав откл Л 622 (Школа) от Ш 6 ТО Повреждена КЛ 10 кВ ТП 337- ТП 331	2012-04-20 04:50:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		

Октябрьский УЭС	2012-04-01 10:27:00.0	Ав откл Л 1620 (Парковый 1) от Ш 16 МТЗ На ВЛ 10 кВ ТП 130- ТП 78 с отпайкой в сторону ТП 0250В результате сильного порыва ветра на опоре ? 72 сбросило 2 провода со штырей на траверсу. Повреждены 2 изолятора	2012-04-01 17:25:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Неждановский УЭС	2012-04-02 11:00:00.0	Ав откл Л 2909 (Нежданная 2) от Ш 29 МТЗ В абонентском ТП 0563 на СШ 6 кВ попал кот	2012-04-02 12:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Неждановский УЭС	2012-04-11 19:50:00.0	Ав откл Л 1512 от Ш 15 МТЗ Отключение произошло как следствие аварийного отключения Л 1504 , произошедшего 11.04.2012 г. в 19-50	2012-04-11 20:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Неждановский УЭС	2012-04-11 19:50:00.0	Ав откл Л 1504 МТЗ Повреждена КЛ 6 кВ ТП 473- ТП 496	2012-04-11 21:50:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Неждановский УЭС	2012-04-17 12:35:00.0	Ав откл Л 913 (Аюта 3) от Ш 9 МТЗ В ТП 530 повреждена концевая муфта 6 кВ в сторону ТП 548	2012-04-17 23:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Неждановский УЭС	2012-04-19 13:25:00.0	Ав откл Л 6 (Фрунзе 1) от ГПП Гидропривод Земля На ВЛ 10 кВ ГПП- РП 6 на опоре ? 9/34 поврежден РВО фазы В (опора находится возле ТП 166- кабельный ввод в ТП)	2012-04-19 23:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
Неждановский УЭС	2012-04-20 11:24:00.0	Ав откл Л 1504 (Южная 4) от Ш 15 МТЗ Повреждена КЛ 6 кВ ТП 471- выход на опору в сторону Ш 15	2012-04-20 13:20:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Красносулинский РЭС	2012-04-12 19:30:00.0	Ав откл Л 129 (Рубин) от С 1 МТЗ На С 1 - ложное срабатывание РЗА (повреждений в сетях нет)	2012-04-12 23:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Усть-Донецкий РЭС	2012-04-24 10:20:00.0	Ав откл Л 1418 (Центр) от Ш 14 МТЗ При проведении земляных работ сторонней организацией поврежден силовой кабель 10 кВ РП 21- ТП 26	2012-04-24 12:34:00.0	КЛ 6-10 кВ			Воздействие посторонних лиц
<b>Май</b>							
Центральный УЭС	2012-05-01 12:00:00.0	Ав откл в РП 03 Л03ф12 (Л 1304 (ИВЦ 2) МТЗ Повреждена КЛ 10 кВ РП 4- ТП 11 при производстве земляных работ посторонним лицом	2012-05-01 13:09:00.0	КЛ 6-10 кВ			Воздействие посторонних лиц
Центральный УЭС	2012-05-03 01:05:00.0	Ав откл Л 1326 МТЗ Повреждена абонентская КЛ 10 кВ ТП 243-ТП 0121	2012-05-03 02:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Центральный УЭС	2012-05-03 01:30:00.0	Ав откл Л 1318 от Ш 13 МТЗ . Повреждена КЛ 10 кВ ТП 125- Ш 13	2012-05-03 03:20:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Центральный УЭС	2012-05-03 03:30:00.0	Ав откл в РП 23 Л 1322 и Л 23ф12 (в сторону ТП 0177)Повреждена КЛ 10 кВ ТП 637- ТП 0177	2012-05-03 04:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Центральный УЭС	2012-05-03 23:55:00.0	Ав откл Л 622 от Ш 6 МФО В РП 13 в РУ 10 кВ на СШ в яч 2 повреждены ОПН	2012-05-04 01:34:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Центральный УЭС	2012-05-12 11:08:00.0	Ав откл Л 8 от ГПП Гидропривод ТО Повреждена КЛ 10 кВ ГПП- выход на опору ? 1	2012-05-12 14:45:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Центральный УЭС	2012-05-16 12:15:00.0	Ав откл Л 2 от ГПП Гидропривод МТЗ Повреждена абонентская КЛ 10 кВ ТП 194- ТП 0174	2012-05-16 16:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Центральный УЭС	2012-05-17 21:15:00.0	Ав откл Л 409 от Ш 4 МТЗ На ВЛ 10 кВ Ш 4- РП 14 произошло возгорание опоры ? 35из за посторонних лиц	2012-05-17 22:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Взрыв, возгорание, пожар		
Центральный УЭС	2012-05-20 13:25:00.0	Ав откл Л 1322 от МТЗ Причина не определена	2012-05-20 21:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Центральный УЭС	2012-05-20 16:35:00.0	Ав откл Л 662 от Ш 6 МФО На ВЛ 10 кВ Ш 6- РП 13 на опору ? 40 упала ветка и перекрыла разрядник. Отгорел шлейф от опоры до разрядника	2012-05-20 20:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Центральный УЭС	2012-05-25 00:10:00.0	Ав откл Л 1328 (ИВЦ 1) от Ш 13 МТЗ Повреждена КЛ 10 кВ ТП 146- ТП 182	2012-05-25 14:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Центральный УЭС	2012-05-25 00:10:00.0	Ав откл Л 1317 (Д. Быга) от Ш 13 МТЗ Повреждена КЛ 10 кВ ТП 200- ТП 235	2012-05-25 06:50:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Центральный УЭС	2012-05-25 00:10:00.0	Ав откл Л 1324 (Универмаг) от Ш 13 МТЗ Повреждена абонентская КЛ 10 кВ ТП 013- ТП 623	2012-05-25 08:17:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		
Центральный УЭС	2012-05-25 02:50:00.0	Ав откл в ТП 47 Л 1318 МТЗ Повреждена КЛ 10 кВ ТП 125- ТП 18	2012-05-25 09:50:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Центральный УЭС	2012-05-25 03:50:00.0	Ав откл Л 1326 (Больница) от Ш 13 МТЗ Повреждена КЛ 10 кВ РП 03- ТП 243	2012-05-25 04:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Центральный УЭС	2012-05-25 09:39:00.0	Ав откл Л 1334 (Дв Спортa ) от Ш 13 МТЗ Повреждена КЛ 10 кВ РП 2- ТП 69	2012-05-25 12:45:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Центральный УЭС	2012-05-26 17:55:00.0	Операт откл Л 661 (ЦРП 1-1) от Ш 6 Земля Повреждена КЛ 10 кВ РП 15- ТП 338	2012-05-26 19:16:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Октябрьский УЭС	2012-05-01 00:31:00.0	Ав откл Л 4623 (Воровского) от Ш 46 МТЗ Повреждена КЛ 6 кВ ТП 592- выход на ВЛ в сторону ТП 594 опора ? 81	2012-05-01 04:55:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Октябрьский УЭС	2012-05-06 07:01:00.0	Ав откл Л 1620 от Ш 16 МТЗ Повреждена КЛ 10 кВ Ш 16- РП 11	2012-05-06 07:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		

Октябрьский УЭС	2012-05-08 02:04:00.0	Ав откл Л 1628 от Ш 16 ТО Повреждение в абонентском ТП 0192	2012-05-08 02:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Октябрьский УЭС	2012-05-11 11:25:00.0	Ав откл Л 1302 от Ш 13 МТЗ На ВЛ 10 кВ ТП 136- ТП 0179 на абонентской отпайке в сторону ТП 0179 повреждены 2 разрядника	2012-05-11 14:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Октябрьский УЭС	2012-05-30 14:39:00.0	Ав откл Л 4624 (Хабарова) от Ш 46 МТЗ На ВЛ 6 кВ в результате ливня концевая опора возле ТП 274 наклонилась. Произошел схлест проводов.	2012-05-30 17:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Разрушение фундамента строительных конструкций, ослабление крепления оборудования к фундаменту		
Неждановский УЭС	2012-05-06 14:40:00.0	Ав откл Л 1232 от Ш 12 МФО Повреждена КЛ 6 кВ Ш 12- РП 17	2012-05-06 15:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Неждановский УЭС	2012-05-11 16:28:00.0	Ав откл Л 1504 от Ш 15 МТЗ На ВЛ 6 кВ ТП 466- опора ? 43/11 упала ветка дерева растущего не в охранной зоне ВЛ	2012-05-11 18:53:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Неждановский УЭС	2012-05-13 16:40:00.0	Ав откл Л 2932 от Ш 29 МТЗ На РП 16 от МТЗ откл Л16ф18 в сторону ТП 495 На ВЛ 6 кВ РП 16- ТП 495 в пролете опор ?? 17-18 упало сухое высокое дерево, росшее не в охранной зоне ВЛ Ветер	2012-05-13 20:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Неждановский УЭС	2012-05-13 18:10:00.0	Ав откл Л 1232 от Ш 12 МФО В РП 17 от ТО откл Л 1232 и Л17ф1 в сторону ТП 515. В ТП 515 произошло возгорание силового трансформатора.	2012-05-14 03:00:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Взрыв, возгорание, пожар		
Неждановский УЭС	2012-05-21 11:10:00.0	Ав откл Л 1232 Майский 1 от Ш 12 МФО В ТП 515 повреждены ПК на силовой трансформатор. Повреждений не обнаружено	2012-05-21 16:40:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Неждановский УЭС	2012-05-21 13:43:00.0	Ав откл Л 2909 Нежданная 2 от Ш 29 Повреждена КЛ 6 кВ Ш 29- РП 16 посторонними лицами при земляных работах без согласования	2012-05-21 14:30:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Артёмовский УЭС	2012-05-04 01:26:00.0	Ав откл Л 660 от Ш 6 Земля (по нормальной схеме это присоединение Л 4906) Повреждена КЛ 10 кВ ТП 265- ТП 432	2012-05-04 02:45:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Артёмовский УЭС	2012-05-06 14:55:00.0	Ав откл Л 805 от Ш 8 На ВЛ 6 кВ в сторону ТП 436 посторонним авто сбита опора ? 55/14	2012-05-06 06:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Артёмовский УЭС	2012-05-29 18:20:00.0	Ав откл Л 2209 (Мирная 2) от Ш 22 МТЗ Гроза	2012-05-29 20:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
Артёмовский УЭС	2012-05-31 15:53:00.0	Ав откл Л 805 (Ком Правда 1) от Ш 8 МТЗ Повреждение на абонентской КЛ 6 кВ от опоры ? 40 в сторону ТП 0387	2012-05-31 16:47:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Красносудлинский РЭС	2012-05-25 09:34:00.0	Ав откл Л 923 (Горная) от Ш 9 МТЗ При дожде выпускники пускали шары. Произошло КЗ на ВЛ 6 кВ в пролете опор ?? 104/33-104/34	2012-05-25 11:07:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Усть-Донецкий РЭС	2012-05-10 20:14:00.0	Ав откл Л 21ф4 МТЗ В ТП 20 повреждена концевая КЛ 10 кВ в сторону тр-ра	2012-05-11 00:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
<b>Июнь</b>							
Центральный УЭС	2012-06-04 11:49:00.0	Ав откл Л 622 (Школа) ТО Повреждена КЛ 10 кВ ТП 336- ТП 337	2012-06-04 12:45:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Центральный УЭС	2012-06-09 11:10:00.0	Ав откл Л 1328 (ИВЦ 1) от Ш 13 МТЗ Повреждена КЛ 10 Ш 13- РП 7	2012-06-09 12:15:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Центральный УЭС	2012-06-14 20:25:00.0	В РП 03 от МТЗ отключен ВМГ 133 в результате повреждения в абонентском ТП 051	2012-06-14 21:15:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		
Центральный УЭС	2012-06-15 01:50:00.0	Ав в РП 23 от МТЗ откл Л 23ф7 Повреждена КЛ 10 кВ ТП 73- ТП 237	2012-06-15 02:09:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Центральный УЭС	2012-06-16 10:24:00.0	Ав откл Л- 1326 (Больница) от Ш 13. Схема ремонтная. По нормальной схеме - Л- 1314 - Дворец спорта) от Ш 13. При производстве земляных работ ООО Водоканал повредил КЛ 10 кВ ТП 72- ТП 157	2012-06-16 11:50:00.0	КЛ 6-10 кВ	Внешнее механическое воздействие		
Центральный УЭС	2012-06-18 19:15:00.0	Ав откл Л 1306 (Аврора) от Ш 13 МТЗ Повреждена КЛ 10 кВ Ш 13- ТП 147	2012-06-18 22:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Центральный УЭС	2012-06-18 19:15:00.0	Ав откл Л 1308 (Горняк) от Ш 13 МТЗ Повреждена КЛ 10 кВ ТП 48- ТП 47 и КЛ 10 кВ ТП 47- ТП 83	2012-06-18 21:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Центральный УЭС	2012-06-18 19:15:00.0	Ав откл в РП 03 МВ в сторону Ш 13 Л-1304. VNP/ На ВЛ 10 кВ РП 4- ТП 91 на опоре ? 1 сработал разрядник	2012-06-18 20:07:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Центральный УЭС	2012-06-22 14:08:00.0	Ав откл Л 1322 (Южный 1) от Ш 13 МТЗ Повреждена абонентская КЛ 10 кВ ТП 042- ТП 0177	2012-06-22 21:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Внешнее механическое воздействие		
Центральный УЭС	2012-06-23 13:55:00.0	Оперативно откл Л 1310 (Октябрь) от Ш 13 Земля На ВЛ 10 кВ ТП 10- ТП 12 на опоре ? 27 повреждены 2 разрядника	2012-06-23 15:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		

Центральный УЭС	2012-06-23 17:00:00.0	Ав откл Л 1334 (Дв Спорт) от Ш 13 МТЗ Повреждены ПК на трансформатор в ТП 288. В ТП 288 поврежден силовой трансформатор ТМ 250 Обрыв в обмотке В/Н	2012-06-23 21:30:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Центральный УЭС	2012-06-24 19:30:00.0	Ав откл Л 1337 (Южный 3) от Ш 13 МТЗ В РП 23 откл Л23ф7 ТО На ВЛ 10 кВ ТП 73- ТП 29 в пролете опор ?? 35-36 на провода упала ветка дерева, растущего не в охранной зоне ВЛ	2012-06-24 20:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Центральный УЭС	2012-06-27 12:16:00.0	Операт откл Л 1328 (ИВЦ 1) от Ш 13 Земля Сторонней организацией повреждена КЛ 10 кВ ТП 278- ТП 67	2012-06-27 15:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Внешнее механическое воздействие		
Октябрьский УЭС	2012-06-04 11:15:00.0	Авар откл в РП 14 от ТО Л 14ф. (в сторону ТП 208) Повреждена КЛ 10 кВ ТП 208 до опоры ? 22 в сторону РП 14	2012-06-04 12:17:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Октябрьский УЭС	2012-06-17 11:05:00.0	fd откл Л 1628 от Ш 16 МТЗ При проведении земляных работ посторонними лицами повреждена КЛ 10 кВ ТП 253- ТП 289	2012-06-17 12:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Внешнее механическое воздействие		
Октябрьский УЭС	2012-06-18 01:40:00.0	Ав откл Л 1628 (Парковый 2) от Ш 16. На ВЛ 10 кВ ТП 171- ТП 64 на опоре ? 17 разрушены 2 разрядника (разрядники находятся на абонентской отпайке в сторону абонентского ТП 0206)	2012-06-18 05:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Октябрьский УЭС	2012-06-19 06:26:00.0	Ав откл Л 4607 (Н. Стройка) от Ш 46 МТЗ На ВЛ 6 кВ ТП 579- ТП 580 на опоре ? 76 перекрыт изолятор фазы 'В'	2012-06-19 07:47:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Неждановский УЭС	2012-06-05 20:16:00.0	Ав откл Л-1504 (Южная 4) от Ш 15 МТЗ Повреждена КЛ 6 кВ ТП 466- выход на опору ? 65 в сторону ТП 474	2012-06-06 04:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Неждановский УЭС	2012-06-07 19:43:00.0	Ав откл Л 1504 ( Южная 4) от Ш 15 МТЗ Причина не обнаружена	2012-06-07 22:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Неждановский УЭС	2012-06-14 16:55:00.0	Ав откл Л 2929 (Нежд 2) от Ш 29 МТЗ На ВЛ 6 кВ Ш 29- РП 16 в пролете опор ?? 11-12 упало дерево растущее не в охранной зоне ВЛ	2012-06-14 17:35:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Неждановский УЭС	2012-06-15 15:50:00.0	Ав откл Л 2932 (Нежданная 1) от Ш 29 ТО При производстве земляных работ абонентом повреждена КЛ 6 кВ Ш 29- оп. ? 1	2012-06-15 16:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		

Ответственность зон обслуживания электрических сетей:

Центральный УЭС, Октябрьский УЭС, Артёмовский УЭС, Неждановский УЭС - г. Шахты; Красносулинский РЭС - г. Красный Сулин; Усть-Донецкий РЭС - г. Усть-Донецк.



**Объем недопоставленной электроэнергии в результате аварийных отключений за 6 месяцев  
2012 года**

<b>Филиал</b>	<b>Количество</b>	<b>Показатель уровня надёжности</b>
АМЭС	47	0,003388
БМЭС	50	0,013851
ВдМЭС	41	0,006048
ГМЭС	37	0,015007
КМЭС	43	0,007010
МилМЭС	32	0,002562
НчМЭС	66	0,004117
НшМЭС	20	0,010746
РГЭС	406	0,014639
СМЭС	33	0,001987
ШМЭС	120	0,006900

**Мероприятия по устранению аварий:**

1. Замена неисправных силовых трансформаторов.
2. Ремонт кабельных линий с установкой соединительных муфт.
3. Замена поврежденных и аварийных опор.
4. Проведение удаления древесно кустарниковой в охранной зоне воздушных линий.
5. Проведение перетяжки проводов, замене траверс, замене изоляторов.
6. Доливка масла в силовые трансформаторы.
7. Замена физически изношенного провода на воздушных линиях.
8. Выдача уведомлений потребителям электроэнергии по приведению эксплуатируемых электроустановок к требованию Правил устройства электроустановок (замене вводов и ответвлений, обрезке веток в местах прохода ответвлений на территории домовладения.).