

**Азовские межрайонные электрические сети**

Участок	Дата и время возникновения	Краткое описание	Дата и время ликвидации	Тип оборудования	Классификация : по признаку технических причин	Классификация : по признаку организационных причин	Классификация : по признаку стихийных явлений
Азовский УЭС	2011-02-03 03:35:00.0	Действием МТЗ авар. откл. Л-2501 ПС А-25 из-за повреждения абонентской КЛ-6 кВ между ТП032 и ТП-082. Потребители запитаны в 06-35 03.02.11 г.	2011-02-03 06:33:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Азовский УЭС	2011-02-08 16:37:00.0	Отключена Л-2 ф5 6 кВ РП-2 из-за повреждения концевой кабельной муфты КЛ-6 кВ на опоре ?32 к КТП-132. Нарушение целостности изоляции по причине длительной эксплуатации Потребители запитаны 08.02.11 в 22-34	2011-02-08 22:34:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Азовский УЭС	2011-02-20 19:20:00.0	Действием МТЗ откл. Л-308 6 кВ на РП-3 из-за повреждения кабеля между ТП-83 и ТП-023. нарушение целостности изоляции в результате длительной эксплуатации Потребители запитаны 20.02.11 в 20-00	2011-02-20 20:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Верноградский УЭС	2011-02-07 14:21:00.0	Действием МТЗ откл. Л-113 10кВ ПС ЗР-1 из-за повреждения на КТП-054. Л-113 включена полностью 7.02.11 в 17:30.	2011-02-07 17:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Верноградский УЭС	2011-02-12 10:12:00.0	Действием МТЗ откл. Л-113 10кВ ПС ЗР-1 из-за повреждения на КТП-024. Л-113 включена полностью 12.02.11 в 14:00.	2011-02-12 14:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Верноградский УЭС	2011-02-22 12:17:00.0	На ВЛ-10 кВ Л-101 от пс ЗР-1 появилась 'земля' из-за обрыва вязки провода на оп. 59.7 Потребители были запитаны 22.02.11 15:26	2011-02-22 15:26:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Коррозийный, эрозийный износ		
Мечетинский УЭС	2011-02-22 09:16:00.0	Действием МТЗ авар. откл. МВ в яч. 8 РУ-10кВ ПС ЗР-3 из-за сдвигания проводов вследствие наклона траверсы. Потребители запитаны 22.02.11 в 9:48	2011-02-22 09:48:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Азовский УЭС	2011-03-02 22:40:00.0	Действием МТЗ откл. Л-404 6 кВ ПС А-4 из-за повреждения кабеля между А-4 и опорой ?1, нарушение изоляции в результате длительной эксплуатации. Потребители запитаны 02.03.11 в 23-37	2011-03-02 23:37:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Азовский УЭС	2011-03-10 03:02:00.0	Действием МТЗ авар. откл. Л- 2501 6 кВ ПС А-25 из-за обрыва проводов в пролёте опор ?? 32-33 при падении дерева. Потребители запитаны в 05-51 10.03.11.	2011-03-10 05:51:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Внешнее механическое воздействие		
Азовский УЭС	2011-03-15 16:32:00.0	Действием МТЗ откл. Л-1ф18 6 кВ РП-1 из-за повреждения кабеля между РП-5 и ТП127, нарушение целостности изоляции в результате длительной эксплуатации. Потребители запитаны 15.03.11 в 18-53.	2011-03-15 18:53:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Азовский УЭС	2011-03-15 18:27:00.0	Действием МТЗ откл. Л-2024 10 кВ ПС А-20 из-за повреждения кабеля между А-20 и ТП-119, нарушение целостности изоляции в результате длительной эксплуатации. Потребители запитаны 15.03.11 в 20-57.	2011-03-15 20:57:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Азовский УЭС	2011-03-15 20:22:00.0	Действием МТО откл. Л-2026 10 кВ ПС А-20 из-за повреждения кабеля между ТП-80 и ТП-73, нарушение изоляции в результате длительной эксплуатации. Потребители запитаны 15.03.11 в 22-51.	2011-03-15 22:51:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Азовский УЭС	2011-03-17 14:42:00.0	Действием МТЗ авар. откл. Л-2026 10 кВ ПС А-20 из-за повреждения оборудования на абонентской ТП-095. Потребители запитаны в 15-48 17.03.11.	2011-03-17 15:48:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		
Азовский УЭС	2011-03-21 05:47:00.0	В ТП-119 произошло перекрытие на шинах 6 кВ из-за проникновения животного. Потребители запитаны в 21.03.11 в 06-15.	2011-03-21 06:15:00.0	ПС, РП, ТП 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Азовский УЭС	2011-03-21 07:08:00.0	Действием МТЗ откл. Л-108/1; Л-108/2 6 кВ ПС А-1 из-за повреждения абонентского кабеля между ТП-0108 и ТП042. Потребители запитаны в 0*-" 21.03.11.	2011-03-21 08:22:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Азовский УЭС	2011-03-27 08:30:00.0	Действием МТЗ авар. откл. Л-10 ф 8 РП-10 10 кВ на РП-12 из-за повреждения на абонентской линии. Потребители запитаны в 09-09 27.03.11.	2011-03-27 09:09:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Самарский УЭС	2011-03-26 12:06:00.0	Действием МТЗ авар. откл. Л-13 10кВ ПС Самарская из-за обрыва провода в пролёте опор ?76-77 Потребители запитаны 26.03.11 в 13:31	2011-03-26 13:31:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Коррозийный, эрозийный износ		
Самарский УЭС	2011-03-26 12:06:00.0	Действием МТЗ авар. откл. Л-14 10кВ ПС Самарская из-за перекрытия проходных изоляторов в РУ-10кВ ТП-31. Потребители запитаны 26.03.11 в 13:43	2011-03-26 13:43:00.0	ПС, РП, ТП 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Кагальницкий УЭС	2011-03-06 09:22:00.0	Действиями оперативного персонала авар. откл. Л-215 10 кВ ПС КГ-2 из-за повреждения разъединителя РТП-19, потребители запитаны 11-09 06.03.11	2011-03-06 11:09:00.0	ПС, РП, ТП 6-35 кВ	Термическое повреждение, перегрев, пережог		
Кагальницкий УЭС	2011-03-26 10:35:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-203 10 кВ ПС КГ-2 из-за наброса ветки на провода в пролёте опор 13-14. Потребители запитаны в 13-31 26-03-11	2011-03-26 13:31:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Внешнее механическое воздействие		
Азовский УЭС	2011-04-07 05:56:00.0	Действием МТО откл. Л-127 6 кВ РП-6 из-за повреждения кабеля между ТП-67 и ТП-71, нарушение целостности изоляции в результате длительной эксплуатации. Потребители запитаны 06.04.11 в 08-53.	2011-04-06 08:53:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Азовский УЭС	2011-04-09 16:40:00.0	Действием Т.О отключилась Л-2028 10 кВ ПС А-20 из-за повреждения кабеля между А-20 и РП-11, нарушение целостности изоляции в результате длительной эксплуатации. Потребители запитаны 09.04.11 в 17-07.	2011-04-09 17:07:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		

Азовский УЭС	2011-04-21 06:09:00.0	Действием МТЗ авар. откл. Л-122 6 кВ ПС А-1 из-за разрушения изоляторов на опоре 52, потребители запитаны в 11-15 21.04.11.	2011-04-21 11:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение структуры материала	
Самарский УЭС	2011-04-09 16:10:00.0	Действием МТЗ авар. отк. Л-1005 10кВ ПС А-10 из-за обрыва вязки провода на опоре ?2/26 Потребители запитаны в 21-28 9.04.11	2011-04-09 21:28:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган
Верноградский УЭС	2011-04-03 16:45:00.0	Действием МТЗ авар. откл. Л-101 10 кВ ПС ЗР-1 из-за к.з. на оп. 48 шлейфом к РВО-10. Потребители запитаны 3.04.11 19:19	2011-04-03 19:19:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств
Верноградский УЭС	2011-04-09 14:04:00.0	Действием МТЗ авар. откл. Л-101 10 кВ ПС ЗР-1 из-за на бросана провода ветки с деревьев, находящихся вне охранной зоны. Потребители запитаны 09.04.11 15:34	2011-04-09 15:34:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган
Верноградский УЭС	2011-04-09 15:44:00.0	Действием МТЗ авар. откл. ВЛ-10 кВ Л-1009 ПС ЗР-10 из-за повреждения РВО-10 оп. 1. Потребители запитаны 10.04.11 0:45	2011-04-10 00:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Электродуговое повреждение	
Верноградский УЭС	2011-04-26 15:42:00.0	В ТП-105 произошло повреждение концевой кабельной муфты на перемычке РУ-10 кВ Т-2 нарушение целостности изоляции в результате длительной эксплуатации. Потребители запитаны 26.04.11 в 17-26	2011-04-26 00:01:00.0	ПС, РП, ТП 6-35 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Кагальницкий УЭС	2011-04-03 13:25:00.0	Действием МТЗ авар. откл. Л-204 10 кВ ПС КГ-2 из-за к.з. в пролете оп. 65-66, сорванной ветром крыши рядом стоящего ангара. Потребители запитаны 3.04.11 15:12	2011-04-03 15:12:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган
Кагальницкий УЭС	2011-04-09 13:20:00.0	Действием МТЗ аварийно откл. Л-204 10 кВ ПС КГ-2 из-за повреждения оборудования абонентской КТП-017. Потребители запитаны 9.04.11 19:48	2011-04-09 19:48:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Азовский УЭС	2011-05-01 14:45:00.0	Действием МТЗ откл. Л- 2028 10 кВ ПС А-20 из-за повреждения кабеля между ПС А-20 и РП-1 нарушение изоляции в результате длительной эксплуатации Потребители не отключались.	2011-05-01 14:55:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Самарский УЭС	2011-05-15 13:05:00.0	После появления 'земли' отключена Л-1013 подстанции А-10 во время грозы потребители запитаны в 13-54 15.05.11	2011-05-15 13:54:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Мечетинский УЭС	2011-05-03 19:20:00.0	Действием МТЗ авар.откл. КЛ 10кВ Л-919 ПС ЗР-9 из-за повреждения кабеля между абонентскими ЗТП-02 и ЗТП-04 и КТП-02=п/с ЗР-9 Потребитель запитан 4.05.11 в 16:06	2011-05-04 16:06:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Мечетинский УЭС	2011-05-25 08:45:00.0	Действием МТЗ авар откл. ВЛ 10кВ Л-915 ПС ЗР-9 из-за повреждения разрядников на ТП-48. После отключения РТП-48 линия введена в работу 25.05.11 в 9:55	2011-05-25 09:55:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Мечетинский УЭС	2011-05-26 18:41:00.0	Действием МТЗ откл. ВЛ 10кВ Л-308 ПС ЗР-3 во время грозы. Потребители запитаны 26.05.11 в 20-14 .	2011-05-26 19:06:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Мечетинский УЭС	2011-05-30 22:30:00.0	Действием МТЗ авар откл. ВЛ 10кВ Л-915 ПС ЗР-9 из-за повреждения разрядников на ТП-5. После отключения РТП-5 линия введена в работу 31.05.11 в 00:14	2011-05-31 00:14:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Азовский УЭС	2011-06-05 09:40:00.0	Действием МТЗ откл. Л-10ф8 на РП-12 из-за повреждения кабеля между опорами 29-32, нарушение целостности изоляции в результате длительной эксплуатации. Потребители запитаны 05.06.11 в 16-52.	2011-06-05 16:52:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Азовский УЭС	2011-06-11 05:55:00.0	Действием МТЗ откл. Л-219 РП-2 из-за наброса ветки на провода в пролёте опор 11-12. Потребители запитаны 07-57 11.06.11 .	2011-06-11 07:57:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Внешнее механическое воздействие	
Азовский УЭС	2011-06-14 16:02:00.0	Действием МТЗ откл. Л-117 6 кВ ПС А-25 из-за повреждения кабеля между ТП-19 и ТП-20, нарушение целостности изоляции в результате длительной эксплуатации . Потребители запитаны 14.06.11 в 17-32.	2011-06-14 17:32:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Азовский УЭС	2011-06-17 09:35:00.0	Действием МТЗ отключилась Л-2515 РП-15 из-за повреждения кабеля между опорой 111А и ТП-69, нарушение целостности изоляции в результате длительной эксплуатации . Потребители запитаны 17.06.11 в 11-28.	2011-06-17 11:28:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Азовский УЭС	2011-06-30 17:28:00.0	Действием МТЗ откл. Л-3ф11 6 кВ РП-3 из-за повреждения кабеля между РП-3 и ТП-49, нарушение целостности изоляции в результате длительной эксплуатации. Потребители запитаны 30.06.11 в 19-28.	2011-06-30 19:27:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Азовский УЭС	2011-06-30 17:28:00.0	Действием МТЗ откл. Л-112 6 кВ на РП-9 из-за повреждения эл. оборудования на абонентском ТП-019. Потребители запитаны 30.06.11 в 21-14.	2011-06-30 21:14:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
Верноградский УЭС	2011-06-05 03:52:00.0	Действием МТЗ авар. откл. Л-1009 10 кВ ПС ЗР-10 из-за повреждения эл. оборудования на абонентском ТП 0147. Потребители запитаны в 05-46 05.06.11.	2011-06-05 05:46:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Верноградский УЭС	2011-06-17 12:45:00.0	Действием МТЗ откл. Л-1802 10 кВ ПС ЗР-18 из-за повреждения кбеля между ТП-028 и опорой ?12 (в электроустановке потребителя). Потребитель запитан 17.06.11 19:17	2011-06-17 19:17:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Кагальницкий УЭС	2011-06-11 20:03:00.0	Действием МТЗ откл. Л-204 10 кВ на ПС- КГ-2 во время грозы. Потребители запитаны в 20-25. 11-06-11.	2011-06-11 20:55:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Мечетинский УЭС	2011-06-09 14:50:00.0	Действием МТЗ откл. ВЛ 10кВ Л-308 ПС ЗР-3 во время грозы. Потребители запитаны 09.06.11 в 15-24	2011-06-09 15:24:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Мечетинский УЭС	2011-06-28 05:12:00.0	Действием МТЗ откл. ВЛ 10кВ Л-915 ПС ЗР-9 из-за повреждения на абонентской ЗТП 067. Потребители запитаны 28.06.11 в 18-35	2011-06-28 18:35:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	

Азовский УЭС	2011-07-05 22:25:00.0	Действием МТЗ откл. Л-3 Ф11 6 кВ на РП-3 из-за повреждения кабеля между ТП-49 и ТП-63, нарушение целостности изоляции в результате длительной эксплуатации. Потребители запитаны 06.07.11 в 02-25.	2011-07-06 02:15:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Азовский УЭС	2011-07-05 22:25:00.0	Действием МТЗ откл.Л-122 6 кВ на ПС А-1 из-за повреждения кабеля между опрой 60 и РП-4 инв номер 013028, нарушение целостности изоляции в результате длительной эксплуатации . Потребители запитаны 06.07.11 в 09-25.	2011-07-06 09:25:00.0	КЛ 6-10 кВ		Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений) организации
Азовский УЭС	2011-07-15 12:48:00.0	Действием МТЗ откл. линия РП-3 Л 307 6 кВ на РП-3 из-за повреждения кабеля между РП-3 и ТП58, нарушение изоляции в результате длительной эксплуатации. Потребители запитаны 15.07.11 в 15-07.	2011-07-15 15:07:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Азовский УЭС	2011-07-27 10:02:00.0	Действием МТО откл. Л-2018 10 кВ н а ПС А-20 из-за повреждения абонентского кабеля между ТП-93 и ТП-0101, нарушение целостности изоляции в результате длительной эксплуатации . Потребители запитаны 27.07.11 в 11-46.	2011-07-27 10:02:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
Самарский УЭС	2011-07-06 15:24:00.0	Действием МТЗ аварийно откл. Л -1004 10 кВ ПС А-10 из-заповреждения оборудования на абонентском КТПП-032. Потребители запитаны в 17-05 06.07.11.	2011-07-06 17:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Верноградский УЭС	2011-07-29 06:45:00.0	В ТП-106 вышел из строя трансформатор Т-2 , 160 кВа из-за повреждения изоляции обмотки ВН.Потребители запитаны от Т-1 29.07.11 в 17-50.	2011-07-29 17:50:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Кагальницкий УЭС	2011-07-31 15:00:00.0	Действием МТЗ откл.Л-204 10 кВ на ПС- КГ-2 из-за пробоя изолятора оп.1.29.и пробоя изолятора на опоре 14.26 Л-203 Потребители запитаны в 17-20. 31-07-11.	2011-07-31 17:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Кагальницкий УЭС	2011-07-31 15:00:00.0	Действием МТЗ откл. Л-203 10 кВ ПС КГ-2 из-за пробоя изолятора на опоре 14.26 и пробоя изолятора на опоре 1.29 Л-204. Потребители запитаны 31.07.11 в 16-40.	2011-07-31 16:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Азовский УЭС	2011-08-08 09:05:00.0	Действием МТЗ отключилась линия Л-122 6 кВ ПС А-1 из-за повреждения абонентского кабеля между ТП-033 и ТП-75. Потребители запитаны 08.08.2011 г. в 14-50	2011-08-08 14:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Азовский УЭС	2011-08-08 09:08:00.0	Отключили линию Л-108/1 6 кВ ПС А-1 из-за механического повреждения абонентской КЛ-6 кВ между ТП-013 и ТП-37. Потребители запитаны 08.08.2011 г. в 10-04	2011-08-08 10:04:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
Азовский УЭС	2011-08-10 12:15:00.0	Действием МТЗ отключилась линия 6 кВ Л-126 от РП-4 из-за повреждения кабелей между ТП-47 - ТП-57 и ТП-47 - ТП-45, проведение работ сторонней организацией. Потребители запитаны 10.08.2011 г. в 13-35	2011-08-10 13:35:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц
Азовский УЭС	2011-08-20 16:17:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась РП-10 Л-1008 10 кВ из-за повреждения трансформатора в абонентской ТП-0106. Потребители запитаны 20.08.2011 г. в 17-24	2011-08-20 17:24:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Азовский УЭС	2011-08-23 07:02:00.0	В РП-15 отключилась яч.9 и яч.205 из-за дефекта исполнительного органа реле РНТ 565 (ослабление пружины)	2011-08-23 07:26:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Механический износ, неудовлетворительная смазка	
Азовский УЭС	2011-08-23 07:02:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-219 РП-2 из-за склеста проводов в пролетах опор ?35-36 при ударе автотранспортом в дерево и касания ветвей Л-219. Потребители запитаны в 10-40 23.08.2011	2011-08-23 10:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц
Верноградский УЭС	2011-08-08 07:21:00.0	Действием МТЗ откл. Л-113 10 кВ ПС ЗР-1 из-за склеста проводов в пролете оп.16-17 по причине упавшей ветки срезанной посторонними лицами. Потребитель запитаны 8.08.11 10:12	2011-08-08 10:12:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц
Верноградский УЭС	2011-08-10 13:46:00.0	Действием МТЗ откл. Л-101 10 кВ ПС ЗР-1 из-за упавшей ветки рядом стоящего дерева в пролете опор ? 40-41. Потребитель запитаны 10.08.11 14:28	2011-08-10 14:28:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц
Мечетинский УЭС	2011-08-11 09:10:00.0	Действием МТЗ авар.откл. КЛ 10кВ Л-919 ПС ЗР-9 к ЗТП- 02 и ЗТП-03 из-за повреждения кабельной линии, нарушение целостности изоляции в результате длительной эксплуатации. Потребитель запитан по резервной схеме 11.08.11 в 09:30	2011-08-11 09:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Мечетинский УЭС	2011-08-11 09:28:00.0	Действием МТО откл. ВЛ 10кВ Л-308 запитанная по ремонтной схеме персоналом МРСК Юга от ПС ЗР-9. При пробном включении Л-919 произошло ложное срабатывание защиты. Потребители запитаны в 11.08.11 в 9:30.	2011-08-11 09:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Мечетинский УЭС	2011-08-12 06:05:00.0	Действием МТЗ авар откл. ВЛ 10кВ Л-915 ПС ЗР-9 из-за грозы. Потребители запитаны 12.08.11 в 07:50	2011-08-12 07:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Азовский УЭС	2011-09-07 10:19:00.0	Действием МТЗ отключилась Л-113 6 кВ РП-1 ПС А-1 из-за механического повреждения КЛ-6 кВ между ТП-24 и ТП-64, ТП-64 и ТП-79 сторонней организацией при проведении земляных работ	2011-09-07 11:18:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц
Верноградский УЭС	2011-09-24 21:00:00.0	Действием МТЗ откл. Л-1009 10 кВ ПС ЗР-10 из-за подхлеста проводов в пролете оп.32-33 проводом ВЛ-0,4 кВ л-1 ТП-52 по причине удара автолюб. оп. 6. Потребитель запитаны 24.09.11 21:28	2011-09-24 21:28:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц

Кагальницкий УЭС	2011-09-11 08:01:00.0	Действием МТЗ авар. откл. ВЛ-10 кВ Л-204 из-за к. з. в следствии отгорания на болтовом соединении шлейфа оп.2. Потребители запитаны 11.09.11 9:02	2011-09-11 09:02:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объёмах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Азовский УЭС	2011-10-01 14:50:00.0	Действием МТЗ откл. Л-134 6 кВ ПС А-1 из-за повреждения концевой муфты кабеля 6 кВ ТП-56 и ТП-83, нарушение целостности изоляции в результате длительной эксплуатации. Потребители запитаны 01.10.11 в 15-28	2011-10-01 15:28:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Азовский УЭС	2011-10-12 17:55:00.0	В ТП-63 в РУ-6 кВ откл. Л114/2 из-за повреждения кабеля между ТП58 и ТП31, нарушение целостности изоляции в результате длительной эксплуатации. Потребители запитаны 12.10.11 в 19-29	2011-10-12 19:29:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Азовский УЭС	2011-10-28 16:00:00.0	Действием МТЗ отключилась Л108/1 6 кВ ПС А-1 из-за повреждения кабеля между ТП 0108 и ТП29 при проведении земляных работ сторонней организацией. Потребители запитаны 28.10.11 в 18-14	2011-10-28 18:14:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Азовский УЭС	2011-10-28 16:00:00.0	Действием МТЗ отключилась Л3Ф11 РП-3 из-за повреждения кабеля 6 кВ между ТП-61 и ТП-59, нарушение целостности изоляции в результате длительной эксплуатации. Потребители запитаны 28.10.11 в 17-27	2011-10-28 17:27:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Кагальницкий УЭС	2011-10-17 15:48:00.0	Действием МТЗ аварийно откл. линия Л-204 10 кВ ПС 35/10 кВ КГ-2 из-за проседания опоры 10 кВ и возникшего негабарита пересекаемой абонентской линией 10 кВ. Потребители запитаны 17.10.11 в 16-10	2011-10-17 16:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Электродуговое повреждение		
Азовский УЭС	2011-11-04 17:50:00.0	По аварийной заявке была выведена в ремонт Л-304 РП-3 для обеспечения безопасности работ по восстановлению линии после повреждения автотранспортом опоры ? 29	2011-11-04 23:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Азовский УЭС	2011-11-05 13:20:00.0	В ТП-93 вышел из строя тр-р Т2 ТМ-250/10/0,4 кВ зав. ? 17990 из-за межвиткового к.з. обмотки фазы 'В' по стороне ВН. Потребителей перепитали от Т-1 05.11.11 в 18-35	2011-11-05 18:35:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Азовский УЭС	2011-11-05 19:30:00.0	Действием МТЗ отключилась линия Л-2014 от ПС 220/110/10 кВ А-20 из-за повреждения кабеля между ПС 220/110/10 кВ А-20 и ТП10/0,4 кВ 090, нарушение целостности изоляции в результате длительной эксплуатации. Потребители перепитаны 05.11.11 в 19-46	2011-11-05 19:46:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Азовский УЭС	2011-11-25 18:45:00.0	Действием МТЗ отключилась Л-2515 из-за повреждения кабеля между опорой ? 106 и ТП-65 при проведении работ сторонней организацией	2011-11-26 00:59:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Азовский УЭС	2011-11-26 15:04:00.0	Действием МТЗ отключилась Л-2515 из-за повреждения кабеля между опорой ? 106 и ТП-65 при проведении работ сторонней организацией	2011-11-26 16:31:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Зерноградский УЭС	2011-11-20 14:43:00.0	Действием МТЗ откл. Л-1009 10 кВ ПС ЗР-10 из-за схлеста проводов в пролете оп. 19-20 по причине упавшей ветки срезанной посторонними лицами. Потребитель запитаны 20.11.11 16:47	2011-11-20 16:47:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Зерноградский УЭС	2011-11-24 09:46:00.0	Действием МТЗ авар. откл. Л-113 10 кВ ПС ЗР-1 из-за повреждения кабельной линии между ТП-66 и ТП-25, нарушение целостности изоляции в результате длительной эксплуатации. Потребители запитаны полностью 24.11.11 в 19:35	2011-11-24 19:35:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Азовский УЭС	2011-12-17 05:43:00.0	Действием МТО аварийно отключилась Л-217 10 кВ ПС 35/10 кВ А-2 из-за касания проводов в пролете опор ? 21-22 грозозащитного троса линии 220 кВ Р-20 - А-20 при его обрыве. Потребители запитаны 17.12.2011 г. в 18-16	2011-12-17 18:16:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Азовский УЭС	2011-12-28 08:54:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-205 (Л-2 ф5) РП-2 из-за неисправности электроустановки 6 кВ абонентской ТП-04. Потребители запитаны 28.12.2011 г. в 09-45	2011-12-28 09:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Азовский УЭС	2011-12-31 14:27:00.0	Оперативным персоналом была отключена яч.307 в РП-3 из-за поджога трансформатора Т-2 в ТП-58. Потребители запитаны 31.12.2011 г. в 20-05	2011-12-31 20:05:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ		Воздействие посторонних лиц	

Ответственность зон обслуживания электрических сетей:

Азовского УЭС - г. Азов; Зерноградского УЭС - г. Зерноград; Мечетинского УЭС - с. Мечетинское; Кагальницкого УЭС - с. Кагальниково; Самарский УЭС - с. Самарское.

**Батайские межрайонные электрические сети**

Участок	Дата и время возникновения	Краткое описание	Дата и время ликвидации	Тип оборудования	Классификация : по признаку технических причин	Классификация : по признаку организационных причин	Классификация : по признаку стихийных явлений
Батайский РЭС	2011-01-05 17:40:00.0	Отключилась линия 6 кВ ном 224 БТ-2 в РП-10. Причина не установлена. Повторное включение успешное.	2011-01-05 18:25:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Батайский РЭС	2011-01-08 02:50:00.0	Отключилась линия 6 кВ ном 135 БТ-1 в РП-1. Причина не установлена. Повторное включение успешно.	2011-01-08 03:35:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Батайский РЭС	2011-01-11 11:28:00.0	Замыкание на землю в линии 6 кВ ном 131 БТ-1 из-за повреждения кабельной муфты КЛ-6 кВ ном 6 от ВЛ до ТП-63	2011-01-11 21:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Батайский РЭС	2011-01-11 19:20:00.0	Отключилась линия 6 кВ ном 222 БТ-2 в ТП-075 из-за перекрытия изоляции в РУ-0,4 кВ ТП-73	2011-01-11 19:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Батайский РЭС	2011-01-16 13:20:00.0	Отключилась линия 6 кВ ном 123 БТ-1 в РП-2 из-за перекрытия проходных изоляторов абонентской ТП-070	2011-01-16 13:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Батайский РЭС	2011-01-18 17:50:00.0	Авиагородок 17 нет напряжения РП-10 Л ном . Из-за нарушения контакта отгорела нулевая шина Тр-2.	2011-01-18 18:50:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв сети		
Батайский РЭС	2011-01-18 20:30:00.0	Отключилась линия 6 кВ ном 135 БТ-1 в РП-1 из-за перекрытия изоляции в РУ-6 кВ ТП-21	2011-01-18 21:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Батайский РЭС	2011-01-20 18:50:00.0	Отключилась линия 6 кВ ном 222 БТ-2 в ТП-075 из-за перекрытия изоляции в РУ-0,4 кВ ТП-73	2011-01-20 19:07:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Батайский РЭС	2011-01-25 18:35:00.0	Отключилась линия 6 кВ ном 141 БТ-1 в РП-8. Из-за наброса постороннего предмета на провода ВЛ в месте присоединения отпайки к ТП-54 произошло перекрытие изоляции ВЛ.	2011-01-25 19:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Батайский РЭС	2011-01-30 14:10:00.0	Замыкание на землю в линии 6 кВ ном 215 БТ-2 из-за повреждения изоляции кабельной линии 6 кВ от ВЛ-6 кВ до абонентской ТП-079	2011-01-31 16:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Батайский РЭС	2011-02-03 18:33:00.0	Отключена оперативным персоналом линия 6 кВ ном 343 БТ-3 из-за замыкания на землю в результате повреждения изолятора.	2011-02-04 10:28:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Батайский РЭС	2011-02-05 14:33:00.0	Отключение оперативным персоналом линии 6 кВ ном 142 из-за замыкания на землю в следствии повреждения траверсы на опоре ном 94.	2011-02-05 15:32:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Дефект сварного соединения		
Батайский РЭС	2011-02-12 11:55:00.0	Отключилась линия 6 кВ ном 143 БТ-1 сломанный сук дерева при падении схлестнул провода ВЛ.	2011-02-12 13:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Батайский РЭС	2011-02-12 21:15:00.0	Отключилась линия 6 кВ ном 343 в ТП-159 из-за повреждения на абонентской ВЛ-6 кВ ППФ Аксайская.	2011-02-12 22:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Батайский РЭС	2011-02-13 05:45:00.0	Аварийно отключилась линия 6 кВ ном 225 в ТП-69 сломавшийся из-за ветра сук дерева при падении схлестнул провода ВЛ	2011-02-13 06:22:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Батайский РЭС	2011-02-13 12:15:00.0	Аварийно отключилась линия 6 кВ ном 144 в РП-2 схлест проводов из-за упавшего от ветра дерева	2011-02-13 12:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Батайский РЭС	2011-02-13 20:30:00.0	Аварийно отключилась линия 6 кВ ном 144 в РП-2. Причина не установлена, повторное включение успешное.	2011-02-13 20:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Батайский РЭС	2011-02-18 08:50:00.0	Аварийно отключилась линия 6 кВ ном 218 в БТ-2 из-за перекрытия изоляции в РУ-6 кВ проникшим животным	2011-02-18 09:15:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Батайский РЭС	2011-02-22 17:35:00.0	Аварийно отключилась линия 6 кВ ном 222 в ТП-075 схлест проводов из-за дерева	2011-02-22 18:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Батайский РЭС	2011-02-25 12:45:00.0	Нет напряжения в одной фазе линии 6 кВ ном 141 из-за отгорания шлейфа к кабельной линии 6 кВ ном 217 (проход под автотрассой к ТП-163)	2011-02-25 13:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв сети		
Багаевский УЭС	2011-02-05 19:21:00.0	Аварийно отключилась линия 10 кВ ном 107А БГ-1 сломанный сук дерева при падении схлестнул провода ВЛ	2011-02-05 19:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Багаевский УЭС	2011-02-05 19:21:00.0	Аварийно отключилась линия 10 кВ ном 110 БГ-1 из-за сильного ветра схлест проводов ответвления к ТП-037.	2011-02-05 19:59:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Батайский РЭС	2011-03-24 15:05:00.0	Отключилась линия 6 кВ ном 203 в БТ-2 сломавшаяся из-за ветра ветка дерева упала на провода ВЛ и перекрыла изоляцию.	2011-03-24 15:25:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Батайский РЭС	2011-03-30 06:20:00.0	Отключилась линия 6 кВ ном 225 в БТ-2 из-за повреждения кабельной линии 6 кВ ном 225 от БТ-2 до ТП-69 и кабельной линии 6 кВ ном 99 выход из ТП-69	2011-03-30 07:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		

Батайский РЭС	2011-04-03 15:55:00.0	Действием МТЗ аварийно отключена линия 6 кВ ном 343 в ТП-159 из-за повреждения ВЛ автокраном.	2011-04-03 17:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Батайский РЭС	2011-04-08 12:15:00.0	Действием МТЗ аварийно отключена ЛЭП-6 кВ ном 343 в ТП-159 из-за повреждения абонентской ВЛ-6 кВ ПТФ Аксайская	2011-04-08 12:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Батайский РЭС	2011-04-08 14:39:00.0	Действием защиты аварийно отключена ЛЭП-6 кВ ном 203 в БТ-2 из-за веток дерева к.з. на ВЛ-6 кВ и повреждения Р-160 (к ТП 160)	2011-04-08 16:12:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Батайский РЭС	2011-04-09 14:00:00.0	Действием МТЗ аварийно отключена ЛЭП-6 кВ ном 123 в РП-2 из-за перекрытия изоляции шлейфа к абонентской ТП-070 веткой дерева	2011-04-09 14:55:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Батайский РЭС	2011-04-09 14:20:00.0	Действием МТЗ аварийно отключена ЛЭП-6 кВ ном 124 в РП-2 из-за перекрытия изоляции в РУ-6 кВ абонентской ТП-0126	2011-04-09 14:35:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Батайский РЭС	2011-04-09 15:35:00.0	Действием защиты аврийно отключена ЛЭП-6 кВ ном 331 в БТ-3 из-за механического повреждения произошел пробой изоляции КЛ-6 кВ ном 43 от ТП-78 до ТП-128	2011-04-09 20:25:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Батайский РЭС	2011-04-09 15:55:00.0	Аварийно отключена оперативным персоналом ЛЭП-6 кВ ном 343 в БТ-3 из-за обрыва провода ВЛ-6 кВ упавшим деревом произошло замыкание на землю.	2011-04-09 17:17:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Батайский РЭС	2011-04-21 23:35:00.0	Действием защиты аварийно отключена ЛЭП-6 кВ ном 324 в КРН-9 из-за пробоя изоляции кабельной муфты КЛ-6 кВ ном 53 от ВЛ до ТП-53 в результате деформации муфты при осадке грунта.	2011-04-22 00:20:00.0	КЛ 6-10 кВ	Механическое повреждение, деформация, перекос		
Батайский РЭС	2011-04-29 11:02:00.0	Действием защиты аварийно отключена ЛЭП-6 кВ ном 407 в БТ-4 из-за повреждения изоляции в РУ-6 кВ КВС	2011-04-29 16:43:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		
Багаевский УЭС	2011-04-09 15:40:00.0	Действием защиты аврийно отключена ЛЭП-10 кВ ном 107А в КРН-2 упавшее из-за сильного ветра дерево оборвало провода ВЛ-10 кВ ответвления к ТП-23	2011-04-09 19:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Багаевский УЭС	2011-04-10 10:45:00.0	Действием защиты аварийно отключена ВЛ-10 кВ ном 102 в БГ-1 из-за перекрытия изоляции РУ-6 кВ абонентской ТП-012	2011-04-10 12:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Батайский РЭС	2011-05-08 06:00:00.0	Действием защиты аварийно отключена ЛЭП-6 кВ ном 112 в КРН-12 из-за повреждения изоляции КЛ-6 кВ ном 221 от ТП-164 до РП-8	2011-05-08 07:35:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Батайский РЭС	2011-05-10 12:00:00.0	Действием защиты аварийно отключена ЛЭП-6 кВ ном 406 в БТ-4 из-за перекрытия изоляции на ВЛ-6 кВ абонентской отпайки к ТП-0189 веткой дерева	2011-05-10 15:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Батайский РЭС	2011-05-11 07:10:00.0	Действием защиты аварийно отключена ЛЭП-6 кВ ном 218 из-за повреждения изоляции КЛ-6 кВ ном 254 от РП-6 до ТП-173	2011-05-11 08:35:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Батайский РЭС	2011-05-15 13:00:00.0	Действием защиты аварийно отключена ЛЭП-6 кВ ном 343 в ТП-159 и РП-3 из-за разряда молнии в ВЛ-6 кВ	2011-05-15 13:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие повторяющихся стихийных явлений	
Батайский РЭС	2011-05-15 13:20:00.0	Действием защиты аварийно отключена ЛЭП-6 кВ ном 203 и 220 в БТ-2 из-за повреждения изоляции РУ-6 кВ в абонентской ТП-030	2011-05-15 14:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Батайский РЭС	2011-05-15 19:00:00.0	Действием защиты аварийно отключена ЛЭП-6 кВ ном 141 в КРН-10 из-за повреждения разрядников РВО-6 кВ в абонентской ТП-052	2011-05-15 19:58:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Батайский РЭС	2011-05-24 16:30:00.0	Действием защиты аварийно отключена ЛЭП-6 кВ ном 343 в ТП-159 из-за перекрытия изоляции ВЛ-6 кВ птицами.	2011-05-24 17:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Батайский РЭС	2011-05-26 00:48:00.0	Действием защиты аварийно отключена ЛЭП-6 кВ ном 324 в КРН-9 из-за ДТП произошло повреждение опоры ном 66 ВЛ-6 кВ и срыв вязок проводов.	2011-05-26 01:42:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Батайский РЭС	2011-05-27 04:20:00.0	Аварийно отключена ЛЭП-6 кВ ном 343 в ТП-035 из-за самопроизвольного отключения выключателя нагрузки в РУ-6 кВ яч.РП-3 ТП-035	2011-05-27 04:23:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Батайский РЭС	2011-05-31 15:20:00.0	Действием защиты аварийно отключена ЛЭП-6 кВ ном 222 в ТП-075 из-за схлеста проводов ВЛ-6 кВ упавшей веткой дерева	2011-05-31 15:32:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Багаевский УЭС	2011-05-15 13:40:00.0	Действием защиты аврийно отключена ЛЭП-10 кВ ном 107А в КРУН-2 из-за перекрытия изоляции ВЛ-10 кВ отпайки к абонентской ТП-021 упавшей веткой дерева	2011-05-15 14:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Багаевский УЭС	2011-05-16 18:55:00.0	Действием защиты аварийно отключена ЛЭП-10 кВ ном 104 в БГ-1 из-за перекрытия проходных изоляторов абонентской ТП-04	2011-05-16 21:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Багаевский УЭС	2011-05-24 17:05:00.0	Действием защиты аварийно отключена ЛЭП-10 кВ ном 107А в КРУН-2 из-за схлеста проводов ВЛ-10 кВ упавшей веткой дерева	2011-05-24 17:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		

Батайский РЭС	2011-06-01 21:30:00.0	Действием защиты аварийно отключена ЛЭП-6 кВ ном 124 в БТ-1 из-за повреждения концевой муфты КЛ-6 кВ ном 93 от ВЛ-6 кВ до РП-2	2011-06-01 22:05:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Батайский РЭС	2011-06-06 13:45:00.0	Действием защиты аварийно отключена ЛЭП-6 кВ ном 343 от БТ-3 в РП-3 из-за повреждения опоры ВЛ-6 кВ абонентской отпайки к ТП-041 при бороновании	2011-06-06 17:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Батайский РЭС	2011-06-07 16:00:00.0	Действием защиты аварийно отключена ЛЭП-6 кВ ном 224 в БТ-2 из-за наброса ветки дерева на провода ВЛЗ-6 кВ произошло перекрытие изоляции в месте зажимов для установки переносных заземлений	2011-06-07 16:28:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Батайский РЭС	2011-06-11 04:32:00.0	Действием оперативного персонала аврийно отключена ЛЭП-6 кВ ном 343 в БТ-3 из-за повреждения изолятора ШФ-10 произошло замыкание провода ВЛ на заземленную металлическую траверсу	2011-06-11 09:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
Батайский РЭС	2011-06-16 13:44:00.0	Действием защиты аварийно отключена ЛЭП-6 кВ ном 112 в БТ-1 из-за повреждения изоляции КЛ-6 кВ ном 241 от БТ-1 до КРН-12 буровой установкой при проведении земляных работ	2011-06-16 14:37:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Батайский РЭС	2011-06-16 16:20:00.0	Действием защиты аварийно отключена ЛЭП-6 кВ ном 343 от БТ-3 в ТП-159 из-за повреждения изоляции абонентской КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ до ТП-0108	2011-06-16 18:38:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Батайский РЭС	2011-06-21 21:25:00.0	Действием защиты отключена ЛЭП-6 кВ ном 218 от БТ-2 в РП-6 из-за разрушения предохранителя ПК произошло перекрытие изоляции в РУ-6 кВ ТП-173	2011-06-21 22:25:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Батайский РЭС	2011-06-22 18:25:00.0	Действием защиты аварийно отключена ЛЭП-6 кВ ном 343 от БТ-3 в РП-3 из-за попадания молнии в опору ВЛ ном 82	2011-06-22 19:55:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
Батайский РЭС	2011-06-29 02:10:00.0	Действием защиты аварийно отключена ЛЭП-6 кВ ном 121 от БТ-1 а РП-7 из-за разрушения изоляторов ШФ-10 на опоре 202/11 упавшей веткой дерева произошло к.з.	2011-06-29 04:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Батайский РЭС	2011-06-30 01:50:00.0	Действием защиты аварийно отключена ЛЭП-6 кВ ном 124 от БТ-1 в РП-2 из-за повреждения опоры ?28 при ДПП произошло к.з. в месте установки зажимов для установки переносного заземления	2011-06-30 14:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Багаевский УЭС	2011-06-09 19:20:00.0	Действием защиты аварийно отключена ЛЭП-10 кВ ном 107а от БГ-1 в КРУН-2 из-за перекрытия изоляции веткой дерева	2011-06-09 20:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Багаевский УЭС	2011-06-11 17:50:00.0	Действием оперативного персонала аврийно отключена ЛЭП-10 кВ ном 109 в БГ-1 из-за повреждения изолятора ШФГ-10 произошло замыкание провода ВЛ-10 кВ на заземленную траверсу	2011-06-11 19:52:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Багаевский УЭС	2011-06-30 18:20:00.0	Действием защиты аварийно отключена ЛЭП-10 кВ ном 107а от БГ-1 в КРН-2 из-за протекания кровли абонентской ТП-018 произошло перекрытие изоляции в РУ-10 кВ	2011-06-30 20:25:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Батайский РЭС	2011-07-06 19:50:00.0	Действием защиты аварийно отключена ЛЭП-6 кВ ном 123 в БТ-1 из-за механического повреждения кабельной муфты КЛ-6 кВ ном 172 от ВЛ до ТП-13 сторонней организацией	2011-07-06 21:33:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Батайский РЭС	2011-07-12 18:40:00.0	Действием защиты аварийно отключена ЛЭП-6 кВ ном 142 БТ-1 в РП-2 из-за нарушения электрической изоляции в РУ-6 кВ ТП-68	2011-07-12 20:25:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Батайский РЭС	2011-07-23 02:00:00.0	Действием защиты аварийно отключена ЛЭП-6 кВ ном 144 из-за повреждения опоры ВЛ-0,4 кВ при ДПП произошло к.з. на ВЛ-0,4 кВ вызвавшее срабатывание ПН и ПК, при срабатывании ПК произошло перекрытие изоляции в РУ-6 кВ ТП-34	2011-07-23 02:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Батайский РЭС	2011-07-23 20:10:00.0	Действием защиты аварийно отключена ЛЭП-6 кВ ном 343 БТ-3 в ТП-159 из-за попадания молнии в ВЛ-6 кВ	2011-07-23 20:51:00.0	ВЛ 6-35 кВ			Воздействие повторяющихся стихийных явлений
Батайский РЭС	2011-07-28 15:40:00.0	Действием защиты аварийно отключена ЛЭП-6 кВ ном 142 БТ-1 в РП-2 из-за ложного срабатывания защиты	2011-07-28 18:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Батайский РЭС	2011-07-30 21:40:00.0	Действием защиты аварийно отключена ЛЭП-6 кВ ном 144 БТ-1 в РП-7 из-за перекрытия изоляции в РУ-6 кВ ТП-26	2011-07-30 22:30:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Батайский РЭС	2011-08-09 10:10:00.0	Действием защиты аварийно отключена КВЛ-6 кВ ном 215 в БТ-2 из-за повреждения КЛ-6 кВ ном 194 от ТП-151 до ТП-153 сторонней организацией	2011-08-09 11:35:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Батайский РЭС	2011-08-10 11:10:00.0	Действием защиты аварийно отключилась КВЛ-6 кВ ном 343 от БТ-3 в ТП-159 и РП-3 из-за схлеста проводов ВЛ-6кВ в результате наезда на опору ?85/1.	2011-08-10 11:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	

Батайский РЭС	2011-08-11 12:00:00.0	Действием защиты аварийно отключена КВЛ-6 кВ ном 343 от БТ-3 в ТП-159 и РП-3 причина не установлена, повторное включение успешное.	2011-08-11 13:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Батайский РЭС	2011-08-11 13:35:00.0	Действием защиты аварийно отключена КВЛ-6 кВ ном 343 от БТ-3 в ТП-159 и РП-3 из-за схода проводов в результате увеличения стрелы провеса вызванного предшествующим наездом на опору ? 85/1.	2011-08-11 16:25:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Батайский РЭС	2011-08-11 13:50:00.0	Действием защиты аврийно отключена КВЛ-6 кВ ном 222 от БТ-2 в ТП-075 при срабатывании предохранителя ПК в РУ-6 кВ ТП-91 из-за к.з. в ВЛ-0,4 кВ от ТП-91 произошло разрушение корпуса предохранителя и перекрытие изоляции в РУ-6кВ ТП-91	2011-08-11 14:15:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Батайский РЭС	2011-08-14 20:04:00.0	Действием защиты аварийно отключена КВЛ-6 кВ ном 343 из-за разряда молнии в абонентскую ВЛ-6 кВ ПТФ Аксайская	2011-08-14 20:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ			Воздействие повторяющихся стихийных явлений
Батайский РЭС	2011-08-15 14:20:00.0	Действием защиты аварийно отключена КВЛ-6 кВ ном 334 в БТ-3 при срабатывании предохранителя ПК в РУ-6 кВ ТП-141 из-за к.з. на ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошло разрушение корпуса ПК и перекрытие изоляции в РУ-6 кВ.	2011-08-15 15:55:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Батайский РЭС	2011-08-18 16:35:00.0	Действием защиты аварийно отключена КВЛ-6 кВ ном 310 в БТ-3 из-за разряда монии в ВЛ-6 кВ	2011-08-18 17:55:00.0	ВЛ 6-35 кВ			Воздействие повторяющихся стихийных явлений
Батайский РЭС	2011-08-18 16:35:00.0	Действием защиты аварийно отключена КВЛ-6 кВ ном 334 в БТ-3 из-за разряда монии в ВЛ-6 кВ и обрыва линейного провода	2011-08-18 20:37:00.0	ВЛ 6-35 кВ			Воздействие повторяющихся стихийных явлений
Батайский РЭС	2011-08-18 16:50:00.0	Действием защиты аварийно отключена КВЛ-6 кВ ном 225 от БТ-2 в ТП-69 из-за разряда монии в ВЛ-6 кВ	2011-08-18 18:25:00.0	ВЛ 6-35 кВ			Воздействие повторяющихся стихийных явлений
Батайский РЭС	2011-08-18 19:57:00.0	Действием защиты аварийно отключена КВЛ-6 кВ ном 343 в БТ-3 из-за разряда монии в ВЛ-6 кВ	2011-08-18 21:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ			Воздействие повторяющихся стихийных явлений
Батайский РЭС	2011-08-25 14:10:00.0	Действием защиты аварийно отключена КВЛ-6 кВ ном 135 от БТ-1 в РП-1 из-за повреждения КЛ-6 кВ ном 50А от ВЛ до ТП-111 сторонней организацией.	2011-08-25 15:00:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Батайский РЭС	2011-08-28 14:10:00.0	Действием защиты аварийно отключена КВЛ-6 кВ ном 143 в БТ-1 из-за схода проводов ВЛ, вызванного упавшей веткой дерева	2011-08-28 15:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Батайский РЭС	2011-08-29 13:10:00.0	Аварийно отключена КВЛ-6 кВ ном 343 от БТ-3 в ТП-159, РП-3 из-за повреждения ВЛ-6 кВ абонентской отпайки ПТФ Аксайская	2011-08-29 13:37:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Батайский РЭС	2011-08-30 11:25:00.0	Действием защиты аварийно отключена КВЛ-6 кВ ном 135 от БТ-1 в РП-1 из-за повреждения КЛ-6кВ ном 76 от РП-1 до ТП-105 сторонней организацией.	2011-08-30 12:20:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Батайский РЭС	2011-08-31 00:07:00.0	Действием защиты аварийно отключена КВЛ-6 кВ ном 343 от БТ-3 в ТП-159 из-за к.з. на ВЛ-6 кВ отпайки к абонентской ТП-0108 в результате увеличения стрелы провеса	2011-08-31 01:25:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) привлечённого персонала, выполняющего работу по договору	
Батайский РЭС	2011-09-01 03:40:00.0	Действием защиты МТЗ аварийно отключена КВЛ-6 кВ ном 343 от БТ-3 в ТП-159 и РП-3 из-за повреждения абонентской ВЛ-6 кВ ПТФ Аксайская.	2011-09-01 04:08:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Батайский РЭС	2011-09-03 04:10:00.0	Действием защиты аварийно отключена КВЛ-6 кВ ном 222 от БТ-2 в ТП-075 из-за схода проводов ВЛ произошедшего в результате повреждения опоры ном 5 КВЛ-6 кВ ном 222 при ДТП.	2011-09-03 05:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Батайский РЭС	2011-09-05 15:00:00.0	Действием защиты аварийно отключена КВЛ-6 кВ ном 144 от БТ-1 в РП-2 из-за перекрытия изоляции ВЛ-6 кВ упавшей веткой дерева во время дождя.	2011-09-05 15:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Батайский РЭС	2011-09-09 11:00:00.0	Действием защиты аварийно отключена КВЛ-6 кВ ном 135 от БТ-1 в РП-1 из-за повреждения КЛ-6 кВ ном 77 от ТП-98 до ТП-23 сторонней организацией.	2011-09-09 16:10:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Батайский РЭС	2011-09-09 11:05:00.0	Действием защиты аварийно отключена КВЛ-6 кВ ном 324 от БТ-3 в КРН-9 из-за перекрытия изоляции ВЛЗ-6 кВ на зажимах для заземления веткой дерева во время дождя.	2011-09-09 14:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Батайский РЭС	2011-09-09 12:55:00.0	Действием защиты аварийно отключена КВЛ-6 кВ ном 334 в БТ-3 из-за повреждения абонентской КЛ-6 кВ к ТП-010.	2011-09-09 13:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Батайский РЭС	2011-09-09 19:30:00.0	Действием защиты аварийно отключена КВЛ-6 кВ ном 145 от БТ-1 в РП-2 из-за перекрытия изоляции в РУ-6 кВ ТП-19 в результате протекания кровли ТП.	2011-09-09 20:23:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	

Батайский РЭС	2011-09-09 19:35:00.0	Действием оперативного персонала отключена КВЛ-6 кВ ном 144 от БТ-1 в РП-2 из-за срабатывания защиты от замыкания на землю в БТ-1 в результате повреждения концевой муфты абонентской КЛ-6 кВ к ТП-064, в 21ч 15 мин. поврежденный участок локализован.	2011-09-10 10:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц
Батайский РЭС	2011-09-14 18:20:00.0	Действием оперативного персонала БТ-3 отключена КВЛ-6 кВ ном 334 из-за срабатывания защиты от замыкания на землю в результате срыва изолятора на оп.18 при ДТП	2011-09-14 20:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц
Батайский РЭС	2011-09-17 09:25:00.0	Действием не установленного лица отключена КВЛ-6 кВ ном 406 от БТ-4 в абонентской ТП-042.	2011-09-17 10:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц
Батайский РЭС	2011-09-28 15:35:00.0	Действием защиты аварийно отключена КВЛ-6 кВ ном 218 от БТ-2 в РП-6 из-за повреждения КЛ-6 кВ ном 265 от ТП-173 до ТП-174 сторонней организацией.	2011-09-28 16:15:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц
Батайский РЭС	2011-10-01 22:15:00.0	Действием защиты аварийно отключена КВЛ-6 кВ ном 334 в БТ-3 из-за перекрытия на проходных изоляторах ТП-81 птицей	2011-10-01 22:55:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Батайский РЭС	2011-10-04 15:00:00.0	Действием защиты аварийно отключена КВЛ-6 кВ ном 225 от БТ-2 в ТП-69 из-за механического повреждения изоляции КЛ-6 кВ ном 161 от ТП-86 до РП-6	2011-10-04 15:29:00.0	КЛ 6-10 кВ	Механическое повреждение, деформация, перекос	
Батайский РЭС	2011-10-13 15:35:00.0	Действием защиты аварийно отключена КВЛ - 6 кВ ном 218 в БТ-2 из-за повреждения концевой муфты КЛ-6 кВ ном 142 от ТП-66 до ВЛ	2011-10-13 16:45:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Батайский РЭС	2011-10-17 12:40:00.0	Действием защиты аварийно отключена КВЛ-6 кВ ном 121 от БТ-1 в РП-7 из-за срыва крюка с траверсы в результате дефекта сварного соединения и коррозионного износа произошел схлест проводов ВЛ	2011-10-17 19:22:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Дефект сварного соединения	
Батайский РЭС	2011-10-18 19:55:00.0	Отсутствует напряжение в фазе В ТП-127 из-за нарушения контакта низковольтного ввода трансформатора внутри бака трансформатора.	2011-10-19 08:45:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ		Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) руководящего персонала
Батайский РЭС	2011-10-19 06:30:00.0	Действием оперативного персонала отключен участок КВЛ-6 кВ ном 324 от БТ-3 в границах ТП-48-РП-9 из-за повреждения опоры ном 67 при ДТП	2011-10-19 10:55:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц
Батайский РЭС	2011-10-23 11:35:00.0	Действием защиты аварийно отключена КВЛ-6 кВ ном 144 от БТ-1 в РП-7 из-за перекрытия изоляции проходных изоляторов абонентской ТП-0120	2011-10-23 12:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Батайский РЭС	2011-10-28 14:27:00.0	Действием защиты аварийно отключена КВЛ-6 кВ ном 112 от БТ-1 в ТП-175 (ремонтная схема) из-за перекрытия изоляции в камере тр-ра ТП-6 проникшим животным.	2011-10-28 15:00:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств
Батайский РЭС	2011-10-28 21:00:00.0	Действием защиты аварийно отключена КВЛ-6 кВ ном 225 от БТ-2 в ТП-69 из-за наброса постороннего предмета на провода ВЛ возле ТП-9	2011-10-28 22:35:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц
Батайский РЭС	2011-11-07 15:20:00.0	Действием защиты МТЗ отключена КВЛ-6 кВ Л-112 в КРН-12 и ТП-175 из-за повреждения абонентской КЛ-6 кВ от ТП-164 до ТП-0258.	2011-11-07 16:17:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Батайский РЭС	2011-11-15 23:45:00.0	Действием защиты МТЗ отключена КВЛ-6 кВ ном 331 в БТ-3 из-за перекрытия изоляции в РУ-0,4 кВ ТП-128	2011-11-16 00:15:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств
Батайский РЭС	2011-11-17 14:50:00.0	Действием защиты ТО отключена КВЛ-6 кВ ном 132 от БТ-1 в РП-5 из-за схлеста проводов ВЛ-6 кВ в результате наезда автомобиля при ДТП	2011-11-17 17:27:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц
Батайский РЭС	2011-11-21 12:40:00.0	Действием защиты МТЗ отключена КВЛ-6 кВ ном 310 из-за повреждения КЛ-6 кВ ном 159Б от ТП-114 до ВЛ неустановленными лицами	2011-11-21 14:05:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц
Батайский РЭС	2011-12-09 16:35:00.0	Действием защиты аварийно отключилась КВЛ-6 кВ Л-343 от БТ-3 в ТП-159 и РП-3 схлест проводов ВЛ-6 кВ отпайки к ТП-0236 из-за птиц	2011-12-09 17:42:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Батайский РЭС	2011-12-11 09:15:00.0	Действием защиты аварийно отключилась КВЛ-6 кВ Л-343 от БТ-3 в ТП-159 схлест проводов ВЛ-6 кВ отпайки к ТП-0236 из-за птиц	2011-12-11 10:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Батайский РЭС	2011-12-13 13:40:00.0	Действием защиты аварийно отключилась КВЛ-6 кВ Л-407 от БТ-4 (рем схема) из-за механического повреждения КЛ-6 кВ ном 286 от ТП-168 к ВЛ-6 кВ при земляных работах	2011-12-13 15:40:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц
Батайский РЭС	2011-12-13 14:30:00.0	Действием защиты аварийно отключилась КВЛ-6 кВ Л-406 от БТ-4 (рем схема) из-за механического повреждения КЛ-6 кВ ном 267 от ТП-168 к ВЛ-6 кВ при земляных работах	2011-12-13 15:40:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц

Батайский РЭС	2011-12-14 11:50:00.0	Действием защиты аварийно отключена КВЛ-6 кВ Л-143 в БТ-1 из-за схода проводов ВЛ-6 кВ в результате наезда автомобиля на опору ?17 Л-143	2011-12-14 15:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц
Батайский РЭС	2011-12-16 09:30:00.0	Действием защиты аварийно отключена КВЛ-6 кВ Л-343 от БТ-3 в ТП-159 из-за схода проводов в результате повреждения вязки провода, вызванного коррозией	2011-12-16 10:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Коррозионный, эрозийный износ	
Батайский РЭС	2011-12-16 22:08:00.0	Действием защиты аварийно отключена КВЛ-6 кВ Л-142 в БТ-1 и РП-2 из-за перекрытия изоляции РУ-6 кВ РП-2 проникшим животным	2011-12-16 23:05:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств
Батайский РЭС	2011-12-18 09:30:00.0	Действием защиты отключена КВЛ-6 кВ Л-343 от БТ-3 в ТП-159 и РП-3 из-за схода проводов в результате скопления большого количества птиц	2011-12-18 11:25:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Батайский РЭС	2011-12-19 09:23:00.0	Действием защиты аварийно отключена КВЛ-6 кВ Л-135 в БТ-1 из-за перекрытия изоляции РУ-6 кВ РП-1 в следствии разрушения опорного изолятора ЛР яч.5	2011-12-19 09:55:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Батайский РЭС	2011-12-19 10:33:00.0	Действием защиты аварийно отключена КВЛ-6 кВ Л-343 от БТ-3 в ТП-159 и РП-3 из-за схода проводов ВЛ в результате скопления большого количества птиц	2011-12-19 11:35:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Батайский РЭС	2011-12-21 12:10:00.0	Действием защиты аварийно отключена КВЛ-6 кВ Л-343 от БТ-3 в ТП-159 в результате включения ВЛ после ремонта при установленном переносном заземлении	2011-12-21 12:35:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала
Батайский РЭС	2011-12-26 20:52:00.0	Отсутствует напряжение в одной фазе ТП-77, ТП-117 в результате повреждения концевой кабельной муфты КЛ-6 кВ К-167 от ТП-43 к ВЛ в сторону ТП-117	2011-12-26 21:15:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Батайский РЭС	2011-12-29 11:30:00.0	Действием защиты аварийно отключена КВЛ-6 кВ Л-141 от БТ-1 в результате механического повреждения КЛ-6 кВ К-226 от ВЛ к ТП-165 при проведении земляных работ сторонней организацией	2011-12-29 13:10:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц

Ответственность зон обслуживания электрических сетей:

Батайский РЭС- г. Батайск; Багаевского УЭС - станция Багаевская.

**Волгодонские межрайонные электрические сети**

Участок	Дата и время возникновения	Краткое описание	Дата и время ликвидации	Тип оборудования	Классификация : по признаку технических причин	Классификация : по признаку организационных причин	Классификация : по признаку стихийных явлений
Константиновский УЭС	2011-01-29 03:14:00.0	Земля, отключили Л-13 п/с Константиновскую, на опоре 3 разрушен изолятор ф. С	2011-01-29 06:08:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
Мартыновский УЭС	2011-01-14 10:38:00.0	Действием МТЗ откл. Л-8 п/с Северный портал, вследствие падения тополя в пролете опор 37/2-37/3, что привело к обрыву провода, поломке опоры, травессы	2011-01-14 12:57:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Внешнее механическое воздействие		
Волгодонский РЭС	2011-02-12 18:30:00.0	Действием МТЗ откл Л-17 п/с Добровольская , КТП-98 сгорел ПК	2011-02-12 18:37:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Волгодонский РЭС	2011-02-12 18:32:00.0	Действием МТЗ откл. Л-4 п/с Шлюзовая, на абонентской КТП-0161 перегорели ПК, заменили	2011-02-12 19:36:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Волгодонский РЭС	2011-02-12 18:32:00.0	Действием МТЗ отключилась Л-6 Шлюзовая , вследствие неблагоприятных погодных условий	2011-02-12 19:27:00.0	ВЛ 6-35 кВ			Воздействие повторяющихся стихийных явлений
Волгодонский РЭС	2011-02-12 19:50:00.0	Действием МТЗ откл. Л-13 п/с Шлюзовая на абонентской ТП-0257 перегорели ПК	2011-02-12 20:11:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Волгодонский РЭС	2011-02-12 19:50:00.0	Действием МТЗ отключилась Л-4 п/с Шлюзовая, вследствие неблагоприятных погодных условий	2011-02-12 20:16:00.0	ВЛ 6-35 кВ			Воздействие повторяющихся стихийных явлений
Волгодонский РЭС	2011-02-12 19:50:00.0	Действием МТЗ откл. Л-6 п/с Шлюзовая оп 1 повреждение в концевой муфте	2011-02-13 13:13:00.0	КЛ 6-10 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Волгодонский РЭС	2011-02-12 23:28:00.0	Действием МТЗ откл. Л-2 п/с Шлюзовая на абонентской ТП-0196 перегорели ПК	2011-02-13 00:55:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Волгодонский РЭС	2011-02-13 11:40:00.0	Действием МТЗ откл. Л-101 ВДТЭЦ1, вследствие неблагоприятных погодных условий	2011-02-13 13:57:00.0	ВЛ 6-35 кВ			Воздействие повторяющихся стихийных явлений
Волгодонский РЭС	2011-02-14 08:16:00.0	Действием МТЗ отключилась Л-25 п/с Добровольская, причина не установлена	2011-02-14 11:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Волгодонский РЭС	2011-02-23 13:44:00.0	Действием МТЗ откл. Л-17 п/с Добровольская, причина не установлена	2011-02-23 14:52:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Волгодонский РЭС	2011-02-23 15:00:00.0	Действием МТЗ откл. Л-17 п/с Добровольская, причина не установлена	2011-02-23 19:22:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Волгодонский РЭС	2011-02-23 15:35:00.0	Действием МТЗ откл Л-1 п/с Шлюзовая, причина не установлена	2011-02-23 16:31:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Волгодонский РЭС	2011-02-23 21:02:00.0	Действием МТЗ откл. Л-17 п/с Добровольская , причина не установлена	2011-02-24 17:12:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Волгодонский РЭС	2011-02-24 23:25:00.0	Действием МТЗ откл. Л-17 п/с Добровольская, в результате осмотра дефектов не обнаружено	2011-02-25 15:12:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Волгодонский РЭС	2011-02-25 12:03:00.0	Действием МТЗ откл. Л-17 п/с Добровольская, в пролете опор 32-33 схлест провод	2011-02-25 15:12:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Волгодонский РЭС	2011-02-25 12:55:00.0	Действием МТЗ откл. Л-10 п/с Водозабор, причина не установлена	2011-02-25 15:25:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Цимлянский УЭС	2011-02-05 18:20:00.0	Действием МТЗ отключилась Л-8 п/с ЖБИ, вследствие неблагоприятных погодных условий	2011-02-05 19:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ			Воздействие повторяющихся стихийных явлений
Цимлянский УЭС	2011-02-06 23:20:00.0	Действием МТЗ откл. Л-8 п/с ЖБИ, неблагоприятные погодные условия,	2011-02-06 23:58:00.0	ВЛ 6-35 кВ			Воздействие повторяющихся стихийных явлений
Цимлянский УЭС	2011-02-07 02:15:00.0	Действием МТЗ откл. Л-8 п/с ЖБИ, скол юбок изоляторов оп 88, 91, 93	2011-02-07 02:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Цимлянский УЭС	2011-02-25 09:55:00.0	Действием МТЗ откл. Л-8 п/с ЖБИ, произвели осмотр линии дефектов не обнаружено	2011-02-25 15:35:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Константиновский УЭС	2011-02-12 20:00:00.0	Действием МТЗ откл Л-17 п/с КГУ, вследствие неблагоприятных погодных условий	2011-02-12 20:25:00.0	ВЛ 6-35 кВ			Воздействие повторяющихся стихийных явлений
Константиновский УЭС	2011-02-12 20:00:00.0	Действием МТЗ откл. Л-15 п/с КГУ, поврежден опорный изолятор на опоре 69/3	2011-02-12 22:25:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	

Константиновский УЭС	2011-02-13 07:30:00.0	Действием МТЗ откл. Л-13 п/с Константиновская, на абонентской ТП-024 к.з	2011-02-13 12:08:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Ошибочные или неправильные действия собственного ремонтного или наладочного персонала организации	
Мартыновский УЭС	2011-02-05 19:01:00.0	Действием МТЗ откл. Л-7 п/с Мартыновская упало дерево в пролетах опор 38/1-38/2	2011-02-05 21:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Мартыновский УЭС	2011-02-06 06:55:00.0	Действием МТЗ откл. Л-7 п/с Мартыновская, ветка в проводах в пролете опор 55-3/2-5-3/3	2011-02-06 08:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Мартыновский УЭС	2011-02-12 20:05:00.0	Действием МТЗ откл. Л-7 п/с Мартыновская вследствие неблагоприятных погодных условий	2011-02-12 21:12:00.0	ВЛ 6-35 кВ			Воздействие повторяющихся стихийных явлений
Мартыновский УЭС	2011-02-12 20:05:00.0	Действием МТЗ откл. Л-4 п/с Мартыновская, вследствие неблагоприятных погодных условий	2011-02-12 21:24:00.0	ВЛ 6-35 кВ			Воздействие повторяющихся стихийных явлений
Мартыновский УЭС	2011-02-12 21:50:00.0	Действием МТЗ откл. Л-7 п/с Мартыновская, на ЗТП-6 поврежден опорный изолятор	2011-02-13 00:05:00.0	ПС, РП, ТП 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Мартыновский УЭС	2011-02-12 22:53:00.0	Действием МТЗ отключилась Л-4 п/с Северный Портал, вследствие неблагоприятных погодных условий	2011-02-12 23:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ			Воздействие повторяющихся стихийных явлений
Волгодонский РЭС	2011-03-07 02:39:00.0	Действием Т. О. откл. Л-6 п/с ЮЗР яч. 1 ТП-94, повреждение кабеля в результате длительной эксплуатации	2011-03-07 20:21:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Волгодонский РЭС	2011-03-10 06:35:00.0	Действием Т.О. откл. Л-46 п/с ЮЗР повреждение КЛ ТП-88-ТП-71	2011-03-10 08:09:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Волгодонский РЭС	2011-03-24 02:10:00.0	Действием МТЗ откл. Л-101 п/с ВДТЭЦ-1 повреждение в кабельной муфте на оп 37 в сторону абонентской ТП-065	2011-03-24 18:35:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Цимлянский УЭС	2011-03-25 15:05:00.0	Действием МТЗ откл. Л-8 п/с ЖБИ, осмотрели линию причина не установлена	2011-03-25 15:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Цимлянский УЭС	2011-03-27 01:30:00.0	Действием МТЗ откл. Л-8 п/с ЖБИ, в результате осмотра причина не установлена	2011-03-27 04:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Цимлянский УЭС	2011-03-29 20:12:00.0	Действием МТЗ откл. Л-5 п/с Крутовская, на оп. 48 в сторону ТП-11, повреждение в концевой муфте	2011-03-30 19:15:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Мартыновский УЭС	2011-03-24 18:03:00.0	Действием МТЗ откл. Л-4 п/с Мартыновская, на оп. 140/8 обрыв вязки по ф. В	2011-03-24 19:25:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Мартыновский УЭС	2011-03-26 01:35:00.0	На линии Л-4 п/с Мартыновская 'Земля', на ТП-10 пробгло разрядники	2011-03-26 04:56:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Семикаракорский УЭС	2011-03-07 01:10:00.0	Действием МТЗ откл. Л-110п/с СМ-1, на абонентской ТП-0112 кот проник в РУ-0,4 кВ	2011-03-07 01:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Семикаракорский УЭС	2011-03-13 11:05:00.0	Действием Т.О. откл. Л-121 п/с СМ-1 выход с ячейки на опору повреждение в концевой муфте	2011-03-13 12:05:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение структуры материала		
Волгодонский РЭС	2011-04-04 13:52:00.0	Действием МТЗ откл. Л-101 ВДТЭЦ из-за подхлеста проводов в пролете опор 62-63 с Л-6 п/с ЮЗР	2011-04-04 15:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Волгодонский РЭС	2011-04-04 13:52:00.0	Действием МТЗ откл. Л-6 п/с ЮЗР из-за подхлеста проводов в пролете опор 42-43 с Л101 ВДТЭЦ	2011-04-04 14:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Волгодонский РЭС	2011-04-04 18:55:00.0	Сработала земля откл. Л-3 п/с ПТФ на оп. 86 рассыпался изолятор	2011-04-04 23:34:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Волгодонский РЭС	2011-04-08 20:18:00.0	Л-101 ВДТЭЦ-1 сработала земляная защита, сгорела муфта на оп. 43/5/7 в сторону КТП-041	2011-04-09 11:20:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение структуры материала		
Волгодонский РЭС	2011-04-15 18:45:00.0	Действием МТЗ откл. Л-13 п/с Шлюзовая наброс на провода в пролете опор 10-11	2011-04-15 19:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Волгодонский РЭС	2011-04-24 15:10:00.0	Сработала 'земля' откл. Л-10п/с Водозабор, неизвестный автомобиль подбил опору 44	2011-04-24 18:32:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Волгодонский РЭС	2011-04-28 08:07:00.0	Действием МТЗ откл. Л-10 п/с Водозабор, причина не установлена	2011-04-28 10:25:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		

Волгодонский РЭС	2011-04-30 07:00:00.0	Сработала земля откл. Л-10 п/с Водозабор на разъединителе КТП-230 пробивал изолятор фазы в по высокой стороне	2011-04-30 09:12:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Мартыновский УЭС	2011-04-02 12:53:00.0	земля на Л-7 п/с Мартыновская на опоре 56/4/1 на РЛНД отгорел шлейф	2011-04-02 14:39:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Мартыновский УЭС	2011-04-09 10:25:00.0	откл. Л-6 п/с Октябрьская, сорвана вязка, по сообщению диспетчера ВЭС	2011-04-09 15:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Семикаракорский УЭС	2011-04-07 20:00:00.0	Действием МТЗ откл. Л-121 п/с СМ-1 на абонентской ТП разрушился проходной изолятор	2011-04-08 00:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Семикаракорский УЭС	2011-04-09 15:40:00.0	Действием МТЗ откл Т-110 п/с СМ-1 в следствии погодных условий	2011-04-09 22:27:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Волгодонский РЭС	2011-05-03 16:18:00.0	Действием Т.О. откл. Л-3 п/с Центральная повреждения в концевой муфте на оп 69/1- ТП-130	2011-05-03 17:45:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение структуры материала		
Волгодонский РЭС	2011-05-16 11:20:00.0	Действием МТЗ откл. Л-6 п/с Центральная повреждение в концевой муфте на абон. ТП-0108	2011-05-16 13:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Волгодонский РЭС	2011-05-18 19:20:00.0	Действием МТЗ откл Л-6 п/с Центральная из-за повреждения кабеля на абон ТП-0108	2011-05-18 20:12:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Волгодонский РЭС	2011-05-27 18:37:00.0	Действием МТЗ откл Л-1 п/с Шлюзовая, произвели осмотр, дефектов не обнаружили	2011-05-27 20:01:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Волгодонский РЭС	2011-05-31 12:18:00.0	Действием Т.О. откл Л-29 п/с ЮЗР, повреждение КЛ до ТП-097	2011-05-31 12:20:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Цимлянский УЭС	2011-05-18 08:10:00.0	Действием Т.О. откл. Л-3 п/с 'Разделительная' к.з в концевой муфте от яч. до оп. 1	2011-05-18 10:03:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение структуры материала		
Цимлянский УЭС	2011-05-26 15:00:00.0	Действием МТЗ во время грозы откл. Л-8 п/с ЖБИ	2011-05-26 15:25:00.0	ВЛ 6-35 кВ			Воздействие повторяющихся стихийных явлений
Мартыновский УЭС	2011-05-26 16:10:00.0	Действием МТЗ откл. Л-4 п/с Мартыновская в связи с наличием веток в пролетах опор 127/12-127/16	2011-05-26 16:33:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Волгодонский РЭС	2011-06-12 16:50:00.0	Действием МТЗ откл. ВЛ-10 кВ Л-10,20 п/с Водозабор, обрыв провода в пролете опор 9-10, перекрыло 2 изолятора в результате попадания кота в ТП-178	2011-06-12 19:04:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Волгодонский РЭС	2011-06-13 15:19:00.0	Действием МТЗ во время грозы откл. Л-15 п/с Добровольская	2011-06-13 18:12:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
Волгодонский РЭС	2011-06-14 03:50:00.0	Действием МТЗ откл. Л-3 ПС 'Центральная' повторное включение успешно	2011-06-14 03:58:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Волгодонский РЭС	2011-06-22 16:20:00.0	Действием МТЗ откл. Л-101 ВДТЭЦ1 на оп. 40/3 в сторону КТП-043 повреждение в концевой муфте абонента	2011-06-22 17:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Волгодонский РЭС	2011-06-26 09:30:00.0	Действием МТЗ откл. Л-6 ПС 'Центральная', повреждение в концевой муфте оп 45/4/1 в сторону абонентской ТП-0112	2011-06-26 10:23:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Волгодонский РЭС	2011-06-28 04:20:00.0	Действием Т.О. во время грозы откл. Л-1 ПС 'Шлюзовая'	2011-06-28 06:14:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
Волгодонский РЭС	2011-06-28 04:20:00.0	Действием Т.О. во время грозы откл Л-2 ПС 'Шлюзовая', оп.1 до портала схлест проводов, обрыв провода в пролете опор 3-4	2011-06-21 15:41:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
Волгодонский РЭС	2011-06-28 04:20:00.0	Действием Т.О. во время грозы откл Л-6 ПС 'Шлюзовая'	2011-06-28 06:17:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
Цимлянский УЭС	2011-06-08 20:40:00.0	Действием МТЗ откл Л-1 п/с Крутовская, вследствие попадания мяча на провода низкой стороне, что привело к перегоранию ПК	2011-06-08 20:53:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Цимлянский УЭС	2011-06-11 12:40:00.0	Действием Т.О. откл Л-10 п/с 'Цимлянская', вследствие погодных условий	2011-06-11 13:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
Цимлянский УЭС	2011-06-26 22:00:00.0	Действием МТЗ откл. Л-3 п/с Разделительная, во время грозы упало дерево на ТП-27	2011-06-07 01:33:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
Константиновский УЭС	2011-06-16 02:32:00.0	Действием МТЗ отключилась ВЛ-10 кВ Л-17 в результате проникновения кота во ВРУ 10 кВ абонентской подстанции ТП-054	2011-06-16 04:25:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Константиновский УЭС	2011-06-28 11:33:00.0	Действие ТО отключение ВЛ-10 кВ Л-15 ПС 'КГУ' 110/35/10 кВ. На ТП 765 вышел из строя РВО	2011-06-28 14:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
Константиновский УЭС	2011-06-29 04:23:00.0	Действие МТЗ отключилась ВЛ-10 кВ Л-13 Пробой изоляции РУ-10 кВ КТП 7024	2011-06-29 07:29:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
Константиновский УЭС	2011-06-30 09:42:00.0	Действие МТЗ отключение ВЛ-10кВ Л-13 ПС 'Константиновская' 110/35/10 кВ Паробой изоляции РУ-10кВ КТП7018	2011-06-30 10:29:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
Семикаракорский УЭС	2011-06-13 07:45:00.0	ПС СМ-1 ВЛ-10кВ Л-114 полная 'земля' на фазе 'С', повреждение изолятора на оп. 58/1	2011-06-01 09:31:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Волгодонский РЭС	2011-07-03 10:55:00.0	Действием МТЗ откл. Л-101 ВД-ТЭЦ-1, повреждение в концевой муфте на оп. 43-5/7	2011-07-03 13:10:00.0	КЛ 6-10 кВ			Воздействие повторяющихся стихийных явлений
Волгодонский РЭС	2011-07-08 06:55:00.0	Действием МТЗ откл Л-46 (норм режим-44) ПС ЮЗР ТП-71-88 повреждение кабеля вследствие длительного срока службы	2011-07-08 09:32:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		

Волгодонский РЭС	2011-07-08 08:27:00.0	Действием МТЗ откл Л-19 ( Л-3 по норм схеме) ПС Добровольская повреждения кабеля ТП-50-ТП-52, отгорел шлейф	2011-07-08 12:17:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
Волгодонский РЭС	2011-07-14 14:43:00.0	Действием Т.О. откл. Л-29 п/с ЮЗР ТП-097 повреждения кабеля, длительный срок эксплуатации	2011-07-22 18:16:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
Волгодонский РЭС	2011-07-20 16:25:00.0	Действием МТЗ откл Л-10 п/с Водозабор, оп 5/1 повреждение в концевой муфте	2011-07-20 18:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение структуры материала	
Волгодонский РЭС	2011-07-21 02:41:00.0	Действием Т.О. откл. Л-18 ПС ЮЗР ТП-69-78 повреждение кабеля, вследствие длительного срока эксплуатации	2011-07-21 03:21:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
Волгодонский РЭС	2011-07-22 18:40:00.0	Не выпали блинкера, произошел удар молнии в оп. 332,33,34, Л-2 ПС Шлюзовая	2011-07-23 08:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие повторяющихся стихийных явлений
Цимлянский УЭС	2011-07-14 10:40:00.0	Действием МТЗ откл. Л-1 п/с Крутовская, в результате осмотра причин не обнаружено, повторное включение успешно	2011-07-14 10:46:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины	
Мартыновский УЭС	2011-07-03 08:42:00.0	Действием МТЗ откл. Л-4 п/с Мартыновская во время дождя и грозы произошло разрушение изолятора на ТП-24	2011-07-03 14:15:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ		Воздействие повторяющихся стихийных явлений
Мартыновский УЭС	2011-07-03 08:42:00.0	Действием МТЗ откл Л-7 п/с Мартыновская ТП-21 попадание влаги ,повреждение прох. изол	2011-07-03 13:22:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ		Воздействие повторяющихся стихийных явлений
Мартыновский УЭС	2011-07-05 00:22:00.0	Действием МТЗ во время грозы откл. Л-7 п/с Мартыновская	2011-07-05 01:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Мартыновский УЭС	2011-07-05 00:24:00.0	Действием МТЗ во время грозы откл. Л-4 п/с Мартыновская в районе ТП-24 попола ветка, убрали	2011-07-05 03:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Мартыновский УЭС	2011-07-05 03:20:00.0	Действием МТЗ откл. Л-4 п/с Мартыновская, осмотр причин не выявл.	2011-07-05 13:56:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины	
Мартыновский УЭС	2011-07-25 04:20:00.0	Действием МТЗ откл. Л-7 п/с Мартыновская, на территории кладбища производили сжигание мусора, огонь перекинулся на дерево, вследствие чего оно упало на провода в пролете опор 52-53	2011-07-25 06:18:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Семикаракорский УЭС	2011-07-01 06:20:00.0	Действием ТО откл. Л-121 п/с СМ-1, повреждение на абонентской ТП-014	2011-07-01 11:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Семикаракорский УЭС	2011-07-18 09:05:00.0	Действием МТЗ откл. Л-1 ф.15 (ф. АБЗ от РП-1) повреждение на абонентской ТП-0111	2011-07-18 09:35:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Волгодонский РЭС	2011-08-01 12:40:00.0	Действием МТЗ откл Л-101 ПС 'ВДТЭЦ' повреждение кабеля от оп. 29 до абонентской ТП-0219	2011-08-01 13:31:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Волгодонский РЭС	2011-08-02 11:12:00.0	Действием 3/3 откл Л-86 ПС 'ВДТЭЦ' (Л-1 ПС 'Шлюзовая') нарушение изоляции КЛ ТП-9=ТП-14 из-за длительной эксплуатации	2011-08-02 13:03:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
Волгодонский РЭС	2011-08-10 14:32:00.0	Действием Т.О. откл. Л-40 ПС ЮЗР в пролете опор 5-6 МУП ВКХ производили работы автокраном и из-за несоблюдения допустимых расстояний произошел обрыв провода	2011-08-10 16:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц
Волгодонский РЭС	2011-08-11 14:28:00.0	Действием МТЗ откл Л-13 ПС 'Шлюзовая' низкая изоляция КЛ 6 кВ на оп83(36) в сторону ТП-1	2011-08-11 17:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
Волгодонский РЭС	2011-08-12 07:07:00.0	Действием МТЗ откл Л-13 ПС 'Шлюзовая' в результате осмотра дефектов не обнаружено	2011-08-12 08:23:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины	
Волгодонский РЭС	2011-08-28 20:57:00.0	Действием МТЗ откл Л-25 ПС 'Добровольская' из-за нарушения целостности изоляции кабеля между опор ?35/1=ТП-060	2011-08-29 00:22:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение структуры материала	
Константиновский УЭС	2011-08-25 08:05:00.0	'Земля' на линии Л-13 ПС 'Константиновская' при осмотре было выявлено, что на оп. 16 фВ разрушен изолятор	2011-08-25 10:06:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение структуры материала	
Мартыновский УЭС	2011-08-29 14:55:00.0	Действием МТЗ откл Л-4 ПС Мартыновская , в результате осмотра было выявлено, что в пролете опор 36/2-36/3 наброс лески	2011-08-29 16:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц
Семикаракорский УЭС	2011-08-31 11:24:00.0	Действием МТЗ откл. Л-114 ПС Семикаракорская перегорели 2 ПК на абонентской ТП-016	2011-08-31 15:54:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Волгодонский РЭС	2011-09-05 11:41:00.0	Л-10 ПС 'Водозабор' сработала'земл. защ.' из-за повреждения изолятора на подвижном контакте РЛНД к ТП-199 на опоре 38/1 в результате длительной эксплуатации	2011-09-05 15:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса	
Волгодонский РЭС	2011-09-16 17:29:00.0	Действием МТЗ откл Л-101 ПС ВДГЭЦ, повреждение кабеля сторонней организацией оп43/7-ТП-1020	2011-09-16 18:59:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц
Волгодонский РЭС	2011-09-24 21:59:00.0	Аварийно отключилась Л-17 и Л-25 от ПС Добровольская (совместный подвес) в результате удара автомобиля в опору 9 слетел изолятор ф.В	2011-09-24 22:54:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц
Волгодонский РЭС	2011-09-27 07:30:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-13 ПС Шлюзовая, в результате осмотра дефектов не обнаружено (возможно наброс лески на провода)	2011-09-27 09:23:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины	
Цимлянский УЭС	2011-09-12 03:00:00.0	Действием Т.О. откл. Л-8 ПС ЖБИ, вкл. успешно	2011-09-12 03:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины	
Цимлянский УЭС	2011-09-12 05:40:00.0	Действием Т.О. откл. Л-8 ПС ЖБИ , в результате испытаний на ТП-2051 было выявлено- обрыв ф.А на высокой стороне в тр-ре	2011-09-12 18:17:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Нарушение структуры материала	
Волгодонский РЭС	2011-10-30 17:53:00.0	Действием Т.О. откл. Л-8 ПС 'ЮЗР'из-за проникновения кота в РУ-6 кВ ТП-1171, вследствие деформации вентиляционной решетки	2011-10-30 18:32:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц

Семикаракорский УЭС	2011-10-06 08:11:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась ВЛ-10кВ Л-1 ф.3 (Красноармейская)от РП-2, в результате осмотра дефектов не выявлено	2011-10-06 10:08:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины	
Семикаракорский УЭС	2011-10-12 08:52:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась ВЛ-10кВ Л-1 ф-15(АБЗ) от РП-2 из-за разрушения изоляторов на оп. 147/1-147/2	2011-10-12 11:21:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса	
Семикаракорский УЭС	2011-10-27 09:25:00.0	земля на ф.'С' Л-114 ПС 'СМ-1' повреждение в муфте оп 30 в сторону абонентской ТП-012	2011-10-27 12:41:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
Семикаракорский УЭС	2011-10-27 10:20:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась ВЛ-10кВ Л-1 ф.3 от РП-2 на ТП-28 поврежден проходной изолятор	2011-10-27 14:50:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Исчерпание ресурса	
Волгодонский РЭС	2011-11-09 06:20:00.0	Блинкера не выпали, откл. Л-4 ПС Шлюзовая, оп. 27 упало дерево не в охранной зоне	2011-11-09 10:38:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие повторяющихся стихийных явлений
Волгодонский РЭС	2011-11-24 05:47:00.0	Действием Т.О. откл. Л-48 ПС 'ЮЗР' 2-х фазное К.зз КЛ-6кВ ТП-59-ТП-81	2011-11-24 07:01:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
Волгодонский РЭС	2011-11-27 06:06:00.0	Земля на линии Л-86 ПС 'ТЭЦ1' повреждение в соединительной муфте на кабельной линии между ТП-9-ТП-14	2011-11-27 07:37:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
Волгодонский РЭС	2011-11-28 08:42:00.0	Земля ф.А. на линии Л-3 ПС 'Центральная' оп 82.-83. повреждение кабеля	2011-11-28 11:11:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
Константиновский УЭС	2011-11-09 08:28:00.0	Действие ОТ отключение ВЛ-10 кВ Л-18 ПС 'КГУ'110/35/10 кВ в результате пробоя изоляции ВРУ-0,4 кВ ЗТП ? 09	2011-11-09 09:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Семикаракорский УЭС	2011-11-16 16:09:00.0	Действием МТЗ отключена ВЛ-10кВ Л-110 СМ-1, РП-2поврежден опорный изолятор в РП-2 в яч. 1	2011-11-16 16:57:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Исчерпание ресурса	
Волгодонский РЭС	2011-12-01 16:47:00.0	Поступили жалобы от потребителей на отсутствие фазы по Л-17 ПС Добровольская, ТП-10-ТП-19 обрыв по ф.В (длительный срок эксплуатации)	2011-12-01 17:01:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
Цимлянский УЭС	2011-12-13 03:33:00.0	Однофазное замыкание на землю Л-8 ПС 'ЖБИ' , проникновение kota вабонентское ТП-038	2011-12-13 04:37:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Мартыновский УЭС	2011-12-06 14:10:00.0	Однофазное замыкание на землю Л-7 ПС 'Мартыновская',обрыв вязки провода оп 73/7(в опору въехал автомобиль и скрылся)	2011-12-06 16:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	

Ответственность зон обслуживания электрических сетей:

Волгодонский РЭС - г. Волгодонск; Цимлянский УЭС - г. Цимлянск; Константиновский УЭС - г. Константиновск; Семикаракорский УЭС - г. Семикаракорск;

Мартыновский УЭС - сл. Большая Мартыновка, с.п. Юженское.

**Гуковские межрайонные электрические сети**

Участок	Дата и время возникновения	Краткое описание	Дата и время ликвидации	Тип оборудования	Классификация : по признаку технических причин	Классификация : по признаку организационных причин	Классификация : по признаку стихийных явлений
Гуковские ГЭС	2011-01-22 12:25:00.0	Авар. откл. яч.1 п/с Г-17 от МТЗ-Л1701-повр. КЛ 'ТП8-ТП-11', нагрузка переведена на резерв	2011-01-22 14:20:00.0	КЛ 6-10 кВ	Коррозийный, эрозийный износ		
Гуковские ГЭС	2011-01-22 13:05:00.0	Авар.откл. яч.2 п/с Г-17 от МТЗ-Л1702, нагрузка переведена на резерв-пробой матчовой муфты КЛ 'яч2-опора 1'	2011-01-22 14:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Гуковские ГЭС	2011-01-24 22:50:00.0	Откл.яч.31 Л-831 п/с Г-8 по сигналу 'Земля'-повр. КЛ при попытке хищения, нагрузка перераспределена на др. ячейки	2011-01-24 23:12:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Гуковские ГЭС	2011-02-11 11:20:00.0	Авар. откл. яч.1 РП-10 от МТЗ Л-506-причина не уст., успешное ПВ после осмотра отх. ВЛ	2011-02-11 13:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Гуковские ГЭС	2011-02-13 03:05:00.0	Авар. откл. яч.27 п/с Г-8 от МТЗ Л-827- разрушения изоляторов ВЛ, в 9-00 потребители, кроме ТП05 и ТП-151 запитаны по резерву	2011-02-13 17:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Гуковские ГЭС	2011-02-13 05:25:00.0	Авар. откл. яч.2 РП-4 (Л-1814)-схлбст ВЛ 'яч.2-КТШ96'	2011-02-13 06:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Гуковские ГЭС	2011-02-19 22:50:00.0	Авар. откл. яч.23 п/с Г-2 от МТЗ-Л-223-отгорел шлейф каб. спуска с ВЛ на опоре 61	2011-02-20 00:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв сети		
Гуковские ГЭС	2011-03-06 08:55:00.0	Авар. откл. яч.1 РП-10 от МТЗ-пробой изоляторов на опоре 4 ВЛ 'РП10-ТП302	2011-03-06 10:09:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Гуковские ГЭС	2011-03-08 08:35:00.0	Откл. яч. 10 п/с Г-18 Л-1810 по сигн.'Земля' пробой изолятора на опоре12/16,ВЛ 6 кВ ТП51-54-схема ремонтная	2011-03-08 10:35:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Гуковские ГЭС	2011-03-08 14:05:00.0	Авар. откл. яч.10 п/с Г-18 Л-1810 от МФО-пробой изоляции КЛ 6 кВ Г18 яч.10-ТП-80, нагрузка перераспределена на др. линии	2011-03-08 15:25:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Гуковские ГЭС	2011-03-25 11:37:00.0	Авар. откл. яч.22 п/с Г-16 от МТЗ-поврежд. абон. кабеля на абон. ТП-018 влад. ТП при пр-ве земл. работ, абонент откл.	2011-03-25 12:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Гуковские ГЭС	2011-03-26 14:30:00.0	Авар. откл. яч.14 п/с Г-18 (Л1814)от МТЗ-пробой концевой муфты абонентского кабеля	2011-03-26 16:55:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Гуковские ГЭС	2011-03-27 13:30:00.0	Авар. откл. яч.3 РП-1( ввод от пс Г-17 Л1701)-повр. изоляции концевой разделки КЛ 'ТП6-ТП7', поврежд. КЛ откл., потребители запитаны ч/з резервные ввода	2011-03-27 14:50:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Зверевские РЭС	2011-03-24 23:45:00.0	Авар. откл. яч.29 ПС Г-6 Л-629 от МТЗ, пробой изол. КЛ-6 кВ от Г-6 до оп.1, потребители переведены от резерва	2011-03-25 00:25:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Зверевские РЭС	2011-03-28 09:20:00.0	Откл. яч.1 п/с Г-5 (Л-501) по сигналу 'Земля', в 9-40 вкл. 'голова ВЛ' с ТП200-202, ост. потреб. запитаны в10-00 от п/с Г-11, при осмотре ВЛ повреждений не обнаружено.	2011-03-28 10:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Зверевские РЭС	2011-03-29 10:00:00.0	Авар. откл. яч 1 п/с Г-5-Л-501 от МТЗ-повр. изоляции КЛ 6 кВ 'яч.1 п/с Г5-опора 1 ВЛ'-потребители переведены на питание от п/с Г-11 яч.10, кабель откл. для ремонта	2011-03-29 15:05:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Зверевские РЭС	2011-03-29 13:20:00.0	'Земля' на Л-1110 п/с Г-11 яч.10 схема ремонтная,пробой изолятора на опоре 240	2011-03-29 16:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Гуковские ГЭС	2011-04-03 23:00:00.0	Авар. откл. яч.10 п/с Г-18 от МФО Л-1810- повр. изоляции КЛ 'Г-П80-ТП84', нагрузка переведена на другие ввода	2011-04-04 14:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Гуковские ГЭС	2011-04-07 03:20:00.0	Авар. откл. яч. 1 п/с Г-17 от ТО-пробой концевой нар. муфты КЛ яч.1-опора 1'	2011-04-07 12:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Гуковские ГЭС	2011-04-11 08:56:00.0	Откл. линии Л-1814 от п/с Г-18 яч.14 по сигналу 'Земля'-повр. кабельного выхода 'ТП57-опора ВЛ', кабель не принадл. ГМЭС	2011-04-11 13:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Гуковские ГЭС	2011-04-14 10:40:00.0	Авар. откл. яч.9 п/с Г-16 от МТЗ, успешное включение после осмотра ВЛ	2011-04-14 13:55:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Зверевские РЭС	2011-04-01 09:40:00.0	Откл. яч.1 п/с Г-5 Л-501 по сигналу 'Земля'-разрушение изолятора(пробой) на опоре64- нагрузка переведена на яч.10 п/с Г-11	2011-04-01 11:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Зверевские РЭС	2011-04-09 16:45:00.0	Авар. откл. МВ секцион. пункта 2 Л-1040 ПС Г-10 яч.40 обрыв поов. на оп. 102 распор. 314	2011-04-09 21:25:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Зверевские РЭС	2011-04-14 13:35:00.0	Авар. откл. яч.30 ПС Г-11 Л-1130 от МТЗ пробой изоляции КЛ-6 кВ 'РП-2 - РП-03 водоканал' при произв земл работ сторон. организ. наряд 64 на установку соед. муфты	2011-04-14 15:00:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Зверевские РЭС	2011-04-15 13:20:00.0	Авар. откл. ПС Г-11 яч.15 от МТЗ, пробой изол. КЛ-6 кВ 'Т-11 яч.15 - РП-1', до аварии КЛ работала без нагрузки, исп.ноябрь 2010 г.	2011-04-15 13:20:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Зверевские РЭС	2011-04-21 18:45:00.0	Авар. откл. ПС Г-11 яч.16 от МТЗ, пробой изоляции КЛ-6 кВ 'Т-11 яч.16 - ТП-160', исп.окт. 2010 г.	2011-04-21 19:45:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Зверевские РЭС	2011-04-25 19:35:00.0	Авар. откл. ПС Г-6 яч.29 от ТО Л-629, пробой изол. КЛ-6 кВ 'ТП-173 - ТП-153'	2011-04-25 20:58:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение нормального вибросостояния		

Гуковские ГЭС	2011-05-16 13:55:00.0	Аварийное откл. яч.6 п/с Г-4 Л-406 в о время грозы и града,успешное вкл. после осмотра линии	2011-05-16 14:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Гуковские ГЭС	2011-05-26 11:30:00.0	Одновременное аварийное откл. яч.1 п/с Г-17 и яч.1 РП-1 от МТЗ-механическое повреждение изоляции КЛ 6 кВ 2РП1-опора 1 на ТП6(откл. Л1701) при корчѣвке пней в охр.зоне КЛ без согласования с ГМЭС	2011-05-26 12:40:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц
Гуковские ГЭС	2011-06-10 09:00:00.0	Авар. откл.яч.23 п/с Г-2 Л-223 во время грозы, успешное вкл.	2011-06-10 09:35:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Гуковские ГЭС	2011-06-10 14:20:00.0	Авар. откл. яч.2 п/с Г-17 Л1702 во время грозы, успешное ПВ	2011-06-10 15:25:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Гуковские ГЭС	2011-06-10 14:30:00.0	авар. откл.яч.3 РП-9-ЛЗРП9 во время грозы, успешное ПВ	2011-06-10 15:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Гуковские ГЭС	2011-06-17 20:00:00.0	Авар. откл. яч.23 п/с Г-2 от МТЗ-Л-223-пробой изоляции концевой муфты нар. установки на КЛ 'Опора ВЛ-ТП153' не принадл. ГМЭС	2011-06-17 21:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Гуковские ГЭС	2011-06-17 20:00:00.0	Авар. откл. яч.33 п/с Г-2 (Л233) от МТЗ-повр. каб. 'КТП125-опора ВЛ' при произв. земл. работ без. соглас.	2011-06-17 22:25:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц
Гуковские ГЭС	2011-06-25 16:25:00.0	Авар. откл. яч.23 п/с Г-2 (Л223) во время грозы-разрушение изолятора на опоре 80	2011-06-25 17:33:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Гуковские ГЭС	2011-06-25 16:30:00.0	Авар. откл. яч.27 п/с Г-8 (Л827)-потреб. переведены на резерв, усп. ПВ	2011-06-25 16:55:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Гуковские ГЭС	2011-06-26 19:35:00.0	Авар. откл. яч.23 п/с Г-2 (-223) от МТЗ во время грозы, успешное ПВ.	2011-06-26 21:25:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Гуковские ГЭС	2011-06-26 20:40:00.0	Авар. откл. яч.4 ТП-29(ВЛ 'ТП29-ТП5') от МТЗ во время грозы, успешное ПВ	2011-06-26 21:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Гуковские ГЭС	2011-06-26 21:17:00.0	Откл. ВЛ Т4-ш.Замчаловская Г' по сигналу 'Земля'-Обрыв ВЛ из-за разрушения изолятора на опоре 3 отпайки ГМЭС на КТП-148 во время грозы.	2011-06-26 23:19:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Гуковские ГЭС	2011-06-26 21:50:00.0	Авар. откл. яч.12 п/с Г-17 (Л-1712) от МТЗ во время грозы, успешное ПВ	2011-06-26 23:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Гуковские ГЭС	2011-06-30 01:32:00.0	На п/с Г-2 авар откл прис. Жилпоселок-1 из-за повреждения КЛ между РП-2 и ТП-3А повреждение изоляции щебенкой из-за плохой прокладки при монтаже КЛ	2011-06-30 05:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
Гуковские ГЭС	2011-06-30 01:40:00.0	На п/с Г-18 авар откл прис. Город-2 от МТЗ при прохождении грозового фронта	2011-06-30 02:42:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины	
Гуковские ГЭС	2011-06-30 02:57:00.0	На п/с Г-8 авар. откл. прис. Город-2 из-за повреждения в абонентской ТП-058	2011-06-30 04:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Зверевские РЭС	2011-06-01 17:30:00.0	Откл. яч.8 РП-04- повреждение КЛ 6 кВ Л905 при производстве земл. работ ООО 'Исаевский машзавод' без согласования с ГМЭС, потреб. подкл. временным кабелем	2011-06-02 00:10:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц
Зверевские РЭС	2011-06-10 10:20:00.0	Аварийное откл. яч. 10 п/с Г-11 от МТЗ во время грозы (Л-1110)	2011-06-10 11:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Зверевские РЭС	2011-06-10 15:00:00.0	Аварийное откл. яч.29 п/с Г-6 от ТО(Л-629)-повр. КЛ 6 кВ 'ТП157-ТП151' при земл. раб. без соглас. с ГМЭС	2011-06-10 16:00:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц
Зверевские РЭС	2011-06-21 04:00:00.0	Аварийное откл. яч.1 п/с Г-5 Л501 во время грозы, успешное ПВ	2011-06-21 04:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Зверевские РЭС	2011-06-30 10:15:00.0	Авар. откл. от МТЗ яч.10 п/с Г-11 Л-1110 во время грозы, успешное ПВ	2011-06-30 10:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Гуковские ГЭС	2011-07-11 15:30:00.0	Авар. откл. яч.14 п/с Г-18 Л-1814 обрыв с подхлѣстом ВЛ кабелѣм связи при проезде пожарной машины	2011-07-11 16:55:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Зверевские РЭС	2011-07-10 01:45:00.0	Авар. откл. п/с Г-11 яч.10 Л-1110 пробой изол. КЛ-6 кВ 'ВЛ-6 кВ Л-1110 - ТП-158'	2011-07-10 04:20:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Зверевские РЭС	2011-07-24 10:50:00.0	Авар.откл. яч.4 п/с Г-11 Л-1104 ТП-167 РУ-0,4 выход из строя вводного АВ-ввод в экпл 1956	2011-07-24 11:45:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Зверевские РЭС	2011-07-26 09:20:00.0	Авар. откл. яч.29п/с Г-6 Л-629 от МФО, пробой изоляции КЛ-6кВ 'ТП-173-ТП-153' при произв. земляных работ сторонней орг. без согласования.	2011-07-26 10:30:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц
Гуковские ГЭС	2011-08-03 13:40:00.0	Авар. откл. яч.27 п/с Г-8-Л827 во время грозы, потребители переведены на резерв	2011-08-03 14:35:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Гуковские ГЭС	2011-08-03 17:26:00.0	Авар. откл. яч.23 п/с Г-2 от МТЗ во время грозы, разрушение изол. на опоре 13	2011-08-03 19:37:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Гуковские ГЭС	2011-08-03 17:26:00.0	Авар. откл. яч.33 п/с Г-2 Л-233 во время грозы-повр. изолятора на опоре59	2011-08-03 22:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Гуковские ГЭС	2011-08-10 10:30:00.0	Авар.откл. яч.23 п/с Г-2 Л-223 повр. КЛ 'опора-РП' при земл. раб. без согласования	2011-08-10 11:50:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц
Гуковские ГЭС	2011-08-11 14:29:00.0	Авар. откл. яч.33 п/с Г-2 от МТО-Л-233-повр. изолятора на опоре 49. Нагрузка переведена на резерв.	2011-08-11 14:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Гуковские ГЭС	2011-08-13 20:00:00.0	Авар. откл. яч.14 п/с Г-18-Л1814-разрушение изол. на опоре 30	2011-08-13 21:22:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Гуковские ГЭС	2011-08-18 17:40:00.0	Пробой изоляции каб. перемычки РУ-6 кВ-тр-р в ТП-305	2011-08-18 20:35:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	

Гуковские ГЭС	2011-08-18 21:30:00.0	Авар. откл. яч.14 п/с Г-18 (Л-1814) от МТЗ-прямое попадание молнии в концевую муфту КЛ 'ТП153-ВЛ ТП151-54'	2011-08-19 10:50:00.0	КЛ 6-10 кВ			грозы, ливни
Гуковские ГЭС	2011-08-24 12:20:00.0	Авар. откл. яч.14 п/с Г-18 (Л-1814) от МТЗ-поврежд. концевой муфты на каб. вставке не перед. ГМЭС СМО.	2011-08-24 18:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ			Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) привлечённого персонала, выполняющего работу по договору
Гуковские ГЭС	2011-08-24 18:30:00.0	Авар. откл. яч.27 п/с Г-8 (Л-827) от МТЗ во время грозы, усп. ПВ	2011-08-24 19:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
Зверевские РЭС	2011-08-18 22:40:00.0	Авар. откл. от МТЗ яч.10 п/с Г-11 (Л1110)во время грозы-успешное ПВ	2011-08-18 23:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
Зверевские РЭС	2011-08-18 23:50:00.0	Авар. откл. яч.16 п/с Г-11(Л1116) во время грозы-схема ремонтная-повр. концевой муфты устаревшей констр. КЛ 'ТП168-опора 273'	2011-08-19 02:20:00.0	КЛ 6-10 кВ			грозы, ливни
Зверевские РЭС	2011-08-25 03:30:00.0	Авар. откл. Л-1110 ПС Г-11 яч.10 от МТЗ при грозе - успешн. ПВ	2011-08-25 04:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
Зверевские РЭС	2011-08-25 03:30:00.0	Авар. откл. Л-1116 п/с Г-11 яч.16 от МТЗ - пробой изоляции в каб. муфте КЛ-6 кВ 'Г-11 яч.16 - ТП-160'	2011-08-25 07:22:00.0	КЛ 6-10 кВ		Нарушение электрической изоляции	
Зверевские РЭС	2011-08-25 04:45:00.0	Авар. откл. по сигналу 'Земля' Л-1106 п/с Г-11 яч.6 побой изоляции КЛ-6 кВ 'Г-11 яч.6 - ТП-165', питание переведено от резерва	2011-08-25 05:00:00.0	КЛ 6-10 кВ		Нарушение электрической изоляции	
Гуковские ГЭС	2011-09-13 00:10:00.0	Отключение яч.3 РП-1 (ввод Л-1701) при переключениях для сборки ремонтной схемы-причины не уст.	2011-09-13 00:25:00.0	Устройства РЗ и А		Не классифицированные причины	
Гуковские ГЭС	2011-09-23 15:40:00.0	Авар. откл. прис Л-7ф4 и вводная яч.8 в РП-4 из-за поврежд. изоляции кабельного спуска с опоры ВЛ в РП-12 (ВЛ ТП61-РП12) Кабельный спуск безхозный, материалы переданы в адм. г. Гуково	2011-09-23 18:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Не классифицированные причины	
Зверевские РЭС	2011-09-29 15:25:00.0	Откл. СП-2 Л1040 во время грозы, успешное ПВ	2011-09-29 16:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
Гуковские ГЭС	2011-10-10 17:11:00.0	Откл. линии Л-223 по сигналу 'Земля'-разрушение изолятора на опоре 31	2011-10-10 19:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Исчерпание ресурса	
Гуковские ГЭС	2011-10-12 20:40:00.0	Откл. яч.14 п/с Г-2 (Л-214) по сигналу 'Земля'-разрушение двух разрядников на опоре 18 из-за коррозии заводского хомута крепления разрядника	2011-10-12 22:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Коррозийный, эрозийный износ	
Гуковские ГЭС	2011-10-24 09:10:00.0	Авар. откл. яч.23 (Л-423) п/с Г-4 от МТЗ, из-за повреждения КЛ п/с Г-4=РТП-6 в результате повреждения изоляции потребители переведены на резерв	2011-10-24 12:05:00.0	КЛ 6-10 кВ		Нарушение электрической изоляции	
Гуковские ГЭС	2011-10-30 05:45:00.0	Откл. яч.24 п/с Г-2 (Л-224) по сигналу 'Земля'-повр. КЛ 'РП11 яч13-РП9'	2011-10-30 06:55:00.0	КЛ 6-10 кВ		Нарушение электрической изоляции	
Гуковские ГЭС	2011-11-17 13:35:00.0	Авар. откл. яч.9 п/с Г-18 Л-1809 от МТЗ-повр. в абон. ТП-019, потребители переведены на резерв, абон. ТП откл.	2011-11-17 17:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Не классифицированные причины	
Зверевские РЭС	2011-11-04 09:20:00.0	Авар. откл.МВ абон. ТП-0226 (Л-501) от МТЗ -повр. изоляции Г-11 яч.10 КЛ ТП203-опора 130 ВЛ-в наст. время КЛ запитана от Г-5 яч.1, потр. переведены на резерв.	2011-11-04 11:00:00.0	КЛ 6-10 кВ		Исчерпание ресурса	
Гуковские ГЭС	2011-12-07 14:30:00.0	Авар. откл яч 2-вводная и яч.14 РП-7 в пос. 'Углерод от МТЗ-схема ремонтная, повреждение изоляции КЛ КТП143-опора 7 ВЛ'РП7-п. Углерод'	2011-12-07 00:01:00.0	КЛ 6-10 кВ		Нарушение электрической изоляции	
Гуковские ГЭС	2011-12-12 22:05:00.0	Аварийное откл.яч.14 РП-7 от МТЗ-Л7ф.14-повр. изоляции КЛ КТП143-опора ВЛ'РП7-п.Углерод'	2011-12-13 15:20:00.0	КЛ 6-10 кВ		Нарушение электрической изоляции	
Гуковские ГЭС	2011-12-17 17:50:00.0	Отключение яч.7 РП-7 (Л7 ф.7) разрушены вследствие пробоя изоляторов на опорах 42,45,47	2011-12-18 18:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Нарушение электрической изоляции	
Гуковские ГЭС	2011-12-20 10:50:00.0	Аварийное отключение яч.9 РП-3 от МТЗ (Л-3ф.9)-пробой изоляции коцевой муфты кабельного спуска с ВЛ на ТП-48	2011-12-20 15:00:00.0	КЛ 6-10 кВ		Исчерпание ресурса	
Гуковские ГЭС	2011-12-22 19:30:00.0	одновременное аварийное откл. от МТЗ яч2(ввод) и яч3(Л-9.ф3) РП9 из-за разрушения в/в предохранителя в КТП-100	2011-12-22 22:00:00.0	Устройства РЗ и А		Не классифицированные причины	
Гуковские ГЭС	2011-12-27 04:00:00.0	Откл. яч.24 п/с Г-2 (Л-224) по сигналу 'Земля' из-за срыва изоляторов с опор 4 и 5 вследствие разрушения штыревых колпачков посл резкого изменения температуры, потребители переведены на резерв	2011-12-27 10:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Нарушение структуры материала	
Гуковские ГЭС	2011-12-27 04:35:00.0	Откл. яч. 6 п/с Г-5 (Л-506) по сигналу 'Земля'-повр. КЛ 'яч.6-опора1 ВЛ'-на опоре обнаружены следы попытки хищения кабеля(кабель безхозный)	2011-12-27 13:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Не классифицированные причины	
Зверевские РЭС	2011-12-16 14:05:00.0	16.12.11 для ревизии РЗА яч.40 п/с Г-10 до 14-00 откл. яч.40 Л1040, при вкл. ячейки сработал сигнал 'Земля', после осмотра ВЛ обнаружен поврежд. изолятор на опоре 11. Откл. ячейки проводилось в дождливую погоду	2011-12-16 15:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Нарушение электрической изоляции	
Зверевские РЭС	2011-12-17 23:10:00.0	Авар.откл.яч.5 ГПП ш. Зверевская-Западная-2 и СП Л-5 от МТЗ-схлёт ВЛ на переходе через пруд.	2011-12-18 02:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган

Ответственность зон обслуживания электрических сетей:

Гуковских РЭС - г.Гуково; Зверевских РЭС - г. Звереве.

**Каменские межрайонные электрические сети**

Участок	Дата и время возникновения	Краткое описание	Дата и время ликвидации	Тип оборудования	Классификация : по признаку технических причин	Классификация : по признаку организационных причин	Классификация : по признаку стихийных явлений
Синегорский УЭС	2011-01-23 17:50:00.0	ЗТП-234, от силового трансформатора отгорела шина 0,4 кВ фаза 'С'.	2011-01-23 21:24:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Шолоховский УЭС	2011-01-16 15:39:00.0	На п/ст 'Б-5' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 6 кВ Л-525 фидер 'КСМ'. При осмотре обнаружено: механическое повреждение КЛ-6 кВ от РП-415 ячейка 2 до ТП-431 ячейка 2.	2011-01-16 17:10:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Белокалитвенский УЭС	2011-01-09 14:25:00.0	КТП-65, на силовом трансформаторе отгорела шина 0,4 кВ фаза 'В'.	2011-01-09 18:50:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Каменский УЭС	2011-01-17 14:00:00.0	ЗТП-135, РУ-0,4 кВ, 2 секция сборных шин. На главном рубильнике 0,4 кВ отгорела шина.	2011-01-17 15:00:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Каменский УЭС	2011-01-21 17:53:00.0	п/ст 'К-3', аврийное отключение от действия МТЗ масляного выключателя 6 кВ в РП-1 Л-1 ф.1 'Город-4/4'. Сбита опора 157 ВЛ-6 кВ Л-1 ф. 1.	2011-01-21 19:02:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Каменский УЭС	2011-01-24 09:30:00.0	КТП-105. На силовом трансформаторе отгорела шина 0,4 кВ (потребитель ООО 'Тера').	2011-01-24 11:00:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Каменский УЭС	2011-01-25 13:00:00.0	ЗТП-141, нет фазы на котельную, на силовом трансформаторе отгорела шина 0,4 кВ.	2011-01-25 14:55:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Коксовский УЭС	2011-01-16 15:59:00.0	На п/ст 'Б-1' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 6 кВ Л-102 фидер 'Основная-2'. При осмотре обнаружено: повреждение концевой муфты на КЛ-6 кВ выход на опору 1 ВЛ-6 кВ Л-102 фидер 'Основная-2'.	2011-01-16 18:15:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Чистоозёрный УЭС	2011-01-30 12:48:00.0	На п/ст 'Б-4' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 10 кВ Л-415 фидер 'Жилпоселок'. На проходном изоляторе 10 кВ фаза 'С' КТП-18 обнаружена мертвая птица со следами перекрытия.	2011-01-30 14:07:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Машзаводский УЭС	2011-01-22 02:20:00.0	На п/ст 'К-4' от действия МФО отключился масляный выключатель 6 кВ Л-403 фидер 'Жилпоселок'. Электрический пробой изоляции КЛ-6 кВ от ТП-2 до ТП-5.	2011-01-22 04:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Шолоховский УЭС	2011-02-05 19:15:00.0	В ТП-410 от действия МФО отключился МВ-6 кВ, отключен участок Л-503 (Л-503 питается от п/ст 'Б-5'). Падение снега с крыши дома на ВЛ-6 кВ.	2011-02-05 21:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Шолоховский УЭС	2011-02-06 12:15:00.0	На п/ст 'Б-5' от действия МФО отключился МВ-6 кВ Л-529. Пробой воздушной изоляции ВЛ-6 кВ в пролете опор 15-16.	2011-02-06 15:57:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Шолоховский УЭС	2011-02-18 22:00:00.0	В ТП-410 от действия МФО отключился МВ-6 кВ ячейка 3, отключен участок Л-503 (Л-503 питается от п/ст 'Б-5'). Повреждение межфазной изоляции КЛ-6 кВ от ТП-408 ячейка 2 до ТП 423 ячейка 3.	2011-02-19 00:55:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Шолоховский УЭС	2011-02-23 15:02:00.0	На п/ст 'Б-5' от действия МФО отключился МВ-6 кВ Л-513. Пробой воздушной изоляции ВЛ-6 кВ в пролете опор 84-85.	2011-02-23 17:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Шолоховский УЭС	2011-02-25 15:02:00.0	На п/ст 'Б-5' от действия МФО отключился МВ-6 кВ Л-513. Пробой воздушной изоляции ВЛ-6 кВ в пролете опор 12-13.	2011-02-25 16:57:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Белокалитвенский УЭС	2011-02-12 12:30:00.0	В СП-7 от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ, отключен участок Л-353 (Л-353 питается от п/ст 'Б-3'). Пробой воздушной изоляции потребительской ВЛ-10 кВ в пролете опор 9-10.	2011-02-12 14:27:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		

Белокалитвенский УЭС	2011-02-12 12:37:00.0	На п/ст 'Б-3' от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-341. Обрыв линейного провода ВЛ-10 кВ в пролете опор 1-2.	2011-02-12 13:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса	
Белокалитвенский УЭС	2011-02-12 15:37:00.0	На п/ст 'Богатовская ПТФ' от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-2. Пробой воздушной изоляции отпайки на ТП-89 от ВЛ-10 кВ в пролете опор 1-2.	2011-02-12 17:17:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств
Горняцкий УЭС	2011-02-06 18:59:00.0	В ТП-334П от действия МТЗ отключился МВ-6 кВ, отключен участок Л-208 (Л-208 питается от п/ст 'Б-2'). В ТП-334П (абонентская) на вводе силового трансформатора вышли из строя не калиброванные ПК-6 кВ.	2011-02-06 21:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Морозовский УЭС	2011-02-09 09:38:00.0	На п/ст 'Б-11' от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-1139 ВЛ-10 кВ. Вышли из строя 3 не калиброванных ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП N3-018 (бесхозная).	2011-02-09 13:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Морозовский УЭС	2011-02-09 09:38:00.0	В РП-1 от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-14 ф 14 ВЛ-10 кВ. Пробой воздушной изоляции ВЛ-10 кВ в пролете опор 62-63.	2011-02-09 12:43:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств
Тацинский УЭС	2011-02-05 17:00:00.0	На п/ст 'Б-12' от действия МТЗ отключился МВ-6 кВ Л-1201 ВЛ-6 кВ (пос. Углегорский). Пробой воздушной изоляции ВЛ-6 кВ в пролете опор 34-35.	2011-02-05 18:02:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств
Тацинский УЭС	2011-02-05 17:24:00.0	На п/ст 'Б-8' от действия МТЗ отключился МВ-6 кВ Л-802 ВЛ-6 кВ. Вышли из строя 3 не калиброванных ПК-6 кВ в РУ-6 кВ КТП N40 (абонентская).	2011-02-05 17:37:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Тацинский УЭС	2011-02-05 19:03:00.0	На п/ст 'Б-8' от действия МТЗ отключился МВ-6 кВ Л-801 ВЛ-6 кВ. Падение ветки дерева на линейные провода ВЛ-6 кВ в пролете опор 106-107.	2011-02-05 19:12:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств
Коксовский УЭС	2011-02-06 17:44:00.0	На п/ст 'Б-1' на Л-102 выпал блинкер 'земля', персоналом отключен МВ-6 кВ Л-102. Обрыв вязки провода на опоре 32 отпайки от ВЛ-6 кВ на 6-ю Васильевку.	2011-02-06 21:16:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса	
Шолоховский УЭС	2011-03-31 03:42:00.0	На п/ст 'Б-5' действием МТЗ аварийно отключен МВ-6 кВ Л-513 КЛ-6 кВ (яч. 13 фидер 'АБЗ'). Повреждение межфазной изоляции КЛ-6 кВ Л-513 от п/ст 'Б-5' до опоры 1 ВЛ-6 кВ.	2011-03-31 15:50:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
Каменский УЭС	2011-03-15 20:23:00.0	В РП-6 от действия МТЗ аварийно отключился МВ-6 кВ Л-6 Ф5 (ячейка 5). ЗТП-3 в РУ-6 кВ выход из строя 3-х ПК-6 кВ из-за отсутствия рубильника с предохранителями на абонентской КЛ-0,4 кВ, подключенной к шпилькам НН силового трансформатора ЗТП-3.	2011-03-15 23:05:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
Морозовский УЭС	2011-03-10 05:55:00.0	В РП-1 действием МТЗ аварийно отключен масляный выключатель 10 кВ Л-14 Ф11 ВЛ-10 кВ (фидер 'Ворошилова'). Разрушение опорного изолятора с обрывом шлейфа фазы 'А' на РЛНД-10 N2-14.	2011-03-10 10:26:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса	
Морозовский УЭС	2011-03-24 21:40:00.0	В РП-1 действием МТЗ аварийно отключен масляный выключатель 10 кВ Л-14 Ф11 ВЛ-10 кВ (фидер 'Ворошилова'). Электрический пробой концевой муфты на КЛ-10 кВ N1-4 на опоре 87-а ВЛ-10 кВ.	2011-03-25 01:27:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
Морозовский УЭС	2011-03-24 23:01:00.0	На п/ст 'Б-11' действием МТЗ аварийно отключен масляный выключатель 10 кВ Л-1116 ВЛ-10 кВ (ячейка 'Горсеть-2'). Срыв штыревого изолятора Л-1116 на опоре 33 ВЛ-10 кВ.	2011-03-25 03:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса	
Морозовский УЭС	2011-03-26 06:30:00.0	На п/ст 'Б-11' действием МТЗ аварийно отключен масляный выключатель 10 кВ Л-1116 ВЛ-10 кВ (ячейка 'Горсеть-2'). Разрушение опорного изолятора фазы 'В' на РТП-10 КТП N1-14.	2011-03-26 12:48:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса	
Морозовский УЭС	2011-03-30 01:02:00.0	Отключение оборудования КТП N1-5 персоналом ОВБ Морозовского УЭС. КТП 1-5 внутреннее повреждение силового трансформатора ТМ-160/10 (Л-1116 ВЛ-10 кВ (ячейка 'Горсеть-2')).	2011-03-30 12:46:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса	
Тацинский УЭС	2011-03-25 00:20:00.0	На п/ст 'Тацинская СХТ' действием МТЗ аварийно отключен масляный выключатель 10 кВ Л-2 ВЛ-10 кВ. КТП N60 РУ-10 кВ-выход из строя 3-х ПК-10 кВ, из-за повреждения в РУ-0,4 кВ АВ фидер 2-ВЛ-0,4 кВ фидер 2 схлест линейных проводов в пролете опор 31-32.	2011-03-25 11:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств
Машзаводский УЭС	2011-03-31 10:50:00.0	На п/ст 'К-4' действием МТЗ аварийно отключен МВ-6 кВ Л-403 КЛ-6 кВ (фидер 'Жилпоселок-1'). Механическое повреждение изоляции КЛ-6 кВ от ТП-5 до ТП-4 при проведении земельных работ ОАО 'Донэлектромонтаж'.	2011-03-31 12:06:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц

Шолоховский УЭС	2011-04-03 15:28:00.0	На п/ст 'Б-5' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 6 кВ Л-514 ВЛ-6 кВ (фидер 'ПСБ'). Падение дерева на линейные провода Л-514 ВЛ-6 кВ в пролете опор 7-8.	2011-04-03 17:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Каменский УЭС	2011-04-15 14:35:00.0	На п/ст 'К-3' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 6 кВ Л-329 (фидер 'Город-11'). Электрический пробой изоляции КЛ-6 кВ от п/ст 'К-3' до ТП-143, от ТП-143 до ТП-169.	2011-04-15 16:50:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Каменский УЭС	2011-04-22 11:46:00.0	На п/ст 'Водоканал' в ЗРУ-6 кВ от действия МФО отключился вакуумный выключатель 6 кВ Л-13 (ячейка 13). Электрический пробой изоляции КЛ-6 кВ от ТП-100 до ТП-109.	2011-04-22 13:59:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Донецкие РЭС	2011-04-29 05:00:00.0	В ЦРП-3 от действия МТЗ отключился масляный выключатель 6 кВ Ф-7 ВЛ-6 кВ (ячейка 13). Повреждение концевой муфты 6 кВ кабельного ввода в КТП-66 (КТП-66 и КЛ-6 кВ абонентские).	2011-04-29 06:28:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Не классифицированные причины	
Чистоозёрный УЭС	2011-04-09 15:19:00.0	На п/ст 'Б-4' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 10 кВ Л-415 ВЛ-10 кВ (фидер 'Жилпоселок-1'). Схлест линейных проводов Л-415 ВЛ-10 кВ в пролете опор 56-67.	2011-04-09 16:19:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Синегорский УЭС	2011-05-26 21:12:00.0	В РП-'Дизельная' от действия МФО отключился масляный выключатель 6 кВ фидер 'Водокал' ВЛ-6 кВ. На МТП-212 вышли из строя 3 ПК-6 кВ, витковое замыкание обмотки ВН фазы 'С' силового трансформатора 160 кВа.	2011-05-27 02:10:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Белокалитвенский УЭС	2011-05-16 08:13:00.0	На п/ст 'Б-10' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 10 кВ Л-1009 (ячейка 9) ВЛ-10 кВ. Обрыв линейного провода ВЛ-10 кВ в пролете опор 33-34.	2011-05-16 13:24:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
Горняцкий УЭС	2011-05-08 14:45:00.0	На п/ст 'Б-2' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 6 кВ Л-207 (фидер 'Южная-1') ВЛ-6 кВ. На абонентской отпайке от ВЛ-6 кВ на ТП-331П схлест линейных проводов ВЛ-6 кВ в пролете опор 247-248.	2011-05-08 16:33:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Не классифицированные причины	
Каменский УЭС	2011-05-25 14:07:00.0	В ЗРУ-6 кВ п/ст 'Водоканал' от действия МТЗ отключился вакуумный выключатель 6 кВ Л-13 (ячейка 13) КЛ-6 кВ. Механическое повреждение абонентской КЛ-6 кВ ТП-76 - 'Сбербанк' сторонней организацией.	2011-05-25 15:03:00.0	КЛ 6-10 кВ		Не классифицированные причины	
Морозовский УЭС	2011-05-07 04:05:00.0	На п/ст 'Б-11' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 10 кВ Л-1139 ВЛ-10 кВ (ячейка 'Горсеть-4'). На проходном изоляторе КТП N3-15 отгорел шлейф фазы 'С'.	2011-05-07 14:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Коксовский УЭС	2011-05-04 15:24:00.0	На п/ст 'Б-1' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 6 кВ Л-103 (фидер 'Основная-3') ВЛ- 6 кВ. На абонентской отпайке от ВЛ-6 кВ на ТП-517П на опоре 5 разрушены два изолятора.	2011-05-04 17:53:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Не классифицированные причины	
Коксовский УЭС	2011-05-16 08:30:00.0	На п/ст 'Б-1' от действия МФО отключился масляный выключатель 6 кВ ячейка 34 фидер 'Богураевнеруд' ВЛ-6 кВ. Схлест линейных проводов ВЛ-6 кВ в пролете опор 15-16.	2011-05-16 11:12:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Коксовский УЭС	2011-05-26 12:11:00.0	На п/ст 'Б-1' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 6 кВ Л-101 (фидер 'Основная-1') ВЛ-6 кВ. В КТП-519 вышли из строя 3 некалиброванных ПК-6 кВ, отгорание обмотки НН фазы от 'выводов' силового трансформатора 400 кВа.	2011-05-27 11:50:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Синегорский УЭС	2011-06-26 21:15:00.0	В РП-'Дизельная' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 6 кВ Л-12 Ф2 ВЛ-6 кВ (фидер 'Почтовый'). Схлест линейных проводов Л-12 Ф2 ВЛ-6 кВ в пролете опор 13-14.	2011-06-26 22:12:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Белокалитвенский УЭС	2011-06-04 16:19:00.0	На п/ст 'Б-3' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 10 кВ Л-347 КЛ-10 кВ (ячейка 47). Повреждена КЛ-10 кВ от ТП-'Собственная база' до ТП-104	2011-06-04 17:23:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Белокалитвенский УЭС	2011-06-26 15:27:00.0	На п/ст 'Б-10' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 10 кВ Л-1017 (ячейка 17). Электрический пробой концевой муфты на опоре 81 ВЛ-10 кВ (ввод в РП-ТП-46).	2011-06-26 18:11:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Белокалитвенский УЭС	2011-06-26 21:40:00.0	В СП-7 от действия МТЗ отключился масляный выключатель 10 кВ, отключен участок Л-353 (Л-353 питается от п/ст 'Б-3' ячейка 53). Схлест линейных проводов Л-353 ВЛ-10 кВ в пролете опор 100-101.	2011-06-26 22:23:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Белокалитвенский УЭС	2011-06-26 23:46:00.0	На п/ст 'ТПП Промзона'-2 от действия МФО отключился масляный выключатель 10 кВ Л-17 ВЛ-10 кВ (ячейка 17). На абонентской отпайке на ТП-67П и ТП-69П от Л-17 ВЛ-10 кВ схлест линейных проводов.	2011-06-26 00:57:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Не классифицированные причины	

Каменский УЭС	2011-06-11 10:10:00.0	На п/ст 'К-10' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 6 кВ Л-1014 ВЛ-6 кВ (ячейка 14). На абонентской отпайке от Л-1014 ВЛ-6 кВ обрыв при выгрузке груза автомобилем 'Камаз' линейного провода в пролете опор 53/1-53-2.	2011-06-11 12:55:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Каменский УЭС	2011-06-14 22:00:00.0	На п/ст 'Водоканал' от действия МФО отключился вакуумный выключатель 6 кВ Л-10 КЛ-6 кВ (ячейка 10). ремонтная схема (норм Л-2ф17) Повреждение посторонним лицом КЛ-6 кВ от ТП-40 до ТП-24.	2011-06-14 22:24:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц
Каменский УЭС	2011-06-21 02:42:00.0	На п/ст 'Водоканал' от действия МТЗ отключился вакуумный выключатель 6 кВ Л-22 (ячейка 22). Электрический пробой изоляции КЛ-6 кВ от п/ст 'Водоканал' до РП-5.	2011-06-21 03:26:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
Каменский УЭС	2011-06-21 19:39:00.0	В РТП-2 от действия МФО отключился вакуумный выключатель 6 кВ Л-2 Ф13 КЛ-6 кВ (фидер 'Город-12'). Электрический пробой изоляции на соединительной муфте КЛ-6 кВ от ТП-6 до ТП-106.	2011-06-21 22:26:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
Каменский УЭС	2011-06-22 17:48:00.0	В РТП-2 от действия МФО отключился вакуумный выключатель 6 кВ Л-2 Ф3 (фидер 'Город-3'). Механическое повреждение при проведении несогласованных земельных работ в охранной зоне КЛ-6 кВ от ТП-28 до ТП-29.	2011-06-22 19:47:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц
Каменский УЭС	2011-06-27 03:06:00.0	На п/ст 'К-3' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 6 кВ Л-307 ВЛ-6 кВ (фидер 'Город-4'). На ВЛ-6 кВ фидер 'Город-4/2' опора 27 перекрытие трех фаз веткой дерева (не срабатывание защиты в РП-1 ячейка 4 фидер 'Город-4/2').	2011-06-27 12:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств
Каменский УЭС	2011-06-30 12:25:00.0	Персоналом п/ст 'К-3' отключен масляный выключатель 6 кВ Л-307 ВЛ-6 кВ (фидер 'Город-4'), 'земля' в сети 6 кВ. В абонентском ТП-146 повреждена абонентская КЛ-6 кВ от РВ-6 кВ до силового трансформатора.	2011-06-30 13:57:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Морозовский УЭС	2011-06-30 18:10:00.0	На п/ст 'Б-11' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 10 кВ Л-1139 ВЛ-10 (ячейка 'Горсеть-4'). Повреждений на оборудовании Л-1139 не обнаружено. Сильная гроза, несрабатывание грозозащиты Л-1139.	2011-06-30 21:26:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Морозовский УЭС	2011-06-30 23:33:00.0	На п/ст 'Б-11' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 10 кВ Л-1118 ВЛ-10 кВ (ячейка 'Горсеть-3'). Грозовым разрядом разрушены два изолятора ШС-10 фаз 'А' и 'В' на опоре 27 Л-1118 ВЛ-10 кВ.	2011-07-01 10:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Гацинский УЭС	2011-06-29 19:58:00.0	На п/ст 'Б-8' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 6 кВ Л-802 (ячейка 'Гацинская-2'). Электрический пробой концевой муфты КЛ-6 кВ 'выход' с ТП-1 на опору 1 ВЛ-6 кВ.	2011-06-30 00:15:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
Коксовский УЭС	2011-06-11 12:44:00.0	На п/ст 'Б-1' от действия МФО отключился масляный выключатель 6 кВ ячейка 34 ВЛ-6 кВ фидер 'Богураевнеруд'. Обрыв линейного провода ВЛ-6 кВ из-за разрушения грозовым разрядом на опоре 42 изолятора ШФ-10.	2011-06-11 15:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Коксовский УЭС	2011-06-25 18:02:00.0	На п/ст 'Б-1' от действия МФО отключился масляный выключатель 6 кВ ячейка 34 ВЛ-6 кВ фидер 'Богураевнеруд'. Схлест линейных проводов ВЛ-6 кВ в пролете опор 20-21.	2011-06-25 18:44:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств
Донецкие РЭС	2011-06-16 15:33:00.0	На п/ст 'Гундоровская' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 6 кВ Л-15 ВЛ-6 кВ (фидер 'Город-2'). Грозовым разрядом на опоре 99 Л-15 ВЛ-6 кВ разрушены два изолятора ШФ-20.	2011-06-16 17:22:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Чистоозёрный УЭС	2011-06-27 10:00:00.0	КТП-10 отключена персоналом от Л-415 ВЛ-10 кВ (фидер 'Жилпоселок-1') п/ст 'Б-4'. Повреждение силового трансформатора 160 кВа (отгорание вывода обмотки ВН фаза 'А' от шпильки).	2011-06-27 13:35:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств
Белокалитвенский УЭС	2011-07-02 06:40:00.0	В ТП-25 от действия МТЗ отключился масляный выключатель 10 кВ ячейка 1. На опоре 61 Л-339 ВЛ-10 кВ (п/ст 'Б-3' ячейка 39) при взлете стая птиц произошло замыкание двух фаз на треверсе опоры.	2011-07-02 06:52:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств
Белокалитвенский УЭС	2011-07-06 17:16:00.0	На п/ст 'ТПП Промзона-2' от действия МФО отключился масляный выключатель 10 кВ Л-17 (ячейка 17) ВЛ-10 кВ. Подхлест линейных проводов; грузовая машина, маневрируя подбила опору 1 отпайки от ВЛ-10 кВ на ТП-63П.	2011-07-06 18:16:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц
Белокалитвенский УЭС	2011-07-10 17:25:00.0	В РУП-7 от действия МТЗ отключился масляный выключатель 10 кВ ячейка 26 резервная схема норм схема яч.4 Л-340 (п/ст 'Б-3' ячейка 37). Электрический пробой изоляции КЛ-10 кВ от ТП-108 до ТП-107.	2011-07-10 21:43:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	

Белокалитвенский УЭС	2011-07-22 18:02:00.0	В СП-7 от действия МФО отключился масляный выключатель 10 кВ, отключен участок Л-353 ( п/ст 'Б-3' ячейка 53). Схлест линейных проводов Л-353 ВЛ-10 кВ в пролете опор 20-21.	2011-07-22 18:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Каменский УЭС	2011-07-01 10:15:00.0	На п/ст 'К-3' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 6 кВ Л-315 ВЛ-6 кВ (фидер 'Город-6'). Электрической пробой концевой муфты абонентской КЛ-6 кВ 'выход' из ТП-188 на ВЛ-6 кВ.	2011-07-01 10:46:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Каменский УЭС	2011-07-10 03:00:00.0	В РП-1 от действия МТЗ отключился масляный выключатель 6 кВ Л-1 Ф1 ВЛ-6 кВ (фидер 'Город-4/4'). Повреждений на оборудовании Л-1 Ф1 не обнаружено. Сильная гроза, несрабатывание грозозащиты Л-1 Ф-1.	2011-07-10 04:02:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
Каменский УЭС	2011-07-23 00:20:00.0	На п/ст 'Каменская СХТ' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 6 кВ Л-2 ВЛ-10 кВ. Повреждений на оборудовании Л-2 не обнаружено. Сильная гроза, несрабатывание грозозащиты Л-2.	2011-07-23 01:29:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
Каменский УЭС	2011-07-23 02:50:00.0	На п/ст 'Водоканал' от действия МТЗ отключился вакуумный выключатель 6 кВ Л-16 (ячейка 16 резервная). нормальная хема яч. 12 Во время грозы при порыве ветра падение ветки дерева на провода Л-16 ВЛ-6 кВ, перекрытие трех фаз на опоре 12.	2011-07-23 05:37:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
Морозовский УЭС	2011-07-05 03:08:00.0	На п/ст 'Б-11' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 10 кВ Л-1112 (ячейка 'Горсеть-5') ВЛ-10 кВ. Повреждений на оборудовании Л-1112 не обнаружено. Сильная гроза, несрабатывание грозозащиты Л-1112 ВЛ-10 кВ.	2011-07-05 05:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
Морозовский УЭС	2011-07-18 12:55:00.0	На п/ст 'Б-11' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 10 кВ Л-1139 (ячейка 'Горсеть-4', ячейка 'Горсеть-4' и ячейка 'Горсеть-2' включены совместно). В абонентском ТП N1-01 РУ-10 кВ отгорела шина фазы 'А' от ВН-16 до проходного изолятора.	2011-07-18 15:54:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Морозовский УЭС	2011-07-19 11:07:00.0	На п/ст 'Б-11' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 10 кВ Л-1139 (ячейка 'Горсеть-4'). Л-1139 ВЛ-10 кВ отгорел шлейф фазы 'А' на опоре 1; Л-1116 (ячейка 'горсеть-2') ВЛ-10 кВ схлест проводов в пролете опор 3-4, 89-90.	2011-07-19 18:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Морозовский УЭС	2011-07-22 20:09:00.0	В РП-1 от действия МТЗ отключился масляный выключатель 10 кВ Л-14 Ф11 (фидер 'Ворошилова'). Повреждений на оборудовании Л-14 Ф11 не обнаружено. Сильная гроза, несрабатывание грозозащиты Л-14 Ф11.	2011-07-22 20:21:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
Морозовский УЭС	2011-07-22 21:40:00.0	На п/ст 'Элеватор' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 10 кВ Л-1 ( ячейка 'Горсеть-1') ВЛ-10 кВ. Перекрытие веткой дерева проводов ВЛ-10 кВ в пролете опор 67-68.	2011-07-23 01:01:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Морозовский УЭС	2011-07-29 13:00:00.0	На п/ст 'Элеватор' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 10 кВ Л-1 ВЛ-10 кВ. Автомобилем подбита опора 165 Л-1 ВЛ-10 кВ, подхлест линейных проводов в пролете опор 165-166.	2011-07-29 14:11:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Морозовский УЭС	2011-07-29 21:53:00.0	На п/ст 'Б-11' по заявке отключена Л-1116 (ячейка 'Горсеть-2') ВЛ-10 кВ. В ТП N1-25 возгорание, при витком замыкания обмоток 'А' и 'В', силового трансформатора ТМ-250-10/0,4 из-за низкого уровня масла в баке силового трансформатора.	2011-07-30 09:22:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Тацинский УЭС	2011-07-22 21:00:00.0	На п/ст 'Б-8' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 6 кВ Л-802 (ячейка 'Тацинская-2') ВЛ-6 кВ. Схлест проводов ВЛ-6 кВ от опоры 110 до абонентского КТП-73.	2011-07-23 04:06:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Донецкие РЭС	2011-07-04 15:00:00.0	На п/ст 'Гундоровская' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 6 кВ Л-15 ВЛ-6 кВ (фидер 'Город-2'). Повреждений на оборудовании Л-15 не обнаружено. Сильная гроза, несрабатывание грозозащиты Л-15 ВЛ-6 кВ.	2011-07-04 17:03:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
Донецкие РЭС	2011-07-10 08:40:00.0	На п/ст 'ЦОФ' выпал блинкер 'земля' Л-8 ВЛ-6 кВ (фидер 'Город-20'). Грозовым разрядом на опоре 23 Л-8 ВЛ-6 кВ разрушены два изолятора.	2011-07-10 09:25:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
Синегорский УЭС	2011-08-14 04:09:00.0	На п/ст 'Синегорская' действием персонала отключен масляный выключатель 6 кВ Л-49 (ячейка 49) ВЛ-6 кВ. Автомобилем подбита опора 58 ВЛ-6 кВ. В 4 часа 33 минуты по резерву включен РП-Дизельная'.	2011-08-14 10:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	

Белокалитвенский УЭС	2011-08-18 15:20:00.0	На п/ст 'Б-10' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 10 кВ Л-1017 ВЛ-10 кВ (ячейка 17). Грозовым разрядом на опоре 56 ВЛ-10 кВ разрушен изолятор фазы 'В'.	2011-08-18 22:03:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
Белокалитвенский УЭС	2011-08-23 12:12:00.0	На п/ст 'Б-3' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 10 кВ Л-341 (ячейка 41). Электрический пробой межфазной изоляции КЛ-10 кВ на опоре 14 Л-341, из-за перенапряжения в сети 10 кВ по вине абонента.	2011-08-23 16:45:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		
Горняцкий УЭС	2011-08-04 16:14:00.0	На п/ст 'Б-2' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 6 кВ Л-207 (фидер 'Южная-1'). На опоре 258 абонентской отпайки от Л-207 ВЛ-6 кВ при взлете стан птиц произошло замыкание на траверсе опоры двух фаз ВЛ-6 кВ.	2011-08-04 18:41:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Каменский УЭС	2011-08-03 18:45:00.0	На п/ст 'Водоканал' от действия МФО отключился вакуумный выключатель 6 кВ Л-13 (ячейка 13). ЗТП-100 РУ-6 кВ электрический пробой на разъединителе опорного изолятора фазы 'В'.	2011-08-03 23:56:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
Каменский УЭС	2011-08-03 18:52:00.0	В РП-6 от действия МТЗ отключился масляный выключатель 6 кВ ячейка 5. Повреждений на оборудовании РП-6 ячейка 5 не обнаружено. Сильная гроза, несрабатывание грозозащиты ВЛ-6 кВ ячейка 5 РП-6.	2011-08-03 20:17:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
Каменский УЭС	2011-08-03 19:30:00.0	В ТП-112 от действия МТЗ отключился масляный выключатель 6 кВ в сторону ТП-30, отключен участок КЛ-6 кВ 'Город-9' (питание осуществляется от РТП-2). В ТП-21 электрический пробой концевой муфты КЛ-6 кВ в сторону ТП-25.	2011-08-03 23:02:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Донецкие РЭС	2011-08-20 14:50:00.0	На п/ст 'ЦОФ Донецкая' действием персонала отключен масляный выключатель 6 кВ фидер 'Город-23' (ячейка 2) ВЛ-6 кВ. Возгорание деревянной опоры 45 ВЛ-6 кВ, замыкание фазы 'А' на траверсе опоры из-за естественного износа траверсы.	2011-08-20 18:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
Каменский УЭС	2011-09-08 10:55:00.0	На п/ст 'Водоканал' от действия МФО отключился вакуумный выключатель 6 кВ Л-22 (ячейка 22). Подрядной организацией РЖД повреждена КЛ-6 кВ от п/ст 'Водоканал' до РП-5.	2011-09-08 12:20:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Каменский УЭС	2011-09-24 09:15:00.0	В РТП-2 от действия МФО отключился вакуумный выключатель 6 кВ Л-2Ф2 (фидер 'Город-2'). При проведении работ сторонней организацией по выкорчевыванию пней деревьев произошло повреждение корнями дерева изоляции КЛ-6 кВ от ТП-17 до ТП-18.	2011-09-24 11:40:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Каменский УЭС	2011-09-24 09:20:00.0	На п/ст 'К-3' от действия МФО отключился масляный выключатель 6 кВ Л-313 (фидер 'Город-8'). Электрический пробой концевой муфты КЛ-6 кВ в ТП-136 (КЛ-6 кВ ТП-136 'выход' на опору 9 ВЛ-6 кВ).	2011-09-24 15:20:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Каменский УЭС	2011-09-28 20:10:00.0	На п/ст 'К-3' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 6 кВ Л-307 ( фидер 'Город-4'). Электрический пробой межфазной изоляции КЛ-6 кВ от п/ст 'К-3' до опоры 2 (РП-1).	2011-09-28 22:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Морозовский УЭС	2011-09-01 17:20:00.0	На п/ст 'Б-11' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 10 кВ Л-1139 (ячейка 'Горсеть-4'). Перекрытие веткой дерева линейных проводов Л-1139 ВЛ-10 кВ в пролете опор 52-53.	2011-09-01 19:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Морозовский УЭС	2011-09-01 18:00:00.0	На п/ст 'Б-11' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 10 кВ Л-1112 (ячейка 'Горсеть-5'). Отгорание шлейфа на опоре 18 Л-1112 ВЛ-10 кВ.	2011-09-01 21:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Морозовский УЭС	2011-09-09 20:45:00.0	На п/ст 'Элеватор' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 10 кВ Л-2 (ячейка 'Горсеть-2'). Из-за плохового ремонта крыши ТП N2-34 попадание влаги на токоведущие части РУ-10 кВ ТП N2-34.	2011-09-10 11:24:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Морозовский УЭС	2011-09-17 19:03:00.0	На п/ст 'Б-11' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 10 кВ Л-1139 (ячейка 'Горсеть-4'). Выход из строя трех не калиброванных ПК-10 кВ в абонентском ТП N3-01.	2011-09-17 23:35:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Тацинский УЭС	2011-09-14 03:18:00.0	На п/ст 'Б-12' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 6 кВ Л-1201, Л-1202. Схема питания не нормальная: питание Л-1201 осуществляется от Л-1202 через ВН-16 РУ-6 кВ ТП-2. Выход из строя трех не калиброванных ПК-6 кВ в абонентском КТП-7.	2011-09-14 04:37:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Шолоховский УЭС	2011-10-31 11:30:00.0	В ТП-410 от действия МТЗ отключился масляный выключатель 6 кВ ячейка 3, отключен участок Л-503 (п/ст 'Б-5' фидер 'Жилпоселок-1'). Механическое повреждение изоляции КЛ-6 кВ от ТП-410 до ТП-408 при проведении земельных работ без согласования.	2011-10-31 12:05:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	

Морозовский УЭС	2011-10-10 11:04:00.0	На п/ст 'Б-11' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 10 кВ Л-1112 (ячейка 'Гореть-5') ВЛ-10 кВ. Перекрытие ошиновки 10 кВ в абонентском ТП N2-025 из-за ее загрязнения.	2011-10-10 13:18:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Морозовский УЭС	2011-10-10 11:06:00.0	В РП-30 (РП-1) от действия МТЗ отключился масляный выключатель 10 кВ Л-30 Ф11 (фидер 'Ворошилова'). Выход из строя 3-х не калиброванных ПК-10 кВ в абонентском КТП N2-055.	2011-10-10 12:46:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Обливский УЭС	2011-10-01 04:55:00.0	На п/ст 'Обливская-1' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 10 кВ Л-7 (ячейка 7) ВЛ-10 кВ. Выход из строя 3-х не калиброванных ПК-10 кВ в абонентском КТП-017.	2011-10-02 06:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Тацинский УЭС	2011-10-20 19:03:00.0	На п/ст 'Б-12' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 6 кВ Л-1207, Л-1205 ВЛ-6 кВ. Схема питания не нормальная: питание Л-1205 осуществляется от Л-1207 через ВН-16 РУ-6 кВ ТП-2. Наброс проволоки на провода Л-1205 в пролете опор 36-37.	2011-10-20 19:32:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Тацинский УЭС	2011-10-21 08:35:00.0	На п/ст 'Б-12' от действия МТЗ отключился МВ-6 кВ Л-1207, Л-1205 ВЛ-6 кВ. Схема питания не нормальная: питание Л-1205 осуществляется от Л-1207. Обрыв линейного провода Л-1205 в пролете опор 36-37 из-за наброса проволоки 20.10.2011г..	2011-10-21 10:48:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Тацинский УЭС	2011-10-21 18:56:00.0	На п/ст 'Б-12' от действия МТЗ отключился МВ-6 кВ Л-1207, Л-1205 ВЛ-6 кВ. Схема питания не нормальная: питание Л-1205 осуществляется от Л-1207. Перекрытие взлетающей стайи птиц линейных проводов Л-1205 в пролете опор 16-17.	2011-10-21 19:26:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Донецкие РЭС	2011-10-27 03:00:00.0	На п/ст 'Тундоровская' 'земля' в сети 6 кВ, персоналом п/ст 'Тундоровская' отключен МВ-6 кВ Л-15 (фидер 'Тород-2'). Электрический пробой свинцовой соединительной муфты КЛ-6 кВ от ТП-13 до ТП-14.	2011-10-27 04:23:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Чистоозёрный УЭС	2011-10-06 19:04:00.0	На п/ст 'Б-4' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 10 кВ Л-415 (фидер 'Жилпоселок-1'). Повреждение электро-технического оборудования в абонентской ТП-'Эльдорадо, Мелихов'.	2011-10-06 19:38:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Шолоховский УЭС	2011-11-16 11:10:00.0	В ТП-410 от действия МФО отключился масляный выключатель 6 кВ, отключен участок Л-503 (п/ст 'Б-5' фидер 'Жилпоселок-1'). Сторонней организацией повреждена КЛ-6 кВ от ТП-403 до ТП-401.	2011-11-17 00:04:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Белокалитвенский УЭС	2011-11-06 13:26:00.0	В ТП-25 от действия МТЗ отключился масляный выключатель 10 кВ ячейка 1, отключен участок Л-339 (п/ст 'Б-3' ячейка 39). Повреждение оборудования в абонентской ТП-81П.	2011-11-06 15:54:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Белокалитвенский УЭС	2011-11-11 16:05:00.0	На п/ст 'Б-3' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 10 кВ Л-341 (ячейка 41). Сторонней организацией повреждена КЛ-10 кВ от РП-ТП-84П до ТП-85 (КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ БГ водопровода ячейка 7 до ТП-85).	2011-11-11 21:07:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Каменский УЭС	2011-11-25 07:05:00.0	На п/ст 'К-3' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 6 кВ Л-315 (фидер 'Тород-6') ВЛ-6 кВ. Автомобилем подбита опора 51 Л-315.	2011-11-25 08:18:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Морозовский УЭС	2011-11-09 01:02:00.0	На п/ст 'Б-11' от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ ячейка 'Жилгородок'. Схема Л-1116 (ячейка 'Гореть-2') не нормальная: питание Л-1116 осуществляется от ячейки 'Жилгородок'. Падение сухого дкерева (12 метров) в пролете опор 5-6 ячейки 'Жилгородок'.	2011-11-09 05:23:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Тацинский УЭС	2011-11-24 07:10:00.0	На п/ст 'Тацинская СХТ' персоналом отключен МВ-10 кВ Л-5 (Л-3) ВЛ-10 кВ, 'земля' в сети 10 кВ. Обрыв линейного провода Л-5 в пролете опор 33-34; из-за разрушения колпачка изолятора фазы 'А' на опоре 33, срыва изолятора; падение провода на траверсу.	2011-11-24 09:11:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
Горняцкий УЭС	2011-12-28 18:35:00.0	В РП-334П от действия МТЗ отключился МВ-6 кВ ячейка 3, отключен участок Л-208 (п/ст 'Б-2' ячейка 'БИС-2'). ЗТП-301 ЗРУ-6 кВ перегорел ПК-6 кВ фазы 'А' из-за насрабатывания в ЗРУ-0,4 кВ не калиброванных ПН-2 при схлесте линейных проводов Л-1.	2011-12-28 20:21:00.0	ПС, РП, ТП 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Каменский УЭС	2011-12-04 09:10:00.0	В РП-12 (РП-1) от действия МТЗ отключился масляный выключатель 6 кВ Л-12Ф1 (фидер 'Тород-4/4'). Подхлест линейных проводов на абонентской отпайке от ВЛ-6 кВ в пролете опор 268/2-268/3.	2011-12-04 09:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Коксовский УЭС	2011-12-12 20:58:00.0	На п/ст 'Б-1' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 6 кВ Л-102 (ячейка 'Основная-3'). ЗТП-508 ЗРУ-6 кВ перекрытие токоведущих частей крысой.	2011-12-12 22:10:00.0	ПС, РП, ТП 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	

Коксовский УЭС	2011-12-17 09:11:00.0	На п/ст 'Б-1' земля в сети 6 кВ, персоналом п/ст 'Б-1' отключен МВ-6 кВ Л-106 (ячейка 'Основная-1'). Обрыв вязки провода на опоре 31 отпайки '6-я' Васильевка' от Л-106 ВЛ-6 кВ.	2011-12-17 11:44:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
Коксовский УЭС	2011-12-18 13:58:00.0	На п/ст 'Б-1' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 6 кВ Л-102 (ячейка 'Основная-3'). На абонентской отпайке на КТП-517П от Л-102 ВЛ-6 кВ на опоре 3 обрыв вязки провода.	2011-12-18 15:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		

Ответственность зон обслуживания электрических сетей:

Каменский УЭС — г. Каменск-Шахтинский; Машзаводский УЭС - п. Машзаводской; Белокалитвенский УЭС - г. Белая Калитва; Синегорский УЭС - п. Синегорский, п. Ясногорский; Морозовский УЭС - г. Морозовск; Донецкие РЭС — г. Донецк; Коксовский УЭС - п. Коксовый; Горняцкий УЭС - п. Горняцкий; Тацинский УЭС - станция Тацинская; Обливский УЭС - станция Обливская; Шолоховский УЭС - р.п. Шолоховский; Чистоозёрный УЭС - п. Чистоозерный.

**Миллеровские межрайонные электрические сети**

Участок	Дата и время возникновения	Краткое описание	Дата и время ликвидации	Тип оборудования	Классификация : по признаку технических причин	Классификация : по признаку организационных причин	Классификация : по признаку стихийных явлений
Миллеровский УЭС	2011-01-11 05:42:00.0	Действием ТО авар откл Л-10 10 кВ ПС ГОК из-за пробоя изоляции на ВН-1 в РУ-10 кВ ТП-30, потребители запитаны 9-17 11.01.11г.	2011-01-11 09:17:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Миллеровский УЭС	2011-01-11 13:21:00.0	Действием МТЗ авар откл Л-13 10 кВ ПС ГОК из-за повреждения на оборудовании потребителя в ТП-098 (в/ч), потребители запитаны в 15-17 11.01.11г.	2011-01-11 15:17:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Вёшенский УЭС	2011-01-07 16:30:00.0	Действием МТЗ авр отк Л-3 10 кВ ПС Вешенская-1 из-за отгорания шлейфа 10 кВ ф-В на неподвижном изоляторе РТП-10 КТП-14, потребители запитаны 18-06 7.01.11г.	2011-01-07 18:06:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв сети		
Миллеровский УЭС	2011-02-12 14:06:00.0	Действием МТЗ отключилась Л-4 ПС Промзона из-за повреждения РВО-10 кВ в ТП-2	2011-02-12 15:26:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв сети		
Миллеровский УЭС	2011-02-12 16:08:00.0	При сильном ветре действием МТЗ отключилась Л-13ПС ГОК	2011-02-12 18:24:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Миллеровский УЭС	2011-02-13 00:09:00.0	Действием МТЗ отк Л-13 ПС ГОК повреждение на потребителемском КТП- 0120 из-за КЗ в РУ-10 кВ	2011-02-13 01:03:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Миллеровский УЭС	2011-02-23 06:54:00.0	от ТО отключилась Л-17 ПС Промзона причина: пробой опорного изолятора в РУ-10 кВ КТП-21	2011-02-23 08:58:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Кашарский УЭС	2011-02-12 22:25:00.0	Действием МТЗ отключилась Л-2 ПС Кашарская из-за отгоревшего шлейфа на ЛР-85	2011-02-13 00:57:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв сети		
Чертковский УЭС	2011-02-06 18:30:00.0	Действием МТЗ отключилась Л-10 ПС Чертковская из-за сильного ветра порывами 25-30 м/с	2011-02-06 18:48:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Чертковский УЭС	2011-02-06 19:01:00.0	Действием МТЗ отключилась ВЛ-10 кВ ?10 Пс Чертковская из-за сильного ветра порывами 25-30 м/с	2011-02-06 19:27:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Чертковский УЭС	2011-02-12 18:53:00.0	Действием МТЗ отключилась Л-8 ПС Чертковская,поврежденны ПК-10 кВ ф'А' и 'В' на КТП-11	2011-02-12 19:58:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Чертковский УЭС	2011-02-12 17:11:00.0	Авар откл Л-8 ПС Чертковская из-за повреждения в ТП-031	2011-02-12 18:17:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Вёшенский УЭС	2011-02-24 19:45:00.0	Л-5 ПС Вешенская 'Земля' ф С Причина- отгорел шлейф на КТП-5	2011-02-24 21:22:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв сети		
Миллеровский УЭС	2011-03-08 03:55:00.0	От МТЗ отключилась Л-8 Промзона из-за пробоя кабельной муфты на КЛ-10 кВ выход из КТП-162	2011-03-08 05:02:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		
Миллеровский УЭС	2011-03-14 11:44:00.0	Действием МТЗ отключена Л-12 ПС ГОК причина не установлена	2011-03-14 13:22:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Миллеровский УЭС	2011-03-15 11:40:00.0	Действием МТЗ отключилась Л-13 ГОК, причина - на ТП-93 в результате падения льда с крыши повреждение проходного изолятора ф 'В'	2011-03-15 17:58:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Внешнее механическое воздействие		
Миллеровский УЭС	2011-03-17 00:40:00.0	Аварийно отключился силовой трансформатор 250 кВА в ТП-6 при вскрытии выявлена причина повреждения -КЗ обмотки ВН и обрыв ф 'В' обмотки НН	2011-03-17 11:05:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Загрязнение, попадание инородных предметов		
Миллеровский УЭС	2011-03-19 07:57:00.0	Действием МТЗ отключилась Л-4 Промзона причина повреждение концевой муфты в РУ-10 кВ в абонентском ТП-0134	2011-03-19 12:57:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Миллеровский УЭС	2011-03-21 19:05:00.0	Действием МТЗ отключилась Л-13 ГОК причина -повреждение в абонентском ТП (в/ч)098	2011-03-21 22:08:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Миллеровский УЭС	2011-03-23 17:01:00.0	Действием МТЗ отключена Л-12 ГОК причина повреждение разрядников оп.70/1	2011-03-23 18:12:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв сети		
Миллеровский УЭС	2011-03-23 19:01:00.0	Действием МТЗ отключена Л-13 ГОК причина - повреждение на абонентских ТП0160 и 0132	2011-03-23 22:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Миллеровский УЭС	2011-03-24 13:00:00.0	Отключена вручную Л-10 ГОК 'земля' ф С причина - упали провода в пролетах опор 51-53	2011-03-24 17:35:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Миллеровский УЭС	2011-03-29 19:04:00.0	В ТП-137 от шпильки силового тр-ра отгорела шина по фазе А	2011-03-29 20:11:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Тарасовский УЭС	2011-03-11 14:00:00.0	Действием МТЗ отключилась Л-4 ПС Тарасовская СХ-Т.Причина - перекрытие птицами	2011-03-11 17:08:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		

Тарасовский УЭС	2011-03-13 05:40:00.0	Действием МТЗ отключилась Л-5 Тарасовская, причина - сгорел главный автомат в КТП-16 из-за некалиброванных линейных предохранителей и загробления защиты автоматов	2011-03-13 08:31:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Тарасовский УЭС	2011-03-26 23:42:00.0	От токовой отсечки отключилась Л-4 ПС Тарасовская. Причина - на ртп-10 в РУ-10 кВ КТП-4 горел нож ф'С'	2011-03-27 00:24:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв сети		
Миллеровский УЭС	2011-04-08 13:28:00.0	Действием ТО откл. Л-6 10 кВ ПС 'ТОК' из-за повреждения 2-х проходных изоляторов в КТП-52. Потребители запитаны 08.04.2011г. в 16-17.	2011-04-08 16:17:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Миллеровский УЭС	2011-04-08 15:12:00.0	Действием МТЗ откл. Л-12 10 кВ ПС 'ГОК' из-за повреждения на абонентском ТП-080(ОАО 'Миллеровский ГОК). Потребители запитаны 08.04.2011г. в 16-33	2011-04-08 16:33:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Тарасовский УЭС	2011-04-03 16:00:00.0	В ручную откл. Л-5 10 кВ ПС 'Тарасовская' из-за обрыва провода АС-50 в пролёте опор ?118/4-118/5 ветками дерева. Потребители запитаны 03.04.2011г. в 19-24.	2011-04-03 19:24:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Тарасовский УЭС	2011-04-08 13:30:00.0	Действием МТЗ откл. Л-2 10 кВ ПС 'Тарасовская-СХТ' причина не установлена, при сильном ветре. Потребители запитаны 08.04.2011г. в 16-19.	2011-04-08 16:19:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Тарасовский УЭС	2011-04-08 15:20:00.0	В ручную откл. Л-5 10 кВ ПС Тарасовская из-за упавшего дерева по ул. Кирова,17 в пролёте опор ? 95/4-95/5, выросшего дерева в не охранной зоне.	2011-04-08 16:09:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Вёшенский УЭС	2011-04-10 16:39:00.0	Отключена в ручную Л-5 10 кВ ПС 'Вёшенская', 'Земля' на фазе 'С' из-за повреждения РВО-10 по фазе 'С' на КТП-7. Потребители запитаны 10.04.2011г. в 18-40.	2011-04-10 18:40:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Электродуговое повреждение		
Миллеровский УЭС	2011-05-04 18:30:00.0	Действием МТЗ откл. Л-8 10 кВ ПС 'Промзона' из-за повреждения кабеля между опорой 17/4 и вводом в ЗТП-147, нарушение целостности изоляции в результате длительной эксплуатации. Потребители запитаны 04.05.2011г. в 23-06.	2011-05-04 23:06:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Миллеровский УЭС	2011-05-10 11:08:00.0	Действием ТО откл. Л-17 10 кВ ПС 'Промзона' в ЗТП-110 произошло перекрытие на шинах в РУ-10 кВ из-за течи кровли крыши подстанции. Потребители запитаны 10.05.2011г. в 12-33.	2011-05-10 12:33:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ			грозы, ливни
Миллеровский УЭС	2011-05-10 11:08:00.0	Действием МТЗ откл. Л-13 10 кВ ПС'ГОК' в ЗТП-110 произошло перекрытие на шинах в РУ-10 кВ из-за течи кровли крыши подстанции. Потребители запитаны 10.05.2011г. в 12-32.	2011-05-10 12:32:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ			грозы, ливни
Миллеровский УЭС	2011-05-14 13:55:00.0	Действием ТО откл. Л-8 10 кВ ПС 'Промзона' из-за повреждения проходных изоляторов по фазе 'А' и 'В', разрядников по фазе 'А' на КТП-141. Потребители запитаны 14.05.2011г. в 18-34.	2011-05-14 18:34:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Электродуговое повреждение		
Миллеровский УЭС	2011-05-18 22:11:00.0	Действием ТО откл. Л-10 10 кВ ПС 'ГОК' причина отключения не установлена. Потребители запитаны 18.05.2011г. в 22-33.	2011-05-18 22:33:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Чертковский УЭС	2011-05-02 15:22:00.0	Действием МТЗ отключилась Л-5 10 кВ ПС 'чертковская' из-за повреждения кабеля на ЗТП-02(ОАО 'ЮГ-Руси) абонентское	2011-05-02 18:42:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Вёшенский УЭС	2011-05-04 12:53:00.0	Отключена в ручную Л-3 10 кВ ПС 'Вёшенская', из-за 'Земля' по фазе 'С' повреждён РВО-10 по фазе 'С' на КТП-18, Потребители запитаны 04.05.2011г. в 15-50.	2011-05-04 15:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Электродуговое повреждение		
Боковский УЭС	2011-06-22 19:02:00.0	На КТП-718 вышел из строя РТП-718 сгорел нож по фазе 'С' из-за большого срока службы РТП-718. Потребители запитаны 23.06.2011г. в 23-05.	2011-06-22 23:05:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Термическое повреждение, перегрев, пережог		
Миллеровский УЭС	2011-06-13 18:42:00.0	Действием ТО аварийно отключилась Л-10 10 кВ ПС 'ГОК' из-за падения ветки на линейные провода А-50 по ул. М.Горького в пролёте опор 114-115, присильном ветре. Потребители запитаны 13.06.2011г. в 22-16.	2011-06-13 22:16:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Миллеровский УЭС	2011-06-17 01:23:00.0	Действием ТО аварийно отключилась Л-8 10 кВ ПС 'Промзона', причина не установлена, при сильном ветре, дожде и грозе). Потребители запитаны 17.06.2011г. в 01-43.	2011-06-17 01:43:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Миллеровский УЭС	2011-06-22 18:01:00.0	Действием ТО аварийно отключилась Л-6 10 кВ ПС 'ГОК', причина не установлена, при сильном ветре и грозе. Потребители запитаны 22.06.2011г. в 20-03.	2011-06-22 20:03:00.0	ВЛ 6-35 кВ			Воздействие повторяющихся стихийных явлений

Миллеровский УЭС	2011-06-23 14:59:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-8 10 кВ ПС 'Промзона' из-за попадания постороннего предмета(конёк с крыши) на линейные провода А-50в пролёте опор 79-80, при порывистом ветре. Потребители запитаны 23.06.2011г. в 15-36.	2011-06-23 15:36:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Миллеровский УЭС	2011-06-25 18:45:00.0	Действием ТО аврийно отключилась Л-17 10 кВ ПС 'Промзона', причина не установлена, при сильном ветре и грозе. Потребители запитаны 25.06.2011г. в 19-45.	2011-06-25 19:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ			Воздействие повторяющихся стихийных явлений
Миллеровский УЭС	2011-06-26 07:17:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-13 10 кВ ПС 'ГОК', из-за повреждения на абонентском КТП-0170 (АТП)	2011-06-26 15:07:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Миллеровский УЭС	2011-06-29 08:51:00.0	Действием ТО аварийно отключилась Л-8 10 кВ ПС 'Промзона', поврежден РВО-10 по фазе 'С' на КТП-141, при воздействии повторяющихся стихийных явлений. Потребители запитаны 29.06.2011г. в 16-28.	2011-06-29 16:28:00.0	ВЛ 6-35 кВ			Воздействие повторяющихся стихийных явлений
Кашарский УЭС	2011-06-14 17:40:00.0	'Кашарская' причина не становлена, при сильном ветре, дожде и грозе. Потребители запитаны 14.06.2011г. в 18-45.	2011-06-14 18:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ			Воздействие повторяющихся стихийных явлений
Кашарский УЭС	2011-06-16 17:13:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-2 10 кВ ПС 'Кашарская' из-за повреждения на абонентском КТП-03(КТП-03 отключено до проведения испытаний и предоставление протоколов).	2011-06-16 18:08:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Кашарский УЭС	2011-06-28 08:23:00.0	Действием МТЗ аврийно отключилась Л-2 10 кВ ПС 'Кашарская', из-за падени ветки на линейные провода АС-50 в пролёте опор 25-26 при воздействии повторяющихсяна. Потребители запитаны с опоры 25-26	2011-06-28 12:16:00.0	ВЛ 6-35 кВ			Воздействие повторяющихся стихийных явлений
Тарасовский УЭС	2011-06-21 08:47:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-5 10 кВ ПС 'Тарасовская', из-за перекрытия птицами в отпайке опор 94/2 до КТП-022. Потребители запитаны 21.06.2011г. в 12-17.	2011-06-21 12:17:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Загрязнение, попадание инородных предметов		
Тарасовский УЭС	2011-06-26 22:25:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-4 10 кВ ПС 'Тарасовская СХТ', причина не установлена, при грозе. Потребители запитаны 27.06.2011г. в 00-39.	2011-06-27 00:39:00.0	ВЛ 6-35 кВ			Воздействие повторяющихся стихийных явлений
Тарасовский УЭС	2011-06-27 02:22:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-4 10 кВ ПС 'Тарасовская-СХТ', падение провода на траверсу на опоре 78/12, при грозе. Потребители запитаны 27.06.2011г. в 08-50.	2011-06-27 08:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
Чертковский УЭС	2011-06-17 14:34:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-10 10 кВ ПС 'Чертковская', из-за падении ветки на ЛР-2, при сильном ветре(Воздействие повторяющихся стихийных явлений). Потребители запитаны 17.06.2011г. в 15-18.	2011-06-17 15:18:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Вёшенский УЭС	2011-06-11 12:36:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-3 10 кВ ПС 'Вёшенская-1' из-за срывания изолятора с траверсы на КТП-522, при сильном ветре. Потребители запитаны 11.06.2011г. в 14-40.	2011-06-11 14:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ			Воздействие повторяющихся стихийных явлений
Вёшенский УЭС	2011-06-16 15:35:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-5 10 кВ ПС 'Вёшенская' из-за повреждения на абонентском КТП-032(повреждён кабель ввода на КТП-032) отключён РТП-10 на КТП-032. Потребители запитаны 16.06.2011г. в 15-46.	2011-06-16 15:46:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Вёшенский УЭС	2011-06-17 13:25:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-3 10 кВ ПС 'Вёшенская-1' из-за повреждения РВО-10 по фазе 'С' на КТП-512, при воздействии повторяющихся стихийных явлений. Потребители запитаны 17.06.2011г. в 13-53.	2011-06-17 13:53:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Электроудровое повреждение		
Миллеровский УЭС	2011-07-02 03:33:00.0	Отключена вручную Л-10 10 кВ ПС 'ГОК', земля по фазе 'С', из-за пробоя проходного изолятора на КТП-137(срок службы изолятора 22года). Потребители запитаны 02.07.2011г. в 09-31.	2011-07-02 09:31:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Нарушение структуры материала		
Миллеровский УЭС	2011-07-02 09:10:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-12 10 кВ ПС 'ГОК', замыкание на концевой муфте на опоре 86/10 из-за попадание влаги. Потребители запитаны 02.07.2011г. в 12-03.	2011-07-02 12:03:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение нормального вибростояния		
Миллеровский УЭС	2011-07-09 20:43:00.0	Действием ТО аварийно отключилась Л-17 10 кВ ПС 'Промзона', из-за перекрытия ВЛ птицами на опоре ? 1.Потребители запитаны 09.07.2011г. в 21-38.	2011-07-09 21:38:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		

Миллеровский УЭС	2011-07-22 06:35:00.0	Действием ТО аварийно отключилась Л-8 10 кВ ПС 'Промзона', из-за повреждения на абонентском ЗТП-0104(ЗТП-0104 ХПП). Потребители запитаны 22.07.2011г. в 11-20.	2011-07-22 11:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ			Воздействие повторяющихся стихийных явлений
Миллеровский УЭС	2011-07-22 16:10:00.0	Действием ТО аварийно отключилась Л-10 ПС 'ГОК', из-за выгода из строя концевой кабельной муфты на 1-й опоре(из-за высухания бумажной изоляции при вертикальной эксплуатации). Потребители запитаны 22.07.2011г. в 19-24 от Л-4 ПС 'промзона'.	2011-07-22 19:24:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Миллеровский УЭС	2011-07-22 18:05:00.0	Действием ТО аварийно отключилась Л-6 ПС 'ГОК', из-за падения ветки на провода между опорами 103/3-103-4 при больших порывов ветра (Деревья растут не в охранный зоне). Потребители запитаны 22.07.2011г. в 20-45.	2011-07-22 20:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ			Воздействие повторяющихся стихийных явлений
Миллеровский УЭС	2011-07-22 18:05:00.0	'Промзона', из-за попадания в линейные провода части кровельной крыши между опорами 33-34. при сильном ветре и дожде. Потребители запитаны 22.07.2011г. в 21-56.	2011-07-22 21:56:00.0	ВЛ 6-35 кВ			Воздействие повторяющихся стихийных явлений
Миллеровский УЭС	2011-07-22 19:47:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-12 10 кВ ПС 'ГОК', из-за падения ветки на провода между опорами 74-75 при сильном ветре и дожде. Потребители запитаны 22.07.2011г. в 21-06.	2011-07-22 21:06:00.0	ВЛ 6-35 кВ			Воздействие повторяющихся стихийных явлений
Миллеровский УЭС	2011-07-22 20:47:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-6 10 кВ ПС 'ГОК',из-за падения ветки на провода между опорами 106-107при сильном ветре, на территории завода им.Гаврилова. Потребители запитаны 22.07.2011г. в 21-09.	2011-07-22 21:09:00.0	ВЛ 6-35 кВ			Воздействие повторяющихся стихийных явлений
Миллеровский УЭС	2011-07-23 00:26:00.0	Действием ТО аварийно отключилась Л-17 10 кВ ПС 'Промзона', при воздействии повторяющихся стихийных явлений , молния попала в опору 1-2. Потребители запитаны 23.07.2011г. в 01-45.	2011-07-23 01:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ			Воздействие повторяющихся стихийных явлений
Миллеровский УЭС	2011-07-27 10:10:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-4 10 кВ ПС 'Миллеровская', из-за перекрытия птицей РТП-123 10 кВ. Потребители запитаны 27.07.2011г. в 10-32.	2011-07-27 10:32:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Кашарский УЭС	2011-07-22 20:20:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-2 10 кВ ПС 'Кашарская',из-за падения опор 6-7(деревянные) при ветре упало дерево на линейные проводав пролёте 6-7. Потребители запитаны 23.07.2011г. в 12-23.	2011-07-23 12:35:00.0	ВЛ 6-35 кВ			Воздействие повторяющихся стихийных явлений
Тарасовский УЭС	2011-07-01 00:12:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-2 10 кВ ПС 'Тарасовская-СХТ', при сильном ветре и грозе(воздействие повторяющихся стихийных явлений). Потребители запитаны 01.07.2011г. в 01-10.	2011-07-01 01:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ			Воздействие повторяющихся стихийных явлений
Тарасовский УЭС	2011-07-01 07:46:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-5 10 кВ ПС 'Тарасовская', из-за падения ветки на проходные изоляторы КТП-232(дерево растёт не в охранный зоне), при ветре и грозе. Потребители запитаны 01.07.2011г. в 08-17.	2011-07-01 08:17:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Загрязнение, попадание инородных предметов		
Тарасовский УЭС	2011-07-01 14:39:00.0	Отключена в ручную Л-2 10 кВ ПС 'Тарасовская-СХТ', Земля по фазе 'С', из-за повреждения на абонентском РТП-10 кВ на КТП-051(повреждён опорный изолятор на РТП).Потребитель запитан 01.07.2011г. 15-22.	2011-07-01 15:22:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Тарасовский УЭС	2011-07-10 18:39:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-4 10 кВ ПС 'Тарасовская', при воздействии повторяющихся стихийных явлений (при грозе и дожде). Потребители запитаны 10.07.2011г. в 18-47.	2011-07-10 18:47:00.0	ВЛ 6-35 кВ			Воздействие повторяющихся стихийных явлений
Тарасовский УЭС	2011-07-29 16:34:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-5 10 кВ ПС 'Тарасовская', из-за попадания на линейные провода проволоки в пролёте опор 92-93. Потребители запитаны 29.07.2011г. в 19-40.	2011-07-29 19:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Загрязнение, попадание инородных предметов		
Чертковский УЭС	2011-07-07 09:28:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-8 10 кВ ПС 'Чертковская', при воздействии повторяющихся стихийных явлений (при грозе). Потребители запитаны 07.07.2011г. в 14-13.	2011-07-07 14:13:00.0	ВЛ 6-35 кВ			Воздействие повторяющихся стихийных явлений
Чертковский УЭС	2011-07-07 09:28:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-6 10 кВ ПС'Чертковская', при воздействии повторяющихся стихийных явлений (при грозе). Потребители запитаны 07.07.2011г. в 14-30.	2011-07-07 14:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ			Воздействие повторяющихся стихийных явлений

Чертковский УЭС	2011-07-23 10:10:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-8 10 кВ ПС 'Чертковская', из-за воздействия повторяющихся стихийных явлений при грозе и ветре. Потребители запитаны 23.07.2011г. в 10-41.	2011-07-23 10:41:00.0	ВЛ 6-35 кВ			Воздействие повторяющихся стихийных явлений
Чертковский УЭС	2011-07-23 10:10:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-10 10 кВ ПС 'Чертковская', из-за воздействия повторяющихся стихийных явлений при грозе и ветре. Потребители запитаны 23.07.2011г. в 10-36.	2011-07-23 10:36:00.0	ВЛ 6-35 кВ			Воздействие повторяющихся стихийных явлений
Чертковский УЭС	2011-07-31 15:38:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-10 10 кВ ПС 'Чертковская', из-за воздействия повторяющихся стихийных явлений при ветре и дожде. потребители запитаны 31.07.2011г. в 17-05.	2011-07-31 17:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ			Воздействие повторяющихся стихийных явлений
Казанский УЭС	2011-07-15 18:45:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-2 10 кВ ПС 'Казанская', на опоре ? 39/44 повреждены два изолятора, при постороннем воздействии(стрелили по изоляторам). Потребители запитаны 15.07.2011г. в 21-58.	2011-07-15 21:58:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Вёшенский УЭС	2011-07-05 05:30:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-3 10 кВ ПС 'Вёшенская-1',сработал РВО-10 по фазе 'В' на опоре 39/4, при грозе. Потребители запитаны 05.07.2011г. в 08-20.	2011-07-05 08:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
Вёшенский УЭС	2011-07-06 20:10:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-3 10 кВ ПС 'Вёшенская-1' из-за повреждения на абонентском КТП-025(Лесхоз) отключён РТП-10 кВ до проведения испытаний и предоставление протоколов.	2011-07-06 20:43:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Вёшенский УЭС	2011-07-10 15:50:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-3 10 кв ПС 'Вёшенская-1',при воздействии повторяющихся стихийных явлений(при грозе и дожде). Потребители запитаны 10.07.2011г. в 17-18.	2011-07-10 17:18:00.0	ВЛ 6-35 кВ			Воздействие повторяющихся стихийных явлений
Вёшенский УЭС	2011-07-26 10:56:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-5 10 кВ ПС 'Вёшенская-1', из-за повреждения на ЗТП-506. Потребители запитаны 26.07.2011г. в 11-24.	2011-07-26 11:24:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Загрязнение, попадание инородных предметов		
Вёшенский УЭС	2011-07-26 11:41:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-5 10 кВ ПС 'Вёшенская-1', из-за повреждения опорных изоляторов на ВН-3 в ЗТП-506. Потребители запитаны 26.07.2011г. в 16-10.	2011-07-26 16:10:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Электродуговое повреждение		
Миллеровский УЭС	2011-08-02 09:24:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-13 10 кВ ПС 'ГОК' из-за касания кузова грузового автомобиля 'САМС' в линейных проводах 10 кВ в пролёте опор 128/11-128/12 при выгрузке щебня. Потребители запитаны 02.08.2011г. в 09-52.	2011-08-02 09:52:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Миллеровский УЭС	2011-08-13 13:45:00.0	Действием ТО аварийно отключилась Л-8 10 кВ ПС 'Промзона' из-за обрыва шлейф на опоре 79 по фазе 'С' при плохом контакте. Потребители запитаны 13.08.2011г. в 15-53.	2011-08-13 15:53:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв сети		
Миллеровский УЭС	2011-08-16 17:50:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-12 10 кВ ПС 'ГОК' из-за повреждения на разъединителе абонентского КТП-0132.	2011-08-16 18:41:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Миллеровский УЭС	2011-08-17 10:20:00.0	Действием ТО аварийно отключилась Л-10 кВ ПС 'ГОК' из-за повреждения изолятора ПС-70 на опоре 122/7 при воздействии дуги . Потребители запитаны 17.08.2011г. в 12-19.	2011-08-17 12:19:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Миллеровский УЭС	2011-08-16 07:15:00.0	Аварийное отключение трансформатора в ТП-13 из-за нагрева шпилек	2011-08-16 09:50:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Гарасовский УЭС	2011-08-07 19:29:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-5 10 кВ ПС 'Тарасовская' из-за перекрытия птиц на РТП-230 10 кВ. Потребители запитаны 07.08.2011г. в 20-15.	2011-08-07 20:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Гарасовский УЭС	2011-08-25 08:12:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-2 10 кВ ПС 'Тарасовская-СХТ' из-за перекрытия птицами(грачи) в пролёте опор 28-29. Потребители запитаны 25.08.2011г. в 08-40.	2011-08-25 08:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Гарасовский УЭС	2011-08-29 14:15:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-5 10 кВ ПС 'Тарасовская' из-за перекрытия птиц на опоре 92. Потребители запитаны 29.08.2011г в 16-10.	2011-08-29 16:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		

Вёшенский УЭС	2011-08-19 08:40:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-5 10 кВ ПС 'Вёшенская-1' из-за повреждения на абонентском ЗТП-015(ОАО ЮТК Узел связи)	2011-08-19 08:48:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Миллеровский УЭС	2011-09-01 16:00:00.0	Действием ТО аврийно отключилась Л-8 10 кВ ПС 'Промзона', из-за попадания птиц в проходные изоляторы 10 кВ КТП-34. Потребители запитаны 01.09.2011г. в 16-20.	2011-09-01 16:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Миллеровский УЭС	2011-09-19 23:17:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-12 10 кВ ПС 'ТОК', из-за повреждения на абонентском вводном КЛ-10 кВ в ЗТП-0169(Налоговая). Запитана на резерве от 6 РП-1 10 кВ. Потребитель пезапитан 20.09.2011г. в 03-17.	2011-09-20 03:07:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Миллеровский УЭС	2011-09-29 10:59:00.0	Отключена в ручную Л-4 10 кВ ПС 'Миллеровская', Земля по фазе 'А', из-за повреждения на опоре 30 пробой изолятора ШВ-10 10 кВ. Потребители запитаны 29.09.2011г. в 15-32.	2011-09-29 15:32:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Электродуговое повреждение		
Кашарский УЭС	2011-09-24 14:31:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-2 10 кв ПС 'Кашарска', из-за постороннего воздействия в пролёте опор 21-22 обрыв проводов ф. 'А' и 'В' при набросе на на линию ВЛ-10 кВ посторонними людьми. потребители запитаны 24.09.2011г. в 16-52.	2011-09-24 16:52:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Тарасовский УЭС	2011-09-29 11:07:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-5 10 кВ ПС 'Тарасовская', из-за КЗ в РУ-10 кВ на КТП-211(11) при протекания через сварной шов на проходных изоляторов по фазам 'А' и 'В', при воздействии дождя и ветра. Потребители запитаны 29.09.2011г. в 16-05.	2011-09-29 16:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Дефект сварного соединения		
Миллеровский УЭС	2011-10-02 11:33:00.0	Действием ТО аварийно отключить Л-10 10 кВ ПС 'ТОК', из-за падения ветки на линейные провода между опорами 180/21-180/22 при порывах ветра(Деревья растут не в охранной зоне). Потребители запитаны 02.10.2011г. в 15-58.	2011-10-02 15:58:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Загрязнение, попадание инородных предметов		
Миллеровский УЭС	2011-10-06 01:08:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-4 10 кВ ПС 'Миллеровская', из-за падения ветки на линейные провода в пролёте опор 22/52-22/53, при ветре. Потребители запитаны 06.10.2011г. в 03-40.	2011-10-06 03:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение нормального вибросостояния		
Миллеровский УЭС	2011-10-13 08:09:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-8 10 кВ ПС 'Промзона', повреждение на опорных изоляторах в РУ-10 кВ на ЗТП-66. Потребители запитаны 13.10.2011г. в 08-22.	2011-10-13 08:22:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Миллеровский УЭС	2011-10-13 18:20:00.0	Действием ТО аварийно отключилась Л-10 кВ ПС 'ТОК', из-за повреждения на абонентском ЗТП-086(повреждение на концевой муфте на КЛ-10 кВ ЗТП-086). Потребители запитаны 13.10.2011г. в 19-35.	2011-10-13 19:35:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Миллеровский УЭС	2011-10-19 18:25:00.0	Действием ТО аварийно отключилась Л-10 10 кВ ПС 'ТОК', из-за пробоя штыревых изоляторов на опорах 59, 62 и опорных изоляторов в РУ-10 кВ ЗТП-66. Потребители запитаны 19.10.2011г. в 18-40.	2011-10-19 18:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Загрязнение, попадание инородных предметов		
Миллеровский УЭС	2011-10-22 17:55:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-4 10 кВ ПС 'Промзона', из-за повреждения на абонентском КТП-086(Чермет) в РУ-10 кВ. Потребители запитаны 22.10.2011г. в 19-26.	2011-10-22 19:26:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Миллеровский УЭС	2011-10-26 07:47:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-4 10 кВ ПС 'Промзона', из-за перекрытия птицами в пролёте опор 98-99 (грачами 8 шт.) около КТП-23. Потребители запитаны 26.10.2011г. в 08-30.	2011-10-26 08:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Загрязнение, попадание инородных предметов		
Чертковский УЭС	2011-10-02 15:13:00.0	По Аварийной заявке выведена Л-8 10 кВ ПС 'Чертковская', из-за повреждения на РТП-10 кВ 816(16) КТП-10/0,4 кВ 816(16), поврежден нож по ф'В' на РТП. Потребители запитаны 02.10.2011г. в 15-45.	2011-10-02 15:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объёмах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Чертковский УЭС	2011-10-05 20:17:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-8 10 кВ ПС 'Чертковская', при повреждении на ЛР-1(отгорел шлейф) и ЗТП-801(1) повреждение опорного изолятора. Потребители запитаны 06.10.2011г. в 01-36	2011-10-06 01:36:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Электродуговое повреждение		
Чертковский УЭС	2011-10-11 22:03:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-8 10 кВ ПС 'Чертковская', при повреждении опорного изолятора на ЗТП-801(1), из-за протекает крыша на ЗТП-801. Потребители запитаны 11.10.1011г. в 22-13.	2011-10-11 22:13:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Электродуговое повреждение		

Чертковский УЭС	2011-10-12 05:55:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-8 10 кВ ПС 'Чертковская', при повреждении подвижного изолятора на РТП-10 кВ 801 по фазе 'А'. Потребители запитаны 12.10.2011г. в 14-06.	2011-10-12 14:06:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Электродуговое повреждение		
Казанский УЭС	2011-10-13 05:45:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-2 10 кВ ПС 'Казанская', из-за падения ветки на линейные провода в пролёте опор 23-24, при ветре. Потребители запитаны 13.10.2011г. в 08-05.	2011-10-13 08:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Загрязнение, попадание инородных предметов		
Миллеровский УЭС	2011-11-09 05:07:00.0	В ручную отключена Л-8 10 кВ ПС 'Промзона', из-за повреждения опорного изолятора на абонентском оборудовании КТП-0149(Сельхозтехника) и появления 'Земля' на фазе 'С'. Потребители запитаны 08.11.2011г. в 06-24.	2011-11-09 06:24:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Миллеровский УЭС	2011-11-23 01:12:00.0	Вручную аварийно отключена Л-8 10 кВ ПС 'Промзона', 'Земля' на фазе 'В', из-за повреждения на Абонентском КТП-0149 (Сельхозтехника). Потребители запитаны 24.11.2011г. в 02-51 без КТП-0149.	2011-11-23 02:51:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Миллеровский УЭС	2011-11-28 15:20:00.0	В ручную аварийно отключена Л-8 10 кВ ПС 'Промзона', 'Земля' по фазе 'А', из-за обрыва линейного провода от опоры 152/11, при дуговом воздействии. Потребители запитаны 28.11.2011г. в 18-32.	2011-11-28 18:32:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв сети		
Тарасовский УЭС	2011-11-20 15:40:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-2 10 кВ ПС 'Тарасовская-СХТ', из-за схода проводов в пролёте опор 53/7-53/8, при наезде на опору ? 53/7 автотранспортом. Потребители запитаны 20.11.2011г. в 17-20.	2011-11-20 17:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Чертковский УЭС	2011-11-14 21:10:00.0	Действием ТО отключена Л-6 10 кВ ПС 'Чертковская', из-за повреждения на абонентском ЗТП-026(Хлебозавод), на шины в РУ-10 кВ залез кот. Потребители запитаны 14.11.2011г. в 21-50.	2011-11-14 21:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Кашарский УЭС	2011-12-28 07:47:00.0	Действием ТО аварийно отключения Л-2 10 кВ ПС Кашарская, из-за повреждения РВО-10 на КТП-304. Потребители запитаны в 08-44 28.12.2011г.	2011-12-28 08:44:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение структуры материала		
Тарасовский УЭС	2011-12-17 02:56:00.0	Действием МТЗ аварийно отключена Л-4 10 кВ ПС Тарасовская, из-за пробоя изоляторов и воздействия эл. дуги. Потребители запитаны в 06-23 16.12.2011г.	2011-12-17 06:23:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Чертковский УЭС	2011-12-07 04:05:00.0	Ручную отключена Л-8 ПС Чертковская, из-за наезда автотранспортом HONDA на опору 9 10 кВ. Потребители запитаны 04-43 07.12.2011г.	2011-12-07 04:43:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Чертковский УЭС	2011-12-28 12:15:00.0	Действием МТЗ аварийно отключена Л-8 10 кВ ПС Чертковская, из-за падения дерева на линейные провода в пролёте опор 29-30 . Потребители запитаны в 13-35 28.12.2011г.	2011-12-28 13:35:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Загрязнение, попадание инородных предметов		
Казанский УЭС	2011-12-12 06:05:00.0	Действием МТЗ аварийно отключена Л-2 10 кВ ПС Казанская, из-за повреждения на РТ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ на Т-1 ЗТП-615, переведено питание на Т-2 ЗТП-615. Потребители запитаны 13-02	2011-12-12 13:02:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Электродуговое повреждение		

Ответственность зон обслуживания электрических сетей:

Миллеровский УЭС — г. Миллерово; Чертковский УЭС - п. Чертково; Тарасовский УЭС - п. Тарасовский; Казанский УЭС - станция Казанская; Кашарский УЭС - сл. Кашары; Вёшенский УЭС - станция Вёшенская; Боковский УЭС - станция Боковская.

**Новочеркасские межрайонные электрические сети**

Участок	Дата и время возникновения	Краткое описание	Дата и время ликвидации	Тип оборудования	Классификация : по признаку технических причин	Классификация : по признаку организационных причин	Классификация : по признаку стихийных явлений
Центральный РЭС	2011-01-20 10:51:00.0	Действием МТЗ отключился ВВ-10 кВ РП-11 Л-5. Повреждение КЛ-10кВ РП-11-ТП-232 во время земляных работ	2011-01-20 10:55:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Центральный РЭС	2011-01-22 23:22:00.0	Действием МТЗ отключился МВ-6кВ НПИ(ТП-1097). Повреждение КЛ-6кВ ТП-1031-ТП-23 и ТП-1031-ТП-20	2011-01-23 00:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Промышленный УЭС	2011-01-23 00:20:00.0	Появилась 'земля' ГПП-1 Л-19 в результате повреждения КЛ-6кВ РП-1 яч.10 - ТП-439	2011-01-23 00:56:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Центральный РЭС	2011-02-05 17:02:00.0	Действием МТЗ отключился МВ-6кВ Л-103 (Л-27) НГ-1. Схлест проводов при сильном ветре	2011-02-05 17:19:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Центральный РЭС	2011-02-05 17:35:00.0	Действием МТЗ отключился МВ-6кВ Л-103 (Л-27) НГ-1. Схлест проводов при сильном ветре	2011-02-05 18:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Центральный РЭС	2011-02-06 01:19:00.0	Действием МТЗ отключился МВ-6кВ Л-104 (Л-30) НГ-1. В результате повреждения КЛ-6кВ ТП-120 - ТП-164	2011-02-06 01:39:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Центральный РЭС	2011-02-25 21:08:00.0	Выключена вручную Л-509 НГ-5 в результате обрыва провода к ТП-140	2011-02-25 23:01:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Каменоломненский РЭС	2011-02-07 22:20:00.0	Появилась 'земля' Л-Учхоз Ш-39 в результате повреждения КЛ-10кВ РЛ-24 - ТП-755	2011-02-08 01:07:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Каменоломненский РЭС	2011-02-09 02:20:00.0	Действием МТЗ отключился МВ-10кВ Л-Учхоз Ш-39. Схлест проводов при сильном ветре	2011-02-09 03:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Промышленный УЭС	2011-02-05 18:00:00.0	Действием МТЗ отключился МВ-6кВ Л-26 ЦРП. В результате сильного ветра произошло падение ветки на абонентской отпайке к ТП-4035	2011-02-05 19:12:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Промышленный УЭС	2011-02-06 14:33:00.0	Действием МТО отключился МВ-6кВ Л-14 ГПП-2. В результате повреждения КЛ-6кВ ТП-401 - ТП-411	2011-02-06 15:26:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Донской УЭС	2011-02-28 18:42:00.0	Действием МТЗ отключился МВ-6кВ Л-Заплавская Ш-40. Возгорание АВ-0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-521	2011-02-28 20:12:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Центральный РЭС	2011-03-13 09:13:00.0	Действием МТЗ отключился МВ-6кВ Л-12 НЗПМ. В результате повреждения концевой муфты на Р-69 КЛ-6кВ ТП-192 - Р-69	2011-03-13 10:15:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Центральный РЭС	2011-03-14 01:08:00.0	Действием МТЗ отключился МВ-6кВ Л-103 (Л-27) НГ-1. В результате повреждения КЛ-6кВ ТП-75 - ТП-111 и КЛ-6кВ оп.15 - оп.16	2011-03-14 11:14:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Центральный РЭС	2011-03-14 17:32:00.0	Действием МТЗ отключился МВ-6кВ Л-30 НЗПМ. (Схема ремонтная) В результате повреждения КЛ-6кВ ТП-135 - ТП-54. Нормальная схема Л-12 НЗПМ	2011-03-14 18:02:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Центральный РЭС	2011-03-15 14:38:00.0	Появилась 'земля' РП-НГ-2 Л-216. В результате повреждения КЛ-6кВ ТП-161 - ТП-8	2011-03-15 15:46:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Центральный РЭС	2011-03-21 20:46:00.0	Действием МТЗ отключился МВ-6кВ Л-104 (Л-30) НГ-1. В результате повреждения абонентского КЛ-6кВ ТП-83 - ТП-1095	2011-03-21 22:32:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Центральный РЭС	2011-03-26 02:06:00.0	Действием МТЗ отключился МВ-6кВ Л-7 РП-3 и из-за неверно выставленной уставки в яч.6 ПС НЗПМ фирмы 'ТОК' отключился МВ-6кВ Л-6 НЗПМ. В результате сильного ветра переломлена оп.31 с обрывом проводов в сторону ТП-81	2011-03-26 03:58:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Центральный РЭС	2011-03-26 16:30:00.0	Выключена вручную Л-6 НЗПМ. В результате повреждения КЛ-6кВ НЗПМ Л-6 - РП-3	2011-03-26 16:49:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Центральный РЭС	2011-03-27 13:31:00.0	Действием МТЗ отключился МВ-6кВ Л-203 РП-НГ-2. Повреждение КЛ-6кВ ТП-3 - Р-17	2011-03-27 14:44:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Аксайский РЭС	2011-03-16 15:38:00.0	Повреждение КЛ-10 кВ в ТП-819 между ПК-10 и силовым трансформатором, Л-1003 п/ст АС-10 отключилась от МТЗ	2011-03-16 17:15:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Нарушение электрической изоляции		

Аксайский РЭС	2011-03-21 10:33:00.0	Действием МТЗ на п/ст КС-3 отключился МВ 6 кВ Л-25 из-за удара автотранспорта по опоре ?1А. Сорваны изоляторы	2011-03-21 13:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Аксайский РЭС	2011-03-26 01:50:00.0	Действием МТЗ на п/ст АС-2 отключился МВ-6 кВ Л-204 из-за повреждения на абонентской отпайке к за РТП-141	2011-03-26 03:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Аксайский РЭС	2011-03-26 03:18:00.0	Действием МТЗ в РП-104 отключился МВ 6 кВ яч.3 из-за повреждения на абонентской ВЛ-6 кВ, на п/ст КС-3 отключился МВ-6 кВ Л-17	2011-03-26 15:28:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Промышленный УЭС	2011-03-03 09:02:00.0	Действием МТЗ отключился МВ-6кВ Л-7 ЦРП. В результате повреждения концевой муфты на Р-112 КЛ-6кВ ТП-465 - Р-112	2011-03-03 09:32:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Центральный РЭС	2011-04-02 20:00:00.0	яч.7 РП-3 действием МТЗ отключился МВ-6кВ и из-за неселективной работы отключился МВ-6кВ Л-6 на п/ст НЗПМ. обрыв провода на оп.31	2011-04-02 21:55:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв сети		
Центральный РЭС	2011-04-09 14:11:00.0	Л-304(Л-38) НГ-3 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. При сильном ветре повреждение оп.120-121 сорван изолятор	2011-04-09 20:13:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Центральный РЭС	2011-04-21 13:56:00.0	Л-102 НГ-1 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Повреждение КЛ-6кВ ТП-183 - ТП-24	2011-04-21 15:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Центральный РЭС	2011-04-28 00:00:00.0	яч.2 РП-3 действием МТЗ отключился МВ-6кВ и из-за неселективной работы отключился МВ-6кВ Л-6 п/ст НЗПМ. Повреждение КЛ-6кВ РП-3 яч.2 - ТП-65	2011-04-28 01:44:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Аксайский РЭС	2011-04-09 17:06:00.0	Л-202 АС-2 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. из-за повреждения на абонентской отпайке	2011-04-09 20:08:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Аксайский РЭС	2011-04-09 17:21:00.0	Л-204 АС-2 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Схлест проводов при сильном ветре, АПВ успешно	2011-04-09 17:21:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Аксайский РЭС	2011-04-22 13:40:00.0	Л-204 АС-2 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. повреждение в абонентской ТП-03070	2011-04-22 14:17:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Аксайский РЭС	2011-04-22 13:40:00.0	яч.3 РП-101 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. из-за повреждения в абонентской ТП-03070	2011-04-22 14:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		
Каменоломненский РЭС	2011-04-08 07:35:00.0	Л-Каменоломни-2' Ш-16 действием МТО отключился МВ-10кВ. Повреждение КЛ-10кВ ТП-790 - ТП-728	2011-04-08 08:20:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Каменоломненский РЭС	2011-04-12 15:40:00.0	Л-СХТ Ш-39 действием МТЗ отключился МВ-10кВ. Повреждение КЛ-10кВ ТП-6(ТП-706) - ВЛ Л-СХТ	2011-04-12 16:43:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Каменоломненский РЭС	2011-04-19 17:20:00.0	Л-Каменоломни-2 Ш-16 действием МТО отключился МВ-10кВ. Повреждение КЛ-10кВ Ш-16 Л-Каменоломни-2 - оп.1	2011-04-19 18:14:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Промышленный УЭС	2011-04-08 13:58:00.0	Л-18 ГТП-4 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. При сильном ветре оборвалась вязка за Р-31 оп.82/28	2011-04-08 16:55:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Промышленный УЭС	2011-04-09 14:18:00.0	Л-18 ГТП-4 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Схлест проводов при сильном ветре	2011-04-09 14:32:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Промышленный УЭС	2011-04-09 15:40:00.0	Л-903 НГ-9 действием МТЗ отключился МВ-6кВ (Схема ремонтная). Перекрытие на ВЛ за ТП-141. Нормальная схема ГТП-4 Л-18	2011-04-09 17:12:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Промышленный УЭС	2011-04-16 09:18:00.0	Л-43 ГТП-3 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Повреждение КЛ-6кВ ТП-433 - ТП-434 при земляных работах	2011-04-16 10:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		
Донской УЭС	2011-04-09 18:34:00.0	Л-Поселок Ш-41 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. повреждение на абонентской отпайке к ТП-4053	2011-04-09 21:16:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Центральный РЭС	2011-05-06 07:07:00.0	Л-102 (Л-29) НГ-1 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. В ТП-51 осыпалась штукатурка на СШ-6кВ.	2011-05-06 07:52:00.0	ПС,РЦ,ТП 6-35 кВ	Загрязнение, попадание инородных предметов		

Центральный РЭС	2011-05-07 08:12:00.0	Л-304 (Л-38) НГ-3 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Около ТП-210 следы перекрытия ВЛ.	2011-05-07 09:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Центральный РЭС	2011-05-15 06:15:00.0	Л-112 НГ-1 появилась земля на фазе В. Повреждение КЛ-6кВ Л-112 - ТП-185	2011-05-15 07:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Центральный РЭС	2011-05-16 18:55:00.0	Л-304 (Л-38) НГ-3 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Молния попала в ВЛ-6кВ	2011-05-16 20:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Центральный РЭС	2011-05-16 19:09:00.0	Л-509 НГ-1 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Молния попала в ВЛ-6кВ.	2011-05-16 20:18:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Аксайский РЭС	2011-05-03 22:20:00.0	Л-202 действием МТЗ отключился МВ-6кВ после осмотра линия включена без замечаний, и на этой же СШ-6кВ появилась земля Л-205 АС-2. Повреждение КЛ-6кВ ТП-339 - РП-103	2011-05-03 23:52:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Промышленный УЭС	2011-05-28 00:00:00.0	Л-1 ЦРП-1 действием МТО отключился МВ-6кВ. Повреждение КЛ-6кВ Л-1 ЦРП - ТП-430	2011-05-28 00:01:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Промышленный УЭС	2011-05-28 00:00:00.0	ф.18 РП-10 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Повреждение в абонентской ТП-4034	2011-05-28 02:53:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
Донской УЭС	2011-05-16 18:30:00.0	Л-Поселок ПП-6кВ действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Молния попала в ВЛ	2011-05-16 19:21:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Донской УЭС	2011-05-20 11:27:00.0	Л-Поселок ПП-6кВ действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Следы перекрытия на ВЛ	2011-05-20 12:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Донской УЭС	2011-05-26 15:20:00.0	Л-Поселок ПП-6кВ действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Схлест проводов при сильном ветре	2011-05-26 17:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган
Центральный РЭС	2011-06-01 20:58:00.0	Л-222 (Л-22) РП-НГ-2 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Повреждение КЛ-6кВ ТП-36 - ТП-42	2011-06-01 22:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Центральный РЭС	2011-06-03 09:50:00.0	Л-306 (Л-39) НГ-3 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Повреждение при земляных работах КЛ-6кВ ТП-11 - ТП-174	2011-06-03 18:44:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Центральный РЭС	2011-06-03 19:07:00.0	Л-203 РП-НГ-2 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Повреждение КЛ-6кВ Р-17 - ТП-3	2011-06-03 20:12:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Центральный РЭС	2011-06-03 19:07:00.0	Л-509 НГ-5 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Повреждение на абонентской отпайке к ТП-1004	2011-06-03 21:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Центральный РЭС	2011-06-04 14:29:00.0	Л-3 НЗПМ действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Во время грозы.	2011-06-04 16:13:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Центральный РЭС	2011-06-04 15:19:00.0	Л-507 НГ-5 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Падение ветки оп.8-9 во время грозы.	2011-06-04 16:55:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Центральный РЭС	2011-06-09 00:44:00.0	Л-508 НГ-5 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Во время грозы.	2011-06-09 02:24:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Центральный РЭС	2011-06-10 06:25:00.0	Л-304 (Л-38) НГ-3 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. наброс оп.54	2011-06-10 06:48:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц
Центральный РЭС	2011-06-16 13:35:00.0	Л-509 НГ-5 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Во время грозы.	2011-06-16 13:51:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Центральный РЭС	2011-06-19 04:08:00.0	Л-304 (Л-38) НГ-3 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. На оп.1 посторонними лицами сорван КЛ-6кВ	2011-06-19 06:47:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц
Центральный РЭС	2011-06-21 00:06:00.0	Л-216 РП-НГ-2 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Поврежден КЛ-6кВ ТП-6 - ТП-101	2011-06-21 00:46:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Центральный РЭС	2011-06-26 19:02:00.0	Л-11 ф24 РП-11 действием МТЗ отключился ВВ-6кВ. Во время грозы	2011-06-26 20:36:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Аксайский РЭС	2011-06-06 23:05:00.0	Л-202 АС-2 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Повреждение КЛ-6кВ РП-103 - ТП-339	2011-06-07 01:19:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Аксайский РЭС	2011-06-07 02:18:00.0	Л-202 АС-2 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Повреждение РП-103 - ТП-339.	2011-06-07 06:25:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Аксайский РЭС	2011-06-16 14:08:00.0	Л-202 АС-2 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Во время грозы	2011-06-16 14:55:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Аксайский РЭС	2011-06-27 11:56:00.0	Л-202 АС-2 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Повреждения КЛ-6 кВ ТП-305-ТП-336	2011-06-27 12:47:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Аксайский РЭС	2011-06-27 20:30:00.0	яч.12 (Л-11) РП-102 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Повреждения концевой муфты КЛ-6кВ ТП-321 - ТП-322	2011-06-27 22:04:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	

Каменоломненский РЭС	2011-06-01 15:35:00.0	Л-Каменоломни-2 Ш-16 действием МТО отключился МВ-6кВ. Повреждение на опоре КЛ-10 ТП-790 - оп.62	2011-06-01 16:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Каменоломненский РЭС	2011-06-09 16:50:00.0	Л-Учхоз Ш-39 действием МТО отключился МВ-10кВ. Во время грозы	2011-06-09 18:33:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Промышленный УЭС	2011-06-01 13:10:00.0	Л-12 ЦРП-1 появилась земля отключена вручную. повреждение КЛ-6кВ Л-12 ЦРП - ТП-450	2011-06-01 15:03:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Промышленный УЭС	2011-06-01 13:10:00.0	6кВ. Повреждение КЛ-6кВ РП-10 яч.4 - ТП-474	2011-06-01 15:15:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Промышленный УЭС	2011-06-04 14:39:00.0	Л-18 ГТП-4 действием МТО отключился МВ-6кВ. Во время грозы	2011-06-04 14:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Промышленный УЭС	2011-06-09 17:07:00.0	Л-18 ГТП-4 действием МТО отключился МВ-6кВ. Во время грозы.	2011-06-09 17:28:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Промышленный УЭС	2011-06-09 17:25:00.0	Л-43 ГТП-3 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Повреждение КЛ-6кВ ТП-439 - оп.30 Л-43 ГТП-3	2011-06-09 19:07:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Промышленный УЭС	2011-06-09 18:09:00.0	Л-18 ГТП-4 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Во время грозы.	2011-06-09 18:27:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Промышленный УЭС	2011-06-27 06:28:00.0	Л-103 (Л-27) НГ-1 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Повреждение КЛ-6кВ ТП-194 - ТП-203	2011-06-27 06:42:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Промышленный УЭС	2011-06-11 09:50:00.0	Авар откл Л-22 ГТП от руки из-за повреждения абонентского кабеля ТП-4025	2011-06-11 11:58:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
Донской УЭС	2011-06-04 15:08:00.0	Л-Поселок ПП-6кВ действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Во время грозы	2011-06-04 16:04:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Донской УЭС	2011-06-26 19:12:00.0	Л-Поселок Ш-41 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Во время грозы.	2011-06-26 20:11:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Донской УЭС	2011-06-30 17:51:00.0	Л-8 ф12 РП-8 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Повреждение КЛ-6кВ ТП-504 - ТП-505, ТП-504 - ТП-520	2011-06-30 18:48:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Центральный РЭС	2011-07-27 18:04:00.0	Л-304 (Л-38) НГ-3 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Повреждение абонентского КЛ-6кВ оп.131 - ТП1048	2011-07-28 01:01:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Центральный РЭС	2011-07-30 09:00:00.0	Л-502 НГ-5 появилась 'земля' отключена вручную. Повреждение на уч. ВЛ от ТП-156 до ТП-1042	2011-07-30 09:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган
Аксацкий РЭС	2011-07-23 22:00:00.0	Л-25 КС-3 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Падение дерева на ВЛ оп.53/2 - оп.53/3	2011-07-24 01:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Каменоломненский РЭС	2011-07-27 16:50:00.0	Л-Каменоломни-2 Ш-16 действием МТО отключился МВ-10кВ. Повреждение концевой муфты КЛ-10кВ оп.26 - ТП-728	2011-07-27 18:29:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Каменоломненский РЭС	2011-07-30 17:31:00.0	Л-Каменоломни-2 Ш-16 действием МТО отключился МВ-10кВ. Повреждение КЛ-10кВ ТП-7022 - оп.6/1	2011-07-30 18:12:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Промышленный УЭС	2011-07-03 16:34:00.0	Л-911 НГ-9 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Повреждение КЛ-6кВ ТП-205 - ТП-203 при земляных работах	2011-07-03 18:15:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц
Промышленный УЭС	2011-07-25 17:38:00.0	Л-19 ГТП-1 появилась 'земля' отключена вручную. Повреждение КЛ-6кВ РП-1 - ТП-420	2011-07-25 18:04:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Донской УЭС	2011-07-26 19:04:00.0	Л-Поселок Ш-41 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Повреждение в абонентской ТП	2011-07-26 20:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Центральный РЭС	2011-08-11 15:17:00.0	Л-304 (Л-38) НГ-3 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Схлест проводов при сильном ветре	2011-08-11 20:04:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган
Центральный РЭС	2011-08-24 09:34:00.0	Л-12 НЗПМ действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Во время грозы	2011-08-24 10:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Центральный РЭС	2011-08-24 09:45:00.0	Л-509 НГ-5 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Оборваны провода оп.21/7 - 21/8 во время грозы	2011-08-24 12:58:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Центральный РЭС	2011-08-25 05:27:00.0	ВЛ-35кВ НГ-1 - НГ-3 действием МТЗ отключился МВ-35кВ. Во время грозы. АПВ успешное.	2011-08-25 05:27:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни

Центральный РЭС	2011-08-30 15:22:00.0	Л-104(Л-30) НГ-1 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Повреждение КЛ-6кВ Л-104 НГ-1 - ТП-120 при земляных работах	2011-08-30 16:20:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Центральный РЭС	2011-08-31 09:05:00.0	Л-12 НЗПМ действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Повреждение КЛ-6кВ ТП-103 - ТП-192 при земляных работах	2011-08-31 09:35:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Акасайский РЭС	2011-08-17 07:40:00.0	Авар откл Л-35 на ПС КС-3В ТП-305 вручную отключили ВН в сторону Р-107. Автомобилем сбита оп.5 (Составлен акт на водителя)	2011-08-17 13:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Акасайский РЭС	2011-08-24 14:10:00.0	Л-50 КС-3 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Повреждения КЛ-6кВ Л-50 КС-3 - ТП-03014	2011-08-24 14:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Каменоломненский РЭС	2011-08-12 20:45:00.0	Л-СКЖД-1 Ш-16 действием МТЗ отключился МВ-10кВ. Повреждение концевой муфты КЛ-10кВ в ТП-774 - ТП-67	2011-08-12 21:50:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Промышленный УЭС	2011-08-07 13:17:00.0	Л-44 ГТП-3 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Повреждение КЛ-6кВ Л-44 ГТП-3 - РП-7 яч.10	2011-08-07 13:45:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Промышленный УЭС	2011-08-25 05:37:00.0	Л-18 ГТП-4 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Во время грозы	2011-08-25 06:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
Донской УЭС	2011-08-18 18:20:00.0	Л-Поселок Ш-41 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Во время грозы	2011-08-18 20:34:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
Центральный РЭС	2011-09-02 12:21:00.0	Л-22ф20 РП-22 (Л-220 РП-НГ-2) действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Повреждение КЛ-6кВ ТП-1038 - ТП-104 при земляных работах.	2011-09-02 12:56:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Центральный РЭС	2011-09-02 14:36:00.0	Л-22ф15 РП-22 (Л-215 РП-НГ-2) действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Повреждение КЛ-6кВ ТП-104 - ТП-233	2011-09-02 14:52:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Центральный РЭС	2011-09-04 09:55:00.0	Л-101 НГ-1 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Повреждение КЛ-6кВ НГ-1 Л-101 - ТП-179	2011-09-04 10:14:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Акасайский РЭС	2011-09-01 10:35:00.0	Л-26 КС-3 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Повреждение КЛ-6кВ КС-3 Л-26 - РП-101	2011-09-01 16:36:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Акасайский РЭС	2011-09-02 02:27:00.0	Л-202 АС-2 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. автомашиной сбита оп.55 с РЛНД РТП-03108	2011-09-02 03:19:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Внешнее механическое воздействие		
Акасайский РЭС	2011-09-11 10:38:00.0	яч.3 (Л-4) РП-102 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. повреждение за абонентским разъединителем Р-а	2011-09-11 12:04:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Акасайский РЭС	2011-09-14 13:45:00.0	Л-21 КС-3 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. При опилровке деревьев сторонней организацией часть дерева упала и сорвало изолятор с оп.6	2011-09-14 15:08:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Акасайский РЭС	2011-09-30 09:05:00.0	яч.16 РП-104 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Повреждение КЛ-6кВ ТП-318 - ТП-313	2011-09-30 10:45:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Промышленный УЭС	2011-09-09 16:36:00.0	Л-10ф18 РП-10 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Повреждение в абонентском ТП-4034	2011-09-09 18:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		
Промышленный УЭС	2011-09-25 17:45:00.0	Л-43 ГТП-3 действием МТО отключился МВ-6кВ. Повреждение абонентского КЛ-6кВ в сторону ТП-4031	2011-09-25 18:42:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Промышленный УЭС	2011-09-30 12:50:00.0	Л-5 ЦРП действием МТО отключился МВ-6кВ. Падение ветки на абонентской отпайке к ТП-4068	2011-09-30 14:34:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Центральный РЭС	2011-10-01 16:22:00.0	Л-11 ф-24 РП-11 действием МТЗ отключился ВВ-6кВ. Наброс на ВЛ-6кВ оп.28-29	2011-10-01 18:06:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Центральный РЭС	2011-10-05 17:43:00.0	Л-22ф-14 РП-22 (Л-214 РП-НГ-2) действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Повреждение КЛ-6кВ Р-4 - ТП-125	2011-10-05 18:09:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Центральный РЭС	2011-10-19 10:11:00.0	Л-22ф-14 РП-22 (Л-214 РП-НГ-2) действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Схлест ВЛ. оп.17 задела неизвестная машина.	2011-10-19 10:31:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	

Центральный РЭС	2011-10-31 14:25:00.0	6кВ. Повреждение КЛ-6кВ ТП-94 - ТП-102 при земляных работах сторонней организацией	2011-10-31 15:15:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Центральный РЭС	2011-10-22 14:02:00.0	Л-1 от ПС НЗПМ появилась 'земля' по ф.А из-за повреждения КЛ 6кВ ТП201 - ТП178	2011-10-22 14:27:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Каменоломненский РЭС	2011-10-29 16:05:00.0	Каменоломни-2 Ш-16 действием МТО отключился МВ-10кВ. Повреждение КЛ-10кВ ТП-728 - ТП-790	2011-10-29 17:20:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Каменоломненский РЭС	2011-10-31 16:35:00.0	Каменоломни-2 Ш-16 действием МТЗ отключился МВ-10кВ. Повреждение КЛ-10кВ ТП-728 - оп.26 при земляных работах сторонней организацией	2011-10-31 16:49:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Промышленный УЭС	2011-10-01 18:22:00.0	Л-18 ГТП-4 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Обрыв вязки оп.50 ф.В при сильном ветре	2011-10-01 20:33:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Промышленный УЭС	2011-10-19 08:30:00.0	Л-903 НГ-9 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Повреждение в абонентском ТП-4005.	2011-10-19 09:27:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Донской УЭС	2011-10-12 10:56:00.0	Л-8ф15 РП-8 (Л-15) появилась 'земля'. Повреждение на абонентской отпайке к ТП-4023, ТП-4024.	2011-10-12 12:22:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Донской УЭС	2011-10-15 14:05:00.0	Л-Поселок ПП-6кВ действием МТЗ отключился МВ-6кВ. При сильном ветре произошло падение дерева на ВЛ оп.60/2а-60/3а	2011-10-15 15:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Донской УЭС	2011-10-15 16:13:00.0	Л-Поселок ПП-6кВ действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Схлест ВЛ при сильном ветре	2011-10-15 19:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Донской УЭС	2011-10-15 16:42:00.0	Л-8ф15 РП-8 (Л-15) появилась 'земля'. В результате повреждения на абонентской отпайке к ТП-4023	2011-10-15 18:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Центральный РЭС	2011-11-09 13:15:00.0	Л-3 НЗПМ появилась 'земля'. Отключена вручную. Наброс на неизолированный участок грозозащиты на ВЛ-6кВ к ТП-132.	2011-11-09 15:13:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Центральный РЭС	2011-11-09 14:46:00.0	Появилась 'земля' на 1СШ НЗПМ (п/ст питающая РП-3). Действием МТЗ отключился МВ-6кВ Л-3ф-7 РП-3. Произведен полный осмотр ВЛ и испытано сопротивление изоляции КЛ-6кВ мегаомметром по фидеру. Замечаний нет.	2011-11-09 18:39:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Центральный РЭС	2011-11-09 16:15:00.0	Л-22ф-14 РП-22 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Повреждение КЛ-6кВ ТП-125 - оп.47	2011-11-09 17:08:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Центральный РЭС	2011-11-24 13:51:00.0	Л-29 НЗПМ действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Повреждение КЛ-6кВ ТП-87 - ТП-85	2011-11-24 14:35:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Центральный РЭС	2011-11-26 09:37:00.0	Л-3ф-7 РП-3 появилась 'земля'. Отключена вручную. на оп.7/46 (разъединитель-1) со стороны ВЛ рассыпался опорный изолятор на разъединителе	2011-11-26 10:03:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Аксацкий РЭС	2011-11-30 22:50:00.0	Л-307 АС-3 появилась 'земля'. Повреждение КЛ-6кВ ТП-61 - ТП-345.	2011-11-30 23:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Промышленный УЭС	2011-11-01 16:47:00.0	Л-21 ГТП-2 появилась 'земля'. Повреждение КЛ-6кВ РП-3 - ТП-424 при выполнении земляных работ сторонней организацией	2011-11-01 17:45:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Промышленный УЭС	2011-11-07 11:46:00.0	Л-24 ГТП-1 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Повреждение КЛ-6кВ ГТП-1 Л-24 - ТП-424	2011-11-07 13:57:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Промышленный УЭС	2011-11-09 05:29:00.0	Л-18 ГТП-4 действием МТО отключился МВ-6кВ. При ветре сорвался провод с изолятора фаза 'В' оп.62	2011-11-09 21:13:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Промышленный УЭС	2011-11-09 21:49:00.0	Л-18 ГТП-4 появилась 'земля'. Повреждение на абонентской отпайке к ТП-4012	2011-11-10 17:26:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Промышленный УЭС	2011-11-15 10:41:00.0	Л-903 НГ-9 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Повреждение КЛ-6кВ оп.1/1 (разъединитель-100) - ТП-216	2011-11-15 12:32:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Промышленный УЭС	2011-11-18 10:47:00.0	Л-18 ГТП-4 появилась 'земля'. Повреждение на абонентской отпайке к ТП-4012	2011-11-18 14:13:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		

Промышленный УЭС	2011-11-22 16:07:00.0	Л-43 ГТП-3 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Повреждение абонентского КЛ-6кВ оп.7/4 - ТП-4032	2011-11-22 16:57:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Центральный РЭС	2011-12-05 11:40:00.0	Л-104 НГ-1 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Повреждение КЛ-6кВ ТП-35 - оп.1	2011-12-05 12:09:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Центральный РЭС	2011-12-15 19:36:00.0	Л-103 НГ-1 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Повреждение КЛ-6кВ ТП-75 - ТП-111	2011-12-15 20:18:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Аксайский РЭС	2011-12-13 15:54:00.0	Л-202 АС-2 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Повреждение КЛ-6кВ ТП-323 - оп.481 (разъединитель-122)	2011-12-13 16:17:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц
Аксайский РЭС	2011-12-28 08:01:00.0	Л-17 КС-3 появилась 'земля' в результате повреждения на абонентской отпайке к ТП-3023	2011-12-28 11:48:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
Каменоломненский РЭС	2011-12-01 12:50:00.0	Каменоломни-2 Ш-16 действием МТО отключился МВ-6кВ. Повреждение КЛ-6кВ ТП-728 - оп.26(разъединитель-44)	2011-12-01 15:11:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Каменоломненский РЭС	2011-12-16 02:29:00.0	Л-Каменоломни-1 Ш-16 действием МТО отключился МВ-10кВ. Повреждение КЛ-10кВ ТП-724 - оп.1 (разъединитель-42)	2011-12-16 03:34:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Промышленный УЭС	2011-12-05 03:22:00.0	Л-43 ГТП-3 действием МТЗ отключился МВ-6кВ. Повреждение КЛ-6кВ концевой муфты на оп.1 (разъединитель-108) - Л-43 ГТП-3	2011-12-05 04:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Промышленный УЭС	2011-12-19 03:53:00.0	Л-44 ГТП-3 появилась 'земля' в результате повреждения КЛ-6кВ Л-44 ГТП-3 - РП-7	2011-12-19 04:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Промышленный УЭС	2011-12-29 11:37:00.0	Л-3 ЦРП действием МТО отключился МВ-6кВ. Повреждение КЛ-6кВ Л-3 ЦРП - ТП-440	2011-12-29 12:19:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Донской УЭС	2011-12-16 18:42:00.0	Л-8ф-15 РП-8 действием МТЗ отключил МВ-6кВ. Падение дерева растущего вне охранной зоны на ВЛ-6кВ.	2011-12-16 19:31:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	

Ответственность зон обслуживания электрических сетей:

Центральный РЭС и Промышленный РЭС - г. Новочеркасск; Аксайский РЭС - г. Аксай, х. Большой Лог, п. Рассвет; Каменоломненский РЭС - р.п. Каменоломни; Донской УЭС — п. Донской.

**Новошахтинские межрайонные электрические сети**

Участок	Дата и время возникновения	Краткое описание	Дата и время ликвидации	Тип оборудования	Классификация : по признаку технических причин	Классификация : по признаку организационных причин	Классификация : по признаку стихийных явлений
Родионо-Несветаевский УЭС	2011-01-11 14:30:00.0	Аварийно откл. Л-918 с ПС Н-9 из-за повреждения КЛ-10 кВ с опоры ?2 в ТП-219, нарушение целостности изоляции в результате длительной эксплуатации. Потребители запитаны в 14-50, 11.01.11 г.	2011-01-11 14:50:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Новошахтинский УЭС	2011-02-05 17:00:00.0	Аварийно откл. Л-509 Прибор с ПС Н-5 при сильном ветре, ураган. Потребители запитаны в 20-20, 05.02.11 г.	2011-02-05 20:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Новошахтинский УЭС	2011-02-05 17:40:00.0	Аварийно откл. Л-1603 Поселок-2 с ПС Н-16 в ТП-268 пробит опорный изолятор . Потребители запитаны в 20-40, 05.02.11 г.	2011-02-05 20:40:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Новошахтинский УЭС	2011-02-10 21:25:00.0	Аварийно откл. Л-1607 Поселок-2 с ПС Н-16 из-за повреждения КЛ-10 кВ с ввод в ТП-268 с Н-16, нарушение целостности изоляции в результате длительной эксплуатации. Потребители запитаны в 22-05, 10.02.11 г.	2011-02-10 22:05:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Самбековский УЭС	2011-02-13 03:35:00.0	Аварийно откл. Л-608 Красный с ПС Н-6 при сильном ветре, ураган. Потребители запитаны в 05-05, 13.02.11 г.	2011-02-13 05:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Соколовский УЭС	2011-02-13 05:20:00.0	Аварийно откл.ВЛ-6 кВ Л-3ф8 Ст. Соколовка с ПС Н-8 при сильном ветре, ураган. Потребители запитаны в 08-40, 13.02.11 г.	2011-02-13 08:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Новошахтинский УЭС	2011-03-23 12:30:00.0	Аварийно откл. Л-211 с ПС Н-2 из-за повреждения КЛ-6 кВ с опоры 24 на опоры25 , нарушение целостности изоляции в результате длительной эксплуатации. Потребители запитаны в 14-15, 23.03.11 г.	2011-03-23 14:15:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Новошахтинский УЭС	2011-03-26 21:10:00.0	Аварийно откл. Л-115 с ПС Н-1 из-за повреждения КЛ-6 кВ с ТП-21 на КТП-203 , нарушение целостности изоляции в результате длительной эксплуатации. Потребители запитаны в 00-05, 27.03.11 г.	2011-03-27 00:05:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Новошахтинский УЭС	2011-04-01 14:00:00.0	Аварийно откл. Л-509 с ПС Н-5 из-за повреждения КЛ-6 кВ ввод в ТП-263 , нарушение целостности изоляции в результате длительной эксплуатации. Потребители запитаны в 14-55, 01.04.11 г.	2011-04-01 14:55:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Новошахтинский УЭС	2011-04-08 16:20:00.0	Аварийно откл.ВЛ-6 кВ Л-825 Совхоз-2 с ПС Н-8 при сильном ветре, ураган. Потребители запитаны в 17-45, 08.04.11 г.	2011-04-08 17:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Новошахтинский УЭС	2011-04-16 15:05:00.0	Аварийно откл.ВЛ-6 кВ Л-111 Химчистка с ПС Н-1 упало дерево обрыв проводов. Потребители запитаны в 15-45, 16.04.11 г.	2011-04-16 15:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Соколовский УЭС	2011-04-09 16:30:00.0	Аварийно откл.ВЛ-6 кВ Л-4403 Юбилейный с ПС Ш-44 упали опоры 6,8 при сильном ветре, ураган. Потребители запитаны в 21-00, 09.04.11 г.	2011-04-09 21:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Новошахтинский УЭС	2011-05-08 21:35:00.0	Аварийно откл. Л-124 с ПС Н-1 раскололось дерево и легло на провода. Потребители запитаны в 23-30, 08.05.11 г.	2011-05-08 23:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Новошахтинский УЭС	2011-05-13 11:05:00.0	Аварийно откл. Л-123 с ПС Н-1 из-за повреждения КЛ-6 кВ. с ТП-195 на РП-2. Потребители запитаны в 12-45, 13.05.11 г.	2011-05-13 12:45:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Новошахтинский УЭС	2011-05-14 17:00:00.0	Аварийно откл. Л-1609 с ПС Н-16 из-за повреждения КЛ-6 кВ. с опоры 27/1 на ТП-33. Потребители запитаны в 17-45, 14.05.11 г.	2011-05-14 17:45:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Новошахтинский УЭС	2011-05-17 04:00:00.0	Аварийно откл. Л-123 с ПС Н-1 из-за повреждения КЛ-6 кВ. с опоры 7 на ТП-28 . Потребители запитаны в 05-15, 17.05.11 г.	2011-05-17 05:15:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Новошахтинский УЭС	2011-05-17 08:00:00.0	В КТП-265 сработали В/В вышел из строя ТМ-160/6/0,4 номер 899. Потребители запитаны в 11-05, 17.05.11 г.	2011-05-17 11:05:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Нарушение электрической изоляции		

Новошахтинский УЭС	2011-05-17 11:25:00.0	Аварийно откл. Л-410 с КРУН-2 ПС Н-4 из-за повреждения при земляных работах в охранной зоне КЛ-6 кВ. с ТП-112 на ТП-113 . Потребители запитаны в 12-05, 17.05.11 г.	2011-05-17 12:05:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Родионо-Несветаевский УЭС	2011-05-08 16:55:00.0	Аварийно откл. Л-918 с ПС Н-9 из-за повреждения КЛ-6 кВ. с ТП-219 на ТП-224. Потребители запитаны в 18-15, 08.05.11 г.	2011-05-08 18:15:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Соколовский УЭС	2011-05-05 15:10:00.0	Аварийно откл. абоненской КЛ-6 кВ. перемычка с ячейки ?11 на яч. ?14. Потребители запитаны в 16-00, 05.05.11 г.	2011-05-05 16:00:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Новошахтинский УЭС	2011-06-18 08:40:00.0	Аварийно откл. от МТО Л-123 с ПС Н-1 из-за повреждения КЛ-6 кВ. с ТП-28 на ТП-195 . Потребители запитаны в 09-10, 18.06.11 г.	2011-06-18 09:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Новошахтинский УЭС	2011-06-18 08:50:00.0	Аварийно откл. от МТЗ Л-126 с ПС Н-1 из-за повреждения КЛ-6 кВ. с опоры 14 на КТП-57 . Потребители запитаны в 12-45, 18.06.11 г.	2011-06-18 12:45:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Родионо-Несветаевский УЭС	2011-06-27 07:00:00.0	Н-9 от МТЗ аварийно отключилась Л-908 в результате разрушения разрядника. Потребитель запитан в 08-10 27.06.11 г.	2011-06-27 08:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
Соколовский УЭС	2011-06-29 15:15:00.0	Аварийно откл. от МТЗ Л-833 с ПС Н-8 из-за повреждения КЛ-6 кВ. с опоры 30/16 на ТП-180 . Потребители запитаны в 19-45, 29.06.11 г.	2011-06-29 19:45:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Соколовский УЭС	2011-06-29 15:15:00.0	Аварийно откл. от МТЗ Л-833 с ПС Н-8 из-за повреждения КЛ-6 кВ. с опоры 30 на ТП-88 . Потребители запитаны в 17-05, 29.06.11 г.	2011-06-29 17:05:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Новошахтинский УЭС	2011-07-01 06:40:00.0	Аварийно откл. Л-410 с ПС Н-4 из-за повреждения КЛ-6 кВ. с ТП-112 на ТП-113 . Потребители запитаны в 11-10, 01.07.11 г.	2011-07-01 11:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Новошахтинский УЭС	2011-07-03 10:40:00.0	Аварийно откл. Л-404 с ПС Н-4 из-за повреждения КЛ-6 кВ. с опоры 31/3 на ТП-0301 . Потребители запитаны в 15-40, 03.07.11 г.	2011-07-03 15:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Новошахтинский УЭС	2011-07-15 14:45:00.0	Аварийно откл. Л-104 с ПС Н-1 из-за повреждения КЛ-6 кВ. с опоры 62 на опору 63 подсечение под ж/д . Потребители запитаны в 16-15, 15.07.11 г.	2011-07-15 16:15:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Новошахтинский УЭС	2011-07-25 13:50:00.0	Аварийно откл. Л-513 с ПС Н-5 из-за повреждения КЛ-6 кВ. с опоры 28 на ТП-189. Потребители запитаны в 15-25, 25.07.11 г.	2011-07-25 15:25:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Родионо-Несветаевский УЭС	2011-07-29 21:00:00.0	В КТП-192 сработали В/В вышел из строя ТМ-250/10/0,4 номер 46766. Потребители запитаны в 11-00, 30.07.11 г.	2011-07-29 11:00:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Нарушение структуры материала		
Соколовский УЭС	2011-07-26 20:20:00.0	Аварийно откл. Л-307 с ПС Н-3 из-за повреждения КЛ-6 кВ. с опоры 97 на ТП-85. Потребители запитаны в 21-00, 26.07.11 г.	2011-07-26 21:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Новошахтинский УЭС	2011-08-01 14:30:00.0	Аварийно откл. Л-123 с ПС Н-1 из-за повреждения КЛ-6 кВ. с КТП-0354 на КТП-0282. Потребители запитаны в 15-50, 01.08.11 г.	2011-08-01 15:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Новошахтинский УЭС	2011-08-03 15:15:00.0	Аварийно откл. Л-227 с ПС Н-2 из-за падения ветки на провода. между опорами 3-4. Потребители запитаны в 19-45, 03.08.11 г.	2011-08-03 19:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Новошахтинский УЭС	2011-08-18 21:40:00.0	Аварийно откл. Л-227 с ПС Н-2 вышел из строя КЛ-6 кВ. ввод в ТП-039. Потребители запитаны в 22-55, 18.08.11 г.	2011-08-18 22:55:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Новошахтинский УЭС	2011-09-07 21:50:00.0	В ТП-117 вышел из строя ТМ180/6/0,4 номер 19431 из-за обрыва обмотки трансформатора фазы b НН в результате длительной эксплуатации. Трансформатор заменён 08.09.11 в 12-00. Потребители запитаны в 22-25, 07.09.11 г.	2011-09-07 22:25:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса		
Новошахтинский УЭС	2011-09-10 10:20:00.0	Действием МТЗ на опоре 60 авар. откл. РВА/TEL Л-1Ф3 'Горького' с РП-1 из-за выхода из строя кабельной воронки на кабельной перемычке с ВН на трансформатор в ТП-218. Потребитель запитан 16-20 10.09.11 г.	2011-09-10 16:20:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		

Новошахтинский УЭС	2011-09-20 11:00:00.0	В ТП-322 вышел из строя ТС-100/6/0,23 из-за обрыва обмотки трансформатора фазы А ВН в результате длительной эксплуатации. Трансформатор заменён 20.09.11 в 15-00. Потребители запитаны в 16-00, 20.09.11 г.	2011-09-20 16:00:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса		
Новошахтинский УЭС	2011-09-29 10:30:00.0	Аварийно откл. Л-123 с ПС Н-1 из-за повреждения КЛ-6 кВ. с ТП-195 на опору 21. Потребители запитаны в 12-30, 29.08.11 г.	2011-09-29 12:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Новошахтинский УЭС	2011-10-07 16:55:00.0	Аварийно откл. Л-413 с КРУН-1 ПС Н-4 из-за повреждения КЛ-6 кВ. с опоры 40 ввод 2 в ТП-103. Потребители запитаны в 19-20, 07.10.11 г.	2011-10-07 19:20:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Новошахтинский УЭС	2011-10-13 10:45:00.0	Н-2 от МТЗ аварийно отключилась Л-227 в результате разрушения разрядника на опоре 43/22. Потребитель запитан в 15-00 13.10.11 г.	2011-10-13 15:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
Новошахтинский УЭС	2011-10-20 12:25:00.0	Аварийно откл. Л-111 Н-1 из-за повреждения абоненского КЛ-6 кВ. с РП-04 Л-4ф4 (абон). Потребители запитаны в 12-55, 20.10.11 г.	2011-10-20 12:55:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Новошахтинский УЭС	2011-10-28 10:00:00.0	Аварийно откл. Л-404 с КРУН-1 ПС Н-4 из-за повреждения КЛ-6 кВ. 'А' с опоры 59 на опору 60. Потребители запитаны в 10-45, 28.10.11 г.	2011-10-28 10:45:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Новошахтинский УЭС	2011-11-18 09:20:00.0	В ТП-321 вышел из строя ТМ-100/6/0,4 из-за обрыва обмотки трансформатора фазы А ВН в результате длительной эксплуатации. Трансформатор заменён 18.11.11 в 13-20. Потребители запитаны в 13-20, 18.11.11 г.	2011-11-18 13:20:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса		
Самбековский УЭС	2011-11-01 16:50:00.0	Аварийно откл. Л-612 с ПС Н-6 из-за повреждения КЛ-6 кВ. с ТП-212 на ТП-252 (резерв). Потребители запитаны в 17-20, 01.11.11 г.	2011-11-01 17:20:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Соколовский УЭС	2011-11-23 21:50:00.0	Аварийно откл. Л-4403 Ш-44 из-за повреждения в сети абонента. Потребители запитаны в 22-25, 23.11.11 г.	2011-11-23 22:25:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Соколовский УЭС	2011-11-28 21:30:00.0	В КТП-160 вышел из строя ТМ-180/6/0,4 из-за обрыва обмотки трансформатора фазы А ВН в результате длительной эксплуатации. Трансформатор заменён 29.11.11 в 13-00. Потребители запитаны в 13-00, 29.11.11 г.	2011-11-29 13:00:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса		
Новошахтинский УЭС	2011-12-08 13:45:00.0	Аварийно откл. Л-1Ф12 с РП-1 ПС из-за повреждения КЛ-6 кВ. с опоры 16 ввод в ТП-16. Потребители запитаны в 21-45, 08.12.11 г.	2011-12-08 21:45:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Новошахтинский УЭС	2011-12-19 23:20:00.0	Аварийно откл. Л-513 с ПС Н-5 из-за повреждения КЛ-6 кВ. с опоры 28 ввод 1 в КТП-168. Потребители запитаны в 00-30, 20.12.11 г.	2011-12-20 00:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение нормального вибростояния		
Новошахтинский УЭС	2011-12-21 14:35:00.0	Аварийно откл. Л-123 с ПС Н-1 из-за повреждения КЛ-6 кВ. с Н-1 на ТП-19. Потребители запитаны в 15-55, 21.12.11 г.	2011-12-21 15:55:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Новошахтинский УЭС	2011-12-21 14:35:00.0	Аварийно откл. Л-111 с ПС Н-1 из-за повреждения КЛ-6 кВ. с ТП-18 на ТП-19. Потребители запитаны в 19-40, 21.12.11 г.	2011-12-21 19:40:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Соколовский УЭС	2011-12-10 10:25:00.0	Аварийно откл. Л-833 с ПС Н-8 из-за повреждения КЛ-6 кВ. с ТП-87 на ТП-89. Потребители запитаны в 11-15, 10.12.11 г.	2011-12-10 11:15:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Соколовский УЭС	2011-12-13 12:45:00.0	Аварийно откл. Л-4403 с ПС Ш-44 из-за повреждения КЛ-6 кВ. с опоры 46/1 ввод в КТП-348. Потребители запитаны в 16-10, 13.12.11 г.	2011-12-13 16:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Соколовский УЭС	2011-12-17 22:45:00.0	Аварийно откл. Л-833 с ПС Н-8 из-за расколовшегося изолятора на опоре 16. Потребители запитаны в 00-40, 17.12.11 г.	2011-12-17 00:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		

Ответственность зон обслуживания электрических сетей:

Новошахтинский УЭС -г. Новошахтинск; Соколовский УЭС - п. Соколовка; Самбековский УЭС - п. Самбек; Родионо-Несветаевский УЭС - сл. Родионово-Несветаевская.

**Ростовские городские электросети**

Уча-сток	Дата и время возникновения	Краткое описание	Дата и время ликви-дации	Тип оборудования	Классификация : по признаку техни-ческих причин	Классификация : по признаку организаци-онных причин	Классификация : по призна-ку стихийных явлений
ВРЭС	2011-01-07 00:05:00.0	зем. р2 (ф201), причина - повр. каб А участка р2 - рп13	2011-01-08 23:04:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
ВРЭС	2011-01-09 15:45:00.0	отк. 22ф12, причина - повреждение участка тп404 - тп416	2011-01-13 16:20:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-01-09 18:50:00.0	тп566 нет напр. 1секц. 0,4кв, причина - повреждение т-1, за-менен	2011-01-10 15:10:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслужи-вания или ремонта оборудования и устройств	
ВРЭС	2011-01-11 11:44:00.0	отк. ф4010, причина - повреждение каб А участка р40 - рп44	2011-01-16 17:04:00.0	КЛ 6-10 кВ	Невыявленные причины		
ВРЭС	2011-01-18 00:05:00.0	отк. ф3259, причина - повреждение участка р32 - рп30	2011-01-29 03:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-01-19 17:33:00.0	отк. 21ф6 (рем. сх ф115), причина - повреждение участков тп822 - тп116, тп153 - тп288	2011-01-21 15:03:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-01-21 18:22:00.0	отк. 2ф17, причина отк. не обнаружена, вк.	2011-01-21 22:08:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
ВРЭС	2011-01-22 18:56:00.0	отк. ф4012, повреждений не обнаружено, вк.	2011-01-23 11:16:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
ВРЭС	2011-01-24 11:21:00.0	отк. 2ф17, повреждений не обнаружено, вк.	2011-01-24 13:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
ВРЭС	2011-01-24 11:28:00.0	отк. ф1744, причина -повреждение участка пп5 - тп918	2011-01-27 14:37:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
ВРЭС	2011-01-24 18:55:00.0	отк. 10ф16 и ф4117(рем. сх), причина - повреждение участка рп10 - тп298	2011-01-25 14:35:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-01-28 11:48:00.0	отк. ф1732, причина - повреждение каб А участка р17 - рп28	2011-01-26 00:12:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-01-31 15:48:00.0	отк. ф4022, причина - повр. каб Б участка р40 - рп44, повре-жден	2011-01-31 15:48:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение герметичности		
ЮРЭС	2011-01-04 02:55:00.0	отк 40ф12, причина - повреждение участка тп945 - тп723	2011-01-06 14:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
ЮРЭС	2011-01-04 02:56:00.0	отк. ф3310, причина - повреждение каб Б участка р33 - тп437	2011-01-16 21:55:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2011-01-10 12:07:00.0	отк. 56ф12, причина - повреждение участков тп72-тп73, тп74 - тп574	2011-01-14 13:18:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2011-01-10 13:14:00.0	зем. рп32 (32ф7), причина - повреждение участка мр ввода -тп220	2011-01-10 17:53:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2011-01-10 14:23:00.0	отк ф505, причина - повреждение каб А участка р5 - рп1	2011-01-13 22:12:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
ЮРЭС	2011-01-11 01:18:00.0	отк. 29ф12, причина - повреждение тп3118 - тп3004	2011-01-12 21:15:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2011-01-19 05:40:00.0	зем. р3 (ф344), причина - повреждение участка р3 - тп233	2011-01-21 14:55:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2011-01-20 19:05:00.0	зем. 1ф13, причина - повреждение участка рп1 - тп821	2011-01-21 17:55:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2011-01-25 14:43:00.0	отк ф3310, причина - повреждение каб Б участка р33 - тп437	2011-01-31 17:36:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
ЮРЭС	2011-01-26 07:30:00.0	отк ф304, причина - повреждение каб Б участка р3 - рп4	2011-02-02 22:39:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2011-01-26 19:01:00.0	ТП-239 повреждение рубильника 6,8 повреждены ПК транс-форматора ?2 при обрыве провода напр. Обороны/Тургеневская	2011-01-27 13:45:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2011-01-02 23:38:00.0	отк 49ф17, причина - повреждение участка тп649 - тп1399	2011-01-06 16:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2011-01-03 05:57:00.0	отк 44ф6, причина - повреждение участка тп3182 - тп944	2011-01-03 14:35:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2011-01-09 08:22:00.0	отк ф1037, причина - повреждение участка р10 - тп1475	2011-01-09 21:03:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2011-01-09 08:22:00.0	отк ф1043, причина - повреждение участка тп3015 - тп3210 (на Т.О.)	2011-01-09 10:32:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		
СРЭС	2011-01-09 21:52:00.0	отк 41ф15, причина - повреждение рубильников в ру-0,4кв тп754	2011-01-09 22:37:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслужи-вания или ремонта оборудования и устройств	
СРЭС	2011-01-10 04:03:00.0	отк ф1044, причина - повр. каб Б участка р10 - рп45	2011-01-13 12:49:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2011-01-10 04:17:00.0	отк ф1046, причина не обнаружена, вк.	2011-01-10 06:49:00.0	КЛ 6-10 кВ	Невыявленные причины		
СРЭС	2011-01-10 14:40:00.0	отк ф2437, причина - повреждение в сети абонента (за крп-7)	2011-01-10 22:49:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
СРЭС	2011-01-10 15:09:00.0	отк 25ф13, причина - повр. участка рп25 - тп1400	2011-01-12 13:20:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2011-01-10 17:43:00.0	отк ф501, причина - повреждение мр ввода рп15	2011-01-10 20:04:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Термическое повреждение, перегрев, перегор		
СРЭС	2011-01-12 08:46:00.0	зем. рп20 (20ф5), причина - повр. участка тп324 - тп357	2011-01-12 17:12:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2011-01-13 02:55:00.0	отк ф616, причина - повр. каб А, участка р6 - рп35	2011-01-18 22:31:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2011-01-14 15:55:00.0	отк 41ф15 (рем. сх ф1041), причина - повреждение участка тп754 - тп3185	2011-01-16 16:22:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
СРЭС	2011-01-20 23:31:00.0	зем. в сети р10 (ф1041), причина - повреждение участка тп758 - тп760	2011-01-23 18:11:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2011-01-21 01:39:00.0	отк 15ф12, причина - повреждение участка тп108 - тп318	2011-01-22 15:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2011-01-21 16:50:00.0	отк ф1046, причина - повреждение участка р10 - тп981	2011-01-27 01:01:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		

СРЭС	2011-01-22 10:00:00.0	отк 1034 (рем. сх 1041), причина - повреждение участка тп760 - тп758	2011-01-23 18:11:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2011-01-22 10:26:00.0	отк ф2444, причина - повреждение каб Б участка р24 - рп38	2011-01-26 23:43:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
ВРЭС	2011-01-02 11:33:00.0	зем. Р-38 (ф3801), причина - ветка на проводах, отпайкак тп3142	2011-01-02 12:41:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений) организации	
ВРЭС	2011-01-03 01:54:00.0	отк 608 (рем. сх ф607), причина - повреждение участка тп870 - тп872	2011-01-15 17:36:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-01-04 19:58:00.0	отк 858, причина - поврежден каб А участка р8 - рп33	2011-01-08 16:41:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-01-05 16:08:00.0	отк ф3801, поврежденный не обнаружено, вк.	2011-01-05 19:18:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
ВРЭС	2011-01-07 03:30:00.0	отк ф37ф7, повр. не обнаружено, вк.	2011-01-07 04:55:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
ВРЭС	2011-01-09 08:47:00.0	отк 51ф12, причина - повр. участка рп51 - тп3092	2011-01-21 22:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-01-11 15:26:00.0	отк ф4603, причина - ветка на проводах отпайки абон. (т-п1432, тп1449, тп1899, тп1433)	2011-01-11 17:24:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
ВРЭС	2011-01-12 13:10:00.0	отк 37ф10, причина - повреждение участка тп3126 - тп864	2011-01-14 00:27:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
ВРЭС	2011-01-14 04:48:00.0	отк ф1923, причина - повр. участка р19 - тп3149	2011-01-20 15:55:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-01-14 06:52:00.0	отк 34ф20, причина - повреждение участка тп3056 - тп3039	2011-01-19 22:01:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-01-18 21:02:00.0	зем. на р8 (ф856, рем. сх ф1913), причина - повр. участка тп991 - тп992	2011-01-25 21:43:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-01-27 09:10:00.0	тп207 поврежден тр-р, заменен	2011-01-27 20:25:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Нарушение электрической изоляции		
ВРЭС	2011-01-27 13:38:00.0	отк ф859, причина - повр. каб Б участка р8 - рп33	2011-01-29 23:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-02-01 07:20:00.0	отк 10ф16, причина - повреждение участка рп10 - тп298	2011-02-02 01:35:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-02-02 18:20:00.0	зем. в сети рп13 (13ф3), причина - повреждение вязки провода на оп. 2, падение провода на траверсу	2011-02-02 20:07:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
ВРЭС	2011-02-05 16:23:00.0	отк ф3201, поврежденный не обнаружено, вк.	2011-02-05 18:31:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
ВРЭС	2011-02-08 19:00:00.0	отк 2ф16, поврежденный не обнаружено	2011-02-08 20:46:00.0	КЛ 6-10 кВ	Невыявленные причины		
ВРЭС	2011-02-08 20:00:00.0	отк 2ф20, причина - повреждение участка рп2 - тп3140	2011-02-09 16:08:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-02-09 20:00:00.0	отк 2ф16, причина - повреждение участка рп2 - тп892	2011-02-11 17:42:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-02-10 15:30:00.0	отк ф212, причина - повреждение участка р2 - рп13	2011-02-11 22:35:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-02-12 18:25:00.0	зем. в сети р17(ф1744), причина - повреждение рамы пк мр ввод в тп798	2011-02-12 20:06:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
ВРЭС	2011-02-12 21:20:00.0	отк ф1502, поврежденный не обнаружено, вк.	2011-02-12 21:56:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
ВРЭС	2011-02-12 22:54:00.0	отк 47ф15, причина - повреждение участка рп47 - тп1552	2011-02-18 20:17:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-02-12 22:54:00.0	отк 47ф18, поврежденный не обнаружено, вк.	2011-02-13 04:48:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
ВРЭС	2011-02-16 15:04:00.0	отк 47ф14, причина - повреждение участка рп47 - тп1552	2011-02-17 13:20:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-02-18 14:55:00.0	отк 22ф7, причина - повреждение участка тп350 - тп404	2011-02-21 16:34:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-02-18 15:46:00.0	отк ф1731, причина - повреждение каб Б участка р17 - рп22	2011-02-24 16:50:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-02-19 02:36:00.0	отк ф4042, причина - повреждение участка р40 - тп3105	2011-02-19 17:12:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		
ВРЭС	2011-02-22 11:12:00.0	отк 4114, причина - повреждение участка мр ввода - тп625	2011-02-25 15:57:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-02-23 20:17:00.0	отк ф204, причина - повреждение шейфа мр выхода, повр. проходного изо-ра крн-4	2011-02-23 22:32:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
ВРЭС	2011-02-25 00:36:00.0	отк 1502, поврежденный не найдено, вк.	2011-02-25 01:58:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
ЮРЭС	2011-02-02 14:54:00.0	ТП-221 поврежден Т-2, заменен	2011-02-02 20:00:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2011-02-02 22:28:00.0	отк 1ф13, причина - повреждение участка рп1 - тп821	2011-02-03 20:52:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2011-02-05 17:12:00.0	отк. ф1606, причина - повреждение на абон. отпайке	2011-02-05 19:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
ЮРЭС	2011-02-07 21:37:00.0	отк. 32ф7, причина - повреждение каб. мр ввода - тп220	2011-02-08 13:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2011-02-13 04:12:00.0	отк 1ф13, причина - повреждение рамы пк на раме мр ввода в тп573 при ударе авто в опору	2011-02-13 00:01:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
ЮРЭС	2011-02-17 14:30:00.0	зем. в сети р16 (ф1606), причина - повреждение в сети абонента	2011-02-17 16:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
ЮРЭС	2011-02-19 20:00:00.0	тп3047 поврежден тр-р Т-3 630кВА, нагрузка переведена на Т-1 и Т-2	2011-02-20 11:55:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	

ЮРЭС	2011-02-25 22:30:00.0	зем. в сети пс ТЭЦ (ф12 ТЭЦ), причина - повреждение участка тп430 - тп22	2011-02-27 15:22:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2011-02-28 19:46:00.0	отк ф1606, причина - повреждение разрядников ввод в тп3133	2011-02-28 22:00:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
СРЭС	2011-02-01 08:35:00.0	отк ф1110, причина - повреждение участка тп392 - тп818	2011-02-05 14:12:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2011-02-01 08:35:00.0	отк ф1114, причина - повреждение участков р11 - тп590 и тп680 - тп95 (рем. сх. 40ф4)	2011-02-01 23:47:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2011-02-04 19:37:00.0	отк 6ф16, причина - повреждение участка мр ввода - тп495	2011-02-10 16:39:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2011-02-05 14:20:00.0	отк 50ф15, повреждений не обнаружено, вк.	2011-02-05 15:51:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса	Невыявленные причины	
СРЭС	2011-02-05 17:37:00.0	отк ф702, причина - повреждение в ру-0,4кВ тп975	2011-02-05 21:14:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Исчерпание ресурса	Не классифицированные причины	
СРЭС	2011-02-06 15:35:00.0	отк ф1022, причина - повреждение участка р10 - тп741	2011-03-02 16:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2011-02-06 17:00:00.0	отк ф1040, причина - повреждение каб Б участка р10 - рп43	2011-02-10 16:02:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2011-02-06 17:00:00.0	отк ф1044, причина - повреждение каб А участка р10 - рп45	2011-02-08 22:41:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2011-02-06 17:25:00.0	отк 43ф22, причина - повреждение участка тп745 - тп695, неот.	2011-02-06 18:35:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2011-02-19 15:40:00.0	отк ф1042, причина - повреждение участка р10 - рп62	2011-03-01 22:44:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2011-02-21 11:45:00.0	отк. 16ф9, причина - повреждение в сети абонента (тп1234)	2011-02-21 12:52:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	Не классифицированные причины	
СРЭС	2011-02-25 00:22:00.0	отк 50ф15, причина - повреждение участка тп523 - тп94	2011-02-25 19:26:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2011-02-26 03:00:00.0	отк ф3315, причина - повреждение участка р33 - рп50	2011-02-27 14:26:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2011-02-26 19:05:00.0	зем. 23ф11, причина - повреждение тр-ра тп191, заменен	2011-02-26 00:01:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2011-02-27 14:56:00.0	тп316 поврежден тр-р 400кВА, заменен	2011-02-27 18:10:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2011-02-01 01:56:00.0	отк ф858, причина - повреждение каб А, Б участка р8 - рп33	2011-02-03 22:47:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2011-02-02 13:20:00.0	отс. напр. 51ф11, причина - повреждение участка рп51 - тп3092	2011-02-05 15:12:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	Не классифицированные причины	
ЗРЭС	2011-02-03 14:20:00.0	отк л809, причина - повреждение кабеля А участок р8 - рп27.	2011-02-10 22:04:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2011-02-04 16:14:00.0	откл. 971 (рем. сх ф932), причина- повреждение участков: тп532-тп506, тп836 - тп3053 (ф932) и тп544 - тп540 (ф934 Б)	2011-02-08 15:32:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2011-02-05 16:06:00.0	земля р19 (1921), причина - повреждение участка тп969-тп3002.	2011-02-13 17:02:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2011-02-05 16:16:00.0	откл. 2007, причина - повреждение абон. отпайки за пп4 (г-п1901, тп1929, тп1168) .	2011-02-05 19:07:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса	Не классифицированные причины	
ЗРЭС	2011-02-07 08:05:00.0	ТП-344 поврежден Т-1 нагр.переведены на Т-2, заменен	2011-02-08 00:01:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2011-02-07 09:00:00.0	отк ф851, повреждений не обнаружено, вк.	2011-02-07 10:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса	Невыявленные причины	
ЗРЭС	2011-02-08 17:36:00.0	отк. л809, причина - повреждение кабеля А участка р8 - рп27.	2011-02-10 22:04:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2011-02-13 00:33:00.0	земля на л1Хапры, причина- просадка грунта под опорой ?6.	2011-02-13 16:29:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса	Не классифицированные причины	
ЗРЭС	2011-02-13 08:50:00.0	откл. л37ф7, причина - повреждение к абоненту тп1570	2011-02-13 10:02:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса	Не классифицированные причины	
ЗРЭС	2011-02-17 11:01:00.0	откл. ф2809 (рем. сх. л69ф15), причина - повреждение участка тп443 - тп280, неот.	2011-02-17 13:43:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2011-02-18 17:16:00.0	земля р8 (ф816), причина - повреждение каб А участка р8 - мр вх.	2011-03-05 17:33:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2011-02-26 18:50:00.0	тп893 поврежден тр-р, заменен	2011-02-27 23:30:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
ЗРЭС	2011-02-26 18:37:00.0	откл. 819, причина - повреждение пк в тп893	2011-02-26 21:57:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
ЗРЭС	2011-03-01 15:15:00.0	отк ф212, причина - повреждение участка р2 - рп13	2011-03-03 22:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2011-03-03 12:12:00.0	отк ф4113, причина - повреждение участка тп1 'Аэропорт' - тп1182	2011-03-03 22:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2011-03-07 12:20:00.0	отк ф433 (с участком ф442 - рем. сх.), причина - повреждение участка р4 - мр выхода в муфте СС	2011-03-13 16:16:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2011-03-07 19:20:00.0	отк ф3205, причина - повреждение участка тп514 - тп647	2011-03-12 20:54:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		

ВРЭС	2011-03-07 23:56:00.0	отк ф1027 (с участком ф1020 - рем. сх.), причина - повреждение участков р10 - тп732, тп779 - тп780, тп732 - тп731 (ф1020)	2011-03-10 22:11:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-03-09 10:15:00.0	отк. ф26147, причина - повреждение участка тп1488 - тп1039	2011-03-17 14:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-03-10 21:54:00.0	отк ф1502, причина - повреждение участка р15 - тп378	2011-03-18 23:11:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-03-11 07:19:00.0	зем. в сети р15 (ф1501), причина - повреждение участка мр66 - тп829	2011-03-11 14:33:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-03-17 05:57:00.0	отк. ф2337, причина - повреждение участка каб А р23 - тп1597	2011-03-20 15:33:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
ВРЭС	2011-03-26 03:14:00.0	отк. ф433 (с участком ф442), повреждений не найдено, вк.	2011-03-26 13:17:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины	
ЮРЭС	2011-03-01 11:18:00.0	отк. ф1609, причина - повреждение участка тп3159 - мр выхода, участок на Т.О.	2011-03-03 14:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
ЮРЭС	2011-03-12 12:52:00.0	отк. ф1609, причина - повреждение участка тп3159 - мр ввода	2011-03-16 15:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
ЮРЭС	2011-03-13 20:49:00.0	зем. в сети р33 (ф3355), причина - повреждение каб 'Б' участка р33 - рп36	2011-03-18 22:50:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-03-16 16:30:00.0	тп3 поврежден тр-р, заменен	2011-03-17 02:00:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-03-18 11:55:00.0	отк ф3310, причина - повр. каб 'Б' участка р33 - тп437	2011-03-23 13:58:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-03-18 15:35:00.0	отк. ф3304, причина - повреждение участка р33 - рп40	2011-03-19 23:11:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
ЮРЭС	2011-03-24 23:40:00.0	отк. 4ф8(с участком ф2205, рем. сх. ф344), причина - повреждение участка тп228 - тп526	2011-03-28 14:58:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-03-25 23:48:00.0	отк ф3305, причина - повреждение каб 'Б' участка р33 - рп40	2011-03-25 23:55:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-03-26 17:55:00.0	отк. 19ф11, причина - повреждение участка тп722 - тп945	2011-03-27 20:16:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-03-26 17:55:00.0	отк. ф1301, причина - повреждение участка тп54 - тп278	2011-03-29 14:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-03-29 12:08:00.0	отк. 16ф10, причина - повреждение участка тп90 - тп88	2011-03-29 19:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-03-09 05:54:00.0	отк. 58ф12, причина - повреждение участка тп394 - тп704	2011-03-11 15:02:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение структуры материала	
СРЭС	2011-03-10 10:28:00.0	отк. 25ф13, причина - повреждение участка рп25 - тп1400	2011-03-18 13:22:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-03-13 10:33:00.0	отк. 25ф5, причина - повреждение участка тп678 - тп1374	2011-03-14 12:32:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-03-13 10:40:00.0	отк. 23ф11, причина - повреждение каб 'Б' участка рп23 - мр выхода	2011-03-20 22:18:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-03-13 20:27:00.0	отк. 20ф4, причина - повреждение участка тп694 - тп548	2011-03-14 12:54:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-03-14 17:45:00.0	отк. 14ф5, причина - повреждение участка рп14 - тп669	2011-03-16 18:26:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
СРЭС	2011-03-16 03:12:00.0	отк. 43ф9, причина - повреждение участка тп924 - тп3187	2011-03-20 14:01:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-03-26 16:30:00.0	отк. 44ф8, причина - повреждение участка рп44 - тп3007	2011-03-27 17:39:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-03-29 11:12:00.0	отк. 16ф4 (рем. сх. 16ф13), причина - повреждение участков тп740 - тп3189, тп129 - тп740	2011-04-01 13:04:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-03-31 13:57:00.0	отк. 44ф7, причина - повреждение участка рп44 - тп3007, на повреждении	2011-03-31 15:56:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-03-01 13:25:00.0	откл. 51ф11, причина - повреждение на абонентской линии (ПК к тп1393).	2011-03-01 14:48:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
ВРЭС	2011-03-01 13:40:00.0	АВР 1910, причина - повреждение кабеля А уч-ок р19 - рп34.	2011-03-29 22:53:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-03-01 13:40:00.0	откл. 1914, причина - повреждение уч-ка тп3002 - тп3139.	2011-03-07 17:36:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
ВРЭС	2011-03-06 10:30:00.0	тп893 повреждение трансформатора (заменён).	2011-03-06 17:05:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-03-08 12:18:00.0	р9 откл. 4 секция выгорел МВ ф958, повреждение кабеля Б уч-ок р9 - рп37, не вк. повреждения ячейка на р-9	2011-03-08 15:26:00.0	КЛ 6-10 кВ	Электродуговое повреждение	
ВРЭС	2011-03-08 12:18:00.0	откл. 932, причина - повреждение участка р9 - тп712.	2011-03-27 16:04:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-03-09 15:29:00.0	откл. 804, причина - обрыв проводов между мр67 - мр93 опры ? 86-87. выстр. ружья/установки фейерверк	2011-03-09 16:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Воздействие посторонних лиц	
ВРЭС	2011-03-15 19:00:00.0	откл. л1914, причина - повреждение участка тп969 - тп2169	2011-03-24 22:54:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-03-16 17:30:00.0	отк л809, причина - повреждение участка р8 - рп 27 кабели 'А' и 'Б'.	2011-03-23 22:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-03-25 13:50:00.0	откл. л920, повреждений нет, вк.	2011-03-25 16:23:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины	
ВРЭС	2011-03-27 22:22:00.0	откл. л17ф14(рем. сх. 17ф12), причина - повреждение л17ф12 участок тп687 - тп686.	2011-03-30 13:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-03-28 18:31:00.0	откл. л813 (без защиты), причина - повреждение участка р8 - рп17.	2011-03-29 22:43:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-03-29 11:58:00.0	земля л37ф10, причина - повреждение в сети абонента ( т-п1977).	2011-03-29 12:29:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
ВРЭС	2011-03-31 09:39:00.0	откл. л17ф12, причина - повреждение участка рп17 - тп684.	2011-04-05 21:55:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	

ВРЭС	2011-03-31 15:56:00.0	откл. л909, причина - повреждение каб А участка р9 - мр вых.	2011-04-04 22:54:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-03-26 09:05:00.0	Поступила жалоба потребителей на отсутствие напряжения от ТП-466 ул. Стачки,182. Повреждение трансформатора из-за повреждения обмотки	2011-03-26 15:35:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-04-03 13:21:00.0	отк. ф722, причина - повреждение участка р7 - рп22 'А'	2011-04-07 23:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-04-04 15:13:00.0	отк. 10ф11, причина - повреждение в сети абонента (тп1679, тп1031)	2011-04-04 16:33:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
ВРЭС	2011-04-06 19:33:00.0	отк. ф115, причина - повреждение каб Б участка тп119 - тп425	2011-04-10 21:22:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-04-07 19:42:00.0	зем. в сети РП-13 (13ф5), причина - повреждение в сети абонента (тп1096)	2011-04-07 19:57:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
ВРЭС	2011-04-08 09:33:00.0	отк. ф2504, ф2503, причина - повреждение СМВ в РП-53	2011-04-08 12:05:00.0	ПС, РП, ТП 6-35 кВ	Загрязнение, попадание инородных предметов		
ВРЭС	2011-04-08 10:12:00.0	отк. ф111, повреждений не обнаружено, вк.	2011-04-08 13:33:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
ВРЭС	2011-04-08 22:50:00.0	отк. ф433, ф442 (рем. сх), причина - отк. под нагрузкой МР 122 посторонними	2011-04-09 11:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
ВРЭС	2011-04-08 23:33:00.0	отк. 1731, причина - повреждение каб Б участка р17 - рп22	2011-04-12 21:50:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-04-08 23:33:00.0	отк. 1732, причина - повреждение каб Б участка р17 - рп28	2011-04-12 23:20:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-04-09 14:34:00.0	отк. 44ф10, повреждений не обнаружено, вк.	2011-04-09 17:35:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ВРЭС	2011-04-09 14:49:00.0	отк. ф1502, повреждений не обнаружено, вк.	2011-04-09 17:16:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ВРЭС	2011-04-09 15:08:00.0	отк. ф2340, причина - обрыв провода ввод в ТП-547	2011-04-09 17:48:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ВРЭС	2011-04-09 17:50:00.0	отк. 44ф10, повреждений не обнаружено, вк.	2011-04-09 23:02:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ВРЭС	2011-04-10 10:19:00.0	отк. 3.Остров, причина - обрыв провода деревом на участке тп615 - тп616	2011-04-10 17:16:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ВРЭС	2011-04-11 11:34:00.0	отк. ф10 ТЭЦ, причина - повреждение участка ПС ТЭЦ - РП7	2011-04-13 21:47:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-04-12 11:50:00.0	отк. 11ф12, причина - повреждение участка тп3054 - мр ввода	2011-04-15 14:34:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-04-13 18:17:00.0	отк. ф111, причина - повреждение вык. нагрузки в тп508	2011-04-13 20:51:00.0	ПС, РП, ТП 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
ВРЭС	2011-04-13 20:20:00.0	отк. ф1 ПС Восточная, причина - повреждение участка ПС Восточная - тп1419	2011-04-14 13:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-04-18 09:28:00.0	зем. в сети рп13 (13ф6), причина - повреждение участка тп273 - мр101	2011-04-20 16:35:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-04-22 06:04:00.0	зем. в сети р-40 (ф4010), причина - повреждение каб А участка р40 - рп44	2011-04-26 23:22:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		
ВРЭС	2011-04-25 06:57:00.0	отк. ф3251, повреждений не обнаружено, вк.	2011-04-25 01:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Невыявленные причины		
ЮРЭС	2011-04-02 17:04:00.0	отк. ф3905, причина - сбиты опоры ?6,6/1,6/2	2011-04-02 18:17:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
ЮРЭС	2011-04-09 16:35:00.0	отк. ф3905, причины - падение провода с изо. опоры 17	2011-04-09 21:14:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ЮРЭС	2011-04-09 20:20:00.0	отк. 32ф7, причина - падение веток на провода	2011-04-09 23:57:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ЮРЭС	2011-04-10 00:40:00.0	отк. ф3902, причина - повреждение участка крн12 - тп205	2011-04-12 14:59:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение нормального вибросостояния		
ЮРЭС	2011-04-11 21:05:00.0	зем. в сети рп29 (29ф12), причина - повреждение участка тп3118 - тп3004	2011-04-13 13:51:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2011-04-14 13:00:00.0	отк. 57ф5, причина - повреждение участка тп7 - тп478	2011-04-16 14:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		
ЮРЭС	2011-04-14 13:00:00.0	отк. 57ф11, причина - повреждение участка рп57 - тп3	2011-04-19 16:38:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		
ЮРЭС	2011-04-20 11:40:00.0	отк. 3ф8, причина - повреждение участка тп500 - тп3047	2011-04-22 12:42:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2011-04-20 15:54:00.0	отк. 304, причина - повреждение каб А участка р3 - рп4	2011-04-23 22:54:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2011-04-20 16:00:00.0	отк. 55ф9, причина - повреждение каб А участка тп374 - тп283	2011-04-22 17:12:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2011-04-21 17:08:00.0	отк. ф512, причина - повреждение каб А участка р5 - рп1	2011-04-26 22:11:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2011-04-27 17:59:00.0	отк. 15ф7, причина - повреждение участка рп15 - тп1447	2011-04-27 21:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение нормального вибросостояния		
ЮРЭС	2011-04-27 18:14:00.0	зем. в сети р5 (ф505), причина - повреждение каб А участка р5 - рп1, на повреждении	2011-04-27 18:14:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2011-04-28 01:20:00.0	зем. в сети р33 (ф3317), причина - повреждение участка тп242 - тп933	2011-05-03 15:44:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2011-04-03 13:21:00.0	отк. ф714, причина - повреждение участка тп495 - тп438	2011-04-13 14:59:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2011-04-03 14:08:00.0	отк. ф702, причина - обрыв провода на участке тп495 - тп335, восстанов.	2011-04-03 14:56:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		

СРЭС	2011-04-05 10:48:00.0	отк. ф702, повреждений не найдено, вк.	2011-04-05 13:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины	
СРЭС	2011-04-07 23:27:00.0	отк. 49ф24, причина - повреждение участка тп696 - тп695	2011-04-18 16:25:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-04-08 16:46:00.0	отк. 43ф12, причина - повреждение участка тп923 - тп963	2011-04-15 17:59:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-04-08 21:29:00.0	зем. в сети рп20 (20ф5), причина - повреждение участка тп582 - тп398	2011-04-11 22:57:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-04-09 13:55:00.0	отк. ф2621, причина - срыв изолятора на опоре 4	2011-04-09 23:57:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган
СРЭС	2011-04-09 20:02:00.0	отк. ф1022, причина - повреждение участка тп745 - тп744	2011-04-12 23:14:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-04-15 23:35:00.0	отк. ф620, причина - повреждение участка р6 - тп3067	2011-04-22 14:49:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-04-16 07:02:00.0	отк. 43ф14, причина - повреждение участка тп924 - тп961	2011-04-20 17:12:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-04-16 20:47:00.0	отк. 6ф16 по сообщению потреб., причина шума - разрушение ПК тр-ра в тп184	2011-04-16 22:37:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств
СРЭС	2011-04-17 05:44:00.0	отк. ф714, причина - повреждение участка тп438 - тп495	2011-04-18 17:18:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-04-19 10:29:00.0	отк. ф2444, причина - повреждение каб А участка р24 - мр выхода	2011-04-22 22:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
СРЭС	2011-04-19 17:49:00.0	отк. ф1047, причина - повреждены каб А, Б участка р10 - рп41	2011-04-28 23:14:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-04-20 10:12:00.0	отк. 43ф22, причина - повреждение участка тп745 - тп695	2011-04-26 16:04:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-04-21 11:05:00.0	тп3058 поврежден кабельной перемычки на Т-2, нагрузка переведена на Т-1	2011-04-22 13:28:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-04-21 14:56:00.0	отк. 23ф4, причина - обрыв провода Ташкентская, 95 ввод в тп581	2011-04-21 16:28:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-04-24 19:05:00.0	отк. 47ф18 (рем. сх) с участком 41ф10, причина - повреждение изолятора опоры 6	2011-04-24 20:42:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-04-25 14:40:00.0	отк. 47ф18 с участком 41ф10 (рем. сх), повреждений не обнаружено, вк.	2011-04-25 17:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины	
СРЭС	2011-04-26 14:29:00.0	отк. 62ф4, причина - повреждение участка рп62 - рп42, поврежден	2011-04-26 14:29:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-04-26 16:58:00.0	отк. ф1028 (с участком 45ф11 - рем. сх), причина - повр. МР ввода в тп475	2011-04-27 16:12:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств
СРЭС	2011-04-28 01:07:00.0	отк. 50ф11, повреждений не обнаружено, вк.	2011-04-28 02:46:00.0	КЛ 6-10 кВ	Невыявленные причины	
СРЭС	2011-04-28 06:07:00.0	отк. 35ф12, причина - повреждение участка тп3035 - тп3079	2011-05-04 16:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-04-29 08:19:00.0	отк. 43ф14, причина - повреждение участка тп961 - тп924	2011-05-06 15:54:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-04-29 21:15:00.0	отк. ф1021, повреждений не обнаружено, вк.	2011-04-29 22:17:00.0	КЛ 6-10 кВ	Невыявленные причины	
СРЭС	2011-04-29 21:26:00.0	зем. в сети р10 (ф1025), причина - повреждение участка тп742 - тп690, на повреждении	2011-04-29 22:47:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-04-01 13:10:00.0	откл. л804 повреждений не найдено, вк	2011-04-01 15:52:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины	
ВРЭС	2011-04-01 13:10:00.0	АВР л809 кабель Б, причина - повреждение каб Б участка р8 - рп27.	2011-04-03 23:10:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц
ВРЭС	2011-04-01 14:08:00.0	откл. л802, причина - повреждение кабеля Б участок р8 - рп27	2011-04-05 15:45:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц
ВРЭС	2011-04-03 08:15:00.0	откл. л920 - повреждений не найдено, вк	2011-04-03 11:08:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины	
ВРЭС	2011-04-03 12:40:00.0	откл. л37ф7 - повреждений не найдено, вк.	2011-04-03 14:39:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины	
ВРЭС	2011-04-04 15:34:00.0	откл. л37ф10(рем. сх. л934), причина - повреждение участка тп609 - тп546.	2011-04-04 22:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-04-08 08:30:00.0	откл. л861, причина - повреждение участка тп992 - тп993.	2011-04-12 15:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-04-09 13:58:00.0	откл. л12ф5, причина - падение дерева и обрыв провода по ул. Портовая, 175.	2011-04-09 17:16:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган
ВРЭС	2011-04-09 14:44:00.0	откл. л20-07, причина - повреждение к абоненту тп1426.	2011-04-10 13:53:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган
ВРЭС	2011-04-09 16:58:00.0	откл. л19-21 - повреждений не обнаружено, вк.	2011-04-09 19:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган
ВРЭС	2011-04-09 17:50:00.0	откл. л46-03 - повреждений не обнаружено, вк.	2011-04-10 10:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган
ВРЭС	2011-04-14 10:45:00.0	СМВ л809, причина - повреждение участка р8 - рп27, кабель А.	2011-04-16 22:45:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-04-21 17:08:00.0	Откл. л506, причина - повреждение кабеля А участок р5 - мр вых. вл.	2011-04-24 23:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-04-21 17:23:00.0	откл. л932, причина - повреждение уч-ка р9 - тп712.	2011-04-27 21:58:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-04-28 04:31:00.0	откл. л608, причина - повреждение уч-ка тп870 - тп869.	2011-04-29 16:25:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-04-29 14:03:00.0	Откл. л38-01 - повреждений не найдено, вк.	2011-04-29 16:53:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины	

СРП и ВИ	2011-04-20 09:32:00.0	РП-30 поврежден Т-1, заменен	2011-04-20 14:20:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-05-10 14:03:00.0	откл. Л-220, причина - повреждение отпайки к абоненту (т-п1108)	2011-05-10 16:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
ВРЭС	2011-05-10 15:54:00.0	откл. Л-2ф20, причина - повреждение участка тп3140 - тп3008	2011-05-10 16:54:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-05-16 19:04:00.0	откл. Л-2ф20, причина - повреждение участка тп419 - тп3008	2011-05-16 20:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-05-17 16:40:00.0	откл. Л-2504, причина - повреждение участка р25 - рп53	2011-05-17 16:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-05-23 05:07:00.0	откл. Л-3205, причина - повреждение участка тп602 - тп603	2011-05-23 07:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-05-23 19:15:00.0	земля в сети р4 (Л-442), причина - повреждение в сети абонента	2011-05-24 00:02:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
ВРЭС	2011-05-24 19:18:00.0	откл. Л-4022, причина - повреждение каб. Б участка р40 - рп44	2011-05-24 19:18:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
ВРЭС	2011-05-27 11:00:00.0	откл. Л-220, причина - повреждение в сети абонента (тп1183)	2011-05-27 14:27:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
ВРЭС	2011-05-28 05:19:00.0	откл. Л-22ф7, причина - повреждение участка тп350 - тп404	2011-05-28 07:18:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-05-28 05:19:00.0	откл. Л-1730, причина - повреждение участка тп376 - тп846	2011-05-28 06:36:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-05-28 14:33:00.0	откл. Л-28ф12, причина - повреждение каб А участка тп946 - тп359	2011-05-28 15:55:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-05-29 19:40:00.0	откл. Л-11ф12, причина - повреждение в сети абонента (т-п1378), повреждение участка тп599 - тп3168	2011-05-29 20:58:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц
ВРЭС	2011-05-30 09:08:00.0	откл. Л-1731, причина - повреждение каб Б участка р17 - рп22	2011-05-30 09:08:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-05-30 13:49:00.0	земля в сети р17 (Л-1744), причина - повреждение участка тп37 - мр ввода	2011-05-30 16:07:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-05-30 17:46:00.0	земля в сети р17 (Л-1731), причина - повреждение каб А участка р17 - рп22	2011-05-30 17:46:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-05-09 08:15:00.0	Авар откл Л-722, причина повреждение каб Б участка п/с Р-7=РП-22	2011-05-09 08:15:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-05-03 02:31:00.0	земля в сети р11 (Л-1103), причина - повреждение участка тп98 - тп789	2011-05-03 03:22:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-05-03 18:40:00.0	откл. Л-3354, причина - повреждение каб Б участка р33 - рп36	2011-05-03 18:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-05-03 19:08:00.0	земля в сети р33 (Л-3366), причина - повреждение каб Б участка р33 - рп48	2011-05-03 19:08:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-05-13 11:46:00.0	земля в сети рп29 (Л-29ф15), причина - повреждение участка тп3118 - тп3004	2011-05-13 13:12:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-05-15 21:03:00.0	откл. Л-3903, причина - повреждение вязки провода на опоре 112	2011-05-16 16:38:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-05-16 06:23:00.0	откл. Л-5ф12, повреждений не найдено, линия включена	2011-05-16 07:19:00.0	КЛ 6-10 кВ	Невыявленные причины	
ЮРЭС	2011-05-19 02:15:00.0	откл. Л-36ф9, причина - повреждение участка рп36 - рп66	2011-05-19 03:11:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-05-21 20:55:00.0	откл. Л-19ф12, причина - повреждение участка тп16 - тп18	2011-05-21 22:45:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-05-21 20:55:00.0	откл. Л-118, причина - повреждение участка тп135 - тп55	2011-05-21 22:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-05-25 10:32:00.0	откл. Л-36ф8, Л-66ф16, причина - включение ВВ Т-1 в тп3223	2011-05-25 11:16:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ		Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений) организации
ЮРЭС	2011-05-22 09:39:00.0	Авар откл Л-118/2 из-за повреждения кабеля между п/с Р-1=ТП-162 в результате потери изоляционной способности	2011-05-22 11:56:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-05-02 08:00:00.0	откл. Л-35ф10, причина - повреждение участка тп879 - тп3067	2011-05-02 09:16:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-05-04 07:31:00.0	земля в сети р10 (Л-1012, Л-1025), причина - повреждение участка тп691 - тп694	2011-05-04 09:34:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-05-09 08:15:00.0	откл. Л-20ф6, причина - повреждение каб А участка тп383 - тп332 (рем. сх. Л-714)	2011-05-09 10:19:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-05-09 08:15:00.0	откл. Л-714, причина - повреждение участка тп438 - тп495	2011-05-09 10:03:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-05-09 08:15:00.0	откл. Л-702, повреждений не обнаружено, линия включена	2011-05-09 11:23:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины	
СРЭС	2011-05-10 06:20:00.0	откл. Л-38ф4, причина - повреждение участка рп38 - тп1400	2011-05-10 06:20:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-05-10 06:24:00.0	откл. Л-38ф6, причина - повреждение участка тп664 - рп38	2011-05-10 11:41:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-05-10 06:24:00.0	откл. Л-38ф8, причина - повреждение каб . Б участка тп844 - тп3001	2011-05-10 11:41:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-05-10 08:15:00.0	откл. Л-702, причина - повреждение участка тп711 - мр ввода	2011-05-10 13:49:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-05-10 09:17:00.0	земля в сети рп41 (Л-41ф14), причина - повреждение каб Т-2 в тп859	2011-05-10 13:45:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	

СРЭС	2011-05-11 05:44:00.0	откл. Л-2411, причина - повреждение каб А участка р24 - рп23	2011-05-11 06:19:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-05-12 03:48:00.0	откл. Л-2411, причина - повреждение каб Б участка р24 - рп23	2011-05-12 03:52:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-05-12 03:48:00.0	откл. Л-2418, причина - повреждение каб Б участка рп38 - мр ввода	2011-05-12 03:48:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-05-17 04:02:00.0	земля в сети р10 (Л-1035), причина - повреждение каб Б участка р10 - рп49	2011-05-17 04:44:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-05-17 06:37:00.0	откл. Л - 43ф12, причина - повреждение участка тп963 - тп923	2011-05-17 08:04:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-05-17 08:05:00.0	откл. Л - 1052, причина - повреждение участка р10 - тп3030	2011-05-17 10:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-05-17 08:07:00.0	откл. Л-43ф22, причина - повреждение участка тп745 - тп695	2011-05-17 10:39:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-05-17 08:19:00.0	откл. Л-1044, причина - повреждение каб А, Б участка р10 - рп45	2011-05-17 08:19:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-05-18 09:30:00.0	откл. Л-1049, причина - повреждение участка р10 - рп62	2011-05-18 09:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-05-19 04:46:00.0	откл. Л-35ф15, причина - повреждение участков тп3035 - тп3079, тп3079 - тп3094	2011-05-19 05:52:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-05-19 13:25:00.0	земля в сети р24 (Л-2437), причина - повреждение в сети абонента	2011-05-19 13:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
СРЭС	2011-05-19 13:25:00.0	откл. Л-1102, причина - повреждение участка тп557 - тп104	2011-05-19 14:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-05-20 17:23:00.0	откл. Л-1115 (рем. сх Л-1102), причина - повреждение участка тп92 - тп103	2011-05-20 18:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-05-23 03:12:00.0	откл. Л-43ф22, причина - повреждение участка тп745 - тп746	2011-05-23 05:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-05-23 03:12:00.0	откл. Л-43ф20, причина - повреждение каб Б участка рп43 - рп49	2011-05-23 06:37:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-05-23 20:22:00.0	земля в сети рп16 (Л-16ф4, рем. сх 16ф13), причина - повреждение участка тп129 - тп740	2011-05-23 21:12:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-05-23 21:49:00.0	откл. Л-508, причина - повреждение каб А, Б участка р5 - рп15	2011-05-23 22:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-05-24 11:20:00.0	откл. Л-1041, причина - повреждение участков тп760 - тп759, р10 - тп981	2011-05-24 13:50:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-05-24 11:21:00.0	откл. Л-41ф13, причина - повреждение шин в тп772	2011-05-24 14:30:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Электродуговое повреждение	
СРЭС	2011-05-24 11:35:00.0	откл. Л-41ф10, причина - повреждение участка рп41 - тп770	2011-05-24 13:28:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-05-24 15:42:00.0	откл. Л-2418, причина - повреждение каб А участка р24 - рп38	2011-05-24 15:42:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-05-24 15:42:00.0	откл. Л-2437, причина - повреждение шлейфа мр138	2011-05-24 21:54:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-05-24 16:38:00.0	откл. Л-43ф17, повреждений не обнаружено, линия включена	2011-05-24 22:50:00.0	КЛ 6-10 кВ	Невыявленные причины	
СРЭС	2011-05-24 19:18:00.0	откл. Л-43ф11, причина - повреждение участка тп3116 - тп923	2011-05-24 22:24:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-05-24 20:09:00.0	откл. Л-44ф7, причина - повреждение участка тп3044 - тп3007	2011-05-24 22:21:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-05-26 10:20:00.0	откл. Л-47ф18 (с участком Л-1054 - рем. сх), причина - повреждение участка тп931 - мр106	2011-05-26 12:19:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-05-27 00:05:00.0	откл. Л-1025, причина - повреждение участка р10 - тп741	2011-05-27 01:27:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-05-27 00:25:00.0	откл. Л-1052, причина - повреждение участка тп3030 - тп942	2011-05-27 02:03:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-05-27 00:25:00.0	откл. Л-43ф18, причина - повреждение участков тп968 - тп967, тп967 - тп966	2011-05-27 03:11:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-05-27 00:55:00.0	земля в сети р10 (Л-1017), причина - повреждение каб. Б участка р10 - рп45	2011-05-27 00:55:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-05-24 15:47:00.0	Авар откл Л-4031, повреждений не обнаружено, повторное включение успешно	2011-05-24 21:25:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины	
ВРЭС	2011-05-02 06:01:00.0	Земля Р-6 л608 (рем. сх л607), причина - повреждение участка л607 тп870 - тп872.	2011-05-02 06:52:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-05-03 01:00:00.0	тп466 повреждение силового трансформатора 630кВА, заменен	2011-05-03 16:00:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	завода (фирмы) изготовителя оборудования и материалов	
ВРЭС	2011-05-10 03:55:00.0	Откл. л19-21, причина - повреждение участка тп790 - МРвых.	2011-05-10 04:48:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-05-10 06:27:00.0	Откл. л19-14, причина - повреждение оборудования (ВН г.А-зов) в тп3139.	2011-05-10 10:08:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-05-15 18:40:00.0	Отключилась л37ф7 - повреждений нет, линия включена	2011-05-15 20:17:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины	
ВРЭС	2011-05-15 19:48:00.0	откл. Л-818, причина - повреждение каб А участка р8 - рп8.	2011-05-15 20:17:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-05-16 10:38:00.0	Земля на р8 (Л-856), причина - повреждение участка р8 - тп995.	2011-05-16 11:55:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	

ВРЭС	2011-05-20 15:56:00.0	откл. Л-3112, повреждений не найдено, линия включена	2011-05-20 22:45:00.0	КЛ 6-10 кВ	Невыявленные причины		
ВРЭС	2011-05-22 01:27:00.0	Земля в сети Р-6 (Л-608), причина - повреждение участка тп3184 - тп871	2011-05-22 02:11:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-05-22 19:45:00.0	откл. Л-4603, причина - повреждение в сети абонента (т-п1774, тп1498)	2011-05-22 23:24:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
ВРЭС	2011-05-26 00:14:00.0	Откл. Л-34ф21, причина - повреждение учствка РП-34 - тп-3167.	2011-05-26 01:05:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-05-27 14:02:00.0	откл. Л-506 - повреждений не обнаружено, линия включена	2011-05-27 15:55:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
ВРЭС	2011-05-30 16:44:00.0	Земля в сети Р-9 (Л-930), причина - повреждение участка Р-9 - ТП-748, кабель А.	2011-05-30 18:51:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-05-20 22:45:00.0	Авар от руки откл МР ввода в КТП-786 Л-819 произошел удар автомобилем в КТП	2011-05-21 16:21:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Внешнее механическое воздействие		
СРП и ВИ	2011-05-18 15:59:00.0	Авар откл Л-114 из-за отключения в РП-5 ВВ ложная работа релейной защиты	2011-05-18 16:25:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв сети		
ВРЭС	2011-06-07 16:41:00.0	откл. Л-3201, причина - повреждение участка тп251 - мр выхода на вл	2011-06-07 19:01:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-06-11 09:51:00.0	земля в сети р2 (Л-205), причина - повреждение участка тп982 - мр выхода на вл	2011-06-11 10:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-06-12 18:15:00.0	откл. Л-47ф18, причина - падение ветки на провода вл участка тп931 - тп679	2011-06-12 19:14:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
ВРЭС	2011-06-16 12:35:00.0	откл. Л-11ф12, причина - повреждение участков тп3 - тп599, тп3054 - мр выхода	2011-06-16 13:17:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-06-16 15:04:00.0	откл. Л-4031, повреждений не обнаружено, линия включена	2011-06-16 17:12:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
ВРЭС	2011-06-16 17:54:00.0	откл. Л-47ф18, причина - повреждение участков тп733 - мр ввода, тп887 - мр ввода (рем. сх. Л-1054)	2011-06-16 21:30:00.0	КЛ 6-10 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
ВРЭС	2011-06-17 04:17:00.0	откл. Л-204, причина - повреждение каб А участка р2 - мр выхода на вл	2011-06-17 06:17:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-06-19 18:29:00.0	откл. Л-1502, причина - падение опоры, отпайка к абоненту (тп29 РСМ)	2011-06-19 19:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ВРЭС	2011-06-20 19:34:00.0	откл. Л-10ф16 (с участком Л-4117, рем. сх), повреждений не обнаружено, линия включена	2011-06-20 21:35:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ВРЭС	2011-06-20 19:37:00.0	откл. Л-4114, причина - повреждение участка тп37 - тп579, наклон опоры ввода в тп173	2011-06-21 21:15:00.0	КЛ 6-10 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
ВРЭС	2011-06-20 20:00:00.0	откл. Л-204, причина - возгорание ктп151	2011-06-21 09:14:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Взрыв, возгорание, пожар		
ВРЭС	2011-06-21 01:56:00.0	откл. Л-1501, причина - повреждение участка р15 - тп561	2011-06-21 11:08:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-06-21 02:03:00.0	откл. Л-2340, повреждений не найдено, линия включена	2011-06-21 12:44:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
ВРЭС	2011-06-21 05:00:00.0	откл. Л-1502, причина - повреждение участка тп147 - мр ввода	2011-06-21 17:11:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-06-21 09:25:00.0	откл. Л-3257, причина - повреждение участка тп3048 - тп3120	2011-06-21 13:37:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-06-21 09:25:00.0	откл. Л-30ф10, причина - повреждение участка рп30 - тп3074	2011-06-21 11:02:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-06-21 09:25:00.0	откл. Л-3258, причина - повреждение участка тп3048 - тп3174	2011-06-21 13:50:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		
ВРЭС	2011-06-21 09:25:00.0	откл. Л-31ф1, причина - повреждение участка тп3081 - тп3204	2011-06-21 13:25:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-06-21 09:25:00.0	откл. Л-31ф20, причина - повреждение участка рп31 - тп3009	2011-06-21 13:25:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-06-22 10:20:00.0	земля в сети р32 (Л-3258), причина - повреждение участка рп30 - тп3174	2011-06-22 11:16:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		
ВРЭС	2011-06-24 13:30:00.0	откл. Л-4010 (авр), причина - повреждение каб А участка р40 - рп44	2011-06-24 13:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		
ВРЭС	2011-06-26 05:05:00.0	откл. Л-210 (авр), причина - повреждение каб Б участка р2 - рп2	2011-06-26 05:05:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-06-28 13:34:00.0	откл. Л-1020, причина - повреждение участка р10 - тп733	2011-06-28 14:57:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-06-29 14:22:00.0	земля в сети р2 (Л-208), причина - повреждение участка р2 - тп1179	2011-06-29 14:22:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-06-30 15:45:00.0	откл. Л-4012, причина - повреждение в сети абонента (т-п1715, 2074, 1745, 1739)	2011-06-30 20:55:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
ЮРЭС	2011-06-04 13:17:00.0	откл. Л-1304, причина - повреждение участка тп63 - тп64	2011-06-04 17:37:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2011-06-04 13:19:00.0	откл. Л-1306, причина - повреждение участка тп304 - тп162	2011-06-04 14:36:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		

ЮРЭС	2011-06-07 15:02:00.0	откл. Л-12 ТЭЦ, причина - повреждение участков тп430 - тп3152, тп513 - тп809	2011-06-07 17:24:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-06-09 17:16:00.0	откл. Л-505 (авр), причина - повреждение каб А участка р5 - рп1	2011-06-09 17:16:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-06-15 10:40:00.0	откл. Л-2205, причина - повреждение участка тп230 - тп238	2011-06-15 12:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-06-15 11:04:00.0	земля в сети р22 (Л-2211), причина - повреждение участка р22 - рп56	2011-06-15 11:04:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц
ЮРЭС	2011-06-15 12:15:00.0	откл. Л-502, причина - повреждение каб А участка тп389 - тп2	2011-06-15 16:18:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-06-19 10:25:00.0	откл. Л-119 (авр), причина - повреждение каб А участка р1 - рп26	2011-06-19 10:25:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-06-24 15:20:00.0	откл. Л-1609, причина - повреждение участка тп3159 - мр ввода	2011-06-24 22:57:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
ЮРЭС	2011-06-26 23:26:00.0	откл. Л-3351 (авр), причина - повреждение каб А участка р33 - рп48	2011-06-26 23:26:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
ЮРЭС	2011-06-29 01:55:00.0	откл. Л-505, причина - повреждение каб Б участка р5 - рп1	2011-06-29 04:42:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-06-29 01:55:00.0	откл. Л-512, причина - повреждение каб А участка р5 - рп1	2011-06-29 04:35:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-06-02 02:04:00.0	откл. Л-25ф5, причина - повреждение участка тп314-тп34	2011-06-02 04:12:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-06-02 02:04:00.0	откл. Л-25ф13 (водоканал), причина - повреждение участка рп25 - тп1400	2011-06-02 02:04:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-06-02 13:25:00.0	откл. Л-1037(водоканал), причина - повреждение участка р10 - тп1475	2011-06-02 13:25:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-06-06 09:58:00.0	откл. Л-49ф16, причина - повреждение в сети абонента (попадание животного под напряжение в тп1399)	2011-06-06 10:04:00.0	КЛ 6-10 кВ	Загрязнение, попадание инородных предметов	
СРЭС	2011-06-08 10:27:00.0	откл. Л-702, причина - повреждение участка тп3178 - мр19	2011-06-08 12:12:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-06-10 01:20:00.0	откл. Л-2437, причина - повреждение в сети абонента (за КРН-7)	2011-06-10 06:19:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
СРЭС	2011-06-14 01:10:00.0	откл. Л-20ф6, причина - повреждение участка тп495 - тп438 (рем. сх Л-714)	2011-06-14 01:56:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-06-14 09:34:00.0	откл. Л-619, причина - повреждение каб Б участка р6 - рп35	2011-06-14 12:08:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-06-14 09:34:00.0	откл. Л-616, причина - повреждение каб Б участка р6 - рп35	2011-06-14 12:08:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-06-14 15:49:00.0	откл. Л-2621, повреждений не обнаружено, линия включена	2011-06-14 22:24:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины	
СРЭС	2011-06-14 23:34:00.0	откл. Л-1040, причина - повреждение каб Б участка р10 - рп43	2011-06-15 01:25:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
СРЭС	2011-06-14 23:34:00.0	откл. Л-1048, причина - повреждение участка тп3015- тп3100	2011-06-15 01:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
СРЭС	2011-06-14 23:34:00.0	откл. Л-43ф22 (авр), причина - повреждение участка рп43 - тп3107	2011-06-14 23:34:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
СРЭС	2011-06-15 12:40:00.0	земля в сети РП15 (Л-15ф12), причина - повреждение участка тп108 - тп318	2011-06-15 16:18:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-06-16 14:57:00.0	откл. Л-44ф8, причина - повреждение участка рп44 - тп3007	2011-06-16 15:53:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение нормального вибросостояния	
СРЭС	2011-06-16 15:41:00.0	откл. Л-2621, повреждений не обнаружено, линия включена	2011-06-16 17:47:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
СРЭС	2011-06-18 17:52:00.0	откл. Л-2417, причина - повреждение в сети абонента (т-п2054)	2011-06-18 20:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
СРЭС	2011-06-18 17:52:00.0	откл. Л-2418 (авр), причина - повреждение каб А участка р24 - рп38	2011-06-18 17:52:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-06-20 10:56:00.0	откл. Л-20ф4, причина - повреждение в сети абонента (т-п1078)	2011-06-20 12:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
СРЭС	2011-06-24 11:39:00.0	земля в сети Рп-25 (Л-25ф5), причина - повреждение в сети абонента (тп1435)	2011-06-24 14:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
СРЭС	2011-06-24 13:21:00.0	откл. Л-43ф17, причина - повреждение участка рп43 - тп968	2011-06-24 14:36:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-06-24 13:39:00.0	откл. Л-41ф6 (авр), причина - повреждение участка рп41 - рп42	2011-06-24 13:39:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-06-24 13:41:00.0	откл. Л-47ф18, причина - повреждение участка рп47 - тп386	2011-06-24 16:24:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
СРЭС	2011-06-25 17:59:00.0	откл. Л-1110, причина - повреждение участка тп3145 - тп3141	2011-06-25 19:32:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
СРЭС	2011-06-25 17:59:00.0	откл. Л-1115, причина - повреждение участков р11 - тп947, тп3146 - тп248	2011-06-25 20:52:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-06-27 09:10:00.0	тп3114 поврежден, заменен Т-1	2011-06-27 14:20:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-06-28 13:34:00.0	откл. Л-1034 (авр), причина - повреждение каб А участка р10 - рп41	2011-06-28 13:34:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-06-28 13:34:00.0	откл. Л-1043, причина - повреждение участка тп3055 - тп3014	2011-06-28 15:19:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	

СРЭС	2011-06-29 00:25:00.0	откл. Л-6ф12, причина - падение ветки на провода на участке мр тп787 - мр тп665	2011-06-29 02:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
СРЭС	2011-06-29 02:15:00.0	откл. Л-15ф7, причина - повреждение участка мр ввода - тп318 (рем. сх Л-15ф12)	2011-06-29 07:15:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2011-06-29 14:22:00.0	откл. Л-619 (авр), причина - повреждение каб Б участка р6 - рп35	2011-06-29 14:22:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2011-06-30 01:50:00.0	откл. Л-63ф5, причина - повреждение участка тп2 - тп83 (рем. сх Л-16ф13)	2011-06-30 02:41:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2011-06-30 16:15:00.0	земля в сети р24 (Л-2437), причина - повреждение участка в сети абонента (за КРН7)	2011-06-30 16:34:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
ВРЭС	2011-06-01 13:55:00.0	откл. Л-919, причина - повреждение участка тп506 - тп532 (рем. сх Л-932)	2011-06-01 15:34:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-06-01 14:13:00.0	Откл. Л-8ф13, причина - повреждение участка тп753 - тп527.	2011-06-01 17:37:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-06-01 14:13:00.0	откл. Л-939 (авр), повреждений не найдено, линия включена по норм. сх	2011-06-01 14:13:00.0	КЛ 6-10 кВ	Невыявленные причины		
ВРЭС	2011-06-01 15:18:00.0	Откл. Л 19-14, причина - повреждение участков тп969 - тп3002 и тп3002 - тп3139.	2011-06-01 18:09:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-06-01 16:29:00.0	Откл. Л-905(934), причина - повреждение участка тп544 - тп546.	2011-06-01 18:22:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-06-01 17:01:00.0	Откл. Л 19-13, причина - повреждение участков Р-19 - тп3148 и тп3148 - тп3170.	2011-06-01 18:59:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-06-03 14:24:00.0	Откл. Л 20-07, причина - обрыв провода на отпайке к тп806.	2011-06-03 19:25:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-06-04 17:23:00.0	откл. Л-4603, повреждений не найдено, линия включена	2011-06-04 19:25:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
ВРЭС	2011-06-10 08:33:00.0	Откл. Л-34ф15, причина - повреждение участка тп873 - тп431.	2011-06-10 12:14:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-06-10 11:18:00.0	Откл. Л 19-23, причина - повреждение участка тп3149 - тп52.	2011-06-10 11:18:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-06-10 16:50:00.0	Откл. Л-828, причина - повреждение участка тп3109 - тп435.	2011-06-10 19:02:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-06-13 17:25:00.0	Земля Р-8(Л-809), причина - повреждение кабеля Б участок Р8 - рп27.	2011-06-13 18:36:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-06-14 13:32:00.0	Откл.Л-812, причина - повреждение кабеля Б р8 - рп12.	2011-06-14 14:22:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-06-15 12:21:00.0	земля в сети РП-1 (Л-1ф4), причина - повреждение участка ТП-222 = мр выхода на ВЛ	2011-06-15 13:07:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-06-16 15:58:00.0	Откл. Л-2007 - повреждений не обнаружено, линия включена	2011-06-17 13:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
ВРЭС	2011-06-16 16:41:00.0	Откл. Л-1921 - повреждений не обнаружено, линия включена	2011-06-16 18:08:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
ВРЭС	2011-06-16 16:47:00.0	Откл. Л-34ф11, причина - повреждение участка тп3098 - тп3029.	2011-06-16 17:35:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-06-21 01:47:00.0	Откл. Л-932, причина - повреждение участка Р 9 - тп712.	2011-06-21 02:45:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-06-21 15:00:00.0	откл. 34ф14, причина - повреждение участка рп34 - тп3033	2011-06-21 15:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-06-23 10:14:00.0	Откл. Л-819, причина - падение ветки на ВЛ между опорами 77/8 - 77/10.	2011-06-23 13:25:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ВРЭС	2011-06-26 23:22:00.0	Откл. Л 19-14 - повреждений не обнаружено, линия включена	2011-06-27 05:57:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
ВРЭС	2011-06-26 23:29:00.0	Откл. Л-506, причина - повреждение участка кабеля Б Р-5 - МР вых.	2011-06-27 02:45:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-06-26 23:35:00.0	Откл. Л-2007 - повреждений не обнаружено, линия включена	2011-06-27 15:04:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
ВРЭС	2011-06-27 07:05:00.0	Отключ. Л-1ф4 - повреждений не обнаружено, линия включена	2011-06-27 12:06:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
ВРЭС	2011-06-29 05:00:00.0	откл. Л-2007, причина - кратковременное нарушение изоляции линии птиц (найден труп птицы со следами воздействия)	2011-06-29 13:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Загрязнение, попадание инородных предметов		
ВРЭС	2011-06-30 15:47:00.0	Откл. Л-37ф10, причина - повреждение участка РП-37 - ТП-3111.	2011-06-30 16:22:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		
ВРЭС	2011-07-02 04:27:00.0	откл. Л-9ф16, причина - повреждение участка рп9 - тп384	2011-07-02 05:25:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-07-03 18:27:00.0	откл. Л-1027 (рем. сх Л-1020), причина - повреждение участка тп778 - тп733	2011-07-03 21:04:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-07-05 12:39:00.0	откл. Л-47ф12, причина - повреждение участка тп3065 - тп3066	2011-07-05 15:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		

ВРЭС	2011-07-06 15:10:00.0	земля в сети р1, причина - повреждение участка тп110 - мр ввода (Л1-111)	2011-07-06 16:25:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-07-07 01:53:00.0	откл. Л1-2503, причина - повреждение участка р25 - рп53	2011-07-07 03:13:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-07-08 16:30:00.0	откл. Л1-4031, причина - повреждение в сети абонента (вл к тп-1955)	2011-07-08 18:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
ВРЭС	2011-07-08 16:38:00.0	откл. Л1-47ф6, причина - повреждение участка тп2149 - тп3103	2011-07-08 18:15:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
ВРЭС	2011-07-09 20:56:00.0	откл. Л1-10ф16, причина - повреждение участка рп10 - тп298	2011-07-09 21:54:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-07-09 20:56:00.0	откл. Л1-4117, повреждений не обнаружено, линия включена	2011-07-09 22:33:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины	
ВРЭС	2011-07-09 20:56:00.0	откл. Л1-4 РСМ, причина - повреждение каб 'А' участка ГПП РСМ - РП11	2011-07-09 20:56:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-07-10 21:48:00.0	откл. Л1-204, причина - повреждение шлейфа ввода с вл на КРН-11	2011-07-11 01:54:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-07-11 14:02:00.0	откл. Л1-4042, причина - повреждение участка р40 - тп3105	2011-07-11 14:46:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-07-12 11:52:00.0	откл. Л1-3263, причина - повреждение каб Б участка р32 - рп31	2011-07-12 11:52:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-07-12 12:14:00.0	откл. Л1-31ф1, причина - повреждение участка рп31 - тп3009	2011-07-12 13:01:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-07-12 18:45:00.0	откл. Л1-28ф14, причина - падение веток на провода вл участка тп571 - тп342	2011-07-12 20:03:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств
ВРЭС	2011-07-14 01:40:00.0	откл. Л1-1731, причина - повреждение каб А участка р17 - рп22	2011-07-14 01:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-07-14 12:00:00.0	земля в сети рп10 (Л1-10ф11), причина - повреждение в сети абонента (тп1290)	2011-07-14 13:34:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
ВРЭС	2011-07-15 15:12:00.0	откл. Л1-1502, причина - повреждение опоры мр ввода в тп739	2011-07-15 16:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-07-16 14:15:00.0	откл. Л1-11ф12, причина - наклон опоры оп.3, схлест проводов	2011-07-16 15:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств
ВРЭС	2011-07-16 15:30:00.0	откл. Л1-1730, причина - повреждение ПК на Т-2 в тп-320, поврежден трансформатор	2011-07-17 17:15:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-07-17 05:54:00.0	откл. Л1-204, повреждений не обнаружено, линия включена	2011-07-17 09:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины	
ВРЭС	2011-07-18 16:34:00.0	откл. Л1-201, причина - повреждение каб А участка р2 - рп13	2011-07-18 18:21:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-07-18 16:54:00.0	земля в сети р2 (Л1-211), причина - повреждение участка тп186 - тп619	2011-07-18 17:12:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-07-18 21:36:00.0	откл. Л1-10ф16, причина - повреждение участка рп10 - тп298	2011-07-18 23:15:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-07-19 06:08:00.0	откл. Л1-205, причина - обрыв провода, схлест на участке вл между тп423 - тп987	2011-07-19 07:17:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-07-19 14:31:00.0	откл. Л1-44ф10, повреждений не обнаружено, линия включена	2011-07-19 16:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины	
ВРЭС	2011-07-19 15:16:00.0	земля в сети р4 (л-442), причина - повреждение в сети абонента (тп1283)	2011-07-19 16:46:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
ВРЭС	2011-07-20 16:27:00.0	земля в сети р4 (Л1-430+28ф6), причина - повреждение участка Л1-28ф6 участка тп3052 - тп3136	2011-07-20 17:54:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-07-23 20:23:00.0	откл. Л1-7ф10, причина - обрыв провода на участке рп7 - тп520	2011-07-23 23:43:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-07-23 20:48:00.0	откл. Л1-442, причина - падение опоры оп.90, схлест проводов по ул.Садоводческая	2011-07-24 15:31:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств
ВРЭС	2011-07-24 00:32:00.0	откл. Л1-111, причина - повреждение каб Б участка тп110 - мр ввода	2011-07-24 02:51:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-07-24 15:04:00.0	откл. Л1-2337, причина - повреждение каб А и Б участка р23 - тп1597	2011-07-24 17:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
ВРЭС	2011-07-25 05:04:00.0	откл. Л1-204, причина - падение веток на вл в сети абонента (тп1065)	2011-07-25 07:35:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
ВРЭС	2011-07-25 10:57:00.0	откл. Л1-1501, причина - повреждение участка р15 - тп561	2011-07-25 13:25:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-07-25 11:28:00.0	откл. Л1-403 (рем. сх Л1-28ф17), причина - повреждение участка Л1-28ф17 тп3023 - тп3136	2011-07-25 14:15:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-07-26 10:19:00.0	откл. Л1-3257, причина - повреждение участка рп30 - тп3174	2011-07-26 10:19:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
ВРЭС	2011-07-26 14:18:00.0	откл. Л1-9ф11, причина - повреждение участка тп524 - тп797	2011-07-26 16:47:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	

ВРЭС	2011-07-26 23:05:00.0	откл. Л-1744, причина - повреждение участка тп408 - мр ввода	2011-07-27 00:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-07-26 23:34:00.0	откл. Л-4010, причина - повреждение каб Б участка р40 - рп44	2011-07-27 04:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
ВРЭС	2011-07-26 23:34:00.0	откл. Л-4022, причина - повреждение каб А, Б участка р40 - рп44	2011-07-27 04:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
ВРЭС	2011-07-26 23:34:00.0	откл. Л-4033, причина - повреждение участка р40 - рп47 КЛ 'А'	2011-07-26 23:34:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-07-27 14:02:00.0	откл. Л-3214, причина - повреждение участка р32 - тп895	2011-07-27 19:21:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-07-27 15:21:00.0	земля в сети р41 (Л-4113), причина - повреждение участка р41 - тп1182	2011-07-27 15:21:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-07-27 21:41:00.0	земля в сети р23 (Л-2330), причина - повреждение каб ввода в тп672	2011-07-28 02:52:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-07-28 09:07:00.0	откл. Л-4114, причина - повреждение участка мр ввода - тп625	2011-07-28 15:43:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-07-28 17:15:00.0	тп672 поврежден силовой трансформатор	2011-07-28 01:00:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-07-28 18:45:00.0	откл. Л-211/2, повреждений не обнаружено, линия включена	2011-07-28 23:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины	
ВРЭС	2011-07-28 21:08:00.0	откл. Л-9ф15, причина - повреждение участка тп84 - тп133	2011-07-28 23:46:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-07-29 11:28:00.0	земля в сети р23 (Л-2330), причина - повреждение изолятора на раме пк тр-ра в тп672	2011-07-29 11:50:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-07-31 16:20:00.0	откл. Л-204, причина - схлест проводов на участке мр вых из р2 к КРН-11	2011-07-31 17:52:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств
ВРЭС	2011-07-31 16:26:00.0	откл. Л-442, причина - повреждение 2х ПК в тп702, требуется ревизия рамы пк	2011-07-31 21:23:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Электродуговое повреждение	
ЮРЭС	2011-07-01 09:37:00.0	земля в сети рп5 (Л-5ф12), причина - повреждение участка тп159 - мр ввода	2011-07-01 11:01:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-07-02 09:57:00.0	откл. Л26ф9, причина - повреждение участка рп26 - тп10	2011-07-02 12:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-07-04 06:08:00.0	откл. Л-12 ТЭЦ, причина - повреждение участка тп513 - тп809	2011-07-04 08:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-07-06 14:23:00.0	откл. Л-1609, причина - повреждение участка тп3159 - мр ввода	2011-07-06 15:57:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
ЮРЭС	2011-07-08 22:15:00.0	откл. Л-1ф13, причина - повреждение шлейфа на мр ввода в тп821	2011-07-09 00:44:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-07-08 23:23:00.0	земля в сети рп3 (Л-3ф5), причина - повреждение участка тп49 - тп470	2011-07-09 00:57:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-07-11 23:18:00.0	откл. Л-3305, причина - повреждение каб Б участка р33 - рп40	2011-07-11 23:18:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-07-21 19:33:00.0	откл. Л-57ф12, причина - повреждение участка тп366 - тп471	2011-07-21 22:52:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-07-21 20:51:00.0	откл. Л-57ф8, причина - повреждение в сети абонента (Т-П1330)	2011-07-21 22:33:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
ЮРЭС	2011-07-21 20:51:00.0	земля в сети р22 (Л-2208), причина - повреждение участка р22 - рп57	2011-07-21 20:51:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
ЮРЭС	2011-07-26 14:18:00.0	откл. Л-108, причина - повреждение участка р1 - рп19	2011-07-26 14:18:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-07-28 08:19:00.0	откл. Л-18ф5, причина - повреждение участка тп24 - тп375	2011-07-28 10:43:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-07-28 20:48:00.0	откл. Л-118, причина - повреждение Л-118/2 участка р1 - тп162	2011-07-29 02:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-07-01 03:56:00.0	откл. Л-20ф4, причина - повреждение участка тп400 - тп427	2011-07-01 05:14:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-07-08 09:40:00.0	тп377 поврежден силовой трансформатор	2011-07-08 16:40:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-07-09 10:29:00.0	откл. Л-2444, причина - повреждение каб А участка рп38 - мр ввода	2011-07-09 11:27:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-07-10 10:01:00.0	откл. Л-2417, причина - повреждение участка р24 - тп997	2011-07-10 11:27:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-07-11 23:22:00.0	откл. Л-14ф15, причина - повреждение участка тп325 - тп648	2011-07-12 00:11:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-07-19 08:00:00.0	тп702 повреждена каб перемычка тр-ра т-2	2011-07-19 08:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-07-19 20:20:00.0	откл. Л-35ф15, причина - повреждение участка тп3079 - 3035	2011-07-19 20:45:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-07-21 01:28:00.0	откл. Л-43ф12, причина - повреждение участка тп923 - тп3116	2011-07-21 03:16:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-07-21 02:52:00.0	земля в сети р10 (Л-1044), причина - повреждение каб А участка р10 - рп45	2011-07-21 02:52:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	

СРЭС	2011-07-21 09:25:00.0	откл. Л-6ф11, причина - падение ветки на провода вл, опора оп.21	2011-07-21 12:37:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств
СРЭС	2011-07-21 10:50:00.0	откл. Л-43ф21 (рем. сх Л-43ф22), причина - повреждение участка тп745 - тп746	2011-07-21 13:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-07-21 11:05:00.0	откл. Л-2417, причина - схлест проводов вл на участке тп3038 - мр99	2011-07-21 13:07:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств
СРЭС	2011-07-23 02:09:00.0	откл. Л-1041, причина - повреждение участка тп758 - тп755	2011-07-23 03:16:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-07-23 16:43:00.0	откл. Л-15ф9, причина - падение дерева на провода вл, ввод в тп468	2011-07-23 17:23:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств
СРЭС	2011-07-23 19:10:00.0	откл. Л-6ф11, поврежденный не найдено, линия включена	2011-07-23 21:33:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины	
СРЭС	2011-07-23 20:25:00.0	откл. Л-702, причина - повреждение участков тп711 - мр ввода, мр ввода - тп335	2011-07-23 23:41:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-07-23 20:45:00.0	земля в сети р24 (Л-2437), поврежденный не обнаружено, линия включена	2011-07-23 05:18:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины	
СРЭС	2011-07-24 08:12:00.0	откл. Л-1102, причина - повреждение участка тп557 - тп104	2011-07-24 09:58:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-07-24 14:22:00.0	откл. Л-2437, причина - повреждение в сети абонента	2011-07-24 15:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
СРЭС	2011-07-25 18:12:00.0	откл. Л-1048, причина - повреждение участка р10 - тп3110	2011-07-25 20:41:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-07-25 18:12:00.0	откл. Л-1046, причина - повреждение участка р10 - тп981	2011-07-25 21:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-07-26 23:34:00.0	откл. Л-44ф7, причина - повреждение участка рп44 - тп3007	2011-07-27 04:23:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-07-27 01:12:00.0	откл. Л-1039 (рем. сх Л-1043), причина - повреждение участка тп3014 - тп3015	2011-07-27 05:34:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-07-27 15:06:00.0	земля в сети р5 (Л-501), причина - повреждение изолятора мр ввода в рп15, повреждение шлейфа мр	2011-07-27 15:06:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
СРЭС	2011-07-27 20:24:00.0	откл. Л-1041, причина - повреждение участка тп981 - тп758, тп758 - тп755 (рем. сх Л-1046)	2011-07-27 21:59:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-07-28 08:00:00.0	ТП 369 повреждение силового трансформатора	2011-07-28 15:55:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-07-28 14:30:00.0	ТП 165 повреждение трансформатора	2011-07-28 18:20:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств
СРЭС	2011-07-28 21:41:00.0	откл. Л-2444, причина - повреждение каб А участка рп38 - мр ввода	2011-07-28 21:41:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-07-28 22:01:00.0	откл. Л-714, причина - повреждение участка р7 - тп567	2011-07-29 02:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-07-28 23:05:00.0	откл. Л-2418, причина - повреждение каб А участка р24 - рп38	2011-07-29 01:12:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-07-29 04:07:00.0	откл. Л-616, причина - повреждение каб А участка р6 - рп35	2011-07-29 04:07:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-07-29 04:53:00.0	откл. Л-35ф12, причина - повреждение участка тп3079 - тп3094	2011-07-29 05:25:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-07-29 20:39:00.0	откл. Л-616, причина - повреждение каб Б участка р6 - рп35	2011-07-29 20:39:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-07-30 11:35:00.0	откл. Л-42ф20, причина - повреждение участка рп42 - тп856	2011-07-30 16:14:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-07-30 11:46:00.0	земля р44 (Л-44ф8), причина - повреждение участка рп44 - тп3007	2011-07-30 11:46:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-07-05 11:11:00.0	откл. Л-816, причина - повр. каб Б участка р8 - мр вых. на ВЛ	2011-07-05 14:57:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-07-05 11:17:00.0	откл. Л-818, причина - повреждение каб Б участка р8 - рп8	2011-07-05 11:17:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-07-05 11:26:00.0	откл. Л-813, причина - повреждение участка р8 - рп17	2011-07-05 11:26:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-07-10 10:15:00.0	откл. Л-819, причина - падение веток на провода вл	2011-07-10 12:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств
ВРЭС	2011-07-10 10:52:00.0	земля р8 (Л-861), причина - повреждение участка р8 - тп995	2011-07-10 11:39:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-07-10 20:36:00.0	тп960 поврежден силовой трансформатор	2011-07-10 23:40:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-07-15 19:11:00.0	откл. Л-12ф5, причина - повреждение каб А участка тп299 - мр ввода	2011-07-15 21:25:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-07-16 22:20:00.0	тп979 повреждение кабельной перемычки Т-2	2011-07-16 23:28:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	

ВРЭС	2011-07-25 21:31:00.0	земля в сети р8 (Л-819), причина - повреждение участка тп214 - тп893	2011-07-25 23:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-07-26 14:30:00.0	откл. Л-939, причина - повреждение каб А участка р9 - рп8	2011-07-26 14:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-07-26 15:22:00.0	земля в сети р9 (Л-933), причина - повреждение участка тп610 - тп612	2011-07-26 16:21:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-07-27 17:23:00.0	откл. Л-851, причина - повр. участка тп344 - мр ввода	2011-07-27 18:45:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-07-27 23:50:00.0	откл. Л-815, причина - повреждение участка тп3227 - тп584, тп971 - мр ввода	2011-07-28 11:41:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-07-28 17:20:00.0	откл. Л-804, причина - повреждение участка тп3227 - мр ввода	2011-07-29 02:33:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-07-28 18:33:00.0	земля в сети р8 (Л-860), причина - повреждение в сети абонента (тп1426)	2011-07-28 22:58:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
ВРЭС	2011-07-29 01:18:00.0	откл. Л-8ф20, причина - повреждение участка р8 - рп17	2011-07-29 01:18:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-07-29 04:14:00.0	земля в сети р6 (Л-608), причина - повреждение участка Л-607 (рем.сх) тп873 - тп952	2011-07-29 05:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-07-30 20:35:00.0	тп3127 поврежден силовой трансформатор Т-1	2011-07-31 02:30:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Не классифицированные причины		
ВРЭС	2011-07-31 00:32:00.0	откл. Л-1922, причина - повреждение каб Б участка р19 - рп34	2011-07-31 00:32:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-07-31 00:32:00.0	откл. Л-34ф15, причина - повреждение участка рп34 - тп909	2011-07-31 02:35:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-07-14 08:59:00.0	Авар откл прис Л-2007 из-за повреждения опоры транспортом у ТП-806	2011-07-14 13:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
ВРЭС	2011-08-01 10:33:00.0	земля в сети р1 (Л-111), причина - повреждение участка тп110 - мр вых., поврежден изол. вл	2011-08-01 12:18:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-08-02 13:48:00.0	отк. Л-1730, причина - повреждение участков р17 - тп415, тп376 - тп1338	2011-08-02 15:58:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-08-02 22:42:00.0	откл. Л-22ф13, причина - возгорание в тп-854	2011-08-02 23:40:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Взрыв, возгорание, пожар		
ВРЭС	2011-08-04 16:12:00.0	отк. Л-1502, причина - повреждение вл (схлест) в пролете опор 1/8-1/9 от тп147	2011-08-04 17:18:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
ВРЭС	2011-08-05 11:41:00.0	земля в сети пс ТЭЦ (Л-10 ТЭЦ), причина - повреждение участка ТЭЦ1 - рп7	2011-08-05 11:41:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-08-06 18:55:00.0	откл. Л-9ф11, причина - повреждение участка тп524 -тп797	2011-08-06 19:46:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-08-07 00:46:00.0	отк. Л-1502, причина - падение веток на провода вл, подход к тп3071	2011-08-07 09:51:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
ВРЭС	2011-08-07 11:22:00.0	откл. Л-1744, причина - падение дерева на провода вл , ввод в тп798	2011-08-07 12:24:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
ВРЭС	2011-08-08 10:15:00.0	отк. Л-204, причина - обрыв провода вл на участке КРН5 - КРН11	2011-08-08 12:39:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-08-10 13:23:00.0	отк. Л-204, причина - падение веток на провода вл, подход к тп308	2011-08-10 16:16:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ВРЭС	2011-08-10 17:10:00.0	отк. Л-204, причина - падение веток на вл участка тп497 - тп308	2011-08-10 20:21:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ВРЭС	2011-08-11 12:57:00.0	отк. Л-442, повреждений нет, линия вкл.	2011-08-11 14:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ВРЭС	2011-08-11 19:20:00.0	отк. Л-2 Вост. тяг. , причина - повреждение участка р18 (вост. тяг) - тп1176 (внс2)	2011-08-11 19:20:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-08-12 06:07:00.0	откл. Л-1027, причина - повреждение участка тп778 - тп779	2011-08-12 06:59:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-08-13 10:22:00.0	отк. Л-1020, причина - повреждение участка тп778 - тп779	2011-08-13 11:45:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-08-13 13:15:00.0	отк. Л-6 РСМ, причина - повреждение каб Б участка ГПП РСМ - РП11	2011-08-13 14:43:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-08-14 06:50:00.0	отк. Л-47ф18, причина - падение опоры вл , подход к мр ввода в тп733, поврежден шлейф мр ввода в тп386	2011-08-14 07:33:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
ВРЭС	2011-08-14 06:56:00.0	откл. Л-4012, причина - повреждение в сети абонентов (т-п2074, 1745, 1739)	2011-08-14 11:08:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ВРЭС	2011-08-14 22:15:00.0	тп414, поврежден тр Т-1 (400кВА)	2011-08-14 23:55:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-08-18 16:53:00.0	откл. Л-214, повреждений нет, линия вкл.	2011-08-18 18:36:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган

ВРЭС	2011-08-18 16:55:00.0	откл. Л-211, причина - повреждение на участках вл тп337-тп420- тп556	2011-08-18 18:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ВРЭС	2011-08-18 16:57:00.0	отк.Л-3201, повреждений нет, линия вкл.	2011-08-18 21:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ВРЭС	2011-08-18 17:58:00.0	отк. Л-47ф18, повреждений нет, линия вкл.	2011-08-18 20:08:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ВРЭС	2011-08-18 19:50:00.0	отк. Л-Зеленый остров, причина - обрыв провода ВЛ к тп749	2011-08-18 22:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ВРЭС	2011-08-19 10:25:00.0	откл. Л-4013, причина - повр. каб А участка р40 - рп47	2011-08-19 12:12:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-08-19 10:25:00.0	отк. Л-4033, причина - повр. каб Б участка р40 - рп47	2011-08-19 12:12:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-08-19 12:31:00.0	отк. Л-219, причина - повр. каб Б участка р2 - рп2	2011-08-19 14:01:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-08-21 19:54:00.0	откл. Л-1744, причина - повреждение участка пп5 - тп918	2011-08-21 22:01:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-08-24 08:00:00.0	отк. Л-214, повр. нет, линия вкл.	2011-08-24 10:47:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ВРЭС	2011-08-24 08:23:00.0	отк. Л-211, причина - повр. каб 2 (211/2) участка р2 - тп929	2011-08-24 10:42:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-08-24 10:01:00.0	отк. Л-47ф18, повр. нет, линия вкл.	2011-08-24 12:24:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ВРЭС	2011-08-24 10:18:00.0	отк. Л-4012, повр. нет, линия вкл.	2011-08-24 12:34:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ВРЭС	2011-08-27 05:26:00.0	отк. Л-212, причина - повр. участок р2 - рп13	2011-08-27 05:26:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-08-29 11:28:00.0	отк. Л-4113, причина - повр. участка тп1 (Аэропорт)-тп1182	2011-08-29 11:28:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2011-08-28 09:14:00.0	откл. Л-3905, причина - повр. участка тп549 - тп658	2011-08-28 23:50:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2011-08-04 11:51:00.0	отк. Л-4ф8, причина - повреждение шин в РУ-6кВ тп526	2011-08-04 13:22:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Нарушение электрической изоляции		
ЮРЭС	2011-08-05 20:48:00.0	отк. Л-3355, причина - повр. каб Б участка р33 - рп36	2011-08-05 20:48:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2011-08-04 20:55:00.0	отк. Л-3905, причина - падение веток на провода вл подход к тп764	2011-08-04 23:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
ЮРЭС	2011-08-07 09:55:00.0	отк. Л-32ф7, причина - повр. участка мр ввода - тп220, сраб. ПК	2011-08-07 11:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2011-08-11 13:23:00.0	откл. Л-1609, причина - повр. участка мр ввода - тп3159	2011-08-11 14:52:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2011-08-12 11:34:00.0	отк. Л-4ф3, причина - повреждение участка тп809 - тп3037	2011-08-12 12:50:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2011-08-12 13:50:00.0	земля в сети р3 (Л-303), причина - повр. каб Б участка р3 - рп3	2011-08-12 13:50:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2011-08-12 16:12:00.0	отк. Л-4ф8, причина - повр. участка тп526 - тп809	2011-08-12 18:06:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2011-08-16 10:59:00.0	отк. Л-3905, причина - повр. участка тп970 - тп980	2011-08-16 12:20:00.0	КЛ 6-10 кВ		Ошибочные или неправильные действия собственного ремонтного или наладочного персонала организации	
ЮРЭС	2011-08-19 10:12:00.0	отк. Л-3903, причина - повр. изоляторов на оп38, 2, ветки на отпайке абонента (тп1824, 1408)	2011-08-21 12:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
ЮРЭС	2011-08-20 09:44:00.0	отк. Л-3905, повреждений нет, линия вкл.	2011-08-20 11:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
ЮРЭС	2011-08-23 09:28:00.0	земля в сети р16 (Л-1609), причина - повреждение в сети абонента (тп2178)	2011-08-23 11:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
ЮРЭС	2011-08-23 15:27:00.0	отк. Л-3ф8, причина - повр. каб Б участка тп500 - тп501	2011-08-23 17:36:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2011-08-23 15:40:00.0	земля в сети рп4 (Л-4ф6), причина - повреждение в сети абонента (тп1157)	2011-08-23 16:35:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		
ЮРЭС	2011-08-25 22:14:00.0	отк. Л-12 ТЭЦ, причина - повр. участка гп тэц - тп22	2011-08-25 23:33:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2011-08-30 17:41:00.0	земля в сети р5 (Л-512), причина - повр. каб. Б участка р5 - рп1	2011-08-30 17:41:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2011-08-01 12:31:00.0	отк. Л-6ф6, причина - повреждение в сети абонента (в тп1400 КНС)	2011-08-01 14:24:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		
СРЭС	2011-08-03 12:26:00.0	откл. Л-1022, причина - повреждение участка р10 - тп741	2011-08-03 14:13:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2011-08-03 16:36:00.0	отк. Л-1043 (с участком Л-1048 -рем.сх), причина - повреждение участка р10 - тп3110	2011-08-03 17:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2011-08-05 14:21:00.0	отк. Л-718, причина - повр. каб Б участка р7 - рп6	2011-08-05 14:21:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2011-08-07 21:11:00.0	откл. Л-44ф8, причина - повр. опорного изолятора шин тп3044 к тп3045 по Л-44ф7	2011-08-07 23:05:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
СРЭС	2011-08-15 09:51:00.0	отк. Л-20ф5, причина - повреждение участка тп688 - тп309	2011-08-15 12:02:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2011-08-15 10:12:00.0	отк. Л-1047, причина - повр. каб Б участка р10 - рп41	2011-08-15 10:37:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2011-08-15 10:16:00.0	отк. Л-6ф11, повреждений нет, линия вкл.	2011-08-15 14:27:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
СРЭС	2011-08-15 11:01:00.0	земля в сети р10 (Л-1037), причина - повр. участка р10 - тп1475	2011-08-15 11:01:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2011-08-15 13:25:00.0	отк. Л-2410, причина - повр. участка р24 - тп1381	2011-08-15 13:25:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2011-08-16 12:20:00.0	отк. Л-20ф4, причина - повреждение участка тп427 - тп688	2011-08-16 13:36:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2011-08-16 18:20:00.0	отк. Л-47ф18 (с участком Л-1054), причина - птица на изоляторах при осмотре ВЛ	2011-08-16 20:01:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение электрической изоляции		

СРЭС	2011-08-17 12:35:00.0	отк. Л-35ф10, причина - повр. участка тп879 - тп955	2011-08-17 12:55:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-08-17 22:30:00.0	отк. Л-702, причина - обрыв провода ВЛ участок тп711 - тп335 - тп975, откл. в тп711	2011-08-17 23:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-08-18 13:08:00.0	отк. Л-6ф12, повреждений нет, линия вкл.	2011-08-18 14:42:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины	
СРЭС	2011-08-18 13:08:00.0	отк. Л-2437, повреждений нет, линия вкл.	2011-08-18 18:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины	
СРЭС	2011-08-18 14:57:00.0	отк. Л-15ф12, причина - повр. участка тп318 - тп785	2011-08-18 17:05:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-08-18 18:16:00.0	отк. Л-42ф22, причина - повр. участка рп42 - тп3019	2011-08-18 20:48:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-08-18 21:31:00.0	отк. Л-47ф18, причина - повр. участка тп679 - тп931	2011-08-18 03:38:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-08-19 02:02:00.0	земля в сети р24 (Л-2444), причина - повр. каб Б участка р24 - рп38	2011-08-19 02:04:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-08-19 10:14:00.0	земля в сети рп44 (Л-44ф6), повр. нет, линия вкл.	2011-08-19 12:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Невыявленные причины	
СРЭС	2011-08-26 16:09:00.0	отк. Л-1114 (рем. сх Л-40ф4), причина - повр. участков тп95 - тп680, тп95 - тп177	2011-08-26 17:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-08-27 18:50:00.0	отк. Л-1039, причина - повр. участка тп942 - тп715	2011-08-27 20:55:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-08-29 15:07:00.0	отк. Л-619, причина - повр. каб Б участка р6 - рп35	2011-08-29 15:07:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-08-29 15:07:00.0	отк. Л-35ф15, причина - повр. участка рп35 - тп3094	2011-08-29 16:42:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-08-30 22:40:00.0	отк. Л-45ф11, причина - повр. участка рп45 - тп3013	2011-08-31 01:55:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-08-30 22:45:00.0	отк. Л-1017, причина - повр. каб А, Б участка р10 - рп45	2011-08-31 02:05:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-08-01 16:33:00.0	откл. Р-8 1-я секция 10 кВ Л-861; 851; 859 - АВР, причина - попадание животного (крыса) на шины РУ-6кВ в тп896 (Л-855)	2011-08-01 17:42:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Загрязнение, попадание инородных предметов	
ВРЭС	2011-08-01 16:33:00.0	отк. Л-855, причина - повреждение участка р8 - тп896	2011-08-01 17:42:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
ВРЭС	2011-08-06 17:26:00.0	откл. Л-3801, причина - повреждение кабеля 'А' и 'Б' переход под железной дорогой.	2011-08-06 21:12:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-08-08 23:45:00.0	откл. Л-51ф9, причина - повреждение участка рп51 - тп3128.	2011-08-09 02:24:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-08-08 23:45:00.0	отк. Л-51ф11, причина - повреждение участка тп3158 - тп1393.	2011-08-09 02:31:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-08-10 11:48:00.0	откл. Л-851, причина - возгорание тп776. (тп заменили с 16:32 по 23:44).	2011-08-10 15:45:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Взрыв, возгорание, пожар	
ВРЭС	2011-08-11 06:53:00.0	откл. Л-37ф10, причина - повреждение участка рп37 - тп3111.	2011-08-11 07:36:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-08-17 11:22:00.0	откл. Л-506, причина - падение ветки участок мр81 - тп1649.	2011-08-17 15:03:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств
ВРЭС	2011-08-17 14:14:00.0	откл. Л-37ф7, повреждений нет, линия вкл.	2011-08-17 17:06:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины	
ВРЭС	2011-08-18 03:55:00.0	откл. Л-51ф12, причина - повреждение участка рп51 - тп3092.	2011-08-18 05:04:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-08-18 13:48:00.0	отк. Л-2007, повреждений нет, линия включена	2011-08-18 19:29:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины	
ВРЭС	2011-08-22 09:10:00.0	откл. Л-8ф13, причина - повреждение участка РП 8 - ТП 753.	2011-08-22 10:35:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-08-30 17:05:00.0	Откл. Л-506, причина - повреждение на отпайке абонента	2011-08-31 00:12:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
ВРЭС	2011-08-30 17:05:00.0	Откл. Л-1ф4, причина - повреждение участка тп222 - вых. на ВЛ.	2011-08-30 22:09:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-09-05 02:08:00.0	отк. Л-111, причина - повреждение шлейфов МР вых из тп-110	2011-09-05 04:17:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Термическое повреждение, перегрев, пережог	
ВРЭС	2011-09-05 11:57:00.0	отк. Л-10ф16, причина - повреждение участка рп10 - тп298	2011-09-05 13:26:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-09-09 08:40:00.0	отк. Л-47ф18 (рем. сх Л-1054), причина - повреж. участка ПП-285=мр131- вых на ВЛ	2011-09-09 20:58:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение нормального вибросостояния	
ВРЭС	2011-09-09 13:37:00.0	отк. Л-28ф14, причина - повреждение опоры 30 при наезде авто	2011-09-09 16:54:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц
ВРЭС	2011-09-11 21:09:00.0	отк. Л-4012, причина - повреждение в сети абонента (тп2081)	2011-09-12 13:09:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
ВРЭС	2011-09-12 11:00:00.0	тп-3101 нетфазы с тр2,перев. нагр. на т1	2011-09-12 11:55:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-09-13 08:00:00.0	тп670 поврежден тр-р, заменен	2011-09-13 16:00:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-09-14 08:36:00.0	отк. Л-2312, причина - поврежд. в сети абонента (тп1334, водоканал)	2011-09-14 10:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
ВРЭС	2011-09-16 11:31:00.0	земля в сети р2 (Л-204), причина - поврежд. в сети абонента (тп1505)	2011-09-16 13:08:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
ВРЭС	2011-09-23 12:17:00.0	отк. Л-4022, причина - повр. каб Б участка р40 - рп44	2011-09-23 12:17:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
ВРЭС	2011-09-24 11:27:00.0	отк. Л-1730, причина - повр. участка тп376 - тп846	2011-09-24 12:48:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-09-28 07:16:00.0	отк. Л-47ф13, причина - поврежд. участка тп3065 - тп3066	2011-09-28 09:56:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	

ВРЭС	2011-09-28 19:30:00.0	отк. Л-30ф7, причина - повр. участка рп30 - тп3074	2011-09-28 20:35:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-09-01 15:08:00.0	Авар откл прис Л-722 из-за появления земли в сети по причине повреждения изоляции КЛ между п/с Р-7=РП-22 КЛ 'Б'	2011-09-01 15:08:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-09-02 14:26:00.0	отк. Л-12 ТЭЦ, причина - повр. участка пс ТЭЦ - тп22	2011-09-02 15:50:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-09-04 05:08:00.0	отк. Л-505, причина - повр. каб А участка р5 - рп1	2011-09-04 05:08:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-09-05 02:08:00.0	отк. Л-107, причина - повр. участка р1 - тп1177	2011-09-05 02:08:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-09-07 20:12:00.0	земля в сети р22 (Л-3351), причина - повр. каб Б участка р33 - рп48	2011-09-07 20:14:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-09-07 20:12:00.0	отк. Л-48ф11, повр. не найдено, линия вкл.	2011-09-07 20:47:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
ЮРЭС	2011-09-09 13:43:00.0	откл. Л-3316, причина - затопление рп-14 ливневыми водами	2011-09-09 18:08:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Нарушение электрической изоляции	
ЮРЭС	2011-09-14 14:38:00.0	отк. Л-26ф6, причина - повр. участка рп26 - тп11	2011-09-14 15:53:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-09-17 03:40:00.0	отк. Л-3351, причина - повр. каб А участка р33 - рп48	2011-09-17 04:29:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
ЮРЭС	2011-09-17 03:40:00.0	отк. Л-3366, повр. не найдено, линия вкл.	2011-09-17 04:29:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
ЮРЭС	2011-09-20 14:20:00.0	отк. Л-3310, причина - повр. каб А участка р33 - тп437	2011-09-20 18:06:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-09-20 17:20:00.0	отк. Л-1103, причина - повр. участка тп99 - тп674	2011-09-20 18:06:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-09-23 07:25:00.0	отк. Л-63ф8, причина - повр. участка рп63 - тп101	2011-09-23 07:25:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-09-23 09:25:00.0	отк. Л-312, причина - повр. участков р3 - тп730 и тп82 - тп276	2011-09-23 10:45:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-09-23 12:04:00.0	отк. Л-1301, причина - повр. участка тп54 - тп278	2011-09-23 13:26:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-09-26 10:16:00.0	отк. Л-32ф7, причина - повр. участка тп713 - мр вых.	2011-09-26 12:04:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-09-27 11:07:00.0	отк. Л-21ф1, причина - повр. каб Б участка тп724 - тп106	2011-09-27 13:20:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-09-28 08:55:00.0	отк. Л-26ф9, причина - повр. в сети абонента (тп1150)	2011-09-28 09:47:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
ЮРЭС	2011-09-30 19:02:00.0	земля в сети рп26 (Л-26ф9), причина - повр. в сети абонента (тп1150)	2011-09-30 20:09:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
СРЭС	2011-09-01 16:32:00.0	отк. Л-718, причина - повр. каб А участка р7 - рп6	2011-09-01 16:33:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-09-04 03:10:00.0	земля в сети рп20 (Л-20ф5), причина - повр. участка тп398 - тп399	2011-09-04 04:28:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-09-05 06:12:00.0	отк. Л-14ф5, причина - повр. участка рп14 - тп669	2011-09-05 07:45:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-09-05 13:03:00.0	отк. Л-1012 (рем. сх Л-1025), причина - повр. участка тп742 - тп690	2011-09-05 15:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-09-05 13:03:00.0	отк. Л-1028, причина - повр. участка тп192 - тп1855	2011-09-05 16:01:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-09-05 13:05:00.0	отк. Л-41ф14, причина - повр. участка рп41 - тп859	2011-09-05 14:12:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-09-05 13:38:00.0	земля в сети рп41 (Л-41ф18), причина - повр. участка рп41 - тп1475	2011-09-05 13:38:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-09-07 09:47:00.0	отк. Л-718, причина - повр. каб Б участка р7 - рп6	2011-09-07 09:47:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-09-07 14:43:00.0	земля в сети рп43 (Л-43ф18), причина - повр. в сети абонента (тп2102)	2011-09-07 16:03:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
СРЭС	2011-09-09 14:42:00.0	отк. Л-20ф10, причина - повр. каб А и Б участка рп20 - рп14	2011-09-09 18:08:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-09-09 17:59:00.0	отк. Л-1028, повр. нет, линия вкл.	2011-09-09 21:24:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
СРЭС	2011-09-09 21:47:00.0	отк. Л-15ф9, причина - сбита опора ВЛ по Нансена,95	2011-09-09 23:22:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц
СРЭС	2011-09-10 00:57:00.0	отк. Л-1110, причина - повреждение участка тп311 - тп456	2011-09-10 02:20:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-09-10 06:53:00.0	земля в сети рп45 (Л-45ф11), повреждений нет, линия вкл.	2011-09-10 09:19:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
СРЭС	2011-09-12 09:40:00.0	тп883 ремонт каб перемычки Т-2	2011-09-12 15:45:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
СРЭС	2011-09-12 11:33:00.0	отк. Л-1022, причина - повр. участка тп742 - тп743	2011-09-12 15:58:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-09-12 19:10:00.0	ТП 692 поврежден трансформатор. Т-2, заменили ТР 2	2011-09-12 01:00:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-09-14 10:51:00.0	земля в сети р24 (Л-2417), причина - повр. в сети абонента (тп1562)	2011-09-14 12:46:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
СРЭС	2011-09-16 10:22:00.0	отк. Л-720, причина - повр. каб Б участка р7 - рп20	2011-09-16 10:22:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-09-17 18:52:00.0	отк. Л-1003, причина - повр. участков тп653 - тп652, тп652 - тп661	2011-09-17 21:12:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-09-18 01:17:00.0	отк. Л-42ф20 (рем.сх Л-42ф22), причина - повр. участка тп940 - тп939	2011-09-18 02:46:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-09-18 14:31:00.0	отк. Л-20ф5, причина - повр. участка тп398 - тп399	2011-09-18 15:15:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-09-20 14:19:00.0	отк. Л-50ф12 (+50ф14), причина - повр. участка тп983 - тп818	2011-09-20 15:55:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-09-20 14:19:00.0	отк. Л-3314, повреждений нет, линия вкл.	2011-09-20 15:08:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
СРЭС	2011-09-21 10:29:00.0	отк. Л-718, причина - повр. каб Б участка р7 - рп6	2011-09-21 10:29:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-09-24 10:25:00.0	отк. Л-1024 (рем. сх Л-1052), причина - повр. участка тп715 - тп942	2011-09-24 12:01:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-09-27 01:30:00.0	земля в сети р24 (Л-2444), причина - повр. каб Б участка р24 - рп38	2011-09-27 01:31:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-09-27 11:46:00.0	отк. Л-616, причина - повр. каб Б участка р6 - рп35	2011-09-27 11:46:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	

СРЭС	2011-09-29 13:18:00.0	отк. Л-1048, причина - повр. оборудования тп3014	2011-09-29 15:09:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
СРЭС	2011-09-29 17:20:00.0	земля в сети р24 (Л-2437), причина - повр. в сети абонента (за КРН-7)	2011-09-29 19:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
СРЭС	2011-09-09 14:33:00.0	Авар откл Л-3321 из-за повреждения изоляции КЛ между РП-14=п/с Р-33	2011-09-09 18:08:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-09-01 11:34:00.0	Откл. Л-851, причина - разрушение изолятора на опоре 37.	2011-09-01 15:14:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Механическое повреждение, деформация, перекос	
ВРЭС	2011-09-04 21:25:00.0	Откл. Л-860, причина - повреждение изолятора на МР-61.	2011-09-05 01:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Механическое повреждение, деформация, перекос	
ВРЭС	2011-09-05 00:35:00.0	Откл. Л-920, причина падение ветки на участке МР-68 - Р-9, опора 38	2011-09-05 03:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций, других локальных актов документов организации
ВРЭС	2011-09-06 12:41:00.0	АВР Л-858, причина - повреждение участка кабеля 'А' р8 - рп33.	2011-09-06 12:41:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-09-06 17:01:00.0	земля в сети р31 (Л-3103), причинах - повр. участка р31 - тп1576	2011-09-06 17:01:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
ВРЭС	2011-09-06 18:40:00.0	отк. Л-69ф10, причина - повр. участка рп69 - тп1112	2011-09-06 18:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
ВРЭС	2011-09-06 18:41:00.0	отк. Л-69ф11, причина - повр. участка рп69 - тп1112	2011-09-06 18:41:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
ВРЭС	2011-09-07 08:43:00.0	Откл. Л-2007, причина - перекрытие контактов МР тп1929 птицей.	2011-09-07 13:43:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение электрической изоляции	
ВРЭС	2011-09-09 11:47:00.0	Откл. Л-816, причина - повр. каб Б участка р8 - мр вых	2011-09-09 14:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-09-09 12:39:00.0	'Земля' Л-69ф17(рем. сх Л-12ф5), причина - обрыв 2-х проводов ВЛ у ТП-862, в результате падения ветки.	2011-09-09 13:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций, других локальных актов документов организации
ВРЭС	2011-09-09 14:07:00.0	Откл. Л-37ф7, причина - не установлена.	2011-09-09 15:18:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
ВРЭС	2011-09-09 17:41:00.0	Откл. Л-961(934), причина - повреждение участка кабеля 'Б' тп540 - тп544	2011-09-09 22:53:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-09-09 18:12:00.0	'Земля' Л-909, причина - не установлена.	2011-09-09 19:43:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
ВРЭС	2011-09-09 20:50:00.0	'Земля' Л-12ф5, причина - не установлена.	2011-09-09 21:42:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
ВРЭС	2011-09-09 21:33:00.0	отк. Л-4603, повр. нет, линия вкл.	2011-09-09 21:33:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
ВРЭС	2011-09-10 04:17:00.0	'Земля' на Л-12ф8, причина - повреждение участка рп12 - тп355.	2011-09-10 04:17:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-09-11 14:10:00.0	Откл. Л-818, причина - повреждение кабелей 'А' и 'Б' р8 - рп8.	2011-09-11 14:55:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-09-11 14:10:00.0	Откл. Л-8ф14, причина - повреждение участка р8 - тп487	2011-09-11 16:58:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-09-12 19:50:00.0	Откл. Л-34ф12,(рем схема) норм схема Л-608 причина - повреждение участка тп3098 - тп3-29.	2011-09-12 22:54:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-09-12 19:50:00.0	Откл. Л-34ф16, причина повреждение участка тп869 - тп870.	2011-09-12 21:38:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-09-12 19:50:00.0	отк. Л-1915, причина - повр. участка р19 - тп1393	2011-09-12 19:50:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-09-14 16:05:00.0	Откл. Л-506, причина - повреждение кабеля 'Б' МР-72 - МР-110.	2011-09-14 18:52:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-09-14 19:29:00.0	Откл. Л-4603, причина - повр. в сети абонентов (тп1433, 1432, 1899)	2011-09-14 21:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
ВРЭС	2011-09-16 22:12:00.0	Откл. Л-816, причина - повреждение кабеля 'А' р8 - МРвых.	2011-09-17 01:15:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-09-22 10:50:00.0	Откл. Л-2007, причина - повреждение на абонентской линии.	2011-09-22 17:18:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
ВРЭС	2011-09-24 12:33:00.0	'Земля' Л-3801, причина - повреждение участка тп888 - вых. на ВЛ.	2011-09-24 18:28:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-09-25 06:20:00.0	Откл. Л-804, причина - повреждение на абонентской линии (тп1516)	2011-09-25 07:04:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
ВРЭС	2011-09-27 09:59:00.0	Откл. Л-51ф11, причина не установлена.	2011-09-27 11:34:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
ВРЭС	2011-09-27 10:20:00.0	Откл. Л-1914, причина - повреждение участка тп3096 - тп979	2011-09-27 13:43:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-09-27 12:05:00.0	Откл. Л-51ф11, причина - повреждение участка тп3088 - тп3158.	2011-09-27 15:18:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-09-28 16:31:00.0	Откл. Л-815, причина - повреждение участка тп596 - тп3026.	2011-09-28 17:48:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-10-01 16:58:00.0	отк Л-204, повр. нет, линия вкл	2011-10-01 18:37:00.0	КЛ 6-10 кВ	Невыявленные причины	
ВРЭС	2011-10-01 19:15:00.0	отк Л-22ф7, причина - падение дерева на провода ВЛ по пер.Гуковский, 31	2011-10-01 20:55:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств
ВРЭС	2011-10-02 00:58:00.0	отк Л-2330, причина - повр каб Б участка р23 - мр вых	2011-10-02 05:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-10-08 19:32:00.0	отк Л-2ф16, причина - повр участка рп2 - тп892	2011-10-08 20:21:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	

ВРЭС	2011-10-10 10:51:00.0	отк Л-204, причина - обрыв провода на участке тп291 - тп3175	2011-10-10 12:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-10-11 17:44:00.0	отк Л-10ф11, причина - повр участка тп244 - выход на ВЛ, каб Б	2011-10-11 18:38:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-10-12 19:17:00.0	отк Л1744, причина - повреждение в сети абонента (тп1892)	2011-10-13 00:57:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
ВРЭС	2011-10-14 04:43:00.0	земля в сети рп7 (Л-7ф10), причина - повр участка мр ввода - тп641	2011-10-14 06:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-10-14 13:33:00.0	отк Л-7ф10, причина - повр участка тп520 - мр ввода с ВЛ	2011-10-14 16:56:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-10-15 03:59:00.0	отк Л-4113, причина - повр участка тп1 Аэропорт - тп1182	2011-10-15 03:59:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-10-17 20:00:00.0	отк ВН ввод в тп822 (Л-1510), причина - падение дерева на провода вл ввод в тп822	2011-10-17 21:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств
ВРЭС	2011-10-17 20:27:00.0	отк Л-1744, причина - повреждение шлейфа на мр выхода из тп408	2011-10-18 13:46:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-10-20 11:16:00.0	откл Л-13ф6, причина - повреждение концевой муфты в тп3177	2011-10-20 11:50:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение нормального вибросостояния	
ВРЭС	2011-10-21 16:37:00.0	отк Л-1501, причина - разрушение пк трансформатора в тп380 при склесте проводов ВЛ-0,4 по Селиванова, при работе автокрана	2011-10-21 18:37:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц
ВРЭС	2011-10-23 08:19:00.0	отк Л-4113, повреждений нет, вкл	2011-10-23 08:19:00.0	КЛ 6-10 кВ	Невыявленные причины	
ВРЭС	2011-10-25 21:23:00.0	земля в сети рп22 (Л-22ф12), причина - повр участка тп326 - тп491	2011-10-25 22:22:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-10-26 23:15:00.0	отк Л-3214, причина - повр участка тп820 - тп814	2011-10-27 01:42:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-10-27 20:52:00.0	отк Л-4117, причина - повр участка р41 - тп876	2011-10-27 21:56:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-10-28 15:29:00.0	откл Л-4114, причина - повреждение участка р41 - тп621	2011-10-28 16:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-10-28 23:20:00.0	отк Л-201, причина - повр каб А участка р2 - рп13	2011-10-28 23:49:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-10-29 22:25:00.0	тп340 поврежден силовой трансформатор (переклюатель ПБВ)	2011-10-29 23:10:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-10-07 09:25:00.0	Авар откл Л-2607 из-за повреждения КЛ между ТП-1413=ТП-1488 пробой изоляции	2011-10-07 09:25:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-10-01 12:49:00.0	отк Л-26ф9, причина - повр. тп429 - тп10	2011-10-01 13:54:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-10-02 08:50:00.0	отк Л-3905, причина - повреждение участка тп970 - тп980	2011-10-02 15:41:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-10-08 17:17:00.0	отк Л-36ф10, причина - повр. участка тп15 - тп41	2011-10-08 17:55:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-10-11 11:21:00.0	отк Л-1301, причина - повр. участка р13 - тп54	2011-10-11 13:46:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-10-13 19:33:00.0	откл Л-3351, причина - повр. каб А участка р33 - рп48	2011-10-13 19:33:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-10-15 12:07:00.0	земля в сети рп36 (Л-36ф9), причина -повр. участка р36 - рп66	2011-10-15 12:07:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
ЮРЭС	2011-10-17 08:15:00.0	отк Л-3305, причина - повр каб Б участка р33 - рп40	2011-10-17 10:54:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-10-17 23:00:00.0	отк Л-3355, причина - повр. каб А участка р33 - рп36	2011-10-17 23:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-10-17 23:55:00.0	отк Л-1609, причина - повр. участка тп3159 - мр ввода	2011-10-18 17:18:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-10-20 12:10:00.0	отк. Л-3354, причина - повр. каб А участка р33 - рп36	2011-10-20 13:03:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-10-20 15:00:00.0	земля в сети рп56 (Л-56ф12), причина - повр. участка тп513 - тп809	2011-10-20 16:08:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-10-22 00:35:00.0	откл элегазового выключателя Т-2 в тп3223, повреждений нет, вкл	2011-10-22 01:06:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
ЮРЭС	2011-10-22 16:48:00.0	земля в сети рп26 (Л-26ф9), причина - повр тп10 - тп429	2011-10-22 17:28:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-10-29 11:50:00.0	земля в сети р13 (Л-1304), причина - повр. каб Б участка тп595 - тп676	2011-10-29 13:33:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-10-01 22:36:00.0	отк Л-41ф18, причина - повр. участка рп41 - тп1475	2011-10-01 22:36:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-10-04 14:23:00.0	отк Л-2444, причина - повр каб А участка рп-38 выход на МР	2011-10-04 15:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-10-05 20:00:00.0	отк Л-718, причина - повр каб А участка р7 - рп6	2011-10-05 20:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-10-06 00:45:00.0	земля в сети рп-43 (Л-43ф18), причина - повр тп965 - тп966	2011-10-06 03:15:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-10-06 00:45:00.0	отк Л-43ф22, причина - повр тп746 - тп745	2011-10-06 03:59:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-10-09 00:26:00.0	отк Л-14ф15, причина - повр участка рп14 - тп325	2011-10-09 01:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-10-10 23:05:00.0	отк Л-20ф4, причина - повр участка тп648 - тп548	2011-10-11 01:35:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-10-18 14:43:00.0	земля в сети р7 (Л-718), причина - повр. каб Б участка р7 - рп6	2011-10-18 14:43:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-10-22 14:10:00.0	отк Л-14ф18, причина - повр участка тп3003 - тп3024	2011-10-22 15:09:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-10-23 21:42:00.0	земля в сети р10 (Л-1047), причина - повр каб Б участка р10 - рп41	2011-10-23 21:42:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-10-27 22:11:00.0	отк Л-1102, причина - повр участка тп557 - тп104	2011-10-27 23:26:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	

ВРЭС	2011-10-01 22:34:00.0	откл. ЛЛ-819 - поврежденный нет, вкл	2011-10-02 01:37:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
ВРЭС	2011-10-01 22:40:00.0	откл. ЛЛ 19-21, причина - повреждение участка тп3002-тп3139 и тп3139 -МР вых. на ЛЛ 19-14	2011-10-02 02:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-10-02 10:58:00.0	откл. ЛЛ 26-21/506, причина - повреждение участка ЛЛ-506 мр126 - мр87.	2011-10-02 13:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-10-02 14:38:00.0	откл. ЛЛ-932, причина - повреждение участка р9 - тп712.	2011-10-02 15:41:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-10-04 16:10:00.0	откл. ЛЛ 19-21, причина - падение ветки на ВЛ у тп812.	2011-10-04 17:24:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств
ВРЭС	2011-10-05 15:53:00.0	откл. ЛЛ-851 - повреждение ОП-0,4кВ, разрушение пк при срабатывании	2011-10-05 18:40:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств
ВРЭС	2011-10-05 15:53:00.0	откл. ЛЛ-859, причина - повреждение кабелей 'А' и 'Б' участок р8 - рп33.	2011-10-05 17:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-10-05 19:35:00.0	откл. ЛЛ-858, причина - повреждение кабеля 'А' участок р8 - рп33.	2011-10-05 19:43:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-10-11 12:56:00.0	откл. ЛЛ-607, причина - повреждение р6 - тп3125.	2011-10-11 15:05:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-10-11 14:07:00.0	откл. ЛЛ-815, повреждение уч-ка тп576 - тп197.	2011-10-11 17:20:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-10-14 11:18:00.0	Откл. ЛЛ-12ф11, причина - повреждение уч-ка тп89 - тп554.	2011-10-14 12:36:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-10-16 12:21:00.0	Замыкание на 'землю' в сети Р-5 ЛЛ-506, причина - повреждение абонентской линии.	2011-10-16 14:35:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
ВРЭС	2011-10-17 08:38:00.0	откл. ЛЛ-920, причина - падение ветки на ВЛ.	2011-10-17 12:38:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств
ВРЭС	2011-10-17 15:20:00.0	Замыкание на 'землю' в сети Р-5 ЛЛ-506, причина - повреждение на абонентской линии.	2011-10-17 17:28:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
ВРЭС	2011-10-17 15:49:00.0	откл. ЛЛ-909 - поврежденный нет.	2011-10-18 03:48:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины	
ВРЭС	2011-10-17 18:05:00.0	откл. ЛЛ-801, причина - повреждение уч-ка тп203 - МРвых, МР вых - тп8	2011-10-18 01:58:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-10-17 19:28:00.0	Замыкание на 'землю' в сети Р-5 ЛЛ-506 - поврежденный нет.	2011-10-18 06:57:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины	
ВРЭС	2011-10-18 02:27:00.0	откл. ЛЛ-37ф15, причина - повреждение уч-ка рп37 - тп3111.	2011-10-18 02:51:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-10-18 18:22:00.0	откл. ЛЛ-608/607, причина - поалеждение уч-ка ЛЛ-607 тп872 - тп855.	2011-10-18 21:52:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-10-18 19:30:00.0	откл. ЛЛ-1ф4, причина - падение ветки по ул. Республиканская, 159.	2011-10-18 21:25:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств
ВРЭС	2011-10-20 00:12:00.0	Замыкание на 'землю' в сети Р-9 ЛЛ-909, причина - повреждение изолятора на МР-20.	2011-10-20 01:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
ВРЭС	2011-10-20 23:39:00.0	откл. ЛЛ 19-14, причина - повреждение уч-ка тп969 - тп2169	2011-10-20 02:24:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-10-21 00:07:00.0	Замыкание на 'землю' в сети Р-19 ЛЛ 19-13, причина - повреждение на абонентской линии.	2011-10-21 00:43:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
ВРЭС	2011-10-21 05:07:00.0	откл. ЛЛ-34ф16/608, причина - повреждение ЛЛ-34ф16 рп34 - тп909 и на ЛЛ-608 тп708 - тп869.	2011-10-21 05:49:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-10-22 15:23:00.0	откл. ЛЛ-815, причина - повреждение тп372 - МРвых.	2011-10-22 16:15:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-10-30 08:17:00.0	Замыкание на 'землю' в сети Р-8 ЛЛ-804, причина - не установлена.	2011-10-30 11:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
ВРЭС	2011-11-06 10:59:00.0	земля в сети р17 (ЛЛ-1731), причина - повреждение каб А участка р17 - рп22	2011-11-06 10:59:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-11-11 13:49:00.0	отк ЛЛ-220, причина - повр. в сети абонента (тп1106)	2011-11-11 15:38:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
ВРЭС	2011-11-18 11:59:00.0	отк ЛЛ-1510, причина - повр участка мр ввода - тп116	2011-11-18 13:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-11-18 15:10:00.0	отк ЛЛ-4031, причина - повр участка р40 - тп3105	2011-11-18 16:22:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
ВРЭС	2011-11-21 21:44:00.0	отк ЛЛ-1744, причина - повр участка р17 - пп5	2011-11-21 22:53:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-11-23 10:56:00.0	отк ЛЛ-204, причина - повреждение шлейфа ВЛ на опоре 12	2011-11-23 16:09:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-11-28 13:58:00.0	отк ЛЛ-212, причина - повр. участка р2 - рп13	2011-11-28 13:58:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-11-28 15:07:00.0	отк. ЛЛ-13ф14, причина - повр. участка рп13 - мр выхода на ВЛ	2011-11-28 16:33:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-11-29 08:05:00.0	отк ЛЛ-205, причина - повреждение в сети абонента (тп1061)	2011-11-29 11:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
ВРЭС	2011-11-30 02:17:00.0	отк ЛЛ-430(рем. сх ЛЛ-28ф6), причина - повр участка рп28 - тп3042	2011-11-30 03:20:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	

ВРЭС	2011-11-30 12:38:00.0	отк Л-13ф3+13ф4, причина - повреждение участка рп13 - мр вых на ВЛ по Л-13ф3	2011-11-30 13:31:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-11-30 12:53:00.0	земля в сети р4 (Л-433, Л-442), причина - повреждение в сети абонента (тп1473) по Л-442	2011-11-30 14:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
ЮРЭС	2011-11-01 08:50:00.0	отк Л-3305, причина - повр каб А участка р33 - рп40	2011-11-01 09:50:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-11-02 15:42:00.0	отк Л-16ф11, причина - повр участка тп201 - тп476	2011-11-02 18:29:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-11-02 16:36:00.0	отк Л-32ф7, причина - повр участка рп32 - мр вых на Вл	2011-11-02 22:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-11-05 16:04:00.0	откл Л-1304, причина - повр каб А участка тп676 - тп595, тп305 - тп31	2011-11-05 18:42:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-11-10 00:01:00.0	отк Л-3305, причина - повр каб А, Б участка р33 - рп40	2011-11-10 00:01:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-11-12 11:38:00.0	отк Л-3307, причина - повр каб А, Б участка р33 - тп738	2011-11-12 14:15:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-11-12 12:12:00.0	отк Л-3317, причина - повр участка тп933 - тп558	2011-11-12 14:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-11-13 05:56:00.0	земля в сети р5 (Л-505), причина - повр. каб Б участка р5 - рп1	2011-11-13 05:56:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-11-16 14:50:00.0	жалобы абон. не отсутствие напряжения в сети 0,4кВ - тп379 поврежден силовой трансформатор 250кВА	2011-11-16 16:26:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-11-26 18:50:00.0	отк Л-36ф8, причина - при включении ВН Т-2 в тп1115 повреждение Т-2, ВН Т-2	2011-11-26 20:12:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
ЮРЭС	2011-11-30 09:43:00.0	отк Л-19ф12, причина - повр участка рп19 - тп16	2011-11-30 13:16:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-11-02 13:03:00.0	отк Л-1028, причина - повр участка мр ввода - тп192	2011-11-02 14:47:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-11-02 16:01:00.0	отк Л-16ф4, причина - повр участка тп740 - тп3189	2011-11-02 19:25:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-11-02 22:36:00.0	отк Л-1109, причина - повр участка р11 - тп556	2011-11-02 23:45:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-11-06 06:34:00.0	отк Л-1040, причина - повр каб Б участка р10 - рп43	2011-11-06 06:34:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-11-09 09:27:00.0	отк Л-58ф12, причина - повр участка тп394 - тп287	2011-11-09 12:22:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-11-11 01:25:00.0	отк Л-44ф8, причина - повр участка тп3151 - тп3045	2011-11-11 03:55:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-11-15 17:13:00.0	земля в сети р11 (Л-1102), причина - повр участка тп557 - тп104	2011-11-15 18:32:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-11-16 00:58:00.0	земля в сети р7 (Л-718), причина - повр каб Б участка р7 - рп6	2011-11-16 01:01:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-11-18 03:12:00.0	отк Л-50ф15, причина - повр каб А участка тп181 - тп774	2011-11-18 05:11:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-11-19 14:50:00.0	отк Л-20ф8, причина - повр участка тп377 - тп381	2011-11-19 15:47:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-11-20 11:09:00.0	земля в сети р10 (Л-1039), причина - повр участка тп942 - тп715	2011-11-20 12:56:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-11-25 23:51:00.0	отк Л-1044, причина - повр каб Б участка р10 - -рп45	2011-11-25 23:51:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-11-27 10:09:00.0	отк Л-45ф11, причина - повр участка рп45 - тп3013	2011-11-27 11:19:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-11-28 00:45:00.0	земля в сети р10 (Л-1022), причина - повр участка тп742 - тп743	2011-11-29 01:52:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-11-29 15:06:00.0	отк Л-20ф4, причина - повр участка тп648 - тп548	2011-11-29 18:05:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-11-30 09:50:00.0	отк Л-2410, причина - повр участка р24 - тп1381	2011-11-30 09:50:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-11-01 23:36:00.0	откл. Л-608, причина - повреждение участка тп870 - тп872.	2011-11-02 01:17:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-11-02 07:03:00.0	откл. Л-3801 - поврежденный не обнаружено, вкл	2011-11-02 11:34:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
ВРЭС	2011-11-05 14:00:00.0	тп482 поврежден силовой трансформатор 320кВА	2011-11-05 19:10:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-11-08 11:44:00.0	Откл. Л 38-01, причина - обрыв линейного провода на участке между опорами ?-43 - ?-44.	2011-11-08 14:33:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-11-08 21:06:00.0	отк Л-860 для откл МР ввода в тп388, причина - работа трансформатора с перегрузкой, замена на большую мощность замыкание на 'землю' в сети Р-5 (Л-506), причина - повреждение опорного изолятора на мр ввода	2011-11-09 11:20:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
ВРЭС	2011-11-09 07:44:00.0	откл. Л-807, причина - повреждение кабеля 'А', 'Б' участок р8 - рп12.	2011-11-09 12:28:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
ВРЭС	2011-11-09 20:49:00.0	откл. Л-815, причина - повреждение участка р8 - тп3227.	2011-11-09 22:03:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-11-10 21:35:00.0	откл. Л-815, причина - повреждение участка р8 - тп3227.	2011-11-10 01:14:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
ВРЭС	2011-11-13 05:43:00.0	земля в сети р8 (Л-819), причина - обрыв провода вл по ул. Олимпийская, 2/20	2011-11-13 15:14:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-11-16 08:35:00.0	тп905 повреждение КТП при наезде автомобиля, заменено целиком	2011-11-16 19:47:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Воздействие посторонних лиц	
ВРЭС	2011-11-17 01:00:00.0	земля в сети р9( Л-938), причина - нарушение изоляции ВЛ птицей	2011-11-17 02:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	

ВРЭС	2011-11-17 05:51:00.0	откл. Л-932, причина - повреждение участка р9 - тп712.	2011-11-17 06:35:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-11-18 12:24:00.0	откл. Л-1913, причина - повреждение участка р19 - тп3148.	2011-11-18 14:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-11-20 01:36:00.0	откл. Л-37ф10, причина - повреждение участка тп3111 - тп3126.	2011-11-20 03:31:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-11-24 20:06:00.0	откл. Л-37ф7, причина - обрыв провода шлейфа на опоре 24, восстановлен	2011-11-24 20:29:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-11-26 18:05:00.0	отк. Л-933, причина - повр участка тп610 - тп612	2011-11-26 21:49:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-11-27 03:23:00.0	отк. Л-816, причина - повр каб Б участка р8 - мр выхода на вл	2011-11-27 06:35:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-12-01 15:14:00.0	отк. Л-9ф16, причина - повреждение участка рп9 - тп384	2011-12-01 16:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-12-03 09:12:00.0	отк. Л-10ф11, причина - повр. участка рп10 - мр выхода	2011-12-03 11:51:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-12-04 19:01:00.0	отк. Л-4114, причина - повр. участка рп41 - тп621	2011-12-04 21:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-12-04 19:32:00.0	отк. Л-2337, причина - повр. каб 'Б' участка р23 - тп1597	2011-12-04 19:32:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-12-05 22:38:00.0	отк. Л-4113, причина - повр. участка тп1 Аэропорт - тп1182	2011-12-05 22:38:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-12-07 08:55:00.0	отк. Л-10 РСМ, причина - повр. каб 'Б' участка гпн1 - рп10	2011-12-07 09:44:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-12-07 11:22:00.0	земля в сети рп11 (Л-4 РСМ), причина - повр. каб 'А' участка гпн1 - рп11 линии Л-4 РСМ	2011-12-07 11:25:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-12-08 16:18:00.0	земля в сети р4(Л-433, Л-442), причина - повр. участка р4 - мр вых. на ВЛ линии Л-433	2011-12-08 18:52:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-12-09 17:15:00.0	отк. Л-11ф12, причина - повр. участка пп3 - тп846	2011-12-09 18:24:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-12-11 21:58:00.0	отк. Л-204, повреждений не найдено, линия включена	2011-12-11 23:52:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
ВРЭС	2011-12-13 16:15:00.0	откл.Л-2ф20, причина - повр. участка рп2 - тп3140	2011-12-13 17:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-12-19 08:00:00.0	тп187 поврежден силовой тр-р Т-2	2011-12-19 19:02:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-12-26 11:16:00.0	откл. Л-3258, причина - замыкание на ЛР ввода в ячейке Л-3258 в РП-30	2011-12-26 13:00:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
ВРЭС	2011-12-27 03:20:00.0	отк. Л-204, причина - повреждение крепления изолятора на опоре 17, схлест проводов	2011-12-27 12:49:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств
ВРЭС	2011-12-28 10:53:00.0	откл. Л-442, повреждений не найдено, линия включена	2011-12-28 20:26:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины	
ВРЭС	2011-12-30 21:18:00.0	отк. Л-111, причина - повреждение опоры на отпайке абонента (тп2109) при наезде авто	2011-12-30 23:02:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
ЮРЭС	2011-12-01 15:14:00.0	земля в сети рп26 (Л-26ф8), причина - повреждение участка тп624 - тп268	2011-12-01 17:08:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-12-02 01:56:00.0	земля в сети р13 (Л-1304), причина - повр. каб 'Б' участка тп676 - тп595	2011-12-02 03:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-12-02 16:22:00.0	отк. Л-57ф6, причина - повр. участка тп21 - тп59	2011-12-02 18:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-12-03 14:18:00.0	земля в сети рп26 (Л-26ф8), причина - повр. участка тп624 - тп268	2011-12-03 15:45:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-12-08 12:30:00.0	отк. Л-119, причина - повр. каб А участка р1 - рп26	2011-12-08 12:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-12-10 20:08:00.0	отк. Л-4ф8, причина - повр. каб А участка тп254 - тп472	2011-12-10 21:19:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-12-13 12:56:00.0	земля в сети р3 (Л-312), причина - повр. участка р3 - тп730	2011-12-13 14:13:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-12-16 05:34:00.0	земля в сети р12 (Л-1212), причина - повр. участка р12 - рп63	2011-12-16 05:34:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-12-27 08:00:00.0	тп162 поврежден силовой тр-р Т-1	2011-12-27 16:10:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-12-30 05:55:00.0	отк. Л-1304, причина - повр. каб А участка тп676 - тп595	2011-12-30 07:17:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-12-31 17:29:00.0	отк. Л-3ф8, причина - повр. участка тп500 - тп3047	2011-12-31 18:54:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2011-12-17 10:37:00.0	Авар откл Л-502 из-за повреждения КЛ Б между ПС Р-5=ТП-389 в результате старения изоляции	2011-12-17 12:42:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-12-01 17:12:00.0	отк. Л-5ф5, причина - повр. участка рп5 - тп3172	2011-12-01 18:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-12-03 02:58:00.0	отк. Л-44ф7, причина - повр. участка тп3045 - тп3151	2011-12-03 04:14:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-12-04 18:57:00.0	отк. Л-20ф4, причина - повр. участка тп400 - тп427	2011-12-04 22:44:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-12-04 19:02:00.0	отк. Л-718, причина - повр. каб Б участка р7 - рп6	2011-12-04 19:02:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-12-06 07:32:00.0	отк. Л-6ф11, причина - повр. участка тп3036 - мр ввода с ВЛ	2011-12-06 10:15:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-12-06 11:07:00.0	земля в сети р10 (Л-1017), причина - повр. каб А участка р10 - рп45	2011-12-06 11:07:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-12-07 02:25:00.0	отк. Л-2614+ Л-2607, причина - повреждение участка тп1488 - тп1039 по Л-2614	2011-12-07 02:26:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-12-07 22:58:00.0	отк. Л-1028 (рем. сх Л-45ф11), причина - повр. участка рп45 - тп3013	2011-12-08 00:14:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-12-10 05:30:00.0	земля в сети р10 (Л-1025), причина - повр. участка р10 - тп741	2011-12-10 06:36:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	

СРЭС	2011-12-11 08:45:00.0	земля в сети рп16 (Л-16ф4), причина - повр. участка тп740 - тп3189	2011-12-11 09:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-12-12 10:30:00.0	отк. Л-43ф22, причина - повр. участка рп43 - тп3107	2011-12-12 11:25:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-12-12 22:51:00.0	отк. Л-44ф7, причина - повр. участка тп3007 - рп44	2011-12-13 00:28:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-12-13 11:40:00.0	РП-23 поврежден силовой тр-р Т-1, заменен	2011-12-14 13:24:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-12-19 01:22:00.0	отк. Л-718, причина - повр. каб Б участка р7 - рп6	2011-12-19 01:22:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-12-19 23:25:00.0	отк. Л-1043 (рем. сх Л-1048), причина - повреждение участка тп3100 - тп3015 по Л-1048	2011-12-20 00:55:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-12-22 19:57:00.0	отк. Л-1003, причина - повр. каб А участка р10 - тп761	2011-12-22 22:53:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-12-27 02:59:00.0	откл. Л-3306, повреждений не найдено, линия вкл.	2011-12-27 11:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины	
СРЭС	2011-12-27 02:59:00.0	откл. Л-50ф14 (+Л-3314 - пропуск защит), причина - повреждение участка тп3050 - рп50	2011-12-27 04:25:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-12-27 17:39:00.0	отк. Л-43ф12, причина - повреждение участка тп963 - тп923	2011-12-27 18:54:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-12-28 05:05:00.0	отк. Л-15ф2, причина - падение ветки на провода ВЛ, схлест проводов	2011-12-28 07:56:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств
СРЭС	2011-12-28 08:36:00.0	отк. Л-1110, причина - повр. участка тп392 - тп311	2011-12-28 10:53:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2011-12-28 22:05:00.0	отк. Л-1110, причина - повр. участка тп392 - тп77	2011-12-28 23:38:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-12-16 07:10:00.0	тп819 поврежден силовой тр-р, заменен	2011-12-16 14:37:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-12-17 13:56:00.0	земля в сети рп34 (Л-34ф15), причина - повр. участка рп34 - тп909	2011-12-17 14:08:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-12-19 04:08:00.0	отк. Л-2007, повреждений нет, линия вкл.	2011-12-19 12:21:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины	
ВРЭС	2011-12-21 19:55:00.0	отк. Л-37ф10, причина - повр. участка тп3111 - тп3126	2011-12-21 21:36:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-12-22 07:50:00.0	отк. Л-2803, причина - повр. участка тп510 - мр ввода	2011-12-22 11:37:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-12-22 07:50:00.0	отк. Л-37ф7, причина - повр. участка мр56 - мр55	2011-12-22 14:37:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-12-22 07:50:00.0	земля в сети рп37( Л-37ф21), причина - повр. каб Б участка рп37 - тп748	2011-12-22 12:12:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-12-22 12:00:00.0	откл. Л-905, причина - повр. каб Б участка р9 - тп748	2011-12-22 12:15:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц
ВРЭС	2011-12-22 12:00:00.0	отк. Л-930, причина - повр. каб Б участка р9 - тп748	2011-12-22 12:15:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц
ВРЭС	2011-12-22 12:00:00.0	отк. Л-919, причина - повр. участка тп538 - тп847	2011-12-22 12:15:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-12-23 17:15:00.0	земля в сети рп34 (Л-34ф21), причина - повреждение участка тп3167 - рп34	2011-12-23 17:15:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-12-27 10:29:00.0	отк. Л-813, причина - повр. участка р8 - рп17	2011-12-27 10:35:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-12-28 19:19:00.0	земля в сети р9 (Л-920), причина - повр. в сети абонента (т-п1916)	2011-12-28 23:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2011-12-31 16:05:00.0	отк. Л-819, причина - замыкание на раме ПК ввод в тп648	2011-12-31 18:04:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Не классифицированные причины	

Ответственность зон обслуживания электрических сетей:

Восточный РЭС - районы Пролетарский и Первомайский г. Ростова-на-Дону; Южный РЭС - районы Кировский и Ленинский г. Ростова-на-Дону; Северный РЭС - районы Октябрьский и Ворошиловский г. Ростова-на-Дону;

Западный РЭС- районы Железнодорожный и Советский г. Ростова -на-Дону

**Сальские межрайонные электрические сети**

Участок	Дата и время возникновения	Краткое описание	Дата и время ликвидации	Тип оборудования	Классификация : по признаку технических причин	Классификация : по признаку организационных причин	Классификация : по признаку стихийных явлений
Сальский РЭС	2011-01-17 16:10:00.0	Действием МТО авар. откл. ВЛ-10кВ Л-6 ПС 'АРЗ' из-за попадания вороны в провода.	2011-01-17 16:35:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Сальский РЭС	2011-01-26 04:05:00.0	Действием дуговой защиты авар.откл. МВ-10 Т2, ОД-110 Т2 ПС'КПО' из-за К.З. в высоковольтном отсеке между полосоми МВ-10кВ.Т-2	2011-01-26 05:08:00.0	Электрическое оборудование с ПС 110 кВ	Электродуговое повреждение		
Сальский РЭС	2011-01-26 05:10:00.0	Действием МТО авар. откл. Л-3 10кВ ПС 'КПО', действием МТЗ отключился МВ-10 Т1 ПС'КПО', из-за повреждение на ТП-кирпичного завода.	2011-01-26 05:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Песчанокопский УЭС	2011-01-19 14:10:00.0	Действием МТО авар. откл Л-3 10кВ ПС 'Песчанокопская' из за повреждения кабельной муфты ввод в ЗТП-48 на опоре 3-02/9/1	2011-01-19 14:48:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Зимовниковский УЭС	2011-02-13 03:05:00.0	Действием МТО авар.откл. ВЛ 10 кВ Л-9 ПС 'Василевская' из-за повреждений на ТП-0115, 0116	2011-02-13 05:16:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Ремонтенский УЭС	2011-02-05 21:50:00.0	Действием МТЗ авар.откл. Л-4 п/ст 110/35/10 кВ 'Ремонтенская'.Провисание провода фазы 'А' в пролете опор 8/1- 8/2 из-за прогиба штыря изолятора на опоре 8/1. Введена в работу Л-4 в 01:13 без ТП-9	2011-02-06 10:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Механическое повреждение, деформация, перекос		
Ремонтенский УЭС	2011-02-17 02:00:00.0	Сработала защита 'Земля' по ВЛ 10 кВ Л-13 п/ст 'Ремонтенская'. Л-13 выведена в ремонт.Пробой разрядника фазы 'в' на ГКТП-29	2011-02-17 05:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Ремонтенский УЭС	2011-02-21 09:45:00.0	Сработала защита 'Земля' по ВЛ 10 кВ Л-7 п/ст. 'Ремонтенская'. Л-7 выведена в ремонт. Повреждение силового трансформатора на ЗТП-046.	2011-02-21 10:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Сальский РЭС	2011-02-11 00:05:00.0	Действием МТЗ авар. откл. Л-5 РП-1 и ввод Л-15 ПС 'Сальская' на РП-1 из-за повреждения КЛ-10кВ.отТП-93 доТП-35.	2011-02-11 01:32:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Сальский РЭС	2011-02-12 04:04:00.0	Сработала защита 'Земля' по ВЛ 10 кВ Л-15 ПС 'Мелькомбинат' из-за повреждения КЛ-10кВ от ТП-147 до ТП-27, КЛ-10кВ от ТП-27 до опоры 1 Л-15 ПС 'Мелькомбинат'.ТП-27 введена в работу 13.02.11г. 03:44	2011-02-12 05:23:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Сальский РЭС	2011-02-13 08:55:00.0	Действием МТО авар.откл. ВЛ 10 кВ Л-23 ПС 'Сальская' из-за сильных порывов ветра	2011-02-13 09:06:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Сальский РЭС	2011-02-13 11:05:00.0	Действием МТО авар.откл. ВЛ 10 кВ Л-8 ПС 'КПО' из-за сильных порывов ветра	2011-02-13 11:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Сальский РЭС	2011-02-13 11:13:00.0	Действием МТО авар.откл. ВЛ 10 кВ Л-8 ПС 'КПО' из-за сильных порывов ветра.	2011-02-13 11:38:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Сальский РЭС	2011-02-13 11:53:00.0	Действием МТО авар.откл. ВЛ 10 кВ Л-23 ПС 'Сальская' из-за сильных порывов ветра	2011-02-13 12:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Сальский РЭС	2011-02-13 15:23:00.0	Действием МТО авар.откл. ВЛ 10 кВ Л-23 ПС 'Сальская' из-за сильных порывов ветра	2011-02-13 16:16:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Гигантовский УЭС	2011-02-13 11:47:00.0	Действием МТО авар.откл. ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 'Трубецкая' по причине перегорания ПК 10 на ТП-10 в результате наброса ветки порывом ветра на шлейфа от ТП к РТП.	2011-02-13 12:03:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Загрязнение, попадание инородных предметов		
Гигантовский УЭС	2011-02-13 12:26:00.0	Сработала защита 'Земля' по ВЛ 10 кВ Л-17 ПС 'Трубецкая'. Причина-разрушение изолятора ШФ-10 на опоре 17-00/24 по фазе 'С'.	2011-02-13 15:12:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Гигантовский УЭС	2011-02-23 20:00:00.0	Действием МТЗ авар. откл. Л-4 ВЛ-10 кВ пс 'Трубецкая'. Причина-обрыв шлейфа 10кВ от опоры 4-06/20 к абонентской КТП-03.	2011-02-23 21:01:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Гигантовский УЭС	2011-02-27 06:40:00.0	Сработала защита 'Земля' по ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 'Трубецкая' по причине разрушения РВО-10 на ТП-33. В 10:07 ТП-33 отключена.	2011-02-27 12:05:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Гигантовский УЭС	2011-02-28 13:10:00.0	Действием МТО авар.откл. ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 'Трубецкая' по причине срабатывания ПК 10 на ТП-10 из-за к.з. в РУ 10 кВ в результате разрушения опорного изолятора.	2011-02-28 13:30:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Нарушение электрической изоляции		

Песчанокопский УЭС	2011-02-13 06:41:00.0	Действием МТО авар. откл. Л-7 10кВ ПС Песчанокопская из за излома крюка на траверсе в месте сварного шва фаза 'В' опоры 7-02/20	2011-02-13 07:35:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Дефект сварного соединения	
Песчанокопский УЭС	2011-02-19 08:28:00.0	Сработала защита 'Земля' по ВЛ-10кВ Л-10 по фазе 'В'. Л-10 выведена в ремонт. На опоре 10-00/63 разрушение изолятора ШС-10	2011-02-19 10:12:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса	
Песчанокопский УЭС	2011-02-22 15:00:00.0	Сработала защита 'Земля' по ВЛ-10кВ Л-10 по фазе 'В'. Л-3 выведена в ремонт. На опоре 3-01/27/1 одновременное касание птиц провода и траверсы	2011-02-22 15:24:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Песчанокопский УЭС	2011-02-25 08:30:00.0	Действием МТО авар. откл. Л-10 10кВ ПС Песчанокопская из-за электрического пробоя изолятора ШФ-20 по фазе 'В' на опоре ?10-00/59 в результате чего отгорела вязка и провод лег на фазу 'С'	2011-02-25 10:17:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса	
Егорлыкский УЭС	2011-02-26 12:50:00.0	Действием МТЗ авар. откл. ВЛ 10 кВ Л-305 ПС 'Е-3' из-за падения сухого деревана опоры 305/133	2011-02-26 17:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган
Пролетарский УЭС	2011-02-06 09:15:00.0	Сработала защита 'Земля' по ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 'Пролетарская'. Л-2 выведена в ремонт. На опоре 216 обнаружен расстрелянный из ружья изолятор.	2011-02-06 10:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц
Дубовский УЭС	2011-03-10 17:13:00.0	Действием МТЗ авар.откл. ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110/35/10 кВ 'Дубовская' из-за к.з. в пролете оп. 57-58 при спиливании деревьев посторонними лицами	2011-03-10 18:07:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц
Дубовский УЭС	2011-03-15 18:37:00.0	Действием МТЗ авар.откл. ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110/35/10 кВ 'Дубовская' из-за к.з. в пролете оп. 4-07/8-4-07/9 в результате наброса проволоки посторонними лицами	2011-03-15 19:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц
Сальский РЭС	2011-03-26 12:43:00.0	Действием МТО авар.откл. ВЛ 10 кВ Л-8 ПС 110/10 'КПО' в результате к.з. из-за схлеста проводов в пролете опор 40-41 при сильных порывах ветра	2011-03-26 13:58:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган
Целинский УЭС	2011-03-26 09:05:00.0	Действием МТЗ авар.откл. ВЛ 10 кВ Л-13 ПС 110/35/10 кВ 'Целинская' из-за к.з. по ВЛ 0,4 кВ от ТП-06.	2011-03-26 12:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Егорлыкский УЭС	2011-03-26 17:01:00.0	Сработала сигнализация контроля изоляции замыкания на землю по ВЛ-10кВ Л-213 ПС-'Е-2' из-за повреждения силового трансформатора на ТП-46.В 17.19 Л-213 включена до СР213-4, в 19.22 включена полностью без ТП-46.	2011-03-27 10:07:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств
Пролетарский УЭС	2011-03-07 07:30:00.0	Сработала сигнализация контроля изоляции замыкания на землю по ВЛ 10 кВ Л-9 ПС 110/35/10 'Пролетарская' из-за отгорания перемычки по фазе 'А' на опоре 17	2011-03-07 09:33:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств
Дубовский УЭС	2011-04-04 15:47:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась ВЛ-10кВ Л-4 ПС 110/35/10 кВ Дубовская из-за к.з. в пролете опор 65-65/1, падение дерева на провода ВЛ в пролете опор 65-65/1	2011-04-04 17:58:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган
Дубовский УЭС	2011-04-09 18:05:00.0	Действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ Л-13 ПС Дубовская 100/35/10кВ из-за к.з. в пролете опор 35/5-35/6, разрушение колпачка изолятора фазы В	2011-04-09 19:41:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган
Ремонтненский УЭС	2011-04-03 14:20:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась ВЛ-10кВ Л-13 п/ст.'Ремонтненская' из-за к.з. вызванного падением ветки в пролете 23/1-23/2.	2011-04-03 16:37:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган
Ремонтненский УЭС	2011-04-04 18:18:00.0	Сработала сигнализация контроля изоляции замыкания на землю по ВЛ 10 кВ Л-7 п/ст.'Ремонтненская' в результате наброс провода связи порывами ветра на опоре 102.	2011-04-04 19:39:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган
Сальский РЭС	2011-04-01 09:45:00.0	Действием МТЗ авар.откл. МВ 10 кВ КРН 13-2, ВЛ 10 кВ Л-9 РП-2, ВЛ 10 кВ Л-12 ПС 'Сальская'. При операт.перключении персоналом Юг Руси произошло к.з. из-за недовключения ножа по фазе 'В' РЛНД-10 на опоре 19	2011-04-01 12:53:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц
Сальский РЭС	2011-04-03 13:09:00.0	Действием МТО авар.откл. ВЛ 10 кВ Л-6 ПС 'АРЗ' из-за обрыва проводов в пролете 56-57 в результате падения дерева. Л-6 введена в работу полностью в 18:34.	2011-04-03 13:59:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган

Сальский РЭС	2011-04-04 14:26:00.0	Действием МТЗ авар.откл. ВЛ 10 кВ Л-3 ПС 'Сальская' в сторону ТП-61. Повторное включение успешно. В результате осмотра ВЛ 10 кВ дефектов не обнаружено	2011-04-04 14:39:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Сальский РЭС	2011-04-07 13:15:00.0	По ВЛ 10 кВ Л-13 ПС 35/10 кВ 'Мелькомбинат' не установленным транспортным средством совершен наезд на опору 38.	2011-04-07 15:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Сальский РЭС	2011-04-08 09:15:00.0	По сообщению жителей пропало напряжение на ТП-08, 098. Действием МТЗ авар.откл. МВ 10 кВ на КРН 13-2. ПС Мелькомбинат Л-13 Причина не установлена.	2011-04-08 09:58:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Сальский РЭС	2011-04-08 20:20:00.0	На РП-6 откл. выход Л-16, действием МТО авар.откл. Л-22 ПС 'КПО' из-за повреждения на комбикормовом заводе, выпал блинкер 'земля' по 2 СШ на ПС 'КПО'. в 20:54 отключена Л-7 ПС КПО из-за повреждения РВО-10 на ТП-136. Земля исчезла	2011-04-09 07:57:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ		завода (фирмы) изготовителя оборудования и материалов	
Сальский РЭС	2011-04-09 16:30:00.0	Действием МТО авар.откл. ВЛ 10 кВ Л-7 ПС 'КПО'. Повторное включение успешно. При осмотре дефектов не обнаружено	2011-04-09 16:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Гигантовский УЭС	2011-04-04 13:55:00.0	Действием МТО аварийно отключилась ВЛ-10кВ Л-4 п/с 110/35/10кВ 'Трубешкая' из-за порывов ветра слетел изолятор на опоре 4-00/18.	2011-04-04 15:17:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Песчанокопский УЭС	2011-04-01 16:09:00.0	Аварийно от МТО отключилась ВЛ-10кВ Л-10 ПС 220/110/6-10 кВ 'Песчанокопская' из-за повреждения кабельной муфты КН-10 на опоре 10-00/10.	2011-04-01 19:59:00.0	КЛ 6-10 кВ		Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) привлечённого персонала, выполняющего работу по договору	
Песчанокопский УЭС	2011-04-03 13:42:00.0	Аварийно от МТО отключилась ВЛ-10кВ Л-7 ПС 220/110/6-10 кВ 'Песчанокопская'. В результате осмотра дефектов не обнаружено.	2011-04-03 13:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Песчанокопский УЭС	2011-04-09 16:27:00.0	Действием МТО аварийно отключилась ВЛ-10кВ Л-7 ПС 220/110/6-10 кВ 'Песчанокопская'. В результате осмотра дефектов не обнаружено.	2011-04-09 16:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Песчанокопский УЭС	2011-04-09 16:38:00.0	Действием МТО аварийно отключилась ВЛ-10кВ Л-7 ПС 220/110/6-10 кВ 'Песчанокопская'. В результате осмотра дефектов не обнаружено.	2011-04-09 19:09:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Пролетарский УЭС	2011-04-09 16:00:00.0	Сработала сигнализация контроля изоляции замыкания на землю по ВЛ 10 кВ Л-16 ПС Пролетарская в результате порывов ветра сорвало изолятор на опоре 53	2011-04-09 17:38:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Дубовский УЭС	2011-05-21 17:50:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась ВЛ-10кВ Л-13 ПС 10/35/10кВ 'Дубовская' из-за к.з. в РУ-10кВ ЗТП-015,попадание животного на трансформаторную шпильку 10кВ фаза 'В'	2011-05-21 19:25:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Сальский РЭС	2011-05-06 04:42:00.0	Отключение действием МТО ВЛ 10кВ Л-3 ПС 220/110/10 кВ Сальская. Повторное включение успешно. В результате осмотра дефектов не обнаружено.	2011-05-06 04:52:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Сальский РЭС	2011-05-06 05:40:00.0	Отключение действием МТО ВЛ 10кВ Л-3 ПС 220/110/10 кВ Сальская. Повторное включение успешно. В результате осмотра дефектов не обнаружено.	2011-05-06 05:46:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Сальский РЭС	2011-05-09 17:35:00.0	В 17ч 35 мин поступило сообщение от Д ЕДДС о сбитой опоре по ул. Суворова, 37. В 17ч 47 мин ОББ сообщила о сбитой опоре 121 по ВЛ 10 кВ 7 ПС 110/10 кВ КПО а/м HONDA CIVIC г/н Х600КК 61.	2011-05-09 21:38:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Сальский РЭС	2011-05-18 08:14:00.0	Действием МТО авар.откл. ВЛ 10 кВ 22 ПС 110/10 кВ КПО. На РП-6 МВ 10 кВ КЛ 10 кВ 16 РП-6, принадлежащей комбикормовому заводу, отключен (выпал блинкер МТЗ). ВЛ 10 кВ 22 ПС КПО введена в работу в 08ч 36мин.	2011-05-18 08:36:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Сальский РЭС	2011-05-23 07:23:00.0	По сообщению жителя, проживающего по адресу ул. Чайковского, 149 был слышан хлопок в районе ТП 0218. Отключена ВЛ 10 кВ 1 от РП-4 действием МТЗ. В 07ч 46мин был отключен РТП 0218. В 07ч 58мин ВЛ 10 кВ 1 от РП-4 введена в работу.	2011-05-23 07:58:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		

Гигантовский УЭС	2011-05-26 11:04:00.0	Аварийно отключилась Л-17 ВЛ-10кВ. Наброс постороннего предмета на провода ВЛ-10кВ в пролете опор 17-02/14--17-02/15.	2011-05-26 12:03:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Зимовниковский УЭС	2011-06-14 03:20:00.0	Действием МТЗ аварийно откл. ВЛ 10 кВ Л-20 ПС 'Зимовники' в результате затекания воды на шинный мост 10 кВ в ЗТП-26.	2011-06-14 05:02:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ		Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) привлечённого персонала, выполняющего работу по договору	
Ремонтненский УЭС	2011-06-01 16:15:00.0	Сработала сигнализация контроля изоляции замыкания на землю по фазе 'В' ВЛ-10 кВ Л-4 п/ст 'Ремонтненская'. В результате осмотра обнаружен слетевший изолятор на опоре 2/10	2011-06-01 18:08:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объёмах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Ремонтненский УЭС	2011-06-09 18:35:00.0	Сработала сигнализация контроля изоляции замыкания на землю по фазе 'В' ВЛ-10 кВ Л-13 п/ст 'Ремонтненская'. В результате осмотра обнаружен наброс на опоре 21/6	2011-06-09 21:03:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Сальский РЭС	2011-06-04 09:17:00.0	Действием МТО аварийно откл. Л-6 10 кВ пс'Сальская' из-за повреждения кабеля между ТП-111 и ТП-167 подрядной организацией.	2011-06-04 09:46:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Сальский РЭС	2011-06-08 13:42:00.0	Действием МТЗ аварийно откл. Л-3 10 кВ пс 'Сальская' из-за попадания голубя в провода на опоре 141.	2011-06-08 15:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Загрязнение, попадание инородных предметов		
Сальский РЭС	2011-06-08 13:42:00.0	На РП-3 действием МТЗ авар. откл. ввод ВЛ 10 кВ Л-10, выход ВЛ 10 кВ Л-2 от РП-3. Поврежден КЛ 10 кВ от ЗТП 66 до ЗТП 171	2011-06-08 16:44:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Сальский РЭС	2011-06-30 06:50:00.0	Действием МТЗ авар.откл. МВ 10 кВ на КРН-13-1 по ВЛ 10 кВ Л-13 пс 'Мелькомбинат' из-за попадания молнии в антену жилого дома по адресу ул. Волкова 1.	2011-06-30 07:33:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
Сальский РЭС	2011-06-21 12:05:00.0	Авар откл от МТЗ Л-12 п/с Сальская из-за выпадения крюка на опоре ? 168	2011-06-21 15:01:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
Песчанокоский УЭС	2011-06-29 16:50:00.0	Сработала сигнализация контроля изоляции замыкания на землю по ВЛ-10 кВ Л-3 п/ст 'Песчанокоская'. В результате осмотра обнаружен разрушенный РВО-10 на ТП-3.	2011-06-29 19:57:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ			грозы, ливни
Ремонтненский УЭС	2011-07-23 08:55:00.0	Сработала сигнализация контроля изоляции по ВЛ-10 кВ Л-13 п/ст.'Ремонтненская'фаза 'А' из-за пробоя разрядника на ЗТП-33	2011-07-23 13:20:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Нарушение структуры материала		
Сальский РЭС	2011-07-03 10:35:00.0	'Мелькомбинат', из-за срабатывания РВО-10 на КТП-139.	2011-07-03 11:41:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ			грозы, ливни
Сальский РЭС	2011-07-07 12:15:00.0	Действием МТЗ авар. откл. МВ-10 КРН-13.2 по Л-13 п/с 'Мелькомбинат', из-за повреждения на абон. ТП н/в автомата и КЛ-0,4кВ. на ТП-08.	2011-07-07 17:09:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Сальский РЭС	2011-07-23 17:50:00.0	Действием МТЗ авар. откл. Л-6 п/с 'АРЗ',из-за повреждения на абон. ТП-0235	2011-07-23 18:29:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Сальский РЭС	2011-07-29 15:22:00.0	Действием МТО авар. откл. Л-10 п/с 'Сальская',из-за повреждения КЛ-10кВ. от ТП-66 до ТП-171 персоналом ООО 'Промстроймонтаж'	2011-07-29 16:05:00.0	КЛ 6-10 кВ		Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) привлечённого персонала, выполняющего работу по договору	
Сальский РЭС	2011-07-30 10:00:00.0	Действием МТЗ авар. откл. Л-1 РП-4 ,из-за попадания птицы на РТП-203.	2011-07-30 10:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Песчанокоский УЭС	2011-07-03 05:30:00.0	Действием МТЗ авар.откл. ВЛ 10 кВ Л-7 ПС 'Песчанокоская'. В результате осмотра причина не установлена	2011-07-03 06:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
Пролетарский УЭС	2011-07-08 10:12:00.0	Действием МТО авр.откл. ВЛ 10 кВ Л-9 ПС 'Пролетарская' из-за попадания птицы на РТП-087 опоры 7/1	2011-07-08 10:55:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Сальский РЭС	2011-08-15 20:10:00.0	Действием МТЗ отключилась ВЛ-10 кВ Л-1 от РП-4 в результате наезда на опору 42.	2011-08-15 21:17:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Внешнее механическое воздействие		
Гигантовский УЭС	2011-08-26 14:05:00.0	Действием МТО аварийно отключилась ВЛ-10 кВ Л-17 п/ст 'Трубеская' 110/35/10 кВ из-за разрушения концевой муфты на КТП-20 в сторону ТП-26	2011-08-26 20:24:00.0	КЛ 6-10 кВ	Коррозийный, эрозийный износ		
Песчанокоский УЭС	2011-08-25 10:21:00.0	Действием МТО авар.откл. ВЛ 10 кВ Л-3 ПС 'Песчанокоская' из-за повреждения на ВЛ-10 кВ потребителя (оттайка связистов)	2011-08-25 14:35:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Егорлыкский УЭС	2011-08-12 20:00:00.0	ПС 'Е-2' ВЛ-10 кВ Л-216 сработал контроль изоляции по фазе 'А' в результате удара опоры 216/108 легковым автомобилем	2011-08-13 12:25:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	

Орловский УЭС	2011-08-25 11:35:00.0	Действием МТЗ авар. откл. Л-5 10 кВ пс Победа из за производства земляных работ сторонней организацией в охранный зоне без согласования	2011-08-25 12:18:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Ремонтненский УЭС	2011-09-13 19:00:00.0	Сработала сигнализация контроля изоляции замыкания на землю по ВЛ-10 кВ Л-13 п/ст. 'Ремонтненская' из-за обрыва вязки на опоре 56/9.	2011-09-13 21:35:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Сальский РЭС	2011-09-21 08:36:00.0	Действием МТО авар.откл. ВЛ 10 кВ Л-7 ПС 'КПО' из-за отгорания шлейфа по фазе 'А' на Р-3-23 опора 33 к ТП-054.	2011-09-21 13:07:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Не классифицированные причины	
Песчанокопский УЭС	2011-09-01 20:40:00.0	Сработала сигнализация контроля изоляции замыкания на землю по ВЛ-10 кВ Л-10 ПС 'Песчанокопская' из-за пробоя проходного изолятора на КТП-37 РУ-10кВ.	2011-09-02 00:04:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ		Нарушение структуры материала	
Песчанокопский УЭС	2011-09-20 23:58:00.0	Сработала сигнализация контроля изоляции замыкания на землю по ВЛ-10 кВ Л-3 по фазе 'В' из-за повреждения концевой кабельной муфты на опоре 24.	2011-09-21 01:21:00.0	КЛ 6-10 кВ		Нарушение электрической изоляции	
Егорлыкский УЭС	2011-09-01 14:25:00.0	Действием МТО авар.откл. ВЛ 10 кВ Л-216 ПС 'Егорлыкская-2' из-за наброса сухой ветки на провода в пролёте опор 144-145	2011-09-01 16:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Загрязнение, попадание инородных предметов	
Дубовский УЭС	2011-10-13 09:20:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась ВЛ-10кВ Л-13 ПС 'Дубовская' 110/35/10кВ из-за к.з. на РТП-36 при попадании птицы ,обрыв шлейфа фазы 'С'	2011-10-13 12:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Сальский РЭС	2011-10-17 05:30:00.0	Действием МТЗ авар. откл. СМВ-10 в результате выхода из строя реле времени, одновременно действием МТО аварийно отключилась Л-8 п/с 'КПО' из-за отгорания шлейфа по фазе 'А' на разъединителе Р 7-1.	2011-10-17 06:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Исчерпание ресурса	
Сальский РЭС	2011-10-18 10:42:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-15 п/с 'Сальская'. Из-за удара автомобиля в опору по ВЛ-10 кВ Л-15 п/с 'Сальская' вышла из строя концевая муфта КЛ-10 кВ на опоре 55	2011-10-18 11:19:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Сальский РЭС	2011-10-20 09:27:00.0	На п/с 'Мелькомбинат' сработала сигнализация земля на линии из-за повреждения изоляции опорного изолятора МВ-10 КРН-13-1.	2011-10-20 14:26:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ		Нарушение электрической изоляции	
Сальский РЭС	2011-10-24 13:30:00.0	Сработала сигнализация контроля изоляции замыкания на землю по ВЛ 10 кВ Л-13 ПС 'Мелькомбинат' в результате выхода из строя концевой муфты КЛ-10 кВ на опоре 82/23/1 вход в ТП-118	2011-10-24 13:40:00.0	КЛ 6-10 кВ		Коррозийный, эрозийный износ	
Гигантовский УЭС	2011-10-05 15:00:00.0	Действием МТО аварийно отключилась Л-4 10 кВ ПС Трубецкая из-за попадания мяча в в/в шлейфы ТП-18	2011-10-05 15:24:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Сальский РЭС	2011-11-04 20:04:00.0	Действием МТО авар.откл. ВЛ 10кВ Л-6 ПС 110/35/10 кВ АРЗ из-за повреждения кабельной муфты на опоре 8/1 отпайка к ТП 081, принадлежащей ООО Аквамир.	2011-11-04 21:28:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Не классифицированные причины	
Сальский РЭС	2011-11-09 11:55:00.0	По сообщению жителей пропало напряжение по ВЛ 10 кВ Л-3 ПС 220/110/10 кВ Сальская. При осмотре на ТП 61 установлено, что действием МТО авар. откл. ВЛ 10 кВ 3 ПС 220/110/10 кВ Сальская в результате затекания воды в РУ 10 кВ.	2011-11-09 21:34:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ		Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) привлеченного персонала, выполняющего работу по договору	
Сальский РЭС	2011-11-16 07:48:00.0	Действием МТО аварийно отключилась Л-3 п/с 'КПО' из-за повреждения КЛ-10 кВ Л-3 п/с 'КПО' опора 29	2011-11-16 08:33:00.0	КЛ 6-10 кВ		Нарушение электрической изоляции	
Сальский РЭС	2011-11-29 12:56:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-13 п/с 'Мелькомбинат' из-за попадания птицы в провода на опоре 222.	2011-11-29 13:28:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Загрязнение, попадание инородных предметов	
Сальский РЭС	2011-12-01 23:01:00.0	Действием МТЗ аврийно отключилась Л-15 п/с 'Сальская',из-заповреждения КЛ-10кВ.от ТП-77 до ТП-124.	2011-12-02 01:43:00.0	КЛ 6-10 кВ		Исчерпание ресурса	
Песчанокопский УЭС	2011-12-04 13:38:00.0	Действием МТО аварийно отключилась ВЛ-10 кВ Л-3 п/ст. 'Песчанокопская' 220/110/6-10 кВ. При осмотре повреждений не обнаружено.	2011-12-04 13:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Невыявленные причины	

Пролетарский УЭС	2011-12-19 17:05:00.0	Действием МТО авар.откл. ВЛ 10 кВ Л-9 ПС 'Пролетарская'. В результате осмотра обнаружено два сорванных изолятора на опоре 13/5 (отпайка принадлежит ИП Бутенко)	2011-12-19 17:33:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
------------------	-----------------------	---	-----------------------	------------	-------------------------------	--	--

Ответственность зон обслуживания электрических сетей:

Сальский РЭС - г. Сальск; Пролетарский УЭС - г. Пролетарск; Песчанокопский УЭС - с. Песчанокопское; Гигантовский УЭС - п. Гигант; Дубовский УЭС - с. Дубовское; Ремонтненский УЭС - с. Ремонтное; Егорлыкский УЭС - станция Егорлыкская; Орловский УЭС - п. Орловский; Зимовниковский УЭС - п. Зимовники; Целинский УЭС — п. Целина.

## Шахтинские межрайонные электрические сети

Участок	Дата и время возникновения	Краткое описание	Дата и время ликвидации	Тип оборудования	Классификация : по признаку технических причин	Классификация : по признаку организационных причин	Классификация : по признаку стихийных явлений
Центральный УЭС	2011-01-01 00:10:00.0	Отключилась Л 408. ( Город 1 от Ш 4) Земля. Пробой изоляции КЛ 10 кВ. РП 12- ТП 032. Абонентская ТП.	2011-01-01 00:50:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		
Центральный УЭС	2011-01-06 23:05:00.0	Откл. Л 1314 (ф. Дв. спорта Ш 13) МТЗ. Земля. Персоналом РКС повреждена КЛ 10 кВ. Л2ф5 (РП 2- ТП 79)	2011-01-07 00:10:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Центральный УЭС	2011-01-03 01:57:00.0	Откл. Л 408. МТЗ. Земля. Пробой изоляции КЛ 10 кВ. Ш 4- РП 12	2011-01-03 19:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Центральный УЭС	2011-01-19 23:30:00.0	Откл. Л-1302 (Кирпичный от Ш 13). МТЗ. Повреждение в абонентском ТП 0221	2011-01-20 01:58:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Октябрьский УЭС	2011-01-12 14:01:00.0	В РП 11 Л 1620 (Парковый 1) , Л-11ф1.(ТП 202) В ТП 199 повреждена КП на тр-р. ?2	2011-01-13 01:35:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Октябрьский УЭС	2011-01-14 21:43:00.0	Авар откл Л-1620 ф. Парковый-1 ПС Ш-16. В РП 11 ВВ Л-11ф1 (ТП 202) Разрушен разрядник на ВЛ 10 кВ. Л 409 оп. 70	2011-01-15 02:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение структуры материала		
Неждановский УЭС	2011-01-28 23:50:00.0	Откл. Л-913 ( Аюта 3) МТЗ. Земля. Причина не определена	2011-01-29 02:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Неждановский УЭС	2011-01-29 14:23:00.0	Откл. Л-6 от ГПП Гидропривод (ф.Фрунзе 1). Земля. На опоре ? 1 разрушен изолятор	2011-01-29 18:26:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Артёмовский УЭС	2011-01-10 08:15:00.0	В ТП 408 откл. ВВ в сторону ТП 455 Л- 812 (ф. Поселок от Ш 8). МФО. Причина не определена.	2011-01-10 09:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Артёмовский УЭС	2011-01-29 18:20:00.0	Откл. Л-2209 от шп22 (ф.Мирная 2) В абонентском ТП 0381 разрушен опорный изолятор)	2011-01-29 21:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Красносулинский РЭС	2011-01-13 21:25:00.0	Л-41 ( Соцпоселок Н. ГРЭС) МТЗ. Повреждена КЛ 6 кВ. ТП 114- ТП 120.	2011-01-13 23:50:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Центральный УЭС	2011-02-05 14:00:00.0	Л 1332 (ф. Южный от Ш 13). МТЗ. Повреждение в абонентском ТП 024	2011-02-05 19:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Центральный УЭС	2011-02-05 15:25:00.0	Л 1314 ( ф. Дв. спорта от Ш 13). МТЗ. В ТП 291 отгорел шлейф от проходного изолятора	2011-02-05 18:38:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Центральный УЭС	2011-02-05 16:34:00.0	Л 607 ( ф. Смагина 1 от Ш 6) ТО. Причина не определена.	2011-02-05 20:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Центральный УЭС	2011-02-05 16:40:00.0	Л 662 ( ф. Ново Азовка от Ш 6). ТО. Повреждение на абонентской ВЛ 10 кВ. Л13ф7 ( РП 13- ТП 0219).	2011-02-05 20:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Центральный УЭС	2011-02-13 04:10:00.0	Л 662 ( ф. Н. Азовка от Ш 6). МФО. Повреждение в абонентском ТП 0219	2011-02-13 11:55:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Центральный УЭС	2011-02-15 15:18:00.0	жлены КЛ 10 кВ. ТП 47- ТП 48 и ТП 47- ТП 83 (Л 1308)	2011-02-15 16:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Октябрьский УЭС	2011-02-05 15:15:00.0	Л 1628 ( ф. Парковый 2 от Ш 16). ТО. Причина не обнаружена.	2011-02-05 19:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Октябрьский УЭС	2011-02-05 16:35:00.0	Л 4624 ( ф. Хабарова от Ш 46). МТЗ. Причина не определена	2011-02-05 20:27:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Октябрьский УЭС	2011-02-05 16:50:00.0	Л 4607 (ф. Н. стройка)МТЗ. Причина не определена	2011-02-05 20:27:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Октябрьский УЭС	2011-02-09 15:27:00.0	Л 1628 (ф. Парковый 2) ТО. Причина не установлена	2011-02-09 17:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Октябрьский УЭС	2011-02-13 04:30:00.0	Л 1628 (ф. Парковый 2 от Ш 16) ТО. Причина не определена	2011-02-13 05:35:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Октябрьский УЭС	2011-02-19 11:47:00.0	Л 1628 (ф. Парковый 2 от Ш 16). Ша Ш 16 отключил-ся МВ. Блинкера не выпали g=повреждение КЛ РП-11=ТП-258 из-за пробоя изоляции.	2011-02-19 13:25:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Неждановский УЭС	2011-02-05 15:54:00.0	Л 913 (ф. Аюта 3 от Ш 9). Причина не определена	2011-02-05 18:44:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Неждановский УЭС	2011-02-09 13:40:00.0	Л 913 ( ф. Аюта 3 от Ш 9). МТЗ. Земля. На опоре ? 169 ВЛ 6 кВ. ТП 525- ТП 529 разрушен изолятор, отгорел шлейф на КНСТ на опоре ? 78	2011-02-09 21:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
Неждановский УЭС	2011-02-13 04:46:00.0	Л 913 ( ф. Аюта 3 от Ш 9). МТЗ. На ВЛ 6 кВ. на опоре ? 1 разрушен разрядник.	2011-02-13 10:57:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Механический износ, неудовлетворительная смазка		
Артёмовский УЭС	2011-02-05 16:34:00.0	Л 2208 ( ф. Поселок 202 от Ш 22). МТЗ. Причина не определена	2011-02-05 19:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Артёмовский УЭС	2011-02-05 17:08:00.0	Л 2209 ( ф. Мирная 2 от Ш 22). МТЗ. Причина не определена.	2011-02-05 20:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Артёмовский УЭС	2011-02-13 18:15:00.0	Л 2209 ( ф. Мирная 2 от Ш 22). Причина не определена.	2011-02-13 19:35:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		

Красносулинский РЭС	2011-02-05 16:50:00.0	Л 307 ( ф. Казачий от С 1). ТО. Причина не определена	2011-02-05 18:34:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Красносулинский РЭС	2011-02-12 20:17:00.0	Л 916 (ф. Горная от Ш 9). МТЗ. Повреждение на абонентской ВЛ 6 кВ. в сторону ТП 0160	2011-02-13 00:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Красносулинский РЭС	2011-02-13 03:50:00.0	Л 135 ( ф. ЖБИ 1 от С 1) МТЗ. Повреждение на абонентской ВЛ 6 кВ. в сторону ТП 0111	2011-02-13 07:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Красносулинский РЭС	2011-02-13 06:35:00.0	Л 127 ( ф. Вербенка от С 1). Земля. Повреждение в абонентском ТП 052	2011-02-13 12:57:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Красносулинский РЭС	2011-02-26 05:30:00.0	Л 325 (ф. Зона А от С-3). МТЗ. На ВЛ 10 кВ. С 3- ТП 60 схлест проводов в пролете опор ?? 3-4	2011-02-26 07:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Красносулинский РЭС	2011-02-27 20:45:00.0	Л 135 ( ф. ЖБИ от С 1) МТЗ. Повреждена КЛ 6 кВ. ТП 77- выход на опору ВЛ 6 кВ. в сторону С 1. Повреждена концевая муфта.	2011-02-27 22:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Центральный УЭС	2011-03-05 20:45:00.0	Л 662 (Н. Азовка). МФО. В РП 13 сработал ВВ в сторону ТП 0219 линии Л 13ф7 Схлест проводов на абонентской ВЛ 6 кВ	2011-03-05 21:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Центральный УЭС	2011-03-07 07:50:00.0	В РП 15 (ЦРП 1) отключился МВ в сторону Ш 6 Л 661 (ЦРП 1-1). ТО. Повреждены КЛ 10 кВ. ТП 346- РП 15 и ТП 340- ТП 341	2011-03-07 09:53:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Центральный УЭС	2011-03-10 23:55:00.0	Л 1326 (ф. Больница). МТЗ. Повреждена КЛ 10 кВ. РП 3- ТП 243. Естественный износ.	2011-03-11 00:35:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Центральный УЭС	2011-03-13 11:20:00.0	Л 622 от Ш 6 ( ф. Школа) ТО. На КЛ 10 кВ. Ш 6- выход на опору ? 1 в сторону ТП 331- повреждение.	2011-03-13 00:01:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Центральный УЭС	2011-03-15 11:25:00.0	В РП 23 отключился ВВ в сторону ТП 29 Л23ф7. ТО. Повреждение в абонентском ТП 0277	2011-03-15 11:43:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		
Центральный УЭС	2011-03-18 12:12:00.0	Аварийно отключена Л 1306 ( Аврора) от Ш 13. Повреждена КЛ 10 кВ. Ш 13- ТП 147.	2011-03-18 13:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Центральный УЭС	2011-03-28 16:42:00.0	Авар. действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ Л-1326 (Больница) из-за повреждения абон. КЛ-10кВ ТП-243 - ТП-0121	2011-03-28 18:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Октябрьский УЭС	2011-03-03 04:30:00.0	Л 1628 ( Парковый 2). ТО. Отключилась КВЛ 10 кВ. Под подозрением был участок КЛ 10 кВ. ТП 254- ТП 589. При проведении инженерного обхода в ТП 254 обнаружили залитые водой и замерзшие кабельные каналы. Все кабели во льду. Рядом с ТП порыв водопровода.	2011-03-03 05:45:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		
Октябрьский УЭС	2011-03-13 14:00:00.0	Аварийно откл. Л 1628 (Парковый 2). ТО. На КЛ 10 кВ. ТП 254- выход на ВЛ повреждена концевая муфта в ТП 254	2011-03-13 18:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Октябрьский УЭС	2011-03-14 13:05:00.0	Л 1620 от Ш 16. ТО. На абонентской КЛ 10 кВ. ТП 0198- ТП 0165 повреждение	2011-03-14 17:18:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		
Октябрьский УЭС	2011-03-22 10:38:00.0	Откл. Л 1628 ( Парковый 2) ТО. Повреждена КЛ 10 кВ. ТП 254- выход на ВЛ 10 кВ. в сторону ТП 589	2011-03-22 12:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Октябрьский УЭС	2011-03-25 13:30:00.0	Авар. откл. ВВ Л14ф3 оп 33 в сторону ТП-212 Порывом ветра с крыши дома ? 48 по ул. Долгорукова сорвало лист жести . Лист упал на провода ВЛ у опоры ? 64	2011-03-25 14:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Неждановский УЭС	2011-03-20 17:08:00.0	аварийно откл. Л 2905 ( Д. Сад). ТО. Повреждена КЛ 6 кВ. ТП 490- выход на опору ? 19/17 в сторону ТП 489	2011-03-20 21:08:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Красносулинский РЭС	2011-03-05 11:23:00.0	Л 916 (Горная от Ш 9). МТЗ. На подозрении абонентские ТП 0160 и 0164. Включили фидер без абонентских ТП.	2011-03-05 16:17:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Красносулинский РЭС	2011-03-05 17:10:00.0	Л 916. МТЗ. На КЛ 6 кВ. ТП 153- ТП 154в пролете опор ?? 113-114 на опоре ? 114 повреждена концевая муфта.	2011-03-05 18:25:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Красносулинский РЭС	2011-03-25 15:10:00.0	Авар. откл. Л-221 (ф. Сулин). МТЗ. На ВЛ 6 кВ. в пролете опор ?? 32-33 обрыв и схлест проводов.	2011-03-25 19:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Центральный УЭС	2011-04-08 16:23:00.0	Ав. откл. Л- 607. (Смагина 1) от Ш-6. ТО. От опоры ? 62 в сторону абонентского ТП 0224 подхлест проводов. (ВЛ абонентская).	2011-04-08 17:39:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Центральный УЭС	2011-04-08 16:42:00.0	Ав. откл. Л- 662 (Н. Азовка) от Ш-6. МФО. Повреждение в абонентском ТП 0219.	2011-04-08 17:25:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		

Центральный УЭС	2011-04-26 10:24:00.0	Л-661 (ЦРП 1-1) от Ш-6. Повреждена КЛ 10 кВ. Л15ф19 ( РП 15- РП 18) персоналом ООО ШДУ	2011-04-26 11:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Внешнее механическое воздействие	
Центральный УЭС	2011-04-28 10:25:00.0	Л-1337 (Южный 3) от Ш-13. Земля. Повреждена КЛ 10 кВ. ТП 145- ТП 0277	2011-04-28 13:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
Центральный УЭС	2011-04-29 05:57:00.0	Авар. откл. Л-622 (Школа) от Ш 6. ТО. Повреждена КЛ 10 кВ. ТП 336- ТП 337 (концевая в ТП 336)	2011-04-29 06:47:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Октябрьский УЭС	2011-04-19 17:20:00.0	В РП 11 отключился вводной ВВ в сторону Ш 16 Л-1628 (Парковый 1). МТЗ. На ТП 589 поврежден проходной изолятор.	2011-04-19 19:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Механический износ, неудовлетворительная смазка	
Неждановский УЭС	2011-04-19 22:05:00.0	Ав. откл. Л-1234 (Майский 2 ) от Ш-12. Земля. Повреждена КЛ 6 кВ. Ш 12- РП 17	2011-04-19 22:50:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Неждановский УЭС	2011-04-30 08:45:00.0	Авар. откл. Л-2932 (Нежданная 1). МТЗ. На ВЛ 6 кВ. на опоре ? 1 разрушен изолятор на ф. 'А'	2011-04-30 13:23:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Красносулинский РЭС	2011-04-03 18:45:00.0	Ав. откл. Л-122 (Насосная 1Б) от С-1. МТЗ. В ТП 146 в РУ 0,4 кВ. на шинах перекрытие. Оборудование 0,4 кВ. ШМЭС не принадлежит.	2011-04-03 19:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
Красносулинский РЭС	2011-04-08 11:05:00.0	Ав. откл. Л-221 (ф. Сулин ) от С-2. МТЗ. Поарезжение в абонентском ТП 058.	2011-04-08 13:03:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Красносулинский РЭС	2011-04-09 14:36:00.0	Ав. откл. Л-221 ( Сулин) от С-2. МТЗ.Подхлест проводов из за ветра.	2011-04-09 17:49:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган
Красносулинский РЭС	2011-04-09 15:55:00.0	Ав. откл. Л-135 ( ЖБИ 1) от С-1. МТЗ. Повреждение в абонентском ТП 078.	2011-04-09 19:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Красносулинский РЭС	2011-04-09 16:00:00.0	Ав. откл. Л-136 (Кирпичный) от С-1. МТЗ. На ВЛ 6 кВ. С-1 - ТП 73 в пролете опор ?? 8-9 подхлест проводов.	2011-04-09 20:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган
Красносулинский РЭС	2011-04-09 21:43:00.0	Ав. откл. Л-923 (Горная) от Ш9. Земля. Повреждение в абонентском ТП 0164	2011-04-09 23:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Красносулинский РЭС	2011-04-25 08:55:00.0	Откл. Л-325 (Зона А) от С-3. Повреждена кабельная перемычка ТП 94- выход на опору ВЛ 10 кВ.	2011-04-25 12:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Усть-Донецкий РЭС	2011-04-03 16:16:00.0	Ав. откл. Л-1409 (Бет. завод) от Ш-14. МФО. На ВЛ 10 кВ. переход через Сев. Донец в пролете опор ?? 58-59 . Подхлест проводов из за сильного ветра.	2011-04-03 18:35:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган
Центральный УЭС	2011-05-09 06:55:00.0	Ав. откл. Л-1326 (Больница ) от Ш-13. МТЗ. Земля. Повреждена КЛ 10 кВ. Ш 13- РП 3	2011-05-09 08:07:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Центральный УЭС	2011-05-09 06:55:00.0	Ав. откл. Л-1332 (Соцгород) от Ш-13. МТЗ. Земля. Повреждена концевая муфта в ТП 39	2011-05-09 10:07:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Центральный УЭС	2011-05-14 14:55:00.0	Ав. откл. Л-612 (ЦРП 1-2) от Ш-6. Земля.Повреждена КЛ 10 кВ. ТП 339- ТП 343.	2011-05-14 20:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Центральный УЭС	2011-05-14 14:55:00.0	Ав. откл. Л-612 ( ЦРП 1-2). Земля. Повреждена КП в ТП 343 на силовой трансформатор ?1	2011-05-14 20:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Центральный УЭС	2011-05-14 17:38:00.0	Ав. откл. Л-1337 (Южный 3) от Ш-13. МТЗ. Повреждена КЛ 10 кВ. ТП 29- ТП 237	2011-05-14 18:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Центральный УЭС	2011-05-14 23:32:00.0	Ав. откл. Л-8 (Спортивный)ГПП Гидропривод. ТО. Повреждена КЛ 10 кВ. Л-9ф7 ( РП 9- РП 10).	2011-05-15 00:55:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Центральный УЭС	2011-05-15 15:22:00.0	Ав. откл. Л-6 (Фрунзе 1) от Ш-6. ТО. Повреждена КЛ 10 кВ. ГПП Гидропривод- выход на ВЛ в сторону РП 6	2011-05-15 22:03:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Центральный УЭС	2011-05-15 15:50:00.0	В РП 3 авар. откл. МВ Л-3ф12 в сторону ТП 044. Гроза	2011-05-15 17:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Центральный УЭС	2011-05-16 15:04:00.0	Ав. откл. Л-607 (Смагина 1) от Ш-6. ТО. Гроза	2011-05-16 15:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Центральный УЭС	2011-05-26 16:30:00.0	Ав. откл. Л-612 (ЦРП 1-2) от Ш 6. МТЗ. Земля. Повреждена концевая муфта в РП 15.	2011-05-26 17:20:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Центральный УЭС	2011-05-26 16:30:00.0	ав. откл. Л- 622 (Школа) от Ш-6. Земля.Повреждена КЛ 10 кВ. Ш-6 - ТП 331	2011-05-26 17:52:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Центральный УЭС	2011-05-28 03:10:00.0	Ав. откл. Л-1326 (Больница), от Ш-13. МТЗ. Повреждена КЛ 10 кВ. РП 3- ТП 243	2011-05-28 03:43:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Октябрьский УЭС	2011-05-24 10:17:00.0	Ав. откл. Л-2314 ( Рижский 2) от Ш-23. МФО. Повреждена КП ? 1 Ш 23- выход на опору ? 1 Ш 23-	2011-05-24 10:55:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Октябрьский УЭС	2011-05-24 16:55:00.0	Ав. откл. Л-4607 (Новостройка) от Ш-46. МФО. Повреждена концевая муфта на опоре ? 33- выход из ТП 570 в сторону ТП 578	2011-05-24 17:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Неждановский УЭС	2011-05-03 08:48:00.0	Оперативно откл. Л- 1232 (Майский 1) Земля. Повреждена КЛ 6 кВ. Ш 12- РП 17 на целом месте.Кабель проложен в химически агрессивной среде.	2011-05-03 09:54:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	

Артёмовский УЭС	2011-05-24 23:50:00.0	Ав. откл. Л-2209 (Мирная 2) от Ш-22. МТЗ. На абонентской отпайке ВЛ к ТП 0382 в пролете опор ?? 108- 108/1- наброс.	2011-05-25 00:35:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Красносулинский РЭС	2011-05-16 14:27:00.0	Ав. откл. Л-221 (Сулин) от С-2. МФО. Гроза.	2011-05-16 15:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
Красносулинский РЭС	2011-05-30 21:00:00.0	Ав. откл. Л-923 (Горная) от Ш-9. Земля. На ВЛ 6 кВ. на опоре ? 50 разрушен изолятор	2011-05-30 23:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение структуры материала		
Усть-Донецкий РЭС	2011-05-16 15:50:00.0	В РП 21 ав. откл. ВВ Л-21ф8 (в сторону ТП 26). ТО. Гроза.	2011-05-16 16:53:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
Центральный УЭС	2011-06-04 12:20:00.0	Авар. откл. Л-1326 (Больница ) от Ш 13. Земля. Повреждена абонентской КЛ 10 кВ. ТП 243- ТП 0121	2011-06-04 13:53:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Центральный УЭС	2011-06-09 01:28:00.0	Авар. откл. Л-3ф4 ( От РП 3 в сторону ТП 327 Л-1326 Больница) ТО. Повреждена концевая муфта в ТП 70 в сторону ТП 327	2011-06-09 02:55:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Центральный УЭС	2011-06-12 16:30:00.0	Ав. откл. Л-646 (Смагина 2) от Ш-6. МТЗ. Гроза.	2011-06-12 18:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
Центральный УЭС	2011-06-12 17:08:00.0	Ав. откл. Л-2 (Школьный) от ГПП Гидропривод. ТО. Гроза	2011-06-12 00:01:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
Центральный УЭС	2011-06-12 17:20:00.0	Ав. откл. Л-1306 (Аврора) от Ш-13. ТО. Гроза.	2011-06-12 17:55:00.0	ПС, РП, ТП 6-35 кВ			грозы, ливни
Центральный УЭС	2011-06-17 11:40:00.0	Ав. откл. Л-10 (Общежитие) от ГПП Гидропривод. ТО. Посторонним лицом повреждена КЛ 10 кВ. ТП 43- ТП 315	2011-06-17 13:57:00.0	КЛ 6-10 кВ	Внешнее механическое воздействие		
Центральный УЭС	2011-06-21 10:30:00.0	Ав. откл. Л-1306 (Аврора). МТЗ. В ТП 20 упавшей веткой повреждена крыша. Дождь. Течь кровли. Поврежден опорные изоляторы в РП 10 к5В.	2011-06-21 11:10:00.0	ПС, РП, ТП 6-35 кВ			грозы, ливни
Центральный УЭС	2011-06-21 10:50:00.0	Ав. откл. Л-1310 (Октябрь) . МТЗ. Гроза	2011-06-21 11:53:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
Центральный УЭС	2011-06-25 18:20:00.0	Ав. откл. Л-1337 (Южный 3) от Ш-13. МТЗ. На опоре ? 22 Л-23ф7 разрушен изолятор	2011-06-25 20:35:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
Центральный УЭС	2011-06-28 10:47:00.0	Ав. откл. Л-426 (Гавриловка) от Ш-4. МТЗ. зЕМЛЯ. в тп 57 ПОВРЕЖДЕНА КОНЦЕВАЯ МУФТА В СТОРОНУ ОПОРЫ ? 11	2011-06-28 11:15:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Центральный УЭС	2011-06-30 12:26:00.0	Ав. откл. Л- 1337 (Южный 3) от Ш-13. МТЗ. Гроза	2011-06-30 14:17:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
Центральный УЭС	2011-06-30 17:07:00.0	Ав. откл. Л-662 (Ново Азовка) от Ш-6. МФО. Гроза. В РП 13 повреждена концевая муфта Л-13ф3 (в сторону ТП 362)	2011-07-01 01:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Октябрьский УЭС	2011-06-01 18:10:00.0	Ав. откл. Л-1620 (Парковый 1) от Ш-16. ТО. Повреждена КЛ 10 кВ. ТП 0171- ТП 202.	2011-06-01 21:35:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Октябрьский УЭС	2011-06-02 15:04:00.0	Ав. откл. Л-4624 (Хабарова) от Ш 46. МФО. Поврежден силовой трансформатор в абонентском ТП 0599.	2011-06-02 16:02:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение нормального вибросостояния		
Октябрьский УЭС	2011-06-06 08:50:00.0	Ав. откл. Л-1302 (Кирпичный) от Ш-13. МТЗ. В ТП 61 (в сторону ТП 114) перекрытие проходных изоляторов птицей (ворона).	2011-06-06 10:04:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Октябрьский УЭС	2011-06-21 09:00:00.0	Ав. откл. Л-1302 (Кирпичный) от Ш-13. В ТП 136 повреждены ПК на трансформатор. Произошло повреждение не СИП на Л-3 (с. Красозареченская) посторонними лицами.	2011-06-21 10:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Октябрьский УЭС	2011-06-25 18:00:00.0	Ав. откл. Л-1628 (Парковый 2) от Ш-16. МТЗ. Гроза.	2011-06-25 19:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
Октябрьский УЭС	2011-06-11 15:44:00.0	Авар. откл. Л-1628 из-за грозовых перенапряжений.	2011-06-11 00:01:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
Неждановский УЭС	2011-06-11 16:48:00.0	Ав. откл. Л-1117 (Таловый 2) от Ш-11. МТЗ. Повреждена КЛ 6 кВ. Ш-11- выход на ВЛ на опору ? 1.	2011-06-11 18:45:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Неждановский УЭС	2011-06-12 18:30:00.0	Ав. откл. Л-6ф2 ( в РП 6 ВВ в сторону ТП 120. ф. Фрунзе-1). ТО. Гроза.	2011-06-12 23:25:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
Неждановский УЭС	2011-06-25 17:25:00.0	Ав. откл. Л-2905 (Д. сад) от Ш-29. МТЗ. Гроза	2011-06-26 00:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
Неждановский УЭС	2011-06-25 17:44:00.0	Ав. откл. Л-06 (Фрунзе 1) от ГПП Гидропривод. ТО. Гроза.	2011-06-25 23:25:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
Неждановский УЭС	2011-06-30 12:45:00.0	Ав. откл. Л-1514 (Южная 2) от Ш-15. МТЗ. Гроза	2011-06-30 17:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
Неждановский УЭС	2011-06-30 17:10:00.0	Ав. откл. Л-905 (Аюта 1) от Ш-9. МТЗ. Гроза.	2011-06-30 21:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
Неждановский УЭС	2011-06-30 19:30:00.0	Ав. откл. Л-925 (Аюта 2) от Ш-9. МТЗ. Гроза.	2011-06-30 20:56:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
Артёмовский УЭС	2011-06-10 18:14:00.0	В ТП 428 отключился ВВ в сторону ТП 434 ( Л-812 Поселок от Ш-8) МТЗ. В пролете опор ?? 60-61 в результате порыва ветра на ВЛ 6 кВ. упала телевизионная антенна.	2011-06-10 19:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Артёмовский УЭС	2011-06-12 13:42:00.0	Ав. откл. Л-813 (Сидоровка 2) от Ш-8. МТЗ. На опоре ? 62 ВЛ 6 кВ. в сторону ТП 461 разрушение изолятора.	2011-06-12 16:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		

Артёмовский УЭС	2011-06-12 18:43:00.0	Ав. откл. Л1-2209 (Мирная 2) от Ш-22. МТЗ. Гроза.	2011-06-12 21:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
Артёмовский УЭС	2011-06-21 10:26:00.0	Ав. откл. Л1-813 (Сидоровка 2) от Ш-8. МТЗ. Гроза	2011-06-21 13:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
Артёмовский УЭС	2011-06-21 10:28:00.0	Ав. откл. Л1-805 Ш 8. (Ком. правда 1). МТЗ. В связи с реконструкцией ВЛ 6 кВ.Ш 8- ТП 419 все потребители Л1-815 включены по Л1-805. Повреждена абонентская КЛ 6 кВ. от опоры до ТП 0391.	2011-06-21 14:25:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Артёмовский УЭС	2011-06-21 10:28:00.0	Ав. откл. Л1-812 (Поселок) от Ш-8. МТЗ. Повреждение изолятора на ВЛ 6 кВ. Ш 8- ТП 428 на опоре ? 22. Гроза.	2011-06-21 15:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
Артёмовский УЭС	2011-06-23 16:27:00.0	Ав. откл. Л1-660 (Поселок) от Ш-6. МФО. В пролете опор ?? 9-10 - птица.	2011-06-23 20:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Артёмовский УЭС	2011-06-28 07:00:00.0	Ав. откл. Л1-805 (К. Правда 1) от Ш-8. МТЗ. На провода ВЛ 6 кВ. - отпайка в сторону ТП 0385 упала ветка	2011-06-28 11:06:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Внешнее механическое воздействие		
Артёмовский УЭС	2011-06-30 17:55:00.0	Ав. откл. Л1-805 (Ком. Правда 1) от Ш-8. МТЗ. Гроза.	2011-06-30 19:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
Красносулинский РЭС	2011-06-05 02:20:00.0	Откл. Л1-129 (Рубин) от С-1. Земля. Повреждена абонентская КЛ 6 кВ. в сторону ТП 0165.	2011-06-05 03:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Красносулинский РЭС	2011-06-05 15:00:00.0	Авар. откл. Л1-129 (Рубин) от С-1. ТО. Повреждена КЛ 6 кВ. от С-1- выход на опору ? 1.	2011-06-05 17:35:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Красносулинский РЭС	2011-06-12 16:40:00.0	Ав. откл. Л1-923 (Горная) от Ш-9. ТО. Гроза.	2011-06-12 18:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
Красносулинский РЭС	2011-06-16 18:50:00.0	Ав. откл. Л1-112 (РП Огнеупорная от С-1 ф. Горняцкий). МТЗ. Гроза.	2011-06-16 19:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
Красносулинский РЭС	2011-06-20 14:26:00.0	ав. откл. Л1-112 (Горняцкий) от РП Огнеупорная. МТЗ. Гроза	2011-06-20 15:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
Красносулинский РЭС	2011-06-25 21:50:00.0	Ав. откл. Л1-221 (Сулин) от С-2. МТЗ. Повреждена концевая муфта КЛ 6 кВ. ТП 13- выход на опору ? 1 ВЛ ТП 13- ТП 24.	2011-06-26 11:15:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Красносулинский РЭС	2011-06-26 19:46:00.0	Ав. откл. Л1-923 (Горная ) от Ш-9. МТЗ. Гроза	2011-06-26 21:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
Красносулинский РЭС	2011-06-26 21:00:00.0	Ав. откл. Л1-221 (Сулин) от С-2. Земля.Гроза. На опоре ? 6 в сторону ТП 75 разрушены 2 изолятора	2011-06-27 04:57:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
Красносулинский РЭС	2011-06-29 16:30:00.0	ав. ОТКЛ. Л1-41 (Сошпоселок) от Несветай ГрЭС. МТЗ. Повреждение в абонентском ТП 0126	2011-06-29 21:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Красносулинский РЭС	2011-06-30 17:20:00.0	Ав. откл. Л1-923 (Горная) от Ш-9. Гроза.	2011-06-30 19:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
Красносулинский РЭС	2011-06-30 19:10:00.0	Ав. откл. Л1-300 (Очистные-1) от С-3. ТО. Гроза.	2011-06-30 23:04:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
Красносулинский РЭС	2011-06-30 20:30:00.0	Ав.откл. Л1-127 (Вербенка) . ТО. Гроза.	2011-06-30 23:55:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
Усть-Донецкий РЭС	2011-06-10 06:05:00.0	В РП 21 отключился ВВ Л1-21ф8 и Л1-21ф4 (в сторону ТП 26). МТЗ. Гроза.	2011-06-10 08:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
Усть-Донецкий РЭС	2011-06-25 06:05:00.0	Ав. откл. Л1-1409 (Бег. з-д) от Ш-14. МФО. В КТП 18 РУ 10 кВ. разрушен проходной изолятор	2011-06-25 10:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Усть-Донецкий РЭС	2011-06-25 16:40:00.0	Ав. откл. Л1-1409 (Бег. з-д) от Ш-14. МФО. На опоре ? 56 на РЛНД к КТП 18 отгорели два шлейфа. Восстановление шлейфов начали 26.06.2011 г. т.к. в ночь нельзя было отключать (питает насосную станцию на Дону)	2011-06-26 13:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Центральный УЭС	2011-07-04 01:23:00.0	Ав. откл. Л1-426 (Гавриловка) от МТЗ. На КТП 294 разрушен опорный изолятор под ПК фазы А.	2011-07-04 04:10:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Центральный УЭС	2011-07-04 16:22:00.0	Ав. откл. Л1- 2 от ГПП гидропривод (Школьный). ТО. Повреждена концевая кабельная муфта на опоре ? 14 КЛ 10 кВ. ТП 242- ГПП.	2011-07-04 17:45:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Центральный УЭС	2011-07-09 00:52:00.0	В РП 9 авар. откл. ВВ Л1-9ф12 ( в сторону РП 5). ТО. Причина не обнаружена.	2011-07-09 01:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Центральный УЭС	2011-07-17 00:40:00.0	Ав. откл. Л1-1324 (Универмаг) МТЗ. Была под подозрением на повреждение КЛ 10 кВ. ТП 107- ТП 20. Испытания КЛ выдержала.Причина отключения не определена.	2011-07-17 01:50:00.0	КЛ 6-10 кВ	Невыявленные причины		
Центральный УЭС	2011-07-22 11:35:00.0	Ав. откл. Л1- 662 (Н. Азовка) от Ш-6. МФО. Повреждение в абонентском ТП 0219	2011-07-22 13:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Центральный УЭС	2011-07-27 20:05:00.0	Ав. откл. Л1-2 от ГПП Гидропривод (Школьный). ТО. Повреждена абонентская КЛ 10 кВ. ТП 301- ТП 0320	2011-07-28 00:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Центральный УЭС	2011-07-27 20:25:00.0	Ав. откл. Л1-8 от ГПП Гидропривод (Спортивный). ТО. Повреждена КЛ 10 кВ. ГПП- выход на ВЛ	2011-07-28 01:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Центральный УЭС	2011-07-28 15:40:00.0	В РП 15 ав. откл. Л1- 612. МТЗ. Повреждена КЛ 10 кВ. РП 15- ТП 342	2011-07-28 18:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		

Центральный УЭС	2011-07-28 21:40:00.0	В РП 3 ав. откл. Л3ф12 (МВ в сторону ТП 044). МТЗ. В ТП 164 поврежден силовой трансформатор	2011-07-28 23:55:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Центральный УЭС	2011-07-30 10:55:00.0	Авар. откл. Л-1302 (Кирпичный) от Ш-13. МТЗ. Повреждение в абонентском ТП 062	2011-07-30 12:05:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
Октябрьский УЭС	2011-07-08 07:30:00.0	В РП 11 авар. откл. Л-1620 (Парковый 1 от Ш-16). МТЗ. Наброс на абонентскую ВЛ 10 кВ. в сторону ТП 0250	2011-07-08 08:55:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Неждановский УЭС	2011-07-01 20:52:00.0	Ав. в ТП 510 откл. МВ в сторону Ш-12 Л-1215. (Шурф 1). МТЗ. Повреждение в сетях абонента ТП 0523	2011-07-01 21:25:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Неждановский УЭС	2011-07-01 20:53:00.0	Ав. откл. Л-1232. (Майский 1) от Ш-12. МФО. Повреждена КЛ 6 кВ. Ш 12- РП 17	2011-07-01 21:20:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Неждановский УЭС	2011-07-02 10:30:00.0	Ав. откл. Л-925 (Аюта 2) от Ш-9. МТЗ. В ТП 538 повреждена КЛ 6 кВ. от проходных изоляторов до ВН.	2011-07-02 15:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Неждановский УЭС	2011-07-09 00:52:00.0	Ав. откл. Л-6 (Фрунзе 1) от ГПП гидропривод. ТО. Вначале под подозрением в повреждении была КЛ 10 кВ. ТП 27- ТП 183. Не подтвердилось.	2011-07-09 04:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины	
Артёмовский УЭС	2011-07-08 08:46:00.0	Ав. откл. Л-805 (К. Правда 1) от Ш-8. МТЗ. На абонентскую ТП 0392 отгорел шлейф от РЛНД.	2011-07-08 12:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Артёмовский УЭС	2011-07-16 08:00:00.0	Авар откл Л-2209 ф. Мирный-2 В ТП 412 откл. ВБСК-10 в сторону ТП 0381. Повреждена абонентская КЛ 6 кВ. ТП 0380- выход на опору.	2011-07-16 10:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Артёмовский УЭС	2011-07-21 23:11:00.0	Ав. откл. Л-812 (Поселок) от Ш-8. МФО. На ВЛ 6 кВ. Ш 8- ТП 428 в пролете опор ?? 2-3 наброс на провода	2011-07-22 02:08:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц
Красносулинский РЭС	2011-07-01 11:15:00.0	Авар. откл. силовой тр-р на КТП 143 (повреждены ПК на силов тр-р). (Принадлежит Л-300 от С-3. Л- 300 не отключалась). Поврежден силовой трансформатор ТМ 250)	2011-07-01 16:40:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Усть-Донецкий РЭС	2011-07-22 21:37:00.0	Ав. откл. Л-1409 (Бет. завод). от Ш-14. Земля. На ВЛ 10 кВ. ТП 32- ТП 25 на опоре ? 22 фаза В разрушен изолятор	2011-07-23 10:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Механическое повреждение, деформация, перекос	
Центральный УЭС	2011-08-02 14:44:00.0	Авар. откл. Л-1306 (Аврора ) от Ш-13. МТЗ. В ТП 20 перекрыл опорный изолятор под ПК.	2011-08-02 17:30:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Центральный УЭС	2011-08-09 10:58:00.0	Авар. откл. Л-1318 ( Д. сад). МТЗ. Повреждена КЛ 10 кВ. ТП 125- выход на опору в сторону ТП 018.	2011-08-09 14:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Центральный УЭС	2011-08-09 10:58:00.0	В РП 03 авар. откл Л 1326. Причина отключения предположительно из за повреждения абонентской КЛ 10 кВ. ТП 125- ТП 018 по Л-1318	2011-08-09 12:00:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Центральный УЭС	2011-08-10 09:06:00.0	Авар. откл. Л-1314 (Дв. спорта). МТЗ. Повреждена КЛ 10 кВ. ТП 087- ТП 0121	2011-08-10 11:07:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Центральный УЭС	2011-08-11 12:15:00.0	Ав. откл. Л 662 ( Н. Азовка схема ремонтная , норм схема Л-13ф5) от Ш 6. ТО. Земля. Повреждена КЛ 10 кВ. выход из Рп 13 на ВЛ 10 кВ. в сторону ТП 360.	2011-08-11 14:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Центральный УЭС	2011-08-12 11:27:00.0	Авар. откл. Л-1326 (Больница). Земля. Повреждена КЛ-10 кВ РП 3 -ТП 243	2011-08-12 12:18:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Центральный УЭС	2011-08-18 16:45:00.0	Авар. откл. Л-409 (20 лет РККА). МТЗ. Гроза	2011-08-18 18:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Центральный УЭС	2011-08-25 18:02:00.0	Авар. откл. Л-1302 (Кирпичный). МТЗ. Наброс на ВЛ-10 кВ возле ТП-136	2011-08-25 18:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Октябрьский УЭС	2011-08-18 16:23:00.0	Авар. откл. Л-4620 (Котельная). МФО. Гроза	2011-08-18 18:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Октябрьский УЭС	2011-08-18 17:55:00.0	Авар. откл. Л-1628 (Парковый-2). ТО. Гроза	2011-08-18 18:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Неждановский УЭС	2011-08-02 06:30:00.0	Авар. откл. Л-11 (Таловый 1) от Ш 11. МТЗ. На ВЛ 6 кВ. в пролете опор ?? 89/38- 88/40падени ветки на провода ВЛ. Ветер. Тополь не в охранной зоне.	2011-08-02 10:48:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган
Неждановский УЭС	2011-08-18 17:35:00.0	Авар. откл. Л-8 (Культурный уголок). МТЗ. Гроза	2011-08-18 18:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Неждановский УЭС	2011-08-18 19:55:00.0	Авар. откл. Л-1514 (Южная-2). МТЗ. На опоре ?77 разруш. изоляторы	2011-08-19 04:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Неждановский УЭС	2011-08-19 09:28:00.0	Авар. откл. Л-1109.9 Таловый 1) Земля. Повреждена КЛ-6 кВ (перемычка на тр-р в ТП 551)	2011-08-19 15:50:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Артёмовский УЭС	2011-08-03 17:30:00.0	Авар. откл. В ТП 96 отключился МВ в сторону Ш-8. МТЗ. Гроза.	2011-08-03 18:25:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Артёмовский УЭС	2011-08-18 19:55:00.0	Авар. откл. Л-2208 (Посёлок 202). МФО, МТЗ. Гроза из-за повреждения в сети абонента	2011-08-19 18:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
Артёмовский УЭС	2011-08-19 06:05:00.0	Авар. откл. Л-815 (Комправа-2). МТЗ. Отгорели 2 шлейфа на опоре ?7 к ТП-0394	2011-08-19 06:17:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв сети	

Красносулинский РЭС	2011-08-03 18:05:00.0	авар. откл. Л-712 (Власовка) от С-7. МТЗ. Повреждение в абонентском ТП 0128	2011-08-03 13:37:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Красносулинский РЭС	2011-08-18 17:25:00.0	Авар. откл. Л-923 (Горная). МТЗ. Гроза	2011-08-18 19:55:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Усть-Донецкий РЭС	2011-08-28 13:07:00.0	Авар. откл. Л-1409 (Бетонный завод). МФО. Перекрытие проходных изоляторов в ТП-029	2011-08-28 16:40:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Усть-Донецкий РЭС	2011-08-29 13:20:00.0	Ав. откл. Л-1401 (Поселок) от Ш 14. МФО. Повреждена КЛ 10 кВ. ТП 19- ТП22	2011-08-29 14:03:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Октябрьский УЭС	2011-09-29 19:40:00.0	Авар. откл. Л-1620 (Нарковый 1) от Ш 16. МТЗ. Повреждена КЛ 10 кВ. Ш-16 - РП 11	2011-09-29 22:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Неждановский УЭС	2011-09-10 15:15:00.0	Ав. откл. Л-2932 (Нежданная 1) от Ш-29. МТЗ. На ВЛ 6 кВ. Л16ф18 в пролете опор ?? 16-17 на провода упала ветка. Ветер. Дерево не в охранной зоне.	2011-09-10 16:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган
Артёмовский УЭС	2011-09-11 11:18:00.0	Ав. откл. Л-660 (Поселок) от Ш-6. МФО. Повреждена КЛ 10 кВ. РП 19- выход на ВЛ 6 кВ. на опору ? 52 в сторону Ш-6	2011-09-11 15:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Усть-Донецкий РЭС	2011-09-22 08:45:00.0	Авар. откл. Л-1409 ( Бет. завод) от Ш-14. МТЗ. На абонентском участке ВЛ 10 кВ. на оп. ? 78- отпайка в сторону ТП 035, 0638 поврежден изолятор.	2011-09-22 15:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Центральный УЭС	2011-10-07 11:50:00.0	Авар. откл. Л-1304 (ИВЦ 2). МТЗ. Повреждена КЛ 10 кВ. Ш 13- РП 7	2011-10-07 12:15:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Центральный УЭС	2011-10-10 11:25:00.0	В РП 9 авар. откл. Л-8 и Л9ф12 ( в сторону РП 5). Повреждена КЛ 10 кВ. ТП 154- ТП 0199.	2011-10-10 16:35:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Центральный УЭС	2011-10-14 11:40:00.0	Авар. откл. Л-2 от ГПП Гидропривод (Школьный) ТО. Земля. Повреждение в абонентском ТП 0320	2011-10-14 14:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Центральный УЭС	2011-10-14 11:40:00.0	Ав. откл. Л-6 от ГПП Гидропривод (Фрунзе 1). ТО. Земля. Причина не обнаружена	2011-10-14 16:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Центральный УЭС	2011-10-23 16:10:00.0	Ав. откл. Л-1326 (Больница ) от Ш 13. МТЗ. Повреждена КЛ 10 кВ, Ш 13- РП 3 и на ВЛ 10 кВ. ТП 37- ТП 72 на опоре ? 11 перекрытие 2-х изоляторов	2011-10-23 18:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
Центральный УЭС	2011-10-28 20:35:00.0	Ав. откл. Л-1328 (ИВЦ 1) от Ш-13. МТЗ. Повреждена КЛ 10 кВ. РП 4- ТП 146	2011-10-29 00:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Центральный УЭС	2011-10-31 18:00:00.0	Авар. откл. Л-1324 (Универмаг) от Ш-13. МТЗ. Присоединение отключилось в результате аварийного отключения Л- 1328 (повреждена кабельная муфта. Акт расследования ? 198)	2011-10-31 21:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
Центральный УЭС	2011-10-31 18:00:00.0	Ав. откл. Л-1328 ( ИВЦ 1) от Ш-13. МТЗ. Повреждена концевая муфта КЛ 10 кВ. ТП 137- ТП 19	2011-10-31 21:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Октябрьский УЭС	2011-10-12 16:47:00.0	Авар. откл. Л-4607 (Новостройка) от Ш 46. МТЗ. Причина отключения не определена.	2011-10-12 18:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Октябрьский УЭС	2011-10-19 17:32:00.0	Ав. откл. Л 4618 (Воровского) от Ш 46.МФО. Повреждение в абонентском ТП 0603	2011-10-19 19:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение нормального вибросостояния	
Неждановский УЭС	2011-10-02 00:24:00.0	Авар. откл. Л-1215 (Шурф 1) от Ш-12. МФО. Повреждена КЛ 6 кВ. ТП 512- ТП 513.	2011-10-02 02:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Неждановский УЭС	2011-10-26 14:10:00.0	Ав. откл. Л-1234 ( Майский 2) от Ш 12. МФО. Повреждена КЛ 6 кВ. РП 17- ТП 518.	2011-10-26 17:05:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Артёмовский УЭС	2011-10-03 07:50:00.0	Авар. откл. Л-814 (Поселок 1) от Ш-8. Земля. Наброс на провода ВЛ 6 кВ. в пролете опор ?? 75-76 (между ТП 90- ТП 417)	2011-10-03 11:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Артёмовский УЭС	2011-10-13 07:53:00.0	Авар. откл. Л 814 (Поселок 1) от Ш-8. МТЗ. Схлест проводов на ВЛ 6 кВ. в пролете опор ?? 89/6- 89/7 в результате удара грузовой машины в опору ВЛ.	2011-10-13 09:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц
Артёмовский УЭС	2011-10-24 09:43:00.0	Ав. откл. Л 813 (Сидоровка 2) от Ш 8. МТЗ. Повреждение в абонентском ТП 0378.	2011-10-24 12:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение нормального вибросостояния	
Усть-Донецкий РЭС	2011-10-14 13:54:00.0	Ав. откл. Л 1401 (Поселок) от Ш 14. МФО. Разрушен изолятор на ВЛ 10 кВ. оп. ? 13	2011-10-14 14:25:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение структуры материала	
Центральный УЭС	2011-11-08 08:45:00.0	Авар. откл. Л-1317 ( Дом быта.). МТЗ Повреждена КЛ 10 кВ. Ш 13- ТП 200.	2011-11-08 09:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Неждановский УЭС	2011-11-10 10:30:00.0	Авар. откл. Л 1222 (Майский 3) от Ш 12. мтз. Повреждена КЛ 6 кВ. ТП 513- ТП 516.	2011-11-10 12:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Неждановский УЭС	2011-11-20 06:40:00.0	Ав. откл. Л- 913 (Аюта 3) от Ш-9. МТЗ. Повреждение ПК в абонентском ТП 0541	2011-11-20 09:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Неждановский УЭС	2011-11-28 08:40:00.0	Опер. откл. Л-1234 (Майский 2) от Ш-12. Земля. Повреждена КЛ 6 кВ. ТП 518- ТП 519 ввод ? 1	2011-11-28 10:55:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	

Артёмовский УЭС	2011-11-01 05:30:00.0	Авар. откл. Л-805 (К. Правда 1) от Ш-8. МТЗ. Причина отключения не определена	2011-11-01 08:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Артёмовский УЭС	2011-11-01 05:50:00.0	Ав. откл. Л-812 (Поселок) от Ш-8. МТЗ. Отгорел провод на плашечном зажиме ВЛ 6 кВ. в пролете опор ?? 102-103 и упал на провода ВЛ 0,4 кВ.	2011-11-01 00:01:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Термическое повреждение, перегрев, пережог		
Артёмовский УЭС	2011-11-06 11:18:00.0	Ав. откл. Л-805 (К. Правда 1). МТЗ. Повреждена КЛ 6 кВ. ТП 422- выход на ВЛ 6 кВ оп. ? 22	2011-11-06 14:35:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Артёмовский УЭС	2011-11-07 10:50:00.0	Авар. откл. Л-805 (К. Правда 1) от Ш-8. МТЗ. Повреждена КЛ 6 кВ. ТП 459- выход на опору ? 64 ВЛ 6 кВ.	2011-11-07 14:39:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Красносулинский РЭС	2011-11-23 07:40:00.0	Авар. откл. Л-129 (Рубин) от С-1. Земля. Поврежден проходной изолятор на абонентском ТП 0140	2011-11-23 11:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Красносулинский РЭС	2011-11-24 10:27:00.0	Ав. откл. Л-122 (Насосная) от С-1. МТЗ Посторонними лицами без согласования проводились раскопки. В результате поврежден кабель 6 кВ. С 1- ТП 146.	2011-11-24 11:15:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Центральный УЭС	2011-12-02 02:20:00.0	Ав. откл. Л 1306 от Ш 13 (Аврора) МТЗ В абонентском ТП 0276 на СШ крыса	2011-12-02 04:05:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		
Центральный УЭС	2011-12-07 10:05:00.0	Ав откл Л 2 от ГПП гидропривод (Школьный) Земля Повреждена КЛ 10 кВ ТП 194- ТП 301	2011-12-07 11:05:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Центральный УЭС	2011-12-10 21:21:00.0	На ВЛ 10 кВ от Рп 13 в сторону ТП 0219 посторонним легковым автомобилем сбит опора ? 15 с совместной подвеской ВЛ 0,4 кВ. от ТП 363. Произошло КЗ между проводами ВЛ 0,4 и 10 кВ. В результате в ТП 363 поврежден силовой трансформатор	2011-12-10 23:00:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Не классифицированные причины		
Центральный УЭС	2011-12-10 21:21:00.0	Ав. откл Л 662 (Н. Азовка) от Ш 6. МФО. На ВЛ 10 кВ от РП 13 в сторону ТП 0219 в опору ? 15 попал автомобиль. Повреждена опора	2011-12-11 11:12:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Внешнее механическое воздействие		
Центральный УЭС	2011-12-16 12:10:00.0	Ав откл Л 1316 от Ш 13 (Центральный) МТЗ Повреждена КЛ 10 кВ. ТП 25- ТП 144	2011-12-16 13:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Центральный УЭС	2011-12-16 23:38:00.0	Ав откл Л 1308 от Ш 13 (Горняк) МТЗ Причина не определена	2011-12-17 00:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Невыявленные причины		
Центральный УЭС	2011-12-20 19:43:00.0	Ав откл Л 426 от Ш 4 (Гавриловка) МТЗ Земля Причина не определена	2011-12-21 00:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Октябрьский УЭС	2011-12-02 11:48:00.0	Ав. откл. Л 4618 от Ш 46 МТЗ На абонентской ВЛ 6 кВ в сторону ТП 0613 произошло разрушение изолятора	2011-12-02 12:35:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Октябрьский УЭС	2011-12-21 16:50:00.0	Ав. откл. в ТП 0171 ВВ в сторону ТП 202 МТЗ (питание по ремонтной схеме по Л 1628). В РП 14 поврежден силовой трансформатор (витковое в обмотке НН)	2011-12-21 21:30:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Не классифицированные причины		
Октябрьский УЭС	2011-12-21 20:15:00.0	Ав откл в РП 11 Л 1628 (ремонтная схема) В РП 14 повреждена КП 10 кВ на силовой трансформатор	2011-12-21 20:50:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Неждановский УЭС	2011-12-07 10:05:00.0	Ав откл Л 6 от ГПП Гидропривод (Фрунзе 1) ТО Земля В ТП 138 на вводном РВ произошло разрушение опорного изолятора	2011-12-07 15:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение структуры материала		
Неждановский УЭС	2011-12-09 00:47:00.0	Ав откл Л 6 от ГПП Гидропривод (Фрунзе 1) ТО Поврежден кабельный наконечник (некачественная опрессовка)абонентской КЛ (на опоре ? 80)	2011-12-09 04:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Неждановский УЭС	2011-12-25 09:25:00.0	Ав откл Л 913 от Ш 9 ( Аюта 3) МТЗ В ТП 530 повреждена КП на силовой трансформатор	2011-12-25 16:35:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Артёмовский УЭС	2011-12-18 14:30:00.0	Авар откл присоединение Л-814. В ТП 96 отключился ВБСК 10 (отходящая линия в сторону ТП 296) Повреждение в абонентском ТП 0279	2011-12-18 15:25:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Красносулинский РЭС	2011-12-08 07:11:00.0	Ав откл Л 135 отС 1 (ЖБИ 1) МТЗ Земля Повреждена абонентская КЛ 6 кВ в сторону ТП 031	2011-12-08 11:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Красносулинский РЭС	2011-12-16 20:10:00.0	Ав откл Л 221 от С 2(Сулин) МТЗ Наброс на провода ВЛ 6 кВ возле ТП 57	2011-12-16 21:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Внешнее механическое воздействие		
Красносулинский РЭС	2011-12-19 19:20:00.0	Ав откл Л 923 от Ш 9 (Горная) Земля Причина не обнаружена	2011-12-19 20:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение нормального вибросостояния		
Красносулинский РЭС	2011-12-27 07:43:00.0	Ав откл Л 923 от Ш 9 (Горная) Земля На ВЛ 6 кВ. на опоре ? 104/23 поврежден изолятор	2011-12-27 09:22:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение электрической изоляции		

Ответственность зон обслуживания электрических сетей:

Центральный УЭС,Октябрьский УЭС,Артёмовский УЭС,Неждановский УЭС - г. Шахты; Красносулинский РЭС - г. Красный Сулин; Усть-Донецкий РЭС - г. Усть-Донецк.

**Объем недопоставленной электроэнергии в результате аварийных отключений в 2011 году**

Филиал	Количество	Недоотпуск, тыс. кВт час	Экономический ущерб, тыс. рублей	Показ. ур. над.
АМЭС	86	534.468	334.829	0.012404
БМЭС	120	626.848	317.443	0.009157
ВдМЭС	122	138.742	483.891	0.017599
ГМЭС	85	71.654	227.820	0.014596
КМЭС	121	110.718	1278.603	0.005003
МилМЭС	121	155.914	554.877	0.003984
НчМЭС	149	100.707	869.917	0.004451
НшМЭС	53	26.400	25.795	0.012369
РГЭС	915	2061.905	14382.000	0.020925
СМЭС	96	95.000	426.798	0.001737
ШМЭС	224	320.578	365.766	0.002597
ИТОГО	2092	4242,934	19267,739	0,105

**Мероприятия по устранению аварий:**

1. Замена неисправных силовых трансформаторов.
2. Ремонт кабельных линий с установкой соединительных муфт.
3. Замена поврежденных и аварийных опор.
4. Проведение удаления древесно кустарниковой в охранной зоне воздушных линий.
5. Проведение перетяжки проводов, замене траверс, замене изоляторов.
6. Доливка масла в силовые трансформаторы.
7. Замена физически изношенного провода на воздушных линиях.
8. Выдача уведомлений потребителям электроэнергии по приведению эксплуатируемых электроустановок к требованию Правил устройства электроустановок (замене вводов и ответвлений, обрезке веток в местах прохода ответвлений на территории домовладения.).