

**Основные характеристики ОАО "Донэнерго" за 2015 г.**

Наименование	Всего	ВН	СН-1	СН-2	НН
<b>1. Отпуск электрической энергии в сеть т.кВт.ч</b>	5 826 676,52	4 493 785,84	1 028 506,86	303 489,46	894,36
<b>2. Отпуск эл.энергии из сети сетевой компании, ВСЕГО т.кВт.ч. в т.ч.:</b>	4 692 935,97	7 546,73	5 023,76	2 044 422,21	2 635 943,27
ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"	3 971 552,76	4 357,54	4 540,32	1 457 698,71	2 504 956,19
Прямые договора	547 626,66	3 189,20	483,44	455 220,05	88 733,97
ООО "Центрэнерго"	3 630,72			3 630,72	
ПАО "Мосэнергосбыт"	3 532,96			3 532,96	
ООО "Магнитэнерго"	14 371,10			14 371,10	
Хозяйственные нужды	17 897,66			17 897,66	
<b>Сальдо переток в смежные сетевые организации, ВСЕГО</b>	134 324,10	0,00	0,00	92 071,00	42 253,10
ОАО "РЖД"	7 361,38			5 297,17	2 064,22
ОАО "Коммунальщик Дона"	12 025,77			6 007,14	6 018,63
ОАО "Донэнерготранзит"	5 879,27			2 023,22	3 856,05
ООО "Югсервисэнерго"	242,74			242,74	0,00
ООО "Ника"	9 351,38			9 351,38	
ООО "Энерготранс"	6 164,62			2 200,34	3 964,28
ООО "Энергосоюз"	483,21			483,21	
ОАО "Оборонэнерго"	5 545,94			5 348,01	197,93
ООО "МеталлЭнергоРесурс"	5 075,25			5 075,25	
ООО "Юг-Энерго"	1 274,87			1 274,87	0,00
ООО "ДЭКО"	4 645,23			484,20	4 161,03
МПК " Ростгорсвет"	36 300,37			18 526,02	17 774,35
ОАО "Объединенная Энергетическая компания"	4 489,84			4 489,84	0,00
ОАО "РемЭнергоТранспорт"	10 019,32			9 737,89	281,43
ООО "Энергопрогресс"	1 268,80			1 268,80	
ООО "Энергосервис"	8 126,99			7 262,33	864,65
ООО "Плюс-К"	953,20			790,24	162,96
ООО "Арго-Маркет"	1 759,71			1 729,24	30,48
ООО "Ростовская энергосетевая компания"	13 356,22			10 479,13	2 877,09
<b>3. Потери электрической энергии, т.кВт.ч.</b>	1 133 740,55	416,72	1 979,92	278 481,18	852 862,73
%	19,46	0,01	0,03	4,78	14,64
т.руб	2 835 506,97	1 042,23	4 951,82	696 486,73	2 133 026,20
<b>4. Уровень нормативных потерь электроэнергии Приказ ФСТ РФ от 27.11.2014 г. №276-э/Т.кВт.ч.</b>	1 088 160,00				
<b>5. Затраты на компенсацию технологического расхода потерь электрической энергии Протокол РСТ РО №89 от 29.12.2014 г., руб</b>	2 589 179,00				

Мероприятия по снижению потерь в сетях, выполненные в 2015 году:

1. Отключение трансформаторов в режимах малых нагрузок с двумя трансформаторами;
2. Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой;
3. Выравнивание нагрузок в электрических сетях напряжением 0,4кВ с напряжением 0,4 кВ;
4. Замена ответвлений изолированными проводами ВЛ-0,4кв с установкой шкафов учета;
5. Замена трансформаторов ( недогруженных и перегруженных);
6. Замена провода на большее сечение по ЛЭП – 0,4кв;
7. Замена трехжильного кабеля на четырехжильный по ЛЭП-0,4 кВ;
8. Устройство дополнительных вводов из ТП;
9. Перевод ТП и ЛЭП на повышенное напряжение;
10. Разукрупнение эл. линий 0,4кВ;
11. Установка ограничителей мощности;
12. Внедрение телеуправления на ТП;
13. Реконструкция сетей - "Торсада";
14. Выдача предписаний на замену приборов учета и ввода;
15. Контрольные проверки приборов учета у юридических и физических лиц.