

Азовские межрайонные электрические сети

Участок	Дата и время возникновения	Краткое описание	Дата и время ликвидации	Тип оборудования	Классификация : по признаку технических причин	Классификация : по признаку организационных причин	Классификация : по признаку стихийных явлений
Январь							
Азовский УЭС	2014-01-27 11:27:00.0	Действием МТЗ откл. Л-12ф7 (кольцо Л-10ф8) из-за повреждения оборудования абонентской ТП-081. Потребители запитаны 27.01.14 в 12-05	2014-01-27 12:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Азовский УЭС	2014-01-29 11:35:00.0	Действием МТЗ откл. Л-12ф7 (кольцо Л-10ф8) из-за обрыва вязки провода на опоре ?88 при сильном ветре. Потребители запитаны 29.01.14 г. в 15-02	2014-01-29 15:02:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Зерноградский УЭС	2014-01-29 22:30:00.0	Действием МТО авар. откл. Л-101 10 кВ пс ЗР-1 из-за КЗ в пролетах оп 84-86 принадлежавших МРСК Юга " Ростовэнерго" ЮЭС. Потребители запитаны 30.01.14. 0:37	2014-01-30 00:37:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Кагальницкий УЭС	2014-01-31 12:50:00.0	Действием МТО авар. откл. Л-203 10кВ пс КГ-2 из-за повреждения на абонентской ТП-014. Потребители включены 31.01.14 14:29	2014-01-31 14:11:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Февраль							
Азовский УЭС	2014-02-04 17:38:00.0	Действием МТЗ откл. Л-2505 от ПС А-25 из-за повреждения КЛ-6 кВ от ПС А-25 до ТП-02 при проведении работ по разрытию сторонней организацией. Действием АВР на ТП-02 вкл. резервное зл. снабжение	2014-02-04 17:38:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Азовский УЭС	2014-02-07 16:45:00.0	Действием МТЗ откл. МВ6 кВ в ТП-053 по Л-134 ПС А-1 из-за повреждения КЛ-6 кВ от ТП-83 до ТП-56 в результате длительной эксплуатации. Потребители запитаны 07.02.14 в 17-14	2014-02-07 17:14:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Азовский УЭС	2014-02-08 17:28:00.0	Действием МТЗ откл. Л-3ф11 в РП-3 из-за повреждения КЛ-6 кВ от ТП-85 до ТП-61 в результате длительной эксплуатации. Потребители запитаны 08.02.14 в 17-45	2014-02-08 17:45:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Азовский УЭС	2014-02-13 10:25:00.0	Действием МТЗ откл. Л-2515 на ПС А-25 из-за повреждения КЛ-6 кВ присоединение Л=2ф11 схема ремонтная от ТП-69 до ТП-126 сторонней организацией при проведении земляных работ в охранной зоне КЛ.	2014-02-13 11:25:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Зерноградский УЭС	2014-02-09 17:15:00.0	Действием МТО авар. откл. ВЛ-10 кВ Л-101 ПС ЗР-1 из-за повреждения КЛ-10 кВ от оп.32 к ТП-90. Потребители запитаны 9.02.14 в 23:08	2014-02-09 23:08:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Март							
Азовский УЭС	2014-03-06 17:42:00.0	Действием МТЗ откл. Л-1802 на ПС А-18 из-за повреждения провода в пролете опор ?34--34-1 при подмыве и просадке опоры ?34. Потребители запитаны 06.03.2014 в 21-54	2014-03-06 21:54:00.0	ВЛ 6-35 кВ			паводок, наводнение
Азовский УЭС	2014-03-08 16:35:00.0	Действием МТО откл. Л-2010 на ПС А-20 из-за повреждения КЛ-10 кВ от ПС А-20 до РП-12. Линия находилась в резерве, абоненты не отключались	2014-03-08 16:35:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Азовский УЭС	2014-03-28 13:40:00.0	Действием МТЗ откл. Л-2505 из-за повреждения КЛ-6кВ (А-25 - ТП-02) частным лицом при производстве земляных работ в охранной зоне КЛ-6 кВ. потребитель- МП 'Азовводоканал' сработало АВР	2014-03-28 13:40:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Азовский УЭС	2014-03-28 13:40:00.0	проведении земляных работ в охранной зоне КЛ-6 кВ. Потребитель - МП 'Азовводоканал' сработало АВР	2014-03-28 13:40:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Самарский УЭС	2014-03-18 08:07:00.0	Действием МТЗ откл. Л-1005 ПС А-10 во время сильного ветра	2014-03-18 09:32:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Самарский УЭС	2014-03-21 06:07:00.0	Действием МТЗ откл. Л-1013 из-за повреждения проходного изолятора 10 кВ В РУ-10 кВ КТП-10.	2014-03-21 09:21:00.0	ПС, РП, ТП 6-35 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Зерноградский УЭС	2014-03-16 12:22:00.0	Действием МТЗ откл. Л-101 от ПС ЗР-1 из-за повреждения оборудования абонентских ТП-076,089	2014-03-16 12:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Зерноградский УЭС	2014-03-17 06:11:00.0	Действием МТО откл. Л-1813 из-за повреждения оборудования абон. ТП-080	2014-03-17 10:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Зерноградский УЭС	2014-03-18 11:20:00.0	Действием МТЗ откл. Л-1005 от ПС ЗР-10 из-за повреждения изолятора на опоре 79. Потребители запитаны 18.03.14 в 11-35	2014-03-18 11:35:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение структуры материала		
Зерноградский УЭС	2014-03-29 12:44:00.0	Действием МТО авар. откл. Л-10 кВ 1802 по причине повешения в электроустановке ООО 'Энергосоюз'. Сильный ветер. Потребители запитаны 29.03.14 13:15	2014-03-29 13:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Кагальницкий УЭС	2014-03-16 16:37:00.0	Действием МТО откл. Л-203 ПС КГ-2 из-за падения ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ на линню на опоре ? 3-24 при сильном ветре	2014-03-16 18:37:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Кагальницкий УЭС	2014-03-16 16:37:00.0	Действием МТО откл. Л-204 ПС КГ-2 из-за падения ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ на оп. 13-31 при сильном ветре	2014-03-16 17:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Кагальницкий УЭС	2014-03-17 14:10:00.0	Действием МТО откл. Л-203 из-за перекрытия проходных изоляторов в абон. ТП-04	2014-03-17 15:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Кагальницкий УЭС	2014-03-29 07:55:00.0	Действием МТО авар. откл. Л-10 кВ 208 из-за повреждения оборудования абонентской ТП-019. Потребители запитаны 29.03.14 08:41	2014-03-29 08:41:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Мечетинский УЭС	2014-03-29 06:15:00.0	Действием МТЗ авар.откл. ВЛ 10кВ Л-915 от ПС ЗР-9 из-за повреждения отпайки к абонентской ТП-022. Потребители запитаны 29.03.14 в 8.13.	2014-03-29 08:13:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Апрель							
Азовский УЭС	2014-04-02 01:15:00.0	Действием МТЗ откл. Л-2026 на ПС А-20 (схема ремонтная)из-за повреждения КЛ-10 кВ от ТП-93 до ТП-076 (норм схема Л-2018). Потребители запитаны 01-47 02.04.14	2014-04-02 01:47:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Азовский УЭС	2014-04-04 20:35:00.0	Действием МТО откл. Л-2018 из-за повреждения абонентской КЛ-10 кВ от ТП-93 до ТП-0101. Потребители запитаны 04.04.14 в 21-19	2014-04-04 21:19:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Азовский УЭС	2014-04-09 12:55:00.0	Действием МТЗ откл. Л1ф24 из-за повреждения КЛ-6 кВ от РП-5 до ТП-127 в результате длительной эксплуатации. Потребители запитаны 09.04.14 в 15-10	2014-04-09 15:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Зерноградский УЭС	2014-04-07 04:15:00.0	Действием МТО авар. откл. Л-1813 на ПС ЗР-18 из-за перекрытия проходной изоляции на абонентской КТП-041. Потребители запитаны 7.04.14 в 5:24	2014-04-07 05:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Зерноградский УЭС	2014-04-12 21:34:00.0	Действием МТО авар. откл. Л-10 кВ 101 ПС ЗР-1 из-за наброса на провода в пролете оп.57.1 - 58. Потребители запитаны 12.04.14 22:38	2014-04-12 22:07:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Май							

Азовский УЭС	2014-05-07 15:10:00.0	Действием МТЗ откл. Л-2515 на ПС А-25 из-за отторжения шлейфа фазы 'В' на абонентской ТП-0150. Потребители запитаны 07.05.14 в 16-03	2014-05-07 16:03:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Азовский УЭС	2014-05-10 17:40:00.0	Действием МТО откл. Л-2011 из-за повреждения концевой заделки кабельной перемычки 10 кВ к Т-2 в РП-11. Потребители запитаны 10.05.14 в 18-05	2014-05-10 18:05:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Азовский УЭС	2014-05-14 09:21:00.0	Действием МТЗ откл. Л-10ф8 на ПС А-20 из-за повреждения кабельной перемычки 10 кВ между опорами ?29-32. Потребители запитаны 14.05.14 в 11-49	2014-05-14 11:49:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Кагальницкий УЭС	2014-05-19 22:19:00.0	Действием АВ авар. откл. Л-10 кВ 204 из-за удара грозы. Потребители запитаны 19.05.14 в 23:15	2014-05-19 23:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни	
Мечетинский УЭС	2014-05-03 19:41:00.0	Действием МТЗ авар.откл. ВЛ 10кВ Л-915 от ПС ЗР-9 из-за грозы. Потребители запитаны 03.05.14 в 20.55.	2014-05-03 20:55:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни	
Июнь							
Азовский УЭС	2014-06-04 12:45:00.0	Действием МТЗ откл. Л-122 на ПС А-1 из-за повреждения абонентской КЛ-6 кВ от яч.22 ПС А-1 до ТП-067. Потребители запитаны 04.06.14 в 15-10	2014-06-04 15:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Азовский УЭС	2014-06-11 12:33:00.0	Действием МТЗ откл. Л-2018 на ПС А-20 из-за повреждения КЛ-10 кВ от ТП-122 до ТП-076 при проведении земляных работ сторонней организацией в охранной зоне КЛ-10 кВ.	2014-06-11 12:50:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Азовский УЭС	2014-06-12 08:27:00.0	Действием МТЗ откл. Л-2026 (схема ремонтная) на ПС А-20 из-за повреждения КЛ-10 кВ от ТП-93 до ТП-076 (л-2018 нормальнаяхема) в результате длительной эксплуатации	2014-06-12 10:06:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Азовский УЭС	2014-06-12 09:25:00.0	Действием МТЗ откл. Л-2018 на ПС А-20 из-за повреждения опорного изолятора ВН-16 в яч.? 1 в ТП-93	2014-06-12 10:42:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Нарушение структуры материала		
Зерноградский УЭС	2014-06-07 16:52:00.0	Действием МТО авар. откл. Л-10 кВ 113 пс ЗР-1 из-за падения ветки на обонентскую ВЛ к ТП-069. Потребители запитаны 07.06.14 18:22	2014-06-07 18:22:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Зерноградский УЭС	2014-06-22 05:48:00.0	Действием МТО авар. откл Л-10 кВ 103 ПС ЗР-1 из-за грозы, ветра, сильного ливня. Потребители запитаны 22.06.14 в 09:13	2014-06-22 06:13:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни	
Зерноградский УЭС	2014-06-27 12:58:00.0	Действием МТО авар. откл. Л-10 кВ 107 пс ЗР-1 из-за падения ветки на траверсу оп. 31. Потребители запитаны 27.06.14 в 13:30	2014-06-27 13:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган	
Кагальницкий УЭС	2014-06-21 01:17:00.0	Действием защиты авар. откл Л-10 кВ 203 ПС КГ-2 из-за грозы, ветра, сильного ливня. Потребители запитаны 21.06.14 2:06	2014-06-21 02:06:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни	
Кагальницкий УЭС	2014-06-21 01:27:00.0	Действием защиты авар. откл Л-10 кВ 204 ПС КГ-2 из-за грозы, ветра, сильного ливня. Потребители запитаны 21.06.14 2:13	2014-06-21 02:13:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни	
Мечетинский УЭС	2014-06-01 10:47:00.0	Действием МТЗ авар.откл. ВЛ 10кВ Л-915 от ПС ЗР-9 из-за повреждения проходного изолятора абонентской ТП-061 при грозе. Потребители запитаны 01.06.14 в 11.22.	2014-06-01 11:22:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Июль							
Азовский УЭС	2014-07-04 11:02:00.0	Действием МТЗ откл. ЛЗФ11 в РП-3 из-за повреждения трансформатора в абонентской ТП-0144. потребители запитаны 04.07.2014 г. в 12-40	2014-07-04 12:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Азовский УЭС	2014-07-15 22:25:00.0	Оперативным персоналом откл. Л-2515 на ПС А-25 из-за повреждения КЛ-6 кВ от ТП-69 до оп. ?111. Потребители запитаны 15.07.14 в 23-00	2014-07-15 23:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Азовский УЭС	2014-07-22 19:23:00.0	Оперативным персоналом откл Л-217 на ПС А-2 из-за повреждения концевой муфты на оп. ?27 КЛ-10 кВ от оп. ?27 до ТП-102	2014-07-22 23:33:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Зерноградский УЭС	2014-07-17 05:58:00.0	Действием МТЗ авар. откл. ВЛ-10 кВ Л-101 пс ЗР-1 из-за сбоя автомобилем опоры 36.1. Потребители запитаны 17.07.14 в 06:38	2014-07-17 06:38:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Август							
Азовский УЭС	2014-08-05 15:30:00.0	Действием МТЗ откл. Л-3ф9 из-за повреждения КЛ-6 кВ от РП-3 до ТП-115 сторонней организацией при проведении земляных работ	2014-08-05 15:57:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Азовский УЭС	2014-08-06 14:17:00.0	Действием МТЗ откл. Л-127 на ПС А-1 из-за повреждения КЛ-6 кВ от РП-6 до ТП-053 сторонней организацией при проведении земляных работ в охранной зоне КЛ	2014-08-06 15:27:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Азовский УЭС	2014-08-07 06:18:00.0	8ф5) из-за пробоя изоляции в результате длительной эксплуатации. Потребители запитаны 07.08.14 в 06-50	2014-08-07 06:50:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Зерноградский УЭС	2014-08-15 09:38:00.0	Оперативным персоналом откл. Л-1009 из-за повреждения 1 фазы силового тр-ра 630 кВА в ТП-15. Потребители запитаны 15.08.14 в 14-17	2014-08-15 14:17:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса		
Зерноградский УЭС	2014-08-15 16:21:00.0	Действием МТО авар. откл. Л-10 кВ 109 ПС ЗР-1 из-за к.з. в КЛ-10 кВ между ТП-55 и ТП-5. Потребители запитаны частично 15.08.14 16:50, полностью 17:52	2014-08-15 17:52:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Мечетинский УЭС	2014-08-03 16:18:00.0	Действием МТО откл. Л-916 из-за попадания птицы в РУ-10 кВ абонентской ТП-09. Потребители запитаны 03.08.14 в 17-05	2014-08-03 17:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Мечетинский УЭС	2014-08-16 11:30:00.0	Действием МТЗ откл. Л-915 от ПС ЗР-9 из-за падения дерева на провода абонентской оттайки ВЛ-10 кВ к ТП-022. Потребители запитаны 16.08.2014 г. в 11-52	2014-08-16 11:52:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Сентябрь							
Азовский УЭС	2014-09-08 10:03:00.0	Действием МТО откл. Л-3ф11 из-за повреждения оборудования абонентской ТП-034 и отсутствие защит у абонента ТП отключена. Потребители запитаны 8.09.14 в 11-08	2014-09-08 11:08:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		
Азовский УЭС	2014-09-15 13:45:00.0	Действием МТЗ откл. Л-2026 на ПС А-20 из-за повреждения КЛ-10 кВ от ТП-93 до ТП-076. Потребители запитаны 15.09.2014 в 16-12	2014-09-15 16:12:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Азовский УЭС	2014-09-15 16:00:00.0	Действие МТО откл. Л-2018 на ПС А-20 из-за повреждения КЛ-10 кВ от ТП-93 до ТП-076 и КЛ-10 кВ от ТП-93 до ТП-80. Потребители запитаны 15.09.2014 г в 20-38.	2014-09-15 20:38:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Азовский УЭС	2014-09-24 08:48:00.0	Действием МТЗ откл Л-2515 на ПС - А-25 из-за подполения ТП -0150	2014-09-25 04:23:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Азовский УЭС	2014-09-24 08:48:00.0	Действием МТЗ откл Л-2501 на ПС А-25 из-за падения дерева на опору ?8	2014-09-24 23:35:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган	
Азовский УЭС	2014-09-24 10:15:00.0	Действием МТЗ откл Л - 119 от ПС А-1 из-за падения верки в пролете опор ?35-36	2014-09-24 12:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган	
Азовский УЭС	2014-09-24 13:27:00.0	Действием МТО откл Л-2024 от ПС А-20 из-за повреждения на оборудовании абонентской ТП - 0124 и отсутствие защит у абонента	2014-09-24 15:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		

Азовский УЭС	2014-09-24 13:48:00.0	Действием МТЗ откл Л-3ф4 от РП - 3 из-за падения ветки в пролете опор ?53-58	2014-09-24 16:35:00.0	ВЛ 6-35 кВ				сильный ветер, ураган
Азовский УЭС	2014-09-24 14:57:00.0	Действием МТЗ откл Л-217 от ПС А-2	2014-09-24 19:12:00.0	ВЛ 6-35 кВ				сильный ветер, ураган
Самарский УЭС	2014-09-24 09:11:00.0	Действием МТЗ откл Л-1013 на ПС А-10 из-за сильного ветра	2014-09-24 10:24:00.0	ВЛ 6-35 кВ				сильный ветер, ураган
Самарский УЭС	2014-09-24 17:16:00.0	Действием МТО откл Л-1013 от ПС А-10	2014-09-24 18:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ				сильный ветер, ураган
Зерноградский УЭС	2014-09-24 14:50:00.0	Действием МТО авар. откл. Л-101 10 кВ ПС ЗР-1 из-за сильного ветра. Потребители запитаны 24.09.14 в 15:59	2014-09-24 15:59:00.0	ВЛ 6-35 кВ				сильный ветер, ураган
Кагальницкий УЭС	2014-09-24 03:55:00.0	Действием МТО авар. откл. Л-203 10 кВ ПС КГ-2 из-за сильного ветра. Потребители запитаны 24.09.14 в 04:29	2014-09-24 04:29:00.0	ВЛ 6-35 кВ				сильный ветер, ураган
Кагальницкий УЭС	2014-09-25 03:25:00.0	Действием МТО авар. откл. Л-203 10 кВ ПС КГ-2 из-за пробоя изоляции проходных изоляторов 10 кВ на ТП-013. Потребители запитаны 25.09.14 в 22:37	2014-09-25 22:37:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины			
Октябрь								
Азовский УЭС	2014-10-16 11:10:00.0	Действием МТО откл. Л-134 от ПС А-1 из-за повреждения КЛ-6 кВ ?2 между ПС А-1 и ТП-053 сторонними организациями. Потребители запитаны 16.10.2014 в 11-57	2014-10-16 11:57:00.0	КЛ 6-10 кВ				Воздействие посторонних лиц
Азовский УЭС	2014-10-17 16:30:00.0	Действием МТО откл. Л-126 от ПС А-1 из-за повреждения КЛ-6 кВ между ПС А-1 и ТП-051 сторонними лицами. Потребители запитаны 17.10.2014 в 18-35	2014-10-17 18:35:00.0	КЛ 6-10 кВ				Воздействие посторонних лиц
Азовский УЭС	2014-10-26 23:45:00.0	Действием МТО откл. Л-15 ф-211 от РП-15 из-за повреждения абонентской КЛ-6 кВ Л-2 ф-10 от РП-2 до ТП-071 и не срабатывания защит в РП-2. Потребители запитаны 27.10.2014 в 00-30	2014-10-27 00:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины			
Азовский УЭС	2014-10-27 12:00:00.0	Оперативным персоналом откл. Л-1 ф-13 в РП-1(схема ремонтная) из-за повреждения изоляции КЛ-6 кВ между ТП-17 и ТП-105 присоединения Л-1ф14. Потребители запитаны 27.10.2014 в 12-21.	2014-10-27 12:21:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции			
Зерноградский УЭС	2014-10-01 09:17:00.0	Действием МТО авар. откл. Л-10 кВ 107 ПС ЗР-1 из-за повреждения КЛ-10 кВ между ТП-44 и ТП-71 сторонней организацией. Потребители запитаны 1.10.14 в 10:12	2014-10-01 10:12:00.0	КЛ 6-10 кВ				Воздействие посторонних лиц
Ноябрь								
Зерноградский УЭС	2014-11-12 05:25:00.0	нарушение целостности изоляции в результате длительной эксплуатации. Потребители запитаны 12.11.14 в 06-39.	2014-11-12 06:39:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса			
Декабрь								
Азовский УЭС	2014-12-01 10:50:00.0	Действием МТО откл. Л-120 ПС А-1 из-за ошибочных действий персонала 'Водоканала' в абонентском РП-7 при переключениях. Потребители запитаны 01.12.14 в 11-08.	2014-12-01 11:08:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины			
Азовский УЭС	2014-12-30 03:20:00.0	Действием МТЗ откл. Л-3ф11(схема ремонтная) в РП-3 из-за выхода из строя опорного изолятора абонентской ТП-017. Потребители запитаны 30.12.14 в 5-33.	2014-12-30 05:33:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины			
Самарский УЭС	2014-12-25 21:20:00.0	Действием МТЗ откл. Л-1005 10 кВ ПС А-10 из-за выхода из строя опорного изолятора в ТП-26, в результате чего, произошло перекрытие фазы на корпус и срабатывание ПК. Потребители запитаны 25.12.14 в 21-54.	2014-12-25 21:54:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Исчерпание ресурса			
Зерноградский УЭС	2014-12-28 14:20:00.0	Действием МТЗ откл. Л-1005 10 кВ ПС 'ЗР-10' из-за обрыва провода в пролете опор N 69/3-69/4 ветками дерева растущего вне охранной зоны. Потребители запитаны 28.12.14 в 14-40.	2014-12-28 14:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ				сильный ветер, ураган
Ответственность зон обслуживания электрических сетей:								
Азовского УЭС - г. Азов;Зерноградского УЭС -г. Зерноград; Мечетинского УЭС - с. Мечетинское; Кагальницкого УЭС - с. Кагальниково; Самарский УЭС - с. Самарское.								
Батайские межрайонные электрические сети								
Участок	Дата и время возникновения	Краткое описание	Дата и время ликвидации	Тип оборудования	Классификация : по признаку технических причин	Классификация : по признаку организационных причин	Классификация : по признаку стихийных явлений	
Январь								
Батайский РЭС	2014-01-13 00:55:00.0	Действием защиты МТЗ аварийно отключена ЛЭП-6 кВ Л-334 в БТ-3 из-за повреждения ВЛ-6 кВ упавшим деревом, расположенным вне охранной зоны ВЛ	2014-01-13 01:44:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины			
Батайский РЭС	2014-01-16 21:58:00.0	Действием защиты МТЗ аварийно отключена ЛЭП-6 кВ Л-334 в БТ-3 из-за перекрытия изоляции ВЛ-6 кВ веткой дерева	2014-01-16 22:55:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств		
Батайский РЭС	2014-01-28 22:05:00.0	Действием защиты МТЗ аварийно отключена ЛЭП-6 кВ Л-3Ф5 в РП-3 из-за срыва изолятора на опоре абонентской отпайки к ТП-0162 произошло к.з.	2014-01-29 01:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины			
Батайский РЭС	2014-01-29 09:25:00.0	Действием защиты МТЗ аварийно отключена ЛЭП-6 кВ Л-343 от БТ-3 в ТП-159, Л-3Ф4 в РП-3 из-за падения дерева на абонентскую ВЛ-6 кВ к ТП ПТФ	2014-01-29 11:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины			
Батайский РЭС	2014-01-30 00:40:00.0	Действием защиты МТЗ аварийно отключена ЛЭП-6 кВ Л-343 от БТ-3 в ТП-159 из-за перекрытия изоляции в абонентской ТП-0171	2014-01-30 03:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины			
Батайский РЭС	2014-01-30 04:55:00.0	Действием защиты МТЗ аварийно отключена ЛЭП-6 кВ Л-343 от БТ-3 в ТП-159 из-за перекрытия изоляции в абонентской ТП-0171	2014-01-30 05:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины			
Февраль								
Батайский РЭС	2014-02-10 13:10:00.0	Действием защиты аварийно отключена КВЛ-6 кВ Л-2Ф16 в РП-2 из-за перекрытия изоляции в РУ-6 кВ ТП-103	2014-02-10 14:50:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств		
Батайский РЭС	2014-02-10 13:10:00.0	Действием защиты аварийно отключена КВЛ-6 кВ Л-2Ф6 (ремонтная схема) в РП-2 из-за повреждения КЛ-6 кВ к-51 (от ТП-102 до ТП-106)	2014-02-10 14:27:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции			
Батайский РЭС	2014-02-12 09:15:00.0	Действием защиты аварийно отключена КВЛ-6 кВ Л-2Ф22 в РП-2 и Л-4Ф3 в РП-4 из-за повреждения КЛ-6 кВ к-33 (от ТП-49 до ТП-38)	2014-02-12 10:57:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции			
Батайский РЭС	2014-02-12 12:00:00.0	Действием оперативного персонала отключена КВЛ-6 кВ Л-132 в БТ-1 из-за замыкания на землю по Л-5Ф1 в результате обрыва провода	2014-02-12 14:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств		
Батайский РЭС	2014-02-20 22:45:00.0	Действием оперативного персонала отключена КВЛ-6 кВ Л-112 от БТ-1 в КРН-12 из-за замыкания на землю в результате повреждения разрядника в абонентской ТП-0296	2014-02-21 13:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины			

Март							
Батайский РЭС	2014-03-03 02:30:00.0	Действием защиты МТЗ аварийно отключена ЛЛ-143 в БТ-1 из-за перекрытия изоляции в РУ-6 кВ абонентской ТП-0186	2014-03-03 03:35:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Батайский РЭС	2014-03-08 08:30:00.0	Действием защиты ТО аварийно отключена ЛЛ-124 в БТ-1 из-за повреждения КЛ-6 кВ к-69 от БТ-1 до РП-2	2014-03-08 09:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Батайский РЭС	2014-03-14 18:30:00.0	186 до ТП-195 ЛЛ-6Ф20 (ремонтная схема).В РП-6 выключатель не сработал из-за неисправности привода	2014-03-14 21:35:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Батайский РЭС	2014-03-14 18:30:00.0	Замыкание на землю в Л-222 из-за обрыва провода в пролете опор 55-57, вызванного падением дерева	2014-03-14 22:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Батайский РЭС	2014-03-14 18:30:00.0	Действием защиты МТЗ аварийно отключена ЛЛ-224 в БТ-2 и ЛЛ-10Ф18 в РП-10 из-за повреждения КЛ-6 кВ к-191 от ТП-153 до ТП-03	2014-03-14 20:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Батайский РЭС	2014-03-17 13:40:00.0	Действием защиты МТЗ аварийно отключена ЛЛ-132 в БТ-1 из-за к.з. на ВЛ-6 кВ ЛЛ-5Ф1, вызванного схлестом проводов	2014-03-17 16:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Батайский РЭС	2014-03-17 13:45:00.0	Действием защиты МТЗ аварийно отключена ЛЛ-407 в ТП-168 из-за повреждения в абонентской ТП-0189	2014-03-17 14:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Батайский РЭС	2014-03-17 13:50:00.0	Действием защиты МТЗ аварийно отключена ЛЛ-143 в БТ-1 из-за перекрытия изоляции ВЛ-6 кВ посторонним предметом (метал. провод)	2014-03-17 18:36:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Батайский РЭС	2014-03-17 13:50:00.0	Действием защиты МТЗ аварийно отключена ЛЛ-203 в БТ-2 из-за повреждения в абонентской ТП-037	2014-03-17 17:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Батайский РЭС	2014-03-18 16:08:00.0	Действием защиты МТЗ аварийно отключена ЛЛ-203 в БТ-2 из-за схлеста проводов ВЛ-6 кВ, вызванного падением дерева	2014-03-18 17:17:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Апрель							
Батайский РЭС	2014-04-12 14:20:00.0	Действием защиты МТЗ аварийно отключена ВЛ-6 кВ ЛЛ-145, ЛЛ-2Ф22 в РП-2 из-за перекрытия изоляции ВЛ-6 кВ ЛЛ-2Ф22 в пролете опор 40-41 веткой дерева	2014-04-12 15:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Батайский РЭС	2014-04-18 12:55:00.0	Действием защиты МТЗ аварийно отключена КВЛ-6 кВ ЛЛ-131 от БТ-1 в КРН-31 из-за повреждения кабельной муфты КЛ-6 кВ к-6 от ВЛ до ТП-63	2014-04-18 15:50:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение структуры материала		
Май							
Батайский РЭС	2014-05-01 20:45:00.0	ТП-99 повреждение ввода 6 кВ силового трансформатора из-за нарушения контакта	2014-05-02 10:20:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Нарушение электрического контакта, замыкание, обрыв сети		
Батайский РЭС	2014-05-14 16:35:00.0	Действием защиты аварийно отключена КВЛ-6 кВ ЛЛ-2Ф22 в РП-2 и РП-4 из-за перекрытия изоляции ВЛ веткой дерева на опоре 75	2014-05-14 17:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Батайский РЭС	2014-05-19 18:05:00.0	Действием защиты аварийно отключена ЛЛ-215 в БТ-2 из-за перекрытия изоляции ВЛ-6 кВ на опоре 32-6	2014-05-19 19:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Батайский РЭС	2014-05-19 19:10:00.0	Замыкание на землю в ЛЛ-217 от БТ-2 из-за разрушения изолятора ШФ-20 на опоре 17 и замыкания провода на заземленную траверсу	2014-05-19 23:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Механическое повреждение, деформация, перекос		
Батайский РЭС	2014-05-19 19:55:00.0	Действием защиты аварийно отключена ЛЛ-141/1 от БТ-1 в РВА-41-1 из-за попадания молнии в ВЛ-6 кВ	2014-05-19 20:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
Батайский РЭС	2014-05-22 14:30:00.0	Действием защиты аварийно отключена ЛЛ-1Ф11 в РП-1 из-за повреждения КЛ-6 кВ к-21 от РП-1 до ТП-18 сторонней организацией	2014-05-22 15:30:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Июнь							
Батайский РЭС	2014-06-02 22:45:00.0	Действием защиты аварийно отключена КВЛ-6 кВ ЛЛ-7Ф16 в РП-7 из-за перекрытия изоляции ВЛ-6 кВ веткой дерева на опоре ном 178/14	2014-06-02 15:35:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Батайский РЭС	2014-06-12 11:40:00.0	Действием защиты аварийно отключена КВЛ-6 кВ ЛЛ-215 в БТ-2 из-за эл.пробоя изоляции КЛ-6 кВ к-207 от ВЛ до ТП-157	2014-06-12 14:04:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Батайский РЭС	2014-06-25 11:45:00.0	Действием защиты аварийно отключена КВЛ-6 кВ ЛЛ-135 в БТ-1 из-за повреждения концевой муфты КЛ-6 кВ к-158 от БТ-1 до РВА35/2	2014-06-25 13:45:00.0	КЛ 6-10 кВ		завода (фирмы) изготовителя оборудования и материалов	
Батайский РЭС	2014-06-27 07:56:00.0	Действием защиты аварийно отключена КВЛ-6 кВ ЛЛ-334 в БТ-3 из-за схлеста проводов ВЛ, вызванного падением сломанного дерева	2014-06-27 10:08:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Июль							
Батайский РЭС	2014-07-28 11:10:00.0	Действием защиты МТЗ аварийно отключена КВЛ-6 кВ ЛЛ-131 от БТ-1 в КРН-31 из-за механического повреждения КЛ-6 кВ к-27 (от ТП-61 до РП-1) сторонней организацией	2014-07-28 11:52:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Батайский РЭС	2014-07-28 19:55:00.0	Действием защиты МТЗ аварийно отключена КВЛ-6 кВ ЛЛ-144 в БТ-1 из-за к.з. между шлейфами на опоре 21 ЛЛ-144-2 (к.з. по соединительным гильзам), вызванного срывом вязки шлейфа	2014-07-28 21:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ	механического соединения		
Август							
Батайский РЭС	2014-08-02 14:20:00.0	Действием защиты МТЗ аварийно отключена ЛЛ-1Ф11 в РП-1 из-за ложного срабатывания защиты	2014-08-02 15:40:00.0	Устройства РЗ и А		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Батайский РЭС	2014-08-12 13:15:00.0	Действием защиты МТЗ аварийно отключена КВЛ-6 кВ ЛЛ-217 в БТ-2 из-за грозовых разрядов в районе расположения ВЛ	2014-08-12 16:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
Батайский РЭС	2014-08-12 13:20:00.0	Действием защиты МТЗ аварийно отключена КВЛ-6 кВ ЛЛ-135/2 от БТ-1 в РВА-35-2 из-за грозовых разрядов в районе расположения ВЛ	2014-08-12 16:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
Батайский РЭС	2014-08-12 13:25:00.0	Действием защиты МТЗ аварийно отключена КВЛ-6 кВ ЛЛ-324 от БТ-3 в КРН-9 из-за грозовых разрядов в районе расположения ВЛ	2014-08-12 14:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
Батайский РЭС	2014-08-16 14:40:00.0	Действием защиты МТЗ аварийно отключена КВЛ-6 кВ ЛЛ-331 в БТ-3 из-за обрыва проводов ВЛ сторонним лицом	2014-08-16 15:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Батайский РЭС	2014-08-19 14:03:00.0	Действием защиты МТЗ аварийно отключена КВЛ-6 кВ ЛЛ-144/2 в БТ-1 из-за повреждения концевой муфты КЛ-6 кВ к-1226 от БТ-1 от опоры 1 ЛЛ-144-2	2014-08-19 16:14:00.0	КЛ 6-10 кВ		завода (фирмы) изготовителя оборудования и материалов	
Батайский РЭС	2014-08-26 15:00:00.0	Действием защиты МТЗ аварийно отключена КВЛ-6 кВ ЛЛ-112 от БТ-1 в КРН-12 из-за повреждения КЛ-6 кВ к-244 от ТП-175 до ТП-166 (рем. схема)	2014-08-26 17:25:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Сентябрь							

Волгодонский РЭС	2014-01-28 22:40:00.0	В 22:40ч. аб. по ул.Ленна (ТП-1053) отсутствует напряжение. По причине повреждения КЛ 0,4кВ Л-16 выгорели РБ Л-13, Л-15, Л-16, стора тр-р Т2. РБ заменены, установлена временная КЛ на Ленна 103. Абоненты запитаны от Т-1.	2014-01-29 11:55:00.0	Словые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса		
Цимлянский УЭС	2014-01-23 10:30:00.0	на оп. 796 разрушен изолятор и отгорел шлейф. После замены изолятора в 11:00ч. линия введена в работу.	2014-01-23 11:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
Семикаракорский УЭС	2014-01-25 17:50:00.0	25.01.14г. в 17:50ч. оборудование ПС 'СМ-8' показало 'земля в линии', после чего линия Л-813 ПС 'СМ-8' 'вручную' выведена в ремонт. При осмотре оборудования повреждение не обнаружено, и в 20:00ч. повторным включением линия введена в работу.	2014-01-25 20:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Семикаракорский УЭС	2014-01-26 10:14:00.0	26.01.2014г. в 10:14 об. ПС 'СМ-8' показало 'земля в линии' Л-813. При осмотре обнаружено разрушение изолятора в РУ-10кВ ТП-4841, после чего в 12:38 отключением РЛК ТП выведена в ремонт, после замены изолятора линия Л-813 введена в работу полностью.	2014-01-26 12:46:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
Семикаракорский УЭС	2014-01-29 08:26:00.0	29.01.14г. в 08:26ч. оборудование ПС 'СМ-1' показало 'земля в линии' ВЛ 10кВ Л-121, при осмотре обнаружен обрыв провода между оп. 31-31/1 (аб.отп.). Действием РЛНД на оп.31 поврежденный участок выведен в ремонт.	2014-01-29 09:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Февраль							
Волгодонский РЭС	2014-02-10 08:07:00.0	Действием МТЗ 10.02.14г. в 08:07 отключилась Л-5 ПС 'НС-8' пр причине повреждения муфты КЛ-6кВ на оп.84/4/4. После вывода в ремонт поврежденного участка в 09:40ч. Л-5 ПС 'НС-8' введена в работу. После замены муфты в 15:00ч. ТП-1271 включена.	2014-02-10 15:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
Волгодонский РЭС	2014-02-12 16:54:00.0	При производстве переключения в ТП-1007 действием МТЗ отключилась Л-17 ПС 'Добровольская' в результате повреждения ВНА-17 из-за конструктивного дефекта. В 17:12 Л-17 ПС 'Добровольская' включена без ТП-1007. В 18:00 линия введена в работу полностью.	2014-02-12 18:00:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Волгодонский РЭС	2014-02-16 20:50:00.0	Действием ТО авар откл Л-29 ПС 'ЮЗР' по причине межфазного замыкания КЛ между ПС ЮЗР и ТП-01097. Абоненты переведены на резервное питание.	2014-02-16 21:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Цимлянский УЭС	2014-02-04 10:09:00.0	'А' и 'В' в ТП-2056. В 10:28 Л-1 введена в работу без ТП-2056. После замены ПК в 11:38ч. ТП-2056 включена.	2014-02-04 11:38:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Мартыновский УЭС	2014-02-28 07:27:00.0	осмотре причины отключения не выявлены и при повторном включении в 08:07ч. линия введена в работу.	2014-02-28 08:07:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Март							
Волгодонский РЭС	2014-03-15 22:30:00.0	КЛ-6кВ между ТП-1010 - ТП-1006. После отключения поврежденного участка, Л-17 введена в работу.	2014-03-16 00:45:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Волгодонский РЭС	2014-03-16 12:35:00.0	Действием МТЗ при неблагоприятных погодных условиях отключилась Л-4, Л-13 ПС 'Шлозовая'. При осмотре обнаружено упавшее дерево в пролете оп. 27-28 (совместный подвес), слхест проводов. После устранения слхеста, линии Л-4, Л-13 введены в работу.	2014-03-16 14:03:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Волгодонский РЭС	2014-03-17 15:50:00.0	Действием МТЗ при неблагоприятных погодных условиях отключилась Л-10 ПС 'Водозабор' схема ремонтная (норм схема Л-20). При осмотре повреждения не обнаружено, линия введена в работу.	2014-03-17 17:31:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Волгодонский РЭС	2014-03-17 16:30:00.0	Действием МТЗ отключилась Л-40 ПС 'ЮЗР'. При осмотре обнаружен слхест проводов в пролете оп. 25/8 - 25/9 в результате падения ветки. После устранения слхеста, линия введена в работу.	2014-03-17 19:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Волгодонский РЭС	2014-03-17 17:35:00.0	Действием МТЗ при неблагоприятных погодных условиях отключилась Л-10 ПС 'Водозабор'. При осмотре на шлейфах Ртп-1199 обнаружен посторонний предмет, заброшенный порывом ветра. После устранения причины отключения линия введена в работу.	2014-03-17 19:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Волгодонский РЭС	2014-03-18 14:28:00.0	При неблагоприятных погодных условиях отключена линия Л-3 ПС 'Центральная' по причине 'земля в линии'. При осмотре обнаружен сорванный изолятор на оп. 116. Устранив повреждение линия введена в работу.	2014-03-18 16:34:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Волгодонский РЭС	2014-03-22 00:05:00.0	27/ЛКЛ между опорами ? 27/1 и 27/2 После отключения поврежденного участка линия введена в работу.	2014-03-22 00:42:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		
Цимлянский УЭС	2014-03-17 16:20:00.0	При осмотре обнаружен сорванный изолятор на оп. 54/2. после замены изолятора линия введена в работу.	2014-03-17 20:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Цимлянский УЭС	2014-03-17 18:55:00.0	Действием МТЗ отключилась Л-16 ПС 'Цимлянская' по причине повреждения оборудования в абонентской ТП. После отключения поврежденного участка, линия введена в работу.	2014-03-17 21:27:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Цимлянский УЭС	2014-03-17 19:05:00.0	Действием МТЗ отключилась линия Л-3 ПС 'Крутовская'. Причиной послужило повреждение КЛ-10кВ между ТП-2009 - ТП-2010.	2014-03-17 22:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Константиновский УЭС	2014-03-17 14:20:00.0	Действием ЗЗ при неблагоприятных погодных условиях отключилась Л-17 ПС 'КГУ', по причине повреждения изолятора на оп.3. После замены изолятора линия в 20:00 введена в работу.	2014-03-17 22:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Константиновский УЭС	2014-03-17 14:20:00.0	Действием МТЗ при неблагоприятных погодных условиях отключилась Л-20 ПС 'КГУ' по причине повреждения изолятора на оп. 4. после замены изолятора линия в 18:10 введена в работу.	2014-03-17 18:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Константиновский УЭС	2014-03-17 14:20:00.0	Действием МТЗ при неблагоприятных погодных условиях, по причине повреждения траверсы и срыва изолятора, отключилась Л-16 ПС 'Константиновская'. После ремонта траверсы и замены изолятора линия введена в работу.	2014-03-17 20:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Константиновский УЭС	2014-03-17 15:30:00.0	Действием МТЗ при неблагоприятных погодных условиях по причие повреждения изолятора на оп. 28 отключилась Л-15 ПС 'КГУ'. После замены изолятора в 18:10 линия введена в работу.	2014-03-17 18:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Константиновский УЭС	2014-03-18 11:45:00.0	Действием ТО при сильном сетре отключилась Л-18 ПС 'КГУ'. Повреждения обнаружены не были, в 13:45ч. линия введена в работу.	2014-03-18 13:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Мартыновский УЭС	2014-03-18 10:30:00.0	Действием МТЗ, при неблагоприятных погодных условиях отключилась Л-4 ПС 'Мартыновская'. При осмотре обнаружен слхест линии 10кВ с рядом проходящей недействующей линией 0,4кВ. После устранения слхеста в 11:45 Л-4 введена в работу.	2014-03-18 11:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Мартыновский УЭС	2014-03-18 15:50:00.0	Действием МТЗ при неблагоприятных погодных условиях отключилась Л-7 ПС 'Мартыновская'. При осмотре повреждения не обнаружено, в 16:30 линия введена в работу.	2014-03-18 16:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Мартыновский УЭС	2014-03-18 20:50:00.0	Действием МТЗ при неблагоприятных погодных условиях отключилась Л-506 ПС 'СМ-5'. При осмотре на траверсе оп. 45-8 обнаружен посторонний предмет, заброшенный порывом ветра. После устранения причины к.з. в 22:44 линия введена в работу.	2014-03-18 22:44:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Семикаракорский УЭС	2014-03-17 14:07:00.0	причине повреждения крепления изолятора на оп.191. После устранения повреждения линия введена в работу.	2014-03-17 23:12:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган

Семикаракорский УЭС	2014-03-17 14:17:00.0	Действием МТЗ при неблагоприятных условиях отключилась линия Л-15 от РП-2 по причине повреждения крепления изолятора на оп. 163/9. Отключив поврежденный участок, линия была включена. После выполнения ремонта, в 22:40 линия введена в работу полностью.	2014-03-17 22:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Семикаракорский УЭС	2014-03-17 14:55:00.0	Действием МТЗ при неблагоприятных условиях отключилась Л-114 ПС 'СМ-1' по причине повреждения траверсы и срыва изолятора на оп. 37. После выполнения ремонтных работ, в 16:30 линия Л-114 введена в работу.	2014-03-17 16:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Семикаракорский УЭС	2014-03-18 16:20:00.0	Действием ТО, во время неблагоприятных погодных условий, по причине повреждения РЛНД на оп. 15/7 и изоляторов при падении дерева отключилась Л-110 ПС 'СМ-1'. После устранения повреждения линия введена в работу.	2014-03-18 19:25:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Семикаракорский УЭС	2014-03-29 09:07:00.0	Действием МТЗ при неблагоприятных погодных условиях отключилась Л-3 от РП-2. При осмотре причина не выявлена, линия введена в работу.	2014-03-29 10:07:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Семикаракорский УЭС	2014-03-29 11:15:00.0	Действием МТЗ при неблагоприятных погодных условиях отключилась Л-110 ПС 'СМ-1'. Причиной послужило разрушение изоляторов на оп. 193-194. После устанения аварийного режима линия введена в работу.	2014-03-29 11:29:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
Семикаракорский УЭС	2014-03-31 11:23:00.0	Действием ТО отключилась Л-121 ПС 'СМ-1' по причине повреждения концевой муфты на оп.1. После организации временного энергоснабжения линия введена в работу.	2014-03-31 13:32:00.0	КЛ 6-10 кВ		Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) привлечённого персонала, выполняющего работу по договору	
Апрель							
Волгодонский РЭС	2014-04-01 05:15:00.0	Действием МТЗ отключилась Л-17 ПС 'Добровольская' по причине повреждения КЛ-6кВ между ТП-1005-ТП-1003. Отключив поврежденный участок, линия введена в работу.	2014-04-01 07:12:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Волгодонский РЭС	2014-04-11 08:26:00.0	Действием МТЗ по причине повреждения на абонентском оборудовании отключилась Л-17 ПС 'Добровольская'. После отключения поврежденного оборудования линия введена в работу.	2014-04-11 09:51:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Волгодонский РЭС	2014-04-19 00:10:00.0	Действием МТЗ отключилась Л-6 ПС 'Шлюзовая'. Присиной отключения послужило повреждение на абонентской КЛ-6кВ от оп.98 - ТП-0174.	2014-04-19 06:53:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Волгодонский РЭС	2014-04-20 17:25:00.0	Действием МТЗ отключилась Л-86 ПС 'ВДТЭЦ-1' по причине повреждения КЛ-6кВ между ТП-1009-ТП-1014. Отключив поврежденный участок, линия введена в работу.	2014-04-20 19:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Цимлянский УЭС	2014-04-01 06:45:00.0	Действием МТЗ отключилась Л-1 ПС 'Крутовская' по причине неудовлетворительного состояния КЛ-10кВ между оп. 61/1 - ТП-2028. Отключив поврежденный кабель, линия введена в работу.	2014-04-01 08:25:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Цимлянский УЭС	2014-04-25 16:25:00.0	Действием МТЗ отключилась Л-16 ПС 'Цимлянская' по причине повреждения концевой муфты на оп.1. После замены муфты линия введена в работу.	2014-04-25 00:48:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Мартыновский УЭС	2014-04-14 08:48:00.0	Действием МТЗ отключилась Л-10 'Северный Портал'. При осмотре обнаружено, что на оп. 36 по причине разрушения изолятора произошел обрыв.	2014-04-14 12:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв сети		
Семикаракорский УЭС	2014-04-06 10:08:00.0	Действием МТЗ отключилась Л-14 от РП-2 по причине повреждения сторонним лицом КЛ-10кВ. опора ? 5-21=ТП-4021	2014-04-06 10:30:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Семикаракорский УЭС	2014-04-29 07:00:00.0	Действием МТЗ отключилась Л-114 ПС 'СМ-1'. Причиной послужило повреждение КЛ 10кВ от оп. 41/7 до КТП-4100. После установки муфты, линия введена в работу.	2014-04-29 17:47:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Семикаракорский УЭС	2014-04-29 18:21:00.0	Действием МТЗ отключилась Л-114 ПС 'СМ-1' по причине повреждения изолятора на оп. 11/5/1. После замены изолятора линия введена в работу.	2014-04-29 20:22:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
Май							
Волгодонский РЭС	2014-05-04 18:23:00.0	Действием МТЗ при неблагоприятных погодных условиях отключилась Л-3 ПС 'ТПФ', при повторном включении линия введена в работу.	2014-05-04 19:27:00.0	ВЛ 6-35 кВ			Воздействие повторяющихся стихийных явлений
Волгодонский РЭС	2014-05-05 12:05:00.0	Действием МТЗ, по причине разрушения изоляторов (оп.33, 37), отключилась линия Л-3 ПС 'ТПФ'. после замены изоляторов, линия введена в работу.	2014-05-05 16:17:00.0	ВЛ 6-35 кВ			Воздействие повторяющихся стихийных явлений
Волгодонский РЭС	2014-05-06 01:46:00.0	Действием МТЗ, во время неблагоприятных погодных условия, отключилась Л-3 ПС 'ТПФ' по причине повреждения изоляторов (от. 4, 24, 31) и разрядника на оп. 1. После устранения повреждения, линия введена в работу.	2014-05-06 12:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ			Воздействие повторяющихся стихийных явлений
Волгодонский РЭС	2014-05-31 00:01:00.0	При неблагоприятных погодных условиях 31.05.14г. в 00:01 отключилась линия Л-4 ПС 'Шлюзовая'. При осмотре повреждение не обнаружено, повторным включением линия введена в работу.	2014-05-31 01:36:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Цимлянский УЭС	2014-05-11 10:55:00.0	Действием МТЗ отключилась линия Л-16 ПС 'Цимлянская', причина отключения не установлена и при повторном включении линия введена в работу.	2014-05-11 11:48:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Цимлянский УЭС	2014-05-27 11:25:00.0	Действием МТЗ отключилась Л-3 ПС 'Разделительная'. При осмотре установлено, что отключение произошло по причине разрушения изолятора на оп. 89/4. После замены изолятора линия введена в работу.	2014-05-27 16:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
Константиновский УЭС	2014-05-13 17:15:00.0	Действием МТЗ отключилась Л-12 ПС 'Константиновская' по причине повреждения оборудования на абонентской ТП-03017. Отключив поврежденное оборудование, линия введена в работу.	2014-05-13 21:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Семикаракорский УЭС	2014-05-21 16:06:00.0	Действием МТЗ отключилась Л-121 ПС 'СМ-1' по причине разрушения разрядника на оп.1. После замены разрядника линия введена в работу.	2014-05-21 17:11:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Семикаракорский УЭС	2014-05-26 23:40:00.0	Действием МТЗ отключилась Л-114 ПС 'СМ-1' по причине перекрытия разрядников на КТП-4013. Выведя разрядники в ремонт, линия введена в работу.	2014-05-27 03:52:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
Июнь							
Волгодонский РЭС	2014-06-04 01:21:00.0	Действием ТО 04.06.2014г. в 01:21ч. отключилась Л-40 ПС 'ЮЗР' по причине попадания животного в РУ-6кВ КТП-1171. После устранения причины отключения, линия Л-40 ПС 'ЮЗР' введена в работу.	2014-06-04 02:09:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Загрязнение, попадание инородных предметов		
Волгодонский РЭС	2014-06-04 20:10:00.0	Действием ТО 04.06.2014г. в 20:20 отключилась Л-8 ПС 'ЮЗР' по причине повреждения концевой муфты на оп. 6/1. Выведя в ремонт поврежденный участок, Л-8 ПС 'ЮЗР' введена в работу.	2014-06-05 00:22:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Волгодонский РЭС	2014-06-04 20:10:00.0	04.06.2014г. в 20:10ч. по причине повреждения КЛ между опорой 743 и ТП-1068 сторонним лицом произошло нарушение в работе Л-26 ПС 'ЮЗР'. Потребители переключены по резервному питанию, линия Л-26 ПС 'ЮЗР' выведена в ремонт.	2014-06-04 21:35:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Волгодонский РЭС	2014-06-11 16:03:00.0	Действием МТЗ отключилась Л-6 ПС 'Центральная' из-за схлеста проводов ветками деревьев. Линия Л-6 ПС 'Центральная' после осмотра введена в работу.	2014-06-11 17:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	

Волгодонский РЭС	2014-06-12 15:05:00.0	Действием МТЗ во время неблагоприятных погодных условий дождь, ветер отключилась Л-3 ПС 'Центральная'. После осмотра линия введена в работу.	2014-06-12 16:43:00.0	ВЛ 6-35 кВ			Воздействие повторяющихся стихийных явлений
Волгодонский РЭС	2014-06-12 18:35:00.0	По причине пробоя изоляторов и обрыва провода на оп. 108, действием МТЗ во время неблагоприятных погодных условий отключилась Л-3 ПС 'Центральная'. После замены изоляторов, линия введена в работу.	2014-06-13 01:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Волгодонский РЭС	2014-06-19 16:55:00.0	Действием ТО по причине повреждения концевой муфты на оп. 1 отключилась Л-5 ПС 'Добровольская'. Поврежденный участок выведен в ремонт, линия введена в работу по резерву.	2014-06-19 18:35:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Волгодонский РЭС	2014-06-21 18:15:00.0	Оборудование ПС 'ВдТЭЦ-1' показало 'земля в линии'. При осмотре установлено, что нарушение в работе Л-101 послужило повреждению тр-ра на ТП-1042. Поврежденный участок вывели в ремонт. После замены тр-ла линия Л-101 введена в работу полностью.	2014-06-22 12:50:00.0	Силловые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса		
Волгодонский РЭС	2014-06-27 11:10:00.0	Действием МТЗ отключилась Л-1 ПС 'Шлюзовая', после осмотра линия введена в работу.	2014-06-27 12:46:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Волгодонский РЭС	2014-06-27 13:55:00.0	По причине сильного ветра и попадания сухой ветки на провода, действием МТЗ отключилась Л-4 ПС 'Шлюзовая'. После устранения причины отключения, линия введена в работу.	2014-06-27 16:07:00.0	ВЛ 6-35 кВ			Воздействие повторяющихся стихийных явлений
Волгодонский РЭС	2014-06-28 21:44:00.0	между опорой 743 и ТП-1068. Перевода потребителей на резервное питание, линия выведена в ремонт.	2014-06-29 00:44:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Цимлянский УЭС	2014-06-12 16:40:00.0	Действием ТО отключилась Л-16 ПС 'Цимлянская' по причине повреждения изолятора на оп.45. после замены линия введена в работу.	2014-06-12 21:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
Цимлянский УЭС	2014-06-21 18:00:00.0	Действием МТЗ во время неблагоприятных погодных условий отключилась Л-3 ПС 'Цимлянская'. После осмотра линия введена в работу.	2014-06-21 19:43:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Цимлянский УЭС	2014-06-26 09:15:00.0	Действием МТЗ отключилась Л-1 ПС 'Крутовская' по причине повреждения изолятора на оп. 50. После замены изолятора линия введена в работу.	2014-06-26 11:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
Цимлянский УЭС	2014-06-27 09:10:00.0	Действием МТЗ во время неблагоприятных погодных условий отключилась Л-3 ПС 'Цимлянская', после осмотра линия введена в работу.	2014-06-27 11:17:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Цимлянский УЭС	2014-06-27 12:45:00.0	Действием МТЗ во время неблагоприятных погодных условий отключилась Л-1 пс 'Крутовская'. При повторном включении линия введена в работу.	2014-06-27 12:55:00.0	ВЛ 6-35 кВ			Воздействие повторяющихся стихийных явлений
Мартыновский УЭС	2014-06-06 08:15:00.0	06.06.2014г. в 08:15 оборудование ПС 'СП' показало земля в линии Л-8, по причине повреждения изолятора на оп. 37/3/1. После замены изолятора линия введена в работу.	2014-06-06 12:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ			Воздействие повторяющихся стихийных явлений
Семикаракорский УЭС	2014-06-02 21:15:00.0	По причине повреждения силового тр-ра на ТП-4662 обесточены потребители п. Вислый. После замены тр-ра ТП-4662 введена в работу.	2014-06-02 23:50:00.0	Силловые трансформаторы до 110 кВ	Нарушение механического соединения		
Семикаракорский УЭС	2014-06-09 14:20:00.0	09.06.2014г. в 14:20ч. оборудование ПС 'СМ-1' показало 'земля в линии' Л-110. При осмотре обнаружен разрушенный изолятор на оп. 11 присоединения Л-2Ф3. После замены изолятора линия введена в работу.	2014-06-09 17:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
Семикаракорский УЭС	2014-06-09 18:00:00.0	По причине повреждения КЛ-6кВ между РУ-10кВ и тр-ом обесточены потребители от ТП-4009. После переключения электроснабжения от камеры Т2, ТП введена в работу	2014-06-09 22:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Семикаракорский УЭС	2014-06-11 23:55:00.0	От руки отключена Л-606 ПС СМ-6 из-за повреждения силового трансформатора в КТП-4688	2014-06-12 14:24:00.0	Силловые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса		
Семикаракорский УЭС	2014-06-27 16:30:00.0	Во время сильного ветра и дождя действием МТЗ отключилась Л-15 от РП-2. причиной послужило повреждение изолятор на оп.2. После замены изолято линия введена в работу.	2014-06-27 18:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ			Воздействие повторяющихся стихийных явлений
Июль							
Волгодонский РЭС	2014-07-08 23:15:00.0	Действием МТЗ отключилась Л-6 ПС 'ЮЗР', по причине повреждения концевой муфты на оп. 39-2 (КЛ оп.39-1 - ТП-1238). Отключив поврежденный участок, линия введена в работу. После замены муфты линию введена в работу полностью.	2014-07-09 15:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Волгодонский РЭС	2014-07-15 13:29:00.0	Действием ТО отключилась Л-6 ПС 'ЮЗР' по причине обрыва провода персоналом сторонней организации в пролете оп. 15/2-15/3. После устранения обрыва линия введена в работу.	2014-07-15 15:53:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Волгодонский РЭС	2014-07-16 00:17:00.0	Действием ТО отключилась Л-29 'ЮЗР' по причине повреждения соединительной муфты (КЛ ПС 'ЮЗР' - ТП-01097). Потребитель переведен на резервное питание, линия выведена в ремонт.	2014-07-16 00:18:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Волгодонский РЭС	2014-07-21 13:44:00.0	Действием ТО отключилась Л-48 ПС 'ЮЗР' по причине пореза стороны организацией КЛ-6кВ между ТП-1081-ТП-1080. Из-за воздействия вышел из строя кабель ТП-1079 - 1087, переключив абонентов на резервное питание, поврежденный участок выведен в ремонт.	2014-07-21 14:50:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Константиновский УЭС	2014-07-13 08:15:00.0	Во время сильного ветра действием МТЗ отключилась Л-13 ПС 'Константиновская'. После осмотра линия введена в работу.	2014-07-13 10:12:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Мартыновский УЭС	2014-07-01 10:55:00.0	Во время сильного ветра произошел обрыв сухой ветки, в следствии чего образовался схлест проводов в пролете оп. 88-89, после чего отключилась Л-4 ПС 'Мартыновская'. После устранения схлеста, линия введена в работу.	2014-07-01 11:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Август							
Волгодонский РЭС	2014-08-15 20:30:00.0	Действием МТЗ отключилась Л-25 ПС 'Добровольская' по причине пореза оборудования на абонентской ТП-01119. Отключив поврежденный участок, Л-25 ПС 'Добровольская' введена в работу.	2014-08-16 00:37:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Волгодонский РЭС	2014-08-15 20:35:00.0	Действием МТЗ по причине повреждения конц. муфты от Т-1 до РВ тр-ра ТП-1024 отключилась Л-19 ПС 'Добровольская'. При испытании оборудования обнаружено повреждение КЛ-6кВ ТП-1024 - ТП-01063, концевой муфты на оп. 1а, спл. тр-ра ТМ-320/6.	2014-08-15 22:18:00.0	Силловые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса		
Волгодонский РЭС	2014-08-21 10:20:00.0	Действием МТЗ отключилась Л-6 ПС 'Шлюзовая' по причине повреждения на абонентском оборудовании.	2014-08-21 15:46:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		

Цимлянский УЭС	2014-08-25 08:40:00.0	Действием МТЗ во время неблагоприятных погодных условий отключилась Л-8 ПС 'ЖБИ'. Повреждений обнаружено не было, линия введена в работу.	2014-08-25 09:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ			Воздействие повторяющихся стихийных явлений
Константиновский УЭС	2014-08-05 20:10:00.0	Линия Л-17 ПС 'КГУ' отключена по причине 'земля в линии'. При повторном включении линия введена в работу. После инж.осмотра установлено, что сбой в работе оборудования произошел по причине повреждения разрядника.	2014-08-05 20:28:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
Константиновский УЭС	2014-08-06 14:35:00.0	Действием МТЗ по причине повреждения изолятора на оп.112 отключилась Л-15 ПС 'КГУ'. После замены изолятора, линия введена в работу.	2014-08-06 16:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
Константиновский УЭС	2014-08-13 19:15:00.0	Действием МТЗ отключилась линия Л-16 ПС 'Константиновская' по причине повреждения изолятора на оп. 108/26. После замены изолятора линия введена в работу.	2014-08-13 21:25:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
Константиновский УЭС	2014-08-20 05:40:00.0	Действием МТЗ отключилась Л-12, Л-14 ПС 'Константиновская' по причине повреждения изолятора на КРУН-10кВ на Л-14 и перекрытия с Л-12.	2014-08-20 07:25:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
Мартыновский УЭС	2014-08-03 14:30:00.0	Действием МТЗ отключилась Л-10 ПС 'СП' по причине повреждения оборудования в результате ДТП. После замены опоры 31, установки изолятора на оп. 29, линия введена в работу.	2014-08-03 19:32:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Сентябрь							
Цимлянский УЭС	2014-09-02 19:26:00.0	Оборудование Л-1 ПС 'Крутовская' показало 'земля в линии'. При осмотре обнаружено повреждение изолятора на оп. 735. После замены изолятора, линия введена в работу.	2014-09-02 20:18:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
Мартыновский УЭС	2014-09-24 12:00:00.0	При сильном ветре отключилась Л-7 ПС 'Мартыновская'. При осмотре под линией обнаружены ветки, лежащие на земле. При повторном включении линия введена в работу.	2014-09-24 12:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Семикаракорский УЭС	2014-09-24 11:43:00.0	При сильном ветре отключилась Л-110 ПС 'СМ-1', при осмотре обнаружен обрыв провода в пролете оп. 36/5 - 36/6. После устранения повреждения Л-110 ПС 'СМ-1' введена в работу.	2014-09-24 14:58:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Семикаракорский УЭС	2014-09-24 11:55:00.0	При сильном ветре отключилась Л-15 от РП-2 по причине повреждения изолятора на оп. 184. После замены изолятора линия введена в работу.	2014-09-24 20:36:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Семикаракорский УЭС	2014-09-24 16:15:00.0	При сильном ветре оборудование ПС 'СМ-1' показало 'земля в линии'. При осмотре обнаружено повреждение изолятора на оп. 7 Л-3 от РП-2. После замены изолятора линия введена в работу.	2014-09-24 20:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Семикаракорский УЭС	2014-09-24 16:21:00.0	При сильном ветре отключилась Л-114 ПС 'СМ-1'. При повторном включении линия успешно введена в работу.	2014-09-24 16:35:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Октябрь							
Волгодонский РЭС	2014-10-11 09:35:00.0	Действием МТЗ отключилась Л-6 ПС 'Шлюзовая' по причине повреждения оп. 69 в результате ДТП. После осмотра оборудования линия введена в работу.	2014-10-11 14:55:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Волгодонский РЭС	2014-10-16 09:28:00.0	Действием МТЗ отключилась Л-44 ПС 'ЮЗР' по причине повреждения концевой муфты РУ-6кВ яч. 9 РП-1 из-за дефектов при монтаже.	2014-10-16 09:28:00.0	КЛ 6-10 кВ		Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) привлечённого персонала, выполняющего работу по договору	
Волгодонский РЭС	2014-10-18 18:18:00.0	Оборудование ПС 'Шлюзовая' показало 'земля в линии' после чего линия Л-2 была отключена. При осмотре обнаружено повреждение изолятора на оп. 12. После замены, линия введена в работу.	2014-10-18 21:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
Волгодонский РЭС	2014-10-28 02:22:00.0	Действием ОТ отключилась Л-86 пс 'ВдТЭЦ-1' по причине повреждения соединительной муфты между ТП-1192-ПС 'ВдТЭЦ-1' яч. 86 и КЛ между ТП-1192-ТП-1020. Линия введена в работу без поврежденного участка.	2014-10-28 05:20:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Цимлянский УЭС	2014-10-08 01:00:00.0	обнаружена, линия введена в работу. При повторном осмотре обнаружена обгоревшая птица под оп. 10.	2014-10-08 02:11:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Ноябрь							
Волгодонский РЭС	2014-11-26 07:55:00.0	По причине повреждения на абонентской ТП-01152 действием МТЗ отключилась линия Л-4 ПС 'Шлюзовая'. После отключения поврежденного участка Л-4 ПС 'Шлюзовая' введена в работу.	2014-11-26 09:25:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Волгодонский РЭС	2014-11-30 09:32:00.0	По причине повреждения на абонентской ТП-01108 действием МТЗ отключилась Л-6 ПС 'Центральная'. Отключив поврежденное оборудование, линия Л-6 ПС 'Центральная' введена в работу.	2014-11-30 14:27:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Цимлянский УЭС	2014-11-05 10:00:00.0	Действием МТЗ отключилась Л-1 ПС 'Крутовская'. По причине попадания животных РУ-10кВ ТП-2056 произошло перекрытие и разрушение ПК.	2014-11-05 10:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Цимлянский УЭС	2014-11-14 22:58:00.0	'Цимлянская'. Поврежденный участок выведен в ремонт, абоненты переключены на резервное питание.	2014-11-15 00:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Цимлянский УЭС	2014-11-20 16:20:00.0	Оборудование ПС 'Цимлянская' показало 'земля в линии', Л-10 отключена. Причиной аварийного режима послужило повреждение КЛ-10кВ между яч.10 ПС 'Цимлянская' и ТП-2065.	2014-11-20 16:37:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Цимлянский УЭС	2014-11-24 19:30:00.0	Действием МТЗ отключилась линия Л-1 ПС 'Крутовская' по причине попадания ветки на провода в пролете оп. 4-5. После устранения причины отключения линия введена в работу.	2014-11-24 21:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Цимлянский УЭС	2014-11-30 10:05:00.0	По причине повреждения на абонентской ТП-02083 действием МТЗ отключилась Л-16 ПС 'Цимлянская', отключив поврежденное оборудование, Л-16 введена в работу.	2014-11-30 11:27:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Константиновский УЭС	2014-11-30 09:45:00.0	По причине повреждения на абонентской ТП-03028 действием МТЗ отключилась Л-13 ПС 'Константиновская', отключив поврежденное оборудование, Л-13 введена в работу.	2014-11-30 10:55:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Мартыновский УЭС	2014-11-30 10:55:00.0	изолятора на ТП-5027. Кроме этого обнаружены на оп. 124/1 повреждение изолятора и отгоревший шлейф.	2014-11-30 13:36:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
Декабрь							
Волгодонский РЭС	2014-12-02 18:54:00.0	Действием МТЗ отключилась Л-2 ПС 'Шлюзовая' в результате падения дерева по причине обрыва провода в пролете оп. 33/6-33/5 абон. отпайки. После устранения обрыва, линия введена в работу.	2014-12-02 21:22:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Волгодонский РЭС	2014-12-07 11:40:00.0	Действием ТО отключилась Л-3 ПС 'Центральная'. После осмотра линия успешно введена в работу. При повторном осмотре причина отключения не обнаружена.	2014-12-07 15:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Волгодонский РЭС	2014-12-11 08:14:00.0	Действием МТЗ отключилась Л-6 ПС 'Центральная'. При осмотре установлено, что отключение произошло по причине склеста проводов в пролете оп. 58-59.	2014-12-11 12:33:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Волгодонский РЭС	2014-12-24 13:10:00.0	По причине 'земля в линии' отключена Л-6 ПС 'Центральная'. При осмотре оборудования установлено, что нарушение в работе оборудования произошло по причине повреждения абонентской КЛ-6кВ от оп.27/2 до ТП-01108.	2014-12-24 16:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Волгодонский РЭС	2014-12-24 20:05:00.0	Действием МТЗ отключилась Л-6 ПС 'Центральная'. При осмотре повреждение не обнаружено и линия успешно введена в работу.	2014-12-24 21:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Волгодонский РЭС	2014-12-30 01:06:00.0	Действием ТО отключилась Л-10 ПС 'Водозабор'(схема ремонтная). При осмотре повреждения не обнаружено и линия введена в работу. При повторном осмотре обнаружен след от склеста в пролете оп. 28-29.	2014-12-30 05:52:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие повторяющихся стихийных явлений	

Волгодонский РЭС	2014-12-30 08:09:00.0	Действием МТЗ отключилась Л-3 ПС 'Центральная' по причине повреждения концевой муфты на абонентской КЛ-6кВ от оп. 56/2/1 до ТП-01150. Выведя поврежденный участок в ремонт, линия Л-3 введена в работу без ТП-01150.	2014-12-30 09:56:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Цимлянский УЭС	2014-12-04 08:43:00.0	Действием МТЗ отключилась Л-5 ПС 'Крутовская', при осмотре обнаружены царапины на оп.62/4. После осмотра линия успешно введена в работу.	2014-12-04 09:37:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Цимлянский УЭС	2014-12-21 20:30:00.0	Действием МТЗ отключилась линия Л-8 ПС 'ЖБИ'. При осмотре повреждение не обнаружено и линия успешно введена в работу.	2014-12-21 21:38:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Цимлянский УЭС	2014-12-22 04:25:00.0	Действием МТЗ отключилась Л-8 ПС 'ЖБИ'. При осмотре обнаружено разрушение изолятора и слхсет провод на оп.32/3. после проведенного ремонта линия введена в работу.	2014-12-22 05:35:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
Константиновский УЭС	2014-12-23 08:49:00.0	По причине 'земля в линии' Л-13 ПС 'Константиновская' вручную отключена. После осмотра и проведения замеров изоляции, Л-13 введена в работу без ТП-03018.	2014-12-23 14:36:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Мартыновский УЭС	2014-12-17 09:30:00.0	По причине 'земля в линии' вручную отключена линия Л-4 ПС 'Северный портал', при осмотре повреждений не обнаружено и линия успешно введена в работу.	2014-12-17 12:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Мартыновский УЭС	2014-12-30 02:00:00.0	При неблагоприятных погодных условиях (дождь, ветер) отключилась Л-10 ПС 'Северный портал', при осомотре повреждение не обнаружено и линия успешно введена в работу.	2014-12-30 10:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие повторяющихся стихийных явлений	
Семикаракорский УЭС	2014-12-30 16:48:00.0	Оборудование ПС 'СМ-1' показало 'земля в линии', отключена Л-14 от РП-2. При осмотре обнаружено разрушение разрядника на ТП-4069. После замены разрядника линия введена в работу.	2014-12-30 19:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
Ответственность зон обслуживания электрических сетей: Волгодонский РЭС - г. Волгодонск; Цимлянский УЭС - г. Цимлянск; Константиновский УЭС - г. Константиновск; Семикаракорский УЭС - г. Семикаракорск; Мартыновский УЭС - сл. Большая Мартыновка, с.п. Юженское.							
Гуковские межрайонные электрические сети							
Участок	Дата и время возникновения	Краткое описание	Дата и время ликвидации	Тип оборудования	Классификация : по признаку технических причин	Классификация : по признаку организационных причин	Классификация : по признаку стихийных явлений
Январь							
Гуковские ГЭС	2014-01-12 02:45:00.0	Аварийное откл. яч.33 п/с Г-2 от МФО (Л-233)-попадание животного (ласка) на шины 6 кВ в РП-9	2014-01-12 03:50:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Гуковские ГЭС	2014-01-17 16:25:00.0	Аварийное откл. яч.3 РП-9 от МТЗ (Л-9ф.3) из-за разрушения изолятора на опоре 67-с послед. слхсетом	2014-01-17 18:25:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
Гуковские ГЭС	2014-01-30 20:45:00.0	Аварийное откл. яч.23 п/с Г-4 от МТЗ	2014-01-30 22:45:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Зверевские РЭС	2014-01-05 14:00:00.0	Откл. яч.40 п/с Г-10 по сигналу 'Земля'-разр. изолятора на опоре 292	2014-01-05 16:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
Зверевские РЭС	2014-01-08 23:35:00.0	Аварийное откл. яч.4 п/с Г-11 от МТЗ-пробой с разрушением опорного изолятора у разьдинителя яч.4 ТП-167 с перекр. фаз	2014-01-09 00:40:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
Февраль							
Гуковские ГЭС	2014-02-27 07:45:00.0	Аварийное откл. яч.27 п/с Г-8 (Л-827) от МТЗ, успешное ПВ после испыт кабельных выходов на ВЛ	2014-02-27 11:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Гуковские ГЭС	2014-02-28 21:50:00.0	Аварийное откл. яч.27 п/с Г-8 от МТЗ (Л-827)-предполож. из-за неисправности яч.27 п/с Г-8 (ССО), потреб. переведены на резерв	2014-02-28 23:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Гуковские ГЭС	2014-02-28 21:59:00.0	Аварийное откл. яч.10 п/с Г-18 от МТО (Л-1810)-повреждение КЛ 'ТП80-ТП84'	2014-03-05 00:35:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Март							
Гуковские ГЭС	2014-03-16 12:20:00.0	Аварийное откл. яч.3 РП-9 от МТЗ 9 (Л9ф.3)-слхсет ВЛ	2014-03-16 13:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие повторяющихся стихийных явлений	
Гуковские ГЭС	2014-03-28 15:20:00.0	Откл. яч. 9 п/с Г-16 (Л-1609) по сигналу 'Земля'-разрушение изолятора на опоре 60/2	2014-03-28 17:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
Зверевские РЭС	2014-03-11 16:10:00.0	ТП-163 Т-1 обрыв цепи 0,4 кВ потребители переведены от Т-2, Т-1 демонтирован для ремонта.	2014-03-11 18:15:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв сети		
Зверевские РЭС	2014-03-15 23:25:00.0	Аварийное откл. яч.5 от МТЗ ГПП ш. Звер-Зап-2-Л-5-срыв изолятора на ВЛ опора 60/2	2014-03-16 02:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие повторяющихся стихийных явлений	
Зверевские РЭС	2014-03-16 13:00:00.0	Аварийное откл яч.40 п/с Г-10 от МТЗ (Л-1040)-разрушение изолятора на опоре 144	2014-03-16 16:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие повторяющихся стихийных явлений	
Апрель							
Гуковские ГЭС	2014-04-12 11:42:00.0	Авар. откл. яч.17 п/с Г-2 от МТЗ (Л-217) нар. изоляции концевой муфты КЛ опора 59-ТП29, потребители переведены на резерв	2014-04-12 13:02:00.0	КЛ 6-10 кВ		Ошибочные или неправильные действия собственного ремонтного или наладочного персонала организации	
Гуковские ГЭС	2014-04-16 17:12:00.0	Авар. откл. яч.31 п/с Г-8 (Л-831) от МТЗ Пробой концевой муфты из-за растрескивания термоусаживаемых трубок под действием солнечного излучения	2014-04-16 17:55:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение структуры материала		
Гуковские ГЭС	2014-04-28 13:00:00.0	Аварийное откл. яч.16 п/с Г-18 от МФО-повр. КЛ 'п/с Г18 яч.16-ТП76, потребители переведены на резерв	2014-04-28 13:46:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Зверевские РЭС	2014-04-29 13:35:00.0	Откл.яч.40 п/с Г-10 (Л-1040) по сигналу 'Земля'-поврежд. разрядника в аб. ТП-0231	2014-04-29 16:55:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Май							

Гуковские ГЭС	2014-05-03 16:15:00.0	Аварийное откл. яч.6 п/с Г-5 от МТО во время грозы, успешное вкл. после осмотра ВЛ	2014-05-03 16:59:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Гуковские ГЭС	2014-05-03 17:30:00.0	Откл. яч.9 ГПП ш.Ростовская по сигналу-'Земля'-разрушение разрядника на КТП-118 во время грозы	2014-05-03 18:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Гуковские ГЭС	2014-05-12 17:20:00.0	Аварийное откл.яч.23 п/с Г-2 (Л-223) от МТЗ во время грозы, успешное ПВ	2014-05-12 18:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Гуковские ГЭС	2014-05-16 12:20:00.0	Аварийное откл. яч.14 п/с Г-18 от МТЗ-схлест ВЛ-падение ветки из-за пределов охр. зоны	2014-05-16 13:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Гуковские ГЭС	2014-05-25 08:30:00.0	Аварийное откл. яч.18 п/с Г-17 (Л-1718) по сигналу 'Земля'-повр. КЛ 'ТП31-ТП32', повр. кабель выведен в ремонт и резерв	2014-05-25 09:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Гуковские ГЭС	2014-05-29 14:30:00.0	Отключение по сигналу 'Земля' яч.14 п/с Г-2 (Л-214) во время грозы-разрушение изолятора на опоре	2014-05-29 15:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Гуковские ГЭС	2014-05-29 14:30:00.0	Аварийное одновременное откл. яч.14 п/с Г-18 (Л-1814) от МФО и яч.8 РП-4 -разрушение изоляторов на опоре во время грозы	2014-05-29 17:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Гуковские ГЭС	2014-05-29 14:30:00.0	Аварийное отключение от МТЗ яч.13 п/с Г-18 (Л-1813) во время грозы-повреждение концевой муфты на опоре 1-потребители переведены на резерв.	2014-05-29 16:30:00.0	КЛ 6-10 кВ		грозы, ливни
Зверевские РЭС	2014-05-16 04:10:00.0	Аварийное откл. яч.40 п/с Г-10 (Л-1040) от МТЗ- повр. изоляции КЛ яч.40-опора 1	2014-05-16 14:20:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Зверевские РЭС	2014-05-29 16:00:00.0	Аварийное откл. яч.40 п/с Г-10 от МТЗ во время грозы, успешное ПВ	2014-05-29 10:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Июнь						
Гуковские ГЭС	2014-06-03 06:45:00.0	Откл.яч.33 п/с Г-2 (Л-233) по сигналу 'Земля' -нарушение эл. изоляции КЛ КТП121-КТП-123 запитанной отЛ9ф5 ч/з Л-233	2014-06-03 15:33:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Гуковские ГЭС	2014-06-03 17:55:00.0	Аварийное откл.яч.1 п/с Г-17 (Л-1701) от МФО-причина не установлена, успешное ПВ после осмотра ВЛ	2014-06-03 18:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины	
Гуковские ГЭС	2014-06-14 16:50:00.0	Аварийное откл. яч.13 п/с Г-18 (Л-1810) от МТЗ, потр. переведены на резерв, причины не выявлены, успешное ПВ, позднее при инж. осмотре ВЛ обнаружен труп птицы возле опоры ?6	2014-06-14 17:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Гуковские ГЭС	2014-06-21 18:10:00.0	аварийное откл. яч.10 п/с Г-18 (Л-1810) от МТЗ-повр.КЛ 'ТП-46-ТП41' (яч.10-РПЗ-ЛЗф.9)	2014-06-21 20:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Июль						
Гуковские ГЭС	2014-07-27 18:45:00.0	Аварийное откл. яч.5 РП-9 (Л.9ф.5) от МТЗ-автомашинной сбита опора-водитель скрылся, сообщено в ОВД и ГИБДД	2014-07-27 23:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц
Август						
Гуковские ГЭС	2014-08-03 11:05:00.0	Откл. яч.6 п/с Г-5 (Л-506) по сигн. 'Земля'-выход из строя концевой наружной муфты КЛ 'ТП302-Опора ВЛ' присоединения Л-10ф3	2014-08-03 16:47:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Гуковские ГЭС	2014-08-03 16:57:00.0	Аварийное откл яч.27 п/с Г-8 (Л-827) от МТЗ- причина не установлена- успешное ПВ после проверки линий и ТП.	2014-08-03 17:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины	
Гуковские ГЭС	2014-08-11 10:55:00.0	Аварийное откл Л-1810 яч.5 ТП-75 от МТЗ -разр. изолятора на опоре7 ВЛ 'ТП75-РПЗ'-схема временная	2014-08-11 12:35:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса	
Сентябрь						
Гуковские ГЭС	2014-09-24 11:25:00.0	Авар. откл. от МТЗ яч.1 п/с Г-17 (Л-1701) -падение дерева из-за пределов охр. зоны	2014-09-24 15:16:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган
Гуковские ГЭС	2014-09-24 11:25:00.0	Авар. откл. яч.2 п/с Г-17 (Л-1702) от МТЗ-схлест	2014-09-24 18:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган
Гуковские ГЭС	2014-09-24 11:43:00.0	Авар. откл. яч.27 п/с Г-8 от МТЗ (Л-827)-обрыв ВЛ	2014-09-24 00:01:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган
Гуковские ГЭС	2014-09-24 11:43:00.0	Авар. откл. яч.31 п/с Г-8 (Л-831) от МТЗ- падение ветки, обрыв вязок	2014-09-24 19:58:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган
Гуковские ГЭС	2014-09-24 11:50:00.0	Откл.яч.14 п/с Г-18 (Л-1814) по сигналу 'Земля'-обрыв ВЛ	2014-09-24 17:19:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган
Гуковские ГЭС	2014-09-24 11:50:00.0	Авар. откл. яч.23 п/сГ-2 (Л-223) от МТЗ-схлест	2014-09-24 16:03:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган
Гуковские ГЭС	2014-09-24 12:09:00.0	Авар. откл. яч.6 п/с Г-5 (Л-506) от МТЗ, неусп. ПВ в16-20, при повт. обходе обнаружен схлест проводов	2014-09-25 10:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган
Гуковские ГЭС	2014-09-24 12:20:00.0	Авар. откл. яч.9 п/с Г-16 (Л-1609) от МТЗ-схлест	2014-09-24 15:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган
Гуковские ГЭС	2014-09-24 18:06:00.0	Авар. откл яч.6 РП-3 от МТЗ (Л-3ф6)-повреждение КЛ 'ТП45-ТП44', кабель выведен в ремонт, потр. запитаны по резерву	2014-09-25 11:16:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Гуковские ГЭС	2014-09-24 18:06:00.0	Авар. откл. яч.9 РП-3 от МТЗ (Л-3ф9) отгорели шлейфа между каб. спуском на ТП-047 и ВЛ на опоре 45.	2014-09-25 14:25:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган
Октябрь						
Гуковские ГЭС	2014-10-08 11:20:00.0	Авар.откл. яч.4.ТП-29 от МТЗ ТП-29 на линиях Л-217 и Л-827 из за повреждения на оборудования абонента (КЛ-6 кВ)	2014-10-08 12:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Гуковские ГЭС	2014-10-10 11:35:00.0	Авар. откл. от МТЗ ЛЗф6-повреждение КЛ-6кВ 'РП-3 - ТП-60' кабель выведен в ремонт, потребители запитаны по резерву	2014-10-10 12:15:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Гуковские ГЭС	2014-10-14 16:30:00.0	Авар. откл. на п/с Г-2 Л-223 от МТЗ -повреждение КЛ-6кВ от опоры ? 63 до КТП-542	2014-10-14 19:23:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Гуковские ГЭС	2014-10-16 20:40:00.0	Авар. откл. Л-1702в ПС Г-17 от МТЗ -повреждение КЛ-6кВ ТП-12=ТП-11	2014-10-16 22:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Ноябрь						
Гуковские ГЭС	2014-11-21 13:40:00.0	Откл.яч.14 п/с Г-18 по сигналу 'Земля', разрушение изолятора на опоре 36 линии (Л-4ф2).	2014-11-21 15:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса	

Гуковские ГЭС	2014-11-23 11:47:00.0	Авар. откл. яч.9 РП-3 (Л-3ф9), в результате ДТП сбита опора 32/16. Сотрудниками ГИБДД составлен протокол ДТП, направлена претензия.	2014-11-23 12:48:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Декабрь							
Гуковские ГЭС	2014-12-02 10:40:00.0	Авар. откл. яч. 33 п/с Г-2 (Л-233) от МФО, причина не установлена.	2014-12-02 10:58:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Невыявленные причины	
Гуковские ГЭС	2014-12-18 09:35:00.0	Отключение яч.40 п/с Г-10 (Л-1040) по сигналу 'Земля', оборвана вязка, провод лёг на траверсу.	2014-12-18 14:25:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Исчерпание ресурса	
Гуковские ГЭС	2014-12-25 02:25:00.0	Авар.откл.яч. 8 п/с РП-04 (Л-04Ф8) от МТЗ, нарушение электрической изоляции соед. муфты КЛ 6кВ на уч. РП-04 - ТП-192.	2014-12-25 14:10:00.0	КЛ 6-10 кВ		Нарушение электрической изоляции	
Гуковские ГЭС	2014-12-29 19:15:00.0	Авар. откл.яч. 6 п/с Г-5 (Л-506) от МФО, причина не установлена.	2014-12-29 20:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Невыявленные причины	
Ответственность зон обслуживания электрических сетей:							
Гуковских РЭС - г.Гуково; Зверевских РЭС - г. Зверево.							
Каменские межрайонные электрические сети							
Участок	Дата и время возникновения	Краткое описание	Дата и время ликвидации	Тип оборудования	Классификация : по признаку технических причин	Классификация : по признаку организационных причин	Классификация : по признаку стихийных явлений
Январь							
Шолоховский УЭС	2014-01-07 10:40:00.0	На п/ст 'Б-5' от действия МФО отключился масляный выключатель 6 кВ Л-514(схема рем). Электрический пробой межфазной изоляции концевой муфты на опоре 1 выхода с РП-29 Л-29 Ф8.	2014-01-07 12:02:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Белокалитвенский УЭС	2014-01-02 12:18:00.0	На п/ст 'Б-10' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 10 кВ Л-1022. Электрический пробой межфазной изоляции КЛ-10 кВ от п/ст 'Б-10' до ТП-0692(ТП-92П).	2014-01-02 12:38:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Белокалитвенский УЭС	2014-01-07 09:14:00.0	На п/ст 'Б-3' персоналом отключен масляный выключатель 10 кВ Л-341, 'земля' в сети 10 кВ. Повреждение электротехнического оборудования в абонентской ТП-0684(ТП-84П).	2014-01-07 10:21:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Донецкие РЭС	2014-01-29 11:26:00.0	На п/ст 'Гундоровская' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 6 кВ Л-17. Подхлест линейных проводов на абонентской отпайке 'Водозабор ОАО 'ДММ' от ВЛ-6 кВ Л-17.	2014-01-29 15:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Февраль							
Белокалитвенский УЭС	2014-02-27 16:54:00.0	На п/ст 'Б-10' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 10 кВ Л-1017. На опоре 82 ВЛ-10 кВ Л-1017 разрушен разрядник фазы 'А', обрыв линейного провода.	2014-02-27 20:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
Горняцкий УЭС	2014-02-15 06:10:00.0	В ТП-0456(ТП-334П) от действия МТЗ отключился масляный выключатель 6 кВ, отключен участок Л-208. Повреждение электротехнического оборудования в абонентской ТП-0456.	2014-02-15 06:53:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Горняцкий УЭС	2014-02-16 22:40:00.0	В ТП-0456(ТП-334П) от действия МТЗ отключился МВ-6 кВ, отключен участок Л-208. На КЛ-6 кВ 'ввод' в ТП-3306 с опоры 93 ВЛ-6 кВ произошло КЗ, послужившее причиной отгорания шлейфа фазы 'В' КЛ-6 кВ на опоре 93.	2014-02-17 15:45:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Каменский УЭС	2014-02-10 13:47:00.0	На п/ст 'К-3' от действия МФО отключился масляный выключатель 6 кВ Л-313. Электрический пробой межфазной изоляции КЛ-6 кВ от ТП-2082(ТП-136) до опоры 8.1 ВЛ-6 кВ.	2014-02-10 15:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Каменский УЭС	2014-02-26 09:46:00.0	На п/ст 'К-3' от действия МФО отключился масляный выключатель 6 кВ Л-307. Электрический пробой межфазной изоляции КЛ-6 кВ 'А' от п/ст 'К-3' до опоры 1 ВЛ-6 кВ.	2014-02-26 12:38:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Обливский УЭС	2014-02-20 07:56:00.0	На п/ст 'Обливская-1' персоналом отключен масляный выключатель 10 кВ Л-7, 'земля' в сети 10 кВ. Разрушение изолятора фазы 'В' на опоре 242 ВЛ-10 кВ, что привело к замыканию токоведущей части с заземленной металлоконструкцией траверсы.	2014-02-20 10:54:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
Тацинский УЭС	2014-02-25 08:55:00.0	автомобиля на опору 11/4 ВЛ-10 кВ Л-5, обрыв линейных проводов ВЛ-10 кВ в пролете опор 11/3-11/4.	2014-02-25 11:44:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Чистоозёрный УЭС	2014-02-17 23:00:00.0	На п/ст 'Б-4' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 10 кВ Л-415. Повреждение электротехнического оборудования в абонентской ТП-0280 'Кубаньгазпром'.	2014-02-18 00:51:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Март							
Синегорский УЭС	2014-03-17 14:49:00.0	На п/ст 'Синегорская' от действия МТЗ отключился МВ-6 кВ Л-49. Кратковременное перекрытие токоведущих частей ВЛ-6 кВ в пролете опор 50-51 обломившейся при сильных порывах ветра веткой дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ-6 кВ.	2014-03-17 16:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Шолоховский УЭС	2014-03-04 12:50:00.0	На п/ст 'Б-5' от действия МФО отключился масляный выключатель 6 кВ Л-525 схема ремонтная (норм схема Л-503). Электрический пробой межфазной изоляции КЛ-6 кВ от ТП-3432 до ТП-3435.	2014-03-04 13:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Шолоховский УЭС	2014-03-28 16:18:00.0	На п/ст 'Б-5' персоналом отключен МВ-6 кВ Л-529, 'земля' в сети 6 кВ. Разрушение высоковольтного изолятора фазы 'А' на опоре 18 ВЛ-6 кВ Л-529, что привело к замыканию токоведущей части с заземленной металлоконструкцией траверсы.	2014-03-28 16:58:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
Белокалитвенский УЭС	2014-03-14 20:10:00.0	В РП-27 от действия МТЗ отключился вакуумный выключатель 10 кВ Л-27 Ф3. Разрушение высоковольтного изолятора фазы 'В' на опоре 35 ВЛ-10 кВ Л-27 Ф3.	2014-03-14 21:53:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
Белокалитвенский УЭС	2014-03-17 14:55:00.0	На п/ст 'Б-10' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 10 кВ Л-1017. Схлест линейных проводов на абонентской отпайке от ВЛ-10 кВ Л-1017 в пролете опор 1-2.	2014-03-17 16:51:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Белокалитвенский УЭС	2014-03-17 15:12:00.0	В РП-28 от действия МТЗ отключился вакуумный выключатель 10 кВ Л-28 Ф3. Повреждение электротехнического оборудования на абонентской отпайке от ВЛ-10 кВ Л-28 Ф3 на абонентскую ТП-0662.	2014-03-17 15:26:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Белокалитвенский УЭС	2014-03-18 14:20:00.0	В РП-27 от действия МТЗ отключился вакуумный выключатель 10 кВ Л-27 Ф3. Повреждение электротехнического оборудования в абонентской ТП-0666.	2014-03-18 14:44:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Каменский УЭС	2014-03-20 12:32:00.0	МВ-6 кВ Л-14 Ф4 (ввод) и Л-14 Ф5. Электрический пробой межфазной изоляции КЛ-6 кВ от РП-14 до ТП-2057.	2014-03-20 14:47:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Морозовский УЭС	2014-03-16 13:24:00.0	На п/ст 'Б-11' от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-1112. Кратковременное перекрытие токоведущих частей ВЛ-10 кВ в пролете опор 14-15 обломившейся при сильных порывах ветра веткой дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ.	2014-03-16 14:23:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган

Морозовский УЭС	2014-03-18 14:49:00.0	В РП-30 от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-30 Ф11. Перекрытие токоведущих частей ВЛ-10 кВ в пролете опор 33-34 упавшим при сильных порывах ветра деревом, находящимся за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ.	2014-03-18 16:58:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Морозовский УЭС	2014-03-18 17:43:00.0	Повреждение абонентской КЛ-10 кВ от РП-30 до РП-ТП-2 (отключение записать на ВЛ-10 кВ Л-30 Ф11).	2014-03-18 19:03:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Обливский УЭС	2014-03-16 13:05:00.0	На п/ст 'Обливская-1' персоналом отключен масляный выключатель 10 кВ Л-7, 'земля' в сети 10 кВ. Разрушение изолятора фазы 'С' на опоре 101 ВЛ-10 кВ Л-7 привело к замыканию токоведущей части с заземленной металлоконструкцией траверсы.	2014-03-16 14:56:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Обливский УЭС	2014-03-17 18:00:00.0	На п/ст 'Обливская-1' от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-7. Кратковременное перекрытие токоведущих частей ВЛ-10 кВ в пролете опор 53-54 обломившейся при сильных порывах ветра веткой дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ.	2014-03-17 19:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Апрель							
Шолоховский УЭС	2014-04-05 18:08:00.0	На п/ст 'Б-5' от действия МФО отключился масляный выключатель 6 кВ Л-517. Повреждение на опоре 37/6 ВЛ-6 кВ концевой муфты абонентской КЛ-6 кВ 'ввод' в абонентскую ТП-0436.	2014-04-05 21:42:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Шолоховский УЭС	2014-04-11 11:15:00.0	На п/ст 'Б-5' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 6 кВ Л-529. Электрический пробой концевой муфты в ТП-3409 КЛ-6 кВ от ТП-3409 до ТП-3416.	2014-04-11 12:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Белокалитвенский УЭС	2014-04-03 07:27:00.0	В РУП-1 от действия МТЗ отключился масляный выключатель 10 кВ Л-111. Повреждение электротехнического оборудования в абонентской ТП-0610.	2014-04-03 09:21:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		
Белокалитвенский УЭС	2014-04-08 09:16:00.0	В РП-28 от действия МТЗ отключился вакуумный выключатель 10 кВ Л-28 Ф3. Электрический пробой межфазной изоляции КЛ-10 кВ от ТП-3024 до ТП-3032.	2014-04-08 10:16:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Горняцкий УЭС	2014-04-11 11:10:00.0	В РП-22 сомпроизвольно отключился масляный выключатель 6 кВ Л-22 Ф3 ('ввод' Л-221). Проведение технического обслуживания масляного выключателя 6 кВ не в полном объеме.	2014-04-11 11:18:00.0	ПС, РП, ТП 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Чистозерный УЭС	2014-04-01 01:48:00.0	На п/ст 'Б-4' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 10 кВ Л-415. Повреждение электротехнического оборудования в абонентской ТП-0281.	2014-04-01 04:12:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Май							
Морозовский УЭС	2014-05-11 06:25:00.0	В РП-30 от действия МТЗ отключился масляный выключатель 10 кВ Л-30 Ф11. Электрический пробой межфазной изоляции концевой муфты КЛ-10 кВ N1-05 в ТП-0813 (в базе КЛ-10 кВ находится на Л-1146) (уч-к ТП-4402 - ТП-0813)	2014-05-11 08:37:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Июнь							
Каменский УЭС	2014-06-09 18:50:00.0	На п/ст 'Водоканал' от действия МТЗ отключился вакуумный выключатель 6 кВ Л-10. Обрыв линейного провода ВЛ-6 кВ Л-10 в пролете опор 8-9 из-за обрыва вязки провода на опоре 8.	2014-06-09 20:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Каменский УЭС	2014-06-29 19:30:00.0	На п/ст 'Каменская СХТ' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 10 кВ Л-2. Электрический пробой концевой муфты абонентской КЛ-10 кВ на опоре 12.1 ВЛ-10 кВ Л-2.	2014-06-30 01:42:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Каменский УЭС	2014-06-30 10:04:00.0	На п/ст 'К-3' от действия МФО отключился масляный выключатель 6 кВ Л-313. Электрический пробой концевой муфты КЛ-6 кВ от ТП-2081 до опоры 1 ВЛ-6 кВ на опоре 1.	2014-06-30 18:20:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Июль							
Каменский УЭС	2014-07-18 14:38:00.0	В ТП-2052 от действия МТЗ отключился масляный выключатель 6 кВ, отключен участок Л-13 Ф5. Электрический пробой межфазной изоляции КЛ-6 кВ от ТП-2054 до ТП-2055.	2014-07-18 15:20:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Морозовский УЭС	2014-07-05 04:50:00.0	В РП-30 от действия МТЗ отключился масляный выключатель 10 кВ Л-30 Ф14. Перекрытие проходного изолятора фазы 'В' ТП-4438.	2014-07-05 12:37:00.0	ПС, РП, ТП 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
Таинский УЭС	2014-07-22 16:25:00.0	На п/ст 'Б-8' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 6 кВ Л-805. Повреждение двух опорных изоляторов в абонентской ТП-0721.	2014-07-22 16:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Август							
Синегорский УЭС	2014-08-12 11:34:00.0	На п/ст 'Синегорская' персоналом отключен масляный выключатель 6 кВ Л-49, 'земля' в сети 6 кВ. Повреждение электротехнического оборудования в абонентской ТП-0487.	2014-08-12 11:55:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Каменский УЭС	2014-08-22 18:15:00.0	В РП-12 от действия МТЗ отключился масляный выключатель 6 кВ Л-12 Ф1. В абонентской ТП-0217 соскочил опорный изолятор.	2014-08-22 21:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Глубокинский УЭС	2014-08-15 15:00:00.0	На п/ст 'Г-5' от действия МТЗ отключился вакуумный выключатель 6 кВ Л-514. Повреждение в РУ-0,4 кВ ТП-2629 трансформатора тока и автомата 0,4 кВ.	2014-08-15 18:00:00.0	ПС, РП, ТП 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Сентябрь							
Белокалитвенский УЭС	2014-09-24 14:05:00.0	В РП-28 от действия МТЗ отключился ВВ-10 кВ Л-28 Ф13. 24.09.2014 года в 14:26 включили повторно Л-28 Ф13. 24.09.2014 года в 23:28 в РП-28 от действия МТЗ отключился ВВ-10 кВ Л-28 Ф13, повреждение на абонентской отпайке на ТП-0645 и ТП-0662.	2014-09-25 02:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Морозовский УЭС	2014-09-12 11:49:00.0	На п/ст 'Б-11' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 10 кВ Л-1118. В абонентской ТП-0827 вышли из строя три не калиброванных ПК-10 кВ, обрыв абонентского шлейфа от опоры 75 ВЛ-10 кВ Л-1118 до ТП-0827.	2014-09-12 12:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Морозовский УЭС	2014-09-24 11:24:00.0	В РП-30 от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-30 Ф14. Перекрытие линейных проводов ВЛ-10 кВ в пролете опор 75-76 обломившейся при сильных порывах ветра веткой дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ.	2014-09-24 13:09:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Морозовский УЭС	2014-09-24 11:24:00.0	В РП-30 от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-30 Ф11. Перекрытие линейных проводов ВЛ-10 кВ абонентской отпайки в пролете опор 124-125 обломившейся при сильных порывах ветра веткой дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ.	2014-09-24 12:55:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Таинский УЭС	2014-09-24 09:12:00.0	На п/ст 'Б-8' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 6 кВ Л-805. Разрушение высоковольтного изолятора ШС-10 фазы 'А' на опоре 27 ВЛ-6 кВ Л-805.	2014-09-24 10:22:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Донецкие РЭС	2014-09-24 10:55:00.0	На п/ст 'Гундоровская' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 6 кВ Л-25. Разрушение высоковольтного изолятора ШФ-10 фазы 'С' на опоре 43 ВЛ-6 кВ.	2014-09-24 12:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Октябрь							
Шолоховский УЭС	2014-10-10 14:27:00.0	В ТП-3410 от действия МТЗ отключился масляный выключатель 6 кВ, отключен участок Л-503. Электрический пробой межфазной изоляции КЛ-6 кВ от ТП-3425 до ТП-0412.	2014-10-10 15:15:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Белокалитвенский УЭС	2014-10-09 16:48:00.0	На п/ст 'ТП Промзона-2' от действия МФО отключился масляный выключатель 10 кВ Л-206. Электрический пробой межфазной изоляции КЛ-10 кВ от п/ст 'ТП Промзона-2' до ТП-3040.	2014-10-09 17:42:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Белокалитвенский УЭС	2014-10-17 17:35:00.0	На п/ст 'ТП Промзона-2' от действия МФО отключился масляный выключатель 10 кВ Л-217. Повреждение электротехнического оборудования в абонентской ТП-0670.	2014-10-17 22:12:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		

Белокалитвенский УЭС	2014-10-25 10:19:00.0	В РП-28 от действия МТЗ отключился вакуумный выключатель 10 кВ Л-28 Ф3. ТП-3033 РУ-10 кВ перекрытие опорных изоляторов 10 кВ фазы 'А' и 'В'.	2014-10-25 12:02:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
Донецкие РЭС	2014-10-05 12:58:00.0	На п/ст 'Тундорская' от действия МФО отключился масляный выключатель 6 кВ Л-15. Электрический пробой межфазной изоляции концевой муфты на опоре 1 ВЛ-6 кВ КЛ-6 кВ от п/ст 'Тундорская' до опоры 1 ВЛ-6 кВ Л-15.	2014-10-05 19:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Ноябрь							
Синегорский УЭС	2014-11-30 17:20:00.0	В РП-23 от действия МТЗ отключился масляный выключатель 6 кВ Л-23 Ф3 (фидер 'Водоканал'). Выход из строя двух ПК-6 кВ в абонентской ТП-0498.	2014-11-30 17:31:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Белокалитвенский УЭС	2014-11-30 10:09:00.0	На п/ст ТПП 'Промзона-2' от действия МФО отключился масляный выключатель 10 кВ Л-217. Повреждение электротехнического оборудования в абонентской ТП-0673.	2014-11-30 15:42:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Белокалитвенский УЭС	2014-11-30 14:11:00.0	В РП-28 от действия МТЗ отключился вакуумный выключатель 10 кВ Л-28 Ф3. Выход из строя двух ПК-10 кВ в абонентской ТП-0683.	2014-11-30 14:32:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Декабрь							
Белокалитвенский УЭС	2014-12-03 12:16:00.0	На п/ст 'Б-10' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 10 кВ Л-1022. Электрический пробой межфазной изоляции КЛ-10 кВ от п/ст 'Б-10' до ТП-0692.	2014-12-03 18:15:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Белокалитвенский УЭС	2014-12-27 20:11:00.0	В РП-28 от действия МТЗ отключился ВВ-10 кВ Л-28 Ф13. 27.12.14 в 20:35 включили повторно. 27.12.14 в 21:35 в РП-28 отключился ВВ-10 кВ от МТЗ, перекрытие линейных проводов ВЛ-10 кВ абонентской отпайки ветками дерева в пролете опор 22-23, 24-25.	2014-12-27 22:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Белокалитвенский УЭС	2014-12-28 10:43:00.0	На п/ст 'Б-3' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 10 кВ Л-341. Повреждение электротехнического оборудования в абонентской ТП-РП-0864.	2014-12-28 11:02:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Белокалитвенский УЭС	2014-12-28 10:43:00.0	В РП-28 от действия МТЗ отключился вакуумный выключатель 10 кВ Л-28 Ф3. Электрический пробой в ТП-3033 межфазной изоляции КЛ-10 кВ от ячейки 4 до силового трансформатора Т-2.	2014-12-28 11:22:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Белокалитвенский УЭС	2014-12-28 10:43:00.0	В РП-28 от действия МТЗ отключился ВВ-10 кВ Л-28 Ф13. Кратковременное перекрытие токоведущих частей веткой, обломившейся при сильных порывах ветра, дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ, в пролете опор 67-68 ВЛ-10 кВ Л-28 Ф13.	2014-12-28 11:23:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган	
Белокалитвенский УЭС	2014-12-29 22:19:00.0	В РП-28 от действия МТЗ отключился ВВ-10 кВ Л-28 Ф13. 29.12.14 в 22:40 включили повторно. 30.12.14 в 00:12 ВВ-10 кВ отключился от МТЗ. Перекрытие токоведущих частей обломившейся веткой дерева, которая упала на крышу абонентского ТП-0567.	2014-12-30 00:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Белокалитвенский УЭС	2014-12-30 08:08:00.0	На п/ст 'Б-10' от действия МФО отключился МВ-10 кВ. При сильных порывах ветра произошел сход проводов ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-3002, что привело к 'пропуску' защиты из-за применения в РУ-0,4 кВ не калиброванных ПИ-0,4 кВ.	2014-12-30 11:15:00.0	Устройства РЗ и А		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Горняцкий УЭС	2014-12-09 07:51:00.0	На п/ст 'Б-2' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 6 кВ Л-208. Перекрытие животным токоведущих частей в кабине силового трансформатора абонентской ТП-0456.	2014-12-09 08:32:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Горняцкий УЭС	2014-12-09 07:51:00.0	На п/ст 'Б-2' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 6 кВ Л-221. Применение не калиброванных ПК-6 кВ в РУ-6 кВ в абонентской ТП-0458.	2014-12-09 08:35:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Горняцкий УЭС	2014-12-30 01:47:00.0	В РП-0456 от действия МТЗ отключился масляный выключатель 6 кВ Л-3 (ячейка 3), отключен участок Л-208. Повреждение электротехнического оборудования в абонентском РП-0456.	2014-12-30 02:09:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Каменский УЭС	2014-12-29 21:19:00.0	На п/ст 'Каменская СХТ' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 10 кВ Л-2. Повреждение изолятора фазы 'В' на опоре 71 ВЛ-10 кВ Л-2.	2014-12-30 11:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган	
Каменский УЭС	2014-12-29 23:30:00.0	На п/ст 'К-3' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 6 кВ Л-313. Электрический пробой межфазной изоляции КЛ-6 кВ от п/ст 'К-3' до ТП-2081.	2014-12-30 03:32:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Морозовский УЭС	2014-12-30 02:20:00.0	На п/ст 'Б-11' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 10 кВ Л-1139. Повреждение трех ПК-10 кВ в абонентской ТП-0843.	2014-12-30 07:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Морозовский УЭС	2014-12-30 02:20:00.0	На п/ст 'Б-11' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 10 кВ Л-1116. Обрыв шлейфа фазы 'В' на опоре 64 ВЛ-10 кВ Л-1116 к ТП-4415.	2014-12-30 15:52:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган	
Ташинский УЭС	2014-12-30 00:48:00.0	На п/ст 'Б-8' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 6 кВ Л-807. Из-за сложных метеоусловий (сильный ветер, ураган, гололед, снеготал) произошло обледенение и перекрытие трех проходных изоляторов ТП-4273.	2014-12-30 16:35:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ		гололед снеготал	
Коксовский УЭС	2014-12-27 23:19:00.0	На п/ст 'Б-1' от действия МТЗ отключился масляный выключатель 6 кВ Л-102. Повреждение электротехнического оборудования в абонентской ТП-0515.	2014-12-28 00:41:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Коксовский УЭС	2014-12-30 06:12:00.0	На п/ст 'Б-1' от действия МФО отключился масляный выключатель 6 кВ Л-134. Кратковременное перекрытие токоведущих частей веткой, обломившейся при сильных порывах ветра, дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ-6 кВ в пролете опор 88-89.	2014-12-30 10:01:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган	
Донецкие РЭС	2014-12-04 08:40:00.0	На п/ст 'Тундорская' персоналом отключен масляный выключатель 6 кВ Л-17, 'земля' в сети 6 кВ. Срыв на опоре 32/14/22 абонентской отпайки от ВЛ-6 кВ Л-6 Ф2 штыревых изоляторов.	2014-12-04 12:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Ответственность зон обслуживания электрических сетей:							
Каменский УЭС — г. Каменск-Шахтинский; Машзаводский УЭС - п. Машзаводский; Белокалитвенский УЭС - г. Белая Калитва; Синегорский УЭС - п. Синегорский, п. Ясногорский; Морозовский УЭС - г. Морозовск; Донецкие РЭС — г. Донецк; Коксовский УЭС - п. Коксовый; Горняцкий УЭС - п. Горняцкий; Ташинский УЭС - станция Ташинская; Обливский УЭС - станция Обливская; Шолоховский УЭС - р.п. Шолоховский; Чистоозёрный УЭС - п. Чистоозёрный.							
Миллеровские межрайонные электрические сети							
Участок	Дата и время возникновения	Краткое описание	Дата и время ликвидации	Тип оборудования	Классификация : по признаку технических причин	Классификация : по признаку организационных причин	Классификация : по признаку стихийных явлений
Январь							
Миллеровский УЭС	2014-01-13 02:44:00.0	Действием ТО аварийно отключилась Л-4 10 кВ ПС 'Миллеровская, при ветре 20-25м/с, упало дерево на провода в пролёте 22/52-22/53 и оборвал 3 провода, тополь рос в охранной зоне ВЛ и высотой 30 м. Произвести обрезку нет возможности	2014-01-13 16:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Миллеровский УЭС	2014-01-18 22:18:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-12 10 кВ ПС 'ГОК', из-за повреждения абонентского КТП-080(ОАО 'Миллеровский ГОК'). Отключено КТП-080 до предоставления акта РТН.	2014-01-19 08:17:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Миллеровский УЭС	2014-01-18 23:57:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-13 10 кВ ПС 'ГОК', из-за повреждения абонентского КТП-0120 (ОАО 'Миллеровское ДРСУ'). Отключено КТП-0120 до предоставления акта РТН.	2014-01-19 10:06:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		

Миллеровский УЭС	2014-01-31 09:00:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-12 10 кВ ПС 'ТОК', из-за повреждения абонентского кабеля 10 кВ на КТП-0160 (ОАО Ростовэнерго МРСКА-Юга)	2014-01-31 10:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Февраль						
Март						
Миллеровский УЭС	2014-03-16 04:16:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-8 10 кВ ПС 'Промзона', при ветре 20-25 м/с в пролёте опор 80-81 упала ветка на линейные провода, деревья растут в не охранной зоне ВЛ-10 кВ (тополя высотой более 15 м.)	2014-03-16 09:41:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган
Кашарский УЭС	2014-03-21 05:50:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-2 10 кВ ПС 'Кашарская', при ветре 20-25 м/с упал тополь на линейные провода в пролёте опор 12-13 и оборвало линейные провода, тополь рос в не охранной зоне	2014-03-21 15:17:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган
Казанский УЭС	2014-03-12 14:20:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-2 10 кВ ПС 'Казанская', из-за коррозии болта удерживающего подвижный нож на РПП-10 кВ на КТП - 10/0,4 кВ 609.	2014-03-12 17:08:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объёмах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств
Апрель						
Миллеровский УЭС	2014-04-19 19:05:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-8 10 кВ ПС 'Промзона', поврежден штыревой изолятор по фазе 'В' на опоре 141, при игре в футбол под ВЛ-10 кВ, виновник(ки) скрылись с места происшествия. Виновник не установлен.	2014-04-19 20:48:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц
Миллеровский УЭС	2014-04-28 07:27:00.0	Действием ТО аварийно отключилась Л-6 10 кВ ПС 'ТОК', из-за перекрытия шлейфа от РВО-10 по фазе 'В' между фазами 'В' и 'С'. на опоре 103.	2014-04-28 09:54:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Тарасовский УЭС	2014-04-29 21:41:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-2 10 кВ ПС 'Тарасовская-СХТ', при дожде и грозе, молния попала в первую опору.	2014-04-29 21:52:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Тарасовский УЭС	2014-04-29 21:41:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-4 10 кВ ПС 'Тарасовская-СХТ', при дожде и грозе, молния попала в первую опору.	2014-04-29 21:54:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Май						
Миллеровский УЭС	2014-05-29 18:04:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-10 10 кВ ПС 'ТОК', при грозе, молния попала в подстанцию 'ТОК'.	2014-05-29 18:36:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Миллеровский УЭС	2014-05-29 18:04:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-4 10 кВ ПС 'Промзона', при грозе на КТП-23 повреждены два РВО-10 по фазе 'А' и 'В'.	2014-05-29 18:54:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Тарасовский УЭС	2014-05-03 21:05:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-5 10 кВ ПС 'Тарасовская', из-за повреждения в РУ-10 кВ на абонентском КТП-023.	2014-05-04 01:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Чертковский УЭС	2014-05-29 17:00:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-5 10 кВ ПС 'Чертковская', из-за повреждения на абонентском оборудовании ЗТП-10/0,4 кВ ? 02 принадлежавшее ОАО 'Чертковский элеватор'. Протоколы уже предоставлены.	2014-05-29 21:01:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Вешенский УЭС	2014-05-15 11:19:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-5 10 кВ ПС 'Вешенская', при внеочередном осмотре было выявлено повреждение ШФ-10 по фазе 'А' на опоре ? 15.	2014-05-15 13:06:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Июнь						
Миллеровский УЭС	2014-06-25 01:43:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-13 10 кВ ПС 'ТОК', из-за повреждения на абонентском КЛ-10 кВ отходящего на ТП-098/1 (В/Ч 40478)	2014-06-25 04:46:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Миллеровский УЭС	2014-06-25 07:10:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-13 10 кВ ПС 'ТОК', из-за повреждения на абонентском КТП-0170(ОАО 'АТП).	2014-06-25 14:55:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Тарасовский УЭС	2014-06-30 13:33:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-2 10 кВ ПС 'Тарасовская-СХТ', из-за повреждения КЛ-10 кВ проходящего под Ж/Д в пролёте опор 16-17, из-за высыхания изоляции т. к. экслп. вертикально вьх на опору.	2014-06-30 14:20:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Июль						
Миллеровский УЭС	2014-07-08 12:00:00.0	Действием ТО аварийно отключилась Л-4 10 кВ ПС 'Промзона', при попадании воды в РУ-10 кВ КТП-43 через резинки проходных изоляторов по фазе 'В' и 'С' при дожде и грозе.	2014-07-08 16:33:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ		грозы, ливни
Миллеровский УЭС	2014-07-10 10:04:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-12 10 кВ ПС 'ТОК', из-за повреждения концевой муфты на опоре 1.	2014-07-10 16:54:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение структуры материала	
Вешенский УЭС	2014-07-08 04:00:00.0	Действием МТЗ Аварийно отключилась Л-3 10 кВ ПС 'Вешенская-1', при попадании молнии в первую опору из-за прохождения дождя с молнией.	2014-07-08 04:17:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Вешенский УЭС	2014-07-08 04:00:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-5 10 кВ ПС 'Вешенская-1', при попадании молнии в первую опору из-за прохождения дождя с молнией.	2014-07-08 04:14:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Вешенский УЭС	2014-07-08 04:27:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-5 10 кВ ПС 'Вешенская-1', из-за протекания воды через проходные изоляторы в РУ-10 кВ на КТП -533 и 517	2014-07-08 10:45:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ		грозы, ливни
Вешенский УЭС	2014-07-08 04:49:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-3 10 кВ ПС 'Вешенская-1', при попадании молнии в КТП-515, разрушен РВО-10 кВ по фазе 'А'.	2014-07-08 08:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Вешенский УЭС	2014-07-17 14:24:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-5 10 кВ ПС 'Вешенская-1', из-за повреждения на абонентском КТП-08., отключен ЛР-12.	2014-07-17 15:04:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Август						
Миллеровский УЭС	2014-08-16 17:00:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась ВЛ-10 кВ Л-8 ПС 'Промзона', из-за попадания птицы (грач) на ножи линейного разъединителя ЛР-11 на опоре 30.	2014-08-16 17:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Миллеровский УЭС	2014-08-18 19:48:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась ВЛ-10 кВ Л-10 ПС 'ТОК', из-за повреждения на абонентской КТП-082 (ФИЛИАЛ 'Ростовтоппром' Миллеровский ГТС).	2014-08-18 21:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Миллеровский УЭС	2014-08-18 20:19:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась ВЛ-10 кВ Л-12 ПС 'ТОК', из-за повреждения абонентского КТП-0179 ОАО Ростовэнерго).	2014-08-18 21:07:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Миллеровский УЭС	2014-08-18 21:12:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась ВЛ-10 кВ Л-4 ПС 'Миллеровская', при прохождении грозового фронта поврежден РВО-10 по фазе 'А' на КТП-50.	2014-08-18 21:36:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Миллеровский УЭС	2014-08-28 20:57:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась ВЛ-10 кВ Л-12 ПС 'ТОК', при прохождении грозового фронта, поврежден РВО-10 по фазе 'Б' на КТП-18.	2014-08-28 21:22:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Тарасовский УЭС	2014-08-18 20:50:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась ВЛ-10 кВ Л-5 ПС 'Тарасовская', при прохождении грозового фронта, молния попала в ЛР-18 на опоре 9, отгорел шлейф по фазе 'С'.	2014-08-19 00:28:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Вешенский УЭС	2014-08-01 23:12:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась ВЛ-10 кВ Л-3 ПС 'Вешенская-1', из-за проникновения животного в РУ-10 кВ КТП-508, произошло перекрытие в РУ-10 кВ.	2014-08-02 00:28:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объёмах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств

Вёшенский УЭС	2014-08-18 22:25:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась ВЛ-10 кВ Л-3 ПС 'Вешенская-1', в следствии грозового перенапряжения произошло разрушение изолятора на опоре 4 по фазе 'В' и отгорания вязки от линейного провода.	2014-08-19 00:08:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
Сентябрь							
Миллеровский УЭС	2014-09-24 11:39:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-10 ВЛ-10 кВ ПС 'ТОК', из-за попадания ветки на линейные провода в пролете опор 8-7, при порывистом ветре 25-30 м/с.	2014-09-24 14:22:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Миллеровский УЭС	2014-09-24 11:58:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-8 ВЛ-10 кВ ПС 'Промзона', из-за попадания ветки на линейные провода в пролете опор 139-140, при порывистом ветре 25-30 м/с.	2014-09-24 15:47:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Миллеровский УЭС	2014-09-24 13:50:00.0	Действием МТО аварийно отключилась Л-4 ВЛ-10 кВ ПС 'Промзона', из-за попадания ветки на линейные провода в пролете опор 80/2-80/3, при порывистом ветре 25-30 м/с.	2014-09-24 16:17:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Миллеровский УЭС	2014-09-24 14:17:00.0	Действием МТО аварийно отключилась Л-4 ВЛ-10 кВ ПС 'Миллеровская', из-за попадания ветки на линейные провода в пролете опор 47-48, при порывистом ветре 25-30 м/с.	2014-09-24 14:55:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Миллеровский УЭС	2014-09-24 15:26:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-10 ВЛ-10 кВ ПС 'ТОК', из-за падения ветки на линейный разъединитель ЛР-7 на опоре 108/21, при порывистом ветре 25-30 м/с.	2014-09-24 16:46:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Миллеровский УЭС	2014-09-24 15:26:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-13 ВЛ-10 кВ ПС 'ТОК', из-за падения дерева на линейные провода в пролете опор 59/1-59/2, при порывистом ветре 25-30 м/с, дерево росло в не охранной зоне и высотой 15-20 м.	2014-09-24 17:11:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Миллеровский УЭС	2014-09-24 15:31:00.0	Действием МТО аварийно отключилась Л-4 ВЛ-10 кВ ПС 'Миллеровская', из-за повреждения два РВО-10 кВ по фазе 'А' и 'С' на ЛР-1 на опоре 55.	2014-09-24 16:44:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Миллеровский УЭС	2014-09-24 17:50:00.0	Действием МТО аварийно отключилась Л-4 ВЛ-10 кВ ПС 'Миллеровская', из-за падения ветки на линейные провода в пролете опор 49-50, при порывистом ветре 25-30 м/с.	2014-09-24 19:28:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Миллеровский УЭС	2014-09-24 21:55:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-4 ВЛ-10 кВ ПС 'Миллеровская', из-за падения ветки на линейные провода в пролете опор 22/51-22/52, при порывистом ветре 25-30 м/с.	2014-09-24 23:58:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Миллеровский УЭС	2014-09-29 12:20:00.0	Аварийно в ручную при появлении 'ЗЕМЛЯ' Л-6 ВЛ-10 кВ ПС 'ТОК', из-за повреждения на абонентском КЛ-10 кВ на ТП-0178 (сбербанк РОССИИ).	2014-09-29 16:24:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Миллеровский УЭС	2014-09-30 02:45:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-12 ВЛ-10 кВ ПС 'ТОК', из-за падения ветки на ЛР-27 на опоре 69, при ветре.	2014-09-30 02:51:00.0	ВЛ 6-35 кВ			
Тарасовский УЭС	2014-09-24 12:17:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-2 ВЛ-10 кВ ПС 'Тарасовская-СХТ', при порывистом ветре и дожде вода попала в РУ-10 кВ КТП-218, через проходные изоляторы.	2014-09-25 11:19:00.0	ПС, РП, ТП 6-35 кВ			Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств
Чертковский УЭС	2014-09-24 12:24:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-8 ВЛ-10 кВ ПС 'Чертковская', птица попала на ножи РТП-801, при ветре 20-25 м/с.	2014-09-24 16:42:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств
Вёшенский УЭС	2014-09-15 18:24:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась ВЛ-10 кВ Л-3 ПС 'Вешенская-1', при прохождении грозового фронта молния попала в опору 33 повреждены изоляторы по фазе 'В' и вязка на данной опоре.	2014-09-15 20:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ			
Октябрь							
Миллеровский УЭС	2014-10-13 17:28:00.0	Действием МТО аварийно отключилась Л-4 ВЛ-10 кВ ПС 'Промзона', из-за повреждения опорного изолятора в РУ-10 кВ произошла коронка и вышли из строя ПК-10.	2014-10-13 21:37:00.0	ПС, РП, ТП 6-35 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Миллеровский УЭС	2014-10-14 14:33:00.0	Действием МТО аварийно отключилась Л-4 ВЛ-10 кВ ПС 'Промзона', из-за повреждения КЛ-10 кВ на опоре 1, из-за эксплуатации в вертикальном положении произошло высыхание изоляции.	2014-10-14 19:42:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Миллеровский УЭС	2014-10-21 00:10:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-12 ВЛ-10 кВ ПС 'ТОК', из-за повреждения штыревого изолятора ШФ-20Г на опоре 101/15 по фазе 'А'.	2014-10-21 00:19:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
Миллеровский УЭС	2014-10-23 01:25:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-12 ВЛ-10 кВ ПС 'ТОК', из-за повреждения КЛ-10 кВ на опоре ? 30/19 ввод в ТП-10/0,4 кВ ? 86.	2014-10-23 06:24:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Миллеровский УЭС	2014-10-23 01:25:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-10 ВЛ-10 кВ ПС 'ТОК', из-за повреждения в РУ-10 кВ в ТП-10/0,4 кВ 86 произошло провой опорного изолятора на шинах 10 кВ..	2014-10-23 04:56:00.0	ПС, РП, ТП 6-35 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Вёшенский УЭС	2014-10-18 18:39:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-3 ВЛ-10 кВ ПС 'Вешенская-1', из-за разрушения штыревого изолятора ШФ-10 на опоре 76/13 по фазе 'А'.	2014-10-18 18:57:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
Вёшенский УЭС	2014-10-20 11:38:00.0	В ручную отключена Л-3 ВЛ-10 кВ ПС 'Калининская', из-за повреждения штыревого изолятора Чешского исполнения на опоре 263.	2014-10-20 13:46:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
Ноябрь							
Миллеровский УЭС	2014-11-26 19:30:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-13 10 кВ ПС 'ТОК', из-за повреждения абонентского КЛ-10 ввод в ТП-098/1, 098/2 и 098/3.	2014-11-26 22:04:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Чертковский УЭС	2014-11-15 22:52:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-6 10 кВ ПС 'Чертковская', из-за повреждения штыревого изолятора ШФ-10 по фазе 'А' на опоре 66, при тумане	2014-11-16 09:51:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
Вёшенский УЭС	2014-11-17 14:18:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-5 10 кВ ПС 'Вешенская-1', из-за пробоя разрядника по фазе 'А' на КТП-533.	2014-11-17 17:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Декабрь							
Тарасовский УЭС	2014-12-15 14:18:00.0	Появилась 'Земля', аварийно в ручную выведена в ремонт ВЛ-10 кВ Л-2 ПС 'Тарасовская-СХТ', при ветре произошел обрыв вязки и в результате провод прикаснулся к траверсе по фазе 'А' на опоре ? 38.	2014-12-15 16:52:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Тарасовский УЭС	2014-12-27 17:08:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-5 ВЛ-10 кВ ПС 'Тарасовская', из-за повреждения шлейфа на РТП-232 по фазе 'С' и повреждения шлейфа на ЛР-10 по фазе 'В'.	2014-12-28 07:54:00.0	ВЛ 6-35 кВ			Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств
Тарасовский УЭС	2014-12-27 19:45:00.0	058 и 059 произошел перекос и т. к. они находятся рядом с ПС 'Тарасовская-СХТ' сработала защита на Л-4.	2014-12-28 06:02:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Тарасовский УЭС	2014-12-27 19:45:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-2 ВЛ-10 кВ ПС 'Тарасовская-СХТ', из-за перекрытия в абонентских КТП-058 и КТП-059 в РУ-10 кВ произошло КЗ и в следствии коронки произошло повреждение в РУ-10 кВ на КТП-238.	2014-12-28 16:57:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Тарасовский УЭС	2014-12-29 22:36:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-2 ВЛ-10 кВ ПС 'Тарасовская-СХТ', из-за повреждения на абонентском в РУ-10 кВ на КТП-050.	2014-12-30 02:57:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Чертковский УЭС	2014-12-27 21:10:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-8 ВЛ-10 кВ ПС 'Чертковская (Мобильная)', из-за повреждения на абонентском ТП-022.	2014-12-28 11:26:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Чертковский УЭС	2014-12-27 21:12:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-10 ВЛ-10 кВ ПС 'Чертковская (Мобильная)', из-за повреждения в РУ-10 кВ на КТП-836 в результате таяние снега произошло перекрытие на опорных изоляторах (повышение температуры до Т +3С).	2014-12-28 02:36:00.0	ПС, РП, ТП 6-35 кВ	Электродуговое повреждение		
Ответственность зон обслуживания электрических сетей:							

Миллеровский УЭС — г. Миллерово; Чертковский УЭС - п. Чертково; Тарасовский УЭС - п. Тарасовский; Казанский УЭС - станция Казанская; Кашарский УЭС - сл. Кашары;
Вешенский УЭС - станция Вешенская; Боковский УЭС - станция Боковская.

Новочеркасские межрайонные электрические сети

Участок	Дата и время возникновения	Краткое описание	Дата и время ликвидации	Тип оборудования	Классификация : по признаку технических причин	Классификация : по признаку организационных причин	Классификация : по признаку стихийных явлений
Январь							
Центральный РЭС	2014-01-01 06:11:00.0	РП-22 Л2-22 ф-20 действием МТЗ отключен МВ-6кВ в результате повреждения КЛ ТП-104-ТП-1038	2014-01-01 08:02:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Центральный РЭС	2014-01-08 11:18:00.0	НГ-5 Л1-505 действием МТЗ отключен МВ-6кВ в результате повреждения КЛ НГ-5 Л1-505-РП-22	2014-01-08 11:57:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Центральный РЭС	2014-01-21 00:00:00.0	НГ-1 Л1-104 действием МТЗ отключен МВ-6кВ в результате повреждения КЛ ТП-19-ТП-170	2014-01-21 00:52:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Центральный РЭС	2014-01-27 23:34:00.0	НЗПМ Л1-29 (схема рем)действием МТЗ отключен МВ-6кВ в результате повреждение КЛ ТП-165-ТП-1067 прие Л1-21	2014-01-28 00:04:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Промышленный УЭС	2014-01-20 10:39:00.0	РП-3 Л1-3ф1 действием МТЗ отключен МВ-6кВ в результате повреждение концевой муфты в ТП-423 в ст. ТП-424	2014-01-20 12:19:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Промышленный УЭС	2014-01-29 04:14:00.0	ГТП-4 Л1-418 действием МТЗ отключен МВ-6кВ в результате обрыва проводов оп.51-оп.53	2014-01-29 17:26:00.0	ВЛ 6-35 кВ			гололед снегопад
Февраль							
Центральный РЭС	2014-02-07 12:10:00.0	Аварийно отключилась Л-4ф8 действием МТЗ отключен МВ в результате повреждения КЛ РП-4-ТП-112	2014-02-07 12:49:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Аксацкий РЭС	2014-02-23 14:27:00.0	Авар откл Л-348 КС-3 отключился МВ 6 кВ из-за повреждения в ТП-03073	2014-02-23 14:56:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Аксацкий РЭС	2014-02-25 10:59:00.0	Авар откл Л-348 п/ст КС-3 сработала земляная защита отключена линия Л-101 ф.9 из-за повреждения абонентской КЛ-6 кВ ТП-03071-03072	2014-02-25 12:26:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Аксацкий РЭС	2014-02-27 18:11:00.0	Действием МТЗ на п/ст АС-2 отключилась Л-201, повреждение концевой кабельной муфты на Р-138	2014-02-27 18:33:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Каменоломненский РЭС	2014-02-14 12:15:00.0	Аварийно отключилась Л-1622 в ТП-747 яч.75 в результате повреждения в абонентской ТП-07010.	2014-02-14 12:41:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Промышленный УЭС	2014-02-12 12:18:00.0	ГТП-3 Л1-343 действием МТЗ отключен МВ-6кВ в результате повреждения КЛ ГТП-3 Л1-343 оп.1 Р-108	2014-02-12 12:57:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Март							
Центральный РЭС	2014-03-02 18:21:00.0	РП-22 Л22 ф22 действием МТЗ отключен МВ-6кВ в результате повреждения КЛ ТП-146-РП-4	2014-03-02 18:35:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Центральный РЭС	2014-03-17 13:43:00.0	НГ-1 Л1-111 действием МТЗ в результате перекрытие токоведущих частей из-за сорванного изолятора оп.8 во время сильного ветра	2014-03-17 16:53:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Центральный РЭС	2014-03-17 13:44:00.0	РП-3 Л3ф7 действием МТЗ отключен МВ-6кВ в результате перекрытие токоведущих частей между оп.23-24 из-за падения части дерева	2014-03-17 15:17:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Центральный РЭС	2014-03-20 10:32:00.0	НГ-1 Л1-105 действием МТЗ отключен МВ-6кВ в результате повреждение а абон. ТП-1068	2014-03-20 10:48:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		
Аксацкий РЭС	2014-03-03 23:36:00.0	АС-2 Л-201 действием МТЗ отключился МВ-6кВ Л-201 в результате повреждения абон. КЛ Р-А ТП-03001	2014-03-04 01:08:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Аксацкий РЭС	2014-03-16 13:30:00.0	КС-3 Л1-350 Действием МТЗ отключилась МВ-6кВ Л1-350 из-за перекрытия на токоведущих частях из-за сорванного изолятора на опоре 7330	2014-03-16 17:49:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Промышленный УЭС	2014-03-16 12:22:00.0	ЦРП Л1-5 сработала земляная защита в результате падения части дерева на ВЛ-6кВ между оп.751-52	2014-03-16 23:19:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Промышленный УЭС	2014-03-16 12:57:00.0	НГ-9 Л1-909 действием МТЗ отключен МВ-6кВ в результате перекрытие токоведущих частей из-за падения части дерева между оп.23/6-23/7	2014-03-16 13:17:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Промышленный УЭС	2014-03-17 13:42:00.0	НГ-9 Л1-903 действием МТЗ отключен МВ-6кВ в результате перекрытие токоведущих частей между оп.38-39 в результате падения ветки дерева	2014-03-17 15:19:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Промышленный УЭС	2014-03-17 14:05:00.0	ГТП-4 Л1-418 действием МТЗ отключен МВ-6кВ в результате падения ветки дерева на аб. отпайкев сторону ТП-4018	2014-03-17 15:38:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Апрель							
Центральный РЭС	2014-04-08 16:35:00.0	РП-4 Л4ф9 появилась 'земля' линия отключена вручную повреждена изоляция жил КЛ РП-4 Л4ф9 -ТП-112	2014-04-08 17:35:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Центральный РЭС	2014-04-22 23:15:00.0	РП-22 Л22 ф16 действием МТЗ отключен МВ-6кВ в результате повреждение в ТП-01039	2014-04-22 23:44:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Центральный РЭС	2014-04-27 14:26:00.0	НГ-5 Л1-507 действием МТЗ отключен МВ-6кВ в результате перекрытия на проходных изоляторах в аб. ТП-01003	2014-04-27 14:37:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Центральный РЭС	2014-04-28 12:28:00.0	НГ-5 Л1-503 действием МТЗ отключен МВ-6кВ в результате повреждения разрядника на ТП-107 при стрельбе неизвестным лицом	2014-04-28 13:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Центральный РЭС	2014-04-30 11:03:00.0	РП-3 Л1 3 ф7 действием МТЗ отключен МВ-6кВ в результате повреждения в аб. ТП-01086	2014-04-30 13:18:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Аксацкий РЭС	2014-04-05 01:10:00.0	Действием МТЗ на ПС АС-2 отключилась Л-202 в результате повреждения абон. КЛ-6 кВ ТП-03022-РП-03019	2014-04-05 02:58:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Май							
Центральный РЭС	2014-05-02 16:18:00.0	НЗПМ Л1-3 действием МТЗ отключен МВ-6кВ в результате повреждения КЛ ТП145-ТП101054	2014-05-02 17:32:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		

Центральный РЭС	2014-05-02 16:18:00.0	НЗПМ Л1-30 действием МТЗ отключен МВ-6кВ в результате повреждения КЛ ТП-117 оп.29	2014-05-02 18:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Аксацкий РЭС	2014-05-08 11:40:00.0	АС-2 Л1-201 действием МТЗ отключился МВ-6кВ в результате перекрытия на аб. разъединителе	2014-08-05 19:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Аксацкий РЭС	2014-05-19 18:21:00.0	АС-2 Л1-201 действием МТЗ отключился МВ-6кВ в результате схлеста проводов на аб. отпайке к ТП-03004	2014-05-19 18:51:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Аксацкий РЭС	2014-05-23 13:14:00.0	АС-2 Л1-201 действием МТЗ отключился МВ-6кВ в результате схлеста проводов на аб.отпайке к ТП-03004	2014-05-23 13:54:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Аксацкий РЭС	2014-05-29 15:30:00.0	АС-2 Л1-202 действием МТО отключен МВ-6кВ в результате перекрытия на ВЛ-6 из-за упавшей ветки дерева во время сильного ветра между оп.1-2.	2014-05-29 17:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган
Промышленный УЭС	2014-05-31 10:31:00.0	ЦРП Л1-5 действием МТЗ отключен МВ-6кВ в результате подхлеста проводов на аб. отпайке к ТП4063	2014-05-31 11:44:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Июнь						
Центральный РЭС	2014-06-27 13:30:00.0	РП-22 Л1-22 ф20 действием МТЗ отключен МВ-6кВ в результате перекрытия токоведущих частей между опорами 16-17 из-за упавшей ветки дерева во время сильного ветра	2014-06-27 13:52:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган
Аксацкий РЭС	2014-06-03 15:47:00.0	АС-2 Л1-201 действием МТЗ отключился МВ-6кВ в результате повреждение на отпайке к ТП-03004	2014-06-03 16:22:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Аксацкий РЭС	2014-06-05 12:40:00.0	КС-3 Л1-321 действием МТЗ отключилась МВ-6кВ Л1-321 в результате повреждения концевой муфты ТП-324-Р-155	2014-06-05 16:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Аксацкий РЭС	2014-06-21 18:44:00.0	КС-3 Л1-326 действием МТЗ отключен МВ-6кВ в результате повреждения в аб. ТП-03049. В РП-101 и ПС КС-3 неселективность работы защит	2014-06-21 19:20:00.0	Устройства РЗ и А	Не классифицированные причины	
Аксацкий РЭС	2014-06-27 11:19:00.0	КС-3 Л1-350 действием МТЗ отключен МВ-6кВ в результате перекрытия токоведущих частей из-за упавшей ветки дерева между оп.30-31 во время сильного ветра	2014-06-27 16:11:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган
Аксацкий РЭС	2014-06-27 17:37:00.0	КС-3 Л1-326 действием МТЗ отключен МВ 6кВ в результате повреждения КЛ Л101ф8 РП-101=ТП-03046. В РП-101 и ПС КС-3 неселективная работа защит	2014-06-27 18:01:00.0	Устройства РЗ и А	Не классифицированные причины	
Каменоломненский РЭС	2014-06-09 16:25:00.0	На ПСШ-16 Л1-1622 отключился от МТО ВВ-10кВ Л. '1622' в результате повреждение КЛ-10кВ ТП-723-07071.	2014-06-09 18:25:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Промышленный УЭС	2014-06-27 08:54:00.0	ЦРП Л1-5 действием МТО отключен МВ-6кВ в результате перекрытие токоведущих частей из-за падения ветки дерева между опорами 58-59 во время сильного ветра	2014-06-27 09:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган
Июль						
Центральный РЭС	2014-06-27 13:30:00.0	РП-22 Л1-22 ф20 действием МТЗ отключен МВ-6кВ в результате перекрытия токоведущих частей между опорами 16-17 из-за упавшей ветки дерева во время сильного ветра	2014-06-27 13:52:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган
Аксацкий РЭС	2014-06-03 15:47:00.0	АС-2 Л1-201 действием МТЗ отключилась МВ-6кВ в результате повреждение на отпайке к ТП-03004	2014-06-03 16:22:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Аксацкий РЭС	2014-06-05 12:40:00.0	КС-3 Л1-321 действием МТЗ отключилась МВ-6кВ Л1-321 в результате повреждения концевой муфты ТП-324-Р-155	2014-06-05 16:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Аксацкий РЭС	2014-06-21 18:44:00.0	КС-3 Л1-326 действием МТЗ отключен МВ-6кВ в результате повреждения в аб. ТП-03049. В РП-101 и ПС КС-3 неселективность работы защит	2014-06-21 19:20:00.0	Устройства РЗ и А	Не классифицированные причины	
Аксацкий РЭС	2014-06-27 11:19:00.0	КС-3 Л1-350 действием МТЗ отключен МВ-6кВ в результате перекрытия токоведущих частей из-за упавшей ветки дерева между оп.30-31 во время сильного ветра	2014-06-27 16:11:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган
Аксацкий РЭС	2014-06-27 17:37:00.0	КС-3 Л1-326 действием МТЗ отключен МВ 6кВ в результате повреждения КЛ Л101ф8 РП-101=ТП-03046. В РП-101 и ПС КС-3 неселективная работа защит	2014-06-27 18:01:00.0	Устройства РЗ и А	Не классифицированные причины	
Каменоломненский РЭС	2014-06-09 16:25:00.0	На ПСШ-16 Л1-1622 отключился от МТО ВВ-10кВ Л. '1622' в результате повреждение КЛ-10кВ ТП-723-07071.	2014-06-09 18:25:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Промышленный УЭС	2014-06-27 08:54:00.0	ЦРП Л1-5 действием МТО отключен МВ-6кВ в результате перекрытие токоведущих частей из-за падения ветки дерева между опорами 58-59 во время сильного ветра	2014-06-27 09:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган
Август						
Центральный РЭС	2014-08-05 11:36:00.0	На НГ-5 Л1-502 появилась земля (линия отключена в ручную) в результате повреждения КЛ НГ-5 Л1-502-ТП-123	2014-08-05 12:01:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Центральный РЭС	2014-08-05 11:58:00.0	НГ-1 Л1-504 действием МТЗ отключен МВ-6 кВ в результате повреждения КЛ РП-2 Л1-2 ф-1-ТП-176	2014-08-05 13:06:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Центральный РЭС	2014-08-13 17:09:00.0	НГ-1 Л1-104 действием МТЗ отключен МВ-6кВ в результате повреждения КЛ ТП-110-ТП-106	2014-08-13 18:24:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Центральный РЭС	2014-08-18 21:15:00.0	НГ-5 Л1-507 действием МТЗ отключен МВ-6кВ в результате перекрытия на ВЛ-6кВ между оп.39-40 из-за постороннего предмета на ВЛ (воздушные шары)	2014-08-18 23:35:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Загрязнение, попадание инородных предметов	
Центральный РЭС	2014-08-22 11:07:00.0	РП-4 Л1-4 ф-11 действием МТЗ отключен МВ-6кВ в результате повреждения концевой муфты в аб ТП-01019	2014-08-22 11:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Аксацкий РЭС	2014-08-02 22:00:00.0	КС-3 Л1-325 действием МТЗ на ПС КС-3 отключился МВ-6кВ Л1-325 в результате повреждения на отпайке к ТП-03110	2014-08-02 23:41:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Каменоломненский РЭС	2014-08-06 10:03:00.0	ПСШ-16 Л1-1622 действием МТЗ отключен ВВ-10кВ в результате повреждение на соединительной муфте ТП-07022 оп.5/1.	2014-08-06 12:05:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Сентябрь						
Центральный РЭС	2014-09-10 05:48:00.0	НЗПМ Л12 действием МТЗ отключен МВ-6кВ Л12 в результате повреждения КЛ ТП-93-ТП-103	2014-09-10 06:23:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Центральный РЭС	2014-09-10 05:48:00.0	НЗПМ Л20 действием МТЗ отключен МВ-6кВ Л20 в результате повреждения КЛ Л20 НЗПМ-ТП-116	2014-09-10 06:02:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Центральный РЭС	2014-09-16 10:16:00.0	НГ-1 Л1-102 действием МТЗ отключен МВ-6кВ Л102 в результате повреждение в аб. сетях	2014-09-16 11:35:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
Центральный РЭС	2014-09-18 02:48:00.0	НЗПМ Л30 действием МТЗ отключен МВ-6кВ Л30 в результате повреждения в аб. ТП-01132	2014-09-18 03:04:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Центральный РЭС	2014-09-24 09:07:00.0	НГ-5 Л1-509 действием МТЗ отключен МВ-6кВ Л1-509 в результате обрыва провода между опорами между оп.20/8-оп.20/9 в результате падения дерева	2014-09-24 17:53:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган

Центральный РЭС	2014-09-24 09:30:00.0	НЗПМ Л-12 действием МТЗ отключен МВ-6кВ Л-12 в результате повреждение на оборудовании аб. ТП-01080	2014-09-24 11:17:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Центральный РЭС	2014-09-24 09:38:00.0	НГ-4 Л-465 Л-466 действием МТЗ отключены МВ-10кВ Л465 и Л466 (совместный подвес) в результате падения дерева в пролете между опорами 14-15	2014-09-24 10:17:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган
Центральный РЭС	2014-09-24 09:38:00.0	РП-2 Л-5 ф5 действием МТЗ отключен МВ-6кВ ф5 в результате обрыва провода между опорами 56-57 из-за упавшего дерева на ВЛ. Без напряжения остались ТП-229,210,211 Полное вкл. в 21-16.	2014-09-24 16:38:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган
Центральный РЭС	2014-09-24 10:02:00.0	РП-3 Л-3 ф7 действием МТЗ отключен МВ-6кВ ф7 в результате падения ветки дерева на оп. отгорел шлейф	2014-09-24 18:58:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган
Центральный РЭС	2014-09-24 10:53:00.0	НГ-5 Л-503 действием МТЗ отключен МВ-6кВ Л-503 из-за педения дерева обрыв провода в пролете между опорами 30-31	2014-09-24 13:46:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган
Центральный РЭС	2014-09-24 13:31:00.0	РП-22 Л-22 ф14 действием МТЗ отключен МВ-6кВ ф14 в результате падения ветки дерева произошел обрыв провода между опорами 40 и 41	2014-09-24 16:42:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган
Центральный РЭС	2014-09-24 13:47:00.0	НГ-5 Л-507 действием МТЗ отключен МВ-6кВ Л-507. В результате повреждения на оборудовании аб. ТП-01012..	2014-09-24 19:43:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Центральный РЭС	2014-09-24 21:49:00.0	РП-4 Л-4 ф11 действием МТЗ отключен МВ-кВ из-за падения дерева в пролетах между опорами 1-4 произошел обрыв ВЛ.	2014-09-25 14:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган
Акасайский РЭС	2014-09-02 14:15:00.0	Действием МТЗ на ПС КС-3 отключила Л-348 из-за повреждения КЛ 6 КВ ТП-03069- РП-101яч.17	2014-09-02 15:08:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
Акасайский РЭС	2014-09-24 08:50:00.0	Действием МТЗ на ПС КС-3 отключилась Л-325 из-за массового падения деревьев на ВЛ-6кВ от Р-145 до оп.60/14 произошло перекрытия в РУ-6 кВ на ПК-6 кВ КТП-344	2014-09-24 15:02:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган
Акасайский РЭС	2014-09-24 09:00:00.0	Действием МТЗ на ПС АС-2 отключилась Л-202 из-за падения ветки дерева обрыв провода между опорами 212-213	2014-09-24 12:12:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган
Акасайский РЭС	2014-09-24 10:02:00.0	Действием МТЗ на ПС АС-2 отключилась Л-201 из-за падения дерева произошел обрыв провода в пролете между опор 47-48.	2014-09-24 16:31:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган
Акасайский РЭС	2014-09-24 11:56:00.0	Действием МТЗ на ПС АС-2 отключилась Л-204 из-за схлеста проводов в пролете между опорами 2/3-2/4	2014-09-24 13:56:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган
Акасайский РЭС	2014-09-24 11:56:00.0	Действием МТЗ на ПС АС-2 отключилась Л-205 из-за схлеста проводов в пролете между опорами 4/1 и 4/2	2014-09-24 13:28:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган
Акасайский РЭС	2014-09-25 22:30:00.0	На ПС КС-3 сработала 'Земляная защита' на линии Л-350. Линия отключена в ручную. Повреждения в ТП-03099. (Потребители Л-325 запитаны по аварийной схеме от Л-350).	2014-09-26 09:48:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Каменоломненский РЭС	2014-09-08 22:40:00.0	Ш-39 Л-3907 (Учхоз) действием МТЗ отключен МВ-10кВ в результате падение ветки дерева на ВЛ между оп. 29/1- 29/2 находящейся не в охранной зоне	2014-09-08 00:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Промышленный УЭС	2014-09-24 09:26:00.0	НГ-9 Л-909 действием МТЗ отключен МВ-6кВ Л-909. Из-за повреждения на оборудовании в аб. ТП-04042 отгорел шлейф на Р-8. Линия включена по резерву.	2014-09-24 21:32:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Промышленный УЭС	2014-09-24 10:55:00.0	НГ-9 Л-903 действием МТЗ отключен МВ Л-903. В результате падения дерева произошел обрыв провода в пролете между опорами 18-19.Линия вкл по резерву без ТП-148, ТП-148 вкл в 15-08.	2014-09-24 22:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган
Промышленный УЭС	2014-09-24 12:55:00.0	ЦРП Л-5 действием МТЗ отключен МВ-6кВ Л-5 из-за падение ветки дерева в пролете между оп.60-61	2014-09-24 19:25:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган
Промышленный УЭС	2014-09-24 14:00:00.0	Г ТП-1 Л-418 действием МТЗ отключен МВ-6кВ Л-418. Из-за повреждения на оборудовании в аб. ТП-04016.	2014-09-24 19:37:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Промышленный УЭС	2014-09-30 13:52:00.0	Г ТП-1 Л-418 действием МТЗ отключен МВ-6кВ в результате повреждения КЛ ТП-141-Р-43	2014-09-30 14:46:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Донской УЭС	2014-09-24 10:53:00.0	РП-8 Л-8 ф15 действием МТЗ отключен МВ-6кВ ф15 из-за падения дерева обрыв в пролете между опорами 2-3	2014-09-24 12:38:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган
Донской УЭС	2014-09-25 00:01:00.0	Ш-41 Л-Поселок Действием МТЗ отключен МВ-6кВ из-за падения дерева произошел обрыв провода в пролете между опорами 8-9	2014-09-25 16:01:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган
Октябрь						
Центральный РЭС	2014-10-21 19:49:00.0	РП-5 действием МТЗ отключен МВ-10кВ ф3 РП-5 в результате повреждения КЛ-10кВ РП-5 ф3-оп.1	2014-10-21 17:58:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Центральный РЭС	2014-10-26 13:50:00.0	НГ-1 Л-101 действием МТЗ отключен МВ-6кВ в результате повреждение КЛ ТП-65-ТП-160 при землянных работах. В Повреждение КЛ ТП-153-ТП-60 в процессе эксплуатации	2014-10-26 16:08:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц
Акасайский РЭС	2014-10-10 13:24:00.0	Действием МТЗ отключилась Л-104 ф.29 из-за повреждения КЛ-6 кВ ТП-368- ТП-323	2014-10-10 14:22:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Акасайский РЭС	2014-10-10 16:42:00.0	Действием МТЗ в РП-102 отключилась Л-102 ф.3 из-за повреждения КЛ-6 кВ РП-102 яч.3- ТП=319	2014-10-10 17:31:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Акасайский РЭС	2014-10-16 01:15:00.0	Действием МТЗ в РП-101 отключилась МВ яч.3 из-за повреждения абонентского КЛ-6 кВ РП-101 яч.17- ТП-03069	2014-10-16 01:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
Акасайский РЭС	2014-10-21 16:33:00.0	Действием МТЗ в РП-104 отключилась Л-104 ф.30 (схема ремонтная) из-за повреждения абонентского кабеля РП-101яч.17- ТП-03069	2014-10-21 17:20:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
Акасайский РЭС	2014-10-22 16:17:00.0	Действием МТЗ в РП-102 отключилась Л-102 ф.3 из-за повреждения КЛ-6 кВ ТП-338- ТП-319	2014-10-22 17:32:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Промышленный УЭС	2014-10-05 07:55:00.0	ЦРП Л-5 действием МТО отключен МВ-6кВ в результате падения ветки дерева между опорами 44-45, находящейся не в охранной зоне ВЛ	2014-10-05 11:01:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Донской УЭС	2014-10-07 13:34:00.0	РП-8 Л-8ф15 действием МТЗ отключен МВ-6кВ в результате падения ветки дерева на ВЛ между опорами 48-49, находящейся в не охранной зоне ВЛ	2014-10-07 16:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Ноябрь						
Центральный РЭС	2014-11-06 14:23:00.0	РП-11 Л-11 ф25 действием МТЗ отключен МВ-6кВ в результате повреждения КЛ ТП-214-ТП-225	2014-11-06 14:56:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Центральный РЭС	2014-11-10 16:01:00.0	РП-22 Л-22 ф14 действием МТЗ отключен МВ 6кВ в результате повреждение КЛ ТП-125-Р-4	2014-11-10 16:23:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Центральный РЭС	2014-11-21 12:32:00.0	НГ-1 Л-107 действием МТЗ отключен МВ-6кВ в результате повреждения КЛ ТП-18-ТП-80 при выполнении земляных работах частным лицом. В результате к.з. вышел из строя КЛ ТП-12-ТП-74	2014-11-21 14:21:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц

Центральный РЭС	2014-11-28 10:23:00.0	РП-22 Л-22 ф14 действием МТЗ отключен МВ-6кВ в результате повреждения КЛ ТП-125-Р-4 при земляных работах стороной организацией.	2014-11-28 10:50:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Аксацкий РЭС	2014-11-05 11:54:00.0	КС-3 Л-348 действием МТЗ отключен МВ-6кВ в результате повреждение аб. КЛ РП-101 яч.9-ТП-3071. В результате к.з. на аб. линии отключена 1 ШС в РП-101.	2014-11-05 13:24:00.0	Устройства РЗ и А	Не классифицированные причины		
Декабрь							
Центральный РЭС	2014-12-12 10:15:00.0	НГ-5 Л-503 действием МТЗ отключен МВ-6кВ в результате повреждения КЛ ТП-45-ТП-66	2014-12-12 10:45:00.0	КЛ 6-10 кВ		Нарушение электрической изоляции	
Центральный РЭС	2014-12-31 03:28:00.0	НГ-5 Л-503 действием МТЗ отключен МВ в результате повреждения на аб. ТП-1002	2014-12-31 04:49:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Не классифицированные причины	
Аксацкий РЭС	2014-12-06 17:18:00.0	АС-2 Л-202 действием МТЗ отключен МВ-6кВ в результате повреждение КЛ ТП-305-ТП-336 в процессе эксплуатации	2014-12-06 20:05:00.0	КЛ 6-10 кВ		Нарушение электрической изоляции	
Промышленный УЭС	2014-12-14 16:50:00.0	ЦРП Л-3 действием МТЗ отключен МВ-6кВ в результате повреждения КЛ ТП-441-ТП-442	2014-12-14 19:46:00.0	КЛ 6-10 кВ		Нарушение электрической изоляции	
Промышленный УЭС	2014-12-27 19:40:00.0	ГТП-4 Л-418 действием МТЗ отключен МВ-6кВ в результате повреждения КЛ ТП-202-ТП-194 и повреждения на аб. отпайке к ТП-04018	2014-12-27 22:07:00.0	КЛ 6-10 кВ		Нарушение электрической изоляции	
Ответственность зон обслуживания электрических сетей:							
Центральный РЭС и Промышленный РЭС - г. Новочеркасск; Аксацкий РЭС - г. Аксай, х. Большой Лог, п.Рассвет; Каменоломненский РЭС - р.п. Каменоломни; Донской УЭС — п. Донской.							
Новошахтинские межрайонные электрические сети							
Участок	Дата и время возникновения	Краткое описание	Дата и время ликвидации	Тип оборудования	Классификация : по признаку технических причин	Классификация : по признаку организационных причин	Классификация : по признаку стихийных явлений
Январь							
Новошахтинский УЭС	2014-01-08 19:20:00.0	Аварийно отключилась Л-227 с ПС Н-2 из-за выхода из строя изолятора на опоре 21 ВЛ-6 кВ. Потребители запитаны в 20-30, 08.01.14 г.	2014-01-08 20:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
Новошахтинский УЭС	2014-01-11 07:00:00.0	Аварийно отключилась Л-310 с ПС Н-3 из-за обрыва проводов пролете опор 33-34 в результате падения дерева вне охранной зоны на ВЛ-6 кВ. Потребители запитаны в 07-40, 11.01.14 г.	2014-01-11 07:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Самбеговский УЭС	2014-01-29 20:00:00.0	Аварийно отключилась Л-606 с ПС Н-6 из-за схлеста проводов с Н-6 на опору 1 ВЛ-6 кВ. Потребители запитаны в 20-40, 29.01.14 г.	2014-01-29 20:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Февраль							
Новошахтинский УЭС	2014-02-14 07:15:00.0	Аварийно отключилась Л-509 с ПС Н-5 из-за выхода из строя изолятора на опоре 73/14 ВЛ-6 кВ. Потребители запитаны в 07-50, 14.02.14 г.	2014-02-14 07:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
Новошахтинский УЭС	2014-02-17 09:10:00.0	Аварийно отключилась Л-509 с ПС Н-5 из-за выхода из строя изолятора на опоре 90/27 ВЛ-6 кВ. Потребители запитаны в 11-10, 17.02.14 г.	2014-02-17 11:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
Соколовский УЭС	2014-02-18 05:30:00.0	Аварийно отключилась Л-4418 с ПС Ш-44 выпал крюк на опоре 25 ВЛ-6 кВ. Потребители запитаны в 08-15, 18.02.14 г.	2014-02-18 08:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
Март							
Новошахтинский УЭС	2014-03-16 13:50:00.0	Аварийно отключилась Л-124 с ПС Н-1 сработал ПК, из-за выхода из строя рубильника РПС-2, при разрушения пн в РУ-0,4 кВ в результате К.З на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-5. Потребители запитаны в 16-40, 16.03.14 г.	2014-03-16 16:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Новошахтинский УЭС	2014-03-16 14:40:00.0	Аварийно отключилась Л-111 с ПС Н-1 в результате падения веток при при сильном порыве ветра. Потребители запитаны в 15-30, 16.03.14 г.	2014-03-16 15:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Новошахтинский УЭС	2014-03-17 15:10:00.0	Аварийно отключилась Л-509 с ПС Н-5 в результате перегорания провода А-70 в зажиме ПА 2-2 на опоре 51 ВЛ-6 кВ. Потребители запитаны в 15-30, 16.03.14 г.	2014-03-17 15:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
Новошахтинский УЭС	2014-03-17 16:10:00.0	Аварийно отключилась Л-310 с ПС Н-3 в результате К.З на абоненской отпайки от Л-310. Потребители запитаны в 19-05, 17.03.14 г.	2014-03-17 19:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Родионо-Несветаевский УЭС	2014-03-08 07:35:00.0	Аварийно отключилась Л-918 с ПС Н-9 из-за повреждения КЛ-10 кВ. с опоры ? 110/1 на ТП-219. Потребители запитаны в 07-55, 08.03.14 г.	2014-03-08 07:55:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Апрель							
Новошахтинский УЭС	2014-04-02 19:00:00.0	Аварийно отключилась Л-111 с ПС Н-1 из-за повреждения КЛ-6 кВ. с ТП-18 на ТП-19. Потребители запитаны в 22-00, 02.04.14 г.	2014-04-02 22:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Соколовский УЭС	2014-04-15 17:15:00.0	Аварийно отключилась Л-812 с ПС Н-8 из-за повреждения КЛ-6 кВ с РП-18 на опору 1 каб 'А' по Л-18ф8. Потребители запитаны в 18-00, 15.04.14 г.	2014-04-15 18:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Май							
Новошахтинский УЭС	2014-05-02 10:55:00.0	Аварийно отключилась Л-1609 с ПС Н-16 из-за повреждения КЛ-10 кВ. с опоры ? в ЗТП-33. Потребители запитаны в 11-40, 02.05.14 г.	2014-05-02 11:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Новошахтинский УЭС	2014-05-29 16:25:00.0	Аварийно отключилась Л-126 с ПС Н-1 из-за повреждения КЛ-6 кВ. с опоры 74 ввод в РП-10. Потребители запитаны в 17-20, 29.05.14 г.	2014-05-29 17:20:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Новошахтинский УЭС	2014-05-29 16:55:00.0	Аварийно отключилась Л-124 с ПС Н-1 для вывода на ремонт КЛ-6 кВ. с опоры 57 ввод 1 в РП-1. Потребители запитаны в 17-05, 29.05.14 г.	2014-05-29 17:05:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Июнь							
Новошахтинский УЭС	2014-06-03 13:05:00.0	Аварийно отключилась Л-1609 с ПС Н-16 в результате падения дерева при при сильном порыве ветра. Потребители запитаны в 17-45, 03.06.14 г.	2014-06-03 17:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Новошахтинский УЭС	2014-06-09 21:30:00.0	Аварийно отключилась Л-208 с ПС Н-2 в результате неисправности на Н-2. Потребители запитаны в 22-25, 09.06.14 г.	2014-06-09 22:25:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Новошахтинский УЭС	2014-06-09 22:30:00.0	Аварийно отключилась Л-1ф12 с РП-1 ПС Н-1 из-за повреждения КЛ-6 кВ. с опоры 8 ввод в КТП-10. Потребители запитаны в 09-55, 10.06.14 г.	2014-06-10 09:55:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Новошахтинский УЭС	2014-06-10 15:35:00.0	Аварийно отключилась Л-211 с ПС Н-2 из-за повреждения КЛ-6 кВ. с опоры 1 ввод в Н-2. Потребители запитаны в 16-45, 10.06.14 г.	2014-06-10 16:45:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		

Новошахтинский УЭС	2014-06-14 14:45:00.0	Аварийно отключилась Л-404 с КРУН-1 ПС Н-4 в результате падения ветки при при сильном порыве ветра. Потребители запитаны в 15-55, 14.06.14 г.	2014-06-14 15:55:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Новошахтинский УЭС	2014-06-15 21:00:00.0	Аварийно отключилась Л-410 с КРУН-2 ПС Н-4 в результате падения дерева при при сильном порыве ветра(вне охранной зоны). Потребители запитаны в 22-15, 15.06.14 г.	2014-06-15 22:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Новошахтинский УЭС	2014-06-22 11:05:00.0	Аварийно отключилась Л-310 с ПС Н-3 в результате К.З на абоненской отпайки от Л-310. Потребители запитаны в 12-50, 22.06.14 г.	2014-06-22 12:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Новошахтинский УЭС	2014-06-22 14:00:00.0	Аварийно отключилась Л-115 с ПС Н-1 из-за повреждения КЛ-0,4 кВ ЛЛ-1, Л-2 в КТП-203. Потребители запитаны в 17-45, 22.06.14 г.	2014-06-22 17:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
Новошахтинский УЭС	2014-06-30 16:55:00.0	Аварийно отключилась Л-111 с ПС Н-1 из-за повреждения КЛ-6 кВ. с Н-1 ввод в ТП-18. Потребители запитаны в 17-25, 30.06.14 г.	2014-06-30 17:25:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Июль							
Новошахтинский УЭС	2014-07-03 04:05:00.0	Аварийно отключилась Л-1609 с ПС Н-16 из-за повреждения КЛ-10 кВ. с опоры 27/1 ввод в ТП-33. Потребители запитаны в 05-25, 03.07.14 г.	2014-07-03 05:25:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Соколовский УЭС	2014-07-07 11:25:00.0	Аварийно отключилась Л-833 с ПС Н-8 из-за повреждения КЛ-6 кВ. с опоры 50/8 ввод в КТП-280/1. Потребители запитаны в 13-00, 07.07.14 г.	2014-07-07 13:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Август							
Новошахтинский УЭС	2014-08-04 08:05:00.0	Аварийно отключилась Л-403 с КРУН-1 ПС Н-4 из-за повреждения КЛ-6 кВ. с ТП-106 ввод в ТП-107. Потребители запитаны в 08-30, 04.08.14 г.	2014-08-04 08:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Новошахтинский УЭС	2014-08-16 19:15:00.0	Аварийно отключилась Л-410 с КРУН-1 ПС Н-4 из-за повреждения КЛ-6 кВ. с опоры 34 на опору 35 поде.под ВЛ-35 кВ. Потребители запитаны в 20-20, 16.08.14 г.	2014-08-16 20:20:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Новошахтинский УЭС	2014-08-28 11:00:00.0	Аварийно отключилась Л-1605 с ПС Н-16 из-за повреждения КЛ-10 кВ. с Н-16 на РП-11 ввод 1. Потребители запитаны в 17-45, 28.08.14 г.	2014-08-28 17:45:00.0	КЛ 6-10 кВ	Воздействие посторонних лиц		
Новошахтинский УЭС	2014-08-28 20:35:00.0	Аварийно отключилась Л-410 с КРУН-1 ПС Н-4 из-за выхода из строя изолятора на опоре 59. Потребители запитаны в 22-40, 28.08.14 г.	2014-08-28 22:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
Новошахтинский УЭС	2014-08-30 06:20:00.0	Аварийно отключилась Л-1ф3 на опоре 60/3 с РП-1 ПС Н-1 из-за повреждения КЛ-6 кВ. с опоры 60/26 ввод в ТП-211. Потребители запитаны в 15-35, 30.08.14 г.	2014-08-30 15:35:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Самбковский УЭС	2014-08-09 15:55:00.0	Аварийно отключилась Л-608 с ПС Н-6 в результате К.З на абоненской отпайки от Л-608 на КТП-0385. Потребители запитаны в 16-55, 09.08.14 г.	2014-08-09 16:55:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Самбковский УЭС	2014-08-25 19:10:00.0	Аварийно отключилась Л-608 с ПС Н-6 в результате К.З на абоненской отпайки от Л-608 на КТП-0385. Потребители запитаны в 20-15, 25.08.14 г.	2014-08-25 20:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Сентябрь							
Новошахтинский УЭС	2014-09-05 20:40:00.0	Аварийно отключилась Л-1605 с ПС Н-16 из-за повреждения КЛ-10 кВ. с Н-16 на РП-11 ввод 2. Потребители запитаны в 21-50, 05.09.14 г.	2014-09-05 21:50:00.0	КЛ 6-10 кВ		Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) привлечённого персонала, выполняющего работу по договору	
Новошахтинский УЭС	2014-09-08 13:30:00.0	Аварийно отключилась Л-227 с ПС Н-2 из-за повреждения КЛ-6 кВ. с опоры ?1 ввод в Н-2 КЛ ?1. Потребители запитаны в 16-30, 08.09.14 г.	2014-09-08 16:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Новошахтинский УЭС	2014-09-24 10:15:00.0	Аварийно отключилась Л-310 с ПС Н-3 обрыв провода в пролете опор 2-3 в результате падения дерева вне охранной зоны. Потребители запитаны в 12-10, 24.09.14 г.	2014-09-24 12:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Новошахтинский УЭС	2014-09-24 10:25:00.0	Аварийно отключилась Л-111 с ПС Н-1 обрыв провода в пролете опор 28/8-28/9 в результате падения дерева вне охранной зоны. Потребители запитаны в 14-50, 24.09.14 г.	2014-09-24 14:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Новошахтинский УЭС	2014-09-24 10:30:00.0	Аварийно отключилась Л-515 в ПЛЛ 5 с ПС Н-5 обрыв ввода в ТП117 результате падения дерева вне охранной зоны, срабатывания В/В в результате выхода из строя трансформатора 180 кВа в ТП-189. Потребители запитаны в 14-10, 24.09.14 г.	2014-09-24 14:10:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса		
Новошахтинский УЭС	2014-09-24 12:00:00.0	Аварийно отключилась Л-208 с ПС Н-2 схода провода в результате падения ветки. Потребители запитаны в 15-35, 24.09.14 г.	2014-09-24 15:35:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Новошахтинский УЭС	2014-09-24 12:10:00.0	Аварийно отключилась Л-227 с ПС Н-2 схода провода в пролете опор 36-37 в результате падения ветки. Потребители запитаны в 15-15, 24.09.14 г.	2014-09-24 15:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Новошахтинский УЭС	2014-09-24 12:25:00.0	Аварийно отключилась Л-104 с ПС Н-1 упала опора 4 на абоненской отпайки к ТП-0187 в результате сильного ветра. Потребители запитаны в 15-35, 24.09.14 г.	2014-09-24 13:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Новошахтинский УЭС	2014-09-24 14:30:00.0	Аварийно отключилась Л-513 с ПС Н-5 обрыв провода в пролете опор 39-40 в результате падения дерева вне охранной зоны. Потребители запитаны в 12-10, 25.09.14 г.	2014-09-25 12:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Новошахтинский УЭС	2014-09-24 15:00:00.0	Аварийно отключилась Л-1609 с ПС Н-16 схода провода в пролете опор 20-21 в результате падения ветки. Потребители запитаны в 20-10, 24.09.14 г.	2014-09-24 20:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Новошахтинский УЭС	2014-09-24 15:05:00.0	ветки, вырван крюк на опоре 32, переловалась траверса 31. Потребители запитаны в 17-15, 25.09.14 г.	2014-09-25 17:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Новошахтинский УЭС	2014-09-24 15:30:00.0	Аварийно отключилась Л-413 с КРУН-2 ПС Н-4 отгорел шлеф на опор 33 в сторону ПТ-103. Потребители запитаны в 16-40, 24.09.14 г.	2014-09-24 16:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Новошахтинский УЭС	2014-09-24 15:40:00.0	Аварийно отключилась Л-515 с ПС Н-5 сломались опоры 30/15-30/17 в результате падения дерева вне охранной зоны. Потребители запитаны в 21-00, 24.09.14 г.	2014-09-24 21:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Новошахтинский УЭС	2014-09-25 08:30:00.0	Аварийно отключилась Л-126 с ПС Н-1 обрыв провода в пролете опор 94-96 в результате падения дерева вне охранной зоны. Потребители запитаны в 15-50, 25.09.14 г.	2014-09-25 15:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Родноно-Несветаевский УЭС	2014-09-24 12:00:00.0	Аварийно отключилась Л-919 с ПС Н-9 сосисил изолятор на опоре 115 в результате падения дерева вне охранной зоны. Потребители запитаны в 14-05, 24.09.14 г.	2014-09-24 14:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Соколовский УЭС	2014-09-15 17:35:00.0	Аварийно отключилась Л-833 с ПС Н-8 из-за выхода из строя разрядника на опоре 14. Потребители запитаны в 18-20, 15.09.14 г.	2014-09-15 18:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
Соколовский УЭС	2014-09-24 15:30:00.0	Аварийно отключилась Л-4418 с ПС Ш-44 обрыв провода в пролете опор 5-6 в результате падения дерева вне охранной зоны. Потребители запитаны в 01-20, 25.09.14 г.	2014-09-25 01:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Октябрь							
Новошахтинский УЭС	2014-10-02 07:40:00.0	Срабатывания В/В в результате выхода из строя трансформатора 180 кВа в ТП-59 Л-509 Н-5. Потребители запитаны в 15-40, 02.10.14 г.	2014-10-02 15:40:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса		

Новошахтинский УЭС	2014-10-18 21:40:00.0	Аварийно отключилась Л-515 от Н-5 из-за обрыва провода в результате падения опоры 30/1 при ударе автотранспортом. Потребитель запитан 23-00, 18.10.14 г.	2014-10-18 23:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Соколовский УЭС	2014-10-12 18:20:00.0	Аварийно отключилась Л-4418 с ПС ПИ-44 из-за повреждения КЛ-6 кВ. с опоры 46 ввод в КТП-348. Потребители запитаны в 23-10, 12.10.14 г.	2014-10-12 23:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Ноябрь							
Новошахтинский УЭС	2014-11-02 10:40:00.0	Аварийно отключилась Л-825 с ПС Н-8 из-за повреждения КЛ-6 кВ. с опоры 9 на опору 10. Потребители запитаны в 12-10, 02.11.14 г.	2014-11-02 12:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Новошахтинский УЭС	2014-11-15 04:25:00.0	Аварийно отключилась Л-211 с ПС Н-2 в результате падения изолятора с крюка изолятора на опоре 25 ВЛ-6 кВ. Потребители запитаны в 06-40, 15.11.14 г.	2014-11-15 06:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
Новошахтинский УЭС	2014-11-20 21:30:00.0	Аварийно отключилась Л-404 с КРУН-1 ПС Н-4 в результате К.З на абоненской отпайки от Л-404 на ТП-099. Потребители запитаны в 00-40, 21.11.14 г.	2014-11-21 00:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Самбековский УЭС	2014-11-25 18:20:00.0	Аварийно отключили Л-608 с ПС Н-6 в результате падения провода с крюка изолятора на опоре 60 ВЛ-6 кВ. Потребители запитаны в 19-05, 25.11.14 г.	2014-11-25 19:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
Соколовский УЭС	2014-11-02 10:10:00.0	Аварийно отключилась Л-833 на ПП 8 с ПС Н-8 из-за повреждения КЛ-6 кВ. с опоры 50/8 ввод в КТП-280/2. Потребители запитаны в 13-00, 02.11.14 г.	2014-11-02 13:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Декабрь							
Новошахтинский УЭС	2014-12-15 09:55:00.0	Аварийно отключилась Л-124 с ПС Н-1 из-за выхода из строя проходных изоляторов 6 кВ в ТП-26. Потребители запитаны в 12-05, 15.12.14 г.	2014-12-15 12:05:00.0	ПС, РП, ТП 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
Новошахтинский УЭС	2014-12-22 06:10:00.0	Аварийно отключилась Л-106 с ПС Н-1 в результате выхода из строя КЛ-6 кВ кабельной перемычки в РП-1 с РУ-6 кВ яч. 5 на ТМ-1. Потребители запитаны в 07-50, 22.12.14 г.	2014-12-22 07:50:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Новошахтинский УЭС	2014-12-27 16:25:00.0	Аварийно отключилась Л-124 с ПС Н-1 в результате К.З в абоненской подстанции КТП-07. Потребители запитаны в 17-45, 27.12.14 г.	2014-12-27 17:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Новошахтинский УЭС	2014-12-28 19:25:00.0	Аварийно отключилась Л-515 с ПС Н-5 К.З. в результате падения ветки на ВЛ-6кВ в пролете опор 30/4-30/5. Потребители запитаны в 21-55, 28.12.14 г.	2014-12-28 21:55:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган	
Новошахтинский УЭС	2014-12-30 07:20:00.0	Аварийно отключилась Л-515 с ПС Н-5 К.З. в результате падения ветки на ВЛ-6кВ в пролете опор 30/6-30/7. Потребители запитаны в 11-25, 30.12.14 г.	2014-12-30 11:25:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган	
Новошахтинский УЭС	2014-12-30 08:20:00.0	Аварийно отключилась Л-825 с ПС Н-8 в результате К.З. в абоненской подстанции КТП-0255/2. Потребители запитаны в 10-45, 30.12.14 г.	2014-12-30 10:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Новошахтинский УЭС	2014-12-30 08:45:00.0	Аварийно отключилась Л-310 с ПС Н-3 в результате К.З на абоненской отпайки от Л-310. Потребители запитаны в 09-25, 30.12.14 г.	2014-12-30 09:25:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Ответственность зон обслуживания электрических сетей:							
Новошахтинский УЭС - г. Новошахтинск; Соколовский УЭС - п. Соколовка; Самбековский УЭС - п. Самбек; Родионо-Несветаевский УЭС - сл. Родионово-Несветаевская.							
Ростовские городские электросети							
Участок	Дата и время возникновения	Краткое описание	Дата и время ликвидации	Тип оборудования	Классификация : по признаку технических причин	Классификация : по признаку организационных причин	Классификация : по признаку стихийных явлений
Январь							
ВРЭС	2014-01-04 17:48:00.0	отключилась Л-7ф9, причина- повреждение на участке РП-7- ТП-604	2014-01-04 18:45:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-01-10 17:20:00.0	отключилась Л-211/1, причина- повреждение на участке ПС Р-2- ТП-929	2014-01-10 19:28:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-01-13 00:40:00.0	отключилась Л-74ф15, причина- повреждение в сети у абонента (ТП-072), обрыв провода между опорами 1/4 и 1/5	2014-01-13 02:14:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
ВРЭС	2014-01-16 21:51:00.0	ОЗЗ на ПС Р- РСМ, отключили Л-2 РСМ, причина- повреждены кабели 'А' и 'Б' на участке ПС Р- РСМ- РП-10	2014-01-16 21:51:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-01-18 03:49:00.0	отключилась Л-71ф9, причина- не обнаружена	2014-01-18 04:44:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
ВРЭС	2014-01-18 18:20:00.0	ОЗЗ в РП-71, отключили Л-71ф9, причина- повреждение на участке РП-71- МР выхода на ВЛ	2014-01-18 18:50:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-01-19 11:53:00.0	отключилась Л-722, причина- поврежден кабель 'Б' на участке ПС Р-7- РП-22	2014-01-19 11:53:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-01-20 17:52:00.0	отключилась Л-15-10, причина- повреждение на участке ПС Р-15- ТП-561	2014-01-20 18:46:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-01-21 05:55:00.0	ТП-119, повредился трансформатор 630/6, выполнили замену	2014-01-21 11:57:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-01-21 11:56:00.0	отключилась Л-111 (+Л-115), причина- повреждены кабели 'А' и 'Б' на участке ТП-110- МР выхода на ВЛ и на участке МР ввода с ВЛ- ТП-384	2014-01-21 14:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-01-24 22:05:00.0	ОЗЗ на ПС Р-10, отключили Л-10-20, причина- повреждение на участке ПС Р-10- ТП-733	2014-01-24 22:55:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-01-27 12:06:00.0	ТП-107, поврежден трансформатор 320/6, оборудование, выполнили замену	2014-01-27 17:42:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-01-31 20:28:00.0	отключилась Л-15-01, причина- повреждение на участке ТП-636- ТП-425	2014-01-31 23:05:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-01-06 05:56:00.0	ОЗЗ на ПС Р-22, отключили Л-22-12, причина- повреждение на участке ПС Р-22- РП-56	2014-01-06 05:57:00.0	КЛ 6-10 кВ	Термическое повреждение, перегрев, перегор		

ЮРЭС	2014-01-07 21:00:00.0	ТП-179, повреждение трансформатора 400/6- замену выполнили	2014-01-08 03:08:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-01-09 22:18:00.0	отключилась Л-4ф3, причина- повреждение на участках ТП-809- ТП-3037, ТП-3037- ТП-349	2014-01-09 01:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-01-09 22:25:00.0	отключилась Л-55ф11, причина- повреждение на участке ТП-29- ТП-349	2014-01-10 01:07:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-01-09 22:26:00.0	отключилась Л-344, причина- повреждение на участке ТП-233- ТП-240	2014-01-09 23:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-01-22 05:48:00.0	отключилась Л-56ф12, причина- повреждение на участке ТП-513- ТП-76	2014-01-22 07:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-01-27 08:10:00.0	отключилась Л-308, причина- поврежден кабель 'А' на участке ПС Р-3- ТП-762	2014-01-27 10:18:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-01-28 10:28:00.0	отключилась Л-39-03, причина- не определена	2014-01-28 18:31:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ЮРЭС	2014-01-29 10:07:00.0	ТП-801, повредился трансформатор-2 250/6 кВА	2014-01-29 16:20:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-01-29 13:52:00.0	отключилась Л-12-46, причина- повреждение рамы ПК в ТП-211	2014-01-29 17:45:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-01-08 15:28:00.0	ОЗЗ в РП-16, отключили Л-16ф4, причина- повреждение на участке ТП-129- ТП-740	2014-01-08 16:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-01-11 09:07:00.0	отключилась Л-6ф16, причина- не выяснена сработал ПК на МР ввода в ТП-184	2014-01-11 10:35:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
СРЭС	2014-01-12 06:51:00.0	отключилась Л-10-25, причина- из-за порыва водовода, залита водой ТП-690	2014-01-12 07:51:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
СРЭС	2014-01-13 00:40:00.0	отключилась Л-44ф6, причина- повреждение на участке РП-44- ТП-976	2014-01-13 01:28:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-01-13 02:48:00.0	отключилась Л-26-21, причина- не обнаружена	2014-01-13 04:34:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
СРЭС	2014-01-13 12:18:00.0	отключилась Л-10-25, причина- повреждение на участке ТП-690- ТП-691	2014-01-13 13:35:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-01-13 23:30:00.0	ОЗЗ на ПС Р-5, отключили Л-506, причина повреждение на участке ПС Р-5- РП-72 по Л-506/1	2014-01-13 23:31:00.0	КЛ 6-10 кВ	Термическое повреждение, перегрев, перегор		
СРЭС	2014-01-19 06:09:00.0	отключилась Л-43ф17, причина- повреждение на оборудовании в РУ-10 кВ ТП-3155	2014-01-19 08:01:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
СРЭС	2014-01-19 06:09:00.0	отключилась Л-43ф18, причина- повреждение на участке ТП-3155- ТП-962	2014-01-19 08:01:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-01-19 10:55:00.0	отключилась Л-43ф18, причина- повреждение на оборудовании ТП-3155	2014-01-19 11:31:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
СРЭС	2014-01-21 11:56:00.0	отключилась Л-5ф5 (+Л-14ф18), причина- повреждение на участке ТП-3024- ТП-3003 по Л-14ф18	2014-01-21 16:15:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-01-21 17:12:00.0	отключилась 50ф15, причина- поврежден кабель 'А' на участке ТП-774- ТП-181, поврежден РВ и изоляторы в РУ-6 кВ ТП-181	2014-01-21 18:38:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-01-21 19:13:00.0	ОЗЗ на ПС Р-10, отключили Л-10-43, причина- повреждение на участке ТП-3015- ТП-3100	2014-01-21 22:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-01-28 17:18:00.0	отключилась Л-10-43, причина- повреждение на участке ТП-3015- ТП-3100	2014-01-28 17:46:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-01-29 11:06:00.0	отключилась Л-26-21, причина- не обнаружена	2014-01-29 16:17:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
СРЭС	2014-01-30 20:45:00.0	ТП-180, повреждение трансформатора 180/6 кВА, выполнена замена	2014-01-31 01:15:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-01-31 11:33:00.0	отключилась Л-702/1, причина- повреждение на участке ТП-3179- ТП-3178	2014-01-31 14:44:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2014-01-01 00:05:00.0	отключилась Л-19-14, причина- не обнаружена (возможно, что при запуске фейерверка или салюта)	2014-01-01 01:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
ЗРЭС	2014-01-02 15:57:00.0	отключилась Л-20-07, причина- повреждение в сети у абонента (ТП-1561)	2014-01-02 18:55:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
ЗРЭС	2014-01-04 23:50:00.0	отключилась Л-69ф11, причина- повреждение на участке РП-69- ТП-1112	2014-01-04 23:50:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2014-01-10 10:03:00.0	отключилась Л-37ф21, причина- поврежден кабель 'А' на участке РП-37- ТП-748	2014-01-10 10:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2014-01-13 01:45:00.0	отключилась Л-909, причина- межфазное перекрытие проводов на опоре 15/12 накетом из пластика	2014-01-13 05:09:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Загрязнение, попадание инородных предметов		
ЗРЭС	2014-01-16 10:28:00.0	ТП-243, поврежден трансформатор 400/6, выполнили замену	2014-01-16 16:15:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса		

ЗРЭС	2014-01-16 21:25:00.0	отключилась Л-19-21 (+19-14), причина- повреждены шины в РУ-10 кВ ТП-979	2014-01-16 22:22:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2014-01-16 23:05:00.0	отключилась Л-19-13, причина- повреждение на участке ТП-3148- ТП-3170	2014-01-17 00:48:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2014-01-26 20:19:00.0	отключилась Л-68ф11, причина- отгорел шлейф на МР ввода в ТП-89	2014-01-26 22:13:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2014-01-28 03:50:00.0	отключилась Л-909, причина- отгорел шлейф на МР-30	2014-01-28 06:18:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
ЗРЭС	2014-01-28 22:57:00.0	отключилась Л-909, причина- не обнаружена	2014-01-29 01:01:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ЗРЭС	2014-01-29 04:45:00.0	отключилась Л-68ф11, причина- поврежден кабель 'А' на участке ТП-463- ТП-521	2014-01-29 06:05:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2014-01-29 04:50:00.0	отключилась Л-801, причина- не обнаружена	2014-01-29 08:08:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ЗРЭС	2014-01-29 04:52:00.0	отключилась Л-909, причина- не обнаружена	2014-01-29 06:59:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ЗРЭС	2014-01-29 11:30:00.0	отключилась Л-20-07, причина- повреждение в сети у абонента ТП-1747, 1398, 1721, 1929, 1561	2014-01-30 01:35:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
ЗРЭС	2014-01-29 16:26:00.0	ОЗЗ на ПС Р-8, отключили Л-823, причина- повреждение на участке ПС Р-8- РП-68	2014-01-29 16:26:00.0	КЛ 6-10 кВ	Термическое повреждение, перегрев, пережог		
ЗРЭС	2014-01-29 17:25:00.0	отключилась Л-909, причина- повреждение линии между опорами 15/7 и 15/8	2014-01-29 18:52:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
ЗРЭС	2014-01-29 23:45:00.0	отключилась Л-37ф7, причина- не обнаружена	2014-01-30 00:08:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ЗРЭС	2014-01-30 10:55:00.0	отключилась Л-12ф5, причина- не обнаружена	2014-01-30 13:12:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
ЗРЭС	2014-01-31 14:00:00.0	отключилась Л-802, причина- поврежден кабель 'Б' на участке ПС Р-8- РП-27	2014-01-31 14:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2014-01-31 14:00:00.0	отключилась Л-812, причина- поврежден кабель 'А' на участке ПС Р-8- РП-12	2014-01-31 14:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Внешнее механическое воздействие		
СРП и ВИ	2014-01-19 06:09:00.0	отключилась Л-40-42, причина- поврежден ВВ в РУ-10 кВ РП-74	2014-01-19 06:09:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв сети		
СРП и ВИ	2014-01-22 10:20:00.0	отключилась Л-68ф9, причина- нарушена регулировка защит	2014-01-22 16:04:00.0	Устройства РЗ и А		Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений) организации	
Февраль							
ВРЭС	2014-02-02 03:26:00.0	отключилась Л-206, причина- повреждение КЛ на участке ТП-138- ТП-322	2014-02-02 05:37:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-02-02 03:41:00.0	отключилась Л-204, причина- повреждение в сети у абонента ТП-1065, 1883)	2014-02-02 06:06:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
ВРЭС	2014-02-04 12:23:00.0	отключение Л-47ф18, причина - повреждение в сети у абонента ТП-1844	2014-02-04 15:07:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
ВРЭС	2014-02-04 19:53:00.0	отключение Л-28ф14, причина - повреждение ПК-держателей на раме ПК на оп.18	2014-02-04 00:08:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
ВРЭС	2014-02-05 15:50:00.0	отключение Л-4012, причина - повреждение на оборудовании абон. ТП-0111, 2081, 2082	2014-02-05 18:06:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
ВРЭС	2014-02-05 19:07:00.0	отключение Л-4012, причина - повреждение на абон. отпайке	2014-02-05 00:38:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
ВРЭС	2014-02-09 15:12:00.0	откл. Л-44ф10, причина - опора ?3 сбита а/м	2014-02-09 23:31:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
ВРЭС	2014-02-10 18:57:00.0	откл. Л-432, причина - повреждение оборудования РУ-10кВ ТП-3134	2014-02-10 22:38:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
ВРЭС	2014-02-11 17:33:00.0	откл. Л-13ф3, причина - повреждение в сети абонента ТП-1106	2014-02-11 18:19:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
ВРЭС	2014-02-13 19:00:00.0	откл. Л-1732, причина - повреждение кабеля В на участке Р-17 - РП-28	2014-02-13 19:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-02-14 04:02:00.0	откл. Л-4012, причина - повреждение на абон. отпайке к ТП-2082	2014-02-14 12:53:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
ВРЭС	2014-02-15 11:44:00.0	откл. Л-111, причина - повреждение кабеля Б на участке ТП-110 - МР-выхода	2014-02-15 12:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-02-22 01:09:00.0	откл. Л-2503, причина - повреждение кл на участке Р-25 - РП-53	2014-02-22 01:09:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-02-22 01:10:00.0	откл. Л-7ф9, причина - повреждение кл на участке ТП-604 - ТП-3207	2014-02-22 03:20:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-02-24 02:19:00.0	откл. Л-2504, причина - повреждение кл на участке Р-25 - РП-53	2014-02-24 02:46:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-02-25 09:35:00.0	откл. Л-21ф6 (гор. резерв), причина - повреждение кабеля Б на участке РП-21 - ТП-153	2014-02-25 09:35:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-02-04 04:37:00.0	отключение Л-505, причина - повреждение кабеля Б на участке Р-5 - РП-1	2014-02-04 04:37:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
ЮРЭС	2014-02-04 15:21:00.0	отключение Л-338, причина - повреждение КЛ на участке Р-3 -РП-55	2014-02-04 15:21:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		

ЮРЭС	2014-02-08 13:31.00.0	откл. Л-308, причина - повреждение кабеля Б на участке ТП-762 - ТП-801	2014-02-08 14:59.00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
ЮРЭС	2014-02-12 09:46.00.0	откл. Л-73ф12+уч.Л-1312+уч.Л-1304, причина - повреждение КЛ на участке ТП-64 - ТП-75 линии Л-1304	2014-02-12 10:45.00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
ЮРЭС	2014-02-12 10:45.00.0	откл. Л-73ф12+уч.Л-1312+уч.Л-1304, причина - перекрытие РУ-6кВ ТП-64	2014-02-12 14:14.00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Механический износ, неудовлетворительная смазка		
ЮРЭС	2014-02-13 03:32.00.0	откл. Л-19ф11, причина - повреждение КЛ на участке ТП-945 - ТП-722	2014-02-13 04:46.00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
ЮРЭС	2014-02-14 14:19.00.0	откл. Л-12 ТЭЦ + 1ТП Л-1304, причина - повреждение КЛ на участке ТП-26 - ТП-75 линии Л-12 ТЭЦ	2014-02-14 18:00.00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
ЮРЭС	2014-02-17 07:04.00.0	откл. Л-3ф6, причина - повреждение к абон. ТП-1134	2014-02-17 07:20.00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		
ЮРЭС	2014-02-22 01:16.00.0	откл. Л-12 ТЭЦ, причина - повреждение кл на участке ТП-26 - ТП-75	2014-02-22 02:26.00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
ЮРЭС	2014-02-24 23:50.00.0	откл. Л-3351, причина - повреждение кабеля Б на участке Р-33 - РП-48	2014-02-24 23:50.00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
ЮРЭС	2014-02-28 00:45.00.0	откл. Л-26ф8 (Л-57ф6 гор. резерв), причина - повреждение кл на участке ТП-268 - ТП-59 линии Л-57ф6	2014-02-28 01:23.00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
СРЭС	2014-02-03 19:41.00.0	отключение Л-23ф11, причина - нарушение контакта на МР-вых. из РП-23	2014-02-03 22:32.00.0	ВЛ 6-35 кВ	механического соединения		
СРЭС	2014-02-05 01:40.00.0	отключение КТП-448 по Л-41ф10, причина - обрыв обмотки НН тр-ра ТМ-400 кВА 10/0,4кВ	2014-02-05 03:30.00.0	Словные трансформаторы до 110 кВ	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв сети		
СРЭС	2014-02-05 11:12.00.0	отключение Л-2 ПП Северный, причина - повреждение КЛ на участке ПП Северный - РП-42	2014-02-05 11:12.00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
СРЭС	2014-02-05 12:35.00.0	отключение Л-4042, причина - повреждение кабеля А между Р-40 - РП-74	2014-02-05 12:35.00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
СРЭС	2014-02-05 19:07.00.0	отключение Л-44ф22, причина - перекрытие на 2-й секции шин в ТП-3058	2014-02-05 23:37.00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
СРЭС	2014-02-05 20:12.00.0	отключение Л-4010, причина - повреждение кабеля А от Р-40 к РП-44	2014-02-05 20:12.00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
СРЭС	2014-02-08 05:29.00.0	откл. Л-74ф20, причина - повреждение на абон. ТП-0123	2014-02-08 12:53.00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		
СРЭС	2014-02-08 05:32.00.0	откл. Л-4022, причина - повреждение кабеля Б на участке Р-40 - РП-44	2014-02-08 05:32.00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
СРЭС	2014-02-08 07:01.00.0	откл. Л-4042, причина не выявлена, повреждений не обнаружено	2014-02-08 07:01.00.0	КЛ 6-10 кВ	Невыявленные причины		
СРЭС	2014-02-08 13:35.00.0	откл. Л-508, причина - повреждение кабеля Б на участке Р-5 - РП-15	2014-02-08 13:42.00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-02-08 20:38.00.0	откл. Л-50ф15, причина - повреждение КЛ на участке ТП-774 - ТП-972	2014-02-08 21:32.00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-02-11 11:49.00.0	откл. Л-1044, причина - порыв кабеля Б организацией ООО 'Стройком'на участке Р-10 - РП-45	2014-02-11 11:49.00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
СРЭС	2014-02-11 21:47.00.0	откл. Л-3306, причина - повреждение кабеля Б на участке ПП-1 - МР-выхода	2014-02-11 01:53.00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-02-12 15:12.00.0	откл. Л-45ф11, причина - повреждение КЛ на участке ТП-3013 - МРвых	2014-02-12 16:34.00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-02-12 16:43.00.0	откл Л-43ф22+1ТП Л-1022, причина - повреждение КЛ на участке ТП744-ТП 741 линии Л-1022	2014-02-12 17:35.00.0	КЛ 6-10 кВ		паводок, наводнение	
СРЭС	2014-02-12 13:20.00.0	откл. Л-2 ПП Северный, причина - порыв КЛ организацией ЗАО 'Ростовэнергоспецстрой' между ПП Северный - РП 42	2014-02-12 13:20.00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
СРЭС	2014-02-14 03:52.00.0	откл. Л-44ф6, причина - повреждение кл на участке РП-44 - ТП-976	2014-02-14 04:38.00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-02-18 01:00.00.0	откл. Л-4042, причина - повреждение кабеля А на участке Р-40 - РП-74	2014-02-18 01:00.00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
СРЭС	2014-02-22 01:18.00.0	откл. Л-1048, причина - повреждение кл на участке Р-10 - ТП-3110	2014-02-22 02:11.00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-02-22 01:18.00.0	откл. Л-1040, причина - повреждение кабеля Б на участке Р-10 -РП-43	2014-02-22 01:18.00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
СРЭС	2014-02-22 11:04.00.0	откл. Л-5ф5 (+Л-14ф18+Л-50ф15), причина - повреждение кл на участке РП-5 - ТП-3172 линии Л-5ф5	2014-02-22 12:30.00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-02-25 11:37.00.0	откл. Л-718, причина - повреждение кабеля Б на участке Р-7 - РП-6	2014-02-25 12:14.00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-02-26 05:26.00.0	откл. Л-2417, причина - повреждение на оборуд. абонента (отп. к ТП-1846, ТП-1423, ТП-1562)	2014-02-26 06:15.00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
СРЭС	2014-02-26 23:37.00.0	откл. Л-720, причина - повреждение кабеля Б на участке Р-7 - РП-20	2014-02-26 23:37.00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-02-27 00:49.00.0	откл. Л-20ф4, причина - повреждение кл на участке ТП-548 - ТП-648	2014-02-27 01:22.00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
ЗРЭС	2014-02-01 18:00.00.0	отключилась Л-506 (+Л-506/1), причина- поврежден ПК на тр-р в ТП-3147	2014-02-01 19:14.00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	

ЗРЭС	2014-02-02 09:21:00.0	отключилась Л-34ф16, причина - повреждение КЛ на участке ТП-708 - ТП-869 по Л-608	2014-02-02 11:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2014-02-02 09:21:00.0	отключилась Л-51ф9, причина - повреждение КЛ на участке РП-51 - ТП-3128	2014-02-02 13:24:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2014-02-04 12:41:00.0	отключение Л-851, причина - перекрытие 2ПК на МР-ввода в ТП-284	2014-02-04 13:38:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
ЗРЭС	2014-02-06 04:26:00.0	отключение Л-819, причина - повреждение КЛ на участке ТП-214 - ТП-893	2014-02-06 07:48:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
ЗРЭС	2014-02-06 04:45:00.0	откл. Л-812 А, причина - повреждение кл на участке Р-8 - РП-12	2014-02-06 04:45:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2014-02-06 05:37:00.0	откл. Л-823, причина - повреждение кл на участке Р-8 - РП-68	2014-02-06 05:37:00.0	КЛ 6-10 кВ		Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) привлечённого персонала, выполняющего работу по договору	
ЗРЭС	2014-02-07 16:00:00.0	откл. Л-37ф14, причина - повреждение кл на участке ТП-260 - МР-вых.	2014-02-07 19:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2014-02-09 10:49:00.0	откл. ТП-189 по Л-801, причина - обрыв обмотки ВН тр-ра	2014-02-09 11:07:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2014-02-18 01:42:00.0	откл. Л-68ф11, причина - повреждение КЛ на участке ТП-200 - МР-выхода	2014-02-18 04:04:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2014-02-18 06:22:00.0	откл. Л-939, причина - повреждение кабеля А на участке Р-9 - РП-8	2014-02-18 06:22:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2014-02-19 12:17:00.0	откл. Л-823, причина - повреждение на участке ПС Р-8- РП-68	2014-02-19 12:17:00.0	КЛ 6-10 кВ		Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) привлечённого персонала, выполняющего работу по договору	
ЗРЭС	2014-02-20 22:56:00.0	откл. Л-823, причина - повреждение КЛ на участке Р-8 - РП-68	2014-02-20 22:56:00.0	КЛ 6-10 кВ	Термическое повреждение, перегрев, перегор		
ЗРЭС	2014-02-23 18:29:00.0	откл. Л-804, причина - повреждение вл оп.768-70 (обрыв проводов из-за падения дерева)	2014-02-23 20:32:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Внешнее механическое воздействие		
Март							
ВРЭС	2014-03-02 02:38:00.0	откл. Л-722, причина - повреждение кабеля Б на участке Р-7 - РП-22	2014-03-02 02:38:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-03-07 17:02:00.0	откл. Л-2511, причина - повреждение кабеля Б на участке Р-25 - РП-7	2014-03-07 17:02:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
ВРЭС	2014-03-16 12:16:00.0	откл. Л-3201, причина - падение деревянных опор 1/2-1/3	2014-03-16 16:59:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-03-16 12:59:00.0	откл. Л-1502/1+Л-1502/2, причина - падение деревянной опоры 1/1 по Л-1502/2	2014-03-16 14:39:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-03-16 15:57:00.0	откл. Л-2330, причина - повреждение изолятора на МР-ввода в ТП-120	2014-03-16 18:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Термическое повреждение, перегрев, перегор		
ВРЭС	2014-03-16 22:00:00.0	откл. Л-433, причина - повреждение кл на участке Р-4=МР-выхода	2014-03-16 23:13:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-03-17 07:32:00.0	откл. Л-1502/1+Л-1502/2, причина - повреждена оп. 10 линии Л-1502/1	2014-03-17 10:58:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-03-17 12:44:00.0	откл. Л-3201, причина - схлест проводов вл оп.1/6-1/7, оп.40/10-4014	2014-03-17 15:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ВРЭС	2014-03-18 07:05:00.0	откл. Л-22ф7, повреждений не обнаружено	2014-03-18 09:59:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
ВРЭС	2014-03-19 11:35:00.0	откл. Л-2ф20, причина - повреждение кабеля организацией ООО 'Ростстрой' на участке ТП-3140=ТП-3008	2014-03-19 12:23:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
ВРЭС	2014-03-20 20:27:00.0	откл. Л-13ф3, повреждений не обнаружено	2014-03-20 22:24:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
ВРЭС	2014-03-21 16:40:00.0	откл. Л-7ф10, причина - повреждение кл на участке МР=ТП-641	2014-03-21 17:11:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-03-23 05:54:00.0	откл. Л-2511, причина - повреждение кабеля Б на участке Р-25=РП-7	2014-03-23 05:54:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-03-25 17:56:00.0	откл. Л-3257, причина - повреждение кл на участке РП-30=ТП-3174	2014-03-25 18:25:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-03-29 04:41:00.0	откл. Л-44ф10, причина - повреждение на оборудовании абон. ТП-1818	2014-03-29 05:42:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
ВРЭС	2014-03-29 11:30:00.0	откл. Л-3263, причина - повреждение кабеля Б на участке Р-32=РП-31	2014-03-29 11:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-03-29 12:53:00.0	откл. Л-220, причина - повреждение на оборудовании абон. ТП-1108 (ветка на вводе)	2014-03-29 15:01:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
ВРЭС	2014-03-30 08:07:00.0	откл. Л-9ф16, причина - повреждение кл на участке ТП-384=ТП-128	2014-03-30 09:33:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-03-02 08:26:00.0	откл. Л-3251, причина - повреждение на оборудовании абон. ТП-1489	2014-03-02 08:26:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		
ЮРЭС	2014-03-04 13:48:00.0	откл. Л-2212, причина - повреждение кл на участке Р-22 - РП-56	2014-03-04 13:48:00.0	КЛ 6-10 кВ		завода (фирмы) изготовителя оборудования и материалов	
ЮРЭС	2014-03-04 21:12:00.0	откл. Л-40ф12, причина - повреждение кл на участке ТП-723 - ТП-3083	2014-03-04 22:23:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		

ЮРЭС	2014-03-06 13:47:00.0	откл. Л-104, причина - повреждение кабеля А на участке Р-1 - РП-26	2014-03-06 13:47:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-03-06 13:48:00.0	откл. Л-108, причина - повреждение кл на участке Р-1 - РП-19	2014-03-06 13:48:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
ЮРЭС	2014-03-07 16:46:00.0	откл. Л-12 ТЭЦ, причина - повреждение кл на участке ТЭЦ - ТП-22	2014-03-07 18:08:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
ЮРЭС	2014-03-09 03:24:00.0	откл. Л-1304, причина - повреждение кл на участке ТП-263 - ТП-297 линии Л-1304	2014-03-09 05:14:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-03-13 13:26:00.0	откл. Л-4ф8, причина - повреждение кл на участке ТП-809 - ТП-526	2014-03-13 14:34:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-03-16 12:25:00.0	откл. Л-3905, причина - схлест вл оп.13-14 из-за падения дерева	2014-03-16 19:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ЮРЭС	2014-03-17 13:36:00.0	откл. Л-1609+Л-3903, повреждений не обнаружено	2014-03-17 18:17:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
ЮРЭС	2014-03-22 17:50:00.0	откл. Л-5ф12+ТП Л-5ф10, причина - повреждение кл на участке ТП-159=МР-вых. линии Л-5ф12	2014-03-22 18:50:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-03-25 11:28:00.0	откл. Л-344, причина - повреждение кл на участке Р-3=ТП-233	2014-03-25 12:01:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-03-26 01:39:00.0	откл. Л-118, причина - повреждение кл на участке Р-1 ТП-562 кабеля 118/1	2014-03-26 04:06:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-03-29 12:40:00.0	откл. Л-3903, причина - повреждение изолятора на траверсе ВЛ	2014-03-29 13:09:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-03-31 10:17:00.0	откл. Л-1304, причина - повреждение кабеля А на участке ТП-595=ТП-63	2014-03-31 12:05:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-03-01 07:07:00.0	откл. Л-41ф14, причина - повреждение кл на участке ТП-860 - ТП-859, ТП-860 - ТП-861	2014-03-01 08:15:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-03-01 14:19:00.0	откл. Л-41ф19, причина - повреждение кл на участке ТП-859 - ТП-860	2014-03-01 15:32:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-03-01 19:34:00.0	откл. Л-616, причина - повреждение кабеля Б на участке Р-6 - РП-35	2014-03-01 19:34:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-03-03 22:11:00.0	откл. Л-3315, причина - повреждение кл на участке Р-33 - РП-50	2014-03-03 22:38:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-03-04 12:59:00.0	откл. Л-2621, причина - повреждение кабеля Б на участке Р-26 - МР-вых.	2014-03-04 17:12:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-03-04 21:14:00.0	откл. Л-3314, причина - повреждение кл на участке Р-33 - РП-50	2014-03-04 22:38:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-03-08 09:28:00.0	откл. Л-35ф10, причина - повреждение кл на участке ТП-879 - ТП-3067	2014-03-08 11:03:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
СРЭС	2014-03-16 12:42:00.0	откл. Л-1035, причина - повреждение кабеля Б на участке Р-10=РП-49	2014-03-16 12:42:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-03-17 18:54:00.0	откл. Л-1003, причина - повреждение кл на участке ТП-761=ТП-650	2014-03-17 20:54:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-03-17 18:54:00.0	откл. Л-1025, причина - повреждение кл на участке ТП-742=ТП-690	2014-03-17 20:54:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-03-18 16:48:00.0	откл. ТП-832, причина - повреждение тр-ра ТМ-400кВА 10/0,4кВ	2014-03-18 18:30:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв сети		
СРЭС	2014-03-18 20:07:00.0	откл. Л-1040, причина - повреждение кабеля Б на участке Р-10=РП-43	2014-03-18 20:07:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-03-19 08:42:00.0	откл. Л-1114 из-за повреждение к аб. ТП-1214 по Л-40ф4 в РП-40 неселективная рабрта защитЛ-40ф4	2014-03-19 09:31:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
СРЭС	2014-03-22 10:32:00.0	откл. Л-4042, причина - повреждение на оборуд. абонента Л-74ф18	2014-03-22 10:32:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		
СРЭС	2014-03-26 23:41:00.0	откл. Л-43ф14, причина - повреждение кл на участке РП-43=ТП-920	2014-03-27 00:53:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-03-26 23:41:00.0	откл. Л-43ф22+уч-к Л-1022, причина - повреждение кл на участке ТП-744=ТП-741 линии Л-1022	2014-03-27 01:52:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-03-27 00:28:00.0	откл. Л-1040, причина - повреждение кабеля Б на участке Р-10=РП-43	2014-03-27 00:28:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-03-28 07:16:00.0	откл. Л-1044, причина - повреждение кабеля А на участке Р-10=РП-43	2014-03-28 07:16:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-03-28 07:33:00.0	откл. Л-43ф22+уч-к Л-1022, причина - повреждение кл на участке РП-43=ТП-3107, ТП-746=ТП-745 линии Л-43ф22	2014-03-28 09:51:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-03-28 10:05:00.0	откл. Т-2 ТП-715 по Л-1052, причина - повреждение тр-ра ТМ-630/10кВА	2014-03-28 10:06:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
СРЭС	2014-03-29 23:07:00.0	откл. Л-42ф7, причина - повреждение кл на участке РП-42=ТП-856	2014-03-30 00:38:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-03-29 23:07:00.0	откл. Л-43ф9+Л-43ф14, причина - повреждение кл на участке ТП-3187=ТП-924 линии Л-43ф9	2014-03-30 00:51:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		

СРЭС	2014-03-29 23:07:00.0	откл. Л-4042, причина - повреждение кабеля А на участке Р-40=ПП-74	2014-03-29 23:07:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
СРЭС	2014-03-30 08:12:00.0	откл. Л=5ф5+Л-14ф18+уч-к Л-50ф15, причина - повреждение кл на участке РП-5=ТП-3172 линии Л-5ф5	2014-03-30 09:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
СРЭС	2014-03-24 22:28:00.0	авар откл Л-1037, причина-повреждение КЛ на участке ПС Р-10=ТП-1475	2014-03-24 22:28:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
СРЭС	2014-03-25 20:48:00.0	Авар откл. Л-2337, причина-повреждение КЛ 'А' на участке ПС Р-23=ТП-1597	2014-03-25 20:48:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
ЗРЭС	2014-03-12 01:45:00.0	откл. Л-2804, причина - повреждение к аб. ТП-1390, повреждение на ВЛ между опорами 40-41	2014-03-12 04:36:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объёмах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
ЗРЭС	2014-03-17 13:23:00.0	откл. Л-506+Л-506/1, причина - повреждение у абонента за МР-81	2014-03-17 15:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
ЗРЭС	2014-03-17 13:45:00.0	откл. Л-909, повреждений не обнаружено	2014-03-17 16:27:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
ЗРЭС	2014-03-18 03:12:00.0	откл. Л-506+Л-506/1, причина - повреждение к аб. ТП-1158, ТП-1649	2014-03-18 11:48:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
ЗРЭС	2014-03-18 13:02:00.0	откл. Л-506+Л-506/1, причина - повреждение к аб. ТП-1158, ТП-1649	2014-03-18 18:17:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
ЗРЭС	2014-03-19 16:49:00.0	откл. Л-27ф14+3ТП Л-37ф10, причина - повреждение кл на участке ТП-613=ТП-644 линии Л-37ф10	2014-03-19 17:55:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2014-03-22 00:39:00.0	откл. Л-1911, повреждения не обнаружены	2014-03-22 00:39:00.0	КЛ 6-10 кВ	Невыявленные причины		
ЗРЭС	2014-03-22 00:39:00.0	откл. Л-1914, причина - повреждение кл на участке ТП-3002=ТП-3139	2014-03-22 02:20:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
ЗРЭС	2014-03-29 12:24:00.0	откл. Л-1921, причина - не выявлена	2014-03-29 15:18:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
ЗРЭС	2014-03-29 18:30:00.0	откл. Л-1921, причина - повреждение изоляторов на оп. 14 (МР ввода в ТП-812)	2014-03-29 20:27:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
СРП и ВИ	2014-03-13 18:10:00.0	откл. Л-59ф12, причина - повреждение в устройстве телемеханики	2014-03-13 18:40:00.0	Устройства РЗ и А		Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) привлечённого персонала, выполняющего работу по договору	
СРП и ВИ	2014-03-16 18:16:00.0	РП-37 Т-1, причина - повреждение тр-ра Т-1	2014-03-16 19:52:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв сети		
Апрель							
ВРЭС	2014-04-03 15:02:00.0	откл. Л-6 РСМ, повреждений не обнаружено	2014-04-03 15:02:00.0	КЛ 6-10 кВ	Невыявленные причины		
ВРЭС	2014-04-03 15:02:00.0	откл. Л-10 РСМ, причина - повреждение кабеля Б на участке ГПП-1=РП-10	2014-04-03 15:02:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-04-03 15:02:00.0	откл. Л-11ф12, причина - повреждение кабеля организацией ООО 'Стройиндустрия' на участке ПП-3=ТП-599	2014-04-03 16:10:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
ВРЭС	2014-04-04 08:50:00.0	откл. Т-2 ТП-378, причина - повреждение тр-ра Т-2 ТМ-250кВА 6/0,4кВ	2014-04-04 08:50:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Термическое повреждение, перегрев, перегор		
ВРЭС	2014-04-09 09:49:00.0	откл. Л-28ф7, причина - повреждение кл на участке РП-28=ТП-710	2014-04-09 11:01:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-04-09 11:57:00.0	откл. Л-1027, причина - повреждение кл на участке ТП-731=ТП-733	2014-04-09 13:53:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-04-09 20:08:00.0	откл. Л-9ф6, повреждений не обнаружено	2014-04-09 20:08:00.0	КЛ 6-10 кВ	Невыявленные причины		
ВРЭС	2014-04-09 23:07:00.0	откл. Л-4033, причина - повреждение кабеля Б на участке Р-40=РП-47	2014-04-09 23:07:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-04-11 04:49:00.0	откл. Л-7ф9, причина повреждение кл на участке РП-7=ТП-604	2014-04-11 05:50:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-04-16 23:18:00.0	откл. Л-4013, повреждений не обнаружено	2014-04-16 23:18:00.0	КЛ 6-10 кВ	Невыявленные причины		
ВРЭС	2014-04-17 14:04:00.0	откл. Л-1502, а/м ударил оп.17	2014-04-17 16:12:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
ВРЭС	2014-04-18 12:48:00.0	откл. Л-4012, причина - повреждение кл на участке Р-40=МРвых	2014-04-18 14:36:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-04-18 12:48:00.0	откл. Л-4013, причина - повреждение кабеля Б на участке Р-40=РП-47	2014-04-18 12:48:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-04-19 09:56:00.0	откл. Л-1020, причина - повреждение кл на участке Р-10=ТП-733	2014-04-19 10:55:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-04-20 22:20:00.0	откл. Л-30ф7, причина - повреждение кл на участке РП-30=ТП-3074	2014-04-20 23:17:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-04-20 22:21:00.0	откл. Л-3257, причина - повреждение кл на участке Р-32=ТП-3048	2014-04-20 23:38:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-04-20 23:14:00.0	откл. Л-3258, причина - повреждение кл на участке ТП-3048=ТП-3174	2014-04-21 00:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-04-21 21:28:00.0	откл. Л-2340, причина - повреждение кл на участках: Р-23=МРвых, МРввода=ТП-420	2014-04-22 00:46:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		

ВРЭС	2014-04-24 13:45:00.0	откл. Л-111+уч-к Л-1501, причина - повреждение кабеля Б на участке Р-1=ТП-110 линии Л-111	2014-04-24 14:25:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-04-25 12:28:00.0	откл. Л-30ф9+Л-3257, причина - повреждение кл на участке ТП-3174=ТП-3048 линии Л-30ф9	2014-04-25 13:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-04-25 17:12:00.0	откл. Л-4033, причина - повреждение кабеля Б на участке Р-40=РП-47	2014-04-25 17:12:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-04-27 13:54:00.0	откл. Л-2340, причина - повреждение кл на участке ТП-547=МРвых	2014-04-27 14:33:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-04-27 15:25:00.0	откл. Л-9ф16, причина - повреждение кл на участке МРвода=ТП-137	2014-04-27 16:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
ВРЭС	2014-04-28 08:50:00.0	откл. Л-433, поврежденный не обнаружено	2014-04-28 13:04:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
ВРЭС	2014-04-28 12:07:00.0	откл. Л-44ф10, причина - отгорел шлейф на МРвых с РП-44	2014-04-28 14:14:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Термическое повреждение, перегрев, пережог		
ВРЭС	2014-04-29 11:12:00.0	откл. Л-2511, причина - повреждение кабеля Б на участке Р-25=РП-7	2014-04-29 11:12:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-04-30 14:32:00.0	откл. Л-71ф9, причина - падение ветки на вл возле оп. 10	2014-04-30 15:41:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ЮРЭС	2014-04-08 09:59:00.0	откл. Л-1232, причина - повреждение кл на участке Р-12=РП-16	2014-04-08 09:59:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
ЮРЭС	2014-04-09 03:03:00.0	откл. Л-1609(+Л-3902+Л-3903+Л-3905+Л-3906), причина повреждение кл на участке МРвв=ТП-066 линии Л-1609	2014-04-09 06:31:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
ЮРЭС	2014-04-09 03:33:00.0	откл. Л-1606, причина - повреждение кл на участке МРвв=ТП-950	2014-04-09 06:31:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
ЮРЭС	2014-04-09 20:08:00.0	откл. Л-118/2, причина - повреждение кл на участке Р-1=ТП-162	2014-04-10 00:54:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-04-10 20:37:00.0	откл. Л-12 ТЭЦ, причина - повреждение к абон. ТП-1192	2014-04-10 21:42:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		
ЮРЭС	2014-04-11 00:14:00.0	откл. Л-16ф8, причина - повреждение кл на участке ТП-201=ТП-476	2014-04-11 01:21:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-04-11 11:12:00.0	откл. Л-16ф11, поврежденный не обнаружено	2014-04-11 14:43:00.0	КЛ 6-10 кВ	Невыявленные причины		
ЮРЭС	2014-04-11 17:50:00.0	откл. Л-32ф7, причина - повреждение кл на участке РП-32=МРвых	2014-04-11 20:42:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
ЮРЭС	2014-04-17 10:18:00.0	откл. Л-15ф4, причина - повреждение кл на участке МРвода=ТП-306	2014-04-17 18:02:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-04-21 22:24:00.0	откл. Л-36ф12, причина - повреждение кл на участках: РП-36=ТП-3201, ТП-3201=ТП-3190	2014-04-21 23:28:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
ЮРЭС	2014-04-22 17:23:00.0	откл. Л-29ф20, причина - повреждение кл на участке РП-29=ТП-3246	2014-04-22 18:45:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
ЮРЭС	2014-04-22 17:29:00.0	откл. Л-3366, причина - повреждение кабеля Б на участке Р-33=РП-48	2014-04-22 17:29:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-04-22 17:29:00.0	откл. Л-48ф14, причина - повреждение кл на участке РП-48=ТП-934	2014-04-22 20:04:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-04-23 09:30:00.0	откл. Л-118/2, причина - повреждение кл на участке Р-1=ТП-162	2014-04-23 13:21:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-04-23 16:50:00.0	откл. Л-347, причина - повреждение кабеля Б на участке Р-3=РП-3	2014-04-23 16:58:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-04-23 18:15:00.0	откл. Л-25ф5, причина - повреждение кл на участке РП-25=ТП-678	2014-04-23 22:16:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-04-23 18:15:00.0	откл. Л-25ф21, причина - повреждение кл на участке РП-25=ТП-1816 (Водоканал)	2014-04-23 18:15:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-04-24 13:44:00.0	откл. Л-114, причина - пропуск защит на РП-5	2014-04-24 14:09:00.0	Устройства РЗ и А		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
ЮРЭС	2014-04-26 15:32:00.0	откл. Л-1246, причина - повреждение кл на участке ТП-213=МР-166	2014-04-26 16:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-04-30 05:10:00.0	откл. Л-3310, причина - повреждение кабеля Б на участке Р-33=ТП-437	2014-04-30 06:17:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
ЮРЭС	2014-04-30 19:46:00.0	откл. Л-55ф11, причина - повреждение кл на участке ТП-29=ТП-349	2014-04-30 20:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
СРЭС	2014-04-01 23:15:00.0	откл. Л-1035, причина - повреждение кабеля Б на участке Р-10=РП-49	2014-04-01 23:15:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
СРЭС	2014-04-01 23:58:00.0	откл. Л-1040, причина - повреждение кабеля Б на участке Р-10=РП-43	2014-04-02 00:08:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-04-02 00:28:00.0	откл. Л-62ф4, причина - повреждение кл на участке РП-62=РП-42 (гор. резерв)	2014-04-02 00:28:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-04-02 05:53:00.0	откл. Л-41ф18, причина - повреждение кл на участке РП-41=ТП-1475	2014-04-02 05:53:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-04-02 11:01:00.0	откл. МВ в КРН-7 по Л-2437, причина - повреждение на абон. отпайке за ТП-1831	2014-04-02 15:28:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
СРЭС	2014-04-12 12:30:00.0	откл. Л-5ф5, причина отключения не обнаружена	2014-04-12 13:45:00.0	КЛ 6-10 кВ	Невыявленные причины		

СРЭС	2014-04-16 23:01.00.0	откл. Л-1040, причина - повреждение кабеля Б на участке Р-10=РП-43	2014-04-16 23:01.00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2014-04-16 23:21.00.0	откл. Л-42ф22, причина - повреждение кл на участке РП-42=ТП-3019	2014-04-17 00:41.00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2014-04-16 23:47.00.0	откл. Л-43ф20, причина - повреждение кабеля А на участке РП-49=РП-43 (гор. резерв)	2014-04-17 02:35.00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2014-04-19 09:52.00.0	откл. Л-1012, причина - повреждение кл на участке Р-10=ТП-692	2014-04-19 11:31.00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2014-04-19 09:56.00.0	откл. Л-41 ф10, причина - повреждение кл на участке РП-41=ТП-770	2014-04-19 11:30.00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2014-04-20 04:40.00.0	откл. Л-1035, причина - повреждение кабеля Б на участке Р-10=РП-49	2014-04-20 04:40.00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
СРЭС	2014-04-20 04:40.00.0	откл. Л-41 ф13, причина - повреждение кл на участке ТП-771=ТП-772	2014-04-20 06:14.00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2014-04-20 05:45.00.0	откл. Л-1003, причина - повреждение кабеля А на участке Р-10=ТП-761	2014-04-20 06:40.00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2014-04-20 05:45.00.0	откл. Л-1025, причина - повреждение кл на участке Р-10=ТП-741	2014-04-20 06:52.00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2014-04-24 07:04.00.0	откл. Л-1042, причина - повреждение кл на участке Р-10=РП-62	2014-04-24 07:04.00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
СРЭС	2014-04-25 17:12.00.0	откл. Л-43ф9, причина - повреждение кл на участке ТП-3187=ТП-924	2014-04-25 21:03.00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2014-04-25 23:14.00.0	откл. Л-702, причина - повреждение тр-ра Т-2 ТМ-400кВА 6/0,4кВ ТП-3114	2014-04-26 01:22.00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв сети	
СРЭС	2014-04-26 00:57.00.0	откл. Л-20ф6, причина - повреждение кл на участке РП-20=ТП-257	2014-04-26 01:37.00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЗРЭС	2014-04-04 21:25.00.0	откл. Л-4603, причина - ветка на ВЛ оп. 46	2014-04-05 10:54.00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств
ЗРЭС	2014-04-08 12:05.00.0	откл. Л-2007, причина - отгорание шлейфа на каб.А МРВых Р-20	2014-04-08 18:39.00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв сети	
ЗРЭС	2014-04-10 02:29.00.0	откл. Л-607, причина - повреждение кл на участке Р-6=ТП-3125	2014-04-10 03:36.00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЗРЭС	2014-04-10 14:19.00.0	откл. Л-37ф7, причина - повреждение кабеля А на участке МРвв=ТП-262	2014-04-10 17:10.00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЗРЭС	2014-04-14 00:35.00.0	откл. Л-27ф7, причина - повреждение кл на участке ТП-452=ТП-462	2014-04-14 01:48.00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
ЗРЭС	2014-04-23 15:06.00.0	откл. ТП-307 по Л-506, причина - повреждение кл на участке МРввода=ТП-307	2014-04-23 17:30.00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЗРЭС	2014-04-25 10:05.00.0	откл. Л-51 ф13, причина - повреждение кл на участке ТП-3158=ТП-3088 линии Л-51 ф11	2014-04-25 11:58.00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
ЗРЭС	2014-04-25 10:09.00.0	откл. Л-1915, причина - повреждение кл на участке Р-19=ТП-1393 (Водоканал)	2014-04-25 10:09.00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
ЗРЭС	2014-04-25 13:46.00.0	откл. МВ на абон. отпайке Л-506, причина - повреждение у абонентов за МР-81	2014-04-25 19:08.00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
ЗРЭС	2014-04-27 03:42.00.0	откл. Л-12ф1 (резерв Л-68ф12), причина - повреждение кл на участке РП-12=ТП-454	2014-04-27 03:42.00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЗРЭС	2014-04-28 11:47.00.0	откл. Л-1ф4+уч-к Л-819, причина - ветка на вл, меду оп.16 и оп.17	2014-04-28 14:32.00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган
ЗРЭС	2014-04-29 06:48.00.0	откл. Л-1921, причина - повреждение кл на участке ТП-969=ТП-2169	2014-04-29 10:04.00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
СРП и ВИ	2014-04-21 16:54.00.0	откл. ВВ ввода Л-303 РП-3, причина не выявлена	2014-04-21 16:54.00.0	ПС, РП, ТП 6-35 кВ	Невыявленные причины	
Май						
ВРЭС	2014-05-02 15:35.00.0	откл. Л-220, причина - повреждение в аб. ТП-1819	2014-05-02 16:24.00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
ВРЭС	2014-05-06 11:52.00.0	откл. Л-13ф5+ уч-к Л-13ф6, причина - повреждение кл на участке ТП-417=ТП-739 по Л-1502	2014-05-06 14:26.00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2014-05-06 11:53.00.0	откл. Л-211, причина - повреждение кл на участке ТП-929=ТП-747 по Л-211/1	2014-05-06 13:52.00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2014-05-06 11:53.00.0	откл. Л-219, причина - повреждение кабеля А на участке Р-2=РП-2	2014-05-06 11:53.00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2014-05-08 09:45.00.0	откл. Л-115, причина - повреждение кл на участке ТП-426=ТП-605	2014-05-08 11:22.00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2014-05-09 23:39.00.0	откл. Л-1027, повреждений не обнаружено	2014-05-10 01:12.00.0	Устройства РЗ и А	Не классифицированные причины	
ВРЭС	2014-05-10 06:51.00.0	откл. Л-4114, причина - повреждение кл на участках Р-41=ТП-621, ТП-621=ТП-497	2014-05-10 07:21.00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2014-05-10 14:05.00.0	откл. Л-214, причина - повреждение кл на участке ТП-572=МРВых	2014-05-10 16:34.00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	

ВРЭС	2014-05-10 19:36:00.0	откл. Л-214, причина - повреждение кл на участке ТП-123=ТП-572	2014-05-10 20:48:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-05-10 21:38:00.0	откл. Л-47ф18, повреждение в сети абонента	2014-05-11 02:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		
ВРЭС	2014-05-11 00:00:00.0	откл. Л-1054, причина - повреждение кл на участке ТП-285=МР-131	2014-05-11 02:41:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-05-11 09:53:00.0	откл. Л-3258, причина - повреждение кл на участке ТП-3048=ТП-3174	2014-05-11 11:12:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-05-14 21:49:00.0	откл. Л-1020, причина - повреждение кл на участке ТП-780=ТП-779 по Л-1027	2014-05-14 23:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-05-15 07:08:00.0	откл. Л-3251, повреждение в сети абонента (Водоканал)	2014-05-15 07:08:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		
ВРЭС	2014-05-17 22:20:00.0	откл. Л-4033, причина - повреждение кабеля А на участке Р-40=РП-47	2014-05-17 22:20:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-05-18 12:13:00.0	откл. Л-112, причина - повреждение кабеля Б на участке Р-1=РП-9	2014-05-18 12:13:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-05-18 15:18:00.0	откл. Л-442, повреждение в сети абонента к ТП-1493 и ТП-1896	2014-05-18 18:28:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
ВРЭС	2014-05-19 18:10:00.0	откл. Л-13ф3, причина - повреждение к аб. ТП-2009 (ветка)	2014-05-19 23:26:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
ВРЭС	2014-05-19 18:14:00.0	откл. Л-214, без повреждений	2014-05-19 22:47:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
ВРЭС	2014-05-19 18:14:00.0	откл. Л-1744, без повреждений	2014-05-19 22:35:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
ВРЭС	2014-05-20 01:58:00.0	откл. Л-30ф9, схема ремонтная причина повреждение кл на участке ТП-3174=ТП-3048 Л-3257	2014-05-20 04:06:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-05-20 02:25:00.0	откл. Л-214, без повреждений	2014-05-20 05:21:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
ВРЭС	2014-05-20 08:05:00.0	откл. Л-1744, причина - повреждение шлейфа на Р-103, ветки на ВЛ	2014-05-20 09:58:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ВРЭС	2014-05-20 19:14:00.0	откл. Л-2511, причина - повреждение кабеля А на участке Р-25=РП-7	2014-05-20 19:14:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-05-20 19:44:00.0	откл. Л-1744, повреждение к аб. ТП-1741	2014-05-20 20:47:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
ВРЭС	2014-05-21 17:23:00.0	откл. Л-442, причина - ветка на проводе	2014-05-21 18:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ВРЭС	2014-05-23 05:56:00.0	откл. Л-1054, причина - повреждение кл на участке ТП-285=МР-131	2014-05-23 07:35:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-05-23 15:59:00.0	откл. Л-2330, причина - повреждение тр-ра ТМ-320 кВА 6/0,4 кВ ТП-44	2014-05-23 18:55:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-05-25 00:15:00.0	откл. Л-1732, причина - повреждение кабеля Б на участке Р-17=РП-28	2014-05-25 00:15:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-05-25 02:21:00.0	откл. Л-4013, причина - повреждение кабеля Б на участке Р-40=РП-47	2014-05-25 02:21:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-05-27 20:10:00.0	откл. Л-211/1+Л-211/2, причина - повреждение кл на участке Р-2=ТП-929 по Л-211/1	2014-05-27 22:11:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-05-27 20:12:00.0	откл. Л-47ф18+Л-1054, без повреждений	2014-05-27 22:11:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
ВРЭС	2014-05-29 15:10:00.0	откл. Л-204+Л-214, причина - ветка на ВЛ оп.9 - оп.10 по Л-214	2014-05-29 19:41:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
ВРЭС	2014-05-29 15:27:00.0	откл. Л-1744, без повреждений	2014-05-29 17:51:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
ВРЭС	2014-05-29 17:12:00.0	откл. Л-3201+Л-2340, причина - повреждение кл на участках ТП-121=МРвых по Л-2340; МРвв=ТП-959 по Л-3201; повреждение ТМ-250 кВА в ТП-36	2014-05-29 21:52:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-05-29 17:12:00.0	откл. Л-3205, причина - повреждение кл на участках Р-32=ТП-514; ТП-647=ТП-603	2014-05-29 19:20:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-05-29 17:12:00.0	откл. Л-3211, причина - повреждение кабеля Б на участке Р-32=ТП-1597	2014-05-29 17:12:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
ВРЭС	2014-05-30 10:32:00.0	откл. Л-10ф16+уч-к Л-4114+уч-к Л-204+уч-к Л-71ф5, причина - повреждение кл на участке ТП-298=ТП-ТП-553 по Л-10ф16	2014-05-30 15:07:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-05-27 14:04:00.0	Авар откл Л-10 ТЭЦ из-за повреждения КЛ на участке ПС ТЭЦ=РП-7	2014-05-27 14:04:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-05-02 13:23:00.0	откл. Л-1246, причина - ветка в пролете оп.24/5=оп.24/6	2014-05-02 17:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
ЮРЭС	2014-05-14 14:40:00.0	откл. Л-4ф8, причина - повреждение на оборудовании абонента (КЛ ТП-526 - ТП-1629)	2014-05-14 15:16:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		
ЮРЭС	2014-05-15 10:30:00.0	откл. Л-26ф8, повреждение кл на участке РП-26=ТП-9	2014-05-15 11:35:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		

ЮРЭС	2014-05-15 10:30:00.0	откл. Л-19ф13, повреждение в сети абонента	2014-05-15 19:33:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
ЮРЭС	2014-05-15 11:14:00.0	откл. Л-19ф11, причина - повреждение кл на участке ПП-7=ТП-174	2014-05-15 12:44:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2014-05-18 01:56:00.0	откл. Л-3905+уч-к Л-3903, причина - повреждение кл на участке ТП-549=ТП-658 по Л-3905	2014-05-18 03:55:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2014-05-18 12:13:00.0	откл. Л-118, причина - повреждение кл на участке ТП-162=ТП-135	2014-05-18 14:02:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2014-05-18 13:25:00.0	откл. Л-26ф8, причина - повреждение кл на участке ТП-263=ТП-39	2014-05-18 15:03:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
ЮРЭС	2014-05-20 23:50:00.0	откл. Л-1306+уч-к Л-118, причина - повреждение кл на участке ТП-14=ТП-304 по Л-1306	2014-05-21 00:46:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2014-05-26 08:45:00.0	откл. Л-1304, причина - повреждение тр-ра ТМ-320 кВА в ТП-63	2014-05-26 11:07:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Нарушение электрической изоляции	
ЮРЭС	2014-05-26 15:06:00.0	откл. Л-3112, повреждение в сети абонента (Водоканал)	2014-05-26 19:27:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
ЮРЭС	2014-05-27 10:42:00.0	откл. Л-3903, без повреждений	2014-05-27 23:06:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины	
ЮРЭС	2014-05-27 14:05:00.0	откл. Л-12 ТЭЦ, причина - повреждение кл на участке ТП-26=ТП-75	2014-05-27 16:49:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
ЮРЭС	2014-05-28 09:53:00.0	откл. Л-3905+Л-3903, без повреждений	2014-05-28 11:43:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины	
ЮРЭС	2014-05-29 12:56:00.0	откл. Л-39ф8, причина - повреждение у аб. ТП-1040	2014-05-29 15:01:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
ЮРЭС	2014-05-29 13:26:00.0	откл. Л-1232, причина - повреждение кл на участке Р-12=РП-16	2014-05-29 13:26:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
ЮРЭС	2014-05-29 18:33:00.0	откл. Л-502, без повреждений	2014-05-29 22:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
ЮРЭС	2014-05-30 08:12:00.0	откл. Л-1ф13+уч-к Л-502, причина - повреждение кл на участке МРвв=ТП-261 по Л-502	2014-05-30 11:04:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
ЮРЭС	2014-05-30 09:26:00.0	откл. Л-25ф3, причина - повреждение кл на участке РП-25=ТП-1178	2014-05-30 09:26:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
СРЭС	2014-05-01 13:50:00.0	откл. Л-62ф4, причина - повреждение РП-62=РП-42	2014-05-01 13:50:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2014-05-09 23:39:00.0	откл. Л-1025, причина - повреждение кл на участке ТП-742=ТП-690	2014-05-10 01:18:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2014-05-10 16:27:00.0	откл. Л-23ф11, причина - повреждение кл на участке МРвв=ТП-191	2014-05-10 16:47:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2014-05-11 00:00:00.0	откл. Л-1040, причина - повреждение кабеля Б на участке Р-10=РП-43	2014-05-11 00:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2014-05-11 01:19:00.0	откл. Л-1 ПП Северный, поврежденный не обнаружено	2014-05-11 01:19:00.0	КЛ 6-10 кВ	Невыявленные причины	
СРЭС	2014-05-11 01:19:00.0	откл. Л-42ф9, причина - повреждение кл на участке РП-42=ТП-3019	2014-05-11 02:59:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2014-05-11 01:20:00.0	откл. Л-43ф11, причина - повреждение кл на участках ТП-922=ТП-3116, ТП-923=ТП-963	2014-05-11 06:50:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2014-05-11 01:20:00.0	откл. Л-43ф21, причина - повреждение кл на участке ТП-745=ТП-744	2014-05-11 06:38:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2014-05-11 08:50:00.0	откл. ТП-3005 по Л-41ф10, причина повреждение кл на участке МРвв=ТП-3005	2014-05-11 13:19:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2014-05-11 14:18:00.0	откл. Л-15ф2, причина - повреждение кл на участке МРвв=ТП-3169	2014-05-11 16:02:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
СРЭС	2014-05-13 20:18:00.0	откл. Л-718, причина - повреждение кабелей А, Б на участке Р-7=РП-6	2014-05-13 20:18:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
СРЭС	2014-05-13 20:18:00.0	откл. Л-720, причина - повреждение кабеля Б на участке Р-7=РП-20	2014-05-13 20:18:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2014-05-14 00:36:00.0	откл. Л-20ф4, причина - повреждение кл на участке ТП-325=ТП-648 по Л-14ф15	2014-05-14 01:37:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2014-05-14 10:48:00.0	откл. Л-1040, причина - повреждение кабеля А на участке Р-10=РП-43	2014-05-14 10:48:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2014-05-16 05:45:00.0	откл. Л-1110, причина - повреждение кл на участке ТП-720=ТП-396	2014-05-16 07:05:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2014-05-16 20:08:00.0	откл. Л-35ф15, причина - повреждение кл на участке ТП-3094=ТП-3079	2014-05-16 21:18:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
СРЭС	2014-05-17 22:20:00.0	откл. Л-4042, причина - повреждение кабеля А на участке Р-40=РП-74	2014-05-17 22:20:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
СРЭС	2014-05-22 13:10:00.0	откл. Л-62ф5, причина - повреждение кл на участке РП-62=РП-42	2014-05-22 13:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2014-05-23 05:27:00.0	откл. Л-1025, причина - повреждение кл на участке Р-10=ТП-741	2014-05-23 07:01:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	

СРЭС	2014-05-23 05:27:00.0	откл. Л-43ф22+уч-к Л-43ф21, причина - повреждение кл на участке ТП-744=ТП-741 по Л-43ф21	2014-05-23 07:01:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-05-23 05:37:00.0	откл. Л-1048, причина - повреждение кл на участке Р-10=ТП-3110	2014-05-23 06:23:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-05-23 05:43:00.0	откл. Л-45ф6, причина - повреждение кл на участке РП-45=ТП-1483	2014-05-23 05:43:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-05-25 02:21:00.0	откл. Л-42ф22, причина - повреждение РП-42=ТП-3019	2014-05-25 03:25:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-05-26 11:01:00.0	откл. Л-1012, причина - повреждение кл на участке Р-10=ТП-692	2014-05-26 11:57:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-05-26 11:01:00.0	откл. Л-1022+уч-к Л-1025+уч-к Л-43ф21, причина - повреждение кл на участке ТП-649=ТП-693	2014-05-26 13:06:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-05-27 12:07:00.0	откл. Л-1102, причина - повреждение кл на участке ТП-103=ТП-92	2014-05-27 14:24:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-05-27 12:17:00.0	откл. Л-1114+Л-40ф4, причина - повреждение кл на участке ТП-680=ТП-95 по Л-40ф4	2014-05-27 14:05:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-05-27 16:00:00.0	откл. Л-45ф11, без повреждений	2014-05-27 17:42:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
СРЭС	2014-05-27 17:46:00.0	откл. Л-45ф11, причина - повреждение ПК на вводе ВЛ в ТП-827	2014-05-27 18:22:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
СРЭС	2014-05-27 19:57:00.0	откл. Л-49ф24+Л-1012+Л-1025, без повреждений	2014-05-27 21:58:00.0	Устройства РЗ и А	Не классифицированные причины		
СРЭС	2014-05-28 05:35:00.0	откл. Л-2417, причина - обрыв проводов оп.3 - оп.4 из-за падения дерева	2014-05-28 13:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
СРЭС	2014-05-29 00:09:00.0	откл. Л-44ф22, причина - повреждение кл на участке РП-44=ТП-3043	2014-05-29 01:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-05-29 01:50:00.0	В ТП-683 поврежден Т-2 630кВА	2014-05-29 01:50:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв сети		
СРЭС	2014-05-29 16:09:00.0	откл. Л-1102, причина - повреждение кл на участке ТП-557=ТП-104	2014-05-29 17:05:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-05-29 18:33:00.0	откл. Л-72ф12, причина - повреждение кл на участке ТП-318=ТП-785	2014-05-29 22:04:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-05-29 18:33:00.0	откл. Л-15ф2+Л-6ф16, причина - повреждение кл на участке МРвв=ТП-3117 по Л-6ф16	2014-05-29 23:07:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
СРЭС	2014-05-29 22:15:00.0	откл. Л-15ф4, причина - повреждение кл на участке РП-15=ТП-3265	2014-05-30 00:29:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
СРЭС	2014-05-31 11:23:00.0	откл. Л-4024, повреждение в сети абонента	2014-05-31 11:23:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		
СРЭС	2014-05-31 11:23:00.0	откл. Л-43ф9, причина - повреждение кл на участке ТП-3187=ТП-920	2014-05-31 15:22:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2014-05-01 13:10:00.0	откл. Л-2007+уч-к Л-4603, причина - повреждение кабеля Б на участке ПП-4=МРввх по Л-2007	2014-05-01 15:33:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
ЗРЭС	2014-05-01 18:07:00.0	откл. Л-37ф10, причина - повреждение кл на участках РП-37=ТП-3111; ТП-3111-ТП-3126	2014-05-01 20:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2014-05-02 00:49:00.0	откл. Л-3801, повреждения не обнаружены	2014-05-02 03:38:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
ЗРЭС	2014-05-02 04:23:00.0	откл. Л-4603, повреждения не обнаружены	2014-05-02 12:59:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
ЗРЭС	2014-05-02 13:57:00.0	откл. Л-2007+уч-к Л-4603, повреждения не обнаружены	2014-05-02 17:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
ЗРЭС	2014-05-04 11:58:00.0	откл. Л-851, причина - повреждение кл на участке МРввода=ТП-343	2014-05-04 13:42:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2014-05-05 22:56:00.0	откл. Л-1ф4+уч-к Л-819, причина - повреждение кл на участке ТП-222=ТП=361 по Л-1ф4	2014-05-06 00:31:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2014-05-11 04:50:00.0	откл. Л-909, причина - повреждение кл на участке оп.15/6=оп.15/17	2014-05-11 07:58:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		
ЗРЭС	2014-05-16 04:31:00.0	откл. Л-34ф16, причина - повреждение кл на участке РП-34=ТП-909	2014-05-16 05:33:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2014-05-16 11:30:00.0	откл. Л-816, причина - повреждение кл на участке МРвв=ТП-280	2014-05-16 14:24:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2014-05-17 11:16:00.0	откл. Л-607, причина - повреждение кл на участках ТП-871=ТП-872, ТП-873=ТП-952	2014-05-17 13:13:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2014-05-17 12:10:00.0	откл. Л-37ф21+Л-905, причина повреждение кабеля А на участке РП-37=ТП-748 (Л-37ф21); на участке ТП-810=ТП-811 (Л-905)	2014-05-17 14:33:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2014-05-19 18:14:00.0	откл. Л-1ф4+уч-к Л-819, без повреждений	2014-05-19 21:51:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
ЗРЭС	2014-05-20 04:16:00.0	откл. Л-851, без повреждений	2014-05-20 06:25:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
ЗРЭС	2014-05-21 13:54:00.0	откл. Л-34ф15+уч-к Л-607, причина - повреждение кл на участке ТП-909=ТП-708 по Л-34ф15	2014-05-21 15:14:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		

ЗРЭС	2014-05-22 14:07:00.0	откл. Л-68ф18, причина - повреждение кл на участке оп.12/1=ТП-737	2014-05-22 15:38:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2014-05-23 07:35:00.0	откл. Л-51ф13 схема рем, причина - повреждение кл на участке ТП-3088=ТП-3158 Л-51ф12	2014-05-23 09:56:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2014-05-27 18:50:00.0	откл. Л-3801, без повреждений	2014-05-27 23:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
ЗРЭС	2014-05-27 20:19:00.0	откл. Л-934, причина - повреждение кабеля Б на участке ТП-540=ТП-544	2014-05-28 00:12:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2014-05-28 11:55:00.0	откл. Л-37ф14, причина - повреждение кл на участке ТП-260=ТП-611	2014-05-28 13:28:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2014-05-29 15:26:00.0	откл. Л-37ф14, причина - повреждение кл на участке ТП-260=МРвых	2014-05-29 18:47:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Июнь							
ВРЭС	2014-06-01 03:37:00.0	откл. Л-4033, причина - повреждение кабеля Б на участке Р-40=РП-47	2014-06-01 03:37:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-06-02 14:56:00.0	откл. Л-1744, причина - повреждение в сети абонента	2014-06-02 16:39:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
ВРЭС	2014-06-02 14:56:00.0	откл. Л-442, причина - повреждение у аб. ТП-026	2014-06-02 21:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
ВРЭС	2014-06-02 20:30:00.0	откл. Л-22ф7, причина - ветка на Вл оп.12 - оп.13	2014-06-02 21:57:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ВРЭС	2014-06-03 14:05:00.0	откл. Л-442, причина - повреждение у аб. ТП-1896, ТП-1493	2014-06-03 17:22:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
ВРЭС	2014-06-06 01:12:00.0	откл. Л-53ф9+ Л-205+ Л-7ф10, причина - повреждение кл на участке РП-7=МРвых по Л-7ф10	2014-06-06 02:41:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-06-07 07:02:00.0	откл. Л-1744, причина - повреждение кл на участке Р-17=ПП-5; повреждение изоляторов на оп.4, обрыв проводов оп.3 - оп.4	2014-06-07 07:41:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
ВРЭС	2014-06-07 19:13:00.0	откл. Л-2503, причина - повреждение кл на участке Р-25=РП-53	2014-06-07 19:13:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-06-09 15:31:00.0	откл. Л-4117+ Л-71ф5, причина - повреждение кл на участке Р-41=ТП-876 по Л-4117	2014-06-09 16:35:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-06-09 16:57:00.0	откл. Л-4012, причина - повреждение у аб. ТП-026	2014-06-09 21:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
ВРЭС	2014-06-09 18:14:00.0	откл. Л-13ф7, причина - повреждение кл на участке ТП-3244=ТП-3243 сторонней организацией	2014-06-09 19:00:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
ВРЭС	2014-06-09 18:14:00.0	откл. Л-13ф8, причина - повреждение кл на участке ТП-3244=ТП-3243 сторонней организацией	2014-06-09 19:00:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
ВРЭС	2014-06-11 09:58:00.0	откл. Л-1020, причина - повреждение кл на участке Р-10=ТП-733	2014-06-11 13:53:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-06-11 10:30:00.0	откл. Л-1027, причина - повреждение кл на участке ТП-731=ТП-732	2014-06-11 13:38:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-06-13 18:58:00.0	откл. Л-211/2, причина - ветка на ВЛ, оп.33 - оп.34, касание ветками проводов оп.45 - оп.46 по Л-211/2	2014-06-13 20:37:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
ВРЭС	2014-06-14 06:05:00.0	откл. Л-28ф11, причина - повреждение кабеля А на участке РП-28=ТП-946	2014-06-14 07:07:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-06-14 06:05:00.0	откл. Л-28ф17, причина - повреждение кл на участке РП-28=ТП-3042 (резерв)	2014-06-14 06:05:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-06-14 17:24:00.0	откл. Л-220, причина - повреждение у аб. ТП-1108	2014-06-14 19:09:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
ВРЭС	2014-06-15 03:22:00.0	откл. Л-4012, причина - повреждение у аб. ТП-098	2014-06-15 15:49:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
ВРЭС	2014-06-18 13:26:00.0	откл. Л-30ф7, причина - повреждение кл на участке РП-30=ТП-3074	2014-06-18 14:14:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-06-19 09:20:00.0	откл. Л-403 РСМ+ Л-28ф17, причина - повреждение кл на участке ТП-3052=ТП=3054 по Л-403 РСМ	2014-06-19 10:50:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-06-20 21:04:00.0	откл. Л-9ф11+ 1ТП Л-9ф1+ Л-3317, причина - повреждение кл на участке ТП-524=ТП=797 по Л-9ф11	2014-06-20 21:43:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-06-21 10:37:00.0	откл. Л-4012, причина - перекрытие МР ТП-3233 птицей	2014-06-21 14:34:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
ВРЭС	2014-06-21 15:38:00.0	откл. Л-1502/1+ Л-1502/2, причина - вырван крюк оп.3 по Л-1502/2	2014-06-21 15:57:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ВРЭС	2014-06-21 16:35:00.0	откл. Л-44ф10, на участке балансовой принадлежности повреждений не обнаружено	2014-06-21 21:26:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
ВРЭС	2014-06-21 17:47:00.0	откл. Л-442, причина - повреждение у аб. ТП-026	2014-06-21 22:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
ВРЭС	2014-06-22 14:07:00.0	откл. Л-30ф9+ Л-3257, причина - повреждение кл на участке ТП-3174=ТП-3048 по Л-3257	2014-06-22 15:15:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-06-24 19:34:00.0	откл. Л-4033, причина - повреждение кабеля Б на участке Р-10=РП-47	2014-06-24 19:34:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-06-25 01:20:00.0	откл. Л-1020, причина - повреждение кл на участке Р-10=ТП-733	2014-06-25 02:04:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-06-27 08:09:00.0	откл. Л-22ф13, на участке балансовой принадлежности повреждений не обнаружено	2014-06-27 12:26:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган

ВРЭС	2014-06-27 08:24:00.0	откл. Л-44ф10, причина - ветка на ВЛ оп.19 - оп.20	2014-06-28 02:11:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
ВРЭС	2014-06-27 08:42:00.0	откл. Л-1502, на участке балансовой принадлежности повреждений не обнаружено	2014-06-27 10:46:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ВРЭС	2014-06-27 08:57:00.0	откл. Л-442, на участке балансовой принадлежности повреждений не обнаружено	2014-06-27 14:24:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ЮРЭС	2014-06-02 06:15:00.0	откл. Л-3905, причина - повреждение кл на участке ТП-23=ТП-953	2014-06-02 06:15:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-06-02 13:14:00.0	откл. Л-1606, причина - повреждение кл на участке МРвв=ТП-950	2014-06-02 15:06:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
ЮРЭС	2014-06-03 00:12:00.0	откл. Л-312+уч-к Л-18ф3, причина - повреждение кл на участке ТП-276=ТП-241	2014-06-03 01:29:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-06-05 09:28:00.0	откл. Л-304, причина - повреждения кабеля А на участке Р-3=РП-4	2014-06-05 10:28:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-06-05 13:12:00.0	откл. Л-73ф14, причина - повреждение у аб. ТП-1215	2014-06-05 15:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Устройства РЗ и А	Не классифицированные причины	
ЮРЭС	2014-06-05 18:20:00.0	откл. Л-3317+ Л-19ф12, причина - повреждение кл на участке Р-33=ТП-3119 по Л-3317	2014-06-05 22:12:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-06-05 18:40:00.0	откл. Л-73ф12, из-за излишней работы защит	2014-06-05 20:58:00.0	КЛ 6-10 кВ	Устройства РЗ и А	Не классифицированные причины	
ЮРЭС	2014-06-05 20:20:00.0	откл. Л-2218, причина - повреждение кл на участке Р-22=РП-18	2014-06-05 20:20:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
ЮРЭС	2014-06-06 02:51:00.0	откл. Л-57ф5, причина - повреждение кл на участках РП-57=ТП-676; ТП-19=ТП-478	2014-06-06 03:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-06-06 19:49:00.0	откл. Л-108, причина - повреждение кл на участке Р-1=РП-19	2014-06-06 19:49:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
ЮРЭС	2014-06-06 23:16:00.0	откл. Л-56ф12, причина - повреждение кл на участке ТП-73=ТП-574	2014-06-07 00:23:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-06-12 07:03:00.0	откл. Л-3905+уч-к Л-3903, причина - сорван изолятор оп.100; повреждение кл на участке ТП-658=ТП-551 по Л-3905	2014-06-12 07:54:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
ЮРЭС	2014-06-13 13:45:00.0	откл. Л-118/1, причина - повреждение кл на участке ТП-562=ТП-162	2014-06-13 14:35:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-06-14 16:22:00.0	откл. Л-57ф8, причина - повреждение выводов 0,4кВ ТП-5	2014-06-14 16:50:00.0	ПС, РП, ТП 6-35 кВ	Взрыв, возгорание, пожар		
ЮРЭС	2014-06-15 14:03:00.0	откл. Л-1306, причина - повреждение кл на участке ТП-304=ТП-14	2014-06-15 15:47:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-06-18 17:40:00.0	откл. Л-4ф3+ ТП Л-55ф11, причина - повреждение кл на участке ТП-3037=ТП-349 по Л-4ф3	2014-06-18 19:17:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-06-18 17:44:00.0	откл. Л-344, причина - повреждение кл на участке Р-3=ТП-233	2014-06-18 20:42:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-06-20 15:18:00.0	откл. Л-32ф7, причина - повреждение в сети абонента	2014-06-20 16:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
ЮРЭС	2014-06-21 01:06:00.0	откл. Л-1306, причина - повреждение кл на участке ТП-304=ТП-14, ТП-304=ТП-162	2014-06-21 04:20:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-06-27 10:48:00.0	откл. Л-3306, причина - ветка на ВЛ оп.5 - оп.6	2014-06-27 15:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
ЮРЭС	2014-06-28 09:12:00.0	откл. Л-3354, причина - повреждение кабеля Б на участке Р-33=РП-36	2014-06-28 09:12:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-06-27 11:40:00.0	Авар откл Л-5ф12 из-за сильного ветра предположительно слхлет проводов	2014-06-27 15:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
СРЭС	2014-06-01 13:22:00.0	откл. Л-35ф10, причина - повреждение кл на участке ТП-879=ТП-955	2014-06-01 14:32:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-06-03 10:53:00.0	откл. Л-1003, причина - повреждение кабеля А на участках Р-10=ТП-761; ТП-651-ТП-656	2014-06-03 11:55:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-06-05 04:37:00.0	откл. Л-2411, причина - повреждение кабеля А на участке Р-24=РП-23	2014-06-05 04:37:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-06-05 09:44:00.0	откл. Л-38ф10, причина - повреждение кл на участке ТП-727=РП-6	2014-06-05 15:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-06-05 09:55:00.0	откл. Л-6ф12+уч-к Л-702, причина - повреждение кл на участке ТП-711=оп.1/1 по Л-702	2014-06-05 14:05:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-06-05 10:40:00.0	откл. Л-6ф2, причина - повреждение кл на участке РП-6=ТП-728	2014-06-05 16:02:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-06-05 11:43:00.0	откл. Л-2444, причина - повреждение кабеля Б на участке Р-24=РП-38	2014-06-05 11:45:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-06-05 13:12:00.0	откл. Л-2418, причина - повреждение кабеля А Р-24=РП-38	2014-06-05 15:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-06-07 23:44:00.0	откл. Л-35ф15, из-за излишней работы защит	2014-06-08 01:31:00.0	Устройства РЗ и А	Не классифицированные причины		
СРЭС	2014-06-10 15:37:00.0	откл. Л-62ф4, причина - повреждение кл на участке РП-62=РП-42	2014-06-10 15:37:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-06-10 21:46:00.0	откл. Л-1043, причина - повреждение кл на участке Р-10-ТП-3110	2014-06-10 23:05:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		

СРЭС	2014-06-10 21:50:00.0	откл. Л-1035, причина - повреждение кабеля Б на участке Р-10=ПП-49	2014-06-10 21:50:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
СРЭС	2014-06-10 22:54:00.0	откл. Л-49ф24+уч-к Л-1012+уч-к Л-1025, причина - повреждение кл на участке ТП-695=ТП-696 по Л-49ф24	2014-06-11 01:20:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2014-06-11 09:04:00.0	откл. Л-41ф10, причина - повреждение кл на участке ПП-41=ТП-770	2014-06-11 10:59:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2014-06-11 09:14:00.0	откл. Л-1022, причина - повреждение кл на участках ТП-741=ТП-742; ТП-743=ТП-649	2014-06-11 10:59:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2014-06-11 11:53:00.0	откл. Л-1025, причина - повреждение кл на участке ТП-741=ТП-742	2014-06-11 15:24:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2014-06-14 09:46:00.0	откл. Л-1021+ Л-49ф17, причина - повреждение кл на участке ТП-696=ТП-695 по Л-49ф17	2014-06-14 11:19:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2014-06-15 05:55:00.0	откл. Л-42ф22, причина - повреждение кл на участке ТП-978=ТП-939	2014-06-15 07:56:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2014-06-16 23:42:00.0	откл. Л-1025, причина - повреждение кл на участке Р-10=ТП-741	2014-06-17 00:01:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2014-06-17 21:15:00.0	откл. Л-702, причина - повреждение кл на участке ТП-711=ТП-166	2014-06-17 21:56:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2014-06-18 10:15:00.0	откл. ТП-727 по Л-6ф7, причина - повреждение тр-ра ТМ-320 кВА	2014-06-18 14:21:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв сети	
СРЭС	2014-06-18 15:26:00.0	откл. Л-42ф7, причина - повреждение кл на участке РП-42=ТП-856	2014-06-18 16:07:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2014-06-18 15:34:00.0	откл. Л-4042, причина - повреждение кабеля А на участке Р-40=РП-74	2014-06-18 16:20:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
СРЭС	2014-06-18 20:38:00.0	откл. Л-1040, причина - повреждение кабеля Б на участке Р-10=РП-43	2014-06-18 20:38:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2014-06-19 10:23:00.0	откл. Л-23ф11, причина - повреждение у аб. ТП-1972	2014-06-19 12:53:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
СРЭС	2014-06-19 18:36:00.0	откл. Л-41ф15, причина - повреждение кл на участке ТП-3185=ТП-754	2014-06-19 20:29:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2014-06-19 20:25:00.0	откл. Л-1035, причина - повреждение кабеля Б на участке Р-10=ПП-49	2014-06-19 20:25:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
СРЭС	2014-06-19 20:25:00.0	откл. Л-1017, причина - повреждение кабеля А на участке Р-10=ПП-45	2014-06-19 00:01:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
СРЭС	2014-06-21 10:00:00.0	откл. Л-35ф15, причина - повреждение кл на участке ТП-3035=ТП-3093	2014-06-21 11:52:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
СРЭС	2014-06-25 00:53:00.0	откл. Л-1032, причина - повреждение кабеля Б на участке Р-10=ТП-655	2014-06-25 02:58:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2014-06-26 16:10:00.0	откл. Л-720, причина - повреждение кабеля Б на участке Р-7=РП-20	2014-06-26 16:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2014-06-26 16:17:00.0	откл. Л-718, причина - повреждение кабеля А на участке Р-7=РП-6	2014-06-26 16:17:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2014-06-26 16:23:00.0	откл. Л-714, причина - повреждение кл на участке ТП-567=ТП-45	2014-06-26 17:19:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
СРЭС	2014-06-27 13:59:00.0	откл. Л-4042, причина - повреждение кабеля Б на участке Р-40=РП-74	2014-06-27 13:59:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
СРЭС	2014-06-29 22:49:00.0	откл. Л-15ф4, причина - повреждение кл на участке РП-15=ТП-3265	2014-06-29 00:15:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
СРЭС	2014-06-30 00:20:00.0	Авар откл 33 В РП-23 Л-23ф4 из-за повреждения вабонентской КЛ между ТП-830 и ТП-1547	2014-06-30 01:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
СРЭС	2014-06-09 16:34:00.0	Авар откл Л-5ф5 из-за повреждения КЛ на участке РП-5 и ТП-3172	2014-06-09 17:38:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
СРЭС	2014-06-09 10:20:00.0	Авар откл Л-72ф12 из-за повреждения Л на участке ТП-318=ТП-108	2014-06-09 12:28:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
СРЭС	2014-06-07 10:09:00.0	Авар откл Л-25ф20 из-за повреждения КЛ на участке РП-25=ТП-1816 (Водоканал)	2014-06-07 10:09:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЗРЭС	2014-06-01 12:06:00.0	откл. Л-608, причина - повреждение кл на участке ТП-3125=ТП-3184	2014-06-01 13:44:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
ЗРЭС	2014-06-02 09:04:00.0	откл. Л-2007+Л-4603, причина - повреждение в сети абонента	2014-06-02 11:56:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
ЗРЭС	2014-06-02 16:47:00.0	откл. Л-1ф4+Л-819, причина - ветка на оп.22 - оп. 23	2014-06-02 19:58:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств
ЗРЭС	2014-06-05 18:30:00.0	откл. Л-37ф14, причина - повреждение у аб. ТП-1089	2014-06-05 19:22:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
ЗРЭС	2014-06-07 04:30:00.0	откл. Л-861, из-за излишней работы зашит	2014-06-07 05:34:00.0	Устройства РЗ и А	Не классифицированные причины	
ЗРЭС	2014-06-07 08:52:00.0	откл. Л-826, причина - повреждение кл на участке Р-8=ТП-489	2014-06-07 11:11:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЗРЭС	2014-06-07 10:00:00.0	откл. ТП-817 по Л-804, причина - повреждение кл на участке МРвв=ТП-817	2014-06-07 14:54:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	

ЗРЭС	2014-06-07 11:14:00.0	откл. Л-812, причина - повреждение кабеля А на участке Р-8=РП-12	2014-06-07 11:14:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЗРЭС	2014-06-09 22:10:00.0	откл. Л-811, причина - повреждение кл на участке ТП-432-ТП-533	2014-06-09 23:42:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЗРЭС	2014-06-09 22:10:00.0	откл. Л-807, причина - повреждение кабеля Б на участке Р-8=РП-12	2014-06-09 22:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЗРЭС	2014-06-10 16:25:00.0	откл. Л-37ф7, причина - повреждение у аб. ТП-1294	2014-06-10 18:38:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
ЗРЭС	2014-06-11 17:26:00.0	откл. Л-851, причина - повреждение в сети абонента	2014-06-11 20:49:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
ЗРЭС	2014-06-11 18:42:00.0	откл. ВВ-6кВ Р-81 Л-506, причина - повреждение в сети абонента	2014-06-11 23:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
ЗРЭС	2014-06-13 00:15:00.0	откл. ВВ-6 кВ Р-81 Л-506, причина - повреждение на оборудовании абонента	2014-06-13 00:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
ЗРЭС	2014-06-14 17:05:00.0	откл. Л-804, причина - обрыв ВЛ оп.21	2014-06-14 19:02:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв сети	
ЗРЭС	2014-06-14 17:56:00.0	откл. Л-1ф4+ 5ТП Л-819, причина - повреждение в сети абонента	2014-06-14 19:03:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган
ЗРЭС	2014-06-15 04:38:00.0	откл. Л-934, причина - повреждение кл на участке ТП-546=ТП-544	2014-06-15 06:29:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЗРЭС	2014-06-15 08:39:00.0	откл. Л-8ф13, причина - повреждение кл на участке РП-8=ТП-753	2014-06-15 10:39:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЗРЭС	2014-06-19 16:54:00.0	откл.Л-1921, причина - повреждение кл на участке ТП-2169=ТП-969	2014-06-19 19:32:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
ЗРЭС	2014-06-19 16:54:00.0	откл. Л-34ф15, причина - повреждение кл на участке ТП-708=ТП-873	2014-06-19 20:41:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЗРЭС	2014-06-21 00:30:00.0	откл. Л-3801+ Л-2007+ Л-4603, на участке балансовой принадлежности повреждений не обнаружено	2014-06-21 05:46:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
ЗРЭС	2014-06-21 13:59:00.0	откл. Л-1ф4+ 5ТП Л-819, на участке балансовой принадлежности повреждений не обнаружено	2014-06-21 16:46:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
ЗРЭС	2014-06-21 14:49:00.0	откл. Л-37ф7+ Л-2803, причина - дерево на ВЛ оп.26/13 - оп.36/14	2014-06-21 15:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Внешнее механическое воздействие	
ЗРЭС	2014-06-21 17:29:00.0	откл. Л-819, на участке балансовой принадлежности повреждений не обнаружено	2014-06-21 20:32:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
ЗРЭС	2014-06-23 10:15:00.0	откл. Л-909, причина - повреждение кл на участке МР-ввода=ТП-3122	2014-06-23 14:54:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЗРЭС	2014-06-23 17:27:00.0	откл. РП-37 ВВ ввода по Л-2805, причина - повреждение блока питания ВВ	2014-06-23 18:19:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв сети	
ЗРЭС	2014-06-25 23:34:00.0	откл. Л-68ф11, причина - повреждение у аб. ТП-1319, ТП-1160	2014-06-26 00:49:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
ЗРЭС	2014-06-25 23:34:00.0	откл. Л-801, причина - повреждение кл на участке ТП-458=ТП-42	2014-06-26 02:28:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЗРЭС	2014-06-25 23:34:00.0	откл. Л-819, причина - повреждение кл на участке ТП-214=ТП-893	2014-06-26 03:02:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЗРЭС	2014-06-26 18:50:00.0	откл. Л-3801, причина - повреждение у аб. ТП-1937	2014-06-26 23:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
ЗРЭС	2014-06-27 06:50:00.0	откл. Л-819, на участке балансовой принадлежности повреждений не обнаружено	2014-06-27 07:34:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган
ЗРЭС	2014-06-27 09:13:00.0	откл. Л-1ф4+ уч-к Л-819, причина - повреждение у аб. ТП-1265	2014-06-27 12:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
ЗРЭС	2014-06-27 09:35:00.0	откл. Л-68ф18, причина - повреждение кл на участке ТП-3027=ТП-3026	2014-06-27 13:56:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
ЗРЭС	2014-06-27 09:48:00.0	откл. Л-3801, причина - повреждение у аб. ТП-1937, ТП-1828	2014-06-27 14:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
ЗРЭС	2014-06-27 11:24:00.0	откл. Л-37ф7, причина - повреждение кл на участке ТП-262=Мр-вых	2014-06-27 16:28:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЗРЭС	2014-06-29 06:54:00.0	откл. Л-861, причина - повреждение кл на участке Р-8=ТП-995	2014-06-29 09:52:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЗРЭС	2014-06-29 17:04:00.0	откл. Л-909, причина - повреждение кл на участке МР-ввода=ТП-365	2014-06-29 18:34:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЗРЭС	2014-06-29 19:04:00.0	откл. Л-2803, причина - повреждение кл на участке Мр-ввода=ТП-510	2014-06-29 20:24:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
ЗРЭС	2014-06-29 20:29:00.0	откл. Л-938, причина - повреждение кл на участке Р-9=опора ?1	2014-06-29 20:29:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
ЗРЭС	2014-06-06 19:50:00.0	Действием МТЗ авар откл Л-506 на ПС Р-5 из-за повреждения оборудования в абонентской ТП-1730	2014-06-06 20:01:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
СРП и ВИ Июль	2014-06-22 01:06:00.0	откл. ВВ-6 кВ ввода по Л-2805 в РП-37, причина - неисправен блок управления выключателем	2014-06-22 01:53:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв сети	

ВРЭС	2014-07-03 13:20:00.0	откл. Л-1020, причина - повреждение кл на участке Р-10=ТП-733	2014-07-03 15:36:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-07-06 22:40:00.0	откл. Л-1744, причина - ветка в пролете оп.1/5 - оп.1/6	2014-07-06 23:44:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ВРЭС	2014-07-07 14:34:00.0	откл. Л-4033, причина - повреждение кабеля А на участке Р-40=РП-47	2014-07-07 14:34:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-07-07 18:10:00.0	откл. Л-3205, причина - повреждение кл на участке ТП-825=ТП-444	2014-07-07 19:11:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-07-10 16:10:00.0	откл. Л-11ф12, причина - повреждение кл на участке ПП-3=ТП-846	2014-07-10 17:16:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
ВРЭС	2014-07-13 13:55:00.0	откл. Л-1744, причина - ветка в пролете оп.1/7 - оп.1/8	2014-07-13 16:02:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ВРЭС	2014-07-14 15:11:00.0	откл. Л-1744, причина - повреждение у абон. ТП-1892	2014-07-14 17:03:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
ВРЭС	2014-07-17 12:42:00.0	откл. Л-1731, причина - повреждение кабеля Б на участке Р-17=РП-22	2014-07-17 12:42:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-07-17 14:35:00.0	откл. Л-1730+ Л-28ф4+ Л=22ф12, причина - повреждение кл на участке ТП-326=ТП-491 линии Л-22ф12	2014-07-17 16:24:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-07-17 22:53:00.0	откл. ТП-831 по Л-71ф18, причина - повреждение тр-ра ТМ-250 кВА 6/0,4 кВ	2014-07-17 05:55:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объёмах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
ВРЭС	2014-07-19 17:35:00.0	откл. ГПП-4 Л-403+ Л-28ф17, причина - повреждение кл на участке ТП-3052=ТП-3041 линии Л-403	2014-07-19 18:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-07-20 00:53:00.0	откл. Л-71ф6+ 7ТП Л-1744, причина - повреждение у абон. ТП-1741	2014-07-20 01:13:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
ВРЭС	2014-07-22 11:01:00.0	откл. Л-442, причина - на участке балансовой принадлежности повреждений не обнаружено	2014-07-22 13:25:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
ВРЭС	2014-07-22 11:01:00.0	откл. Л-1501, причина - повреждение кл на участках ПС Р-15=ТП-637, ТП-605=ТП-822	2014-07-22 11:51:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-07-25 13:05:00.0	откл. Л-115, причина - повреждение кл на участке ТП-331=ТП-426	2014-07-25 14:15:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-07-27 04:20:00.0	откл. Л-10 от ПС ТЭЦ, причина - повреждение кл на участке ПС ТЭЦ Л-10=РП-7	2014-07-27 04:20:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-07-28 15:26:00.0	откл. Л-206, причина - повреждение кл на участке ТП-885=ТП-341	2014-07-28 16:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-07-28 16:41:00.0	откл. Л-4013, причина - повреждение кабеля А на участке Р-40=РП-47	2014-07-28 16:41:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-07-29 21:28:00.0	откл. Л-1744, причина - на оп.1/4 изоляторы слетели с крепления из-за удара а/м в опору	2014-07-29 23:07:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
ВРЭС	2014-07-31 04:28:00.0	откл. Л-442, причина - на участке балансовой принадлежности повреждений не обнаружено	2014-07-31 06:43:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
ВРЭС	2014-07-31 04:55:00.0	откл. Л-444, причина - повреждение кл на участке Р-4=ТП-3097	2014-07-31 05:50:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-07-31 14:12:00.0	откл. Л-3263, причина - повреждение кабеля А на участке Р-32=РП-31	2014-07-31 14:12:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-07-31 18:37:00.0	откл. Л-3251, причина - повреждение кл на участке Р-32=ТП-1489	2014-07-31 18:37:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
ВРЭС	2014-07-10 23:10:00.0	Авар откл Л-2337 из-за повреждения кабеля 'А' на участке между ПС Р-23=ТП-1597	2014-07-10 23:11:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
ЮРЭС	2014-07-03 14:59:00.0	откл. Л-3ф6, причина - повреждение кл на участке ТП-79=ТП-93	2014-07-03 17:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-07-04 19:14:00.0	откл. Л-118/2, причина - повреждение кл на участке Р-1=ТП-162	2014-07-04 19:56:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-07-09 03:35:00.0	откл. Л-3361, причина - повреждение кабеля А на участке Р-33=РП-29	2014-07-09 03:35:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-07-09 03:35:00.0	откл. Л-3351, причина - повреждение кабеля А на участке Р-33=РП-48	2014-07-09 03:35:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
ЮРЭС	2014-07-10 08:46:00.0	откл. Л-1609+ Р-39 (4 линии), причина - повреждений на участке балансовой принадлежности не обнаружено	2014-07-10 11:58:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
ЮРЭС	2014-07-10 12:46:00.0	откл. Л-26ф8, причина - повреждение кл на участке ТП-624=ТП-268	2014-07-10 15:20:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-07-11 12:50:00.0	откл. Л-1307, причина - повреждение кабеля А на участке Р-13=РП-19	2014-07-11 12:50:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-07-14 03:50:00.0	откл. Л-3306+ 1ТП Л-20ф4+ 1ТП Л-20ф5, причина - повреждение кабеля Б на участке Р-33=ПП-1 линии Л-3306	2014-07-14 06:21:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-07-14 16:40:00.0	откл. Л-3905+ 4ТП Л-3903, причина - на участке балансовой принадлежности повреждений не обнаружено	2014-07-14 19:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
ЮРЭС	2014-07-19 13:06:00.0	откл. Л-36ф8, причина - повреждение кл на участке РП-36=РП-66	2014-07-19 13:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
ЮРЭС	2014-07-19 13:06:00.0	откл. Л-36ф10, причина - повреждение кл на участке ТП-15=ТП-41	2014-07-19 14:02:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		

ЮЭС	2014-07-19 13:09:00.0	откл. Л-3354, причина - повреждение кабеля А на участке Р-33=ПП-36	2014-07-19 13:45:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮЭС	2014-07-19 19:37:00.0	откл. Л-118/1, причина - повреждение кл на участке Р-1=ТП-562	2014-07-19 20:26:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮЭС	2014-07-26 17:21:00.0	откл. Л-3ф5, причина - повреждение кабеля 'Б' на участке РП-3=ТП-411	2014-07-26 18:18:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮЭС	2014-07-26 17:33:00.0	откл. Л-304, причина - повреждение кабеля 'Б' на участке ПС Р-3=РП-4	2014-07-26 17:33:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮЭС	2014-07-26 23:54:00.0	откл. Л-308, причина - повреждение кабеля 'Б' на участке ТП-762=ТП-801, повреждение на оборудовании абон. ТП-2132	2014-07-27 02:18:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮЭС	2014-07-27 04:45:00.0	откл. Л-3ф6, причина - повреждение кл на участке ТП-79=ТП-93, перемычка на Т-1 в ТП-229	2014-07-27 06:28:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮЭС	2014-07-30 15:20:00.0	откл. Л-3317+ Л-19ф12, причина - повреждение кл на участке ТП-933=ТП-242 Л-3317	2014-07-30 17:32:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮЭС	2014-07-06 01:14:00.0	Авар. откл Л-16ф4 из-за повреждения кабеля на участке ТП-740=ТП-3189	2014-07-06 00:01:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
СЭС	2014-07-03 09:47:00.0	откл. Л-718, причина - повреждение кабеля А на участке Р-7=РП-6	2014-07-03 10:34:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СЭС	2014-07-03 09:49:00.0	откл. Л-720, причина - повреждение кабеля А на участке Р-7=РП-20	2014-07-03 09:49:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СЭС	2014-07-04 03:43:00.0	откл. Л-616, причина - повреждение кабеля Б на участке Р-6=РП-35	2014-07-04 03:43:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СЭС	2014-07-05 13:56:00.0	откл. Л-15ф12+ Л-72ф12, причина - повреждение кл на участке РП-15=ТП-3080 по Л-15ф12	2014-07-05 14:58:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СЭС	2014-07-07 14:30:00.0	откл. Л-49ф24+ уч-к Л-1012+ уч-к Л-1025, причина - повреждение кл на участке РП-49=ТП-697 по Л-49ф24	2014-07-07 16:55:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
СЭС	2014-07-11 10:10:00.0	откл. Л-6ф11+ 2ТП Л-23ф11, причина - повреждений на участке балансовой принадлежности не обнаружено	2014-07-11 10:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
СЭС	2014-07-11 23:23:00.0	откл. Л-42ф9, причина - повреждение кл на участке РП-42=ТП-3019	2014-07-12 00:08:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СЭС	2014-07-11 23:23:00.0	откл. Л-4022, причина - повреждение кабеля Б на участке Р-40=РП-44	2014-07-11 23:23:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
СЭС	2014-07-12 04:01:00.0	откл. Л-3306+ 1ТП Л-20ф5+ 5ТП Л-20ф4, причина - повреждение кл на участках: ТП-427=ТП-688 на Л-20ф4, кабель А МР=ТП-212 на Л-3306	2014-07-12 05:49:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СЭС	2014-07-12 23:25:00.0	откл. Л-42ф7+ Л-42ф9, причина - повреждение кл на участке РП-42=ТП-856	2014-07-13 00:25:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СЭС	2014-07-15 08:06:00.0	откл. Л-15ф9+ 7ТП Л-72ф11, причина - повреждение кл на участке ТП-456=ТП-3194 линии Л-15ф9	2014-07-15 09:48:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СЭС	2014-07-15 09:52:00.0	откл. Л-703+ 2ТП Л-20ф6, причина - повреждение кл на участках Р-7=ТП-927, ТП-13=ТП-339 линии Л-703	2014-07-15 11:45:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
СЭС	2014-07-15 11:20:00.0	откл. Л-6ф11, причина - повреждений на участке балансовой принадлежности не обнаружено	2014-07-15 11:52:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
СЭС	2014-07-17 12:15:00.0	откл. Л-714, причина - повреждение кл на участке Р-7=ТП-567	2014-07-17 17:33:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СЭС	2014-07-17 14:46:00.0	откл. Л-702, причина - повреждение ВЛ ТП-3179	2014-07-17 18:14:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Механическое повреждение, деформация, перекос	
СЭС	2014-07-17 16:19:00.0	откл. Л-50ф15, причина - повреждение кл на участках РП-50=ТП-972, ТП-523=ТП-94	2014-07-17 18:57:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СЭС	2014-07-18 11:12:00.0	откл. Л-39ф11, причина - повреждение МР-ввода=ТП-91	2014-07-18 13:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СЭС	2014-07-22 11:43:00.0	откл. Л-45ф11, причина - при производстве строительных работ был оборван провод в пролете оп.1/17 - оп.1/18	2014-07-22 13:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
СЭС	2014-07-23 22:47:00.0	откл. Л-43ф21 + Л-1025, причина - повреждение кл на участке ТП-742=ТП-690 Л-1025	2014-07-24 00:23:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СЭС	2014-07-23 22:48:00.0	откл. Л-4042, причина - повреждение кабеля А на участке ПС Р-40=РП-74	2014-07-23 22:48:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
СЭС	2014-07-23 23:08:00.0	откл. Л-4010, причина - повреждение кабеля А на участке ПС Р-40=РП-44	2014-07-23 23:08:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
СЭС	2014-07-26 01:07:00.0	откл. Л-1040, причина - повреждение кабеля 'Б' на участке ПС Р-10=РП-43	2014-07-26 02:04:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СЭС	2014-07-26 01:07:00.0	откл. Л-43ф9, причина - повреждение кл на участках ТП-924=ТП-961, РП-43=ТП-920	2014-07-26 04:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СЭС	2014-07-26 01:07:00.0	откл. Л-1048, причина - повреждение кл на участке ПС Р-10=ТП-3110	2014-07-26 04:08:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СЭС	2014-07-26 01:07:00.0	откл. Л-4042, причина - повреждение кабеля 'Б' на участке ПС Р-40=РП-74	2014-07-26 01:07:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СЭС	2014-07-26 15:10:00.0	откл. Л-50ф14, причина - повреждение кл на участке ТП-3129=ТП-3080	2014-07-26 16:27:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
СЭС	2014-07-27 22:53:00.0	откл. Л-45ф11, причина - повреждение кл на участке РП-45=ТП-3013	2014-07-27 23:51:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СЭС	2014-07-27 22:53:00.0	откл. Л-1021 + Л-49ф17, причина - повреждение кл на участке ТП-696=ТП-695 Л-49ф17	2014-07-28 00:04:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	

СРЭС	2014-07-28 15:25:00.0	откл. Л-2444, причина - повреждение кабеля Б на участке МР-ввода=ПП-38	2014-07-28 16:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
СРЭС	2014-07-28 16:18:00.0	откл. Л-49ф24+ уч-к Л-1012+ уч-к Л-1025, причина - повреждение кл на участке ТП-691=ТП-694 Л-1025	2014-07-28 18:55:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2014-07-28 16:28:00.0	откл. Л-74ф15, причина - повреждение у абон. ТП-1795	2014-07-28 18:59:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
СРЭС	2014-07-29 10:28:00.0	откл. Л-50ф15, причина - повреждение кабеля А на участке ТП-181=ТП-523	2014-07-29 12:58:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2014-07-30 15:03:00.0	откл. Л-50ф15, причина - повреждение кл на участке ТП-523=ТП-914	2014-07-30 15:36:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2014-07-07 11:38:00.0	Авар откл Л-1109 из-за повреждения кабеля на участке между ПС Р-11=ТП-556 и ТП-629=РП-40	2014-07-07 13:39:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
СРЭС	2014-07-15 10:45:00.0	Авар. откл Л-25ф21 из-за повреждения кабеля на участке РП-25=ТП-1816	2014-07-15 10:45:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
ЗРЭС	2014-07-01 19:20:00.0	откл. Л-860, причина - повреждение у абон. ТП-1426	2014-07-01 21:33:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
ЗРЭС	2014-07-01 19:24:00.0	откл. Л-856, причина - повреждение кл на участке Р-8=ТП-995	2014-07-01 20:48:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЗРЭС	2014-07-09 20:21:00.0	откл. Л-34ф20+ уч-к Л-34ф19, причина - повреждение кл на участке РП-34=ТП-3034 по Л-34ф20	2014-07-09 23:15:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЗРЭС	2014-07-09 20:25:00.0	откл. Л-1914, причина - повреждение кл на участке ТП-3002=ТП-3139	2014-07-09 22:28:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
ЗРЭС	2014-07-11 11:04:00.0	откл. Л-801, причина - повреждение кл на участке ТП-795=ТП-458	2014-07-11 14:18:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЗРЭС	2014-07-18 12:44:00.0	откл. Л-37ф7, причина - на участке балансовой принадлежности повреждений не обнаружено	2014-07-18 15:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
ЗРЭС	2014-07-18 12:44:00.0	откл. Л-37ф15, причина - повреждение кл на участке ТП-3126=ТП-483	2014-07-18 16:07:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
ЗРЭС	2014-07-18 12:52:00.0	откл. Л-69ф17, причина - повреждение у абон. ТП-0132	2014-07-18 14:09:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
ЗРЭС	2014-07-19 01:01:00.0	откл. Л-37ф14, причина - отгорела шина на ВН ввода в ТП-3017	2014-07-19 02:53:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Термическое повреждение, перегрев, пережог	
ЗРЭС	2014-07-22 17:54:00.0	откл. Л-823, причина - повреждение кл на участке РП-68=ТП 971 Л-68ф19	2014-07-22 18:57:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
ЗРЭС	2014-07-23 01:22:00.0	откл. Л-8ф14, причина - отключение кл на участке ТП-662=ТП-663	2014-07-23 03:05:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЗРЭС	2014-07-24 08:55:00.0	откл. Л-34ф18 + Л-34ф20 + уч-к Л-51ф6, причина - повреждение кл на участке ТП-3056=ТП-3076 Л-34ф20	2014-07-24 10:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЗРЭС	2014-07-24 08:55:00.0	откл. Л-51ф16, причина - повреждение кл на участке РП-51=ТП-3086	2014-07-24 11:17:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЗРЭС	2014-07-24 10:02:00.0	откл. Л-1923, причина - повреждение кл на участках ПС Р-19=ТП-3149, ТП-3149=ТП-52	2014-07-24 12:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЗРЭС	2014-07-24 10:15:00.0	откл. Л-51ф6+ Л-51ф9, причина - повреждение опорного изолятора СР-10 кВ в ТП-3059	2014-07-24 11:02:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Механическое повреждение, деформация, перекос	
ЗРЭС	2014-07-24 14:01:00.0	откл. Л-801, причина - повреждение кл на участках ПС 'А' Р-8=Рвых, ТП-8=ТП-125	2014-07-24 18:35:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЗРЭС	2014-07-24 14:03:00.0	откл. ВВ-6 кВ 1 секции по Л-823, причина - повреждение у абонента (фаза Б) на присоединении 68ф19 и не срабатывание защит в РП-68 абонента	2014-07-24 15:35:00.0	Устройства РЗ и А	Не классифицированные причины	
ЗРЭС	2014-07-24 15:35:00.0	откл. Л-68ф19, причина - повреждение кл на участке РТП=ТП-596	2014-07-24 17:15:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
ЗРЭС	2014-07-24 18:10:00.0	откл. Л-813, причина - повреждение кл на участке ПС Р-8=РП-17	2014-07-24 18:25:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЗРЭС	2014-07-25 12:48:00.0	откл. Л-950, причина - повреждение кабельной перемычки на Т-1 в ТП-542	2014-07-25 13:53:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЗРЭС	2014-07-29 15:29:00.0	откл. Л-37ф7, причина - на участке балансовой принадлежности повреждений не обнаружено	2014-07-29 18:14:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
ЗРЭС	2014-07-18 20:48:00.0	Авар. откл Л-69ф11 из-за повреждения кабеля на участке РП-69=ТП-1112	2014-07-18 20:48:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
Август						
ВРЭС	2014-08-04 09:36:00.0	откл. Л-3201, причина - обрыв ВЛ оп.35=ТП-1068	2014-08-04 13:18:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2014-08-08 11:36:00.0	откл. Л-722, причина - повреждение кабеля Б на участке Р-7=РП-22	2014-08-08 11:36:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2014-08-10 23:12:00.0	откл. Л-1730, причина - повреждение кл на участке ТП-376=ТП-846	2014-08-11 01:12:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2014-08-11 13:07:00.0	откл. Л-115, причина - повреждение кл на участке ТП-331=ТП-426	2014-08-11 15:05:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2014-08-13 14:00:00.0	откл. Л-115+ Л-21ф16, причина - перекрытие ВН и ПК Т-1 в ТП-153	2014-08-13 14:40:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Загрязнение, попадание инородных предметов	
ВРЭС	2014-08-13 17:20:00.0	откл. Л-1020, причина - повреждение кл на участке ТП-778=ТП-779	2014-08-13 18:11:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	

ВРЭС	2014-08-14 10:32:00.0	откл. Л-2ф16 (схема ремонтная), причина - повреждение кл на участке РП-2=ТП-892 по Л-2ф16	2014-08-14 13:55:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-08-14 14:02:00.0	откл. Л-2ф15 (схема ремонтная), причина - повреждение ВЛ между МР-17 и ТП-892 повреждение участка Л-1501	2014-08-14 15:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-08-14 22:02:00.0	откл. Л-3212+ ТП Л-211/2, причина - повреждение кл на участке ТП-668=ТП492 по Л-211/2	2014-08-15 01:55:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-08-15 10:53:00.0	откл. Л-722, причина - повреждение кабеля А на участке Р-7=РП-22	2014-08-15 10:53:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-08-16 01:02:00.0	откл. Т-1 ТП-778 от Л-1027, причина - повреждение кабельной перемычки Т-1=яч.5	2014-08-16 01:05:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-08-19 03:54:00.0	откл. Л-433, причина - повреждение кл на участке Р-4=МР-вых	2014-08-19 06:26:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-08-19 04:00:00.0	откл. Л-432, причина - повреждение кл на участке Р-4=ТП-3097	2014-08-19 05:05:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-08-21 15:20:00.0	откл. Л-3258, причина - повреждение кл на участке ТП-3174=РП-30	2014-08-21 17:19:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-08-21 14:40:00.0	откл. Л-30ф10, причина - повреждение кл на участке РП-30=ТП-3074	2014-08-21 15:54:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-08-21 15:10:00.0	откл. Л-722, причина - повреждение кабеля А на участке Р-7=РП-22	2014-08-21 15:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-08-21 15:20:00.0	откл. Л-3274, причина - повреждение кл на участке Р-32=РП-30	2014-08-21 15:20:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-08-26 10:14:00.0	откл. Л-2ф20, причина - повреждение кл на участке РП-2=ТП-3140	2014-08-26 11:46:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-08-26 17:12:00.0	откл. Л-205+ Л-2ф20, причина - повреждение кл на участке ТП-423=МРвых. по Л-205	2014-08-26 18:33:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-08-26 23:47:00.0	откл. Л-31ф20, причина - повреждение кл на участке ТП-3081=ТП-3025	2014-08-27 01:27:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-08-26 23:53:00.0	откл. Л-3254, причина - повреждение кл на участке Р-32=ТП-1489 (В/К)	2014-08-26 23:53:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
ВРЭС	2014-08-26 23:53:00.0	откл. Л-3268, причина - повреждение кл на участке Р-32=РП-31	2014-08-26 23:53:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
ВРЭС	2014-08-27 15:16:00.0	откл. Л-3214, причина - повреждение кл на участке Р-32=ТП-895	2014-08-27 17:44:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-08-28 12:12:00.0	откл. Л-2340+ Л-3214+ Л-211, причина - повреждение кл на участке Р-23=МРвых по Л-2340	2014-08-28 18:43:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-08-01 13:08:00.0	откл. Л-2207, причина - повреждение кл на участке Р-22=РП-57	2014-08-01 13:39:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
ЮРЭС	2014-08-02 11:07:00.0	откл. Л-1246, причина - повреждение кл на участке МР-47=МР-59	2014-08-02 16:11:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-08-04 11:47:00.0	откл. Л-3906 (временная схема), причина - повреждение кл на участке ТП-953=ВЛ организацией ОАО 'РЭСР'	2014-08-04 14:50:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
ЮРЭС	2014-08-04 11:58:00.0	откл. Л-1307, причина - повреждение кабеля Б на участке Р-13=РП-19	2014-08-04 11:58:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-08-05 09:00:00.0	откл. Л-1609 (временная схема), причина - повреждение кл на участке Р-39=ТП-23 (по Л-3905) организацией ОАО 'РЭСР'	2014-08-05 11:09:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
ЮРЭС	2014-08-07 08:21:00.0	откл. Л-9ф1+ Л-19ф13, причина - повреждение кл на участке ТП-717=ТП-601 по Л-19ф13	2014-08-07 10:39:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-08-07 08:22:00.0	откл. Л-26ф8, причина - повреждение кл на участке ТП-729=ТП-598	2014-08-07 10:23:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-08-07 16:21:00.0	откл. Л-9ф1+ Л-19ф13, причина - повреждение кл на участке ТП-666=ТП-717	2014-08-07 16:55:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-08-08 13:16:00.0	откл. Л-57ф6, причина - повреждение кл на участке ТП-560=ТП-65	2014-08-08 16:35:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-08-08 13:40:00.0	откл. Л-73ф12 (схема ремонтная), причина - возгорание СИП, ТГ в РУ-0,4 кВ ТП-64; повреждение кл на участке ТП-64=ТП-63	2014-08-08 16:09:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
ЮРЭС	2014-08-10 20:17:00.0	откл. ТП-821 Л-1ф13, причина - повреждение тр-ра 400 кВА	2014-08-11 02:45:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-08-11 15:00:00.0	откл. Л-73ф13, причина - повреждение кл на участке РП-73=ТП-24	2014-08-11 16:14:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
ЮРЭС	2014-08-11 15:00:00.0	откл. Л-18ф5+ Л-40ф13, причина - повреждение кл на участке РП-18=ТП-70 по Л-18ф5	2014-08-11 16:29:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
ЮРЭС	2014-08-14 10:06:00.0	откл. Л-73ф12 (схема ремонтная), причина - повреждение кл на участке ТП-64=ТП-63 по Л-73ф12	2014-08-14 12:34:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-08-15 14:39:00.0	откл. Л-118, причина - повреждение КЛ на участке Р-1=ТП-162 по Л-118/2	2014-08-15 18:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-08-16 11:46:00.0	откл. Л-1ф3, причина - повреждение на раме ПК ввода с ВЛ ТП-578	2014-08-16 13:17:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Механическое повреждение, деформация, перекос		

ЮРЭС	2014-08-17 16:00:00.0	откл. Л-15ф4, причина - повреждение ПК-держателей, ПК на МР-ввода в ТП-306	2014-08-17 16:52:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Механическое повреждение, деформация, перекос		
ЮРЭС	2014-08-18 15:12:00.0	откл. Л-9ф5, причина - повреждение кл на участке ТП-67=ТП-68	2014-08-18 16:18:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-08-20 09:24:00.0	откл. Л-3317+ Л-19ф12, причина - повреждение кл на участке РП-19=ТП-16 по Л-19ф12	2014-08-20 11:24:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-08-28 16:17:00.0	откл. Л-3ф6, причина - повреждение кл 'Б' на участке ТП-229=ТП-78	2014-08-28 17:50:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-08-29 11:25:00.0	откл. Л-26ф8, причина - повреждение кл на участке ТП-726=ТП-624	2014-08-29 13:34:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-08-02 11:36:00.0	откл. Л-504, причина - повреждение кабеля Б на участке Р-5=МРвых на ВЛ	2014-08-02 11:36:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-08-02 18:05:00.0	откл. Л-1028, причина - обрыв ВЛ оп.12=оп.13 упавшим деревом	2014-08-02 20:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Внешнее механическое воздействие		
СРЭС	2014-08-02 22:15:00.0	откл. Л-38ф10, причина - отгорел подшнок на ВН в ТП-767	2014-08-02 23:29:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Термическое повреждение, перегрев, пережог		
СРЭС	2014-08-03 21:22:00.0	откл. Л-20ф4, причина - повреждение кл на участке ТП-548=ТП-323	2014-08-03 22:52:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-08-04 12:20:00.0	откл. Л-20ф4, причина - повреждение кл на участке ТП-400=ТП-427	2014-08-04 16:34:00.0	КЛ 6-10 кВ		Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений) организации	
СРЭС	2014-08-04 22:10:00.0	откл. Л-2444, причина - повреждение кабеля Б на участке Р-24=РП-38; ТП-664=ТП-844 по Л-38ф6	2014-08-04 22:47:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-08-04 23:14:00.0	откл. Л-2417, причина - повреждение кл на участке Р-24=ТП-997	2014-08-05 00:25:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-08-08 10:30:00.0	откл. Л-5ф5, причина - повреждение кл на участке РП-5=ТП-3172	2014-08-08 11:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
СРЭС	2014-08-10 23:08:00.0	откл. Л-1110, причина - повреждение кл на участке ТП-720=ТП-396	2014-08-11 00:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-08-14 18:15:00.0	откл. Л-6ф12, причина - повреждение кл на участке ТП-335=МР-вых на ВЛ	2014-08-14 20:35:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-08-15 18:51:00.0	откл. Л-1021, причина - повреждение кл на участке Р-10=ТП-698	2014-08-15 20:32:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-08-16 00:50:00.0	откл. Т-1 ТП-715 по Л-1052, причина - повреждение кабельной перемычки Т-2=яч.3	2014-08-16 00:52:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-08-16 23:11:00.0	откл. Л-702/1, причина - повреждение кл на участке ТП-3178=МР-19	2014-08-17 01:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-08-20 09:24:00.0	откл. Л-3311, причина - повреждение кл на участке Р-33=РП-52	2014-08-20 09:24:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-08-23 15:23:00.0	откл. Л-715, причина - повреждение кабеля Б на участке Р-7=РП-6	2014-08-23 15:59:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
СРЭС	2014-08-26 07:50:00.0	откл. Л-1041, причина - повреждение кл на участке ТП-758=ТП-981	2014-08-26 09:48:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-08-26 07:50:00.0	откл. Л-1043, причина - повреждение кл на участке Р-10=ТП-3110	2014-08-26 10:23:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-08-26 17:29:00.0	откл. Л-4042, причина - повреждение кабеля А на участке Р-40=РП-74	2014-08-26 17:29:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
СРЭС	2014-08-26 17:32:00.0	откл. Л-43ф9, причина - повреждение кл на участке ТП-920=ТП-3187	2014-08-26 19:15:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-08-27 18:10:00.0	откл. Л-15ф12+ Л-1102+ Л-72ф12, причина - повреждение кл на участке РП-15=ТП-3080 по Л-15ф12	2014-08-27 19:59:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-08-27 18:24:00.0	откл. Л-50ф15+ Л-1110, причина - повреждение ВН в ТП-774 в сторону ТП-181	2014-08-27 19:27:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв сети		
СРЭС	2014-08-31 11:32:00.0	откл. Л-14ф5+ Л-50ф15, причина - повреждение кабельной перемычки на тр-р в ТП-181	2014-08-31 12:59:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-08-31 11:58:00.0	откл. Л-720, причина - повреждение кабеля Б на участке Р-7=РП-20	2014-08-31 11:58:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-08-31 11:58:00.0	откл. Л-718, причина - повреждение кабеля Б на участке Р-7=РП-6	2014-08-31 12:06:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-08-31 18:15:00.0	откл. тр-р в ТП-383 по Л-714, причина - обрыв обмотки НН тр-ра 6/0,4 кВ ТМГ-250 кВА	2014-08-31 18:52:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв сети		
СРЭС	2014-08-09 19:28:00.0	Авар откл. Л-25ф13 из-за повреждения в сети абонента ТП-1400(ВК)	2014-08-09 19:28:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		
ЗРЭС	2014-08-02 11:10:00.0	откл. Л-506+ Л-506/1, причина - повреждения на участке балансовой принадлежности отсутствуют	2014-08-02 11:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
ЗРЭС	2014-08-02 13:58:00.0	откл. Л-506+ Л-506/1, причина - ветки на ВЛ оп.5=оп.7	2014-08-02 13:58:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Загрязнение, попадание инородных предметов		
ЗРЭС	2014-08-04 12:06:00.0	откл. Л-809, причина - повреждение кабеля Б на участке Р-8=РП-27	2014-08-04 12:07:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		

ЗРЭС	2014-08-04 19:32:00.0	откл. Л-12ф5, причина - повреждение тр-ра 180 кВА в Т-1 ТП-299	2014-08-04 21:27:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2014-08-06 16:00:00.0	откл. Л-51ф15, причина - повреждение каб. перемычки между I и II сек. ТП-3200	2014-08-06 18:58:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2014-08-06 16:00:00.0	откл. Л-51ф16, причина - повреждение кл на участке ТП-3086=ТП-3087	2014-08-06 19:53:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2014-08-07 07:20:00.0	откл. Л-37ф21+ Л-905, причина - повреждение кабеля А на участке РП-37=ТП-748	2014-08-07 08:27:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2014-08-10 18:00:00.0	откл. ТП-346 Л-860, причина - повреждение Т-2 320 кВА (з замыкание ВВ обмотки на корпусе)	2014-08-10 18:32:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Электроудуговое повреждение		
ЗРЭС	2014-08-12 13:47:00.0	откл. Л-2007, причина - на участке балансовой принадлежности повреждений не обнаружено	2014-08-12 17:12:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
ЗРЭС	2014-08-15 09:27:00.0	откл. Л-1913, причина - повреждение у абон. ТП-0110	2014-08-15 11:11:00.0	Устройства РЗ и А	Не классифицированные причины		
ЗРЭС	2014-08-15 16:58:00.0	откл. Т-2 ТП-3057 по Л-34ф18, причина - повреждение тр-ра 10/0,4 кВ ТМ-400 кВА	2014-08-15 17:00:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв сети		
ЗРЭС	2014-08-15 21:33:00.0	откл. Л-12ф5, причина - повреждение кл на участке РП-12=МР-вых на ВЛ	2014-08-16 09:26:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2014-08-15 22:05:00.0	откл. Л-37ф15, причина - повреждение кл на участке РП-37=ТП-3111	2014-08-15 23:24:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2014-08-16 00:42:00.0	откл. Л-823, причина - повреждение кл на участке Р-8=РП-68	2014-08-16 00:42:00.0	КЛ 6-10 кВ		Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) привлечённого персонала, выполняющего работу по договору	
ЗРЭС	2014-08-16 17:33:00.0	откл. Л-816, причина - повреждение кабеля Б на участке Р-8=МР-вых на ВЛ	2014-08-16 21:03:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2014-08-16 17:33:00.0	откл. Л-828, причина - повреждение кл на участке ТП-436=ТП-434	2014-08-16 19:05:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2014-08-16 17:33:00.0	откл. Л-806, причина - повреждение кл на участке Р-8=РП-68	2014-08-16 18:44:00.0	КЛ 6-10 кВ		Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) привлечённого персонала, выполняющего работу по договору	
ЗРЭС	2014-08-18 00:11:00.0	откл. Л-69ф14, причина - повреждение кл на участке ТП-387=ТП-515	2014-08-18 00:50:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2014-08-20 19:05:00.0	откл. Л-1915, причина - повреждение кл на участке Р-19=ТП-1393	2014-08-20 19:05:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2014-08-21 18:52:00.0	откл. Л-37ф14, причина - повреждение у абон. ТП-1089	2014-08-21 21:34:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
ЗРЭС	2014-08-22 15:09:00.0	откл. Л-816, причина - повреждение кабеля А на участке Р-8=МРвых на ВЛ	2014-08-22 16:34:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2014-08-24 10:02:00.0	откл. Л-69ф10, причина - повреждение кл на участке РП-69=ТП-1112 сторонней организацией	2014-08-24 22:48:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
ЗРЭС	2014-08-24 10:03:00.0	откл. Л-69ф11, причина - повреждение кл на участке РП-69=ТП-1112 сторонней организацией	2014-08-24 22:48:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
ЗРЭС	2014-08-24 11:22:00.0	откл. Л-51ф6, причина - повреждение кл на участке РП-51=ТП-3128	2014-08-24 12:50:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2014-08-28 03:10:00.0	откл. Л-859, причина - повреждение кабеля А на участке Р-8=РП-33	2014-08-28 03:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2014-08-28 17:12:00.0	откл. Т-1 ТП-330 по Л-816, причина - повреждение трансформатора 6/0,4 кВ ТМ-400 кВА.	2014-08-29 18:30:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Нарушение электрической изоляции		
ЗРЭС	2014-08-30 11:56:00.0	откл. Л-607, причина - повреждение кл на участке ТП-952=ТП-873	2014-08-30 14:19:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРП и ВИ	2014-08-01 18:35:00.0	откл. ВВ Псек., ВВ Т-1, ВВ Т-2, РУ-0,4 кВ РП-39, причина - возгорание СИП в РУ-0,4 кВ РП-39	2014-08-01 19:45:00.0	ПС, РП, ТП 6-35 кВ	Термическое повреждение, перегрев, перегор		
Сентябрь							
ВРЭС	2014-09-01 11:33:00.0	откл. Л-111, причина - повреждение кл на участке РТП=ТП-310 сторонней организацией	2014-09-01 14:38:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
ВРЭС	2014-09-03 17:46:00.0	откл. Л-211/1+ Л-211/2, причина - повреждение кл на участке ТП-492=ТП-668 по Л-211/2	2014-09-03 19:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-09-04 10:32:00.0	откл. Л-3201, причина - повреждение в сети у абонента ТП-1068	2014-09-04 12:24:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
ВРЭС	2014-09-04 14:34:00.0	откл. Л-22ф13, причина - повреждение кл на участке ТП-397=МРвых	2014-09-04 17:05:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-09-08 09:04:00.0	откл. Л-722, причина - повреждение кабеля А на участке Р-7=РП-22	2014-09-08 09:04:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-09-10 04:54:00.0	откл. Л-1501, причина - дерево на ВЛ оп.8/5 - оп.8/6	2014-09-10 05:38:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объёмах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	

ВРЭС	2014-09-11 13:59:00.0	откл. Л-3254, причина - повреждение кл на участке Р-32=ТП-1489	2014-09-11 13:59:00.0	КЛ 6-10 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
ВРЭС	2014-09-19 21:52:00.0	откл. Л-3274, причина - повреждение кл на участке Р-32=РП-30	2014-09-19 21:52:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-09-23 22:43:00.0	откл. Л-3214, причина - повреждение кл на участке ТП-814=ТП-861	2014-09-24 00:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-09-24 06:36:00.0	откл. Л-13ф6+ Л-1502/1, причина - падение ветки оп.11/1 - оп.11/2 по Л-1502/1	2014-09-24 07:56:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ВРЭС	2014-09-24 08:38:00.0	откл. Л-7ф10+ Л-53ф9, причина - падение веток на ВЛ по Л-7ф10	2014-09-24 18:38:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ВРЭС	2014-09-24 08:45:00.0	откл. Л-1744 из-за схлеста проводов при порывах ветра.	2014-09-24 18:29:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ВРЭС	2014-09-24 09:37:00.0	откл. Л-13ф3, причина - повреждение на аб. ТП-1474, ТП-2009, ТП-2083	2014-09-24 14:28:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
ВРЭС	2014-09-24 11:15:00.0	откл. Л-71ф18, причина - падение дерева около ТП-579	2014-09-24 19:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ВРЭС	2014-09-24 11:17:00.0	откл. Л-9ф15, причина - схлест проводов припорывах ветра более 25 м/сек	2014-09-25 01:37:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ВРЭС	2014-09-24 11:18:00.0	откл. Л-22ф7, причина схлест проводов при порывах ветра более 25 м/сек	2014-09-24 14:43:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ВРЭС	2014-09-24 12:15:00.0	откл. Л-204, причина - падение деревьев и веток	2014-09-24 21:04:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ВРЭС	2014-09-24 12:15:00.0	откл. Л-211/1+ Л-211/2, причина - падение дерева на ВЛ оп.38 - оп.41	2014-09-24 16:53:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ВРЭС	2014-09-24 12:23:00.0	откл. Л-47ф18, причина - падение веток на ВЛ оп.38	2014-09-24 20:41:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ВРЭС	2014-09-24 12:25:00.0	откл. Л-2330, причина - схлест проводов при порывах ветра более 25 м/сек	2014-09-25 05:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ВРЭС	2014-09-24 12:43:00.0	откл. Л-22ф13, причина - схлест проводов при порывах ветра более 25 м/сек	2014-09-25 03:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ВРЭС	2014-09-24 13:50:00.0	откл. Л-1502/1+ Л-1502/2, причина - схлест проводов при порывах ветра более 25 м/сек	2014-09-24 14:06:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ВРЭС	2014-09-24 15:07:00.0	откл. Л-1502/1+ Л-1502/2, причина - обрыв ВЛ ТП-378=ТП-3071 по Л-1502/2	2014-09-25 00:27:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ВРЭС	2014-09-24 16:22:00.0	откл. Л-442, причина - падение дерева оп.74 - оп.75	2014-09-24 17:06:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ВРЭС	2014-09-26 13:56:00.0	откл. Л-44ф10, причина - повреждение кл на участке РП-44=МР-вых	2014-09-26 18:23:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-09-27 18:53:00.0	откл. Л-3214, причина - повреждение кл на участке Р-32=ТП-895	2014-09-27 20:24:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-09-29 00:16:00.0	откл. Л-204, причина - падение ветки на ВЛ оп.3	2014-09-29 01:06:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
ВРЭС	2014-09-29 20:21:00.0	откл. Л-722, причина - повреждение кабелей А, Б на участке Р-7=РП-22	2014-09-29 20:21:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-09-08 11:20:00.0	откл. Л-19ф11, причина - повреждение кл на участке ТП-722=ТП-3242	2014-09-08 16:18:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-09-08 11:45:00.0	откл. Л-25ф5, причина - повреждение кл на участке ТП-678=ТП-1374; течь кровли абон. ТП-1374	2014-09-08 18:08:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-09-08 12:07:00.0	откл. Л-1307, причина - повреждение кабеля Б на участке Р-13=РП-19	2014-09-08 12:07:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-09-09 02:28:00.0	откл. Л-3304, причина - повреждение кл на участке Р-33=РП-40	2014-09-09 03:13:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-09-18 11:20:00.0	откл. ТЭЦ Л-12, причина - повреждение РВ в ТП-430	2014-09-18 13:39:00.0	ПС, РП, ТП 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-09-21 10:29:00.0	откл. Л-304, причина - повреждение кабеля Б на участке Р-3=РП-4	2014-09-21 10:29:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-09-24 08:27:00.0	откл. Л-1609, причина - падение оп.12	2014-09-24 14:21:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ЮРЭС	2014-09-24 11:16:00.0	откл. Л-5ф12, причина - повреждение МР-вых. из ТП-159	2014-09-24 15:52:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ЮРЭС	2014-09-24 11:19:00.0	откл. Л-32ф7, причина - падение ветки на МР-32	2014-09-24 18:32:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ЮРЭС	2014-09-24 11:23:00.0	откл. Л-1246, причина - падение ветки на МР-32	2014-09-24 20:35:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ЮРЭС	2014-09-24 19:51:00.0	откл. Л-502+ Л-72ф13, причина - схлест проводов при порывах ветра более 25 м/сек.	2014-09-24 23:18:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ЮРЭС	2014-09-29 03:52:00.0	откл. Л-2205, причина - повреждение кл на участке ТП-230=ТП-238 (резерв)	2014-09-29 05:22:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-09-29 03:52:00.0	откл. Л-18ф3 причина - повреждение кл на участке ТП-32=ТП-305 по Л-18ф3	2014-09-29 04:58:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-09-30 20:50:00.0	откл. Л-1103, причина - повреждение кл на участке ТП-789=ТП-99	2014-09-01 00:02:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		

СРЭС	2014-09-05 10:06:00.0	откл. Л-1028, причина - схлест проводов в пролете оп.15=оп.16	2014-09-05 12:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
СРЭС	2014-09-08 10:29:00.0	откл. Л-52ф15, причина - ветка на ВЛ оп.1 - оп.2	2014-09-08 14:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
СРЭС	2014-09-08 11:43:00.0	откл. Л-42ф22+ Л-42ф9, причина - схлест проводов ветками деревьев	2014-09-08 13:54:00.0	КЛ 6-10 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
СРЭС	2014-09-08 11:43:00.0	откл. Л-43ф21+ 2ТП Л-1025, причина - повреждение кл на участке ТП-744=ТП-741 по Л-43ф21; подтопление ТП-744	2014-09-08 14:11:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-09-08 11:44:00.0	откл. Л-1022, причина - подтопление ТП-744	2014-09-08 14:11:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ			грозы, ливни
СРЭС	2014-09-08 11:45:00.0	откл. Л-49ф24+ 7ТП Л-1025+ 2ТП Л-1012, причина - повреждение кл на участке ТП-698=ТП-697 по Л-1021; подтопление ТП-693, ТП-697	2014-09-08 17:49:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-09-08 11:46:00.0	откл. Л-1021, причина - повреждение кл на участке ТП-698=ТП-697, ТП-693=ТП-649; подтопление ТП-693, ТП-697	2014-09-08 17:49:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-09-10 05:32:00.0	откл. Л-43ф17, причина - повреждение кл на участке ТП-967=ТП-966	2014-09-10 06:19:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-09-11 20:28:00.0	откл. Л-20ф4+ уч-к Л-14ф15, причина - отгорел подшинок от ВН в ТП-548	2014-09-11 22:49:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
СРЭС	2014-09-12 02:53:00.0	откл. Л-1041, причина - повреждение кл на участке Р-10=ТП-981	2014-09-12 04:19:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-09-13 00:01:00.0	откл. Л-1021, причина - повреждение кл на участке ТП-697=ТП-698	2014-09-13 15:35:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-09-13 03:49:00.0	откл. Л-20ф5, причина - повреждение кл на участке ТП-398=ТП-399	2014-09-13 05:55:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-09-13 15:02:00.0	откл. Л-6ф6, причина - повреждение кл на участке РП-6=ТП-1400	2014-09-13 15:02:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
СРЭС	2014-09-18 11:20:00.0	откл. Л-1109+ Л-26ф9, причина - перекрытие РУ-6 кВ ТП-629	2014-09-18 13:39:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
СРЭС	2014-09-18 16:18:00.0	откл. Л-41ф14, причина - повреждение кл на участке РП-41=ТП-859	2014-09-18 17:01:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-09-19 17:19:00.0	откл. Л-1110, причина - повреждение кл на участке ТП-720=ТП-396	2014-09-19 19:16:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-09-19 17:33:00.0	откл. Л-1102, причина - повреждение в абон. ТП-1018	2014-09-19 19:25:00.0	Устройства РЗ и А	Не классифицированные причины		
СРЭС	2014-09-20 00:45:00.0	откл. ТП-928 по Л-23ф11, причина - повреждение тр-ра 250 кВА	2014-09-20 05:40:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв сети		
СРЭС	2014-09-20 12:47:00.0	откл. Л-14ф18, причина - повреждение кл на участке ТП-883=ТП-682	2014-09-20 13:56:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-09-22 18:58:00.0	откл. Л-702/1+ Л-702/2, причина - повреждение кл на участке ТП-719=ТП-568 по Л-702/1	2014-09-22 21:47:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-09-23 10:30:00.0	откл. Л-41ф21, причина - повреждение кл на участке РП-41=ТП-984	2014-09-23 11:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-09-23 16:12:00.0	откл. Л-72ф11, причина - повреждение кл на участк РП-72=оп.1	2014-09-23 17:17:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-09-24 08:43:00.0	откл. Л-23ф11, причина - падение оп.32 на участке ВЛ оп.31=Р-41	2014-09-24 14:23:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
СРЭС	2014-09-24 09:01:00.0	откл. Л-2621, причина - на участке балансовой принадлежности повреждений не обнаружено	2014-09-24 18:26:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
СРЭС	2014-09-24 09:37:00.0	откл. Л-6ф11, причина - схлест проводов, падение веток	2014-09-24 18:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
СРЭС	2014-09-24 10:05:00.0	откл. Л-1028, причина - падение ветки на МР-137	2014-09-24 12:56:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
СРЭС	2014-09-24 10:47:00.0	откл. Л-50ф15, причина - падение ветки на МР-62	2014-09-24 16:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
СРЭС	2014-09-24 10:57:00.0	откл. Л-3306, причина - падение ветки на МР-62	2014-09-24 16:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
СРЭС	2014-09-24 11:27:00.0	откл. Л-25ф18, причина - повреждение кл на участке РП-72=ТП-063 по Л-72ф10	2014-09-24 21:38:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
СРЭС	2014-09-24 12:15:00.0	откл. Л-4012, причина - падение деревьев и веток	2014-09-24 20:23:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
СРЭС	2014-09-24 14:06:00.0	откл. Л-41ф16, причина - повреждение кл на участке РП-41=ТП-984	2014-09-24 22:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-09-24 14:31:00.0	откл. Л-4042, причина - повреждение кабеля Б на участке Р-40=РП-74	2014-09-24 14:31:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
СРЭС	2014-09-24 17:39:00.0	откл. Л-2417, причина - обрыв ВЛ к абон. ТП-1032	2014-09-25 14:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
СРЭС	2014-09-24 20:08:00.0	откл. Л-504, причина - повреждение кабеля А на участке Р-5=МР-вых. на ВЛ	2014-09-24 20:08:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-09-24 21:20:00.0	откл. Л-15ф2, причина - повреждение кл на участке ТП-479=ТП-315, перекрытие оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-202	2014-09-24 23:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		

СРЭС	2014-09-25 01:25:00.0	откл. Л-718, причина - повреждение кабеля А на участке Р-7=РП-6	2014-09-25 02:15:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-09-25 07:30:00.0	откл. Л-4042, причина - повреждение кабеля А на участке Р-40=РП-74	2014-09-25 07:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
СРЭС	2014-09-25 07:48:00.0	откл. Л-508, причина - повреждение кабеля А на участке Р-5=РП-15	2014-09-25 07:48:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-09-25 08:40:00.0	откл. Л-45ф11, причина - падение ветки на ВЛ оп.4	2014-09-25 12:16:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
СРЭС	2014-09-25 09:50:00.0	откл. Л-43ф17, причина - повреждение кл на участке РП-43=ТП-968	2014-09-25 11:08:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-09-25 10:19:00.0	откл. Л-1110, причина - повреждение кл на участке ТП-77=ТП-392, повреждение тр-ра ТМ-320 кВА в ТП-178	2014-09-25 12:50:00.0	Словные трансформаторы до 110 кВ	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв сети		
СРЭС	2014-09-25 21:13:00.0	откл. Л-1040, причина - повреждение кабеля Б на участке Р-10=РП-43	2014-09-25 21:13:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
СРЭС	2014-09-27 00:51:00.0	откл. Л-718, причина - повреждение кабеля Б на участке Р-7=РП-6	2014-09-27 00:54:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-09-27 11:50:00.0	откл. Л-74ф15, причина - автомобилем сбита опора ?14	2014-09-27 20:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ			Воздействие посторонних лиц
СРЭС	2014-09-28 10:33:00.0	откл. Л-714, причина - повреждение кл на участке ТП-567=ТП-45	2014-09-28 11:47:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-09-30 18:16:00.0	откл. Л-702, причина - повреждение кл на участке ТП-3179=ТП-3178	2014-09-30 22:34:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-09-30 20:50:00.0	откл. Л-1115, причина - повреждение кл на участке Р-11=ТП-947	2014-09-30 23:51:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2014-09-01 10:55:00.0	откл. Л-68ф19, причина - повреждение кл на участке РП-68=ТП-971	2014-09-01 12:43:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
ЗРЭС	2014-09-04 08:35:00.0	откл. Л-1915, причина - повреждение кл на участке Р-19=ТП-1393 (В/К)	2014-09-04 08:35:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
ЗРЭС	2014-09-07 10:51:00.0	откл. Л-69ф11, причина - повреждение кл на участке РП-69=ТП-1112 сторонней организацией (В/К)	2014-09-07 10:51:00.0	КЛ 6-10 кВ			Воздействие посторонних лиц
ЗРЭС	2014-09-08 11:05:00.0	откл. Л-1914, причина - повреждение опорных изоляторов ТП-819	2014-09-08 18:19:00.0	ПС, РП, ТП 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2014-09-08 11:20:00.0	откл. Л-37ф7, причина - сслест проводов ветками деревьев	2014-09-08 14:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ			Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств
ЗРЭС	2014-09-09 08:07:00.0	откл. Л-37ф10, причина - повреждение у абон. ТП-1977	2014-09-09 09:02:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		
ЗРЭС	2014-09-10 14:37:00.0	откл. Л-37ф7, причина - повреждение кабелей А и Б на участке РТП=ТП-262	2014-09-10 17:09:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2014-09-10 15:47:00.0	откл. Л-37ф14, причина - сслест проводов ветками дерева	2014-09-10 17:27:00.0	ВЛ 6-35 кВ			Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств
ЗРЭС	2014-09-15 18:22:00.0	откл. Л-37ф7, причина - повреждение кл на участке ТП-243=РТП	2014-09-15 18:48:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2014-09-20 13:41:00.0	откл. Л-37ф7, причина - повреждение кл на участке РТП=ТП-243 сторонней организацией	2014-09-20 14:20:00.0	КЛ 6-10 кВ			Воздействие посторонних лиц
ЗРЭС	2014-09-24 06:25:00.0	откл. Л-37ф7, причина - падение ветки оп.37 - оп.39	2014-09-24 07:16:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ЗРЭС	2014-09-24 06:28:00.0	откл. Л-909, причина - сслест проводов при порывах ветра более 25 м/сек	2014-09-24 08:46:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ЗРЭС	2014-09-24 07:37:00.0	откл. Л-851, причина - падение веток и деревьев	2014-09-24 20:33:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ЗРЭС	2014-09-24 07:44:00.0	откл. Л-1921, причина - повреждение опорного изолятора на МР-ввода в ТП-880	2014-09-24 13:48:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ЗРЭС	2014-09-24 08:45:00.0	откл. Л-2007, причина - сслест проводов припорывах ветра более 25 м/сек	2014-09-24 18:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ЗРЭС	2014-09-24 09:25:00.0	откл. Л-909, причина - сслест проводов при порывах ветра более 25 м/сек	2014-09-24 16:08:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ЗРЭС	2014-09-24 09:54:00.0	откл. Л-1ф4, причина - повреждение у аб. ТП-1265	2014-09-24 13:43:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
ЗРЭС	2014-09-24 10:47:00.0	откл. Л-4603, причина - сслест проводов, падение веток на ВЛ	2014-09-24 13:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ЗРЭС	2014-09-24 11:19:00.0	откл. Л-37ф7, причина - сслест проводов при порывах ветра более 25 м/сек.	2014-09-24 18:33:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ЗРЭС	2014-09-24 11:27:00.0	откл. Л-506+ Л-506/1, причина - повреждение кл на участке Р-5=РП-72 по Л-506/1	2014-09-24 21:04:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
ЗРЭС	2014-09-24 13:39:00.0	откл. Л-27ф14, причина - повреждение кабеля Б на участке ТП-863=ТП-864	2014-09-24 18:26:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2014-09-24 14:34:00.0	откл. Л-804, причина - повреждение на абон. ТП-1531	2014-09-25 00:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
ЗРЭС	2014-09-24 14:46:00.0	откл. Л-819, причина - сслест проводов при порывах ветра более 25 м/сек.	2014-09-24 19:57:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган

ЗРЭС	2014-09-24 19:14:00.0	откл. Л-1914, причина - схлест проводов при порывах ветра более 25 м/сек	2014-09-24 22:02:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ЗРЭС	2014-09-24 20:26:00.0	откл. Л-2007+ Л-3801, причина - схлест проводов при порывах ветра более 25м/сек	2014-09-25 09:35:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ЗРЭС	2014-09-25 16:43:00.0	откл. Л-816, причина - повреждение тр-ра ТМ-250 кВА в ТП-351	2014-09-25 19:08:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Нарушение электрической изоляции		
ЗРЭС	2014-09-26 10:52:00.0	откл. Л-68ф11, причина - повреждение кл на участке ТП-200=МР-вых	2014-09-26 14:37:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2014-09-27 01:53:00.0	откл. Л-2007+ Л-3801+ Л-4603, причина - повреждение на ВЛ у абон. ТП-1561, ТП-1747, ТП-1398, ТП-1721	2014-09-27 03:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
ЗРЭС	2014-09-28 15:34:00.0	откл. Л-69ф17,(схема ремонтная) причина - повреждение кл на участке МР-вв=ТП-915 Л-12ф5 сторонней организацией	2014-09-28 16:28:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
ЗРЭС	2014-09-29 09:20:00.0	откл. Л-821, причина - повреждение Т-1 ТМ-315 кВА в ТП-467 (КЗ обмотки ВН на корпус)	2014-09-29 12:10:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Нарушение электрической изоляции		
ЗРЭС	2014-09-29 14:40:00.0	откл. ТП-270 по Л-804, причина - повреждение ТМ-400 кВА в ТП-270 (обрыв обмотки ВН)	2014-09-29 17:00:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв сети		
Октябрь							
ВРЭС	2014-10-04 18:04:00.0	откл. Л-1731, причина - повреждение кабелей А и Б на участке ПС Р-17=РП-22	2014-10-04 18:52:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-10-04 21:24:00.0	откл. Л-1730, причина - повреждение кл на участке ПС Р-17=ТП-415	2014-10-04 23:50:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-10-05 02:12:00.0	откл. Л-4013, причина - повреждение кабеля А на участке ПС Р-40=РП-47	2014-10-05 02:12:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-10-06 08:01:00.0	откл. Л-722, причина - повреждение кабелей А и Б на участке Р-7=РП-22	2014-10-06 10:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-10-06 11:58:00.0	откл. Л-6 ПС РСМ, причина - повреждение кабелей А и Б на участке ПС РСМ=РП-11	2014-10-06 13:09:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-10-07 14:57:00.0	откл. Л-10 ТЭЦ, причина - повреждение кл на участке ПС ТЭЦ=РП-7	2014-10-07 14:58:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-10-08 21:20:00.0	откл. ТП-139 по Л-220, причина - возгорание тр-ра 630 кВА Т-2	2014-10-09 01:22:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
ВРЭС	2014-10-10 05:39:00.0	откл. Л-1744, причина - падение ветки на ВЛ оп.1/5 - оп.1/6 к ТП-292	2014-10-10 06:37:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
ВРЭС	2014-10-10 15:06:00.0	откл. Л-1054, причина - повреждение кл на участке оп.4 - МР-131и ТП-285	2014-10-10 19:02:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-10-11 08:29:00.0	откл. Л-1020, причина - повреждение кл на участке ПС Р-10=ТП-733	2014-10-11 09:22:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-10-15 15:12:00.0	откл. Л-1502/1+ Л-1502/2, причина - схлест проводов оп.9 - оп.10 из-за удара об опору падающей стены	2014-10-15 16:25:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
ВРЭС	2014-10-17 16:24:00.0	откл. Л-1506, причина - повреждение кл на участке ТП-516=ТП-465	2014-10-17 17:29:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-10-22 12:30:00.0	откл. Л-10 ТЭЦ, причина - повреждение кл на участке ПС ТЭЦ=РП-7	2014-10-22 12:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-10-23 10:56:00.0	Авар.откл. Л-3214, причина - повреждение на абон. ТП-1690, ТП-1646 и неселкivosti работ защит в ТП-815	2014-10-23 11:22:00.0	Устройства РЗ и А	Не классифицированные причины		
ВРЭС	2014-10-23 13:05:00.0	откл. Л-111, причина - повреждение изолятора на МРввода в ТП-892	2014-10-23 15:16:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-10-25 00:12:00.0	откл. Л-4033, причина - повреждение кабеля А на участке ПС Р-40=РП-47	2014-10-25 00:12:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-10-25 15:52:00.0	откл. Л-4 РСМ, причина - повреждение кабеля Б на участке ПС РСМ=РП-11	2014-10-25 15:52:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
ВРЭС	2014-10-27 14:05:00.0	откл. Л-111, причина - повреждение кабелей А и Б на участке ПС Р-1=ТП-110	2014-10-27 15:35:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-10-30 06:07:00.0	откл. Л-4033, причина - повреждение кабеля Б на участке ПС Р-40=РП-47	2014-10-30 06:07:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-10-03 16:38:00.0	откл. Л-12 ТЭЦ, причина - повреждение кл на участке ТП-430=ТП-3152	2014-10-03 17:52:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
ЮРЭС	2014-10-14 15:05:00.0	откл. Л-72ф12, причина - кратковременный схлест проводов ВЛ	2014-10-14 16:19:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
ЮРЭС	2014-10-17 08:30:00.0	откл. Л-3351, причина - повреждение кабеля А на участке ПС Р-33=РП-48	2014-10-17 08:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
ЮРЭС	2014-10-19 15:20:00.0	откл. ТП-5 по Л-57ф8, причина - повреждение тр-ра ТМ-320 кВА	2014-10-19 20:55:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса		

ЮРЭС	2014-10-23 13:06:00.0	откл. Л-26ф9, причина - повреждение кл на участке РП-26=ТП-10	2014-10-23 15:22:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-10-27 16:32:00.0	откл. Л-39ф8, причина - повреждение Т-1 в ТП-589 (обрыв обмотки НН)	2014-10-27 16:54:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв сети		
ЮРЭС	2014-10-28 00:20:00.0	откл. Л-12 ТЭЦ, причина - повреждение кл на участке ТП-430=ТП-3152	2014-10-28 01:52:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
ЮРЭС	2014-10-27 16:43:00.0	Авар откл Л-32ф7 из-за повреждения КЛ на участке МР ввода в ТП-219	2014-10-27 18:41:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-10-01 12:02:00.0	откл. ТП-928 по Л-23ф11, причина - повреждение тр-ра ТМ-250 кВА (обрыв обмотки НН)	2014-10-01 15:35:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв сети		
СРЭС	2014-10-01 16:12:00.0	откл. Л-2621, причина - падение ветки в следствии порыва ветра	2014-10-01 18:22:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
СРЭС	2014-10-05 02:12:00.0	откл. Л-42ф22, причина - повреждение кл на участке РП-42=ТП-3019	2014-10-05 04:20:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-10-05 13:05:00.0	откл. Л-1109, причина - повреждение кл на участке ПС Р-11=ТП-556	2014-10-05 13:49:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-10-05 19:43:00.0	откл. Л-15ф2, причина - повреждение ПК на вводе в ТП-974	2014-10-05 20:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
СРЭС	2014-10-07 13:14:00.0	откл. Л-2621, причина - падение ветки на ВЛ	2014-10-07 15:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
СРЭС	2014-10-08 07:40:00.0	откл. Л-504, причина - повреждение кабеля Б на участке ПС Р-5=МРвых. на ВЛ	2014-10-08 07:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-10-10 15:06:00.0	откл. Л-1041, причина - повреждение кл на участке ТП-758=ТП-755	2014-10-10 16:31:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-10-12 10:09:00.0	откл. Л-1034, причина - повреждение кабеля А на участке ПС Р-10=РП-41	2014-10-12 10:09:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-10-14 16:23:00.0	откл. Л-715, причина - повреждение кабеля А на участке ПС Р-7=РП-6	2014-10-14 16:23:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
СРЭС	2014-10-14 18:30:00.0	Авар. откл. Л-1102, причина - повреждение кл на участке ТП-522=ТП-108 по Л-72ф12 (резерв)	2014-10-14 20:25:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-10-14 23:57:00.0	откл. Л-702/1+ Л-702/2, причина - повреждение кл на участке ПС Р-7=ТП-3179 по Л-702/1	2014-10-15 01:58:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-10-18 01:14:00.0	откл. Л-1102, причина - повреждение кл на участке ТП-557=ТП-104	2014-10-18 02:09:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-10-18 21:42:00.0	откл. Л-2621, причина - кратковременный сдвиг проводов ВЛ	2014-10-18 23:22:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
СРЭС	2014-10-18 21:55:00.0	откл. Л-49ф24, причина - причина повреждение кл на участке ТП-696=ТП-695	2014-10-18 23:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-10-19 00:22:00.0	откл. Л-2621, причина - повреждение у абонента	2014-10-19 00:29:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
СРЭС	2014-10-19 02:00:00.0	откл. Л-2621, причина - повреждение у абонента ТП-1821	2014-10-19 04:22:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
СРЭС	2014-10-23 16:57:00.0	откл. Л-718, причина - повреждение кабелей А и Б на участке Р-7=РП-6	2014-10-23 16:57:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-10-25 11:47:00.0	откл. Л-15ф9+ уч-к Л-72ф11, причина - повреждение у абон. ТП-1952 по Л-72ф11	2014-10-25 12:18:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
СРЭС	2014-10-25 17:23:00.0	откл. Л-43ф18, причина - повреждение кл на участке ТП-966=ТП-965	2014-10-25 18:46:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-10-25 17:42:00.0	откл. Л-1046, причина - повреждение кл на участке Р-10=ТП-981	2014-10-25 18:55:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-10-29 20:51:00.0	откл. Л-1102, причина - повреждение кл на участке ТП-557=ТП-104	2014-10-29 22:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-10-30 10:50:00.0	откл. Л-1052+ Л-1024, причина - повреждение на абон. ТП-1895	2014-10-30 13:23:00.0	Устройства РЗ и А	Не классифицированные причины		
СРЭС	2014-10-30 20:24:00.0	откл. Л-1039+ Л-1024, причина - повреждение на абон. ТП-1895	2014-10-30 22:37:00.0	Устройства РЗ и А	Не классифицированные причины		
СРЭС	2014-10-31 14:33:00.0	откл. Л-38ф6+ уч-к Л-6ф12, причина - обрыв шлейфа РТП на ТП-665 по Л-38ф6	2014-10-31 15:46:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2014-10-03 17:57:00.0	откл. Л-812, причина - повреждение кабеля А на участке ПС Р-8=РП-12	2014-10-03 17:57:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2014-10-05 22:56:00.0	откл. Л-69ф11, причина - повреждение кл на участке РП-69=ТП-1112 (В/К)	2014-10-05 23:44:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2014-10-12 21:51:00.0	откл. Л-861, причина - повреждение кл на участке ТП-991=ТП-992	2014-10-12 22:48:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2014-10-14 00:39:00.0	откл. Л-804, причина - повреждение кл на участке РТП=ТП-817	2014-10-14 04:50:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2014-10-21 15:32:00.0	откл. Л-1 Хапры, причина - обрыв 2-х проводов ВЛ оп.3 - оп.4	2014-10-21 19:48:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		

ЗРЭС	2014-10-21 22:18:00.0	откл. Л-1921, причина - повреждение кл на участке ТП-790=МРвых.	2014-10-22 00:31:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2014-10-24 19:20:00.0	откл. Т-1 ТП-864 по Л-27ф14, причина - повреждение тр-ра ТМ-630 кВА (обрыв обмотки НН)	2014-10-24 19:25:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2014-10-25 11:12:00.0	откл. Л-25ф3, причина - повреждение кл на участке РП-25=ТП-1178	2014-10-25 11:12:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2014-10-27 16:56:00.0	откл. Л-1ф4, причина - кратковременный схлест проводов ВЛ	2014-10-27 18:26:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
ЗРЭС	2014-10-27 19:16:00.0	откл. Л-1ф4, причина - сгорели ПК тр-ра в ТП-517 (ослабление ПК-держателей)	2014-10-27 20:35:00.0	ПС, РП, ТП 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
ЗРЭС	2014-10-28 11:23:00.0	откл. Л-69ф17, причина - повреждение опорного изолятора ТП-913	2014-10-28 12:27:00.0	ПС, РП, ТП 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
СРП и ВИ	2014-10-08 20:52:00.0	откл. Л-13ф8, причина - повреждение ВВ Л-13ф8 (заводской дефект при монтаже ячейки), перекрытие ячейки Л-13ф6, повреждение кл на участке ТП-3244=ТП-3243 по Л-13ф8	2014-10-08 22:50:00.0	ПС, РП, ТП 6-35 кВ		завода (фирмы) изготовителя оборудования и материалов	
Ноябрь							
ВРЭС	2014-11-01 15:00:00.0	откл. Л-21ф11, причина - повреждение кл на участке ТП-107=ТП-300	2014-11-01 15:43:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
ВРЭС	2014-11-06 10:40:00.0	откл. Л-1027, причина - повреждение кл на участке ТП-778=ТП-779	2014-11-06 11:47:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
ВРЭС	2014-11-07 16:15:00.0	откл. Л-433, причина - повреждение кл на участке ПС Р-4=МР	2014-11-07 17:49:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
ВРЭС	2014-11-08 22:22:00.0	откл. Л-4013, причина - повреждение кабеля на участке ПС Р-40=РП-47	2014-11-08 22:22:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-11-11 10:53:00.0	откл. Л-1020, причина - повреждение кл на участке ПС Р-10=ТП-733	2014-11-11 12:43:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-11-14 01:00:00.0	откл. Л-115, причина - повреждение кабеля Б на участке ТП-288=ТП-119	2014-11-14 02:12:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-11-14 07:19:00.0	откл. Л-3211, причина - повреждение кабеля А на участке ПС Р-32=ТП-1597 (В/К)	2014-11-14 07:19:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
ВРЭС	2014-11-14 18:08:00.0	откл. МВ в ТП-170 Л-1510, причина - поврежден ПК на оп.28 из-за ослабления контакта	2014-11-14 19:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв сети		
ВРЭС	2014-11-16 12:37:00.0	откл. Л-111, причина - повреждение кабелей А и Б на участке ПС Р-1=ТП-110	2014-11-16 13:28:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-11-17 13:48:00.0	откл. Л-10 ТЭЦ, причина - повреждение кл на участке ПС ТЭЦ=РП-7	2014-11-17 13:48:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-11-18 11:54:00.0	откл. Л-1054, причина - повреждение кл на участке ТП-27=ТП-285	2014-11-18 13:38:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
ВРЭС	2014-11-21 11:32:00.0	откл. Л-2503, причина - повреждение кл на участке ПС Р-25=РП-53	2014-11-21 11:32:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ВРЭС	2014-11-23 22:12:00.0	откл. ТП-36 по Л-3201, причина - повреждение тр-ра ТМ-250 кВА	2014-11-24 01:45:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
ВРЭС	2014-11-23 23:39:00.0	откл. Л-4033, причина - повреждение кабеля Б на участке ПС Р-40=РП-47	2014-11-23 23:39:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-11-03 13:44:00.0	откл. Л-12 ТЭЦ, причина - повреждение кл на участке ТП-26=ТП-269	2014-11-03 15:34:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
ЮРЭС	2014-11-06 17:16:00.0	откл. Л-502, причина - повреждение кл на участках: кабель А между ПС Р-5=ТП-389; ПП-2=ТП-973	2014-11-07 03:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-11-11 23:05:00.0	откл. Л-3310, причина - повреждение у абонента ТП-1508	2014-11-12 00:18:00.0	Устройства РЗ и А	Не классифицированные причины		
ЮРЭС	2014-11-12 12:08:00.0	откл. Л-108, причина - повреждение кл на участке ПС Р-1=РП-19	2014-11-12 12:08:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-11-13 23:50:00.0	откл. Л-107, причина - повреждение кл на участке ПС Р-1=ТП-1177	2014-11-13 23:50:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-11-18 13:00:00.0	откл. Л-3905, причина - повреждение кл на участке ТП-980=ТП-796	2014-11-18 16:32:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-11-21 14:40:00.0	откл. Л-4ф8, причина - повреждение кл на участке ТП-526=ТП-809	2014-11-21 16:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЮРЭС	2014-11-24 23:18:00.0	откл. Л-36ф7, причина - повреждение кл на участке ТП-41=ТП-15	2014-11-25 00:04:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
СРЭС	2014-11-03 15:14:00.0	откл. Л-6ф11, причина - кратковременный схлест проводов ВЛ	2014-11-03 17:41:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
СРЭС	2014-11-06 07:12:00.0	откл. Л-1107 причина - повреждение на оборудовании абонента ТП-1199	2014-11-06 08:02:00.0	Устройства РЗ и А	Не классифицированные причины		
СРЭС	2014-11-06 15:47:00.0	откл. Л-1003, причина - повреждение кл на участке ТП-661=ТП-652	2014-11-06 19:08:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-11-06 17:12:00.0	откл. Л-23ф4, причина - повреждение кл на участках РП-23=ТП-830; ТП-830=МР	2014-11-07 09:38:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		

СРЭС	2014-11-06 17:52.00.0	откл. Л-72ф12, причина - повреждение кл на участке ТП-318=ТП-785	2014-11-06 19:41.00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2014-11-08 21:55:00.0	откл. Л-42ф20, причина - повреждение кл на участке ТП-857=ТП-858	2014-11-08 23:28:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2014-11-10 14:58:00.0	откл. Л-49ф24, причина - повреждение кл на участке ТП-695=ТП-696	2014-11-10 16:20:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2014-11-11 10:53:00.0	откл. Л-1012, причина - повреждение кл на участке ТП-692=ТП-699	2014-11-11 12:38:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2014-11-16 19:40:00.0	ТП-691 Л-1025, причина - повреждение тр-ра 400 кВА (обрыв обмотки НН)	2014-11-16 19:40:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв сети	
СРЭС	2014-11-17 10:27:00.0	откл. Л-702/1+ Л-702/2, причина - повреждение кл на участке ПС Р-7=ТП-3179 по Л-702/1	2014-11-17 12:04:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2014-11-17 20:05:00.0	откл. Л-43ф17, причина - повреждение кл на участке ТП-966=ТП-965	2014-11-17 23:04:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2014-11-17 21:59:00.0	откл. Л-43ф21, причина - повреждение кл на участке ТП-746=ТП-745	2014-11-17 23:06:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2014-11-18 21:53:00.0	откл. Л-718, причина - повреждение кабеля Б на участке ПС Р-7=РП-7	2014-11-18 21:53:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2014-11-18 22:30:00.0	откл. Л-38ф6, причина - повреждение кл на участке РП-38=ТП-664	2014-11-18 23:50:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2014-11-19 11:59:00.0	откл. Л-2411, причина - повреждение кабеля А на участке ПС Р-24=РП-23	2014-11-19 12:06:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2014-11-24 11:46:00.0	откл. Л-5ф5, причина - повреждение кл на участке ПС Р-5=ТП-3172	2014-11-24 12:45:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
СРЭС	2014-11-26 13:52:00.0	откл. Л-703, причина - повреждение кл на участке ТП-339=ТП-13	2014-11-26 15:50:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2014-11-28 09:07:00.0	откл. Л-15ф12 + уч-к Л-72ф12, причина - повреждение кл на участке РП-15=ТП-3080 по Л-15ф12	2014-11-28 10:36:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2014-11-29 14:57:00.0	откл. Л-20ф5, причина - повреждение кл на участке ТП-398=ТП-399	2014-11-29 16:17:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЗРЭС	2014-11-03 05:28:00.0	откл. Л-68ф11, причина - повреждение кл на участках ТП-200=МРвых; ТП-463=ТП-521	2014-11-03 07:11:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЗРЭС	2014-11-03 05:28:00.0	откл. Л-68ф18, причина - повреждение кл на участке ТП-195=ТП-893	2014-11-03 08:44:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЗРЭС	2014-11-03 06:57:00.0	откл. Л-813, причина - повреждение кл на участке ПС Р-8=РП-17	2014-11-03 06:57:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЗРЭС	2014-11-03 15:32:00.0	откл. Л-961, причина - повреждение кабеля Б на участке ПС Р-9=ТП-546	2014-11-03 16:22:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЗРЭС	2014-11-09 13:34:00.0	откл. Л-920, причина - повреждение кабеля А на участке МР-135=МР-134	2014-11-09 17:17:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЗРЭС	2014-11-13 03:58:00.0	откл. Л-804, причина - повреждение кл на участке ТП-1516=вых на ВЛ	2014-11-13 07:26:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЗРЭС	2014-11-19 19:20:00.0	откл. Л-934, причина - повреждение кл на участках каб. А ПС Р-9=ТП-609; ТП-544=ТП-540	2014-11-19 22:36:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЗРЭС	2014-11-19 21:05:00.0	откл. Л-930, причина - повреждение кл на участке ТП-810=ТП-811	2014-11-19 21:58:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЗРЭС	2014-11-19 23:12:00.0	откл. Л-17ф12, причина - повреждение кл на участке РП-17=ТП-684	2014-11-19 23:38:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЗРЭС	2014-11-22 14:40:00.0	откл. ТП-243 по Л-37ф7, причина - повреждение кл на участке оп.61=ТП-243	2014-11-22 17:20:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЗРЭС	2014-11-24 19:46:00.0	откл. Л-34ф11, причина - повреждение кл на участке ТП-3098=ТП-3029	2014-11-24 21:11:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЗРЭС	2014-11-26 13:55:00.0	откл. Л-37ф7, причина - кратковременный схлест проводов ВЛ	2014-11-26 16:04:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
ЗРЭС	2014-11-30 02:35:00.0	откл. Л-2007, причина - повреждение на оборудовании абонента ТП-1817	2014-11-30 07:17:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Декабрь						
ВРЭС	2014-12-03 10:22:00.0	откл. Л-111, причина - повреждение кл на участке РТП=ТП-128, порвал АО 'Ростовводоканал'	2014-12-03 11:35:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц
ВРЭС	2014-12-06 09:27:00.0	откл. Л-211/1+ Л-211/2, причина - повреждение кл на участке ПС Р-2=ТП-929 по Л-211/1	2014-12-06 11:20:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2014-12-07 21:50:00.0	откл. ТП-3097 Л-444, причина - повреждение кл на участке ТП-3097=ТП-0103	2014-12-07 22:33:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
ВРЭС	2014-12-16 02:12:00.0	откл. Л-3211, причина - повреждение кабеля А на участке ПС Р-32=ТП-1597	2014-12-16 02:12:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
ВРЭС	2014-12-18 13:40:00.0	откл. Л-211/1+ Л-211/2, причина - повреждение кл на участке ТП-747=ТП-619 по Л-211/1, порвал АО 'Ростовводоканал'	2014-12-18 15:23:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц
ВРЭС	2014-12-19 15:44:00.0	откл. Л-10ф16+ уч-к Л-71ф5, причина - повреждение кабеля А на участке ТП-841-МРвых	2014-12-19 16:51:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2014-12-21 10:39:00.0	откл. Л-28ф7, причина - повреждение кл на участке ТП-3011=ТП-709	2014-12-21 11:50:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	

ВРЭС	2014-12-23 07:04.00.0	откл. Л-47ф14, причина - повреждение кл на участке РП-47=ТП-1552	2014-12-23 07:04.00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2014-12-23 11:47:00.0	откл. Л-22ф7, причина - повреждение кл на участке РП-22=ТП-986	2014-12-23 13:57:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2014-12-25 08:00:00.0	откл. Л-1020, причина - повреждение кл на участке ПС Р-10=ТП-733	2014-12-25 10:09:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2014-12-25 12:56:00.0	откл. Л-1744, причина - схлест проводов из-за падения дерева между оп.5 - оп.6	2014-12-25 14:39:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
ВРЭС	2014-12-28 05:01:00.0	откл. Л-3259, причина - повреждение кл на участке ПС Р-32=РП-30	2014-12-28 05:01:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2014-12-28 11:48:00.0	откл. Л-10ф11, причина - повреждение МРвыхода оп.1 (выгорели 2 ножа)	2014-12-28 15:49:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств
ВРЭС	2014-12-29 08:42:00.0	откл. Л-2ф20, причина - повреждение кл на участке ТП-3008=ТП-3272	2014-12-29 09:41:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2014-12-29 21:06:00.0	откл. Л-1020, причина - повреждение кл на участке ПС Р-10=ТП-733	2014-12-29 22:24:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ВРЭС	2014-12-30 08:20:00.0	откл. ТП-948, причина - повреждение тр-ра 250 кВА (обрыв обмотки тр-ра)	2014-12-30 22:45:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2014-12-01 04:30:00.0	откл. Л-25ф5, причина - повреждение кл на участке РП-25=ТП-678	2014-12-01 06:25:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2014-12-03 18:53:00.0	откл. Л-1609, причина - повреждение кл на участке МРввода=ТП-066	2014-12-03 23:07:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины	
ЮРЭС	2014-12-06 16:37:00.0	откл. Л-1609, причина - повреждение абон. кл на участке ТП-066=ТП-950	2014-12-06 18:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
ЮРЭС	2014-12-10 16:34:00.0	откл. Л-57ф11, причина - повреждение кл на участке РП-57=ТП-3	2014-12-10 17:34:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
ЮРЭС	2014-12-15 15:45:00.0	откл. Л-9ф11, причина - повреждение кл на участке РП-9=ТП-524	2014-12-15 16:26:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
ЮРЭС	2014-12-30 06:18:00.0	откл. Л-1609, причина - повреждение аб. КЛ на участке ТП-066=ТП-950	2014-12-30 10:11:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
СРЭС	2014-12-01 10:22:00.0	откл. Л-1039, причина - повреждение кл на участке ТП-716=ТП-1895	2014-12-01 11:35:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
СРЭС	2014-12-01 15:00:00.0	откл. Л-35ф15, причина - коронация разделки в ТП-3093	2014-12-01 16:36:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2014-12-04 13:35:00.0	откл. Л-41ф15, причина - повреждение кл на участке РП-41=ТП-3185	2014-12-04 14:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
СРЭС	2014-12-04 15:33:00.0	откл. Л-4042, причина - повреждение кабеля А на участке ПС Р-40=РП-74	2014-12-04 15:33:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
СРЭС	2014-12-06 10:24:00.0	откл. Л-50ф15, причина - повреждение кл на участке ТП-94=ТП-373	2014-12-06 13:04:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2014-12-08 15:18:00.0	откл. Л-2418, причина - повреждение кабеля А на участке ПС Р-24=РП-38	2014-12-08 15:18:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2014-12-09 15:04:00.0	откл. Л-3306, причина - повреждение на оборудовании абон. ТП-1687	2014-12-09 16:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
СРЭС	2014-12-14 14:15:00.0	откл. Л-63ф14, причина - повреждение кл на участке ТП-102=ТП-83	2014-12-14 15:56:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2014-12-22 10:26:00.0	откл. Л-44ф5, причина - повреждение кл на участке РП-44=ТП-3043	2014-12-22 12:23:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2014-12-23 10:30:00.0	ТП-455, обнаружено повреждение тр-ра 400 кВА (КЗ обмотки НН на корпус)	2014-12-23 15:25:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Нарушение электрической изоляции	
СРЭС	2014-12-25 12:40:00.0	откл. Л-6ф11, причина - повреждение изолятора на МРввода в ТП-453	2014-12-25 14:32:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2014-12-25 16:13:00.0	откл. Л-718, причина - повреждение кабеля Б на участке ПС Р-7=РП-6	2014-12-25 16:13:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2014-12-28 06:38:00.0	откл. Л-23ф18, причина - повреждение кл на участке РП-23=ТП-671	2014-12-28 07:43:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2014-12-29 16:24:00.0	откл. Л-1021, причина - повреждение кл на участке ТП-698=ТП-697	2014-12-29 18:42:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2014-12-29 16:24:00.0	откл. Л-1025, причина - повреждение кл на участке ТП-690=ТП-742	2014-12-29 19:39:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
СРЭС	2014-12-29 16:26:00.0	откл. Л-1017, причина - повреждение кабеля А на участке ПС Р-10=РП-45	2014-12-29 16:26:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
СРЭС	2014-12-29 17:13:00.0	откл. Л-4042, причина - повреждение кабеля А на участке ПС Р-40=РП-74	2014-12-29 17:13:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
СРЭС	2014-12-30 08:20:00.0	откл. ТП-336, причина - повреждение тр-ра 315 кВА (обрыв обмотки ВН)	2014-12-30 18:50:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв сети	

СРЭС	2014-12-30 23:10:00.0	откл. Л-45ф11, причина - повреждение кл на участке РП-45=ТП-3013	2014-12-31 00:18:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
СРЭС	2014-12-31 15:30:00.0	откл. Л-1115, причина - повреждение кл на участке ТП-317=ТП-259	2014-12-31 17:05:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2014-12-12 00:25:00.0	откл. Л-811, причина - повреждение кл на участках ПС Р-8=ТП-432; ТП-486=ТП-442 (гор. резерв)	2014-12-12 01:55:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2014-12-19 12:09:00.0	откл. Л-851, причина - повреждение кл на участке ТП-343=МРвых	2014-12-19 13:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2014-12-19 12:53:00.0	откл. Л-859, причина - повреждение кабеля А на участке ПС Р-8=РП-33	2014-12-19 12:53:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2014-12-22 14:26:00.0	откл. Л-34ф11, причина - повреждение кл на участке ТП-3029=ТП-3031	2014-12-22 16:17:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
ЗРЭС	2014-12-28 12:00:00.0	откл. Л-3801, причина - кратковременный сдвиг проводов	2014-12-28 13:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
ЗРЭС	2014-12-29 17:17:00.0	откл. Л-851, причина - повреждение шлейфа МРвых. ПС Р-8	2014-12-29 18:56:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ЗРЭС	2014-12-29 21:05:00.0	откл. Л-920, причина - повреждение шлейфа на оп.14	2014-12-29 23:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ЗРЭС	2014-12-30 02:27:00.0	откл. Л-3801, причина - кратковременный сдвиг проводов	2014-12-30 03:59:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
ЗРЭС	2014-12-30 04:11:00.0	откл. Л-3801, причина - сдвиг проводов ВЛ, повреждение изолятора оп.4	2014-12-30 11:02:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
ЗРЭС	2014-12-30 09:15:00.0	откл. Л-34ф12, причина - повреждение кл на участке ТП-3098=ТП-3029	2014-12-30 10:28:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
<p>Ответственность зон обслуживания электрических сетей: Восточный РЭС - районы Пролетарский и Первомайский г. Ростова-на-Дону; Южный РЭС - районы Кировский и Ленинский г. Ростова-на-Дону; Северный РЭС - районы Октябрьский и Ворошиловский г. Ростова-на-Дону; Западный РЭС - районы Железнодорожный и Советский г. Ростова -на-Дону</p>							
Сальские межрайонные электрические сети							
Участок	Дата и время возникновения	Краткое описание	Дата и время ликвидации	Тип оборудования	Классификация : по признаку технических причин	Классификация : по признаку организационных причин	Классификация : по признаку стихийных явлений
Январь							
Зимовниковский УЭС	2014-01-28 09:00:00.0	результате осмотра установлено, что не установленным ТС совершен наезд на опору 33, оборван провод фазы 'А'.	2014-01-28 14:26:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Сальский РЭС	2014-01-12 21:54:00.0	Сработала сигнализация контроля изоляции замыкания на землю ВЛ 10 кВ Л-1ф5 на РП-1 и Л-15 ПС 'Сальская' из-за повреждения КЛ 10 кВ ЗТП-35=КТП-93.	2014-01-12 22:47:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Сальский РЭС	2014-01-19 17:15:00.0	Действие МТО отключилась Л-10 на Реклоузере СВЛ-10-1 из-за повреждения КЛ между ЗТП-5=ЗТП-138 присоединения Л-3ф1	2014-01-19 17:59:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Пролетарский УЭС	2014-01-04 01:20:00.0	Сработала сигнализация контроля изоляции замыкания на землю ВЛ 10 кВ Л-16 ПС Пролетарская из-за наброса проволоки в пролете опор 40-41	2014-01-04 07:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Орловский УЭС	2014-01-31 15:10:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась ВЛ 10 кВ ПС Орловская. Автомобилем сбиты опоры 89/8, 89/7.	2014-01-31 17:23:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Февраль							
Сальский РЭС	2014-02-11 14:15:00.0	Действием МТО на п/с 110/10 'КПО' отключился ВВ-10 ВЛ-10кВ Л-7 п/с 'КПО'. Повреждена концевая муфта КЛ-10 кВ Л-7 п/с 'КПО' опора 36/1	2014-02-11 18:58:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Гигантовский УЭС	2014-02-12 13:34:00.0	Действием МТО аварийно отключилась ВЛ 10 кВ ? 17 ПС 110/35/10 кВ ?Трубецкая?. В результате осмотра на опоре ? 1 обнаружена поврежденная муфта КЛ 10 кВ.	2014-02-12 19:40:00.0	КЛ 6-10 кВ		завода (фирмы) изготовителя оборудования и материалов	
Гигантовский УЭС	2014-02-17 13:32:00.0	Действием МТО аварийно отключилась ВЛ 10 кВ Л-17 ПС 'Трубецкая'. Автомобилем ВА3-2110 сбита опора 43/6	2014-02-17 17:44:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Песчанокопский УЭС	2014-02-04 19:31:00.0	Сработала сигнализация контроля изоляции замыкания на землю по фазе 'А' ВЛ-10 кВ Л-7 ПС Песчанокопская повреждения концевой кабельной муфты на опоре 79	2014-02-04 20:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Март							
Дубовский УЭС	2014-03-17 19:05:00.0	Действием МТО аварийно отключилась ВЛ-10кВ Л-4 ПС 'Дубовская'. Из-за сильных порывов ветра произошло падение ветки дерева на в/в шлейфа РТП-24	2014-03-17 20:49:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Ремонтненский УЭС	2014-03-17 20:53:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась Л-13 ПС Ремонтная При осмотре было выявлено, что на ТП-052 произошел сдвиг в/в шлейфов	2014-03-17 22:47:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Ремонтненский УЭС	2014-03-20 08:55:00.0	Сработала сигнализация контроля изоляции замыкания на землю на Л-4 ПС 110/35/10 кВ 'Ремонтненская', во время осмотра было обнаружено, что на опоре 57 по фазе 'В' пробой изолятора	2014-03-20 12:32:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса		
Сальский РЭС	2014-03-16 16:45:00.0	Авар.откл. ВЛ-10кВ. Л-23 п/с 'Сальская', повреждение блока управления СВЛ-23.1 (ПУС).	2014-03-16 18:13:00.0	ВЛ 6-35 кВ		завода (фирмы) изготовителя оборудования и материалов	
Сальский РЭС	2014-03-17 14:05:00.0	Действием МТЗ авар.откл.ВЛ-10кВ. Л-12 п/с 'Сальская', под воздействием сильных порывов ветра часть крыши с РП-2 попала в пролет опор 86-87 Л-12	2014-03-17 15:22:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Сальский РЭС	2014-03-17 14:07:00.0	Действием МТЗ авар.откл. ВЛ-10кВ. Л-13 п/с 'Мелькомбинат', под воздействием сильных порывов ветра произошел наброс ветки на в/в шлейфа ТП-072	2014-03-17 14:57:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Сальский РЭС	2014-03-17 15:24:00.0	Действием МТО авар.откл. ВЛ-10кВ. Л-3 п/с 'КПО', из-за сильных порывов ветра произошло падение дерева на СРЛ-3.2	2014-03-17 17:01:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Сальский РЭС	2014-03-17 15:24:00.0	Действием МТО авар.откл. ВЛ-10кВ. Л-7 п/с 'КПО', из-за сильных порывов ветра произошло падение дерева на СРЛ-7.2	2014-03-17 17:01:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Сальский РЭС	2014-03-18 07:05:00.0	Действием МТЗ авар. откл. ВЛ-10кВ. Л-4ф1 РП-4, под воздействием сильных порывов ветра произошел наброс ветки на РТП-0218	2014-03-18 07:36:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган

Сальский РЭС	2014-03-18 09:25:00.0	Действием МТЗ авар.откл. ВЛ-10кВ. Л1-13 п/с 'Мелькомбинат' , под действием сильных порывов ветра произошел схлест в/в шлейфов на ТП-100	2014-03-18 09:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Сальский РЭС	2014-03-21 07:15:00.0	Действием МТЗ авар. откл. ВЛ-10кВ. Л-4Ф1 РП-4 , под воздействием сильных порывов ветра произошел схлест проводов в пролете опор 28/13/4 - 28/13/5	2014-03-21 08:03:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Гигантовский УЭС	2014-03-17 12:35:00.0	Действием МТО аварийно отключилась Л-17 ПС Трубетцкая по причине попадания ветки дерева между проводами ВЛ и траверсой на опоре 26	2014-03-17 13:17:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Песчанокоск ий УЭС	2014-03-16 15:07:00.0	Действием МТО аварийно отключилась Л-3 10кВ п/ст Песчанокоская 220/110/6-10кВ из за падения ветки дерева на шлейф 10кВ и одновременное касание ею корпуса на КТП-0167	2014-03-16 19:59:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Целинский УЭС	2014-03-17 13:50:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась ВЛ-10кВ Л-12 пс Целинская 110/35/10 При осмотре было выявлено, что на опоре 63 оборвало вязку, в результате чего в пролете опор63-65 произошел схлест проводов	2014-03-16 16:35:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Егорлыкский УЭС	2014-03-16 15:30:00.0	Действием МТЗ авриино отключилась ВЛ-10 кВ Л-305.При осмотре было выявлено, что на опоре 28 произошел обрыв вязки, порывом ветра был произведен захлест провода фазы 'В' на провод фазы 'С' в результате чего произошло к.з.	2014-03-16 18:01:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Пролетарский УЭС	2014-03-31 02:30:00.0	Сработала сигнализация контроля изоляции на землю по ВЛ-10кВ Л-2 ПС 110/35/10 кВ 'Пролетарская', во время осмотра было обнаружено, что по фазе 'В' сгорел ОПН на КТП-8	2014-03-31 04:55:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ		завода (фирмы) изготовителя оборудования и материалов	
Пролетарский УЭС	2014-03-31 02:40:00.0	Сработала сигнализация контроля изоляции на землю по ВЛ-10кВ Л-16 ПС 110/35/10 'Пролетарская', во время осмотра было обнаружено, что по фазе 'В' сгорел ОПН на КТП-49	2014-03-31 05:00:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ		завода (фирмы) изготовителя оборудования и материалов	
Апрель							
Сальский РЭС	2014-04-16 12:25:00.0	От МТО авар.откл. КЛ-10кВ. Л-1 п/ст АРЗ , в результате пробоя изоляции на соединительной муфте.	2014-04-16 13:29:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Сальский РЭС	2014-04-16 12:25:00.0	От МТО авар. откл. КЛ-10кВ. Л-13 п/ст АРЗ , из-за пробоя изоляции на соединительной муфте проходящего вблизи КЛ-10кВ. Л-1 п/ст АРЗ.	2014-04-16 13:29:00.0	КЛ 6-10 кВ	Термическое повреждение, перегрев, перегрев		
Май							
Сальский РЭС	2014-05-08 00:30:00.0	От МТО авар. отключилась ВЛ10кВ Л1 Ф4 от РП1 из-за повреждения КЛ10кВ отТП2 к ТП87	2014-05-08 02:45:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Сальский РЭС	2014-05-11 09:40:00.0	От МТО авар. отключилась ВЛ10кВ Л 1 Ф4. В результате грозовых перенапряжений на КТП173 разрушен РВО 10	2014-05-11 11:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
Сальский РЭС	2014-05-11 09:40:00.0	От МТО авар. отключилась ВЛ10кВ Л1 Ф3. В результате осмотра обнаружен разрушенный РВО 10 на опоре 4	2014-05-11 11:47:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
Июнь							
Сальский РЭС	2014-06-08 17:05:00.0	От МТЗ авар отключилась ВЛ-10 кВ Л-15 п/с 220/110/10 кВ 'Сальская' из - за повреждения концевой муфты КЛ от БКТП-38 до опоры 68	2014-06-08 18:01:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Егорлыкский УЭС	2014-06-05 15:35:00.0	От МТЗ авар оключилась ВЛ-10кВ Л-305 ПС 'Е-3'35/10 кВ Сильным порывом ветра произошел наброс ветки на в/в шлейфа между РТП-89 и КТП-89	2014-06-05 16:27:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Орловский УЭС	2014-06-23 22:57:00.0	От МТЗ авар отключилась ВЛ-10 кВ Л-2 п/с 'Орловская' из-за въезда автомобиля в в КТП-96 в результате чего произошло межфазное к.з.на в/в шлейфах	2014-06-23 23:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Июль							
Ремонтненский УЭС	2014-07-04 06:47:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась ВЛ 10кВ Л13 ПС 'Ремонтненская' 110/35/10 кВ. В результате осмотра обнаружен поврежденный РВО 10 на КТП 053.	2014-07-04 08:48:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Ремонтненский УЭС	2014-07-12 06:55:00.0	Сработала сигнализация контроля изоляции замыкания на землю. В результате осмотра обнаружен поврежденный РВО 10 на КТП 34 ПС Ремонтненская 110/35/10 кВ Л-7	2014-07-12 09:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ			грозы, ливни
Сальский РЭС	2014-07-17 19:30:00.0	Сработала сигнализация контроля изоляции замыкания на землю. В результате осмотра было обнаружено, что в ЗТП 124 повреждена КЛ 10кВ между ВНА 10 Т1 и Т1. В 19 часов 38 минут линия включена без ЗТП 124 в 01 час 09 минут включена полностью	2014-07-17 19:38:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Август							
Зимовниковский УЭС	2014-08-05 18:55:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась ВЛ10 кВ Л11 от ПС Василевская. При осмотре было выявлено что на ТП35 произошло разрушение опорного изолятора ВН. В 19 часов 12 минут Л11 введена в работу без 12 ТП, в 20 часов 36 минут включена полностью.	2014-08-05 19:12:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ			грозы, ливни
Дубовский УЭС	2014-08-06 09:29:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась ВЛ10 кВ Л13 огт ПС Дубовская. При осмотре была обнаружена птица на проходных изоляторах ТП15	2014-08-06 09:48:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Сентябрь							
Сальский РЭС	2014-09-08 04:38:00.0	Действием МТО аварийно отключилась ВЛ-10кВ Л-6 ПС 'Сальская'220/110/10 кВ, из-за повреждения опорного изолятора неподвижного ножа по фазе 'С' на СР-10-2 в РУ-10кВ. ЗТП1105	2014-09-08 04:54:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Сальский РЭС	2014-09-24 16:35:00.0	Действием МТО аварийно отключилась ВЛ-10кВ. Л-23 ПС 'Сальская' 220/110/10 кВ, причина не установлена	2014-09-24 17:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Сальский РЭС	2014-09-24 16:35:00.0	Действием МТО аварийно отключилась Л-15 10кВ. ПС 'Сальская' 220/110/10 кВ, из-за повреждения КЛ-10кВ. между ТП-77 и ТП-124	2014-09-24 18:37:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Сальский РЭС	2014-09-28 12:45:00.0	Сработала сигнализация контроля изоляции на землю на ВЛ-10кВ. Л-3 ПС 'Сальская' , в результате осмотра выявлено замыкание на корпус гибкого шинпровода на корпус разъединителя ОР-3.5 типа РЛК-10, повреждение КЛ-10кВ. между ОР-3.3 и ТП-163	2014-09-28 14:32:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса		
Песчанокоск ий УЭС	2014-09-24 14:08:00.0	Сработала сигнализация контроля изоляции на землю на ВЛ-10 кВ Л-3 ПС 'Песчанокоская' 220/110/6-10 кВ При осмотре бригада обнаружила повреждение подвесного изолятора ПФ-70 на фазе 'В' опоры 59 которое произошло в результате попадания ветки	2014-09-24 21:22:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Песчанокоск ий УЭС	2014-09-24 14:08:00.0	Сработала сигнализация контроля изоляции на землю на ВЛ-10 кВ Л-10 ПС 'Песчанокоская'220/110/6-10 кВ В результате осмотра выявлено что под воздействием сильных порывов ветра произошел срыв изолятора по фазе 'А' опоры 16	2014-09-24 16:54:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Песчанокоск ий УЭС	2014-09-24 16:14:00.0	Действием МТО аварийно отключилась ВЛ-10кВ Л-7 ПС 'Песчанокоская' 220/110/6-10 кВ из за схлеста проводов в пролете опор 172/29/71-172/29/72	2014-09-24 18:24:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Целинский УЭС	2014-09-24 13:00:00.0	Действием МТО аварийно отключилась ВЛ-10 кВ Л-8 ПС 'Целинская' 110/35/10 кВ При осмотре было выявлено что в результате падения дерева находящегося за пределами охранной зоны ВЛ произошел обрыв провода в пролете опор 137-138	2014-09-24 15:16:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган

Октябрь								
Сальский РЭС	2014-10-24 10:02:00.0	Действием МТО авр. отключилась ВЛ-10 кВ Л-10 п/с 'Сальская' 220/110/10 кВ из-за повреждения соединительной муфты на КЛ-10 кВ между опорой 31 и 32	2014-10-24 15:41:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса			
Сальский РЭС	2014-10-25 06:27:00.0	Действием МТО авар. отключилась ВЛ-10 кВ Л-10 ПС 'Сальская' 220/110/10 кВ из-за повреждения соединительной муфты на КЛ-10 кВ между ЗТП-66 и ЗТП-53.	2014-10-25 07:59:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв сети			
Пролетарский УЭС	2014-10-31 13:40:00.0	Сработала сигнализация контроля изоляции на землю на ВЛ-10 кВ Л-16 ПС 'Пролетарская' 110/35/10 кВ В результате осмотра выявлено , что на оп. 72 произошло разрушение изолятора	2014-10-31 14:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса			
Ноябрь								
Зимовниковский УЭС	2014-11-15 22:46:00.0	Действием МТЗ авр. откл. ВЛ-10 кв Л-9 ПС Василевская из-за повреждения оп. 60 в результате наезда транспортного средства	2014-11-15 23:15:00.0				Воздействие посторонних лиц	
Декабрь								
Зимовниковский УЭС	2014-12-25 16:02:00.0	Действием МТЗ аварийно отключилась ВЛ 10 кВ Л11 ПС Василевская Под воздействием сильных порывов ветра произошел наброс части кровли ООО Полиграфист в пролет опор 163 - 164 Л11	2014-12-25 16:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ				сильный ветер, ураган
Ответственность зон обслуживания электрических сетей:								
Сальский РЭС - г. Сальск; Пролетарский УЭС - г. Пролетарск; Песчанокопский УЭС - с. Песчанокопское; Гигантовский УЭС - п. Гигант; Дубовский УЭС - с. Дубовское; Ремонтненский УЭС - с. Ремонтное; Егорлыкский УЭС - станция Егорлыкская; Орловский УЭС - п. Орловский; Зимовниковский УЭС - п. Зимовники; Целинский УЭС — п. Целина.								
Шахтинские межрайонные электрические сети								
Участок	Дата и время возникновения	Краткое описание	Дата и время ликвидации	Тип оборудования	Классификация : по признаку технических причин	Классификация : по признаку организационных причин	Классификация : по признаку стихийных явлений	
Январь								
Центральный УЭС	2014-01-23 03:03:00.0	Авар на Ш 13 откл Л 1337, в РП 23 откл Л 1337 и Л 23ф7 ТО Перекрытие опорного изолятора в ячейке ? 1 РУ 10 кВ ТП 75	2014-01-23 03:55:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объёмах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств		
Октябрьский УЭС	2014-01-29 16:25:00.0	Схема Л 4619 от Ш 46 ремонтная (к Л 4619 присоединена часть ТП от Л 4606) На Ш 46 от МТЗ откл Л 4619 в связи с большой нагрузкой при холодной погоде.	2014-01-29 17:03:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины			
Неждановский УЭС	2014-01-11 07:10:00.0	Авар на ГПП Гидропривод откл.Л 6 ТО Обрыв провода на ВЛ 10 кВ от ГПП- РП 6 - отпайка в сторону ТП 138 в пролете опор ?? 63-64 (Инв 1940)	2014-01-11 14:55:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв сети			
Неждановский УЭС	2014-01-19 19:05:00.0	Авар откл Л-1326 ПС Ш-13 схема ремонтная из-за отгорания шлейфа на опоре ? 21 присоединения Л-6 ГПП Гидропривод в результате окисления контакта	2014-01-19 19:46:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Коррозийный, эрозийный износ			
Артёмовский УЭС	2014-01-25 06:20:00.0	Авар на Ш 49 откл Л 4909, в РП 19откл Л 4909 и Л 19ф10 ТО Повреждена КЛ 10 кВ ТП 265- ТП 424 (инв 1200)	2014-01-25 06:45:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции			
Артёмовский УЭС	2014-01-29 22:40:00.0	На Ш 8 от МТЗ откл Л 805 Повреждение в абонентском ТП 0388	2014-01-29 23:31:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины			
Красносулинский РЭС	2014-01-07 13:40:00.0	Оперативно на Ш 9 откл Л 923 В ТП 154 произошел пробой двух опорных изоляторов на ПК (Инв 7286)	2014-01-07 14:10:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Нарушение структуры материала			
Красносулинский РЭС	2014-01-29 12:56:00.0	Операт на Ш 9 откл Л 923 На ВЛ 6 кВ на опоре ? 87 соскочил изолятор с крюка траверсы (Инв 3954)	2014-01-29 14:17:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган	
Красносулинский РЭС	2014-01-29 22:39:00.0	На С 2 от МТЗ откл Л 221 На ВЛ 6 кВ ТП 13- ТП 086 (Инв 3950) в пролете опор ?? 167-168 обрыв провода) Ветер	2014-01-29 23:31:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган	
Красносулинский РЭС	2014-01-30 06:30:00.0	Оперативно на Ш 9 откл Л 923 На ВЛ 6кВ обрыв провода в пролете опор 13-14	2014-01-30 15:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв сети			
Усть-Донецкий РЭС	2014-01-14 20:10:00.0	В ЗТП 4 присоединения Л 1418 оперативно от Земля откл присоединение в сторону ТП 3 В ЗТП 4 РУ 10 кВ в ячейке ? 1 (вводная) поврежден опорный изолятор фазы В (Инв 6301 У)	2014-01-14 21:18:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Нарушение структуры материала			
Февраль								
Центральный УЭС	2014-02-01 15:00:00.0	В РП 23 от МТЗ откл Л 1337 и Л23ф7. При проведении осмотра причина повреждения не установлена	2014-02-01 16:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины			
Центральный УЭС	2014-02-02 17:45:00.0	В РП 23 откл Л 1337 и Л 23ф7 МТЗ и ТО На ВЛ 10 кВ ТП 024- ТП 0178 на опоре ? 44 разрушен изолятор (инв 2049)	2014-02-02 18:14:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Механическое повреждение, деформация, перекос			
Центральный УЭС	2014-02-06 13:47:00.0	На Ш 13 оперативно откл Л 1306 Земля Не селективность работы РЗ на Ш 13 В ТП 20 произошел пробой опорного изолятора на ПК в ячейке силового трансформатора и в ячейке в сторону ТП 0636 (инв 6062 - оборудование)	2014-02-06 14:35:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Механическое повреждение, деформация, перекос			
Центральный УЭС	2014-02-10 13:48:00.0	На Ш 13 от МТЗ откл Л 1316 В ТП 101 в ячейке ? 2 РУ 10 кВ поврежден опорный изолятор фазы В под ПК на силовой трансформатор (инв 7421)	2014-02-10 14:48:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Механическое повреждение, деформация, перекос			
Центральный УЭС	2014-02-13 01:34:00.0	На Ш 13 от МТЗ откл Л 1613 Не селективность работы РЗ на Ш 13 Повреждена КЛ 10 кВ ТП 144- ТП 5 (инв 1031)	2014-02-13 02:06:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции			
Центральный УЭС	2014-02-13 01:34:00.0	В РП 2 откл Л 2ф5 МТЗ Не селективность работы РЗ на Ш 13 На ВЛ 10 кВ ТП 291- ТП 239 на опоре ? 13 разрушен изолятор	2014-02-13 05:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение электрической изоляции			
Центральный УЭС	2014-02-17 11:04:00.0	На Ш 4 оперативно откл Л 416 Не селективность работы РЗ на Ш 4 Повреждена КЛ 10 кВ ТП 300- ТП 293 (Инв ? 13293)	2014-02-17 11:57:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции			
Центральный УЭС	2014-02-17 23:55:00.0	На Ш 13 от МТЗ откл Л1317 МТЗ Повреждена КЛ 10 кВ Ш 13- ТП 200 (инв 1104)	2014-02-18 00:25:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции			
Центральный УЭС	2014-02-19 15:58:00.0	На Ш 6 оперативно откл Л 661 Земля НЕ селективность работы РЗ на Ш 6 Повреждена КЛ 10 кВ Л 15ф19 РП 15- РП 18 (Инв 1581)	2014-02-19 16:35:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции			

Центральный УЭС	2014-02-23 11:25:00.0	На Ш 13 оперативно откл Л 1322 Земля Не селективность работы РЗ на Ш 13 На ВЛ 10 кВ присоединения Л 23ф12 ТП 66- ТП 16 на опоре ? 26 с крепления слетел изолятор (инв 1362)	2014-02-23 11:55:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Неждановский УЭС	2014-02-07 13:57:00.0	На Ш 29 от МТЗ откл Л 2932 Повреждена КЛ 6 кВ Ш 29- выход на опору ? 1 (Иив 1920)	2014-02-07 14:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Неждановский УЭС	2014-02-22 17:36:00.0	На Ш 15 от МФО откл Л 1514 Повреждение в абонентском ТП Магнит	2014-02-22 21:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Неждановский УЭС	2014-02-26 13:12:00.0	На Ш 15 от МТЗ откл Л 1514 Повреждение в абонентском ТП Магнит	2014-02-26 14:21:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Неждановский УЭС	2014-02-27 15:22:00.0	абоненты присоединения Л 2932 Повреждена КЛ 6 кВ Ш 29- ТП 0563 (инв 1920 на присоединении Л 2909)	2014-02-27 15:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Артёмовский УЭС	2014-02-13 13:15:00.0	В РП 19 от МТЗ откл Л 660 и Л 19ф13 (Иив 1724) Причина отключения не выявлена	2014-02-13 14:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Артёмовский УЭС	2014-02-20 09:10:00.0	На Ш 8 оперативно откл Л 808 Земля Не селективность работы РЗ на Ш 8 Схема Л 808 от Ш 8 - ремонтная По норм схемн это Л 813 Питание ТП линии осуществляется от Ш 8 по КВЛ 6 кВ На ВЛ 6 кВ ТП 403- ТП 624 на опоре ? 213 разрушен изолятор (Иив 13324)	2014-02-20 10:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Механическое повреждение, деформация, перекос		
Артёмовский УЭС	2014-02-20 14:34:00.0	В ТП 96 от МТЗ откл Л 814 от Ш 8 Повреждение на абонентской ВЛ 6 кВ отпайка в сторону ТП 096	2014-02-20 15:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Артёмовский УЭС	2014-02-20 14:36:00.0	На Ш 8 от МТЗ откл Л 813 На ВЛ 6 кВ ТП 404- ТП 413 на опоре ? 182 разрушен изолятор (инв 2602)	2014-02-20 15:38:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Механическое повреждение, деформация, перекос		
Артёмовский УЭС	2014-02-20 14:36:00.0	Схема Л 808 от Ш 8- ремонтная (по нормальной схеме это Л 813) На Ш 8 оперативно откл Л 808 Земля На ВЛ 6 кВ ТП 404- ТП 403 на опоре ? 182 разрушен изолятор (инв 2602)	2014-02-20 16:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Механическое повреждение, деформация, перекос		
Красносулинский РЭС	2014-02-09 21:45:00.0	Авар на С 7 от МФО откл Л 712 Падение ветки на РЛНД оп ? 6/44 Не в охранной зоне (инв 373)	2014-02-09 00:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Красносулинский РЭС	2014-02-20 10:55:00.0	На С 1 от МТЗ откл Л 129 На ВЛ 6 кВ ТП 79- ТП 49 на опоре ? 82 слетел изолятор. Схлест проводов в пролете опор ?? 82-83 (инв 3948)	2014-02-20 12:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Март							
Центральный УЭС	2014-03-02 14:45:00.0	На Ш 4 от МТЗ откл Л 419/10 При проведении осмотра причина откл не определена	2014-03-02 18:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины		
Центральный УЭС	2014-03-02 14:45:00.0	На Ш 4 от МФО откл Л 408 Повреждена КЛ 10 кВ Ш 4- РП 12	2014-03-02 19:49:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Центральный УЭС	2014-03-02 14:45:00.0	Авар на Ш 4 от МТЗ откл Л 412 Не селективность работы РЗ на Ш 4 Повреждена КЛ 10 кВ Л 18ф4 ТП 285 яч ? 1- ТП 302 яч ? 4	2014-03-02 16:08:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Центральный УЭС	2014-03-02 20:40:00.0	На Ш 13 от МТЗ откл Л 1310 Схема Л 1310 - ремонтная (на присоединение Л 1310 добавлены абоненты присоединения Л 408) На Ш 13 от МТЗ откл Л 1310 Повреждение в абонентском ТП 0365 (ТП 0365 относится к присоединению Л 12ф7 от Л 408)	2014-03-02 21:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Центральный УЭС	2014-03-16 12:55:00.0	В РП 13 от ТО откл Л 662 и Л 13ф13 Не селективность работы РЗ на РП 13 Повреждение на абонентской ЛЭП 10 кВ в сторону ТП 0219	2014-03-16 13:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Центральный УЭС	2014-03-16 13:16:00.0	На Ш 6 от МФО откл Л 607 Сильный ветер	2014-03-16 16:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Центральный УЭС	2014-03-16 15:15:00.0	В ТП 419 откл МВ в сторону ТП 429 (присоединение Л 815) Сильный ветер	2014-03-16 17:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Центральный УЭС	2014-03-17 13:27:00.0	На ГПП Гидропривод от МТЗ откл Л 8 Сильный ветер	2014-03-17 15:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Центральный УЭС	2014-03-17 14:00:00.0	На Ш 13 от МТЗ откл Л 1302 Сильный ветер	2014-03-17 16:35:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Центральный УЭС	2014-03-17 14:05:00.0	В РП 23 от МТЗ откл Л 1337 Повреждение на присоединении Л-23ф7. Сильный ветер	2014-03-17 16:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Центральный УЭС	2014-03-17 14:10:00.0	На Ш 13 от МТЗ откл Л 1310 Сильный ветер	2014-03-17 16:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Центральный УЭС	2014-03-17 15:18:00.0	На Ш 13 от МТЗ откл Л 1326 Не селективность работы РЗ на Ш 13 На ВЛ 10 кВ присоединения Л 03ф4 ВЛ 10 кВ ТП 37- ТП 70 в пролете опор ??3-4 на провода упало дерево	2014-03-17 17:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Центральный УЭС	2014-03-17 18:25:00.0	На Ш 13 оперативно откл Земля откл Л 1314 Схема ремонтная По нормальной схеме это Л 2ф5 (присоединение Л 1334) Перекрытие на проходных изоляторах ТП 318	2014-03-18 22:35:00.0	ПС, РП, ТП 6-35 кВ	Нарушение структуры материала		
Центральный УЭС	2014-03-18 15:00:00.0	В РП 03 от МТЗ откл Л 03ф12 Повреждение на абонентской КВЛ 10 кВ ТП 0204- ТП 0117	2014-03-18 15:35:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Центральный УЭС	2014-03-20 22:27:00.0	На Ш 13 от МТЗ откл Л 1310 Повреждена КЛ 10 кВ Ш 13- ТП 46	2014-03-20 23:45:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Центральный УЭС	2014-03-20 22:27:00.0	В РП 03 от МТЗ откл Л 03ф12 Повреждена абонентская КЛ 10 кВ ТП 0639- ТП 89	2014-03-21 01:17:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		
Центральный УЭС	2014-03-30 12:55:00.0	В РП 15 от МТЗ откл Л 612 и Л 15ф14 Схема ремонтная (по нормальной схеме- Л 661) Повреждена КЛ 10 кВ ТП 342- ТП 337	2014-03-30 13:35:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Октябрьский УЭС	2014-03-17 14:27:00.0	На Ш 46 от МТЗ откл Л 4619 Сильный ветер	2014-03-17 15:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Октябрьский УЭС	2014-03-18 14:24:00.0	На Ш 46 от МФО откл Л 4623 На ВЛ 6 кВ повреждены опоры ?? 58, 59, 60 Ветер	2014-03-18 17:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Неждановский УЭС	2014-03-05 09:18:00.0	На Ш 11 от МТЗ откл Л 1117 МТЗ Повреждение в абонентском ТП 0611	2014-03-05 11:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Неждановский УЭС	2014-03-06 13:19:00.0	На Ш 15 от ТО откл Л 1514 Повреждение в абонентском ТП 0560 (ТП Магнит)	2014-03-06 15:12:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Неждановский УЭС	2014-03-13 22:45:00.0	В ТП 510 от МТЗ откл вводной МВ присоединения Л 1215 Повреждена КЛ 6 кВ ТП 512- ТП 513	2014-03-13 23:35:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		

Неждановский УЭС	2014-03-17 09:06:00.0	На Ш 11 оперативно откл Л 1117 Повреждение на абонентской ЛЭП 6 кВ - на отпайке от Л 1117 в сторону абонентского ТП 0611	2014-03-17 09:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Неждановский УЭС	2014-03-17 14:50:00.0	На Ш 9 от МТЗ откл Л 905 Повреждение в абонентском ТП 0650	2014-03-17 16:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Неждановский УЭС	2014-03-23 14:27:00.0	На Ш 9 оперативно откл Л 913 Повреждена КЛ 6 кВ ТП 527- выход на опору ?240 в сторону ТП 530	2014-03-23 15:56:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Неждановский УЭС	2014-03-24 08:50:00.0	На Ш 29 оперативно откл Л 2905 Повреждена КЛ 6 кВ ТП 493- ТП 490	2014-03-24 09:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Неждановский УЭС	2014-03-29 14:50:00.0	На Ш 11 оперативно откл Л 1117 Подклест проводов на абонентской ВЛ 6 кВ в сторону ТП 0565	2014-03-29 16:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Артёмовский УЭС	2014-03-17 13:55:00.0	В ТП 449 авар откл ВВ Л 808 МТЗ Не селективность работы РЗ на ТП 449 В ТП 645 произошло перекрытие в РУ 6 кВ	2014-03-17 15:50:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объёмах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств	
Артёмовский УЭС	2014-03-17 14:15:00.0	На Ш 8 от 33 откл Л 813 Сильный ветер	2014-03-17 15:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Артёмовский УЭС	2014-03-17 14:25:00.0	На Ш 8 от МТЗ откл Л 811 Сильный ветер	2014-03-17 16:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Артёмовский УЭС	2014-03-18 13:05:00.0	На Ш 6 от МФО откл Л 660 На ВЛ 10 кВ Ш 6- РП 19 на провода упало дерево а на опоре ? 31 сорвало изолятор с крока	2014-03-18 14:13:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Красносулинский РЭС	2014-03-16 13:01:00.0	На Ш 9 от МТЗ откл Л 923 Повреждение на абонентской ЛЭП 6 кВ на отпайке в сторону абонентского ТП 0160	2014-03-16 13:47:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Красносулинский РЭС	2014-03-17 13:25:00.0	На Ш 9 от МТЗ откл Л 923 На Вл 6 кВ на опоре ? 83 поврежден изолятор	2014-03-17 18:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Красносулинский РЭС	2014-03-17 13:50:00.0	На С 7 от МТЗ откл Л 712 Повреждение в абонентском ТП 0129	2014-03-17 15:29:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Красносулинский РЭС	2014-03-23 14:30:00.0	На С 3 от ТО откл Л 320 Повреждена КЛ 10 кВ Л 22ф12 РП 22- ТП 90 ввод ? 2	2014-03-23 15:35:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Усть-Донецкий РЭС	2014-03-15 07:15:00.0	В ЗТП 26 оперативно отключен силовой трансформатор ? 2. (присоединения Л 1418) На силовом трансформаторе ? 2 отгорела нулевая шинка обмотки НН внутри бака в месте соединения с нулевой шиной	2014-03-15 11:45:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Дефект сварного соединения		
Усть-Донецкий РЭС	2014-03-17 14:50:00.0	На Ш 14 от МТЗ откл Л 1409 Сильный ветер	2014-03-17 19:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Апрель							
Центральный УЭС	2014-04-03 14:45:00.0	Авар на Ш 13 от МТЗ откл Л 1320 (схема ремонтная) По нормальной схеме - Л 1308 . Повреждена КЛ 10 кВ ТП 191- ТП 286	2014-04-03 16:25:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Центральный УЭС	2014-04-08 10:30:00.0	Авар на Ш 13 от 33 откл Л 1314 Схема ремонтная По нормальной схеме это Л 1334 На присоединении Л 2ф5 повреждена КЛ 10 кВ ТП 79- ТП 288 Не селективность работы РЗ в РП 2	2014-04-08 11:12:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Центральный УЭС	2014-04-15 10:23:00.0	Авар на Ш 6 от ТО откл Л 622 При производстве земляных работ сторонней организацией повреждена КЛ 10 кВ от опоры ? 17- в сторону ТП 331 на присоединении Л 622	2014-04-15 19:45:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Центральный УЭС	2014-04-17 12:30:00.0	Авар на Ш 13 от МТЗ откл Л 1316 Схема ремонтная К присоединению Л 1316 подключена Л 1317 Повреждена КЛ 10 кВ Ш 13- ТП 101	2014-04-17 13:20:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Центральный УЭС	2014-04-21 09:15:00.0	Авар на Ш 13 от МТЗ откл Л 1324. Схема ремонтная К присоединению Л 1324 подключены 3 ТП присоединения Л 1317 Повреждена КЛ 10 кВ Ш 13 - ТП 33	2014-04-21 10:45:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Центральный УЭС	2014-04-21 09:15:00.0	Авар на Ш 13 откл Л 1318 МТЗ Повреждена КЛ 10 кВ ТП 235- ТП 0647	2014-04-21 12:05:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Центральный УЭС	2014-04-22 14:30:00.0	Авар на ГПП Гидропривод откл Л 6 ТО Посторонними лицами повреждена КЛ 10 кВ ГПП - выход на опору ? 1 присоединения Л 6	2014-04-22 17:10:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Центральный УЭС	2014-04-22 19:20:00.0	Авар на Ш 13 от МТЗ откл Л 1306 Повреждена КЛ 10 кВ ТП 2- ТП 0276	2014-04-22 20:20:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Центральный УЭС	2014-04-24 11:05:00.0	Авар в РП 03 откл Л03ф12 МТЗ (присоединение Л 1304) Сторонней организацией повреждена КЛ 10 кВ ТП 164- ТП 11	2014-04-24 11:49:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Центральный УЭС	2014-04-28 10:36:00.0	Авар на Ш 6 откл Л 662, в РП 13 откл Л 13ф13 МТЗПадение ветки на абонентскую ВЛ 10 кВ Л 13ф13 в сторону ТП 0219 Монолит Юг Не селективность работы РЗ на Ш 6	2014-04-28 11:22:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Центральный УЭС	2014-04-29 10:00:00.0	Авар на ГПП Гидропривод от ТО откл Л 8 Не селективность работы РЗ на ПС ГПП. Посторонними лицами повреждена КЛ 10 кВ ТП 154- ТП 0211 присоединения Л9ф12 . При проведении испытания повреждена КЛ 10 кВ ГПП - выход на опору ? 1 присоединения Л 8	2014-04-29 11:30:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц	
Неждановский УЭС	2014-04-12 15:15:00.0	Авар в РП 16 откл Л 16ф18 МТЗ На ВЛ 6 кВ на опоре ? 63 поврежден разрядник фазы С	2014-04-12 16:35:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение структуры материала		
Красносулинский РЭС	2014-04-28 13:20:00.0	Авар на С 1 от МТЗ откл Л 135 В результате сильного ветра на ВЛ 6 кВ Л 135 в пролете опор ?? 53/6-53/7 в сторону ТП 3 на провода упала ветка. Дерево не в охранной зоне.	2014-04-28 14:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Май							
Центральный УЭС	2014-05-09 07:02:00.0	Авар откл Л 1302 от Ш 13 МТЗ Повреждение на абонентской ВЛ 10 кВ ТП 31- ТП 0185	2014-05-09 08:35:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Центральный УЭС	2014-05-09 09:22:00.0	Авар откл Л 662 МТЗ Повреждение в абонентском ТП 0223	2014-05-09 10:52:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Центральный УЭС	2014-05-12 00:10:00.0	Авар на Ш 13 откл Л 1326. В РП 03 откл Л 1326 МТЗ Повреждены КЛ 10 кВ РП 03- ТП 243 присоединения Л03ф15 и ТП 327- ТП 70 присоединения Л03ф4	2014-05-12 00:56:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Центральный УЭС	2014-05-12 00:40:00.0	Авар на Ш 4 откл Л 419/10 ТО Повреждение в абонентском ТП 095	2014-05-12 06:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Центральный УЭС	2014-05-12 00:40:00.0	Авар на ГПП Гидропривод откл Л 8, в РП 9 откл Л 8 и Л9ф9 ТО Повреждение в абонентском ТП 095	2014-05-12 06:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		

Центральный УЭС	2014-05-12 01:38:00.0	Авар на Ш 13 откл Л 1328 МТЗ На присоединении Л7ф5 повреждены КЛ 10 кВ ТП 278- ТП 55 и ТП 182- ТП 146	2014-05-12 03:45:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Центральный УЭС	2014-05-15 20:50:00.0	На Ш 6 откл Л 661, в РП 15 откл Л 15ф15 МТЗ Схема ремонтная По нормальной схеме это Л15ф12 Повреждена КЛ 10 кВ ТП 343- ТП 344	2014-05-15 21:20:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Центральный УЭС	2014-05-28 14:04:00.0	Авар на ГПП Гидропривод откл Л 2 ТО Гроза	2014-05-28 16:55:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Центральный УЭС	2014-05-28 14:05:00.0	Авар на Ш 4 откл Л 416, в ТП 300 откл МВ в сторону ТП 0293 МТЗ Гроза	2014-05-28 17:55:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Центральный УЭС	2014-05-29 15:53:00.0	Авар на Ш 6 откл Л 607 МТЗ В абонентском ТП 0224 при грозе сработал ПК	2014-05-29 17:02:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Центральный УЭС	2014-05-29 16:05:00.0	Авар на Ш 13 от МТЗ откл Л 1310 Гроза	2014-05-29 18:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Центральный УЭС	2014-05-29 16:10:00.0	Авар на РП 23 откл Л 23ф7 ТО Гроза	2014-05-29 17:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Неждановский УЭС	2014-05-12 15:50:00.0	Авар откл Л 1504 от Ш 15 ТО Гроза	2014-05-12 17:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Неждановский УЭС	2014-05-14 13:52:00.0	Авар откл Л 1504 от Ш 15 МТЗ На ВЛ 6 кВ в пролете опор ?? 60-61 обрыв 3-х проводов. Загорелся сарай под проводами. Произошел их пережег	2014-05-14 18:13:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Термическое повреждение, перегрев, пережег	
Неждановский УЭС	2014-05-15 04:50:00.0	Авар на ГПП Гидропривод откл Л 6, на РП 6 откл Л 6ф1 ТО Не селективность работы РЗ на ГПП Причина отключения не определена	2014-05-15 05:35:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины	
Неждановский УЭС	2014-05-15 09:00:00.0	Авар на ГПП Гидропривод откл Л 6 ТО Повреждена КЛ присоединения Л-6ф1 между ТП 27- ТП 183. На ПС ГПП неселективная работа защиты.	2014-05-15 12:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Артёмовский УЭС	2014-05-15 16:21:00.0	Оперативно на Ш 8 откл Л 814 Земля Повреждение в абонентском ТП 056	2014-05-15 17:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Артёмовский УЭС	2014-05-28 14:03:00.0	Авар откл Л 660 МФО Гроза На опоре ? 5 разрушен изолятор	2014-05-28 15:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Артёмовский УЭС	2014-05-29 21:05:00.0	Авар в ТП 407 от МТЗ откл ВВ в сторону ТП 408. Схема Л 818- ремонтная от Ш 8. К присоединению Л 818 были подключены 3 ТП присоединения Л 812 Повреждена КЛ 6 кВ ТП 426- ТП 440 (эта КЛ относится по нормальной схеме к Л 812)	2014-05-29 21:52:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Красносулинский РЭС	2014-05-03 16:50:00.0	Авар откл Л 325 ТО Гроза	2014-05-03 18:35:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Красносулинский РЭС	2014-05-03 17:00:00.0	Авар откл Л 221 ТО Гроза	2014-05-03 17:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Красносулинский РЭС	2014-05-17 20:01:00.0	Авар на С 3 откл Л 320, в РП 22 откл Л 22ф15 МТЗ Повреждена КЛ 10 кВ РП 22- ТП 89	2014-05-17 20:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Красносулинский РЭС	2014-05-31 22:35:00.0	Авар на Ш 9 откл Л 923 МТЗ На ВЛ 6 кВ на опоре ? 103 соскочили изоляторы с крючков Повреждений не зарегистрировано У опоры следы автомобиля Повреждений опоры нет	2014-05-01 01:02:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины	
Усть-Донецкий РЭС	2014-05-30 21:19:00.0	Авар откл Л 1409 от Ш 14 МТЗ На ВЛ 10 кВ в пролете опор ?? 54/4- 54/5 произошел обрыв провода	2014-05-31 02:02:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Невыявленные причины	
Июнь						
Центральный УЭС	2014-06-02 10:06:00.0	Авар откл Л 1326 от Ш 13 и Л03ф4 на РП 03 МТЗ Подхлест проводов на ВЛ 10 кВ ТП 70- ТП 37 Ветер	2014-06-02 10:26:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган
Центральный УЭС	2014-06-02 11:55:00.0	Авар на ГПП Гидропривод откл Л 2 МТЗ Повреждена КЛ 10 кВ от опоры ? 14 до ТП 242	2014-06-02 13:20:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Центральный УЭС	2014-06-05 16:10:00.0	Авар на ГПП Гидропривод от МТЗ откл Л 2 На провода ВЛ 10 кВ упало сухое дерево в пролете опор ?? 16-17. Дерево не в охранной зоне.	2014-06-05 16:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Внешнее механическое воздействие	
Центральный УЭС	2014-06-23 12:10:00.0	Авар на Ш 13 от МТЗ откл Л 1306 - схема ремонтная (по нормальной схеме - Л 1317) Повреждена КЛ 10 кВ ТП 180- ТП 249 сторонней организацией	2014-06-23 14:49:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц
Центральный УЭС	2014-06-23 13:45:00.0	Авар откл Л 1310 от Ш 13 МТЗ Повреждена КЛ 10 кВ ТП 46- ТП 236 сторонней организацией	2014-06-23 15:39:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц
Центральный УЭС	2014-06-24 16:05:00.0	Авар в РП 2 откл Л2ф10- схема ремонтная (по нормальной схеме это Л2ф4 от РП 2) Повреждены 1. КЛ 10 кВ ТП 087- ТП 157, 2. КЛ 10 кВ ТП 0121- ТП 087 (КЛ - абонентская)	2014-06-24 18:15:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Центральный УЭС	2014-06-26 18:45:00.0	Авар на Ш 13 откл Л 1324 МТЗ Повреждена КЛ 10 кВ Ш 13- ТП 33	2014-06-26 19:55:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Октябрьский УЭС	2014-06-09 15:12:00.0	Авар в РП 11 откл Л 1628 и Л 11ф4 МТЗ Повреждена КЛ 10 кВ РП 11- ТП 258 (на тр-р ? 2) и ТП 289- ТП 253 (на тр-р ? 1)	2014-06-09 15:50:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Неждановский УЭС	2014-06-28 20:31:00.0	Авар на ГПП Гидропривод откл Л 6 ТО На присоединении Л6ф2 от РП 6 повреждена КЛ 10 кВ РП 6- выход на опору ? 70	2014-06-28 23:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Артёмовский УЭС	2014-06-03 14:58:00.0	Авар на Ш 8 откл Л 805 МТЗ Повреждение в абонентском ТП 0386	2014-06-03 15:48:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Красносулинский РЭС	2014-06-21 03:06:00.0	Авар на С 1 от МТЗ откл Л 135 Гроза	2014-06-21 07:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Красносулинский РЭС	2014-06-21 03:06:00.0	Авар на С 1 от МТЗ откл Л 122 Повреждена КЛ 6 кВ С 1- ТП 146	2014-06-21 04:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Красносулинский РЭС	2014-06-21 03:06:00.0	Авар на С 1 от МТЗ откл Л 129 В ТП 79 поврежден проходной изолятор в сторону ТП 18	2014-06-21 11:25:00.0	ПС, РП, ТП 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Красносулинский РЭС	2014-06-21 03:09:00.0	Авар на С 1 от МТЗ откл Л 136 В ТП 73 течь кровли (здание принадлежит ООО Водоканал)	2014-06-21 11:20:00.0	ПС, РП, ТП 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Красносулинский РЭС	2014-06-21 04:00:00.0	Авар на С 1 от МТЗ откл Л 111 Повреждена КЛ 6 кВ РП Огнеупорная- ТП 54	2014-06-21 10:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	

Красносулинский РЭС	2014-06-21 08:40:00.0	Авар на С 7 от МТЗ откл Л 713 Повреждена КЛ 6 кВ ТП 132- выход на опору ? 1 в сторону ТП 122	2014-06-21 11:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Красносулинский РЭС	2014-06-27 09:30:00.0	Авар на С 1 от МТЗ откл Л 135 схема ремонтная . К присоединению Л 135 была подключена Л 111) В ТП 34 в результате сильного ливня - течь кровли По нормальной схеме ТП 34 принадлежит присоединению Л 111	2014-06-27 10:45:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ		грозы, ливни
Июль						
Центральный УЭС	2014-07-04 01:00:00.0	Авар в РП 9 откл Л 9ф12 МТЗ Повреждена КЛ 10 кВ РП 9- выход на опору ? 1 присоединения Л9ф12	2014-07-04 01:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Центральный УЭС	2014-07-12 16:55:00.0	Авар на Ш 13 откл Л 1302 МТЗ В ТП 114 произошло перекрытие опорного изолятора ВН	2014-07-12 17:50:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Центральный УЭС	2014-07-14 15:10:00.0	Оперативно в РП 2 откл Л 2ф10 (схема ремонтная . К Л2ф10 были подключены ТП присоединения Л2ф5) В ТП 189 поврежден силовой трансформатор ТМ 100-10/0,4. Межвитковое замыкание в обмотке ВН	2014-07-14 19:15:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Центральный УЭС	2014-07-17 15:48:00.0	Авар на Ш 13 откл Л 1317 плюс 4 ТП присоединения Л 1324 (схема ремонтная К присоединению Л 1317 подключены 4 ТП присоединения Л 1324) МТЗ Питание от Ш 13 Повреждена КЛ 10 кВ ТП 8-ТП 22 (эта КЛ принадлежит Л 1317)	2014-07-17 16:58:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Октябрьский УЭС	2014-07-05 19:20:00.0	Авар на Ш 46 от МТЗ откл Л 4602 (по старому 4624) Гроза	2014-07-05 20:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Октябрьский УЭС	2014-07-23 19:00:00.0	В ТП 31 откл ВВ в сторону Ш 13 (присоединение Л 1302) МТЗ На ВЛ 10 кВ ТП 31- ТП 114 на опоре ? 82 разрушен разрядник в результате естественного износа	2014-07-23 19:47:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Механическое повреждение, деформация, перекос	
Неждановский УЭС	2014-07-04 01:00:00.0	Авар в РП 6 от МТЗ откл Л 6ф1 На ВЛ 10 кВ РП 6- ТП 123 на опоре ? 44/5 поврежден изолятор	2014-07-04 04:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Механическое повреждение, деформация, перекос	
Неждановский УЭС	2014-07-04 01:00:00.0	Авар в РП 6 от МТЗ откл Л6ф2 Повреждена КЛ 10 кВ РП 6- выход на опору ? 70	2014-07-04 20:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Неждановский УЭС	2014-07-11 10:53:00.0	аВАР НА ш 11 ОТ МТЗ откл Л 1117 Поврежден опорный изолятор на бесхозной ВЛ 6 кВ в сторону ТП 0565	2014-07-11 12:21:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Артёмовский УЭС	2014-07-05 02:13:00.0	Авар откл Л 814 от Ш 8 МФО Гроза	2014-07-05 04:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ		грозы, ливни
Артёмовский УЭС	2014-07-07 12:40:00.0	Оперативно на Ш 8 откл Л 813 На ВЛ 6 кВ ТП 264- ТП 619 в пролете опор ?? 123/118- 123/120 сорван провод с изоляторов сторонней организацией	2014-07-07 13:24:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Воздействие посторонних лиц
Артёмовский УЭС	2014-07-12 12:14:00.0	Авар в ТП 428 откл ВВ в сторону ТП 434 МТЗ (питание от Ш 8 по Л 812) На ВЛ 6 кВ ТП 434- ТП 422 на опорах ?? 101 и 115 повреждены изоляторы в результате естественного износа	2014-07-12 12:57:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Механическое повреждение, деформация, перекос	
Артёмовский УЭС	2014-07-18 14:28:00.0	Авар на Ш 8 откл Л 813 МТЗ На ВЛ 6 кВ ТП 441- ТП 311 на опоре ? 102 разрушен изолятор в результате естественного износа	2014-07-18 15:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Механическое повреждение, деформация, перекос	
Артёмовский УЭС	2014-07-24 06:10:00.0	Авар откл Л 2209 на Ш 22 МТЗ На ВЛ 6 кВ на опоре ? 81/5 повреждена вязка на изоляторе. Произошел схлест проводов.	2014-07-24 06:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Красносулинский РЭС	2014-07-01 14:58:00.0	Авар на С 1 от МТЗ откл Л 135 Повреждена КЛ 6 кВ ТП 77- выход на опору ? 66 в сторону ТП 5	2014-07-01 16:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Красносулинский РЭС	2014-07-04 21:10:00.0	Авар откл Л 111 от С 1 В ТП 70 сработал ПК в сторону ТП 174 Причина не определена.	2014-07-04 21:45:00.0	КЛ 6-10 кВ	Невыявленные причины	
Красносулинский РЭС	2014-07-13 07:00:00.0	Авар на С 1 откл Л 112 МТЗ На ВЛ 6 кВ на опоре ? 106/3 поврежден изолятор (питание от РП Огнеупорная)	2014-07-13 07:56:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение структуры материала	
Красносулинский РЭС	2014-07-24 11:15:00.0	Авар откл Л 712 на С 7 МТЗ Повреждение в абонентсой ТП 0129	2014-07-24 13:38:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Усть-Донецкий РЭС	2014-07-07 08:35:00.0	Авар на Ш 14 откл Л 1401 и в РП 21 Л 21ф11 ТО В ТП 12 поврежден ПК 10 Произошло перекрытие с соседней фазой Скрытый дефект ПК	2014-07-07 12:09:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Август						
Центральный УЭС	2014-08-01 16:24:00.0	На Ш 13 авар откл Л 1306 Схема ремонтная К присоединению Л 1306 присоединены 4 ТП присоединения Л 1324 МТЗ Повреждена КЛ 10 кВ ТП 2- ТП 147	2014-08-01 17:43:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Центральный УЭС	2014-08-02 10:45:00.0	Авар на Ш 13 откл Л 1328 + 5 ТП Л 1324 (схема ремонтная) МТЗ На присоединении Л7ф5 повреждена КЛ 10 кВ ТП 55- ТП 137	2014-08-02 12:15:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Центральный УЭС	2014-08-02 10:45:00.0	Авар в РП 23 откл Л23ф12 МТЗ (центп питания от Ш 13) На ВЛ 10 кВ присоединения Л23ф12 на опоре ? 15 перекрытие птицей.	2014-08-02 14:53:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Центральный УЭС	2014-08-14 13:30:00.0	Авар в ТП 47 откл присоединение в сторону ТП 48 (центр питания от Ш 13 присоединение Л 1308) МТЗ Персоналом Водоканала повреждена КЛ 10 кВ ТП 47- ТП 48	2014-08-14 14:05:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц
Центральный УЭС	2014-08-22 14:05:00.0	Авар на РП 12 от МТЗ откл Л 12ф11 Повреждена КЛ 10 кВ РП 12- ТП 126	2014-08-22 15:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Центральный УЭС	2014-08-03 22:40:00.0	Аварийно откл. Л-1314 на ПС Ш-13 из-за повреждения КЛ между ТП-35 и ТП-127 присоединения Л-2ф5, в РП-2 защита не сработала из-за неселективности защит в ПС Ш-13	2014-08-03 00:01:00.0	КЛ 6-10 кВ	Исчерпание ресурса	
Октябрьский УЭС	2014-08-02 06:20:00.0	Авар в РП 14 от ТО откл Л 14ф1 Повреждена КЛ 10 кВ между опорой 799 и ТП 208	2014-08-02 07:05:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Октябрьский УЭС	2014-08-06 06:08:00.0	Авар на Ш 16 от ТО откл Л 1628, в РП 11 откл Л 11ф6 Не селективность работы РЗ на Ш 16 Сторонними лицами повреждена КЛ 10 кВ РП 11- ТП 199	2014-08-06 10:55:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц
Неждановский УЭС	2014-08-30 17:03:00.0	Оперативно в РП 6 откл Л 6ф1 В результате ландшафтного пожара произошло возгорание деревянной опоры ? 111	2014-08-30 18:33:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Взрыв, возгорание, пожар	
Красносулинский РЭС	2014-08-30 15:05:00.0	Авар на С 1 от МТЗ откл Л 135 На ВЛ 6 кВ присоединения Л 135 (ТП 77- ТП 5) в пролете опор ?? 72-73упала ветка на провода. Дерево не в охранный зоне.	2014-08-30 15:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган

Сентябрь								
Центральный УЭС	2014-09-03 14:35:00.0	Авар на РП 03 откл Л 03ф12, в ТП 044 откл Л 03ф12 (ввод от РП 03), в ТП 409 откл Л 4ф9 МТЗ В ТП 11 на СШ 10 кВ разрушен опорный изолятор	2014-09-02 14:35:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Механическое повреждение, деформация, перекос			
Центральный УЭС	2014-09-03 14:50:00.0	Авар откл Л 612 от ПС Ш 6 Оперативно Повреждена КЛ 10 кВ Ш 6- РП 15	2014-09-03 16:50:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции			
Центральный УЭС	2014-09-20 11:00:00.0	Авар на ГПП Гидропривод откл Л 2 ТО Повреждена КЛ 10 кВ ТП 301- ТП 60	2014-09-20 11:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции			
Центральный УЭС	2014-09-24 09:10:00.0	Авар на РП 23 откл Л 23ф7 ТО Схлест проводов Ветер	2014-09-24 17:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ				сильный ветер, ураган
Центральный УЭС	2014-09-24 10:20:00.0	Авар на ПС Ш 13 откл Л 1326 МТЗ Не селективность работы РЗ на Ш 13Схлест проводов на присоединении Л 03ф4 Ветер	2014-09-24 11:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ				сильный ветер, ураган
Центральный УЭС	2014-09-24 11:40:00.0	Авар откл Л 1337 МТЗ Не селективность работы РЗ на ПС Ш 13 Схлест проводов на ВЛ 10 кВ присоединения Л 23ф12 от РП 23	2014-09-24 12:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ				сильный ветер, ураган
Центральный УЭС	2014-09-24 12:15:00.0	Авар на ПС Ш 13 откл Л 1302 МТЗ Падение веток на провода ВЛ в пролете опор ?? 6-7	2014-09-24 13:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ				сильный ветер, ураган
Центральный УЭС	2014-09-24 12:15:00.0	Авар на ПС Ш 13 откл Л 1310 МТЗ Падение веток на ВЛ в пролете опор ?? 2-3 Ветер	2014-09-24 13:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ				сильный ветер, ураган
Центральный УЭС	2014-09-24 14:15:00.0	Авар на ПС Ш 13 откл Л 1326 МТЗ Не селективность работы РЗ на РП 03 Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ТП 37- ТП 70, ТП 37- ТП 72, ТП 76- РП 8, РП 8- ТП 27 присоединения Л03ф4 Ветер	2014-09-24 18:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ				сильный ветер, ураган
Центральный УЭС	2014-09-24 14:50:00.0	Авар на РП 9 откл Л 9ф12 МТЗ Повреждена КЛ 10 кВ ТП 154- ТП 0197	2014-09-24 21:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции			
Центральный УЭС	2014-09-24 14:50:00.0	Авар на ПС Ш 6 откл Л 607 МТЗ Схлест проводов Ветер	2014-09-24 21:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ				сильный ветер, ураган
Центральный УЭС	2014-09-24 14:55:00.0	Авар на ПС Ш 13 откл Л 1314. Схема ремонтная К присоединению Л 1314 подключена частьпотребителей присоединения Л 1334. МТЗ Течь кровли в ТП 127 Перекрытие в РУ 10 кВ	2014-09-24 18:30:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств		
Центральный УЭС	2014-09-24 21:00:00.0	Авар на ПС Ш 4 откл Л 404 МТЗ Схлест проводов Ветер	2014-09-25 10:18:00.0	ВЛ 6-35 кВ				сильный ветер, ураган
Центральный УЭС	2014-09-24 22:20:00.0	Авар на ПС Ш 13 откл Л 1318 МТЗ Повреждена КЛ 10 кВ ТП 125- опора ? 1	2014-09-25 02:44:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции			
Октябрьский УЭС	2014-09-24 11:40:00.0	Авар на ПС Ш 46 откл Л 4602 МТЗ Повреждение изолятора на опоре ? 13-14	2014-09-24 16:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ				сильный ветер, ураган
Октябрьский УЭС	2014-09-24 12:50:00.0	Авар на ПС Ш 46 откл Л 4623 МТЗ Повреждение изоляторов на опорах ?? 13-14. На пролет на провода упало дерево Ветер	2014-09-24 16:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ				сильный ветер, ураган
Неждановский УЭС	2014-09-02 12:45:00.0	Авар на ПС Ш 29 откл Л 2908 МТЗ Повреждена КЛ 6 кВ Ш 29- ТП 494	2014-09-02 13:15:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции			
Неждановский УЭС	2014-09-09 06:50:00.0	Авар на ГПП Гидропривод откл Л 6 Течь кровли в ТП 138, повреждение КЛ РП 6 - оп.70	2014-09-09 13:40:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции			
Неждановский УЭС	2014-09-11 20:10:00.0	Авар на ПС Ш 11 откл Л 1117 МТЗ Повреждение на абонентской отпайке в сторону ТП 0565	2014-09-11 21:25:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины			
Неждановский УЭС	2014-09-19 13:05:00.0	Авар на ПС Ш 29 откл Л 2905 МТЗ Сторонней организацией повреждена КЛ 6 кВ Ш 29- выход на опору ? 1 с сторону ТП 488	2014-09-19 14:55:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц		
Неждановский УЭС	2014-09-24 09:45:00.0	Авар на ПС Ш 9 откл Л 905 33 Схлест проводов Ветер	2014-09-24 16:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ				сильный ветер, ураган
Неждановский УЭС	2014-09-24 10:45:00.0	Авар на ПС Ш 11 откл Л 1117 МТЗ Повреждение изоляторов на опоре ? 1	2014-09-24 19:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ				сильный ветер, ураган
Неждановский УЭС	2014-09-24 12:10:00.0	Авар откл Л 1215 на ПС Ш 12 МТЗ Схлест проводов на присоединении Л 1215 Ветер	2014-09-24 13:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ				сильный ветер, ураган
Неждановский УЭС	2014-09-24 14:50:00.0	Авар на ГПП Гидропривод откл Л 6 Не селективность работы РЗ на ГПП МТЗ Схлест проводов на ВЛ 10 кВ присоединения Л 6ф1 Ветер	2014-09-24 22:18:00.0	ВЛ 6-35 кВ				сильный ветер, ураган
Неждановский УЭС	2014-09-25 04:40:00.0	Авар на ПС Ш 29 откл Л 2932 МТЗ Ветер Перекрытие оборудования в РУ 0,4 кВ ТП 480	2014-09-25 17:00:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств		
Неждановский УЭС	2014-09-25 20:30:00.0	Авар на ПС Ш 29 откл Л 2908 МТЗ В ТП 484 поврежден силовой трансформатор ТМ 100/6/04	2014-09-25 23:40:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Нарушение структуры материала			
Артёмовский УЭС	2014-09-09 06:31:00.0	Авар на ПС Ш 8 откл Л 805 МТЗ Гроза	2014-09-09 07:35:00.0	ВЛ 6-35 кВ				грозы, ливни
Артёмовский УЭС	2014-09-09 07:03:00.0	Авар на ПС Ш 8 откл Л 814 МТЗ На ВЛ 6 кВ ТП 441- ТП 311 на опоре ? 25 разрушен изолятор Ветер	2014-09-09 11:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ				сильный ветер, ураган
Артёмовский УЭС	2014-09-09 07:03:00.0	Авар на ПС Ш 8 откл Л 813 МТЗ Повреждена КЛ 6 кВ выход на опору ?123/44 между опорой ? 123/45	2014-09-09 14:20:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции			
Артёмовский УЭС	2014-09-24 09:20:00.0	Авар откл Л 813 МТЗ Схлест проводов	2014-09-24 10:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ				сильный ветер, ураган
Артёмовский УЭС	2014-09-24 10:23:00.0	Авар на ПС Ш 22 откл Л 2204 МТЗ Схлест проводов Ветер	2014-09-24 13:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ				сильный ветер, ураган
Артёмовский УЭС	2014-09-24 10:29:00.0	авар на ПС Ш 22 откл Л 2209 МТЗ Схлест проводов Ветер	2014-09-24 13:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ				сильный ветер, ураган
Артёмовский УЭС	2014-09-24 13:20:00.0	Авар на ПС Ш 8 откл Л 805 МТЗ Схлест проводов Ветер	2014-09-24 17:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ				сильный ветер, ураган
Артёмовский УЭС	2014-09-24 13:30:00.0	Авар на ПС Ш 8 откл Л 814 МТЗ Схлест проводов Ветер	2014-09-24 17:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ				сильный ветер, ураган

Артёмовский УЭС	2014-09-24 13:50:00.0	Авар на ПС Ш 8 откл Л 812 МТЗ Схлест проводов Ветер	2014-09-24 17:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Артёмовский УЭС	2014-09-24 14:55:00.0	Авар на ПС Ш 22 откл Л 2208 МТЗ Схлест проводов на абонентской ВЛ Ветер	2014-09-25 09:35:00.0	КЛ 6-10 кВ	Не классифицированные причины		
Артёмовский УЭС	2014-09-24 20:15:00.0	Авар на ПС Ш 8 откл Л 808 МТЗ Схлест проводов Ветер	2014-09-24 21:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Артёмовский УЭС	2014-09-25 17:35:00.0	Авар на ПС Ш 22 откл Л 2209 МТЗ В ТП 98 поврежден силовой трансформатор ТМ 630/6/04	2014-09-25 21:10:00.0		Силовые трансформаторы до 110 кВ	Нарушение структуры материала	
Красносулинский РЭС	2014-09-24 08:11:00.0	Авар на ПС С 2 откл Л 221 МТЗ Упало дерево на ВЛ 6 кВ в пролете опор ?? 154-156 и поврежден кабель 6 кВ ТП 13- выход на опору ? 1	2014-09-24 17:30:00.0	КЛ 6-10 кВ		Нарушение электрической изоляции	
Красносулинский РЭС	2014-09-24 09:35:00.0	авар на ПС Ш 9 откл Л 923 МТЗ Схлест проводов Ветер	2014-09-24 17:12:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Красносулинский РЭС	2014-09-24 11:00:00.0	Авар на ПС С 3 откл Л 307 МТЗ Ветка упала на ВЛ 6 кВ в пролете опор ?? 45-46 Ветер	2014-09-24 12:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Красносулинский РЭС	2014-09-24 11:00:00.0	авар на ПС С 7 откл Л 712 МТЗ Обрыв провода на ВЛ 10 кВ в пролете опор ?? 6/42-6/44. Повреждены 3 опоры Ветер	2014-09-24 19:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Красносулинский РЭС	2014-09-24 11:00:00.0	авар на ПС С 1 откл Л 127 МТЗ Поврежден изолятор на ВЛ 6 кВ на опоре ? 141/2 при падении ветки и обрыв провода на опоре ? 34/56	2014-09-24 12:45:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Красносулинский РЭС	2014-09-24 11:00:00.0	авар на ПС С 1 откл Л 135 МТЗ Поврежден изолятор на ВЛ 6 кВ опора ? 53/1	2014-09-24 14:17:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Красносулинский РЭС	2014-09-24 20:15:00.0	Авар на ПС С 7 откл Л 713 МТЗ Схлест проводов Ветер	2014-09-25 10:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Красносулинский РЭС	2014-09-24 20:15:00.0	Авар на ПС С 7 откл Л 714 (схема рем.) МТЗ Схлест проводов на присоединении Л-713 из-за сильных порывов ветра более 25 м/сек	2014-09-25 10:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Красносулинский РЭС	2014-09-25 17:25:00.0	Авар на ПС С 1 откл Л 129 МТЗ Обрыв провода в пролете опор ?? 21/14-21/15 на ВЛ 6 кВ при падении ветки Поврежден РЛНД в ТП 23	2014-09-25 17:35:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Усть-Донецкий РЭС	2014-09-06 22:15:00.0	Авар на ПС Ш 14 откл Л 1409 МТЗ при осмотре нарушений не выявлено	2014-09-07 02:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Усть-Донецкий РЭС	2014-09-25 08:23:00.0	Авар на ПС Ш 14 откл Л 1409 МТЗ Схлест проводов Ветер	2014-09-25 10:15:00.0	ВЛ 6-35 кВ			сильный ветер, ураган
Октябрь							
Центральный УЭС	2014-10-09 18:11:00.0	Авар на Ш 6 откл Л 661 МТЗ при переводе питания присоединения Л 622 на присоединение Л-661 Причина отключения - перегруз	2014-10-09 20:15:00.0	КЛ 6-10 кВ			Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) руководящего персонала
Центральный УЭС	2014-10-11 12:10:00.0	Авар в ТП 47 в ячейке ? 6 откл присоединение к ТП 286. Отключен СВВ ТО Повреждена КЛ 10 кВ ТП 286- ТП 191	2014-10-11 13:10:00.0	КЛ 6-10 кВ		Нарушение электрической изоляции	
Центральный УЭС	2014-10-16 12:55:00.0	Авар на ГПП Гидропривод откл Л 8 , в РП 9 откл Л 8 и Л 9 ф2 ТО Сторонней организацией ООО Ирдон повреждена КЛ 10 кВ ТП 154- ТП 0211	2014-10-16 13:05:00.0	КЛ 6-10 кВ			Воздействие посторонних лиц
Центральный УЭС	2014-10-18 08:25:00.0	Авар на Ш 6 откл Л 607 ТО На ВЛ 6 кВ на опоре ? 54 на РЛНД перекрытие птицей	2014-10-18 10:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Центральный УЭС	2014-10-18 08:40:00.0	Авар в РП 15 откл Л 15ф10 и Л 15ф14 МТЗ Повреждена КЛ 10 кВ РП 15 секция 2- ТП 342 секция 1 ввод ? 1(присоединение Л 15ф14)	2014-10-18 18:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Центральный УЭС	2014-10-18 13:40:00.0	В РП 15 откл Л 15ф7 и Л 15ф9 МТЗ Сторонней организацией повреждена КЛ 10 кВ РП 15 секция 1 - ТП 342 секция 2 ввод ? 2 (присоединение Л 15ф9)	2014-10-18 14:25:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Центральный УЭС	2014-10-21 10:20:00.0	Авар в РП 18 откл СМВ и Л 18ф2 ТО Сторонней организацией (ООО Ростехно Н) повреждена КЛ 10 кВ РП 18- ТП 347	2014-10-21 11:50:00.0	КЛ 6-10 кВ			Воздействие посторонних лиц
Центральный УЭС	2014-10-28 00:01:00.0	Авар на Ш 6 откл Л 664 (ЦУЭС) МФО Повреждена КЛ 10 кВ Ш 6- ТП 334 ввод ? 2	2014-10-28 03:55:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Октябрьский УЭС	2014-10-05 14:48:00.0	Авар на Ш 16 откл Л 1628 ТО Схема ремонтная. К присоединению Л 1628 подключено 5 ТП присоединения Л 1620 Повреждены КЛ 10 кВ Ш 16 - РП 11 и РП 11- ТП 258 (Л 11 ф4)	2014-10-05 17:10:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Октябрьский УЭС	2014-10-11 16:20:00.0	Авар в РП 11 откл Л 1620, СВВ и Л 11ф4 ТО К присоединению Л 1620 подключены потребители Л 1628 На ВЛ 10 кВ (присоединение Л 1628) ТП 109- ТП 253 на опоре ? 1 разрушен изолятор	2014-10-11 17:25:00.0	ВЛ 6-35 кВ			Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств
Октябрьский УЭС	2014-10-17 07:02:00.0	Авар откл Л 11ф3 в РП 11 ТО Схема ремонтная К присоединению Л 11ф3 подключены абоненты Л 11ф4 и Л 11ф6 Повреждение в абонентском ТП 0198 (Л 11 ф6)	2014-10-17 07:50:00.0	Устройства РЗ и А	Не классифицированные причины		
Октябрьский УЭС	2014-10-18 06:00:00.0	Операт на Ш 46 откл Л 4623 На абонентской отпайке от опоры ? 54 в сторону ТП 0613 - обрыв провода.	2014-10-18 06:53:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Неждановский УЭС	2014-10-01 18:30:00.0	Авар на Ш 29 откл Л 2932 ТО На ВЛ 6 кВ присоединения Л 16ф18 ТП 495- ТП 482 на опоре ? 26 сорван изолятор с крюка Произшел схлест проводов. Не селективность работы РЗ на Ш 29	2014-10-01 19:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ			Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств
Неждановский УЭС	2014-10-20 17:44:00.0	Авар на Ш 29 откл Л 2932 МТЗ На ВЛ 6 кВ на провода в пролете опор ?? 16-17 упала ветка. Не в охранной зоне.	2014-10-20 00:01:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Красносулинский РЭС	2014-10-06 15:30:00.0	Авар на С 7 откл Л 712 МТЗ Повреждена КЛ 10 кВ ТП 145- выход на опору ? 6/29	2014-10-06 16:35:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Красносулинский РЭС	2014-10-14 19:30:00.0	Оперативно в ТП 12 откл силовой трансформатор Поврежден трансформатор.Обмотки ВН и НН на корпусе. (Л 203 не отключалась).	2014-10-14 23:35:00.0	КЛ 6-10 кВ	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Красносулинский РЭС	2014-10-18 06:05:00.0	На Ш 9 откл Л 923 Оперативно На абонентской отпайке в сторону ТП 0164- ветка на проводах	2014-10-18 07:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Красносулинский РЭС	2014-10-23 04:00:00.0	Авар на С 1 откл Л 127 МТЗ Повреждение в абонентском ТП 052	2014-10-23 05:10:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		

Красносулинский РЭС	2014-10-28 16:20:00.0	Авар на С 7 откл Л 712 МФО Повреждена КЛ 10 кВ от опоры ? 6/44- ТП 114	2014-10-28 20:16:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Усть-Донецкий РЭС	2014-10-25 07:50:00.0	Авар на Ш 14 откл Л 1409 МФО На ВЛ 10 кВ опора ? 16 повреждена изолятора	2014-10-25 11:50:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Нарушение структуры материала	
Ноябрь						
Центральный УЭС	2014-11-03 18:23:00.0	Оперативно на Ш 6 откл Л 612 Повреждены КЛ 10 кВ Ш 6- РП 15 ввод ? 2 и РП 15- ТП 338 (присоединения Л 15ф12)	2014-11-03 19:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Центральный УЭС	2014-11-05 11:55:00.0	Авар в РП 18 откл Л 18ф2 МТЗ Схема ремонтная К присоединению Л 18ф2 подключены 4 ТП присоединения Л 612 Повреждена КЛ 10 кВ РП 18- ТП 347	2014-11-05 12:48:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Центральный УЭС	2014-11-12 09:00:00.0	Авар на Ш 4 от ТО откл Л 426 Посторонними лицами повреждена КЛ 10 кВ ТП 60- ТП 54	2014-11-12 09:40:00.0	КЛ 6-10 кВ		Воздействие посторонних лиц
Центральный УЭС	2014-11-26 10:30:00.0	Авар на Ш 13 откл Л 1302 МТЗ Повреждена КЛ 10 кВ Ш 13- ТП 018	2014-11-26 11:20:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Центральный УЭС	2014-11-29 20:15:00.0	Авар на Ш 13 откл Л 1310. Схема ремонтная. (по нормальной схеме это присоединение Л 1318) МТЗ Повреждена КЛ 10 кВ ТП 018- выход на опору ? 9 ВЛ 10 кВ в сторону ТП 309.	2014-11-29 21:36:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Центральный УЭС	2014-11-30 12:55:00.0	Авар на ГПП Гидропривод откл Л 8, в РП 9 откл Л9ф12 ТО На ВЛ 10 кВ Л9ф12 на опоре ? 65 разрушен изолятор.	2014-11-30 13:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса	
Неждановский УЭС	2014-11-12 17:10:00.0	авар на Ш 15 от ТО откл Л 1514 На ВЛ 6 кВ на опоре ? 88/21 соскочил с крюка изолятор	2014-11-12 18:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств
Неждановский УЭС	2014-11-28 09:20:00.0	Авар на Ш 29 от МТЗ откл Л 2932 Повреждена КЛ 6 кВ Ш 29- выход на опору ? 1 в сторону РП 16	2014-11-28 11:32:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Неждановский УЭС	2014-11-28 09:20:00.0	На Ш 29 оперативно откл Л 2905 Земля Поврежден опорный изолятор 6 кВ в ТП 488	2014-11-28 10:25:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Красносулинский РЭС	2014-11-10 03:00:00.0	Авар на РП 22 откл Л 22ф13 МТЗ (ранее это было присоединение от РП Огнеупорная Л 112) Повреждение разрядника на абонентской ВЛ 10 кВ на опоре ? 99/16 в сторону ТП 0109	2014-11-10 04:05:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Красносулинский РЭС	2014-11-23 12:15:00.0	Оперативно откл Л 923 от Ш 9 Земля Повреждение на абонентской ВЛ 6 кВ ТП 152 в сторону ТП 0160	2014-11-23 14:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Красносулинский РЭС	2014-11-30 08:40:00.0	авар на С 3 откл Л 320, в РП 22 откл Л 22ф13 ТО (ранее это было присоединение Л 112 от РП Огнеупорная) На ВЛ 10 кВ Л22ф13 в пролете опор ?? 73-74 схлест проводов	2014-11-30 10:20:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств
Усть-Донецкий РЭС	2014-11-04 14:00:00.0	Авар на Ш 14 откл Л 1409 МТЗ На ВЛ 10 кВ обрыв провода в пролете опор ?? 64-65, и на опоре ? 64 разрушен изолятор	2014-11-04 15:28:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Исчерпание ресурса	
Декабрь						
Центральный УЭС	2014-12-24 08:45:00.0	авар на Ш 4 откл Л 407 ТО Повреждена КЛ 10 кВ Ш 4- выход на опору ? 1 в сторону ТП 57	2014-12-24 09:28:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Центральный УЭС	2014-12-27 22:14:00.0	Авар на Ш 4 откл Л 426 ТО В ТП 60 перекрытие опорных изоляторов на СШ 10 кВ	2014-12-28 00:15:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств
Октябрьский УЭС	2014-12-29 23:12:00.0	Авар в РП 11 от ТО откл Л 11ф4 На ВЛ 10 кВ ТП 109- ТП 253 в пролете опор ?? 2-3 на провода ВЛ упало дерево Не в охранный зоне	2014-12-29 23:55:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Артёмовский УЭС	2014-12-04 16:41:00.0	Авар откл Л 814 МТЗ Поврежден силовой трансформатор ? 1 ТМ 250/6/0,4 в ТП 417	2014-12-04 17:00:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Артёмовский УЭС	2014-12-05 11:15:00.0	Авар откл в ТП 369 присоединение Л-812, откл МВ в сторону ТП 434 МТЗ Повреждена КЛ 6 кВ ТП 440- ТП 426	2014-12-05 12:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Артёмовский УЭС	2014-12-24 14:21:00.0	Авар на Ш 8 откл Л 818 ТО Схема ремонтная К присоединению Л 818 подключены 3 ТП присоединения Л 2209. Повреждена КЛ 6 кВ между опорами ? 45-46	2014-12-24 14:55:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Артёмовский УЭС	2014-12-29 22:10:00.0	Авар в ТП 96 (присоединение Л 814) от МТЗ откл ВВ в сторону ТП 377 Повреждение в абонентском ТП 095	2014-12-29 23:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Артёмовский УЭС	2014-12-30 07:20:00.0	Авар на Ш 22 от ТО откл Л 2209 Сильный ветер	2014-12-30 09:40:00.0	ВЛ 6-35 кВ		сильный ветер, ураган
Красносулинский РЭС	2014-12-02 13:55:00.0	Авар на С 3 откл Л 325 ТО Повреждены КЛ 10 кВ ТП 53- - ТП 100, КЛ 10 кВ ТП 94- выход на опору ? 75/3, поврежден силовой трансформатор ? 1 в ТП 94- место повреждения - контактное соединение обмотки н/н со шпилькой 0,4 кВ в трансформаторе.	2014-12-02 16:10:00.0	Силовые трансформаторы до 110 кВ	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв сети	
Красносулинский РЭС	2014-12-09 19:05:00.0	Оперативно на Ш 9 откл Л 923 Земля Повреждение в абонентском ТП 0164	2014-12-09 21:04:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Красносулинский РЭС	2014-12-24 14:35:00.0	Авар на С 1 откл Л 135 МТЗ На ВЛ 6 кВ на опоре ? 125 с крюка опоры сорван изолятор	2014-12-24 16:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств
Красносулинский РЭС	2014-12-27 21:25:00.0	Авар на С 2 откл Л 221 МТЗ Схлест опусков от опоры ? 34 к ТП 57	2014-12-28 00:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ		Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств
Красносулинский РЭС	2014-12-28 05:28:00.0	Оперативно на Ш 9 откл Л 923 Земля На ВЛ 6 кВ на опоре ? 104/20 перекрытие птиц	2014-12-28 07:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Красносулинский РЭС	2014-12-28 12:15:00.0	Оперативно на С 1 откл Л 129 Земля На ВЛ 6 кВ на опоре ? 71/16 перекрытие птиц	2014-12-28 15:30:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины	
Красносулинский РЭС	2014-12-31 01:40:00.0	Авар на С 1 от ТО откл Л 135 В ТП 40 разрушен проходной изолятор	2014-12-31 02:10:00.0	ПС,РП,ТП 6-35 кВ	Нарушение электрической изоляции	
Усть-Донецкий РЭС	2014-12-03 11:30:00.0	Авар в РП 21 от ТО откл Л 21ф4 Повреждена КЛ 10 кВ ТП 13 (от Т-1) - выход на опору ? 1 ВЛ 10 кВ в сторону ТП 4	2014-12-03 13:00:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции	

Усть-Донецкий РЭС	2014-12-06 13:08:00.0	Авар на Ш 14 откл Л 1409 МТЗ Повреждена КЛ 10 кВ Ш 14- выход на опору ? 1 ВЛ 10 кВ.	2014-12-06 22:30:00.0	КЛ 6-10 кВ	Нарушение электрической изоляции		
Усть-Донецкий РЭС	2014-12-07 18:50:00.0	Авар на Ш 14 откл Л 1409 ТО Повреждение в абонентском ТП 035	2014-12-07 20:00:00.0	ВЛ 6-35 кВ	Не классифицированные причины		
Ответственность зон обслуживания электрических сетей:							
Центральный УЭС, Октябрьский УЭС, Артёмовский УЭС, Неждановский УЭС - г. Шахты; Красносулинский РЭС - г. Красный Сулин; Усть-Донецкий РЭС - г. Усть-Донецк.							

Объем недопоставленной электроэнергии в результате аварийных отключений за 2014 год

Филиал	Количество	Недоотпуск, тыс. кВт*час	Показатель уровня надёжности
АМЭС	79	90,840	0,004964
БМЭС	70	100,360	0,018982
ВдМЭС	125	179,563	0,008335
ГМЭС	55	73,346	0,024826
КМЭС	73	63,997	0,014412
МилМЭС	65	103,139	0,005698
НчМЭС	99	74,680	0,005400
НшМЭС	65	81,320	0,050734
РГЭС	1022	1853,535	0,029887
СМЭС	52	80,985	0,001084
ШМЭС	252	587,232	0,007399

Мероприятия по устранению аварий:

1. Замена неисправных силовых трансформаторов.
2. Ремонт кабельных линий с установкой соединительных муфт.
3. Замена поврежденных и аварийных опор.
4. Проведение удаления древесно кустарниковой растительности в охранной зоне воздушных линий.
5. Проведение перетяжки проводов, замене траверс, замене изоляторов.
6. Доливка масла в силовые трансформаторы, проведение испытаний после отработки более 5 лет
7. Замена физически изношенного провода на воздушных линиях.
8. Выдача уведомлений потребителям электроэнергии по приведению эксплуатируемых электроустановок к требованию Правил устройства электроустановок (замене вводов и ответвлений, обрезке веток в местах прохода ответвлений на территории домовладения.)
9. Проведение реконструкции ВЛ-0,4 кВ с разделением на несколько присоединений, замены неизолированного провода на изолированный
10. Ведение претензионной работы к лицам допустившим повреждение электросетей МЭС.